

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2015 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Бугурусланский КЭС ТП 194	гр Разина	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на опоре №19 слетел штыревой изолятор	откл АВ	06.04.15.	17ч10м	18ч10м	01ч00м	закрепили изолятор гр вкл	жилой сектор	
2	Бузулукский КЭС Курманаевский РУЭС ТП-124	гр. Луговая	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение кабельного ввода абонента по ул.Луговая д.5	08.04.2015	01ч30м	09ч10м		07ч40м	откинули каб.ввод с опоры ВЛ, вкл гр.0,4кВ	жилой сектор	По согласованию с руководством оставили до утра.
3	Бузулукский КЭС ТП-381	гр. Уличное освещение	9	Вандальные действия	При производстве земляных работ "Водоконал" порвали КЛ-0,4 кВ	18	Повреждение кабеля, провода			08.04.15.	9ч45м	—	—	откл. поврежденный участок, произвели монтаж СИП от опоры №12 до	—	
4	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС ТП СВ-1-21		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	после ТО ТП, при вводе в работу сгорела катушка на магнитном пускателе, АВР вышел из строя		08.04.15.	17ч20м	—	—		Больница, котельная	
5	Медногорский РУЭС ТП-311	Вводной рубильник	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-311 в РУ-0,4 кВ на вводном рубильнике нагрев неподвижного контакта фазы		11.04.15.	15ч55м	16ч40м	00ч45м	Устранили нагрев, вкл.	Школа №1,Детская спортивная школа,Жилой сектор,Быт.	
6	Бузулукские КЭС Грачевский РУЭС ТП-123	гр.№2	12	ДТП	в результате ДТП была сбита ж/б опора №16, виновник с места ДТП скрылся	16	Повреждение опоры			11.04.15.	20ч50м	22ч10м	1ч20м	демонтировали ВЛИ-0,4кВ от опоры№15 до опоры №17,	Жилой сектор, быт, сауна	без напряжения сауна,восстановили опору и ВЛ 12.04.15 14ч45м
7	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП-39	Л-3, Л-4	8	Прочее	на ТП-39 откл. Гр. -0,4 кВ в связи с подъемом воды	21	Прочее повреждение			13.04.15.	3ч45м	19ч28м	15ч43м		Жилой сектор, быт	
8	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП-8	Л-1, Л-2	8	Прочее	на ТП-8 откл. Гр. -0,4 кВ в связи с подъемом воды	21	Прочее повреждение			13.04.15.	3ч45м	18ч00м	14ч15м		Жилой сектор, быт	
9	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП-209	Л-2	8	Прочее	на ТП-209 откл. Гр. -0,4 кВ в связи с подъемом воды	21	Прочее повреждение			13.04.15.	3ч45м	19ч28м	15ч43м		Жилой сектор, быт	
10	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП-6	Л-1, Л-2, Л-3	8	Прочее	на ТП-6 откл. Гр. -0,4 кВ в связи с подъемом воды	21	Прочее повреждение			13.04.15.	3ч45м	18ч00м	14ч15м		Жилой сектор, быт	Без напряжения 2 ж/д 14.04.15. 16ч00м ж/д подключили
11	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП-11	Л-1 Л-2, Л-3	8	Прочее	на ТП-11 откл. Гр. -0,4 кВ в связи с подъемом воды	21	Прочее повреждение			13.04.2015	3ч45м				Жилой сектор, быт	Л-1 вкл. 13.04.15 в 18ч00м, Л-2 вкл. 19ч28м Л-3 вкл 14.04.15. в 16ч00м
12	Абдулинский КЭС ТП-38	гр. Ул.Советская нечётная сторона.	12	ДТП	Атомобиль KIA RIO сбил ж/б опору №80 ВЛ-0,4кВ.	1	Обрыв провода	В результате ДТП сбита опора и произошел обрыв линейных проводов.	Сгорели 2 ПН-250А.	13.04.15.	20ч58м	23ч00м	02ч02м	Заменяли ж/б опору №80,восстановили обрывы линейных проводов.Вкл	Жилые дома по нечётной стороне с 245 по 321.	
13	Бузулукский КЭС ТП 301	гр. Общеитие	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП 301 гр общежитие сгорал ПН фаза С		13.04.15.	15ч40м	16ч00м	00ч20м	заменяли ПН гр. Вкл.	общежитие	
14	Бузулукский КЭС ТП-203	гр. Ул. Освещение	12	ДТП	ДТП оформлено	16	Повреждение опоры	В результате ДТП сбита опора.СИП целый.		17.04.2015	02ч40м	00ч00м	00ч00м	Демонтировали опору №28 в 04ч40м	гр. Уличное освещение не отключалась,	в 11ч00м произвели установку опоры №28
15	Переволочкий РУЭС станция Каргала ТП-3	гр. 4	7	Пожар	по пер.Зеленый 5 произошло возгарание	22	Невыявленная, неустановленная причина	гр.4 откл. Для безопасного тушения пожара		17.04.15.	16ч53м	18ч27м	1ч34м	вкл.	жилой сектор, быт.	
16	г.Оренбург ТП-3007	гр.Красногорская	12	ДТП	Со слов абонента автомобиль фольсваген с Г/Н 525 регион 178 сбил опору и скрылся с места ДТП.	16	Повреждение опоры	Повреждена деревянная опора № 34 ВЛИ-0,4кВ по ул. Красногорская 25		18.04.15.	18ч16м	00ч00м	00ч00м	группа не отключалась .	Жилой сектор,Быт.	установлена ж/б приставка на опоре № 34 на время работ откл гр.

17	Орский КЭС ТП-80	гр.№4	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от опоры до Детского сада.		19.04.15.	12ч50м	18ч20м	05ч30м	Восстановил и КЛ-0,4кВ. Вкл.	Детский сад.	
18	г.Оренбург ТП-3297	гр. ПОЛИКЛИННИКА	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		14	В электросети пторебителя		2-ПН	20.04.15.	17ч45м	18ч10м	0ч25м	заменяли ПН гр. Вкл.	Поликлиника	
19	Бузулукские КЭС ТП-47	гр.ул.Чехова	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН		ПН фазы "В"	20.04.15.	22ч05м	22ч35м	0ч30м	заменяли ПН гр. Вкл.	жилой сектор, быт.	
20	Бугурусланск ий КЭС ТП-200	гр.Ленинград ская	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	На автомате 250А гр.Ленинградск ая внутренний нагев на фазе "С".	Отключился автомат 250А.	22.04.15.	21ч30м	21ч55м	00ч25м	На ТП-200 гр.Ленингра дская переключил и на резервный автомат	Наркоконтрол ь,Охранное предприятие "Цезарь",Эксп ерт плюс,Жилой сектор.Быт.	
21	Орский КЭС ТП-80	гр.4(ОргЭС)	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	схлест проводов на ВЛ 04 кВ ОргЭС		23.04.15.	11ч45м	12ч30м	00ч45м	устранили вкл.	Детский сад.	
22	Бугурусланск ий КЭС ТП 170	гр Магазин	12	ДТП		1	Обрыв провода	обрыв ВЛ 04 кВ		23.04.15.	14ч50м	17ч50м	03ч00м	устранили обрыв гр магазин вкл	жилой сектор быт	
23	Октябрьский РУЭС ТП-40	гр.2	1	Сильный ветер		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на ВЛ-0,4 кВ на опоре №21 слетел изолятор, схлест проводов		24.04.2015	11ч00м	11ч35м	0ч35м	устранили повреждени е.	Магазин, склад магазин, адм. Здание, торговый киоск.	
24	Бугурусланск ие КЭС КТП-21	гр. Широкая	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	откл. Автомат		24.04.15.	13ч16м	13ч55м	0ч39м	повторно вкл.	быт, жилой сектор	
25	Шарлыкский РУЭС ТП-52	гр.1	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	Обрыв ВЛ-0,4кВ пер.Весенний,10		24.04.15.	12ч50м	14ч30м	01ч40м	устранили, вкл.	жилой сектор	
26	Шарлыкский РУЭС ТП-80	гр.2	1	Сильный ветер		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-80 гр.2 сгорело 2хПН		24.04.15.	15ч30м	16ч05м	0ч45м	заменяли 2ПН, гр.0,4кВ вкл	жилой сектор	
27	г.Оренбург ТП-3032	гр. Парковская	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	Обрыв ВЛ-0,4кВ верхний голый провод"0"		24.04.2015	17ч42м	20ч23м	02ч41м	устранили повреждени е, вкл	Жилой сектор.	
28	г.Оренбург ТП-3016	гр. Администрац ия	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	На ВЛ-0,4кВ отгорел шлейф фаза А и С		24.04.2015	15ч21м	17ч36м	02ч15м	устранили повреждени е, вкл	Жилой сектор, ДК, быт.	
29	Сакмарский РУЭС ТП-42	гр.1	1	Сильный ветер		15	Повреждение разрядника, ПН	С дома сорвало крышу на ВЛ-0,4кВ	ПН-фаза А иВ	24.04.2015	16ч25м	16ч37м	00ч12м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор	
30	Акбулакский РУЭС ТП-94	гр.2	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	На опоре № 9-12 сорвало лодочки		24.04.2015	18ч00м	18ч25м	00ч25м	Устранили повреждени е, вкл.	Автосервис, ветлаборатори я	
31	г.Оренбург ТП-3043	гр. Малоозерная	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	на опоре №4 отгорел фазный линейный провод в скрутке		24.04.2015	22ч45м	25.04.15. 8ч41м	9ч56м	устранили повреждени е, вкл.	Малоозерная 29 однофазный ввод без напряжения полностью, порядка	Абонент Солодовник ова с 29 дома согласилась подождать до утра.
32	Соль-Илецкий РУЭС ТП-213	гр. №1	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	обрыв провода в районе ул.Парижских Комунаров 81		24.04.15.	20ч30м	22ч10м	1ч40м	устранили, вкл.	жилой сектор, быт.	
33	Беллевский РУЭС ТП-305	гр.№3	13	Прочее	при опилочки физ. лицом дерева произошло падение дерева на ВЛ-0,4 кВ	6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	обрыв "0" провода в пролете от опоры №19 до опоры №20		25.04.15.	12ч50м	13ч45м	00ч55м	устранили повреждени е, вкл.	жилой сектор	на ТП-305 гр.№3 не откл.
34	г.Оренбург ТП-3060	гр. Заводская 39-32/1	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорел ПН фазы "С"		25.04.15.	15ч45м	16ч18м	0ч33м	заменяли ПН гр. Вкл.	жилой сектор, быт	

35	Илекский РУЭС ТП-7	гр.№3	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4кВ по адресу ул.Забайкальска я №61 упала телевизионная антенна абонента и	На ТП-7 отключился автомат 160А.	26.04.15.	09ч55м	10ч55м	01ч00м	Восстановил и обрыв провода. Вкл.	Жилой сектор.	
36	Сорочинский КЭС ТП-72	гр.№2	2	Дождь		21	Прочее повреждение	На опоре №7/3 ВЛИ-0,4кВ произошло к/з в контактных соединениях абонентских проводов СИП с		26.04.15.	16ч05м	18ч50м	02ч45м	Устранили повреждени е. Вкл.	Жилой сектор.	
37	Бузулукские КЭС ТП-33	гр.№3	7	Пожар	Горел ж/д Темирязева 60	21	Прочее повреждение	Горел ж/д Темирязева 60		27.04.15.	12ч11м	12ч40м	0ч29м	На ВЛ-0,4кВ с опоры откл. Ввод в ж/д Темирязева 60, гр. вкл	Жилой сектор.	
38	Медногорски й РУЭС ТП- 203	гр.4	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ- 0,4кВ(ОКЭС) от ТП до ж\д Советская 12		28.04.2015	09ч45м	13ч45м	04ч00м	Проложили линию СИП по опорам ул. Освещения	3 ж\д	Меняют старую КЛ на СИП
39	Новосергеевс кий РУЭС ТП- 1611	гр.2	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Поврежден автомат 125А		29.04.2015	19ч15м	19ч45м	00ч30м	Заменяли автомат, вкл.	Жилой сектор	
40	г.Оренбург ТП-3015	гр. Победы 73	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Выгорела кабельная коробка на Победы 73(абонентская) , на ВЛ-0,4кВ в пролете опор		29.04.15. 30.04.15.	18ч30м	00ч45м	06ч15м	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опор восстановил и обрывы двух фазных линейных	Жилой сектор. Ж/д по ул.Степана Разина 194 и пр. Победы 73 запитали 30.04.15. в	Провод СИП от опоры до ж/д ул.Степана Разина 194 (абонентска я).
41	Бузулукский КЭС ТП 51	гр. Рабочий городок	7	Пожар	пожар дома ул. Суходольная 12	21	Прочее повреждение	повреждение ВЛИ 04 кВ от опоры №10/1 до опоры 10/2		30.04.15.	11ч28м	12ч20м	00ч52м	устранили повреждени е гр. Рабочие городок вкл	жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутацион (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснаб-жения	Принятые меры	Отключения с потребителя (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фил	№ТП														
1	Орский КЭС п/с Восточная	ф. 7 (ОргЭС)	ТП 537, 553 (КЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждени е траверсы ТП 613 (ОргЭС)		01.04.15.	19ч20м	20ч15м	00ч55м	устранили повреждение вкл.	котельная (резерв) быт жилой сектор	
2	г.Оренбург п/ст."Узловая"(РЖД)	ф.2(РЖД)	ТП-3057	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			02.04.15.	08ч58м	09ч00м	00ч02м	Повторно вкл.	АЗС"Лукойл", кафе "Королевский Краб",Гаражи ,Жилой сектор,Быт.	
3	г.Оренбург п/с Юго-Восточная	ф.ЮВ-28		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-10кВ от п/с Юго-Восточная до РП-43		03.04.15.	22ч27м	23ч00м	00ч33м	вывели поврежденны й участок, на РП-43 вкл. СВ	Школа, авто салон, жилой сектор, быт, военская часть.	05.04.15. в 00ч19м вкл. КЛ-10кВ ф.ЮВ-28
4	г.Оренбург п/с Юго-Восточная	ф.ЮВ-45		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-10кВ от п/с Юго-Восточная до РП-64		03.04.15.	22ч27м	23ч08м	00ч41м	вывели поврежденны й участок, на РП-64 вкл. СВ	СКК "Оренбуржье ", больница, жилой сектор, быт.	06.04.15. в 13ч30м вкл. КЛ-10кВ ф.ЮВ-45 по номальной схеме
5	Бугурусланск ий КЭС Асекеевский РУЭС п/с Заглядино	ф.3Т-2(СЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			04.04.2015	17ч00м	18ч10м	01ч10м	Северные электросети осмотрели линию, повторно вкл.	ТП-28 скважины водозабора.	
6	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская	ф. 9		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП 617 поврежден разрядник фаза А		06.04.15.	08ч00м	09ч00м	01ч00м	заменяли разрядник ф. 9 вкл	жилой сектор	
7	г.Оренбург п/ст."Инвертор"	ф.Ив-20	РП-59 2-СШ 10кВ.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ №2 от п/ст."Инвертор" до РП-59.		06.04.15.	21ч34м	21ч47м	00ч13м	На РП-59 по ту откл. Ф.Ив-20, РП-59 2-СШ 10кВ запитали по ф.59-16 с РП-68.	ЦТП,НС,АЗС, Торговый комплекс,Магазины,Жило й сектор,Быт.	КЛ восстановлена и испытана
8	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф 103		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП 65 повреждени е 3х разрядников		07.04.15.	11ч55м	12ч50м	00ч55м	откл ТП 65 ф. 103 вкл	жилой сектор КНС (резерв) АЗС	На тп 65 заменили разрядники вкл. В 15ч00м
9	Орские КЭС п/с ОЗТП (ОргЭС)	ф.8 (ОргЭС)	ТП-582, КТПН-1 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждени е на участке ОргЭС		08.04.15.	13ч05м	15ч30м	2ч25м	ОргЭС откл. поврежденны й участок, вкл. Ф.8	Жилой сектор, быт.	
10	г.Оренбург РП-39(ОГЭС)	ф.39-4(ОГЭС)	ТП-3108,3098(О КЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			08.04.15.	18ч45м	18ч47м	0ч02м	ОГЭС по ту повторно вкл. Ф.39-4	овощехранил ище, КНС,жилой сектор, быт.	
11	г.Оренбург РП-39(ОГЭС)	ф.39-4(ОГЭС)	ТП-3108,3098(О КЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	Повреждени е на участке ОГЭС ВЛ-10кВ: на РЛНД 39-4-1 поврежден изолятор, на		08.04.15.	19ч00м	23ч20м	04ч20м	ОГЭС устранило повреждение , вкл. Ф.39-4	овощехранил ище, КНС,жилой сектор, быт.	
12	Медногорск ий РУЭС п/с Городская	ф.2(ОКЭС)		2	Дождь		16	Повреждение опоры	упала опора №15	МТЗ	09.04.15.	15ч15м	15ч55м	0ч40м	откл. Шлейфа на опоры №12 , на опоре №16 откл РЛНД, часть абонентов	Полиция, Теплопункт(р езерв), дет. Сад, жилой сектор, быт.	производят осмстр эл. оборудовани я.
13	Бузулукские КЭС Плешановск ий РУЭС	ТП-502		8	Прочее	Откл. ТП-502, в связи с подъемом воды, ТП находится в зоне затопления	21	Прочее повреждение			09.04.15.	17ч15м				Комбикормо вый завод.	
14	Орский КЭС Домбаровск ий РУЭС п/с Домбаровск ая 2	ф 17		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		МТЗ	15.04.15.	08ч03м	08ч30м	00ч27м	повторно вкл.	жилой сектор	
15	г. Оренбург РП 24 1 СШ (ОГЭС)	ф. СТ 33	3001, 3002, 3003, 3004, 3523 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждени е на ф 24-13 (ОГЭС)		15.04.15.	12ч10м	12ч16м	00ч06м	на РП 24 вкл СВ вкл ф 24-5	МКБ №5	
16	Бузулукские КЭС п/с 7 А микрорайон	ф.Дачи		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			16.04.15.	14ч50м	15ч15м	0ч25м	повторно вкл.	дачи, пионер лагеря.	производят осмостр эл. оборудовани я.
17	Октябрьский РУЭС РП-1	ф.105		18	Прочее	при производстве опиловки в охранной зоне ВЛ-10 кВ физ. Лицом, без согласование с РУЭС, при падение дерева произошло	21	Прочее повреждение			16.04.15.	17ч15м	17ч45м	0ч30м	откл. ЛР-5-11, вкл.ф.105	волгатеелеком , жилой сектор, быт	ВЛ7450М откл. ЛР-5-9 ТП-21 запитали по ф.14-5, в 18ч01 м ф.105 вкл.

18	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС	ТП-СВ 2-15		2	Дождь		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-СВ 2-15 сгорело 3 ПК		17.04.15.	11ч10м	13ч00м	1ч50м	заменяли ПК, вкл.	Дет.Сад	
19	Кувандыкский РУЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП-725,726 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			17.04.15.	14ч10м	14ч35м	0ч25м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
20	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (Оренбургэнерго)	ф.Ск-9 (Оренбургэнерго)	ТП-15,17,18 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			17.04.15.	12ч19м	13ч00м	0ч41м	вкл.	Жилой сектор, быт.	МРСК-Волго о причине откл. не сообщают
21	Бузулукские КЭС п/с Колтубановская (ЗЭС)	ф.2 (ОКЭС)		1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	произошло падение дерева в пролете от опоры №62 до опоры №63, с		17.04.15.	14ч50м	15ч43м	0ч53м	откл. ЛР-204, ф.2 вкл	п.Партизанка, п.Паника, п.Опытный	в 17ч20м устранили повреждение ф.2 вкл. Полностью.
22	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.10 (РЖД)	ТП-2(ОКЭС) Ж\Д Поселок	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"		"Земля"	17.04.15.	14ч58м	15ч01м	0ч03м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт, Уч. Корпус ПУ-64	
23	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.10 (РЖД)	ТП-2(ОКЭС) Ж\Д Поселок	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"		"Земля"	17.04.15.	15ч06м	15ч38м	0ч32м	повторно вкл. "Земля" пропала	Жилой сектор, быт, Уч. Корпус ПУ-64	
24	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская районная	ф. 15		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	возгорание анкерной опоры №104		17.04.15.	20ч05м	—	—	откл. РЛНД Р №83	жилой сектор	откл. РЛНД №83 (ТП 312, 138, 178) потушили опору 22ч05м РЛНД Р №83 вкл
25	Орский КЭС РП-3 (ОргЭС)	ф.1(ОргЭС)	ТП-389(ОКЭС)	8	Прочее	Порывистый ветер.	22	Невыявленная, неустановленная причина			18.04.15.	15ч45м	15ч52м	00ч07м	Повторно вкл.	Жилой сектор,Быт.	
26	Сакмарский РУЭС п/ст."Сакмарская"	ф.10(ОКЭС)	ТП-105(ОКЭС)	2	Дождь		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-105 РУ-10кВ повреждён разрядник РВО-10 фазы "в"	Т.О, Земля.	19.04.15.	08ч20м	08ч46м	00ч26м	Откл. РТП-105,ф.10 на п/ст."Сакмарская" вкл.	АЗС.	На ТП-105 заменили разрядник, в 11ч25м вкл.
27	Сакмарский РУЭС п/ст."Сакмарская"	ф.12(ОКЭС)		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина		Т.О.	19.04.15.	08ч20м	10ч20м	02ч00м	Осмотрели ВЛ-10кВ,осмотрели ТП,ф.12 вкл.	Больница-АВР.Котельная перешла на резерв. Жилой сектор,Быт.	
28	Кувандыкский РУЭС п/ст."Тяговая"(РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП-725,726 (ОКЭС)	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			19.04.15.	15ч50м	16ч20м	00ч30м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
29	Сорочинский КЭС п/ст."Сорочинская"	ф.5(ОКЭС)		2	Дождь		21	Прочее повреждение	Повреждение изоляторов на отпайке абонента "Жилкомсервис" в ст. ТП-149	В 10ч30м АПВ успешно, на ф.5 "земля" осталась	20.04.15.	10ч39м	11ч02м	0ч23м	Откл. ЛР №510, с п/ст."Сорочинская" ф.5 вкл. Без"U" ТП-56,147,217(ОКЭС) и 5-	Скважина, КНС, дет. поликлиника, школа,Жилой сектор,Быт.	Откл отпайку ВЛ-10кВ в ст. абонентской ТП-149, вкл ф.5 полностью в 14ч29м
30	Бузулукские КЭС Курманаевский РУЭС п/с Курманаевская	ф.10		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	20.04.15.	11ч14м	11ч22м	0ч08м	повторно вкл	быт, жильё	Осмотр фидера причины не выявил
31	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская	ф.Красный флаг1		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		ТО	20.04.15.	12ч35м	13ч35м	1ч00м	вкл.	быт, жильё	Осмотр фидера причины не выявил
32	Сорочинский КЭС п/ст."Сорочинская"	ф.6(ОКЭС)	ТП-2	2	Дождь		21	Прочее повреждение	Отгорел шлейф на РТП-2 фазы В		20.04.15.	13ч00м	14ч26м	01ч26м	восстановили и ТП-2 вкл	пункт скорой помощи, быт	
33	Абдулинские КЭС п/с Тяговая	ф.Город-1		1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	На ВЛ-10кВ провис проводов в пролёте оп.109-110		20.04.15.	13ч50м	15ч05м	01ч15м	перетянули ВЛ в пролёте оп.109-110, вкл.ф.Город-1	АЗС, магазин, жильё	
34	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС РП-1	ф.Школа		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На РП-1 неисправность в модуле управления ВВ		20.04.15.	11ч20м	13ч00м	1ч40м	заменяли модуль ВВ, ф.Школа вкл	школа, нефтебаза, быт	
35	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф.СВ-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			20.04.15.	14ч31м	16ч07м	1ч36м	откл отпайку в ст. ТП-14	ЦРБ перешла на резерв, банки, быт, жильё	В 19ч25м вкл. ТП-14,12,25 ОКЭС и ТП-13 РЭСа. На ТП-14 заменили изолятор, на
36	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая	ф.ЗТ-2(СЭС)	ТП-28 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на КТП-1 (СЭС) поврежден РЛНД	"Земля"	20.04.15.	10ч45м	20ч56м	10ч11м	СЭС на КТП-1 заменили РЛНД, ф.ЗТ-2 вкл.	Водонапорная башня	

37	Орский КЭС п/ст."Левобережная"(ВЭС)	ф.8(РЖД)	ТП-12,683,684,ТП-Дачи,ТП-Карьер(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			22.04.15.	04ч25м	05ч15м	00ч50м	На п/ст."Левобережная" ф.8 повторно вкл.	НС-перешли на резерв,Дачи, Карьер,Жилой сектор.	
38	Абдулинские КЭС п/с Полевая 1-2 СШ	ф. ПЛ-2, ПЛ-9. КЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	СЭС причину отключения не сообщают		22.04.2015	18ч27м	18ч33м	00ч06м	повторно вкл.	котельная жилой сектор пожарная часть	
39	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая	ф. 5(КЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на п/с Тоцкая яч. ф. 5 повреждение опорного изолятора		22.04.15.	18ч15м	18ч25м	00ч10м	демонтировали поврежденный изолятор ф. 5 вкл	жилой сектор быт	
40	Новосергеевский РУЭС п/с Платовская	ф.3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	ЗЭС производили переключения с ф. 3 на ф. 5 отключился рекоузер ф.3		23.04.15.	14ч36м	17ч50м	01ч14м	вкл рекоузер	п. Покровка	
41	Кувандыкский РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.12(ОКЭС)		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина			23.04.2015	20ч43м	20ч55м	00ч12м	Повторно вкл. Видимых повреждений нет.	жилой сектор, хлеб.завод	
42	г.Оренбург п/с Юго-Западная	ф.Ю3-16	ТП-3050,3051, 3045, 3038, 3072	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	Обнаружили обрыв ВЛ-6кВ ОГЭС от ТП-362 до ТП-1260 ф.Ю3-16		24.04.15.	10ч55м	12ч05м	1ч10м	на ТП-362 откл. ВН вст. ТП-1260 вкл. ф.Ю3-16	пром.зона, миникотельная хим.продукта, пос. Овчинка дачи, жильё	ОГЭС устранили обрыв ВЛ-6 кВ и вкл ф.Ю3-16 полностью, ТП-3072,3038
43	Кувандыкский РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.12(ОКЭС)		1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	Схлест ВЛ-10кВ на вводе ТП-310		24.04.2015	12ч35м	12ч46м	00ч11м	Повторно вкл. Видимых повреждений нет.	жилой сектор, быт	
44	Беллевский РУЭС п/с Дубинская	ф.Ду-5		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		"Земля"	24.04.2015	12ч50м	13ч37м	00ч47м	осмотрели ВЛ откл. Р 5-1 ф.Ду-5 вкл.	школа, почта, сельсовет	повреждение в абонентских сетях.
45	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская	ф. Красный флаг-1		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			24.04.2015	11ч17ч	11ч35м	0ч18м	ф. Красный флаг-1 вкл до ТП-185 все абоненты запитаны.	быт, промзона	На ВЛ-10кВ от ТП-185 до ТП-480 производят перетяжку проводов
46	Илекский РУЭС ТП-44			1	Сильный ветер		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-44(ОКЭС) сгорело ПК		24.04.15.	13ч02м	16ч20м	03ч18м	Устранили повреждение, вкл.	хлебоприемный пункт.	
47	Орские КЭС п/с ОЗТП (ОргЭС)	ф.8	ТП-582,819 КТПН-1 (ОКЭС)	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			24.04.15.	13ч02м	13ч40м	00ч38м	осмотрели, повторно вкл.	ТП-582,819 КТПН-1 (ОКЭС)	
48	Илекский РУЭС ТП-52			1	Сильный ветер	ул. П.Морозова9 сорвало крышу с гаража на ВЛ-0,4 кВ, обрыв провода в пролете от опоры №7 до опоры №8	15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-52 сгорели ПК	ПК	24.04.15.	12ч10м	16ч00м	03ч50м	устранили обрыв провода, на оп.9,10 восстановили изоляторы, вкл	жил. Сектор, дет. Сад.	
49	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.6		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	После осмотра обнаружили на ВЛ-10кВ оп. ЛР-602 отгорел шлейф ф.С.	АПВ успешно	24.04.15.	12ч37м	14ч23м	01ч46м	восстановили шлейф, вкл ф.6 полностью	быт, жильё, скважины	
50	г.Оренбург Юго-Восточная	ф.ЮВ-17	ТП-680	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-680 ОГЭС повреждение на 1СШ-6кВ		24.04.15.	12ч37м	13ч54м	01ч17м	На ТП-1770 откл ВН в ст ТП-680 ф.ЮВ-17	больница им.Пирогова	
51	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская	ф.СК-10		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	На ВЛ слетел изолятор фазы А оп.№48	"Земля"	24.04.15.	13ч45м	15ч10м	01ч25м	устранили повреждение вкл.	Элеватор, АЗС, жилой сектор, быт	
52	г. Оренбург п/с Промбаза	ф.ПБ-37		1	Сильный ветер		15	Повреждение разрядника, ПН	На опоре №1 выход с п/с Промбаза поврежден разрядник	"Земля"	24.04.2015	17ч28м	21ч49м	04ч21м	Демонтировали разрядник, вкл.	РП-41 2 СШ Промзона	
53	г.Оренбург п/с Заречная	ф.Зар-4		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина	Повреждение на п/с Заречная		24.04.2015	15ч52м	22ч30м	06ч38м	Перевели ф. Зар-4 на п/с 9 Января ф. Ян-9	ТП-2023 жилой сектор.	A91:R93A91:R94AA91:R97
54	г.Оренбург п/с Восточная	ф.В-9		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			24.04.2015	16ч50м	18ч40м	01ч50м	Повторно вкл.	Жилой сектор, УФМС, дет. сад.	
55	Сорочинский КЭС п/с Промбаза	ф.5		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	На опоре №53 отгорел шлейф		24.04.2015	16ч32м	17ч26м	01ч53м	Устранили, вкл.	Жилой сектор	

56	Кувандыкский РУЭС п\с РЭС	ф.4		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			24.04.2015	17ч08м	18ч29м	01ч21м	Произвели осмотр, повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
57	г.Оренбург п/с Береговая	ф.Б-22	ТП-3022	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	на ВЛ-6 кВ (ОГЭС) упало 2-ва дерева,		24.04.15.	13ч00м	13ч55м	00ч55м	на РП-31 вкл. СВ,	Пионер лагерь	
58	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская	ф.Кх-2 (Оренбургэнерго)	ТП-34,68(ОКЭС)	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	на ВЛ ф Кх -2 откл рекроузер (Оренбургэнерго)		25.04.15.	17ч03м	20ч03м	03ч00м	вкл рекроузер	Мех.дойка, зерноток.	бригада илекского РУЭС произвела осмотр отпаек (ОКЭС)
59	г.Оренбург РП-59	ф.59-8	ТП-1703(2), 3102, 3094(1), 3041(1), 3100(2)	9	Вандальные действия	При производстве земляных работ ООО"СУ-809" повредили КЛ-10кВ	18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-10кВ ф.59-8 от ТП-1703 до ТП-3102 (ОКЭС)	земля	27.04.15.	13ч03м	14ч34м	1ч31м	вывели поврежденный КЛ, запитали абонентов по ф.65-2	"Новый мир", АЗС, жилой сектор	
60	Сакмарский РУЭС п\с Сакмарская	1 СШ-10кВ	ф. 2,4 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на п\с Сакмарская		28.04.2015	07ч41м	08ч05м	00ч24м	Повторно вкл. 1 СШ-10кВ	Больница(перешла на резерв), котельная, школа, быт	
61	Бугурусланский КЭС КТП-66			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На РТП выгорел нож.		28.04.2015	11ч10м	16ч40м	05ч30м	Заменяли РТП, вкл.	Быт, скважины.	
62	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская	1-2 СШ 10 кВ	ф, Мт-6 (ОКЭС) 5 ТП (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"	на ВЛ-35 кВ (СЭС) "земля"	"Земля"	28.04.2015	19ч50м	20ч30м	00ч40м	СЭС переключили на другой фидер	жилой сектор, быт	
63	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п\с Северная	ф.СВ-3(СЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			29.04.2015	17ч32м	19ч21м	01ч49м	Повторно вкл. СЭС причину не пояснил	Быт.	В 19ч55м запитали 4 ТП(ОКЭС)
64	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская	ф.МТ-6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-МТ6-01 пробой разрядника		29.04.2015	18ч40м	19ч16м	00ч36м	Демонтировали разрядник, вкл.	Быт, школа, поликлиника, пожарная часть, АЗС	
65	Орский КЭС п\с Левобережная	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ не успешно	29.04.2015	19ч25м	20ч22м	00ч57м	ОргЭС по участкам вкл. ф. 6	Котельная(резерв), насосная(резерв), быт	
66	Орский КЭС п/ст."Сокол"(ВЭС)	ф.6(ОргЭС)	ТП-349(ОКЭС)	13	Прочее	На ТП-394 взломана дверь ЗРУ-10кВ.	10	Поражение человека эл. Током	На ТП-394 в результате несанкционированного проникновения в ЗРУ-10кВ был		29.04.15.	20ч00м	21ч21м	01ч21м	ОКЭС в 20ч50м осмотрели ТП-394 РУ-10кВ посторонних лиц в РУ-10кВ небыло,ячейк	Жилой сектор.	Скорая помощь сообщила диспетчеру ОКЭС в 21ч25м,что с ТП-394 в
67	г. Оренбург РП 54	ф. 54-4 (ОГЭС)	ТП 3065	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	ТП 1141 (ОГЭС) отгорел шлейф		30.04.15.	13ч11м	15ч25м	02ч14м	устранили повреждение ф 54-4 вкл.	жилой сектор	
68	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная	ф. Ю-9		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО			30.04.15.	16ч05	16ч25м	00ч20м	повторно вкл	жилой сектор	
69	г.Оренбург п/ст."Пугачевская"	ф.П-20	РП-72 2-СШ,ТП-3111,3132,3133,3134,3135,3137,3201,3202,3204,1792,1799,1	2	Дождь		19	Повреждение кабельной муфты	На РЛНД Р.П-20-1 отгорела концевая мачтовая муфта КЛ-10кВ(ОКЭС) в	АПВ успешное .	30.04.15.	19ч02м	20ч07м	01ч05м	На РП-72 откл.ф.П-20, вкл.СВ-10кВ.	Жилой сектор,Быт.	