

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2015 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Сорочинский КЭС ТП-63	гр.№3	19	Неустановленн ый признак нарушения.		21	Прочее(указать фактор).	На ТП-63 гр.№3 повреждён автоматический выключатель 160А.		01.08.15.	17ч57м	18ч15м	00ч18м	Заменяли автомат.вкл.	Жилой сектор.	Установили автомат 160А.
2	г.Оренбург ТП-198	гр.Комарова правая сторона	7	Пожар.	Горят надворные постройки.	22	Невыявленная, неустановленн ая причина	Горят надворные постройки.		01.08.15.	18ч43м	20ч12м	01ч29м	МЧС потушили пожар. гр. вкл.	Двух этажные жилые дома по ул. Ветеранов Труда 1;1А;3.	
3	Бугурусланск ий КЭС КТП-159	гр.Автосервис	19	Неустановленн ый признак нарушения.		16	Повреждение опоры	На ВЛ-0,4кВ(абонентск ая) подгнила анкерная опора и упала на гораж.	Отключился автомат 63А.	03.08.15.	23ч00м				Автосервис.	
4	Орский КЭС ТП 683	гр 2	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	гр 2 выгорели Т.Т.		04.08.15.	15ч55м	18ч40м	02ч45м	заменяли Т.Т очистили РУ 04 от сажи вкл.	Жилой сектор.	
5	Бузулукский КЭС ТП-47	гр.№3	12	ДТП	Машина с места ДТП скрылась.	16	Повреждение опоры	На ВЛИ-0,4кВ повреждена подставная ж/б опора.		04.08.15.	21ч45м	21ч45м	00ч00м	Группа не отключалась .	Жилой сектор.	
	Новосергеевс кий РУЭС ТП-311	гр.3	19	Гроза		18	Повреждение кабеля, провода	Обрыв на ВЛ-0,4кВ		06.08.2015	20ч30м	22ч00м	01ч30м	Устранили, вкл.	Жилой сектор, магазин	

7	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС ТП-1	гр1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14	В электросети потребителя	пожар ул Большой жороги д 12		07.08.15.	20ч03м	20ч10м	00ч07м	отключили жилой дом гр 1 вкл.	жилой секор	
8	Бузулукский КЭС ТП-43	гр. ул. Чехова	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А фазы"В"	ПН	10.08.15.	22ч05м	22ч25м	0ч25м	заменяли ПН, вкл.	жилой сектор, быт.	
9	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС ТП-129	гр.1	7	Пожар	Пожар ж/д ул.Самарская 48	21	Прочее повреждение	Пожар ж/д ул.Самарская 48		12.08.15.	18ч45м	19ч25м	0ч40м	потушили, вкл гр.1	жилой секор	
10	Бузулукские КЭС ТП-65	гр.№3	7	Пожар	по ул Дорожная 17 горел забор вследствие чего произошло возгарание опоры №4	22	Невыявленная, неустановленная причина			14.08.15.	17ч17м	19ч15м	1ч58м	откл. ввод на мастерские, вкл. гр №3	жилой сектор, быт.	обгорел ввод на мастерские
11	г.Оренбург ТП-3117	гр. Редуктор+	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Пожар Самолетная 194 сауна		14.08.2015	19ч39м	21ч06м	01ч27м	Откл. и вкл.	Ресторан, гостиница, сауна, спа-центр	
12	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС КТП-4	гр.2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Поврежден автомат 160А		17.08.15.	11ч35м	13ч20м	1ч45м	заменяли автомат, вкл	редакция газеты, налоговая, жильё	
13	Переволоцкий РУЭС ТП-5	гр.3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Выгорел автомат гр.3		17.08.15.	14ч32м	17ч45м	3ч13м	заменяли автомат, вкл	жильё	
14	Медногорский РУЭС ТП-461	гр.2, 10	9	Вандальные действия	При производстве работ ООО "ТрансГруппОрск"	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждены 2хКЛ-0,4кВ от ТП-461 до ВРУ ж/д Моторная 9		17.08.15.	16ч15м	17ч20м	0ч55м	ж/д запитали по временке СИПом	пятиэтажный ж/д Моторная 9	Восстановлен 18.08.15, вкл.

15	Медногорский РУЭС ТП-223	гр. Гагарина 14	9	Вандажные действия	При производстве работ Волжская ТГК	18	Повреждение кабеля, провода	Порвали КЛ-0,4кВ до многоквартирного ж\д Гагарина 14		18.08.2015	11ч50м	12ч35м	00ч45м	Запитали ж\д временно через одноименную фазу.	многоквартирный ж\д Гагарина 14	19.08.15 заменили КЛ на КВЛ, вкл.
16	Медногорский РУЭС ТП 41		9	Вандажные действия		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ 0.4 кВ от ТП 41 до ж/д Комсомольская 27		20.08.15.	13ч45м	19ч05м	05ч20м	восстановили КЛ	ж/д комсомольская 27 27А	
17	Соль-Илецкий РУЭС ТП-102	гр. №5	12	ДТП	дтп оформлено	16	Повреждение опоры	разрушение основания ж/б опоры №15		22.08.15.	14ч25м	17ч00м	2ч35м	установили ж/б приставку вкл.	жилой сектор, быт.	замену опоры будут производить 24.08.15.
18	Сорочинский КЭС ТП-104	гр.Парковая	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А фазы"В" гр.Парковая		28.08.15.	23ч00м	23ч20м	0ч20м	заменяли ПН, вкл.	2 магазина	
19	Бузулукский КЭС ТП 19	гр. Суворова	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14	В электросети потребителя	ул Вильямса дом 16		29.08.15.	16ч38м	17ч54м	01ч16м	на время тушения пожара откл. гр	жилой сектор	
20	Бузулукский КЭС ТП 50	гр Котовского	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14	В электросети потребителя	ул Котовского дом 106		29.08.15.	18ч38м	19ч15м	00ч37м		жилой сектор	
21	Бузулукский КЭС ТП 259	гр. Гражданская	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Откл. группу по просьбе пожарных		30.08.15 31.08.15	23ч28м	01ч35м	02ч07м		Жилой сектор	
22	г.Оренбург ТП-3032	гр.Ваана Теряна	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. Контакта	окислился контакт на фронте ж/д Ваана Теряна 63		31.08.15.	16ч36м	18ч23м	1ч47м	перезаделал и контакт, вкл.	жилой сектор.	

23	Бугурусланский КЭС ТП 108	гр жилой дом 31-32	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АВ	31.08.2015	19ч00м	19ч15м	00ч15м	повторно вкл гр.	жилой сектор	
24	Бугурусланский КЭС ТП 175	гр. Гая	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	поврежден автомат		31.08.15.	20ч40м	22ч15м	01ч35м	заменяли АВ	жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
по ГУП "ОКЭС" Август 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	Бугурусланский КЭС п/ст."Городская"	ф.Г-3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		19	Повреждение кабельной муфты	На ВЛ-6кВ повреждена концевая мачтовая муфта КЛ-6кВ в ст.ТП-15(абонентск	АПВ не успешное .	01.08.15.	14ч29м	14ч50м	00ч21м	На ВЛ-6кВ откл. РЛНД отпайку в ст.ТП-15. ф.Г-3 вкл.	Отдел Полиции,Рынок,Жилой сектор,Быт.	
2	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.18		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			01.08.15., 02.08.15.	21ч30м	01ч30м	4ч00м	вкл	горгаз, ДРСУ, Волгателеком , жильё	
3	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/ст."Северная"	ф.СВ-4 СЭС	ТП-16	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Поврежден изолятор на ВЛ СЭС		01.08.15., 02.08.15.	19ч58м	0ч44м	4ч42м	устранили, вкл.	ТП-16 быт	
4	Медногорский РУЭС РП-1	ф.14,6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		4	Ложная работа РЗиА	На РП-1 откл неселективно питающий ф.14, отход. ф.6		03.08.15.	0ч25м	0ч40м	0ч15м	повторно вкл.	полиция, резерв тепловыт. пункта, быт	
5	Медногорский РУЭС РП-1	ф.7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			03.08.15.	0ч25м	1ч10м	0ч45м	повторно вкл.	участок ОКЭС Медногорска, быт, жильё	
6	Медногорский РУЭС РП-1	ф.7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			03.08.15.	05ч15м	05ч30м	0ч15м	повторно вкл.	участок ОКЭС Медногорска, быт, жильё	Ведут осмотр ВЛ

7	Орский КЭС п\с ОЗТП	ф. 8 (ОргЭС)	ТП 582 КТПН- 1(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	обрыв ВЛ на абонентском участке		04.08.15.	16ч05м	17ч35м	01ч30м	откл. поврежден ный участок ВЛ ф вкл.	жилой сектор , быт	
8	г.Оренбург РП-57	1-СШ 10 кВ	ТП-3115 (1- СШ 10 кВ), ТП-3023 (1- СШ 10 кВ)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-10 кВ(ОГЭС) от РП-57 до ТП- 250 ф.57-9		06.08.15.	16ч32м	17ч02м	0ч30м	откл. поврежден ный участок, запитали по ф	поликлиника, мегафон,ЦТП, ФСКН(есть резерв), кинотеатр "Победа", "русский	
9	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.14		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			08.08.15.	14ч20м	14ч21м	0ч01м	повторно вкл.	больница 2ввода, жильё, быт	
10	г.Оренбург РП-54(ОГЭС)	ф. 54- 4(ОГЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е в сетях ОГЭС		10.08.2015	08ч50м	10ч04м	01ч14м	Устранили, вкл.	ТП-3065 жилой сектор	
11	г.Оренбург п\с Восточная	ф.В-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ от п\с Восточная до ТП-562(ОГЭС)		10.08.2015	09ч30м	09ч45м	00ч15м	Запитали 2СШ ТП- 3027 по резерву	ТП-3027 2СШ Жилой сектор, НС, ЦТП	
12	Бугурусланск ий КЭС п\с Лучевая	ф. Л- 1(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	Отгорел шлейф на РЛНД Р-8		10.08.2015	10ч00м	11ч39м	01ч39м	Восстановил и, вкл.	Жилой сектор, быт, НС, поликлиника	
13	г.Оренбург РП-44	1 СШ-6кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	В результате не селективной работы отключилась 1СШ.Повреж дение на ф.		11.08.2015	16ч56м	17ч21м	00ч25м	повторно вкл.	ТП-3047 ГУП ОХРАНА, комерческие потребители	
14	г.Оренбург п\с Инвертор	ф.ИВ-7		9	Вандальные действия	Строительная организация при производстве работ.	18	Повреждение кабеля, провода	Порвали 2КЛ ф. ИВ-7 и 2КЛ ф. ИВ-20.		11.08.2015	17ч42м	23ч00м	05ч18м	Запитали через резерв.	Жилой сектор, быт, ЦТП, ГИБДД	В течении 5ч18м постепенно запитували потребителе й (12.08.15. 11ч43м

15	г.Оренбург п\с Инвертор	ф.ИВ-20		9	Вандальные действия	Строительная организация при производстве работ.	18	Повреждение кабеля, провода	Порвали 2КЛ ф. ИВ-7 и 2КЛ ф. ИВ-20.		11.08.2015	17ч42м	19ч00м	01ч18м	Запитали через резерв.	Жилой сектор, быт, ЦТП, НС,	Восстановили и вкл КЛ- 10кВ ф.ИВ-20 в 02ч30м 12.08.15г., ф.ИВ-7 вкл в 15ч50м РП-59
16	г.Оренбург п\с Степная	ф. СТ-45	1СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ ф.СТ- 45 от п\с Степная до РП-68		11.08.2015	19ч15м	20ч55м	01ч40м	Запитали через ф.СТ- 12	Жилой сектор.	
17	Орские КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркено	ф.5 ВЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	Обрыв ВЛ ОрРЭС	земля	13.08.15.	7ч15м	11ч45	04ч30м	устранили обрыв ф. вкл.	скважина, быт	
18	г. Оренбург РП 50	ф. 50-1	ТП- 3116,3117(О КЭС). ТП- 1760,1759(а бонентские)	9	Вандальные действия	УК "Звёздный городок"при обустройстве детской площадки пробурили КЛ- 10кВ(ОКЭС)	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ- 10кВ(ОКЭС) от РП-50 до ТП-1760 ф.50- 1		13.08.15.	08ч40м	16ч20м	07ч40м	запитали по ф. 50-8.	тк"Сокол", СПА центр"Шолко вый путь",Жилой сектор,Быт.	КЛ ф. 50-1 восстановили и вкл. 18ч10м
19	г. Оренбург РП 50	ф.50-8	ТП- 3116,3117(О КЭС). ТП- 1760,1759(а бонентские)	9	Вандальные действия	УК "Звёздный городок"при обустройстве детской площадки пробурили КЛ- 10кВ(ОКЭС)	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ- 10кВ(ОКЭС) от РП-50 до ТП-1760 ф.50- 8		13.08.15.	08ч40м	16ч20м	07ч40м	восстановил и КЛ ф вкл. вкл.	тк"Сокол", СПА центр"Шолко вый путь",Жилой сектор,Быт.	
20	Орский КЭС ТП 18 (Никель комбинат)	ф.10	ТП 85,57, 63, 65,106 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждение на ТП 18 (Никель комбинат)		13.08.2015	16ч30м	16ч52м	00ч22м	ТП 85,57, 63, 65,106 (ОКЭС) запитали по ф №3 п/с ГПП	жилой сектор	
21	Октябрьский РУЭС п/с Нижний Гумбет	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е в сетях МРСК		13.08.15.	17ч03м	18ч35м	01ч32м	устранили . вкл	резерв на водозабор	
22	Беляевский РУЭС п/с Дубинская	ф. Ду-4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		МТЗ	14.08.15.	6ч10м	9ч55м	3ч45м	осмотрели линию, вкл.	Жилой сектор, быт, завод ООО "Южуралгипс "	

23	г. Оренбург РП 57	ф. 57-9	ТП3023 (1СШ)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 10 кВ от РП 57 до ТП 250 (ОГЭС)		15.08.15.	21ч18м	21ч53м	00ч35м	ТП 3023 1 СШ запитали по ф. ШВ-29	банк, ЦТП, кжилой сектор	
24	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП-28 поврежден проход. изолятор ф.С	АПВ не успешное	17.08.15.	10ч00м	10ч09м	0ч09м	повторно вкл.	Маслозавод, больница 1ввод, администрац ия, быт, жильё	ТП-28 вывели в ремонт в 16ч30м, заменяли и вкл в 18ч07м
25	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.5		2	Дождь		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ВЛ-10кВ оп.1 расколот подвесной изолятор ПС	Т.О.	17.08.15.	12ч13м	14ч18м	2ч05м	устранили, вкл.	ДРСУ, таможня есть ДЭС, КНС и очистные на резерве, жильё	
26	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.4	ТП-11	2	Дождь		17	Повреждение изоляторов (указать название)	В результате попадения воды в ТП-11 повреждены ЗПК, 2 проход., изолятора	ф.4 АПВ успешно	17.08.15.	12ч20м	14ч10м	1ч50м	устранили, вкл.	ТП-11 д/сад, жильё	
27	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ успешное	17.08.15.	13ч05м	—	00ч00м	—	скважина, школа, 3 д/сад, котельная, быт	
28	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.19		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		ТО, АПВ успешное	17.08.15.	13ч05м	—	00ч00м	—	школа, КНС, котельная, быт	
29	Переволоцк ий РУЭС п/с Сельская	2СШ-10кВ, ф.Се-10, Се- 5 ОКЭС		2	Дождь		21	Прочее повреждение	На п/с Сельская откл ввод ТМ- 2 110/35/10кВ		17.08.15.	13ч08м	13ч20м	0ч12м	повторно вкл.	п. Каргала рем.завод, д/сад, жильё, быт	
30	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская	полностью		2	Дождь		21	Прочее повреждение	Откл. ВЛ- 110кВ "Степная- Чебеньки"		17.08.15.	14ч32м	14ч47м	0ч15м	повторно вкл.	р.ц. Сакмарский, п.Красный коммунар	

31	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.10 РЭСа		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленна я причина		земля ф.С	17.08.15.	13ч12м	14ч35м	1ч23м	вкл.	ТП-2ЖД жильё, ТП-39 очистные резерв	
32	Орские КЭС Кваркенский РУЭС п/с Тяговая	ф.2 РЖД		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			17.08.15.	15ч25м	16ч50м	1ч25м	вкл.	админ-ция п.Красноярск ий, жильё	
33	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.14		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленна я причина		МТЗ	17.08.15.	15ч45м	15ч53м	0ч13м	повторно вкл.	2ввод ЦРБ, дом Культуры, школа, жильё	
34	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская	ф.4 в работе	ТП-46	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-46 сгорели 3хПК		17.08.15.	16ч36м	17ч07м	0ч31м	заменяли ПК, ТП-46 вкл	центр соц. обслуживани я, гаражи	
35	Сорочинские КЭС п/с Промбаза	ф.16		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		16	Повреждение опоры	На ВЛ-10кВ оп.63 в рез-те загнивания, сломалась, КЗ на ВЛ		17.08.15.	16ч20м	16ч51м	0ч31м	Откл КРУН- 4, вкл ф.16, заменяли опору, вкл ф.16 полностью в 19ч25м	КНС 1ввод, быт, жильё	Без напряжения 19хТП, вкл в в 19ч25м
36	Соль- Илецкий РУЭС п/с РП- 2	ф.2-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-108 поврежден разрядник		19.08.2015	07ч50м	09ч40м	01ч50м	Устанили поврежден ие, вкл.	Жилой сектор	ТП-108 вкл. в 10ч45м
37	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		Т.О. АПВ успешно	19.08.2015	18ч55м	00ч00м	00ч00м	АПВ успешно	—	
38	г. Оренбург п/с Оренбургска я	ф. О-17	ТП-3067, ТП- 3378	9	Вандальные действия	ООО Селикат строй сервис при проведении земляных работ порвали КЛ 6 кВ	18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 6кВ от п/с Оренбургска я до ТП 1204		20.08.15.	11ч15м	21ч10м	09ч55м	на ТП 3378 и ТП 3067 установлен но ДГУ	жилой сектор быт КНС	21.08.15 18ч15м КЛ восстановили вкл.

39	г.Оренбург РП-59	ф.59-3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-10 кВ (абонентская) от ТП-328 до ТП-1675		22.08.15.	13ч30м	14ч04м	0ч34м	откл. поврежден ный участок, вкл.	абоненты ОГЭС	
40	Абдулинские КЭС Понаморева п/с Понаморева п/с	ф. Пн-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"		"Земля"	23.08.15.	12ч12м	12ч52м	0ч40м	откл. РЛНД- 7, вкл.	жилой сектор, быт	Без напряжения 3хТП, в 16ч20м вкл.
41	Орские КЭС п/с Кошкульская	ф.5	4хТП	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина			23.08.15.	17ч37м	18ч40м	0ч53м	произвели осмотр, вкл.	жилой сектор, быт	
42	г. Оренбург п/с Юго- Восточная	ф. ЮВ 11(ОГЭС)	ТП 3048 3006	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 6 кВ от п/с Юго Восточная до РП 82 (ОГЭС)		23.08.15.	21ч40м	22ч02м	00ч22м	ТП 3048 запитали по ф 77-4	жилой сектор школа.	ТП 3006 вкл в 23ч15м (школа)
43	г.Оренбург РП-8	ф.8-4(ОГЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ (ОГЭС) от ТП- 22 до ТП-124		26.08.2015	10ч00м	11ч04м	01ч04м	Огэс вывели поврежден ный участок, вкл. 8-4	Абоненты ОГЭС	
44	г.Оренбург РП-33	2СШ		9	Вандальные действия	Порвали краном	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена ВЛ-10кВ ф. 33- 6(ОГЭС) возле ТП 335. Не селективная работа.		27.08.2015	15ч26м	15ч55м	00ч29м	Отключили поврежден ный участок, вкл. 2СШ	Жилой сектор КНС	
45	г.Оренбург РП-33	33-6		9	Вандальные действия	Порвали краном	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена ВЛ-10кВ ф. 33- 6(ОГЭС) возле ТП 335. Не селективная работа.		27.08.2015	15ч26м	16ч15м	00ч49м	Большую часть потребител ей ОГЭС запитали через 33-5	Жилой сектор, КНС	ТП-3082 включили в 17ч24м
46	г.Оренбург п\с Степная	ф. СТ-12		9	Вандальные действия	При производстве работ	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ ф.СТ- 12 от п\с Степная до РП-68	земля	27.08.2015	16ч23м	16ч24м	00ч01м	Откл. СТ- 12и вкл. на РП-68 СВ- 10кВ	Жилой сетор	КЛ ф.Ст.12 испытан и вкл в 21ч15м

47	г. Оренбург п\с Юго-Восточная	ф. ЮВ-5(ОГЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ (ОГЭС) от ТП-346 до ТП-366		27.08.2015	18ч18м	18ч47м	00ч29м	ОГЭС вывели поврежденный участок, вкл.4	Жилой сектор, магазины	
48	г. Оренбург п/с Аэропорт	ф. А-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение			28.08.15.	18ч28м	19ч14м	00ч46м	повторно вкл.	жилой сектор	
49	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская	ф.19	ТП-191	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-191 самопроизвольно откл ВН в ст линии ф.19		28.08.15.	20ч01м	20ч15м	0ч14м	На ТП-191 вкл ВН в ст ф.2	ТП-191 насосная	В 21ч10м устранили неисправность ВН, ТП-191 вкл по ф.19
50	Илекский РУЭС п/с Илекская		ТП-25	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-25 сгорело 2хПК 15А		28.08.15.	22ч46м	23ч45м	0ч59м	заменяли ПК, ТП-25 вкл	жилой сектор	
51	Илекский РУЭС п/с Илекская		ТП 22	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорало ПК фаза А		29.08.15.	09ч00м	09ч14м	00ч14м	заменяли ПК	АЗС, магазин Магнит банк	
52	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская	ф. 1		2	Дождь		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на опоре №20 разрушился ПФ-10		30.08.15.	10ч58м	11ч38м	0ч40м	заменяли изолятор, вкл.	жилой сектор, быт.	
53	Орские КЭС п/с ЭЧЭ-76 (ржд)	ф.5,6,7,10 (ОКЭС)		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Повреждение в сетях РЖД		30.08.15.	16ч15м	19ч53м	03ч38м	ф. 6-10запитали по нормально й схеме, ТП по ф. 5и7 запитали	КНС, НС, котельная, жилой сектор, быт.	Без напряжения абонентская ТП-6 пекарня, ф7 вкл 31.08.15. в 14ч55м
54	Бузулукские КЭС п/с 7-А микрорайон	ф.Дачи		2	Дождь		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	на отпайку в сторону ТП-271 упало дерево		30.08.15.	8ч55м	12ч35м	3ч40м	убрали дерево, вкл.	дачи, пионер лагеря.	

55	Орский КЭС п\с Левобереж- ная	ф.8(РЖД)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Поврежде- ние в сетях РЖД ТП-625		30.08.2015	21ч46м	22ч05м	00ч19м	Откл. поврежден- ный участок, вкл. ф. 8	Жилой сектор	
56	Кувандыкски й РУЭС п\с Кувандыкская	ф.13		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ от ТП-104 до опоры ЛР- 18 концевая разделка		31.08.2015	00ч40м	02ч00м	01ч20м	Откл. поврежден- ный уасток, вкл. ф.13	Жилой сектор, быт, КНС(есть резерв)	
57	Бугурусланск ий КЭС ВЛ- 220кВ Бугульма- Михайловская (МЭС)			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна- я причина		АПВ успешное	31.08.15.	10ч00м	—	—	АПВ успешное	г.Бугуруслан	
58	Бугурусланск ий КЭС п/с Юбилейная	ф.Ю-9		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна- я причина			31.08.15.	10ч00м	10ч09м	0ч09м	повторно вкл.	поликлиника, жилой сектор, быт	
59	Соль- Илецкий РУЭС ТП-43	ТМ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТМ отгорела шпилька 0,4 кВ фазы "А"	ПК	31.08.15.	10ч30м	15ч30м	5ч00м	заменяли ТМ, вкл	жилой сектор, быт.	
60	Орские КЭС РП-12	ф.1 (ОргЭС)	ТП-155,197, 203 (КЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на ВЛ-10 кВ (ОргЭС) поврежден штыревой изолятор		31.08.15.	14ч48м	17ч35м	2ч47м	ОргЭС заменяли изолятор, вкл.	жилой сектор, быт.	ОргЭС и КЭС производят осмотр эл. оборудовани- я.
61	г. Оренбург п/с Южная 2СШ		ТП 3013(1СШ), 3014	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждение в сетях ПО ЦЭС		31.08.15.	20ч10м	20ч15м	00ч05м	повторно вкл.	Больница (резерв), спецсвязь (резерв)	
62	г. Оренбург РП 71	ф 71-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 10 кВ от ТП 3146 до ТП 3211		31.08.15.	21ч04м	21ч50м	00ч46м	на ТП 3138 вкл СВ	ЖК Экодолье	ТП 3211 запитали 23ч15м