

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Декабрь 2015 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Сорочинские КЭС ТП-98	гр. 2	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	На ТП-98 гр.2 сгорел ПН и ТТ фазы С, в ВРУ скважины отгорел КЛ абонента		02.12.15.	10ч29м	12ч30м	2ч01м	На ТП-98 заменили ТТ, ПН, КЛ абонента откинули от автомата гр.2 и вкл гр.	водозабор, скважина №8	25.12.15 в 12ч00м КЛ заменили и вкл.
2	Сорочинские КЭС ТП-59	гр.1	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Возгорание эл/щита ж/д Ордженикидзе 222		03.12.15.	14ч15м	14ч21м	0ч06м	Откл ввод ж/д Ордженикидзе 222, гр.вкл	жилой сектор	
3	г.Оренбург ТП-3016	гр. Клуб	13	Прочее		21	Прочее повреждение	Откл. автомат отходящей группы 100А		04.12.2015	20ч21м	20ч50м	00ч29м	Повтрно вкл.	Дом культуры Дружба	
4	Илекский РУЭС ТП-14		8	Прочее	Мокрый снег	21	Прочее повреждение	В результате попадания воды в РУ-0,4кВ выгорел автоматический выключатель 160А гр.№1.	На ТП-14 в РУ - 10кВ сгорели 3-ПК.	06.12.15.	12ч19м	14ч39м	02ч20м	В РУ-0,4кВ заменили автомат 160А гр.№1, в РУ-10кВ заменили 3-ПК,вкл.	Жилой сектор,магазин "Калинка",конт ора Лесхоза.	
5	Сорочинский КЭС ТП-63		7	Пожар	Горел ж/д по ул. Гагарина 40	22	Невыявленная, неустановленна я причина			10.12.15.	01ч56м	01ч56м	00ч00м	На опоре №19 отключили провод СиП ввод в жилой дом по ул.	жилой сектор	На ТП-63 группу не отключали.

6	Бузулукский КЭС, Колтубановский РУЭС ТП-320	гр. №2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-320 сгорел ПН-100А фазы "А".		10.12.15.	21ч10м	21ч45м	00ч35м	Осмотрели ВЛИ-0,4кВ, заменили сгоревший ПН, вкл.	Жилой сектор.	
7	Бузулукский КЭС, Курманавский РУЭС ТП-113	гр. ул. Фомина	7	Пожар	Горит ж/д по ул. Фомина 6	22	Невыявленная, неустановленная причина			11.12.15.	07ч10м	08ч06м	00ч56м	Откл. ввод в ж/д по ул. Фомина 6, группу на ТП-113 вкл.	Жилой сектор.	
8	Шарлыкский РУЭС ТП 70	гр 3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		5	Схлест проводов, провис проводов	схлест ВЛ 04кВ		11.12.15.	12ч10м	12ч50м	00ч40м	устранили схлест гр вкл	автосервис	
9	Сорочинский КЭС ТП 11	гр. 3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-0,4кВ одна фаза до ж\д Карла Маркса 221. Сгорел ПН 100А фаза А		11.12.15.	18ч00м	20ч15м	02ч15м	В ВРУ ж\д сделали одноименку	жилой дом	
10	Сорочинские КЭС ТП-143	гр.3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-143 сгорел ПН-100А фазы "А".		15.12.15.	21ч35м	22ч00м	0ч25м	заменяли ПН на 160 А, гр.3 вкл	быт	
11	Сакмарский РУЭС ТП-102	гр. Л-1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-250А фаза С		16.12.2015	10ч45м	12ч10м	01ч25м	Заменяли ПН, осмотр причину не выявил	Жилой сектор	
12	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС ТП-603	гр.1	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Пожар в автосервисе		17.12.15.	01ч30м	02ч25м	0ч55м	потушили пожар, гр. вкл	автосервис, быт	

13	г. Оренбург ТП 3098	гр Гражданская 36/1	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорело 2 ПН		19.12.15.	13ч30м	14ч36м	01ч06м	заменяли ПН	жилой сектор	
14	г.Оренбург ТП-3127	гр.Лесхозная	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		14в	В электросетях потребителя короткое замыкание	У абонента по ул. Лесхозная 10 в ВПУ повреждён вводной автомат.	На ТП-3127 отключился автомат 160А.	23.12.15.	15ч44м	16ч17м	00ч33м	У абонента заменяли вводной автомат, на ТП-3127 вкл. гр.Лесхозная	жилой сектор	
15	Бузулукские КЭС Первомайски й РУЭС ТП- 704	№2	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	на отпайке в сторону гаражей отгорел фазный провод		25.12.15.	5ч30м	6ч50м	00ч20м	Срезали ВЛ в сторону гаражей. гр 2 вкл.	Музыкальная школа, гаражи, соц. защита.	В 16ч00м восстановили ВЛ-0,4кВ
16	Бузулукский КЭС ТП 1	гр. 13 линия	12	ДТП		1	Обрыв провода	обрыв ВЛИ 0,4кВ в пролете опор №15-№16		27.12.15.	16ч30м	17ч30м	01ч00м	устранили обрыв гр. вкл.	жилой сектор	
17	г.Оренбург ТП-3172	гр.№1	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		13	Отсутствие эл. Контакта	На ж/б опоре №1 выгорел прокалывающи й зажим фазного линейного провода.		30.12.15.	15ч37м	18ч53м	03ч16м	Заменяли прокалываю щий зажим, вкл.	жилой сектор	
18	Сакмарский РУЭС ТП-102	гр. Население	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Превышение номинальной нагрузки		31.12.15.	19ч10м	19ч45м	0ч35м	повторно вкл.	жилой сектор	
19	Сакмарский РУЭС ТП-102	гр. Население	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Превышение номинальной нагрузки		31.12.15.	19ч50м	20ч34м	0ч44м	Демонтаров али АВ-160А, подкл. к рубильнику 250А, вкл.	жилой сектор	

20	г.Оренбург ТП-3043	РУ-0,4 кВ	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на вводном рубильнике сгорел ПН фазы ,"С"		31.12.2015	20ч33м	21ч23м	0ч50м	заменяли ПН, откл. гр. Комарова, вкл.	жилой сектор, быт	гр. Комарова вкл. в 22ч13м
21	Сорочинские КЭС ТП-143	гр.№1	19	Вандальные действия		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорел ПН-100А фаза С		31.12.15.	20ч34м	21ч31м	0ч57м	заменяли ПН вкл.	жилой сектор, быт	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Декабрь 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключе-ний	Причина нарушения	Дополните-льная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутац ии (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительн ость перерыва электросн аб-жения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	Бузулукский КЭС п\с Погат	1 СШ		19	#ССЫЛКА!		21	#ССЫЛКА!	Отключился выключатель питающего фидера.		01.12.2015	16ч11м	16ч30м	00ч19м	Осмотрели, повторно вкл.	Быт, промзона	
2	г.Оренбург п/ст."Узловая "		ТП-3057	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	Отключалась п/ст."Узлова я" полностью.		02.12.15.	00ч00м	00ч08м	00ч08м	Повторно вкл.	АЗС,Автомой ка,Кафе,Гара жи,Жилой сектор.	
3	г.Оренбург ЦРП НМЗ	ф.24	ТП-3060, 3053, 3058(2СШ), 3059(1СШ)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КВЛ от ТП-3058 до ТП-3053 ф.24		02.12.15.	14ч20м	15ч37м	01ч17м	Вывели КВЛ, вкл ф.24 с ЦРП НМЗ	п.Берды 3хЦТП, 2хКНС, дет/сад, школа№63, поликлиника, жильё. быт	Без напряжения ТП-3053 ЦТП-129, Мегафон, жильё. ТП-3053 вкл. в
4	г.Оренбург п/с Юго-Восточная	ф.ЮВ-11 (ОГЭС) РП-82	ТП-3048, 3006 ОКЭС	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ6кВ ОГЭС ф.ЮВ-11 от п/с Юго-Восточная до РП-82		03.12.15.	16ч27м	18ч00м	1ч33м	вывели КЛ, вкл на РП-82 СМВ	школа, сауна, гостиница, жилой сектор	ТП-3048 запитали по ф.77-4 в 17ч45м
5	Бугуруслански й КЭС Асекеевский РУЭС		ТП-29	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатор а	Выгорела шпилька на трансформат оре 160кВа со стороны 0,4кВ фаза В		03.12.2015	22ч00м	23ч30м	01ч30м	Заменяли ТМ-160кВа	Быт	

6	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животны-х под напряжение	На опоре № 21/6 попадание птицы	МТЗ	04.12.15.	10ч50м	11ч05м	0ч15м	откл. Р 4-1 в сторону учхоза, ф.4 вкл.	Учхоз, лесхоз, ДРСУ (резерв), НС (резерв), жилой сектор	убрали птицу с опоры , в 11ч35м Р 4-1 вкл.
7	Соль-Илецкий РУЭС п/ст."Соль- Илецкая"	ф.11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п/ст."Соль- Илецкая" яч. ф.11 повреждена отключающа- я катушка.		07.12.15.	07ч50м	08ч50м	01ч00м	ф.11 запитали с РП-1.	Школы,Детса- ды,Детская поликлиника, Жилой сектор,Быт.	ф.11 на п/ст."Соль- Илецкая" вкл. в 17ч25м.
8	Александровс- кий РУЭС		ТП-172	8	Прочее	Мокрый снег	21	Прочее повреждение	На РТП-172 поврежден изолятор		07.12.15.	12ч30м	16ч00м	3ч30м	заменяли РТП-172, вкл	жилой сектор	
9	Шарлыкский РУЭС п/с шарлыкская	ф.5		8	Прочее	Мокрый снег	22	Невыявленная, неустановленна- я причина			07.12.15.	16ч54м	16ч59м	0ч05м	Повторно вкл.	резерв больницы, юр.лица, жильё	
10	Шарлыкский РУЭС п/ст. "Шарлыкская"	ф.1		8	Прочее	Ветер,Дождь.	22	Невыявленная, неустановленна- я причина			07.12.15.	17ч29м	17ч29м	00ч00м	Время срабатывани- я АПВ.	Жилой сектор,Быт.	
11	Шарлыкский РУЭС п/ст. "Шарлыкская"	ф.6		8	Прочее	Ветер,Дождь.	22	Невыявленная, неустановленна- я причина			07.12.15.	17ч29м	17ч29м	00ч00м	Время срабатывани- я АПВ.	Больница АВР,Жилой сектор,Быт.	
12	Шарлыкский РУЭС ТП-48			8	Прочее	Ветер,Дождь.	21	Прочее повреждение	На ТП-48 сгорели ПК 10кВ фазы "В" и "С".		07.12.15.	17ч56м	18ч23м	00ч27м	На ТП-48 заменяли сгоревшие ПК, вкл.	Жилой сектор.	

13	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.14 (оренбургэ нерго)	ТП-141, 142 (КЭС)	8	Прочее	Ветер,Дождь.	8	Неисправность в ПС и сетях АО	Оренбургэне рго о причине откл. не сообщают	"Земля"	07.12.15.	22ч40м	0ч32м	1ч52м	Осмотрели, повторно вкл.	Жилой сектор.	
14	Орские КЭС Домбаровски й РУЭС п/с Домбаровска я-1	ф.3 (оренбургэ нерго)	8-ТП (КЭС)	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина		МТЗ	08.12.15.	5ч35м	6ч03м	0ч28м	Повторно вкл.	жилой сектор,быт, НС (Резерв)	
15	Орские КЭС Домбаровски й РУЭС п/с Домбаровска я-1	ф.3 (оренбургэ нерго)	8-ТП (КЭС)	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина		МТЗ	08.12.15.	6ч31м	6ч51м	0ч20м	Повторно вкл.	жилой сектор,быт, НС (Резерв)	
16	Орские КЭС Адамовский РУЭС РП-3 Элеватор	ф.3Ш	ТП-212 ОКЭС	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На РП-3 Элеватора пробой проходного изолятора		08.12.15.	8ч10м	11ч40м	3ч30м	заменяли изолятор, вкл	школа	
17	Орские КЭС Домбаровски й РУЭС п/с Домбаровска я-1	ф.3 (оренбургэ нерго)	8-ТП (КЭС)	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	На отпайке ВЛ в ст ТП- 206 (ОКЭС) на оп.4 вырвало крюк с изолятором	МТЗ	08.12.15.	9ч05м	9ч11м	0ч06м	ф.3 вкл, откл. отпайку ВЛ ОКЭС в 10ч00м	жилой сектор,быт, НС (Резерв)	Без напряжения ТП-206, 211, 188, 218- жильё, быт, устранили и вкл отпайку
18	Бузулукский КЭС ВЛ-35кВ Элеватор 2ая цепь п\с Погат	2СШ-6кВ		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Откл ВЛ- 35кВ Элеватор 2ая цепь (Западные ЭС)	АПВ не успешно	08.12.15.	14ч23м	14ч38м	0ч15м	на п/с Погат вкл СВ	Гипермаркет, ЕДДС город, пром.зона, жилой сектор	В 16ч57м п/с Погат вкл по нормальной схеме, СВ отключен
19	Сорочинский КЭС п\с Промбаза	ф.16		1	Сильный ветер	ветер, снег.	22	Невыявленная, неустановленна я причина			08.12.15.	15ч30м	15ч56м	0ч26м	Повторно вкл.	1ввод КНС, абонентские ТП- пром.зона	

20	Сорочинский КЭС п\с Промбаза	ф.16		8	Прочее	снег	8	Неисправность в ПС и сетях АО			09.12.15.	3ч30м	3ч56м	0ч26м	Повторно вкл.	1ввод КНС, абонентские ТП- пром.зона	
21	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токопроводящие части	опора №84 упала ветка.		10.12.15.	09ч35м	09ч50м	00ч15м	устранили вкл .	жилой сектор быт.	
22	г.Оренбург п/ст."Степная"	2-СШ 10кВ	РП-61 2- СШ,РП-24 2- СШ 10кВ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животны-х под напряжение	На п/ст."Степна я" яч. ввод с ТМ-4 попала крыса.	На п/ст."Сте пная" откл. В 110кВ ввод на ТМ-2,ТМ-	11.12.15.	03ч11м	03ч11м	00ч00м	На п/ст."Степна я" на СВ- 10кВ между 1-2 СШ сработал АВР.	РП-61 2- СШ,РП-24 2- СШ 10кВ	На п/ст."Степная" на СВ-10кВ между 3-4 СШ АВР не сработал.В 04ч45м на
23	г.Оренбург п/ст."Степная"	4-СШ 10кВ	РП-61 1-СШ 10кВ,РП-68 1-СШ 10кВ.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животны-х под напряжение	На п/ст."Степна я" яч. ввод с ТМ-4 попала крыса.	На п/ст."Сте пная" откл. В 110кВ ввод на ТМ-2,ТМ-	11.12.15.	03ч11м	03ч26м	00ч15м	На п/ст."Степна я" в ручном режиме вкл. СВ-10кВ между 3-4 СШ.	РП-61 1-СШ 10кВ,РП-68 1- СШ 10кВ.	В 03ч44м на ЦРП 3- подъем вкл. В ф. Ст-44 запитали РП- 61 1-СШ 10кВ. В
24	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская 2СШ	ф. 5, 8, 9, 11,19		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО			13.12.15.	21ч20м	21ч59м	00ч39м	Повторно вкл.	НС, котельные, жилой сектор быт.	
25	Сорочинский КЭС п/с Промбаза	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО			13.12.15.	21ч20м	21ч59м	00ч39м	повторно вкл.	жилой сектор быт.	
26	Бугуруслански й КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе	ф.Фр-3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			13.12.15.	17ч05м	17ч10м	00ч05м	Повторно вкл.	жилой сектор быт.	

27	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе	ф.Фр-4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	повреждение 2х проходных изоляторов		13.12.15.	17ч05м	21ч20м	04ч15м	устранили вкл.	НС, ЦТП, гостиница жилой сектор быт.	18ч20м откл. ф Фр-3 для безопасного производства работ
28	Кувандыкский РУЭС РП 2	ф. 11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 10кВ от ТП 203 до ТП 204 (ОКЭС)		14.12.15.	19ч33м	20ч28м	00ч55м	откл. поврежденную КЛ ф 11 вкл. ТП 204 запитана по ф 14	жилой сектор	16.12.15 в 10ч58м восстановлена и включена.
29	г.Оренбург ТП-3079			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	ТП-3079 ТМ-160кВа повреждена шпилька 0,4 кВ фазы"С".		15.12.15.	09ч42м	12ч57м	03ч15м	На ТМ-160кВа устранили повреждение на шпильке 0,4кВ	Производственная база СН "Логистика" ул.Чехова 90.	
30	г. Оренбург РП 79 (ОГЭС)	ф.79-1		15	Ошибочные (неправильные) действия ремонтного персонала	на ТП 1811 (абонентская) производили замену ПК	21	Прочее повреждение			18.12.15.	10ч41м	11ч35м	00ч54м	повторно вкл.	жилой сектор	
31	г.Оренбург п/ст."9-Января"	ф.Ян-3	ТП-3127	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	На опоре №63 ВЛ-10кВ(ГУП"ОКЭС) отпайка в ст. ТП-3127 отгорело контактное		18.12.15. 19.12.15.	23ч34м	02ч41м	03ч07м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор,Быт.	
32	Абдулинский КЭС п/с Тяговая	ф. Город 1		12	ДТП	сбита опора № 155	21	Прочее повреждение			19.12.15.	13ч15м	16ч00м	02ч45м	заменяли опору ф. Город 1 вкл.	жилой сектор Горгаз Н/С АЗС	
33	Орский КЭС п/с Левобережная	ф. 6 (ОргЭС)	ТП 206,207,208 ОКЭС	14	Ошибочные (неправильные) действия оперативного персонала	Сообщил ДПГ ОргЭС ф. 6 сбита опора, откл. ВЛ, после уточнения выяснили что поврежденная опора на ф. РЖД	22	Невыявленная, неустановленная причина			22.12.15.	05ч00м	06ч40м	01ч40м	Повторно вкл.	котельная (резерв) Н/С (резерв) жилой сектор быт	

34	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Эlevator	ф.44 (абонентск ий)	ТП-16 ОКЭС	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		5	Схлёт проводов, провис проводов	На ВЛ-6кВ ф.44(абонент ский) произошел схлёт проводов.		22.12.15.	13ч00м	15ч47м	02ч47м	Произвели осмотр,устранили схлёт проводов,вкл.	насосная, жилой сектор, быт	
35	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Эlevator	ф.44 (абонентск ий)	ТП-16 ОКЭС	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ВЛ-6кВ ф.44(абонент ский) поврежден штыревой изолятор		22.12.15.	20ч21м	22ч00м	01ч39м	заменяли вкл.	насосная, жилой сектор, быт	
36	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф. 3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП39 поврежден разрядник фаза С	земля	22.12.15.	22ч52м	23ч30м	00ч38м	откл ТП 39 ф. 3 вкл	ЦРБ (резерв) очисные сооружения (резерв) жилой сектор быт.	на ТП 39 демонтирова ли разрядник ТП вкл. в 00ч40м
37	Орский КЭС Адамовский РУЭС РП- Шильденский Эlevator	ф.3Ш(абон ентский)	ТП-212 ОКЭС	2	Дождь		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На РП- Шильдински й Эlevator яч. ф.3Ш повреждён проходной изолятор.		23.12.15.	09ч20м	11ч50м	02ч30м	заменяли изолятор, вкл	Школа,Жило й сектор.	
38	Медногорски й РУЭС ТП-33 ф.3 п/ст."Медног орская- Городская"	На ТП-33 откл. В в ст. ТП-66		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП-131 в РУ-10кВ повреждены три опорных изолятора на сборных шинах.		23.12.15.	10ч45м	11ч12м	00ч27м	Откл. повр.ТП-131, на ТП-33 вкл. В в ст. ТП- 66,абоненто в запитали.	ЦТП-перешли на резервы,Адм инистрация, Школа,Жило й сектор,Быт.	ТП-131 заменяли повр. изоляторы, в 12ч10м вкл.
39	Орский КЭС Адамовский РУЭС РП- Шильденский Эlevator	ф.3Ш(абон ентский)	ТП-212 ОКЭС	2	Дождь	Туман.	22	Невыявленная, неустановленна я причина		земля	23.12.15.	17ч30м	19ч40м	02ч10м	Повторно вкл.	Школа,Жило й сектор.	
40	Кувандыкский РУЭС п/с РТП- 1 (ж/д)	ф.6 (ж/д)		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленна я причина			24.12.15.	6ч40м	08ч00м	01ч20м	Повторно вкл. Причину РЖД невыявило.	жилой сектор, быт.	

41	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф. 6		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленна я причина			24.12.2015	08ч38м	08ч41м	00ч03м	Повторно вкл.	2 котельных, водозабор, ГАИ, пожарная, Жилой сектор, КНС, 2 д\сада	
42	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф.1		2	Дождь		15	Повреждение разрядника, ПН	На абонентской ТП-25 разрушился разрядник		24.12.2015	09ч10м	09ч45м	00ч35м	Устранили, вкл.	Маслозавод(перешли на резерв), больница(пе решли на резерв), водозабор	
43	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф. 6		2	Дождь		21	Прочее повреждение	На ТП-48 сгорели 3ПК- 15А 10кВ		24.12.2015	11ч00м	11ч55м	00ч55м	Заменяли ПК, вкл. ТП- 48. Видимых повреждени й нет.	Жилой сектор	
44	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.12		2	Дождь		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-54 сгорел ПК фазы "А"	АПВ успешно	25.12.15.	1ч00м	—	—	На ТП-54 заменяли ПК.	АЗС, жилой сектор	
45	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.15		2	Дождь		21	Прочее повреждение	На ТП-85 (абонентская) поврежден ТМ	АПВ успешно	25.12.15.	1ч00м	—	—	откл. Р-10		
46	Орские КЭС Домбаровски й РУЭС п/с Домбаровска я-2	2-СШ 10 кВ (ВЭС)		2	Дождь		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Вышел из строя ТМ- 35/10 кВ		25.12.15.	4ч45м	6ч25м	1ч40м	ВЭС на п/с Домбаровск ая-2 вкл. СВ- 10 кВ	жилой сектор, быт.	
47	г.Оренбург Сакмарская ТЭЦ	СШ-110 кВ	п/с Кордонная, Степная, Юго- Восточная, Береговая, Южная.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО		АПВ успешно	25.12.15.	6ч43м	—	—			

48	Соль-Илецкий РУЭС п/ст."Соль- Илецкая"	1 и 3 СШ- 110кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	На Сакмарской ТЭЦ откл. СШ- 110кВ	АПВ успешно	25.12.2015	06ч43м	–	–			
49	Сорочинский КЭС п\с Промбаза	ф. 16		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Прочее повреждение	Повреждени е на п\с Промбаза		25.12.2015	14ч05м	14ч11м	00ч06м	Повторно вкл.	Промзона	
50	Сорочинский КЭС п\с Промбаза	ф. 16		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждени е на п\с Промбаза		25.12.2015	14ч37м	14ч42м	00ч05м	При осмотре линии причину не выявили.Пов торно вкл.	Промзона	
51	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф.1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е на абонентской ТП-25		28.12.15.	8ч45м	9ч48м	1ч03м	откл. РЛНД в ст. ТП-25, вкл. ф.1	Один ввод маслозавода, больницы, КНС, Водозабора, котельной	вкл. ТП-25 в 15ч07м -ул. освещение
52	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф. 6 не откл.	ТП-48	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП-48 повреждены проходные изоляторы, сгорели 2хПК		28.12.15.	6ч00м	12ч00м	6ч00м	устранили, вкл.	жильё	
53	г. Оренбург РП 53 (ОГЭС)	ф. 53-4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждени е на абонентской отпайке по ф. 53-4		28.12.2015 29.12.15	22ч52м	00ч04м	01ч12м	ОГЭС откл. отпайку и вкл. ф. 53-4	ТП-3039 жилой сектор	
54	г. Оренбург РП-41	2СШ-10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ ф. 41-8. Не селективная работа защиты.		29.12.2015	00ч06м	00ч51м	00ч45м	Откл. ф. 41-8 и вкл. 2СШ- 10кВ.	Промзона	

55	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.13		12	ДТП	ДТП оформлено	21	Прочее повреждение	В 23ч30м результате ДТП сбит пасынок деревянной поры №31.		29.12.2015	01ч24м	02ч20м	00ч56м	Откл. ф 13 заменяли пасынок, вкл.	Больница (перешла на резерв), КНС, жилой сектор	
56	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф. 6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ВЛ-10кВ деревянная опора №213 верхний провод лежал на крюке.		29.12.2015	01ч25м	01ч35м	00ч10м	Повторно вкл.	2 котельных, водозабор, ГАИ, пожарная, Жилой сектор, КНС, 2 д\сада	
57	Кувандыкский РУЭС ЮКЗ РП- 1(криолитовы й завод)	ф.111(крио литовый завод)	ТП- 109,110,111, 112,113,114(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На РП-1 результате оперативных переключен ий аварийно отключился МВ ф.111.		30.12.15.	15ч14м	15ч32м	00ч18м	Повторно вкл.	Частично больница,КН С,Нач. школа,Жилой сектор,Быт.	
58	г. Оренбург РП 68	ф. 68-13	ТП-1744, 1745, (ТП- 1746 и 1747 введены в работу 30.12.15.)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждени е КЛ-10 кВ от ТП 1746 до ТП 1747		31.12.15.	02ч40м	03ч44м	01ч04м	откл. поврежденн ую КЛ фидер вкл. В 16ч24м запитали ж/д	жилой сектор	ТП 1747 откл. Через ДГУ запитали 2СШ-0,4кВ и ж/д Полиничко 10/1 в
59	г. Оренбург РП 68	ф.68-20	ТП-1744, 1745, (ТП- 1746 и 1747 введены в работу 30.12.15.)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждени е КЛ-10 кВ от ТП 1746 до ТП 1747		31.12.15.	02ч40м	03ч25м	00ч45м	откл. поврежденн ую КЛ фидер вкл. В 16ч24м запитали ж/д	жилой сектор	ТП 1747 откл. Через ДГУ запитали 2СШ-0,4кВ и ж/д Полиничко 10/1 в
60	г. Оренбург РП 68	ф. 68-13	ТП-1744, 1745, (ТП- 1746 и 1747 введены в работу 30.12.15.)	7	Пожар	Горит КЛ-10кВ от ТП 1746 до ТП 1747 , потушен	21	Прочее повреждение	повреждени е КЛ-10 кВ от ТП 1745 до ТП 1746		31.12.15.	17ч00м	19ч10м	2ч10м	вкл. абонентов по вводу №2 ТП-1745, 1744	жилой сектор	откл ТП-1746, 1747 полностью
61	г. Оренбург РП 68	ф.68-20	ТП-1744, 1745, (ТП- 1746 и 1747 введены в работу 30.12.15.)	7	Пожар	Горит КЛ-10кВ от ТП 1746 до ТП 1747 , потушен	21	Прочее повреждение	повреждени е КЛ-10 кВ от ТП 1745 до ТП 1746		31.12.15.	17ч00м	18ч06м	1ч06м	вкл. абонентов по вводу №1 ТП-1745, 1744	жилой сектор	откл ТП-1746, 1747 полностью, ж/д ул.Поляничк о 10/1 запитали с

62	Бугурусланские КЭС п/с Михайловская 220/110			18	Прочее	отключалась линия 220/110 кВ	21	Прочее повреждение
----	---	--	--	----	--------	------------------------------	----	--------------------

о причине откл. не сообщают

АПВ успешное	31.12.15.	20ч03м	—	—	—	Бугуруслан	
--------------	-----------	--------	---	---	---	------------	--