

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС"

Февраль 2015 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Бугурусланский КЭС КТП 75	гр Контакт	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14	В электросети птребителя	на КТП 75 откл АВ 63А гр Контакт		02.02.2015	15ч05м	17ч30	02ч25м	устранили повреждение вкл.	автомойка	
2	Бузулукские КЭС ТП-69	гр. Маршала Егорова	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На Рубильнике гр. Маршала Егорова 3 сгорел ПН фазы "С"	ПН	03.02.15.	9ч08м	9ч40м	0ч32м	заменяли ПН вкл.	Быт.	
3	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-302	гр. ул.освещение	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода			04.02.15.	21ч40м	22ч30м	00ч50м	устранили повреждение вкл.	ул.освещение	
4	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП-157		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На вводном рубильнике отгорел шлейф фаза С		05.02.15.	22ч52м	23ч48м	00ч56м	устранили повреждение вкл.	жилой сектор	
5	Сорочинский КЭС ТП-53	гр. 6	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На АВ выгорел контакт фаза В		05.02.15.	23ч00м	23ч31м	00ч31м	устранили повреждение вкл.	жилой сектор быт.	
	Бугурусланский КЭС КТП-197	гр.Стадион	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14в	В электросетях потребителя короткое замыкание	В ВРУ стадиона произошло короткое замыкание.	Отключился автомат 160А.	06.02.15.	11ч15м	11ч30м	00ч15м	Повторно вкл.	Стадион	
7	Октябрьский РУЭС ТП-11	гр.1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14г	Пожар	Произошло возгорание по ул. Магистральная 41		06.02.2014	23ч40м	—	—	Откл. гр. №1 для безопасного тушения пожара	Жилой сектор	
8	г.Оренбург ТП-3135	гр №5	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		откл. АВ	06.02.14.	21ч21м	22ч03м	0ч42м	вкл. АВ на ТП-3135 гр. №5	жилой сектор	
9	Бугурусланский КЭС ТП 109	гр. Кулинария	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		откл. АВ	10.02.15.	10ч55м	11ч30м	00ч35м	Повторно вкл.		
10	Орский КЭС ТП-Баня	РУ-0,4кВ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На шпильке ТМ со стороны 0,4кВ отгорела шина		11.02.2015	06ч40м	11ч43м	5ч03м	на ТП-Баня заменили шину фазы "А" вкл.	Котельная(перешла на резерв), насосная, 2 жилых 2-х этажных дома.	
11	г.Оренбург ТП-3173	гр.3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. Контакта	отсутствие контакта на опоре ввод в ж/д ул. Заречная 61		11.02.15.	14ч46м	—	—	на опоре перезаделал и контакт вкл.	ж/д Заречная 61	на ТП-3173 гр. №3 не отключалась
12	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП-157	РУ-0,4кВ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На рубильнике отгорел шлейф фаза С		11.02.2015	22ч55м	23ч17м	00ч22м	Заменяли шлейф, вкл.	Жилой сектор.	
13	г. Оренбург ТП 458 ОГЭС	гр. 2 проезд (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на опоре № 7 отгорела перемычка		12.02.15.	22ч40м	—	—	устранили повреждение вкл.	жилой сектор	на ТП 458 откл гр. 0ч46м вкл. 01ч20м устранили
14	Бузулукские КЭС ТП-450	гр. Плодопитомническая	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14г	Пожар	пожар в ж/д ул.Плодопитомническая 24		15.02.2015	01ч05м	01ч38м	0ч33м	на опоре №26 откл. ввод в ж/д ул.Плодопитомническая 24, на ТП-450 группу	жилой сектор, быт	
15	Бузулукский КЭС ТП-78	гр. Уфимская	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14г	Пожар	Пожар в ж\д Уфимская 137. Отключили по просьбе пожарных.		15.02.2015	07ч21м	07ч32м	00ч11м		Быт.	
16	Бугурусланские КЭС ТП-125	СШ-0,4кВ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Выгорел нож ф.А вводного руб-ка ТП-125		16.02.15.	12ч20м	14ч20м	2ч00м	заменяли вводной руб-к на 400А, вкл	2магазина, быт	

17	г.Оренбург ТП-3007	гр.Красногорс кая	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		19	Повреждение кабельной муфты	На ВЛИ-0,4кВ опора №1 повреждена концевая мачтовая муфта.		16.02.15.	21ч05м	01ч07м	03ч52м	Восстановил и повреждённ ую концевую мачтовую муфту.	Магазин "Магнит",Жил ой сектор,Быт.	
18	Бузулукский КЭС Первомайски й РУЭС ТП- 704	гр.№1	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		19	Повреждение кабельной муфты	На фронтоне по ул.Советская №31 повреждена концевая кабельная разделка КЛ-	На ТП-704 сгорел ПН-250А фазы "С".	24.02.15.	19ч51м	20ч37м	00ч46м	На ВЛ-0,4кВ опора №10 откл. провод СиП в ст. ул.Советская №31,на ТП заменяли	Жилой сектор.	Дом по ул.Советская №31(Росгосс трах) без напряжения до утра.
19	Илекский РУЭС ТП-11	СШ-0,4кВ	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-11 на вводном руб-ке выгорел ТТ, сгорели 2ПН		27.02.15.	21ч00м	22ч25м	1ч25м	заменяли ПН,восстано вили, вкл	Жилой сектор.	
20	Новосергеевс кий РУЭС ТП- 1203	гр.№2	7	Пожар	У абонента	15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-1203 сгорел ПН-100А гр.2		28.02.15.	0ч25м	0ч55м	0ч30м	заменяли ПН, вкл	Жилой сектор.	
21	г. Оренбург ТП 198 ОГЭС	гр. Ветеранов труда правая сторона (ВЛ- 0,4 кВ ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		14	В электросети пторебителя	На фронтоне ж/д ул. Ветеранов труда 9/2 отсутствует контакт на фазном		28.02.15.	11ч43м	—	—	Протянули прокалываю щий зажим	ж/д Ветеранов труда 9/2	на ТП-198 гр. Ветеранов труда правая сторона не откл.

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Февраль 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	Бузулукский КЭС РП 13	ф. Очистные сооружения 2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			02.02.15.	10ч43м	10ч57м	00ч14м	повторно вкл.	очистные сооружения жилой сектор.	требуется опилковка ВЛ пролет опор №15 -18
2	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п\с Фрунзе	Фр.-2		4	Метель		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На опоре №1 отпайка в сторону ТП-67 поврежден изолятор.	Земля	03.02.2015	05ч10м	05ч50м	00ч40м	Отключили поврежденный участок, вкл. ф. Фр-2	2 завода, быт, д\сад, школа, ЦРБ(есть резерв), котельная	03.02.15. в 10ч 00м заменили изолятор, вкл. отпайку в стор. ТП-67.
3	Беляевский РУЭС п\с Беляевская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждение в сетях Дубинского карьера.		04.02.2015	02ч40м	04ч30м	01ч50м	Отключили поврежденный участок, вкл. ф. 5	Жилой сектор, карьер.	
4	г.Оренбург РП-33	ф. 33-4	ТП-3160	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на ВЛ-10 кВ ф.33-4 (ОГЭС) горят подвижные ножи на Р-33-4-1		04.02.2015	9ч12м	10ч40м	1ч 28м	бригада ОГЭС произвела ремонт Р-33-4-1, вкл. ф.33-4	Здание администрации, котельная.	
5	г. Оренбург п\с Юго-Восточная	ф. ЮВ-4 (ОГЭС)	ТП 3032	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 6 кВ от п\с Юго Восточная до ТП 190 (ОГЭС)		04.02.15.	22ч06м	23ч30м	01ч24м	вывели поврежденный участок	жилой сектор стоматология, лицей №1	
6	г.Оренбург п/ст."Узловая"	ф.2(РЖД)	ТП-3057	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	На п/ст."Узловая" ф.2 отключился от Т.О		06.02.15.	13ч34м	13ч42м	00ч08м	повторно вкл.	АЗС, Жилой сектор,Быт,Организации.	
7	Илекский РУЭС ТП-1		ТП-1	4	Метель		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-1 сгорел ПК фазы "С"		07.02.15.	6ч12м	7ч12м	1ч00м	Заменяли ПК вкл.	жилой сектор, быт.	
8	Илекский РУЭС ТП-31			4	Метель		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорело 2 ПК-30А		07.02.2015	07ч24м	08ч24м	01ч00м	Заменяли ПК вкл.	Жилой сектор	
9	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Не селективная работа защиты на п\с Сорочинская	АПВ успешно	07.02.2015	10ч56м	00ч00м	00ч00м		Больница, д\сад, школа, котельная, администрация, жилой сектор	На время срабатывания АПВ
10	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Не селективная работа защиты на п\с Сорочинская	АПВ успешно	07.02.2015	11ч03м	00ч00м	00ч00м		Больница, д\сад, школа, котельная, администрация, жилой сектор	На время срабатывания АПВ
11	г.Оренбург РП-8	ф.8-4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6 кВ (ОГЭС) от ТП-599 до ТП-613		07.02.2015	18ч45м	20ч29м	01ч44м	ОГЭС откл. поврежденный участок. На РП-8 вкл. В ф.8-4, на ТП-56 вкл.	Абоненты ОГЭС	
12	Шарлыкский РУЭС ТП-48		ТП-48	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-48 сгорело 3-ПК		07.02.2015	21ч50м	22ч39м	1ч49м	на ТП-48 заменили 3-ПК вкл.	жилой сектор	
13	г.Оренбург п\с Пугачевская	2 СШ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждение ф. П-11 (Газпромэнерго)		09.02.15.	17ч03м	17ч20м	00ч17м	откл ф.П-11 вкл. 2СШ	автосалон,, жилой сектор	
14	г. Оренбург п\с Юго-Восточная	ф. ЮВ-28		9	Вандальные действия	при производстве земляных работ ВКХ повредили КЛ-10кВ	18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ 10 кВ(ОКЭС) от п\с Юго-Восточная до РП 43		09.02.15.	17ч35м	18ч19м	00ч44м	на РП 43 откл ф. ЮВ 28, вкл СВ-10кВ.	Пенсионный фонд, жилой сектор. быт	
15	Переволоцкий РУЭС п\с Сельская	ф.Се-2	4- ТП(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			12.02.2015	15ч37м	17ч15м	1ч38м	Произвели осмотр, вкл.	жилой сектор, быт, котельная (есть 2-ое питание)	
16	г.Оренбург п/ст."Юго-Западная"	ф.ЮЗ-43(ОГЭС)	ТП-3115 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ(ОГЭС) от п/ст."Юго-Западная" до РП-57 ф.ЮЗ-43.		14.02.15.	09ч07м	09ч11м	00ч04м	На РП-57 вкл.СВ-10кВ	ТП-3115 2-СШ 10 кВ.	

17	Беляевский РУЭС п\ст. "Беляевская"	ф.2(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-216 РУ- 10кВ повреждён вентильный разрядник.	Земля на фазе"А".	14.02.15.	16ч35м	17ч01м	00ч26м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР Р.2-2 в ст.ТП-214. ф.2 на п/ст."Беляе вская" вкл.	Котельная(ре зервное питание есть),РОВ,ДА дминистраци я,Клуб,Магаз ины.Жилой	На ТП-216 демонтирова ли повреждённ ый разрядник, ЛР Р.2-2 вкл.
18	г.Оренбург рп-12	ф.12-7	ТП-3037	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ от ТП- 3037 до ТП- 306(ОГЭС)		15.02.2015	06ч50м	08ч37м	01ч47м	Вывели поврежден ный участок, подали напряжени е.	котельная, дом пристарелых, жилой сектор, быт.	
19	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская	ф.6 РЭСа		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	Обрыв лин.провода отпайки ВЛ- 10кВ ОКЭС от оп.41 в ст ТП- 64	"земля"	16.02.15.	08ч20м	11ч50м	03ч30м	устранили обрыв, вкл.	ТП-64 резерв ретранслятор а	
20	Бугурусланс кий КЭС Северный РУЭС п\с Михеевка	ф.М-4 СЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			16.02.15.	16ч35м	19ч07м	2ч32м	вкл.	ТП-М4-4 п.Дымка	
21	г.Оренбург п/ст.Юго- Западная".	ф.ЮЗ-16		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ- 6кВ(ОКЭС) от ТП-3050 до ТП-3051	Земля на фазе"В".	18.02.15.	04ч02м	05ч36м	01ч34м	ф.ЮЗ-16 до утра вкл. фаза "В"работает с Землей	Котельная,О О Лёгкая промышленно сть,Централь ный РЭС,Жилой сектор.Быт.	ОГЭС восстановил и КЛ от ТП 1251 до ТП 1265, ТП 3008, 3051 вкл 17ч24м
22	Переволоцк ий РУЭС п/ст."Перев олоцкая"	ф.Пв- 2(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		Земля	18.02.15.	05ч26м	06ч18м	00ч52м	Осмотрели ВЛ- 10кВ.ф.Пв- 2 повторно вкл. Земля пропала.	Школа№4,Не фтеная компания,Вы шки "Белайн","Мега фон",Жилой сектор.Быт.	
23	г. Оренбург п/с Юго- Восточная	ф. ЮВ 18		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животны-х под напряжение	На ТП 3006 РУ 6 кВ сгорело 2 ПК		18.02.15.	12ч07м	13ч30м	01ч23м	повторно вкл.	жилой сектор	на ТП 3006 заменяли ПК
24	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская	ф. 15		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животны-х под напряжение	На ТП 8 РУ 10 кВ сгорело 3 ПК пробой опорного изолятора		18.02.15.	18ч18м	18ч20м	00ч02м	откл РТП 8 ф. 15 вкл	быт жилой сектор	На ТП-8 устранили, вкл в 19ч47м
25	Кувандыкск ий РУЭС п/с Тяговая	ф.6 (Железной дороги)	3 ТП-ОКЭС	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			19.02.15.	11ч15м	11ч55м	0ч40м	повторно вкл.	быт жилой сектор	
26	Илекский РУЭС п/с Илекская	2-СШ	6- ТП (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"	"Земля" на фазе "В"	"Земля"	19.02.15.	13ч17м	—	—	откл. Ф.4 на время отыскания земли, откл. отпайку от Р-4-4 в	Нефтебаза, АЗС, АТП-34, лесхоз, жилой сектор, быт	В 17ч16м на отпайке от Р 4-1 на опорах 6,7,8 заменяли изоляторы фазы "В".
27	Сакмарский РУЭС ТП-101	ТМ-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	на ТП-101 в РУ-10 кВ откл. МВ Т-1, в РУ-0,4 кВ откл. вводной АВ-1500 А с Т-1	14 В	Короткое замыкание	на Элеваторе в лифтерной произошло к.з.		20.02.15.	10ч17м	11ч00м	0ч43м	Повторно вкл.	Элеватор	
28	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская	ф. 1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждени е КЛ 10 кВ(ОКЭС) от опоры №117 до ТП 70	Т.О	21.02.15.	04ч00м	05ч15м	01ч15м	откл. ТП 70 ф.1 вкл. В 07ч15м на ТП-65 (Котельная №10) установили	жилой сектор быт	21ч44м КЛ 10кВ от опоры №117 до ТП 70 восстановлен а вкл.
29	Кувандыкск ий РУЭС п/с Кувандыкска я	ф. 4	РП-2 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение		МТЗ.АПВ не успешно	21.02.15.	05ч32м	06ч20м	00ч48м	РП- 2 2-СШ запитали по ф.23. На ВЛ-10кВ откл.РЛНД в ст.ТП- 402,401,403	жилой сектор быт	ф.4 на п/ст."Куванд ыкская" откл.произво дят осмтр ВЛ-10кВ,без "U" ТП-
30	Кувандыкск ий РУЭС п/ст."РТП- 1"(РЖД)	ф.6(РЖД)	ТП- 725,726(ОКЭ С)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			21.02.15.	12ч50м	13ч50м	01ч00м	Осмотрели ф.6,повтор но вкл.	Жилой сектор.	ВЛ-10кВ отпайки в ст.ТП-725,726 и ТП-725,726 осмотрены,п овреждения не
31	Кувандыкск ий РУЭС п/ст."РТП- 1"(РЖД)	ф.6(РЖД)	ТП- 725,726(ОКЭ С)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			21.02.15.	15ч15м	15ч40м	00ч25м	повторно вкл.	Жилой сектор.	ВЛ-10кВ отпайки в ст.ТП-725,726 и ТП-725,726 осмотрены,п овреждения не
32	Кувандыкск ий РУЭС п/ст."РТП- 1"(РЖД)	ф.6(РЖД)	ТП- 725,726(ОКЭ С)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	ф. 6 (РЖД) повреждени е изолятора на ВЛ		21.02.15.	16ч17м	20ч54м	04ч37м	устранили вкл.	Жилой сектор.	ВЛ-10кВ отпайки в ст.ТП-725,726 и ТП-725,726 осмотрены,п овреждения не
33	г.Оренбург рп-59	ф.59-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		19	Повреждение кабельной муфты	На ТП-328 повреждена концевая кабельная разделка КЛ- 10кВ(абонен тская) в ст.ТП-		22.02.15.	16ч46м	17ч22м	00ч36м	Откл.повр. участок,ф.5 9-2 вкл.	Абоненты ОГЭС	
34	г.Оренбург п/с Аэропорт	ф. А-5 РЭС Оренб.р-на		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е на абонентском участке	АПВ не успешно	24.02.15.	13ч57м	15ч15м	01ч18м	Откл. Р-5- 58 На ТП- 3077 вкл. ВН в ст. ф.Нежинка 4	ТП-3077,3092, 3093 жилой сектор	ф.А-5 РЭС вкл в 15ч40м

35	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/ст."Желез нодорожная "(РЖД)	ф.6(РЖД)	ТП- 15,17(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ- 10кВ(РЖД) от п/ст."Железн одорожная" до опоры		25.02.15.	02ч25м	7ч00м	04ч35м	откл поврежден ую КЛ ф. 6 вкл.	пос.Краснояр ский (жилой сектор,Быт).	От п/с Железнодоро жная до опоры №1 спаренная КЛ
36	г. Оренбург п/с Юго- Восточная	ЮВ -16 (ОГЭС)	ТП 3005(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждени е КЛ от ТП 225 до ТП 197 (ОГЭС)		25.02.15.	17ч45м	18ч30м	00ч45м	откл. поврежден ую КЛ ф вкл.	жилой сектор, быт, НС, д/сад	
37	г.Оренбург РП-5	ф.5-0	ТП- 3032(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ (ОГЭС) от РП- 5 до ТП-3032		25.02.15.	20ч10м	23ч41м	03ч31м	На ТП-3032 подключил и ДЭС 480кВА	Лицей№1,Ст омотология,П МК,жилой сектор,Быт.	КЛ-6кВ(ОГЭС) от РП-5 до ТП-3032 ф.5- 0 восстановлен а, вкл. в 09ч20м, ДЭС
38	г.Оренбург ТП-3007	ТМ-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатор а	На ТП-3007 повреждён ТМ-2 250кВа.		25.02.15.	20ч11м	21ч37м	01ч26м	На ТП-3007 откл. ТМ-2, вкл. СР- 0,4кВ.	Общежитие ул. Спартакowska я 71,73, лаборат ория Спид, Стоматологи	на ТП 3007 заменяли ТМ 2 12ч22м
39	Бугурусланс кий КЭС п/с Северная	ф. Св 10 (СЭС)	КТП 10-1, 10- 2 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На КТП-7 СЭС сгорало ПК		26.02.15.	08ч10м	08ч32м	00ч22м	повторно вкл.	жилой сектор	
40	г. Оренбург РП 77(ОГЭС)	ф. 77-1	ТП 3007 (2СШ)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на РП 77 яч. ф 77-1 на ЛР выгорел нож фаза В		26.02.15.	12ч22м	—	—			На ТП 3007 ТМ 2 выведен в ремонт