

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2015 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Бузулукский КЭС ТП-381	гр. ул. освещение	12	ДТП	Оформлено	16	Повреждение опоры	Сбита ж\б опора ул. освещения. гр. не отключалась.		01.07.2015	17ч49м	—	—	демонтировали опору, монтаж будут производить 02.07.15.	гр. ул. освещение не отключалась.	Заменяли опору 02.07.15 в 11ч00м
2	Бугурусланский КЭС ТП 123	гр СУ-9	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		АВ 160А	03.07.15.	15ч15м	15ч50м	00ч35м	повторно вкл	автобаза	
3	Шарлыкский РУЭС ТП 60	гр.1 автовокзал	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		АВ 100А	03.07.15.	17ч50м	18ч40м	00ч50м	повторно вкл	автовокзал	
4	Шарлыкский РУЭС ТП 75	гр. 1	1	Сильный ветер		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорело 2 ПН фаза А С		03.07.15.	18ч00м	18ч45м	00ч45м	заменяли ПН гр. 1 вкл	жилой сектор	
5	Акбулакский РУЭС ТП-20	гр.4	3	Гроза		1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4кВ упало дерево, в следствии обрыв ВЛ, 3пролета перетягивать		04.07.15.	00ч00м	04ч00м	04ч00м	устранили, вкл	администрация, жилой сектор	
6	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС ТП-104	гр.№2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на тоководущие части	на ВЛ-0,4 кВ в пролете от опоры №15 до №16 упала ветка	ПН	05.07.15.	17ч40м	18ч00м	0ч20м	заменяли ПН гр.2 вкл	жилой сектор, быт.	
7	Бузулукские КЭС Первомайский РУЭС ТП-305	л.4	3	Гроза		6	Падение сучьев, деревьев, веток на тоководущие части	На Вл-0,4кВ упало дерево		06.07.15.	13ч43м	14ч45м	1ч02м	убрали дерево, вкл	жилой сектор	
8	Орские КЭС ТП-70 ОргЭС	л.4	1	Сильный ветер		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-0,4кВ от ТП-70 до ВРУ инвекц.отд. больницы №3	автомат	06.07.15.	16ч01м	22ч50м	06ч49м	запитали по времянке	инфекционное отд. больницы №3	
9	Сорочинский КЭС ТП-105	гр.2мкр-н дом №10	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	На КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-105 до ж/д №10 повреждена одна фаза.		08.07.15.	07ч48м	19ч00м	11ч12м	Восстановили КЛ-0,4кВ,вкл.	5 этажный ж/д.	
10	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС ТП-518	гр.№1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел 1 ПН-100А фаза "А"		08.07.15.	14ч00м	14ч20м	00ч20м	Заменяли ПН,вкл.	Зона отдыха.	
11	Бузулукский КЭС ТП-144	гр. 1 мкр-н дом№3	7	Пожар	В квартире на плите загорелась кастрюля.	22	Невыявленная, неустановленная причина			08.07.15.	14ч20м	14ч28м	00ч08м	повторно вкл	5 этажный ж/д.	
12	Бузулукский КЭС ТП-472	гр. 6 Линия	12	ДТП	Автомобиль киа спектра сбила ж/б опору №16	16	Повреждение опоры	Повреждена ж/б опора №16.		08.07.15.	18ч40м	18ч40м	00ч00м	группа не отключалась.	Жилой сектор,Быт.	
13	Бузулукский КЭС ТП-25	гр. ул.Бабушкина	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел 1 ПН-150А фаза "А"		09.07.15.	20ч30м	20ч45м	0ч15м	заменяли ПН, вкл	жилой сектор	
14	Бузулукский КЭС ТП-269	гр. Стройка	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А		10.07.2015	13ч02м	13ч30м	00ч28м	заменяли ПН, вкл	Стройка ж\д	
15	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП-55	гр. 2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Отгорел ввод в многоквартирный ж\д Ленина 11 на опоре(ввод управляющей компании)		10.07.2015	18ч30м	23ч45м	05ч15м	Управляющая компания заменили КЛ-0,4кВ от опоры до ВРУ, гр.№2 вкл.	многоквартирный ж\д Ленина 11	
16	г.Оренбург ТП-3134	гр.№2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ж/б опоре №2 выгорел прокалывающий зажим на линейном фазном проводе.		11.07.15.	19ч42м	21ч33м	01ч51м	На опоре №2 заменили прокалывающий зажим.	улица Зауральная дома 18,20,22,24,26, 28,30,34,36,38.	На время замены прокалывающего зажима отключали группу.

17	Бузулукский КЭС ТП-65	гр. дорожная	12	ДТП		21	Прочее повреждение	опора №4 сбит укос		11.07.15.	15ч02м	–	–	гр на откл.	жилой сектор	13.07.15г в 16ч50м заменили укос оп.4
18	Бугурусланский КЭС ТП 26	гр жилой дом 69-71	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			12.07.15.	14ч40м	15ч00м	00ч20м	повторно вкл	жилой дом	
19	Сорочинский КЭС ТП-24	гр 3	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	обрыв провода в пролете опор №3/1 №3/2		12.07.15.	16ч57м	18ч20м	01ч23м	устранили обрыв гр. вкл.	жилой сектор	
20	Бугурусланский КЭС ТП 26	гр СУ-9	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	откл. АВ 160 А		12.07.15.	18ч15м	18ч35м	00ч20м	повторно вкл	пассажирские перевозки	
21	Шарлыкский РУЭС ТП 19	гр 1	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	обрыв ВЛ 04 кВ		12.07.15.	14ч05м	15ч30м	01ч25м	устранили вкл.	жилой сектор	
22	Сорочинский КЭС ТП-87	гр. Ворошилова 16	1	Сильный ветер		18	Повреждение кабеля, провода	На фронте ж\д отгорела жила КЛ-0,4		12.07.2015	18ч26м	19ч00м	00ч34м	устранили, вкл	многоквартирный ж\д Ворошилова 16	
23	Новосергеевский РУЭС ТП-1210	гр. 1	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	обрыв ВЛ 04 кВ		12.07.2015	19ч20м	20ч15м	00ч55м	устранили, вкл	жилой сектор	
24	г.Оренбург ТП-3160	гр.КНС и школа	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-3160 в РУ-0,4кВ выгорели руб-ки и ТТ гр.КНС и школы		13.07.15.	8ч50м	15.07.15. 14ч50м		вкл	резерв КНС и школы	Восстановительные работы проведены 15.07.15г.
25	Бугурусланские КЭС ТП-123	гр.1	1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	Схлест ВЛ-0,4кВ из-за падения дерева		13.07.15.	12ч55м	14ч00м	1ч05м	устранили, вкл	МУП "Пассажирские перевозки", гаражи	
26	Бугурусланские КЭС ТП-26	гр.1	1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	Схлест ВЛ-0,4кВ в рез-те отгорел провод ВЛ-0,4кВ		13.07.15.	13ч55м	15ч30м	1ч35м	устранили, вкл	жильё, быт	
27	Сорочинские КЭС ТП-109	гр. Ворошилова 28	9	Вандажные действия	Сторонняя организация проводила раскопки без согласования.	18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ж\д Ворошилова 28		13.07.15., 14.07.15.	17ч50м	00ч40м	06ч50м	Протянули временку СИП с ТП-113.	жильё	КЛ 04 кВ восстановлены на 14.07.15.
28	Бузулукские КЭС Тоцкий РУЭС ТП-107	гр.2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токопроводящие части	На ВЛ-0,4кВ обнаружили ветку по ул.Ленина2, на ТП-107 сгорел ПН-100А		14.07.15.	15ч05м	15ч20м	0ч15м	убрали ветку, заменили ПН, вкл	жилой сектор	
29	г. Оренбург ТП 3156	гр 8	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждение АВ 200А		15.07.15.	22ч35м	00ч45м	02ч10м	на АВ сделали одноименку гр 8 вкл.	жилой сектор	
30	г.Оренбург ТП-3378	гр.Бр.Коростелёвых 68,68/1	9	Вандажные действия	Подрядная организация "Спектр групп" при производстве земляных работ повредила 2 КЛ-	18	Повреждение кабеля, провода	Порваны 2 КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-3378 до ж\д ул.Бр.Коростелёвых 68,68/1.		16.07.15.	12ч06м	18ч10м	06ч04м	Спектр групп восстановил и 2 КЛ-0,4кВ,вкл.	6 этажный ж\д.	
31	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС ТП-303	гр.3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	На ВЛИ в пролете оп.59-60 упало дерево, обрыв		17.07.15.	20ч00м	21ч05м	1ч05м	восстановил и ВЛ-0,4кВ, вкл.	Быт.	
32	Сакмарский РУЭС ТП-1245	гр.4	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Крышу ж\д ветром снесло на ВЛИ-0,4кВ, повреждены оп.6,7		17.07.15.	19ч00м	22ч08м	3ч08м	отрезали участок ВЛ до оп.6 (без абонентов), гр.4 вкл	Быт.	
33	г.Оренбург ТП-3154	гр.9	9	Вандажные действия	Самосвал г\н У729РА порвал ВЛ-0,4кВ при работах	18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден СИП 5х95 один пролет.		18.07.2015	10ч42м	17ч33м	05ч55м	Заменяли пролет СИП, вкл.	Ул.освещение	
34	Абдулинский КЭС ТП-3(РЖД)	гр.№1(ОКЭС)	12	ДТП		21	Прочее повреждение	В результате ДТП сбит ж\б опора №9 и произошел обрыв линейных проводов.		19.07.15.	18ч40м	21ч30м	02ч50м	В место сбитой ж\б опоры установили деревянную опору, восстановил	Жилой сектор.	

35	г.Оренбург ТП-3024	РУ-0,4кВ	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	При переключениях в РУ-10кВ отключились оба вводных автомата по 0,4кВ.		21.07.2015	21ч36м	22ч12м	00ч36м	Автоматы повторному включению дались с нескольких попыток .	Котельная, вышка МТС.	
36	Медногорски й РУЭС ТП- 461	гр.№8	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ- 0,4кВ(ОКЭС) от ТП-461 до двух трёх этажных жилых домов по ул.Тульская 49,51.		23.07.15.	13ч25м	16ч40м	03ч15м	Заменяли повреждённ ый КЛ-0,4кВ на провод СИП 4*25. гр. вкл.	Два трёх этажных жилых дома.	
37	г.Оренбург ТП-3009	гр. ГСК	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А		25.07.2015	10ч26м	11ч13м	00ч47м	Заменяли, вкл.	Гаражи	
38	Бузулукский КЭС ТП-65	гр. ул. Дорожная в ст. Уральского тракта	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А		25.07.2015	12ч38м	12ч57м	00ч19м	Заменяли, вкл.	Быт.	
39	Бузулукский КЭС ТП-49	гр. Школьная	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Отключили по просьбе пожарных. Горела баня.		26.07.2015	08ч00м	08ч30м	00ч30м	Отключили баню.	Жилой сектор	
40	Орский КЭС ТП 160	гр. 7	12	ДТП	сбита опора №11	16	Повреждение опоры			27.07.15.	09ч00м	14ч10м	05ч10м	заменяли опору гр. 7 вкл.	жилой сектор	
41	Сорочинский КЭС ТП-3	гр.3	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Опора №8 вырвало крюк с изолятором. Схлест проводов.	Откл. автомат	29.07.2015	20ч00м	21ч35м	01ч35м	Устранили, вкл.	Быт.	
42	Бузулукские КЭС Плешановск ий РУЭС ТП- 512	гр.4	7	Пожар	Сгорел ж/д Победы 90	21	Прочее повреждение	Сгорел ж/д Победы 90		30.07.15.	10ч18м	10ч44м	0ч26м	отрезали с оп. ввод ж/д, вкл гр.	жилой сектор	
43	Бузулукские КЭС Плешановск ий РУЭС ТП- 104	гр.1	7	Пожар	Сгорел ж/д Ленина 59	21	Прочее повреждение	Сгорел ж/д Ленина 59		30.07.15.	12ч22м	12ч29м	0ч07м	отрезали с оп. ввод ж/д, вкл гр.	жилой сектор	
44	Бузулукские КЭС ТП-370	гр.3	7	Пожар	Сгорел ж/д Куйбышева 163а	21	Прочее повреждение	Сгорел ж/д Куйбышева 163а		30.07.15.	13ч30м	14ч15м	0ч45м	отрезали с оп. ввод ж/д, вкл гр.	жилой сектор	
45	г.Оренбург ТП-794 ОГЭС	гр.1 ОКЭС	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	На Каб.коробке №13 ОКЭС сгорел ПН		30.07.15.	14ч20м	16ч25м	2ч05м	заменяли ПН, вкл	п.Пригородны й ул Заречная ж/д №11, 11/1	
46	г.Оренбург ТП-3057	гр.1	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	поврежден 1фазный ввод абонента ж/д Нефтяников 15		30.07.15.	12ч30м	17ч30м	05ч00м	Устранили повреждени е. вкл	ж/д Нефтяников 15	
47	Бугурусланск ий КЭС ТП 121	гр. ООО Дизель	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	на АВ 125 А выгорел контакт фаза А		30.07.15.	19ч30м	22ч45м	03ч15м	заменяли АВ гр. вкл.	овощехранили ще	
48	Бугурусланск ий КЭС ТП 125	гр ул освещение	12	ДТП	сбита опора №11	16	Повреждение опоры			30.07.15.	19ч30м	21ч35м	01ч05м	демонтиров али опору, монтаж будут производить 31.07.15. гр вкл.	ул. освещение	
49	Бугурусланск ий КЭС ТП 96	гр Пригородная	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	ул 2 мк р-он дом 20 отсутствие контакта на нулевом пороводе		30.07.15.	13ч40м	15ч15м	01ч35м	устраили повреждени е гр. вкл	8 и квартирный жилой дом	