

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	г.Оренбург ТП-3297	гр.Поликлиника ввод№1	19	Неустановленный признак нарушения.		15	Повреждение разрядника,ПН.	На ТП-3297 сгорел ПН-200А фазы"А"		02.03.15.	15ч01м	15ч39м	00ч38м	Заменяли сгоревший ПН,вкл.	Поликлиника Онкодиспансера.	
2	Октябрьский РУЭС ТП 2 Ж/Д	гр.4	19	Неустановленный признак нарушения.		21	Прочее повреждение	ул Железнодорожная д.6 (магазин Монетка)		05.03.15.	12ч55м	—	—	устранили обрыв 16ч45м	магазин	
3	Бузулукские КЭС ТП-208	гр. Уличное освещение	12	ДТП	Авто сбила опору, ул. освещения, ДТП оформлено.	16	Повреждение опоры			07.03.15.	17ч40м	—	—	заменяли опору, вкл.освещение в 21ч30м	на ТП-208 гр. ул. освещения не откл.	
4	Бузулукские КЭС ТП-323	гр.ж/д 4 мкр-н № 9а	7	Пожар	Горела квартира в ж/д 4 мкр-н № 9а	21	Прочее повреждение	Горела квартира в ж/д 4 мкр-н № 9а		10.03.15.	13ч30м	14ч05м	00ч35м	Потушили пожар в квартире,гр. вкл.	ж/д 4 мкр-н № 9а	
5	г. Оренбург ТП-3015	гр. в ст. пр. Победы	19	Неустановленный признак нарушения.		18	Кабеля, провода	на каб. коробке ж/д пр. Победы 73 повреждена концевая разделка КЛ-0,4 кВ от ТП-3015		11.03.15.	01ч00м	4ч07м	3ч07м	перезаделал и разделку в каб. коробки группу вкл.	ж/д пр. Победы 73, ул. Орлова 135-141, ул. Ст. Разина 194,196	при первом вкл. в 3ч03м пошли жалобы от абонентов ж/д пр.
6	г.Оренбург ТП-3058	гр. Почта	8	Прочее	При сходе снега оборвало ВВОД	18	Повреждение кабеля, провода	Оборвало ввод в ж\д Гостело 104 на опоре и на фантоне.		13.03.14.	19ч15м	19ч15м	00ч00м	В 23ч55м устранили обрыв.	гр. на ТП не отключалась.	04ч07м без напряжения Один двухэтажный ж\д Гостело 104
7	г.Оренбург ТП-3016	гр. Клуб	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-3016 откл. АВ-100А гр. Клуб		15.03.15.	8ч32м	9ч33м	1ч01м	на ТП-3016 вкл. АВ гр. Клуб	ДК "Радуга"	
8	г.Оренбург ТП-427	гр. Полтавская 84	18	Прочее		18	Повреждение кабеля, провода	"Водоканал"при производстве земляных работ порвали КЛ-0,4 кВ (ОКЭС)		15.03.15. 17.03.15.	15ч54м	07ч55м			ж/д ул. Полтавская 84	00ч30м 17.03.15 подключили ДГУ. КЛ-0,4кВ восстановле на 17.03.15.
9	Медногорский РУЭС ТП-310	гр.Дом культуры Металлургов	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-0,4кВ от ТП-310 до дома культуры		16.03.15.	13ч30м			Дом культуры Металлургов запитан по резерву	—	24.03.15. восстановили КЛ-0,4 кВ, вкл.
10	г.Оренбург ТП 3053	гр. Подурова 70	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 04кВ от ТП 3053 до ж/д подурова 70 фаза А		17.03.15. 18.03.15.	22ч45м	00ч30м	01ч45м	в ШС дома сделали одноименку	ж/д Подурова 70 -70/1	
11	г. Оренбург ТП-3053	гр. Подурова 70	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 0,4кВ от ТП 3053 до ж/д подурова 70 фазы С		18.03.15.	7ч42м	14ч26м	06ч44м	Восстановил и временную линию СИП, гр. Подурова 70 вкл в 14ч26м.	ж/д Подурова 70 -70/1 не было ф.С	КЛ восстановлен а 19.03.15 в 15ч30м нормальная схема
12	г. Оренбург ТП 548 (ОГЭС)	гр. Индивидуальная (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП 548 гр. Индивидуальная сгорело 2 ПНа 200А		22.03.15.	13ч38м	15ч02м	01ч24м	заменяли 2 ПН вкл.	жилой сектор	
13	г.Оренбург ТП-3025	гр. Шевченко 6	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-3025 гр. Шевченко 6 сгорел ПН-250А		28.03.2015	13ч53м	14ч15м	00ч22м	Заменяли ПН.		
14	Октябрьский РУЭС ТП 40	гр. №1	13	Прочее	При производстве опиловки деревьев ООО "Сток" (без согласования с Октябрьским	1	Обрыв провода	обрыв провода в пролете от опоры №3 до опоры №10		31.03.15.	12ч20м	15ч25м	3ч05м	устранили повреждение вкл.	жилой сектор, быт.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	г. Оренбург п/с Юго-Восточная	ф. ЮВ-16(ОГЭС)	ТП-3005	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	На КВЛ ф.ЮВ-16 (ОГЭС) отгорел шлейф		01.03.15.	04ч30м	06ч16м	01ч46м	ТП 3005 запитали по ф. ЮВ-8	жилой сектор НС быт.	ОГЭС устранили повреждение на КВЛ-6кВ ф.ЮВ-16, в 11ч35м по ф.ЮВ-16
2	г. Оренбург п/с Восточная	ф. В-9 (ОГЭС)	ТП 3015 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 6кВ от п/с Восточная до ТП 14 (ОГЭС)		01.03.15.	21ч12м	21ч50м	00ч38м	ТП 3015 запитали с РП 3 ф. 3-6	Д/С, УФМС, жилой сектор быт .	
3	г.Оренбург п/с Юго-Западная	ф. ЮЗ-37	ТП-3115 1-СШ-10кВ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ 10кВ от п/с Юго-Западная до РП-57 ф.ЮЗ-37		04.03.15.	5ч09м	5ч20м	0ч11м	на РП-57 ОГЭС по ТУ вкл. СВ между 1и2 СШ 10 кВ	жилой сектор, быт	КЛ восстановлен
4	Орский КЭС п/с Заводская	ф. 47 (ОргЭС)	ТП 229, 304 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ от п/с Заводская до опоры №1(ОргЭС)		06.03.15.	09ч10м	10ч55м	01ч45м	абонентов запитали по ф. 53	садовое общество	
5	Илекский РУЭС п/ст."Краснохолмская"	ф.7(РЭС)		5	Гололёд		22	Невыявленная, неустановленная причина			10.03.15.	08ч50м	09ч10м	00ч20м	Повторно вкл.	Котельная и Больница перешли на резерв,Жилой сектор.	
6	Илекский РУЭС п/ст."Илекская"	ф.4	ТП-11	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждены 3 опорных изолятора,Сгорело ЗПК-15А		11.03.2015	17ч29м	18ч18м	00ч49м	Заменяли 3 изолятора, ЗПК. Включили	Дет. сад, жилой сектор.	
7	Амбулакский РУЭС ТП-73	ТМ-250кВа.		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	Повреждён ТМ-250кВа		12.03.15.	21ч20м	23ч55м	02ч35м	Заменяли ТМ,вкл.	Жилой сектор.	Установили ТМ-250кВа
8	г.Оренбург РП-64	ф.64-25		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждение КЛ-10кВ от РП-64 до ТП-3066	ТО	13.03.15.	17ч45м	18ч45м	01ч00м	вывели поврежден .КЛ, запитали по ф.64-15	1ввод детский онкокорпус, жилой сектор	КЛ-10кВ ф.64-25 восстановлен и вкл 14.03.15 в 12ч00м
9	Бузулукские КЭС п/с Грачевская	ф.2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			.15.03.15.	13ч15м	13ч18м	0ч03м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт	Произвели осмотр ВЛ-10 кВ поврежденный не обнаружено
10	Бузулукские КЭС п/с 7-а Микрорайон	ф. Город 10		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-296 в яч. МВ в ст. ТП-48 произошло разрушение Т.Т. 6кВ		15.03.2015	19ч15м	00ч06м	04ч51м	Вывели поврежденый участок, потебитель запитали через РП-17 и ф.КНС	Быт, дет. Сад.	
11	Бузулукские КЭС РП-18	ф.12-микрорайон		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Возгорание на ТП-111 в РУ-0,4кВ		16.03.15.	11ч53м	12ч32м	0ч39м	вывели ТП-111, вкл ф.12мкрн	быт, магазины, жилой сектор	ТП-111 жильё без напряжения, ТП-111 вкл. В18ч10м после восстановления
12	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	После осмотра ВЛ ф.5 причины не выявили		16.03.15.	17ч55м	18ч55м	1ч00м	Повторно вкл.	резерв больницы, быт, жилой сектор	
13	Медногорский РУЭС п/с Медногорская Городская	ф. 20	РП-4 2СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	20.03.15.	03ч00м	3ч 35м	0ч35м	повторно вкл.	Узел связи, тепло пункт (резерв), Ледовый дворец, ГСК, жилой сектор, быт.	
14	Медногорский РУЭС п/с РП-4	ф.13а		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	20.03.2015	03ч00м	07ч00м	04ч00м	Видимых повреждений при осмотре не выявили. повторно вкл.	Ледовый дворец, жилой сектор, ГСК	В13ч30м обнаружили на опоре ф.20 с п\с Медногорский городской слетел
15	Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская	ф.14	ТП-31	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-31 пробой разрядника	МТЗ	20.03.2015	12ч50м	12ч54м	00ч04м	Повторно вкл. В 13ч55м заменили разрядник.	ЦРБ(резерв), Жилой сектор, Сельгаз здание	С 12ч50м до 13ч55м ТП-31 без напряжения жилой сектор
16	Амбулакский РУЭС п\с Амбулакская	ф.1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных-х под напряжение	Возле ТП-12 на ВЛ попала птица. ВЛ целая, птица упала.	АПВ успешно	20.03.2015	12ч29м	12ч29м	00ч00м			

17	Орский КЭС РП 12	ф. 24 (ОргЭС)	ТП-412 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Отсутствие контакта на РЛНД ОргЭС		21.03.15.	19ч30м	19ч39м	00ч09м	перевключ или РЛНД	жилой сектор	
18	Орский КЭС РП -12 (ОргЭС)	ф. 24 (ОргЭС)	ТП- 151,412(ОКЭ С)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			22.03.15.	02ч00м	03ч00м	01ч00м	Осмотрели ВЛ-10кВ , ф.24 повторно вкл.	Жилой сектор,Сады- огороды.	
19	Орский КЭС РП -12 (ОргЭС)	ф. 1 (ОргЭС)	ТП- 155,197,203(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			22.03.15.	02ч00м	07ч30м	05ч30м	Осмотрели ВЛ-10кВ ,осмотрели ТП,провери ли изоляция на ВЛ-10кВ	Жилой сектор.	
20	Орский КЭС РП -12 (ОргЭС)	ф. 6 (ОКЭС)	ТП- 148(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На опоре №1 ВЛ-10кВ повреждён штыревой фарфоровый изолятор.		22.03.15.	02ч00м	05ч55м	03ч55м	Заменяли повреждён ный изолятор,ф .6 вкл.	Н.С (подача холодной воды на котельную Орского карьерного управления)	На котельной отключили подачу горячей воды на ж/д пос.Крюторо
21	г.Оренбург п/ст."Юго- Западная"	ф.ЮЗ- 43(ОГЭС)	РП- 57(ОГЭС),ТП- 3115 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ - 10кВ(ОГЭС) от п/ст."Юго- Западная" до РП-57 ф.ЮЗ- 43		22.03.15.	04ч21м	04ч34м	00ч13м	на РП-57 по ТУ вкл. СВ-10кВ.	Жилой сектор, Быт,Организа ции.	
22	г.Оренбург п/с 9 Января	ф.7 Газпромэн ерго		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е в СНТ Ясень(абоне нтский участок)		22.03.2015	20ч02м	20ч37м	00ч35м	Газпромэн ерго вывели поврежден ный участок, ф.7 вкл.	Жилой сектор	
23	Абдулински е КЭС РП-2	ф.Город-4	ТП-49,50,51	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	на опоре № 11 повреждена концевая кабельная разделка (ОКЭС)		23.03.15.	10ч30м	11ч20м	0ч50м	на ВЛ-10 кВ ф.Город-4 откл Р-29, вкл. Р-10 ф. Город-1	Межрайгаз, вторчермет, райтоп, жилой сектор, быт.	
24	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"		Земля	23.03.15.	11ч25м	11ч45м	0ч20м	откл. Р-52, на п/с вкл. В ф.5	больница, жилой сектор	в 15ч00м ф.5 вкл. полностью
25	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-25 повредился разрядник фазы А и С	ТО	23.03.2015	11ч25м	12ч10м	0ч45м	на ВЛ-10 кВ ф.1 откл. Р- 12 на п/с вкл. В ф.1	дорожное управление,А ГЭС, больница, масло завод,жилой сектор, быт.	в 13ч50м вкл. ф.1 , в 15ч30м вкл. ТП-25
26	г.Оренбург п/с Пром База	ф. ПБ-13		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на опоре №1 разрушился разрядник фазы "В"	"Земля"	23.03.15.	12ч54м	—	—	произвели демонтаж разрядника . ф. ПБ-13 вкл. в17ч16м	отключенных потребители й ГУП "ОКЭС" нет.	
27	Бузулукские КЭС п/с Погат	ф. Маяк-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			24.03.15.	7ч19м	7ч21м	0ч02м	повторно вкл.	Телевизионн ый ретонслятор (резерв), быт.	
28	Орские КЭС РП-4 (ОргЭС)	ф.23 (ОргЭС)	ТП-304,229 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10 кВ (ОргЭС)		24.03.15.	10ч02м	10ч35м	0ч33м	вывели поврежден ный участок (ОргЭС), вкл.	Сады огороды	
29	Орский КЭС п/ст."Елшан ская"(ВЭС)	ф.15(ОргЭ С)	ТП- 274,426(ОКЭ С)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	ОргЭС причину отключения ф.15 не выявили.		25.03.15.	14ч50м	15ч40м	00ч50м	Осмотрели ф.15,повто рно вкл.	Кулинарный техникум,Жи лой сектор,Быт.	
30	Соль- Илецкий РУЭС РП-1	ф 1-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение		МТЗ	25.03.15.	19ч00м	21ч08м	02ч08м	ф. 1-2 включали участками.	мк р-н Элеватор, мк р-н Северный	В 21ч08м ф.1- 2 вкл. полностью
31	Сорочински й КЭС п/ст."Промб аза"	ф.16(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Неисправнос ть на п/ст."Промб аза"	АПВ не успешно	26.03.15.	07ч46м	08ч10м	00ч24м	Осмотрели ВЛ-10кВ, ф.16 на п/ст."Пром база" повторно вкл.	КНС,Жилой сектор,Быт.	
32	Орский КЭС п/с Левобережн ая	ф.7(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На абонентском участке ВЛ- 6кВ в ст. ТП- ф\х Павленко поврежден		27.03.2015	10ч43м	12ч07м	01ч24м	Отключили поврежден ный участок, ф.7 вкл.	Насосная, КНС, школа, быт, жилой сектор	
33	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф.Водовод 2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На опоре 104 повреждено 2 изолятора , обрыв 1 го провода ВЛ- 10кВ. Возможно	Земля	27.03.2015	12ч54м	16ч05м	03ч11м	Устранили поврежден ие, вкл.	Водозабор перевели на ф. Водовод 1	
34	г.Оренбург РП-5	2СШ-6кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждена КЛ- 6кВ(ОГЭС) ф ЮВ-4 от п/ст."Юго- Западная" до ТП-190		27.03.2015	14ч43м	14ч46м	00ч03м	ОГЭС запитал РП- 5 2 СШ через ф.77- 1	Школа, жилой сектор, быт.	КЛ-6кВ ф.ЮВ- 4 28.03.15. восстановлен ,включен.

35	Бузулукский КЭС Первомайск ий РУЭС п/с Первомайск ая	ф. 3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на опоре № 30 слетел штыревой изолятор		30.03.15.	16ч48м	17ч36м	00ч48м	Устранили поврежден ие, вкл.	колбасный цех, овощехранил ище жилой сектор быт	
----	---	------	--	----	--	--	----	-----------------------	---	--	-----------	--------	--------	--------	------------------------------------	---	--