

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Новосергиевский РУЭС ТП-312	гр. 5	1	Сильный ветер		5	Схлѐст проводов, провис проводов	На ВЛ-0,4кВ схлест проводов, сгорел 1 ПН-100А	Сгорел ПН	01.05.2015	19ч00м	20ч20м	01ч20м	Устранили схлест, вкл.	Быт.	
2	Бузулукские КЭС Плешановский РУЭС ТП-124	гр.3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН		сгорел ПН фазы "С"	02.05.15.	10ч55м	11ч35м	0ч40м	заменяли ПН, вкл.	жилой сектор, быт.	
3	Новосергиевский РУЭС ТП-341	гр.1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	Сгорел ПН-100А		02.05.2015	22ч05м	22ч55м	00ч50м	заменяли ПН, вкл.	Фермерское хозяйство	
4	Акбулакский РУЭС ТП-9	гр.2	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4кВ обрыв провода в пролете оп.23-24 фазы В		03.05.15.	15ч00м	15ч25м	0ч25м	Устранили обрыв, вкл.	жилой сектор	
5	Октябрьский РУЭС ТП-30	гр.2	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4кВ обрыв фазного провода		03.05.15.	15ч00м	16ч35м	01ч35м	Устранили обрыв, вкл.	жилой сектор	
6	Бугурусланские КЭС ТП-174	гр.Школа Борова, гр.Драмм.театр	7	Пожар		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждены два абонентских КЛ-0,4кВ Школы и Театра		03.05.15.	16ч10м	20ч50м	04ч40м	восстановили КЛ гр. Вкл.	Спортив.школа, Драмм.театр	
7	Соль-Илецкий РУЭС ТП 50	гр. 5	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	обрыв ВЛ 04кВ ул. Калинина		03.05.15.	12ч55м	13ч50м	00ч55м	устранили обрыв гр. 5 вкл	жилой сектор	
8	Соль-Илецкий РУЭС ТП 57	гр 2	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	На ВЛ 04 кВ повреждена деревянная опора №4		03.05..15	20ч25м	20ч47м	00ч22м	демонтировали опору	жилой сектор	
9	Шарлыкский РУЭС ТП-8	гр.№3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А фазы"С"		05.05.15.	12ч10м	13ч00м	00ч50м	Осмотрели ВЛИ-0,4кВ,на ТП-8 заменили ПН,вкл.	Жилой сектор.	
10	г.Оренбург ТП-3153	гр. Терешкова	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		откл. Автомат 250А	06.05.15.	21ч45м	22ч25м	0ч40м	повторно вкл автомат	Жилой сектор.	
11	г.Оренбург ТП-3043	гр.Магазин	16	Ошибочные (неправильные) действия командировочного персонала или жильцов	При производстве работ подрядной организацией ПО "ОГЭС"при подключении на ВЛ 0,4	21	Прочее повреждение	У потребителей ж\д и магазина по Северному 2 вышла из строя техника		07.05.2015	16ч57м	19ч02м	02ч05м	ПО "ОГЭС"поменяло схему подключения на ВЛ, гр. Вкл."	Жилой сектор, магазин	Составили акты
12	Соль-Илецкий РУЭС ТП 216	гр. Мира гр Солнечная	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	поступили жалобы от абонентов высокое напряжение		08.05.15.	13ч20м	14ч00м	00ч40м	откл отх гр прозвонили ТМ	жилой сектор	
13	Сакмарский РУЭС ТП 411	гр. Л-2	12	ДТП		1	Обрыв провода	обрыв ВЛ 04кВ фазного провода		09.05.15.	16ч40м	17ч14м	00ч34м	Устранили обрыв, вкл.	жилой сектор	
14	Орские КЭС Новоорский РУЭС ТП-72	гр.2	12	ДТП	Авто сбило опору №7 ДТП оформляется	22	Невыявленная, неустановленная причина			11.05.15.	13ч53м	15ч22м	1ч29м	заменяли ж/б приставку на деревянной опоре №7, вкл.	жилой сектор, быт.	
15	Бузулукские КЭС ТП-8	гр.Пушкина не откл.	12	ДТП	На ул.Заводская 35 сбита дерев. Оп.3-7/1 с приставкой	22	Невыявленная, неустановленная причина	Виновник ДТП скрылся		12.05.15.	06ч20м	—	00ч00м	восстановили опору	жилой сектор	12.05.15. в 11ч00м заменили сбитую деревянную опору 3-7/1 с
16	г.Оренбург ТП-214	гр. Торговый центр	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена 1 из 2 КЛ-0,4кВ(ОКЭС) КЛ №1 до торгового центра		12.05.2015	09ч27м	—	00ч00м	запитан по вводу №2	Торговый центр	15.05.15. КЛ-0,4кВ восстановлены и вкл в 12ч26м

17	Шарлыкский РУЭС ТП-78	гр. 2	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		5	Схлѣст проводов, провис проводов	дети мячём замкнули ВЛ-0,4 кВ от ТП до опоры №1	2-ПН	14.05.15.	20ч43м	21ч18м	0ч35м	заменяли 2- ПН, вкл.	жилой сектор.	
18	Бузулукский КЭС ТП 316	гр . Ул освещение	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		1	Обрыв провода	обрыв ВЛ 04 кВ от опоры №17 до опоры №19		16.05.2015	08ч30м		Восстановленно 18.05.15. в 12ч45м	обрыв "подобрали " восстанавли вать будут 18.05.15	ул. Освещение	
19	Сакмарский РУЭС ТП 411	гр 2	12	ДТП		21	Прочее повреждение	слетело 3 изолятора на опоре № 19 на ТП сгорело 3 ПН		16.05.15.	18ч02м	19ч33м	01ч31м	устранили вкл.	жилой сектор	
20	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП-373	гр.№3	7	Пожар	Горят хозяйственные постройки.	21	Прочее повреждение	Горят хозяйственные постройки.		16.05.15.	22ч25м	22ч55м	00ч30м	На ВЛ-0,4кВ откл. Хозяйственн ые постройки, гр.№3 вкл	Жилой сектор,Общест венная баня.	
21	Октябрьский РУЭС ТП-27	гр.№3	7	Пожар	Горел жилой дом по ул.Советская №23.	21	Прочее повреждение	Горел жилой дом по ул.Советская №23.		17.05.15.	04ч30м	05ч18м	00ч48м	На опоре ВЛ- 0,4кВ откл. ввод в ж/д ул.Советская №23,гр.№3 вкл.	Жилой сектор.	
22	Сорочинский КЭС ТП 141	гр. 1	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	Обрыв провода в пролете опор №7-8 и в пролёте оп.№11-12		17.05.15.	16ч20м	20ч40м	4ч20м	Устранили обрыв, вкл.	жилой сектор	
23	Сорочинский КЭС ТП-87	гр.1	9	Вандальные действия	при опиловке сторонней организацией произошло падение дерева на ВЛИ-0,4 кВ	6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	слетели крепления на опоре №5, 5/1, 5/2 оборвало ввода в ж/д ул.Ворошилова 6.4 обрыв		18.05.15.	16ч15м	19ч20м	2ч55м	устранили повреждени е, вкл.	жилой сектор, быт.	
24	Медногорски й РУЭС ТП 231	гр. 2 гр.4	18	Прочее	при установке опор повреждены 2 (абонентские) КЛ	18	Повреждение кабеля, провода	повреждение 2 КЛ 04кВ		19.05.15.	14ч00м	03ч25м	13ч25м	восстановил и КЛ гр. Вкл.	АТС, магазин Магнит	
25	Абдулинский КЭС ТП-37	гр. Чкалова четная	12	ДТП	Камаз стукнул опору, оперативка номер записала	18	Повреждение кабеля, провода	два фазных провода слетели с изоляторов. Опора целая.		21.05.2015	21ч35м	22ч25м	00ч50м	Восстановили ВЛ-0,4. Вкл.	Жилой сектор	
26	Бугурусланск ие КЭС ТП- 166	гр. Чапаевская	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Откл. Автомат		22.05.2015	15ч20м	15ч40м	00ч20м	повторно вкл автомат	Быт.	
27	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП-260	гр.2	1	Сильный ветер	Сорвало крышу со здания лесхоза	21	Прочее повреждение	Оборвало ввод		22.05.2015	15ч35м	17ч00м	01ч25м	Отрезали ввод на здание лесхоза.	Здание лесхоза, катодная защита	
28	Переволоцки й РУЭС ТП-43	гр.1	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-43 повреждение автомата 250А гр.1		24.05.15.	04ч10м	06ч20м	01ч10м	заменяли автомат, гр. Вкл	жилой сектор	
29	Бугурусланск ий КЭС Асекеевский РУЭС КТП-3	гр ул. Освещение	12	ДТП	сбита опора №14	21	Прочее повреждение	повреждена опора №14		24.05.15.	08ч05м				ул освещение	
30	г.Оренбург ТП-3153	гр.Терешкова	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		автомат 250А	24.05.15.	22ч47м	23ч20м	0ч33м	повторно вкл автомат	жилой сектор	
31	Бузулукский КЭС Плешановски й РУЭС ТП 106	гр. 1	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорел ПН 100А		25.05.15.	09ч15м	09ч50м	00ч35м	заменяли ПН гр.1 вкл.	администраци я жилой сектор	
32	Бугурусланск ий КЭС КТП- 72	гр.Некрасова	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	схлест ВЛ 04кВ в пролете №14 - 15 опоры		25.05.15.	15ч55м	16ч45м	00ч50м	Устранили схлест, вкл.	жилой сиктор	
33	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС ТП-117	№1	7	Пожар	пожар в ж/д ул. Зеленая 3	22	Невыявленная, неустановленна я причина			26.06.15.	14ч01м	15ч20м	1ч19м	откл. На опоре №10 ввод в ж/д ул. Зеленая 3 гр. Вкл.	жилой сектор быт	
34	Александров ский РУЭС ТП- 170	гр №2	7	Пожар	Возгарание в ж/д ул. Маяковская 12	22	Невыявленная, неустановленна я причина			27.05.15.	10ч30м	11ч35м	1ч05м	В ВРУ ж/д Маяковская 12 откл. Вводной АВ, гр. №2 вкл.	жилой сектор, быт.	

35	Бузулукский КЭС ТП 381	гр. Ул освещение	12	ДТП	сбита опора №4	21	Прочее повреждение	повреждение опоры		27.05.2015	12ч36м	–	–	гр. Ул освещение не откл.		28.05.15. в 12ч00м заменяли ж/б опору.
36	Бузулукский КЭС Колтубановск ий РУЭС ТП 305	гр. 1	7	Пожар	пожар жилого дома ул. Чкалова д 7	21	Прочее повреждение			28.05.15.	03ч50м	05ч25м	01ч35м	откл жилой дом Чкалова 7 гр 1 вкл	жилой сектор	
37	г. Оренбург ТП 3011		19	Невыявленный, неустановлен ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на вводном рубильнике сгорел ПН 400А		29.05.15.	06ч33м	07ч03м	00ч30м	заменяли ПН	жилой сектор пекарня	
38	г. Оренбург ТП 3011		19	Невыявленный, неустановлен ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на вводном рубильнике сгорел ПН 400А		30.05.2015	12ч36м	13ч04м	00ч28м	заменяли ПН	жилой сектор пекарня, АЗС	

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры
	ПС или РП	№фид	№ТП												
1	Кувандыкский РУЭС	ф. 4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ в пролете опор 106 - 107 упала ветка		01.05.15.	08ч00м	08ч21м	00ч21м	убрали ветку с ВЛ ф -4 вкл
2	Абдулинский КЭС РП-2	ф. Город 2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП 20 (абонентская) повреждение	земля	01.05.15.	08ч10м	09ч20м	01ч10м	откл. ТП 20 ф. город 2 вкл.
3	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС РП 1	ф. Элеватор		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение кабельной мачтовой муфты на опора №7а		01.05.15.	09ч20м	13ч50м	04ч30м	устранили повреждение ф Элеватор вкл.
4	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	ф. 19		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			01.05.15.	11ч57м	12ч56м	00ч59м	откл КЛ от ТП 11 до ТП 58 ф. 19 вкл

5	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.5	54-ТП	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"	на ТП-54 разлетелся разрядник	АПВ не успешное	02.05.15.	14ч34м	16ч21м	14ч47м	откл. Р-515, запитали по ф.8 через реклоузер №7
6	Бузулукские КЭС п/с 7 А микрорайон	ф.Дачи		7	Пожар		21	Прочее повреждение			02.05.15.	14ч00м	15ч00м	14ч00м	откл. Ф. Дачи для безопасного тушения пожара
7	г.Оренбург РП-59	ф.59-3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			02.05.2015	22ч15м	23ч09м	00ч54м	ОГЭС испытал линию 59-3 все в норме, повторно вкл.
8	г.Оренбург РП-49	ф.49-4	ТП-3195, 3196, 3197	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на участке ВЛ-10кВ ОборонЭнерго	"земля"	03.05.15.	15ч03м		на время отыскания "земли"	откл Р.49-4-2 в ст ОборонЭнерго, вкл ф.49-4
9	Беляевский РУЭС п/с Беляевская	1СШ-10кВ		3	Гроза		21	Прочее повреждение	На п/с Беляевская откл ввод ТМ-1 35/10кВ		03.05.15.	18ч02м	18ч18м	0ч16м	повторно вкл
10	г.Оренбург РП-51	ф.51-8	ТП-3152, 3153, 3154 3155	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ВЛ-10кВ ф.51-8 горит нож Р.51-8-4 ОГЭС		03.05.15.	18ч58м	20ч43м	01ч45м	устранили повреждение ф 51-8 вкл.
11	г. Оренбург РП 71 (ЦЭС)	ф. 71-6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	На ТП -3214 повреждена концевая кабельная разделка КЛ-10кВ в ст. ТП-3149.		03.05.15.	21ч06м	22ч27м	01ч21м	откл КЛ от ТП 3149 до ТП 3214 ф. вкл

12	г.Оренбург РП-54	ф.54-6(ОГЭС)	ТП-3043(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			04.05.15.	14ч20м	15ч50м	01ч30м	ОГЭС на ВЛ-10кВ ф.54-6 откл.РТП-1015,1192,1571,1572,1573(дачные массивы).
13	Орский КЭС п/ст."ГПП-1"(Никель комбинат)	2-СШ 10кВ	ф.5(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	На п/ст."ГПП-1" откл. ТМ-2 от дифзащиты.		04.05.15.	15ч09м	15ч16м	00ч07м	На п/ст."ГПП-1" вкл. СМВ-6кВ
14	Бугурусланский КЭС РП-1	ф.Аэродром(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			04.05.15.	17ч38м	17ч52м	00ч14м	повторно вкл
15	г. Оренбург РП 53 (ОГЭС)	ф.53-4 (ОГЭС)	ТП 3039	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			05.05.15.	06ч44м	07ч20м	00ч36м	повторно вкл
16	г.Оренбург п/ст."Промбазы"(Газпромэнерго)	ф.ПБ-37	РП-41 2-СШ 10кВ.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ВЛ-10кВ ф.ПБ-37 опора №1 повреждён разрядник фазы"С".	На п/ст."Помбаза" 1-СШ 10кВ Земля на фазе "С".	05.05.15.	07ч35м	08ч10м	00ч35м	На РП-41 откл. Ф.ПБ-37,вкл.СМВ-10кВ
17	г.Оренбург РП-43	ф.43-6	ТП-3040 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	На ТП-1291(абонентская) РУ-10кВ попала ворона.		05.05.15.	11ч03м	11ч41м	00ч38м	Откл.РТП-1291, на РП-43 вкл. Ф.43-6
18	Бузулукский КЭС	ВЛ-110кВ Бузулук-Сорочинск		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина	Откл. ВЛ-110кВ Бузулук-Сорочинск.	АПВ успешное	05.05.15.	14ч17м	14ч17м	Время срабатывания АПВ	

19	Бузулукский КЭС	ВЛ-110кВ Бузулук-Сорочинск		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина	Откл. ВЛ-110кВ Бузулук-Сорочинск.	АПВ успешное	05.05.15.	14ч23м	14ч23м	Время срабатывания АПВ	
20	г.Оренбург РП-68	ф.Ст-45, 1СШ-10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	При оперативных переключениях на РП-59 по ф.59-15, отключился В ф.Ст45 на РП-68	21	Прочее повреждение	Неселективная работа РЗА		06.05.15.	0ч10м	0ч15м	0ч05м	повторно вкл.
21	Медногорский РУЭС ТП-191	ТМ-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-191 ТМ-2 сгорело 2 ПК-30А		06.05.2015	10ч30м	11ч00м	00ч30м	Перевели нагрузку на ТМ-1.
22	г.Оренбург п\с Береговая	ф.Б-23	РП-5 1 СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ(ОГЭС) от ТП-831 до РП-5 ф.Б-23		06.05.2015	17ч08м	17ч10м	00ч02м	На РП-5 ОГЭС вкл. СВ-10кВ
23	г.Оренбург п\с Аэропорт	ф.А-5 (РЭС Орен. р-на)	ТП-3092, 3093, 3077	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение в ст ТП-50 абонента СНТ "Уральские зори"	АПВ не успешное	06.05.2015	21ч00м	22ч40м	01ч40м	После осмотра ВЛ, запитали абонентов по ф.Неж-4
24	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская	ф.5		1	Сильный ветер		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ВЛ-10кВ после осмотра обнаружили дефект подвешного изолятора		06.05.15. 07.05.15.	23ч45м	0ч47м	1ч02м	вкл
25	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п\с Д-1	ф.11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных-х под напряжение	На ВЛ-10кВ опора №6 попала ворона	МТЗ	07.05.2015	18ч05м	19ч25м	01ч20м	Сняли ворону, вкл.

26	Орский КЭС Домбаровск ий РУЭС п\с Д-1	ф.11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		МТЗ	07.05.2015	19ч55м	20ч40м	00ч45м	На ВЛ-10кВ отключили РЛНД №30 в ст. ГОК, ф.11 вкл.
27	Оренбург п/с Инвертор	ф. ИВ-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждени е КЛ 10кВ (ОКЭС) от Р- 5 до ТП 1794	ТО	08.05.15.	13ч22м	14ч54м	01ч32м	откл Р-6 ф. вкл.
28	Орский КЭС Домбаровск ий РУЭС п\ст." Д-2"	ф.17		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленна я причина		МТЗ	08.05.15.	15ч49м	15ч55м	00ч06м	повторно вкл.
29	Орский КЭС Домбаровск ий РУЭС п\ст." Домбаровск ая-1"	ф. 3(ВЭС)	ТП 211, 216,142,167 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			09.05.15.	11ч40м	13ч15м	01ч35м	ВЭС осмотрели ВЛ ф. 3 вкл
30	Саракташски й РУЭС п/с Саракташска я	ф.16		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП 277 повреждени е проходного изолятора		09.05.15.	05ч45м	07ч40м	00ч55м	заменяли изолятор ф.16 вкл
31	г.Оренбург п\с Восточная	ф. В-9		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ от п\с Восточная до ТП-14(ОГЭС) и от ТП-522 до ТП- 74(ОГЭС)		10.05.2015	21ч35м	22ч19м	00ч44м	ОГЭС вывели поврежден ный участок, запитали ТП-3015
32	г.Оренбург п\с Береговая	2 СШ 10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	ЦЭС отключал. Ф.Б-6 для отыскания земли.Повре ждение на ф. Б-5(ОГЭС)	земля	11.05.2015	02ч30м	02ч31м	00ч01м	

33	г.Оренбург ТП-3082			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животны-х под напряжение	на ТМ обнаружена кошка	2-ПК-50А	11.05.15.	10ч47м	12ч24м	1ч37м	Убрали кошку, заменяли 2- ПК, вкл
34	Кувандыкск ий РУЭС п/ст."Куванд ыкская"	ф.7(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		МТЗ	13.05.15.	16ч50м	17ч12м	00ч22м	На ВЛ-10кВ отключили абонентску ю отпайку ВЛ-10кВ в ст. ТП- 703.704.705
35	г.Оренбург п/ст."Степна я"	4-СШ 10кВ	РП-61,68 1- СШ 10кВ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	На п/ст."Степна я" по 4-СШ 10кВ было падение напряжения по фазам	Земля	13.05.15.	17ч55м	17ч55м	00ч00м	На п/ст."Степн ая" 4-СШ 10 кВ была Земля ,Земля пропала.
36	Соль- Илецкий РУЭС РП-2	ф.2-1	ТП- 52,53,45,46, 81,216	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-52 сгорел ПК фазы "А"	ТО	14.05.15.	19ч15м	20ч05м	0ч50м	откл. 6-ТП, на РП-2 вкл.ф2-1 производят осмотр ТП и поочередн
37	г. Оренбург РП-68	1-СШ 10 кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на РП-59 при вкл. В ф.59- 15, на РП-68 откл. В ф. Ст- 45		15.05.15.	0ч16м	0ч36м	0ч20м	повторно вкл.
38	Орские КЭС п/с Восточная	ф.8 ОрГЭС	ТП-553, 537 ОКЭС	3	Гроза		21	Прочее повреждение	На ТП-549 ОрГЭС повреждена каб.разделка	ТО	15.05.15.	14ч27м	17ч28м	3ч01м	откл ТП- 549, вкл ф.8
39	Соль- Илецкий РУЭС РП-1	ф.1-5		3	Гроза		21	Прочее повреждение	На ТП-50 сгорели ЗПК 40А		15.05.15.	13ч35м	14ч01м	0ч26м	откл. ТП-50, вкл ф.1-5

40	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ВЛ-110кВ		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ успешное .	15.05.15.	16ч40м	—	00ч00м	—
41	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ВЛ-110кВ		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ успешное .	15.05.15.	16ч58м	—	00ч00м	—
42	Орский КЭС РП 12 (ОргЭС)	ф.1 (ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			16.05.15.	10ч10м	12ч50м	02ч40м	осмотрели ВЛ откл. РЛНД в стор. абонентски х ТП - ООО Спортис ТП
43	Бугурусланс кий КЭС Северный РУЭС п/ст."Северн ая"(МЭС)	ф.Св- 1(ОКЭС)		2	Дождь		8	Неисправность в ПС и сетях АО	На п/ст."Северн ая" аварийно откл. Ф.Св- 7(МРСК) и потянул за собой ф.Св-1	ф.Св-1 МТЗ,АПВ не успешное .	16.05.15.	20ч35м	21ч23м	00ч48м	Осмотрели ф.Св-1, вкл.
44	Илекский РУЭС	ТП-9		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	поврежден ТМ 160 кВА		17.05.15.	07ч25м	11ч10м	03ч45м	заменяли ТМ ТП №9 вкл
45	Беляевский РУЭС п/с Дубенская	ф. 5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждени е на участке абонента от Р-5-1 до ТП 5	земля	17.05.15.	13ч10м	14ч15м	01ч05м	откл. РЛНД Р-5-1 в стор.ТП 5 (абонентск ая карьер) ф. 5 вкл
46	Кувандыкск ий РУЭС РП- 1	ф.111 (ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			18.05.15.	16ч30м	17ч20м	0ч50м	повторно вкл.

47	Орские КЭС Домбаровск ий РУЭС п/с Домбаровск ая-1 (Оренбургэн ерго)	2-СШ 10кВ	ф.6 (ОКЭС)	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			19.05.15.	17ч16м	17ч38м	0ч22м	повторно вкл.
48	Орские КЭС Домбаровск ий РУЭС п/с Домбаровск ая-2 (Оренбургэн ерго)	ф.17 (ОКЭС)	19-ТП (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	задымление ТП 239 (абонентская)		19.05.15.	19ч07м	20ч06м	00ч59м	На ТП 239 (абонентск ая) срезали шлейфа ф. 17 вкл.
49	г.Оренбург РП-31	ф.31-6 (ОГЭС)	ТП- 3021(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ(ОГЭС) от ТП-457 до ТП-121 ф.31- 6.		20.05.15.	09ч42м	10ч28м	00ч46м	Откл.повр.у часток. Ф.31-6 вкл.
50	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.14		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		МТЗ	22.05.15.	11ч35м	11ч40м	00ч05м	Повторно вкл.
51	г.Оренбург РП 19	ф.19- 5(ОГЭС)		1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токопроводящие части	Упало дерево на ВЛ- 10кВ ф. 19- 5(ОГЭС. ВЛ- целая		22.05.2015	12ч40м	13ч18м	00ч38м	Вывели поврежден ный участок, ф.19-5 вкл.
52	г.Оренбург РП-75	ф.75-8		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Отгорел шлейф на опоре№1(ОГ ЭС)		22.05.2015	14ч35м	18ч14м	03ч39м	ОГЭС устранило поврежден ие.
53	Орский КЭС Домбаровск ий РУЭС п\с Д-1	полностью		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			22.05.2015	17ч35м	18ч15м	00ч40м	ВЭС после окончания грозы вкл. п\с Д-1

54	г.Оренбург РП-39	ф.39-5 (ОГЭС)	ТП- 3020,3019 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			22.05.15.	20ч30м	20ч37м	00ч07м	повторно вкл.
55	Медногорск ий РУЭС ТП- 191	ТМ-1 (400 кВА)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	выгорели зажимные контакты ПК	2-ПК	22.05.15.	22ч03м	23.05.15.0 1ч02м	2ч59м	устранили поврежден ие, вкл. по норм.схеме
56	Бугурусланс кий КЭС п\с Тяговая- Бугурусланс кая(РЖД)	Т-1	п\с Алекسانдро вская полностью	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	РЖД причину не объясняет		23.05.2015	16ч32м	16ч39м	00ч07м	повторно вкл.
57	Бугурусланс кий КЭС п\с Юбилейная	Ю-9		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			23.05.2015	16ч32м	16ч47м	00ч15м	Повторно вкл.
58	Медногорск ий РУЭС п/с Медногорск ая	ф.4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждени е КЛ-10кВ от ТП-41 до ТП- 42		24.05.15.	06ч43м	08ч20м	01ч37м	откл. Поврежден .КЛ, вкл ф.4
59	Медногорск ий РУЭС п/с Медногорск ая	ф.3	На ТП-39 откл ВВ в ст ТП-312	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-312 поврежден разрядник		24.05.15.	06ч43м	07ч33м	0ч50м	срезали шлейф разрядника , на ТП-39 вкл ВВ в ст ТП-312
60	г.Оренбург п/с Кордонная	ф.Кр-6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждени е КЛ-10кВ от п/с Кордонная до РП-58	земля	24.05.15.	03ч15м			вывели поврежден . КЛ

61	Бузулукский РУЭС п/с Погат	ф.Маяк-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			24.05.15.	21ч14м	21ч15м	0ч01м	повторно вкл.
62	г.Оренбург п\с Инвертор	3 СШ-10кВ		18	Прочее		21	Прочее повреждение	При опробывани и ЦЭС АВР на п\с Инвертор не сработал на 3 СШ-10кВ		26.05.2015	00ч20м	00ч23м	00ч03м	Включили
63	Бузулукский КЭС п\с Погат	ф. Маяк-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			26.05.2015	03ч37м	03ч38м	00ч01м	Повторно вкл.
64	Оренбург п/с Инвертор	ф. ИВ-5		13	Прочее	Повреждение на абонентской ТП- 1753	22	Невыявленная, неустановленна я причина		Сигнал замыкан ия на "Землю"	26.05.15.	09ч47м	10ч35м	00ч48м	Откл. Р-6 вкл. Ф. ИВ- 5
65	г. Оренбург РП-53 (ОГЭС)	1-СШ 10 кВ	ТП- 3039(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			26.05.15.	15ч53м	16ч30м	00ч37м	ОГЭС на РП- 53 откл В ф. ПБ-36 вкл СВ
66	Александро вский РУЭС п/с Александро вская	1-2 СШ 10 кВ (Оренбургэ нерго)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	откл. ТМ- 110/35/10 на п/с вкл. СВ	22	Невыявленная, неустановленна я причина			26.05.15.	14ч50м	15ч00м	00ч10м	повторно вкл.
67	Беляевский РУЭС п/с Дубинская (Оренбурггэ нерго)	ф. Ду-5 (ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"	Повреждени е на абонентской отпайке в сторону Рудника	"Земля"	27.05.2015	14ч09м	14ч42м	0ч33м	отккл. Р в сторону Рудника ф. Ду-5 вкл.

68	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	ф.9		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	При осмотре ВЛ-10 кВ под опорой №5 обнаружили птицу	АПВ успешное .	27.05.15.	12ч32м	—	время срабатывания АПВ	
69	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/ст."Северная"(МЭС)	СВ-4 (МРСК)	ТП 4-16 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждение на ВЛ МРСК-ВОЛГИ	земля	27.05.15.	22ч30м	00ч08м	01ч38м	откл. РЛНД Р 34 ф. СВ 4 вкл
70	г. Оренбург РП 59	ф. 59-7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 10 кВ от ТП 3099 до ТП 3085		28.05.15.	04ч17м	05ч07м	00ч50м	откл поврежденную КЛ ф. 59-7 вкл
71	Орский КЭС РП-8(ОргЭС)		ТП-181,189,191(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	На ВЛ-10кВ ф.23 отпайка в ст.ТП-189(ОКЭС) обрыв проводов.		28.05.15.	15ч17м	16ч15м	00ч58м	Откл. Отпайку в ст. ТП-189, РП-8 вкл.
72	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-1"		ф.6,9,10,11(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	При переключениях в ВЭС произошло отключение ВЛ-35кВ.		28.05.15.	19ч00м	19ч37м	00ч37м	Повторно вкл.ВЛ-35кВ.
73	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-2"		ф.17(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	При переключениях в ВЭС произошло отключение ВЛ-35кВ.		28.05.15.	19ч00м	19ч37м	00ч37м	Повторно вкл.ВЛ-35кВ.
74	Бузулукский КЭС п/ст."Бузулукская"	ф.Красный флаг-2 (ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/ст."Бузулукская" до ТП-412		29.05.15.	09ч23м	09ч55м	00ч32м	Откл.повр. КЛ-6кВ,ф.Красный флаг-2 запитали по ф.Техучили

75	Медногорский РУЭС п/ст."Медногорская-Районная"	ф.43(ОКЭС)		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			29.05.15.	15ч45м	16ч15м	00ч30м	Повторно вкл. к.и в норме
76	Медногорский РУЭС п/ст."Медногорская-Районная"	ф.46(ОКЭС)		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			29.05.15.	15ч45м	16ч15м	00ч30м	Повторно вкл. к.и в норме
77	г.Оренбург РП-33	ф.33-7 ОГЭС	ТП-3016	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			29.05.15.	19ч31м	20ч04м	0ч33м	Повторно вкл, контроль изоляции в норме
78	г.Оренбург РП-75	ф.75-4 ОГЭС	ТП-3156, 3157	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			29.05.15.	19ч31м	20ч34м	1ч03м	Повторно вкл
79	г.Оренбург РП-51	ф.51-11 ОГЭС	ТП-3199 (2СШ)	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			29.05.15.	19ч31м	20ч04м	0ч33м	Повторно вкл
80	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.4		3	Гроза		21	Прочее повреждение	Повреждение в ст абонентских ТП-48, 49		29.05.15.	20ч20м	21ч05м	0ч45м	откл отпайку ВЛ в ст ТП-48, вкл ф.4
81	Оренбург п\с Шевченковская	1 СШ-10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Отключалась ВЛ-110кВ Оренбургская- Шевченковская	АВР не сработал	30.05.2015	17ч01м	17ч30м	00ч29м	ЦЭС Повторно вкл. В ручном режиме

82	Бугурусланские КЭС п/с Тяговая-Заглядио (Оренбургэнерго)	2 СШ (Оренбургэнерго)	ф. 3Т-2 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"	повреждения в сетях Оренбургэнерго		30.05.15.	21ч05м	21ч25м	00ч20м	откл. Ф.3Т-2 (ОКЭС) для отыскания земли, вкл.
83	Бузулукский КЭС п\с Речная	ф. АБЗ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждение на абонентской ТП-211		30.05.2015	11ч16м	12ч00м	00ч44м	Вывели поврежденный участок, вкл.
84	Бузулукский КЭС п/ст."Бузулукская"	ф.Очистные сооружения-1(ОКЭС)		3	Гроза		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/ст."Бузулукская" до ТП-8	МТЗ	31.05.15.	17ч38м	18ч44м	01ч06м	Откл.повр. КЛ-6кВ,ф.Очистные сооружения-1 запитали

яйства, с
ий по их

Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
хлебзавод жилой сектор ДРСУ	
жилой сектор ДРСУ	
элеватор жилой сектор насосная	
котельная КНС быт жилой сектор	18ч20м собрали нормальную схему , КЛ от ТП 11 до ТП 58 целая

5-д/с, 1-школа, 2-котельных, скважина, больница, поликлиника, жилой	в м19ч20м ф.5 вкл. Полностью повреждени е на ТП-54 откл. РТП-54
дачи, пионер	
Абоненты ОГЭС	
жильё	
жилой сектор, быт	
жилой сектор, быт, резерв КНС	
п. Экодолье	ТП 3214 откл ТП новая абонентов нет

магазин "Северный", Жилой сектор. КНС перевели на резерв.	
Городская Больница,Теп лопункт,Жил ой сектор,Быт.	
Лётное училище,Жил ой сектор,Быт.	
жилой сектор	
Промзона.	На ВЛ-10кВ ф.ПБ-37 демонтирова ли повр.разряд ник, ф.ПБ-37 вкл. В
Школа,Жило й сектор,Быт.	
город Бузулук, город Тоцк.	

город Бузулук, город Тоцк.	
РП-68 1СШ,	
Насосная станция	В 15ч50м заменяли ПК, вкл ТМ-2
Общешитие, СПИД центр	В 20ч40м 11.05.15г. КЛ- 6кВ от ТП-831 до РП-5 вкл
жилой сектор	РЭС Орен. р- на вкл ф.А-5 в 23ч15м
быт, АЗС, нефтебаза	В 02ч55м изолятор заменяли.
ГОК, военская часть, жилой сектор	

ГОК, военская часть, жилой сектор	
НС 4 подъем, АЗС, горсвалка, быт, жилсектор	ф. ИВ 5 от РЛНД Р-6 вкл 18ч10м. 11.05.15. в 13ч28м устранили повреждени
Вышка МТС,Жилой сектор.	
жилой сектор пожарная часть	
жилой сектор	
Жилой сектор, УФМС, дет. Сад.	
РП-58 1 СШ 1- я Областная больница.	

жилой сектор КНС	
Пограничное управление, Школа,АЗС,Ж илой сектор,Быт.	Производят осмотр ВЛ- 10кВ ф.7.
КНС, Жилой сектор,ЦРП 3 подъём.	
Жилой сектор, быт, пограничный городок.	в 21ч00м вкл. Все ТП
жилой сектор, быт	
резерв котельной, швейный цех, церковь, МТС	
жилой сектор	На ТП-50 заменяли ЗПК, вкл в 14ч40м

р.ц. Шарлык	
р.ц. Шарлык	
жилой сектор	
Больница-резерв,КНС,С бербанк,Внев едомственна я охрана,Жило й сектор.Быт.	
Сельсовет,Ре дакция,Жило й сектор.	
жилой сектор	
п.Криолит	

жилой сектор, быт, д/с, НС (есть резерв)	
жилой секор, быт, школа	
п/л. Чайка	
Жил. Сектор, быт.	
Жилой сектор, АЗС, пекарня.	в 14ч18м ОГЭС убрали дерево. В 14ч54м вкл. По нормальной схеме.
Жилой сектор, насосная	
Большая часть Домбаровки	

КНС, школа, Жилой сектор, быт.	
Водоканал (переключил и на ТМ-2)	На ТМ-1 нагрев шпильки 0,4 кВ фазы А и С
55ТП :2КНС, дет. Сады, училище, пожарная часть, комерческо- бытовые	
Больница- резерв,Жило й сектор,Быт.	
теплопункт- резерв, Жилой сектор,Быт.	27.05.15 КЛ восстановлен а
Жилой сектор,Быт.	
резерв РП-58 1СШ-10кВ ОБЛ.больниц ы	

ретранслятор ввод№1, быт	
Жилой сектор, быт.	
Быт.	
Н.С., АЗС, Горсвалка, ЖБИ, быт, жилсектор.	Откл. РЛНД в ст. ТП-1753, ВЛ-10кВ от Р- 6 вкл. 12ч01м
жилой сектор, быт	
п. Александров ка	
жилой сектор, быт, школа	

КНС (Резерв)	
жилой сектор	
НС, жилой сектор, быт.	
НС-поливочная,Гаражи,Дачи.	На ВЛ-10кВ ф.23 отпайка в сторону ТП-189 устранили повреждение
р.ц. Домбаровка.	
р.ц. Домбаровка.	
Жилой сектор,Быт,Магазины.	КЛ-6кВ ф.Красный флаг-2 введена в работу по н.с. 30.05.15. в 20ч25м

пос.Западны й,газовая котельная.	
пос.Никитино ,жилой сектор,школа ,детсад,газов ая котельная.	
школа, администрац ия п.Куйбышева, почта, жильё,быт	
жильё, быт	
жильё, быт	
1ввод водозабора, катодные ЛПУ, жильё, быт	30.05.15. в 0ч38м абонентские ТП вкл
2 Обл. больница: пищевблок,це нтр здоровья. Жилой сектор, КНС, Мегафон	Напряжения небыло по одной секции на 9ТП

8-КТП, НС, жилой сектор, быт.	
Промзона.	
Очистные сооружения, КНС,Жилой сектор.	