

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Ноябрь 2015 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	г.Оренбург ТП-3180	гр.№2	12	ДТП	Легковой атомобиль Мицубиси лансер г/н С374ЕН 56 RUS сбил деревянную опору №10/4 ВЛ-	16	Повреждение опоры	На ВЛ-0,4кВ отпайка в ст.щита катодной защиты в результате ДТП сломана	На ТП-3180 откл. автомат 250А.	01.11.15.	01ч47м	03ч26м	01ч39м	Осмотрели ВЛ-0,4кВ,на опоре №10/3,№10/5 демонтирова ли линейные	Жилой сектор.	Отключ.потр ебителей нет, щит катодной защиты не откл., запитан с
2	Орские КЭС ТП-3	гр.4	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	при производстве земляных работ водоканалом замкнули ВЛИ-0,4 кВ на отпаечной	ПН фазы "А"	02.11.15.	17ч34м	18ч40м	1ч06м	осмотрели ВЛИ-0,4 кВ заменили ПН, вкл	жилой сектор, быт.	
3	Соль-Илецкий РУЭС ТП-16	гр. Оренбургская	12	ДТП	В результате ДТП сбита опора. ДТП оформлено.	16	Повреждение опоры	Повреждена ж\б опора №8. Требуется замены. СИП целый.		03.11.2015	01ч50м	06ч00м	04ч10м	Заменяли опору.	жилой сектор, быт.	
4	Бугурусланск ий КЭС ТП-200	гр.ул.Комсом ольская	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		5	Схлест проводов, провис проводов	На ВЛ-0,4кВ произошел схлест проводов ввод в частный жилой дом по ул. Комсомольская	На ТП-200 откл. автомат 250А.	04.11.15.	13ч30м	14ч00м	00ч30м	На ВЛ-0,4кВ перетинули ввод в жилой дом по ул. Комсомольс кая	Жилой сектор.	
5	Бузулукские КЭС Тоцкий РУЭС ТП-104	гр.1	7	Пожар	Пожар ж/д Карла Маркса 58	21	Прочее повреждение	Пожар ж/д Карла Маркса 58		05.11.15.	03ч12м	04ч05м	0ч53м	откл. ж/д, вкл гр.	Жилой сектор.	
6	Бугурусланск ие КЭС Северный РУЭС КТП-Св 1-6	РУ-0,4 кВ	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	на шпильке ТМ 0,4 кВ отгорела кабельная жила фазы "В"		05.11.15.	19ч30м	20ч40м	1ч10м	устранили повреждени е, вкл.	жилой сектор, быт.	

7	Сорочинский КЭС ТП-63	гр.№3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	На ТП-63 отключился автомат 160А		07.11.15.	20ч05м	20ч19м	00ч17м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
8	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП-604	гр.2	7	Пожар	Пожар в ТЦ ,Корона,	21	Прочее повреждение	Откл. по просьбе пожарных		10.11.2015	04ч48м				ТЦ "Корона"	
9	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП-620	гр.2	7	Пожар	Пожар в ТЦ ,Корона,	21	Прочее повреждение	Откл. по просьбе пожарных		10.11.2015	05ч00м				М-н "Перекрыток"	
10	г.Оренбург ТП-3007	гр. Красногорская	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. Контакта	Окисление контакта на опоре ввод в ж\д Красного Казачества 74		10.11.2015	23ч15м	23ч40м	00ч25м	Откл. гр. Красногорская, перезаделал и контакт, вкл. гр.	Жилой сектор, быт.	
11	Бузулукский КЭС ТП 42	гр. плодпитомник	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14	В электросети потребителя	пожар ж/д		17.11.15.	10ч50м	11ч10м	00ч20м	откл ж/д гр вкл	жилой сектор	
12	Октябрьский РУЭС ТП 20	гр 1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14	В электросети потребителя	пожар ж/д ул. Дедовская 124		17.11.15.	18ч02м	18ч20м	00ч18м	откл ж/д гр вкл	жилой сектор	
13	г.Оренбург ТП-3098	гр. выход на оп.Овощехранилища	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-3098 сгорел ПН-100А ф.А гр.0,4		18.11.15.	17ч09м	19ч48м	2ч39м	заменяли ПН, вкл	1фаза на овощехранилище	
14	г.Оренбург ТП-3098	гр. выход на оп.Овощехранилища	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-3098 сгорел ПН-100А фазы "А"		20.11.15.	15ч05м	15ч54м	00ч49м	заменяли ПН, вкл	1фаза на овощехранилище	На ТП-3098 на фазе "А"установили ПН-250А. замерили нагрузку: А-119А В-62А.С

15	Октябрьский РУЭС ТП-18	гр.№1	1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №9 опоры №10 произошел схлест двух фазных проводов.	На ТП-18 гр.№1 автомат 160А не отключился.	21.11.15.	14ч25м	15ч28м	01ч03м	В пролёте опоры №9 опоры№10 произвели перетяжку проводов. гр. вкл.	Жилой сектор.	Для устранения схлеста проводов на ТП-18 отключили автомат
16	Илекский РУЭС ТП-51		2	Дождь		18	Повреждение кабеля, провода	На ТП-51 повреждена кабельная перемычка 0,4кВ с ТМ до вводного рубильника	На ТП-51 в РУ- 10кВ сгорели 3 ПК.	21.11.15.	15ч18м	17ч10м	01ч52м	Заменяли кабельную перемычку,з аменяли сгоревшие ПК. вкл.	НС перешли на резерв. Две металлобазы,А ГЗС.	
17	Абдулинские КЭС Понаморовск ий РУЭС ТП- ПН 1-15	гр.2	1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	На ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор №4 и №5 произошел схлест проводов		21.11.15.	20ч15м	20ч40м	0ч25м	устранили повреждени е, вкл.	Жилой сектор.	
18	Илекский РУЭС ТП-56	гр.2	2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленна я причина		2-ПН	21.11.15. 22.11.15	22ч35м	10ч12м	11ч37м	Часть группы запитали в 23ч00м. Остальные 2 фазы вкл. в 10ч12м после	Жилой сектор.	при вкл.гр2, сгорело 2- ПН, при осмотре ВЛ- 0,4 кВ повреждени й не
19	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС ТП-9	гр. 2	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛИ-0,4 упало дерево, обрыв СИП		22.11.2015	11ч20м	13ч00м	01ч20м	Убрали дерево, вкл.	Редакция, мировые судьи	
20	Переволоцки й РУЭС ТП-46	гр.8	8	Прочее		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена абонентская КЛ- 0,4кВ от ТП до Сбербанка		22.11.2015	11ч00м	16ч30м	05ч30м	До Сбербанка сделали временку СИП	Сбербанк	
21	Сорочинский КЭС ТП-148		8	Прочее		16	Повреждение опоры	Обломилась опора деревянная выше ж\б приставки. И повисла на проводах.		22.11.2015	13ч40м	16ч30м	02ч50м	Заменяли опору, вкл.	Быт.	
22	Бузулукские КЭС ТП-386	гр. Иркутская	7	Пожар	возгарание в доме ул. Иркутская 48	22	Невыявленная, неустановленна я причина			23.11.15.	2ч55м	4ч55м	2ч00м	вкл.	жилой сектор, быт.	

23	Сорочинский КЭС ТП-107	гр.1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	Откл. автомат отходящий.		23.11.2015	09ч35м	11ч05м	01ч30м	Повторно вкл.	Гостиница	
24	Сорочинский КЭС ТП-80	гр.1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Откл. гр.1 для устранения повреждения ввода ж\д Березовая 48		23.11.2015	10ч30м	10ч45м	00ч15м	устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор	
25	Сорочинский КЭС ТП-63	гр.4	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Откл. автомат отходящий.		25.11.2015	19ч38м	19ч50м	00ч12м	Повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
26	Сорочинский КЭС ТП-63	гр.4	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Откл. автомат отходящий.		25.11.2015	20ч20м	20ч30м	00ч10м	Повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
27	Бузулукские КЭС Первомайский РУЭС ТП-707	гр. Ул. освещение	12	ДТП	в результате ДТП сбита опора №32. ДТП оформлено.	22	Невыявленная, неустановленная причина			26.11.15.	14ч50м	—	—		Ул. освещение	гр. Ул. освещение на не откл.
28	г.Оренбург ТП-3 (ОГЭС)	гр. Кирова (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	обрыв "нулевого" провода на вводе в ж/д ул.Кирова 11 а		26.11.15.	19ч06м	19ч56м	0ч50м	устранили повреждение, вкл.	жилой сектор.	
29	Шарлыкский РУЭС ТП-19	гр. №2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		На ТП-19 отключился автомат 100А.	28.11.15.	18ч24м	19ч10м	00ч46м	Осмотрели ВЛ-0,4кВ,гр. №2 повторно вкл.	Жилой сектор.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
по ГУП "ОКЭС" Ноябрь 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	Бугурусланский КЭС п\с Городская	2СШ-6кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Неисправность в сетях СЭС	АПВ успешно	02.11.2015	19ч09м	00ч00м	00ч00м			
2	Орский КЭС п\с Левобережная	ф.7		12	ДТП	В результате ДТП сбита опора. ДТП оформлено	16	Повреждение опоры	Повреждена опора № 31. ф.7 не отключился.		02.11.2015	21ч30м	00ч00м	00ч00м	Откл. ф. 7 и заменили опору.	На время замены предупредили абонентов об отключении.	С 00ч38м по 02ч48м заменили опору.
3	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС ТП-Св 2-23			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-Св 2-23 сгорело 2-ПК	2-ПК	03.11.15.	5ч25м	9ч00м	3ч35м	заменили ПК, вкл.	Школа (резерв), жилой сектор, быт.	
4	Орский КЭС РП-18	ф.13 (ОргЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на ТП-266 (ОКЭС) течет вода на СШ-10кВ		03.11.15.	11ч45м	16ч53м	5ч08м	произвели ремонт кровли, вкл.	Школа (есть резерв), жилой сектор, быт.	
5	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	03.11.15.	21ч53м	21ч53м	00ч00м	АПВ успешное	резерв котельной, жильё, быт	
6	г.Оренбург РП-55(ОГЭС)	1-СШ 10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждения кабеля,провода	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-53 до РП-55 ф.53-3		04.11.15.	13ч33м	14ч35м	01ч02м	На РП-55 вкл. СР-10кВ	Абоненты ПО"ОГЭС".	09.11.15 КЛ восстановлена

7	Октябрьский РУЭС ТП-6			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животны-х под напряжение	На ТП-6 в РУ- 10кВ попала кошка.	Сгорели 3- ПК 10кВ.	05.11.15.	13ч30м	14ч15м	00ч45м	На ТП-6 убрали кошку, заме нили сгоревшие ПК,вкл.	Центрбанк,М ФЦ,Автовакз л,гостиница "Факел",Жило й сектор.	
8	г.Оренбург п/ст."Юго- Восточная"	ф.ЮВ-11	РП-82 2-СШ 6кВ(ОГЭС), ТП- 3048(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ(ОГЭС) от п/ст."Юго- Восточная" до РП-82		05.11.15.	17ч10м	17ч37м	00ч27м	На РП-82 вкл.СВ-6кВ.	жилой сектор ,быт	
9	г.Оренбург РП-61	ф.61-1	ТП-1084, 1371, 588 (абонентски е)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е на ТП-1084 (тролейбусное управление)	МТЗ	05.11.15. 06.11.15	23ч09м	09ч17м	10ч12м	Тролейбусн ое упр. ремонтные работы на ТП-1084 отложили до утра	абонентов ГУП ОКЭС нет	Испытали КЛ- 10 кВ(ОКЭС) от РП-61 до ТП-1084 А- 15кВ, В-15 кВ, С-15 кВ, ОГЭС испытали
10	г.Оренбург ТП-3120	полностью		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животны-х под напряжение	На ПК попали 2 крысы. Сгорело 3 ПК- 30А.		06.11.2015	08ч51м	11ч11м	02ч20м	Заменяли ПК, вкл.	Автосалон, Соседушка	
11	г.Оренбург п\с Степановска я	ф.С-7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На опоре 118 шлейф фаза А косался изолятора, изолятор целый, на ТП- 3170 слетел		06.11.2015	13ч44м	7.11.15. 1ч58м	12ч14м	откл. ВЛ- 10кВ ф. С-7 от ТП-3176 до опоры №133, вкл. по ф. С-8	Жилой сектор	вкл. 07.11.15. в 1ч58м ТП- 3167, 3170, 3171, 3172, 3173
12	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская	ф.Красный флаг-1	откл. КВЛ-6 кВ от ТП-343 до ПП-1	18	Прочее	оптико- волоконный кабель совместн. подвес с ВЛ-6 кВ (ОКЭС) переход через ж/д. При проезде поезд	16	Повреждение опоры	сломалась опора №49, произошел обрыв в пролете от опоры №48 до опоры		06.11.15.	22ч10м	7.11.15. 0ч30м	2ч20м	демонтиро вали поврежден ный участок, вкл. по ф. АБЗ с п/с	Пром. зона.	оптико- волоконный кабель совместн. подвес с ВЛ-6 кВ (ОКЭС) до ж/д, переход
13	Кувандыкски й РУЭС п/ст."Тяговая "(РЖД)	ф.6(РЖД)	ТП- 725,726(ОКЭ С) и ТП-729 РУ- 0,4кВ(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			07.11.15.	22ч15м	22ч50м	00ч35м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
14	г.Оренбург РП-40	ф.40-5 ОГЭС (схема ремонтная)	ТП-3119	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-10кВ ОГЭС от ТП- 585 до ТП- 723 ф.40-5		08.11.15.	11ч43м	13ч12м	1ч29м	вывели поврежден ный КЛ, запитали ТП-3119 по ф.56-4	банк Форштадт, Финнадзор, 3 ж/д жильё	

15	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п\с Ташлинская	ф.9		7	Пожар		21	Прочее повреждение	Откл. ф. 9 для тушения пожара в охранной зоне ВЛ		10.11.2015	05ч00м	05ч45м	00ч45м	После тушения пожара в охранной зоне ф.9 вкл.	жилой сектор ,быт	
16	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская	ф.4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-10кВ ОКЭС от п/с Колтубановская до ТП-403		11.11.15.	12ч50м	17ч37м	4ч47м	КЛ-10кВ восстановлен, вкл	2хТП-403, 402 мебельная фабрика, ТП-401 ОКЭС - магазин, здание дошкольного	
17	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п\с Пономаревская	ф 2	ТП 2-13	8	Прочее	Снег	17	Повреждение изоляторов (указать название)	на ТП 2-13 повреждение проходного изолятора и 2х опорных		12.11.15.	23ч30м	04ч30м	05ч00м	заменяли опорные изоляторы, вкл.	жилой сектор	
18	Переволоцкий РУЭС		ТП 111	4	Метель		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорало ПК		12.11.15.	06ч05м	07ч05м	01ч00м	заменяли ПК	жилой сектор	
19	Бугурусланский КЭС п\с Городская	ф.Г-4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждение после КРУН в сетях СЭС	АПВ успешно	14.11.2015	08ч57м	00ч00м	00ч00м			
20	г.Оренбург РП-39	ф. 39-8		12	ДТП	Повреждена иопора ОГЭС 10кВ	16	Повреждение опоры			14.11.2015	13ч03м	19ч45м	6ч42м	ОГЭС устранили повреждение, вкл.	ТП-3110	
21	Бузулукский КЭС РП 2	ф. АРМ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			17.11.15.	12ч00м	14ч30м	02ч30м	осмотрели ВЛ. ф вкл.	промзона.	
22	Бузулукский КЭС п/с Ж/Д Больница	ф. ОКЗ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			17.11.15.	12ч50м	13ч30м	00ч40м	осмотрели ВЛ ф. вкл.	жилой сектор быт.	

23	г.Оренбург РП-8	ф.8-3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			18.11.15.	11ч47м	13ч00м	1ч13м	Повторно вкл.	Абоненты ПО"ОГЭС".	
24	Акбулукский РУЭС п/с Акбулакская	ф. 12		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	обрыв ВЛ в пролете опор 39-40		19.11.15.	20ч51м	21ч46м	00ч55м	устранили обрыв ф вкл.	жилой сектор АЗС. быт	
25	г.Оренбург РП-39	ф.39- 9(ОГЭС)	ТП- 3019,3020(О КЭС)	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина			21.11.15.	13ч36м	13ч37м	00ч01м	Повторно вкл.	КНС,Школа,Д етсад,Магази ны,Жилой сектор.	
26	г.Оренбург РП-39	ф.39- 9(ОГЭС)	ТП- 3019,3020(О КЭС)	12	ДТП	Кран Росводоканала сбил ж/б опору ВЛ- 10кВ	16	Повреждения опоры.	Повреждена ж/б опора ВЛ- 10кВ(ОГЭС) на участке от ТП-1623 до Р 39-9-8.		21.11.15.	14ч25м	15ч24м	00ч59м	Откл. повр. участок, ТП- 3019,3020 запитали по ф. 39-5.	КНС,Школа,Д етсад,Магази ны,Жилой сектор.	
27	г.Оренбург п/ст."Юго- Восточная"	ф.ЮВ- 5(ОГЭС)	ТП- 3009(ОКЭС)	1	Сильный ветер		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ(ОГЭС) от ТП-346 до ТП-366.		21.11.15.	14ч32м	17ч23м	02ч51м	Откл. повр.участо к КЛ-6кВ ф.ЮВ-5 на п/ст."Юго- Восточная" вкл.	Жилой сектор,Магаз ины,Гаражи.	
28	Абдулински й КЭС п/ст."Полева я"	ф.Пл-9		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ не успешное	21.11.15.	15ч30м	15ч38м	00ч08м	РПВ успешное.	Ретрослятор, ФОК,Жилой сектор.	
29	Александров ский РУЭС п/ст."Алекса ндровская"	1-2 СШ 10кВ	ф.5,11,12(ОК ЭС)	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Из-за повреждения по ф.7(РЭС) на п/ст."Алексан дровская" откл. В ввод с		21.11.15.	16ч27м	16ч30м	00ч03м	Повторно включили В ввод с ТМ.	р.ц Александровк а.	п/ст."Алексан дровская" запитана с одного ТМ.
30	Илекский РУЭС ТП-31			2	Дождь		21	Прочее повреждение	На ТП-31 сгорел ПК- 10кВ фазы "В".		21.11.15.	15ч18м	16ч15м	00ч57м	Заменяли сгоревший ПК,вкл.	Детсад"Топол ёк",магазин"С ластёна",Жил ой сектор.	

31	Октябрьский РУЭС п/с 2-ая Железнодорожная	ф.10 (Оренбургэнерго)		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Повреждение на участке Оренбургэнерго		21.11.15.	21ч26м	21ч33	0ч07м	вкл.	п.Железнодорожный	
32	Орские КЭС РП-4	ф.23 (ОргЭС)	ТП-304,229 (КЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	ОргЭС о причине откл. не сообщили		21.11.15.	23ч12м	22.11.15. 0ч30м	1ч18м	вкл.	Дачи	
33	Беляевский РУЭС п/с Беляевская	ф.Бе-2		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина			21.11.15.	23ч10м	22.11.15. 0ч30м	1ч20м	осмотрели эл. оборудование, вкл.	Котельная, жилой сектор, быт	
34	Абдулинские КЭС п/с Полевая	ф.Пл-2		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			22.11.15.	0ч11м	1ч20м	1ч09м	на ТП-38 откл. РВ в стор. ТП-26, вкл.	3-Котельные, жилой сектор, быт	произвели осмотр, в 2ч50м ф.Пл-2 вкл. полностью по нормальной схеме.
35	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6	40-ТП (КЭС)	2	Дождь		21	Прочее повреждение	На ТП-71 сгорел ПК-30А		22.11.15.	5ч34м	5ч40м	0ч06м	повторно, вкл.	Водазабор (резерв), котельная (резерв), жилой сектор, быт	ТП-71(Сельгаз) вкл. в 11ч00м
36	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п\с Матвеевская	ф.МТ-1 (СЭС)		1	Сильный ветер		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждение в сетях СЭС		22.11.2015	07ч40м	15ч50м	08ч10м	Устранили, вкл.	1ТП ОКЭС ТП-МТ-2\1 Водокачка	
37	Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская	ф.4	ТП-67	8	Прочее	Попадание воды в ТП	21	Прочее повреждение	На ТП-67 сгорело 3 ПК-15А		22.11.2015	16ч10м	17ч10м	01ч00м	Заменяли ПК, вкл.	Лесхоз, пилорама	
38	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п\с Матвеевская	ф.МТ-1 (СЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждение в сетях СЭС		22.11.2015	19ч20м	21ч57м	2ч37м	Устранили, вкл.	1ТП ОКЭС ТП-МТ-2\1 Водокачка	

39	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на п/с Шарлыкская повреждение МВ		22.11.15.	22ч13м	22ч54м	0ч41м	откл. ЛР-51, запитали по ф.6	жилой сектор, быт.	На ТП-7 пробой 2-ух опорных изоляторов, в 23ч58м заменяли изоляторы
40	Орские КЭС ТП-107			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП повреждены опорные изоляторы		23.1.15.	6ч00м	10ч49м	04ч49м	Заменяли изоляторы, вкл.	Жилой сектор, быт.	
41	г.Оренбург РП-58	ф. 58-8		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от РП-58 до ТП- 3465 ф. 58-8		23.11.2015	07ч30м	07ч53м	00ч23м	Вывели поврежден ный участок, запитали по резерву	2 ввод 3 и 4 корпус(переш ли на резерв)	В 17ч15м КЛ восстановлена , собрана н\сх.
42	Орский КЭС Адамовский РУЭС РП Элеватор	ф. 3Ш		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Обрыв ВЛ- 10кВ на теретории Элеватора(аб онентская)		23.11.2015	08ч40м	11ч00м	02ч20м	Устранили поврежден ие, вкл.	Жилой сектор, быт.	
43	Соль- Илецкий РУЭС п/ст."Соль- Илецкая"	ф.11(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена кабельная разделка на опоре 34\21 выход с РП-1		23.11.2015	14ч52м	15ч25м	00ч33м	Откинули поврежден ную КЛ с опоры, ф. 11 вкл.	Школа, котельная, жилой сектор, быт	24.11.15. 14ч00 КЛ восстановлен а
44	г.Оренбург п\с Степановска я	ф. С-8	ВЛ-10кВ от ТП-3168 до ТП-3169	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Откл. ВЛ- 10кВ от ТП- 3168 в ст. ТП- 3169 для устранения повреждения на ВЛ 0.4		23.11.2015	11ч19м	11ч37м	00ч18м	Подтянули контакт на прокалыва ющем, вкл. ВЛ-10кВ с ТП-3168	жильё, быт	
45	Бузулукские КЭС Курманаевск ий РУЭС п/с Курманаевск ая	ф.10		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП-109 пробой проходного изолятора		23.11.15.	19ч55м	20ч00м	0ч05м	откл ТП- 109, вкл ф.10	жильё, быт	На ТП-109 заменяли изолятор вкл в 23ч00м , жилой сектор по ул.Рабочей
46	г. Оренбург п/с Инвертор	ф Ив -5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			24.11.15.	10ч53м	12ч13м	02ч20м	ф. Ив 5 вкл. от п\с Инвертор до ТП 3094	АЗС, бетонный завод, НС жилой сектор	ф Ив 5 вкл. полностью в 13ч37м

47	Орский КЭС ТП 56			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора			24.11.15.	10ч22м	12ч09м	01ч47м	заменяли ТМ ТП вкл.	жилой сектор	
48	Орский КЭС п/с ЭЧ-76 (РЖД)	ф. 10 микрорайон (ОКЭС)	ТП-1,2,3,4	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-6кВ от ТП- 1 до ТП-3		24.11.15.	19ч00м	21ч43м	2ч43м	КЛ вывели, ф.10 вкл	жильё, быт; ТП-3 дет/сад, жен.поликли ника, жильё	ТП-3 запитали через временный КЛ-0,4кВ от ТП-1 в 22ч20м КЛ-6
49	Орский КЭС Адамовский РУЭС РП Элеватор	ф.3Ш (Элеватора)	ТП-212 ОКЭС	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			25.11.15.	5ч35м	7ч00м	1ч25м	вкл.	ТП-212 школа	
50	г.Оренбург РП-40	1СШ-10кВ		13	Прочее		12	Попадание воды на токоведущие части	Протекание воды на 1СШ- 10кВ РП-40. Перкрытие секции.		26.11.2015	23ч10м	23ч50м	00ч40м	ТП-3119 ОГЭС запитали через резерв ф. 40-6	Казначейство, пенсионный фонд	
51	Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская	ф.Ок-4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ успешно	26.11.2015	21ч24м	00ч00м	00ч00м	Причина не выявлена.		
52	Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская	ф.Ок-10		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ успешно	26.11.2015	21ч24м	00ч00м	00ч00м	Причина не выявлена.		
53	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская	ф.Водовод- 2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	В РП (Водоканала) повреждена КЛ-6 кВ (абонентская)	ТО	27.11.15.	14ч21м	15ч16м	0ч55м	откл. поврежден ный участок. вкл.	Водозабор (резерв)	
54	Орский КЭС Адамовский РУЭС РП- Элеватор	РП- Элеватор СШ-10кВ.	ф.3,ТП- 212(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени я на РП- Элеватор.		28.11.15.	08ч25м	08ч50м	00ч25м	На РП- Элеватор СШ-10кВ повторно вкл.	Школа,Жилой сектор,Быт.	

55	г.Оренбург РП-43	ф. 43-7		8	Прочее	Повреждали при производстве работ	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от РП-43 до ТП- 1054 ф.43- 7(Оборонэне рго)		30.11.2015	16ч17м				Абоненты Оборонэнерг о	Оборонэнерг о будут восстанавлива ть 01.12.15
56	г.Оренбург РП-68	ф. 68-13		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-1744 разрушение ПК фаза А и крепления на ТМ-1 . На 2СШ-10кВ поврежден		30.11.2015	15ч50м	21ч26м	5ч36м	На ТМ-1 заменяли ПК и крпление ПК фаза А, исключили из схемы	Жилой сектор	Часть потребителе й запитали в 17ч15м