

"Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП ""ОКЭС""

Октябрь 2015 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС"

| № п.п. | Наименование электроустановки             |                   | Классификатор признаков нарушений | Признак нарушения                                | Дополнительная информация по признакам нарушений | Классификатор причин отключений | Причина нарушения                         | Дополнительная информация по причинам нарушений          | Срабатывание коммутации (заш. у.-ва) | Дата       | Время откл. | Время вкл. | Длительность перерыва электроснабжения | Принятые меры                                 | Отключен-ные потребители (эл. установки) | Примечание |
|--------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|        | №ТП                                       | №гр.              |                                   |                                                  |                                                  |                                 |                                           |                                                          |                                      |            |             |            |                                        |                                               |                                          |            |
| 1      | Орский КЭС ТП-56                          | гр. 3             | 7                                 | Пожар                                            |                                                  | 21                              | Прочее повреждение                        | Отключили гр. 3 по просьбе пожарных                      |                                      | 01.10.2015 | 07ч01м      | 8ч03м      | 1ч02м                                  | Откл. ввод ул.Борисагребского 8 А, гр. 3 вкл. | Жилой сектор.                            |            |
| 2      | Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС ТП-25 | гр.Революционная  | 1                                 | Сильный ветер                                    |                                                  | 17                              | Повреждение изоляторов (указать название) | на опоре 0,4 кВ вылетел крюк                             |                                      | 03.10.15.  | 10ч00м      | 11ч00м     | 1ч00м                                  | закрепили крюк, гр. вкл.                      | жилой сектор, быт.                       |            |
| 3      | Сорочинские КЭС ТП-82                     | гр.2              | 1                                 | Сильный ветер                                    |                                                  | 5                               | Схлест проводов, провис проводов          | схлест проводов в пролете между опорой №12 и №13         | ПН                                   | 03.10.15.  | 12ч50м      | 16ч20м     | 3ч30м                                  | устранили повреждени е, вкл.                  | жилой сектор, быт.                       |            |
| 4      | Бугурусланские КЭС ТП-45                  | гр.ВДПО           | 1                                 | Сильный ветер                                    |                                                  | 21                              | #ССЫ/ЛКА!                                 | СИП ввод на 2-ух эт.ж/д перетерлась изоляция об дерево   |                                      | 03.10.15.  | 10ч40м      | 11ч30м     | 0ч50м                                  | устранили повреждени е вкл.                   | жилой сектор быт.                        |            |
| 5      | Бугурусланские КЭС КТП-27                 | гр.Широкая        | 1                                 | Сильный ветер                                    |                                                  | 22                              | Невыявленная, неустановленна я причина    |                                                          | АВ                                   | 03.10.15.  | 15ч15м      | 15ч45м     | 0ч30м                                  | повторно вкл.                                 | жилой сектор быт.                        |            |
| 6      | г.Оренбург ТП-3040                        | гр. 11 линия      | 1                                 | Сильный ветер                                    |                                                  | 14                              | В электросети птребителя                  | повредился ввод в ж/д ул. 13 линия д.20                  | ПН                                   | 03.10.15.  | 15ч57м      | 17ч39м     | 2ч18м                                  | откл. ввод в дом., вкл.                       | жилой сектор, быт.                       |            |
| 7      | г.Оренбург ТП-3016                        | гр. Школьная      | 1                                 | Сильный ветер                                    |                                                  | 15                              | Повреждение разрядника, ПН                |                                                          | 2-ПН                                 | 03.10.15.  | 17ч12м      | 17ч55м     | 0ч43м                                  | заменяли 2-ПН, вкл                            | жилой сектор, быт.                       |            |
| 8      | Акбулакский РУЭС ТП-48                    | гр.№1 и№2         | 1                                 | Сильный ветер                                    |                                                  | 5                               | Схлест проводов, провис проводов          |                                                          | АВ                                   | 03.10.15.  | 16ч05м      | 17ч00м     | 0ч55м                                  | устранили повреждени е вкл.                   | быт                                      |            |
| 9      | Сорочинские КЭСТП-19                      | гр.1              | 1                                 | Сильный ветер                                    |                                                  | 21                              | Прочее повреждение                        | на опоре №6-12 вылетел крюк                              | АВ                                   | 03.10.15.  | 13ч50м      | 15ч55м     | 2ч05м                                  | устранили, вкл.                               | жилой сектор, быт.                       |            |
| 10     | Бугурусланские КЭС ТП-175                 | гр.Комсомольская  | 19                                | Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения |                                                  | 22                              | Невыявленная, неустановленна я причина    |                                                          | АВ                                   | 04.10.15.  | 20ч10м      | 20ч22м     | 0ч12м                                  | повторно вкл.                                 | жилой сектор                             |            |
| 11     | Бугурусланские КЭС ТП-180                 | гр.ж/д 30, 31, 32 | 19                                | Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения |                                                  | 22                              | Невыявленная, неустановленна я причина    |                                                          | АВ                                   | 05.10.15.  | 19ч30м      | 19ч50м     | 0ч20м                                  | повторно вкл.                                 | жилой сектор                             |            |
| 12     | Бугурусланские КЭС ТП-175                 | гр.Комсомольская  | 19                                | Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения |                                                  | 22                              | Невыявленная, неустановленна я причина    |                                                          | АВ                                   | 05.10.15.  | 21ч40м      | 22ч00м     | 0ч20м                                  | повторно вкл.                                 | жилой сектор                             |            |
| 13     | г.Оренбург ТП-3048                        | гр. Куйбышева     | 19                                | Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения |                                                  | 2                               | Отгорание шлейфа                          | на опоре №25 отгорел фазный шлейф ввод в ж/д Одесская 10 |                                      | 05.10.15.  | 21ч48м      | —          | —                                      | восстановил и шлейф.                          | жилой сектор                             |            |
| 14     | Бугурусланский КЭС ТП-105                 | гр. Заводская     | 19                                | Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения |                                                  | 5                               | Схлест проводов, провис проводов          | ВЛ-0,4кВ косались ветки деревьев.                        | АВ                                   | 06.10.2015 | 14ч30м      | 15ч20м     | 00ч50м                                 | Произвели опиловку, вкл.                      | Быт.                                     |            |
| 15     | Александровский РУЭС ТП-173               | гр.№4             | 7                                 | Пожар                                            | Горел жилой дом по ул. Майская 18                | 22                              | Невыявленная, неустановленна я причина    | Горел жилой дом по ул. Майская 18                        |                                      | 07.10.15.  | 02ч45м      | 03ч35м     | 00ч50м                                 | Пожар потушили, группу вкл.                   | Жилой сектор.                            |            |
| 16     | Бузулукский КЭС ТП 304                    | гр Зооветстанция  | 19                                | Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения |                                                  | 15                              | Повреждение разрядника, ПН                | сгорал ПН 100А                                           |                                      | 08.10.15.  | 09ч05м      | 09ч45м     | 00ч40м                                 | заменяли - ПН, вкл                            | жилой сектор                             |            |

|    |                                               |                                   |    |                                                 |                                                                                                 |    |                                                      |                                                                                           |    |            |        |        |                       |                                                  |                                                   |                                                                           |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Бугурусланский КЭС ТП-207                     | ж\д 5                             | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                                 | 21 | Прочее повреждение                                   | на ТП 207 откл. АВ 200А                                                                   |    | 08.10.15.  | 10ч40м | 11ч00м | 00ч20м                | повторно вкл.                                    | жилой сектор                                      |                                                                           |
| 18 | Бугурусланский КЭС ТП-123                     | гр. СУ-9                          | 1  | Сильный ветер                                   |                                                                                                 | 6  | Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части |                                                                                           |    | 08.10.15.  | 09ч50м | 14ч20м | 04ч30м                | устранили вкл.                                   | МУП Пассажирские перевозки, база строй материалов |                                                                           |
| 19 | Бугурусланский КЭС ТП-86                      | гр Энергетиков                    | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                                 | 21 | Прочее повреждение                                   | откл АВ 120А                                                                              |    | 08.10.15.  | 14ч00м | 14ч20м | 00ч20м                | повторно вкл.                                    | аптека быт.                                       |                                                                           |
| 20 | Шарлыкский РУЭС ТП-42                         | гр.1                              | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                                 | 21 | Прочее повреждение                                   | Отключился АВ                                                                             | АВ | 08.10.2015 | 18ч10м | 18ч40м | 00ч30м                | повторно вкл.                                    | Почта                                             |                                                                           |
| 21 | Бузулукский КЭС Курманаевский РУЭС ТП-124     | гр. Луговая                       | 7  | Пожар                                           |                                                                                                 | 21 | Прочее повреждение                                   | Отключили гр. по просьбе пожарных. Пожар ж\д Луговая 16                                   |    | 09.10.2015 | 01ч55м | 03ч15м | 01ч20м                | Отрезали ввод в ж\д, вкл. группу                 | Жилой сектор                                      |                                                                           |
| 22 | Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС ТП-МТ-6-0,16 | гр. МТ-16                         | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                                 | 6  | Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части | дерево упало на ВЛ-0,4 кВ                                                                 | АВ | 09.10.15.  | 7ч30м  | 10ч00м | 2ч30м                 | устранили повреждение, вкл.                      | жилой сектор.                                     |                                                                           |
| 23 | Сорочинский КЭС ТП-37                         | гр.№3                             | 12 | ДТП                                             | Автомобиль с места ДТП скрылся.                                                                 | 16 | Повреждение опоры                                    | На ВЛИ-0,4кВ ж/б опора №4 повреждён ж/б укос.                                             |    | 11.10.15.  | 09ч50м | 09ч50м | 00ч00м                | Группа не отключалась .                          | Жилой сектор,Быт.                                 |                                                                           |
| 24 | г.Оренбург ТП-844(ОГЭС)                       | гр.ж/д ул.Джангильдина 20(ввод№2) | 9  | Вандальные действия                             | Теплосети при производстве земляных работ порвали КЛ-0,4кВ                                      | 18 | Повреждение кабеля, провода                          | Порвана КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-844 до ж/д ул.Джангильдина 20 (ввод №2).                     |    | 12.10.15.  | 12ч36м | 15ч35м | КЛ-0,4кВ восстановлен | ТСЖ в ВРУ дома перевели нагрузку на ввод №1      | Жилой сектор.                                     |                                                                           |
| 25 | Бузулукский КЭС ТП-304(ОКЭС)                  | гр.Зооветснаб                     | 1  | Сильный ветер                                   |                                                                                                 | 15 | Повреждение разрядника, ПН                           | На ТП-304 сгорели 2-ПН 100А фазы "А"и"С".                                                 |    | 12.10.15.  | 12ч05м | 12ч40м | 00ч35м                | Осмотрели ВЛ-0,4кВ,заменяли сгоревшие ПН,вкл.    | Зооветснаб.                                       | ВЛ-0,4кВ на балансе Зооветснаба .                                         |
| 26 | Бузулукские КЭС ТП-339                        | гр. Широкая                       | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                                 | 15 | Повреждение разрядника, ПН                           | На ТП-339 сгорел ПН-100А фазы "А"                                                         |    | 12.10.15.  | 19ч30м | 19ч50м | 0ч20м                 | заменяли ПН, вкл.                                | жилой сектор, быт.                                |                                                                           |
| 27 | Октябрьский РУЭС ТП-2 (ж/д)                   | гр. 4 (ОКЭС)                      | 7  | Пожар                                           | Пожар на шиномонтажке                                                                           | 22 | Невыявленная, неустановленная причина                |                                                                                           |    | 13.10.15.  | 4ч18м  | 5ч05м  | 0ч47м                 | на опоре №4 откл. ввод на шиномонтажку, гр. вкл. | жилой сектор, быт.                                |                                                                           |
| 28 | Бузулукские КЭС ТП-368                        | гр.Либнехта                       | 7  | Пожар                                           | Пожар в гараже ул.7 Линия                                                                       | 22 | Невыявленная, неустановленная причина                |                                                                                           |    | 13.10.15.  | 2ч32м  | 2ч50м  | 0ч18м                 | на опоре откл. ввод на гаражи, гр. вкл.          | жилой сектор.                                     |                                                                           |
| 29 | г.Оренбург ТП-2023 на обслуживании ОКЭС       | гр. Авиогородок 2                 | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                                 | 5  | Схлест проводов, провис проводов                     | На ВЛ-0,4кВ в пролете оп.2-3 схлест проводов , в результате на ТП-2023 сгорело 2хПН-250 А |    | 13.10.15.  | 14ч40м | 16ч55м | 2ч15м                 | устранили, вкл.                                  | жилой сектор.                                     |                                                                           |
| 30 | г.Оренбург ТП-3141                            | гр. Кирилова четная сторона       | 12 | ДТП                                             | ДТП оформлено Авто. сбил опору ул. Татищева 15, опора разрушилась у основания и повисла на СИП. | 22 | Невыявленная, неустановленная причина                | На ТП-3141 гр. Кирилова четная сторона, не откл.                                          |    | 13.10.15.  | 21ч36м | —      | —                     | На ВЛИ-0,4 кВ демонтировали опору, группу вкл.   | Жилой сектор.                                     | Опору заменили 14.10.15. в 15ч15м                                         |
| 31 | Сорочинский КЭС ТП-175                        | гр. ул.Хлебная                    | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                                 | 15 | Повреждение разрядника, ПН                           | На ТП-175 сгорел ПН-100А фазы "С".                                                        |    | 14.10.15.  | 19ч33м | 20ч00м | 00ч27м                | Заменяли сгоревший ПН,вкл.                       | Жилой сектор.                                     |                                                                           |
| 32 | Переволоцкий РУЭС ТП 11                       | гр. 4 (ОКЭС)                      | 7  | Пожар                                           | пожар ул. Советская 52                                                                          | 22 | Невыявленная, неустановленная причина                |                                                                                           |    | 15.10.15.  | 15ч30м | 15ч40м | 00ч10м                | откл, ж/д гр вкл                                 | жилой сектор                                      |                                                                           |
| 33 | Сорочинский КЭС ТП-151                        | гр.№3                             | 9  | Вандальные действия                             | Автомобиль КАМАЗ с поднятым кузовом сорвал провод СИП с крепёжной арматуры.                     | 21 | Прочее повреждение                                   | На ВЛИ-0,4кВ опора №1,№2 повреждена крепёжная арматура.                                   |    | 15.10.15.  | 18ч15м | 18ч15м | 00ч00м                | Группа не отключалась .                          | жилой сектор                                      | В 19ч50м на ТП-151 откл. гр.№3 для устранения повреждения на ВЛИ-0,4кВ, в |
| 34 | Орский КЭС ТП 4                               | гр. Багратиона                    | 9  | Вандальные действия                             | при производстве земляных работ повредили КЛ                                                    | 18 | Повреждение кабеля, провода                          | повреждение КЛ 04 кВ от ТП 4 до ж/д багратиона 16                                         |    | 16.10.15.  | 10ч35м | 13ч34м | 02ч59м                | восстановил КЛ гр вкл                            | жилой дом                                         |                                                                           |

|    |                                             |                       |    |                                                 |                                                                                 |    |                                                      |                                                                                       |              |            |        |        |        |                                                |                              |                                                                          |
|----|---------------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Сорочинские КЭС ТП-8                        | гр. 3                 | 12 | ДТП                                             | авто. сбил укос опоры №6.1.1., с места происшествия скрылся.                    | 22 | Невыявленная, неустановленная причина                |                                                                                       |              | 17.10.15.  | 9ч30м  | —      | —      | Заменили укос в 13ч24м, группа не отключалась. | Магазин.                     |                                                                          |
| 36 | Орские КЭС ТП-Нагорный                      | гр.1                  | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                 | 6  | Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части | В результате падения ветки на ВЛ-0,4 кВ произошел обрыв нулевого провода в пролете от | АВ           | 17.10.15.  | 18ч11м | 19ч13м | 1ч02м  | устранили повреждение, вкл.                    | жилой сектор, быт.           |                                                                          |
| 37 | Александровский РУЭС ТП-93                  | гр 1                  | 7  | Пожар                                           | ул. Мичурина дом 5                                                              | 22 | Невыявленная, неустановленная причина                |                                                                                       |              | 18.10.15.  | 23ч55м | 00ч10м | 00ч15м | откл. ж/д Мичурина 5 гр. вкл                   | жилой сектор                 |                                                                          |
| 38 | Бузулукский КЭС КУрманаевский РУЭС ТП-125   | гр Орская             | 7  | Пожар                                           | ул Орская дом 12А                                                               | 22 | Невыявленная, неустановленная причина                |                                                                                       |              | 19.10.15.  | 19ч40м | 21ч20м | 00ч40м | откл ж/д Орская 12 гр. вкл.                    | жилой сектор быт.            |                                                                          |
| 39 | г.Оренбург ТП-3032                          | гр. Туркестанская     | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                 | 13 | Отсутствие эл. Контакта                              | ул. Хлебоборобная 34 а на фронтоне дома отгорел фазный провод                         |              | 20.10.15.  | 21ч25м | —      | —      | ж/д Хлебоборобная 34 а                         | перезаделали контакт.        | на ТП-3032 гр.Туркестанская не откл.                                     |
| 40 | г.Оренбург ТП-3069                          | гр. Курортная         | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                 | 21 | Прочее повреждение                                   | У абонента по ул. Курортная 18а сгорел вводной автомат                                |              | 22.10.15.  | 12ч02м | 12ч15м | 0ч13м  | заменяли вводной автомат, гр. вкл              | частный сектор               |                                                                          |
| 41 | Бузулукский КЭС ТП 7                        | гр Галактиона         | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                 | 15 | Повреждение разрядника, ПН                           | сгорел ПН 100А                                                                        |              | 23.10.15.  | 15ч40м | 16ч15м | 00ч45м | заманили ПН гр вкл                             | жилой сектор                 |                                                                          |
| 42 | Бугурусланский КЭС Северный РУЭС ТП СВ 11-2 | гр 1                  | 12 | ДТП                                             |                                                                                 | 16 | Повреждение опоры                                    | сбита опора №8                                                                        |              | 23.10.15.  | 15ч00м | 16ч00м | 01ч00м | откл. опврежденный участок ВЛ гр вкл           | жилойсектор                  | магрзин базы райпо пзапитали с гр 2 ТП СВ-11-2, база райпо не действующа |
| 43 | г. Оренбург ТП 3033                         | гр. 27 Линия (ОГЭС)   | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                 | 1  | Обрыв провода                                        | обрыв ВЛИ 04кВ.                                                                       |              | 24.10.15.  | 11ч07м | 13ч57м | 02ч50м | устранили обрыв гр. вкл.                       | жилой сектор                 |                                                                          |
| 44 | г.Оренбург ТП-3153                          | гр. Терешковой нечёт. | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                 | 21 | Прочее повреждение                                   | На ТП-3153 откл автомат гр. Терешковой нечёт.                                         | автомат 250А | 25.10.15.  | 20ч00м | 20ч50м | 0ч50м  | повторно вкл.                                  | жилой сектор                 |                                                                          |
| 45 | Бузулукские КЭС ТП-399                      | гр.Благодатная        | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                 | 15 | Повреждение разрядника, ПН                           | На ТП-399 сгорел ПН-100А ф.А гр. Благодатная                                          |              | 25.10.15.  | 20ч25м | 21ч15м | 0ч50м  | заменяли ПН, вкл.                              | жилой сектор                 |                                                                          |
| 46 | Бузулукские КЭС ТП-409                      | РУ-0,4 кВ             | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                 | 15 | Повреждение разрядника, ПН                           | На ТП-409 выгорел учет, на вводном рубильнике сгорели ПН                              | ПН           | 26.10.15.  | 9ч15м  | 15ч15м | 6ч00м  | Заменили учет, заменили АВ отход. гр., вкл.    | Жилой сектор, быт.           |                                                                          |
| 47 | Бугурусланский КЭС КТП-7                    | гр.Революционная      | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                 | 21 | Прочее повреждение                                   | На ТП-7 отключился автоматический выключатель 400А.                                   |              | 27.10.15.  | 10ч10м | 10ч25м | 00ч15м | Осмотрели ВЛИ-0,4кВ,повторно вкл.              | Магазины,Офисы,Жилой сектор. |                                                                          |
| 48 | Бузулукские КЭС ТП-171                      | гр. ул. Самарская     | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                 | 15 | Повреждение разрядника, ПН                           | На ТП-171 сгорел ПН-100А фазы "С".                                                    |              | 27.10.15.  | 13ч40м | 14ч25м | 00ч45м | Осмотрели ВЛИ-0,4кВ,заменяли ПН, вкл.          | Жилой сектор, быт.           |                                                                          |
| 49 | г. Оренбург ТП 3153                         | гр.Терешковой         | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                 | 21 | Прочее повреждение                                   | На ТП-3153 откл автомат гр. Терешковой нечёт.                                         |              | 27.10.15.  | 22ч10м | 22ч40  | 00ч30м | повторно вкл.                                  | жилой сектор                 |                                                                          |
| 50 | Бугурусланский КЭС КТП-7                    | гр.Революционная      | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                 | 21 | Прочее повреждение                                   | На КТП-7 отключился автоматический выключатель 400А.                                  |              | 28.10.15.  | 14ч43м | 15ч40м | 00ч57м | Осмотрели ВЛИ-0,4кВ,повторно вкл.              | Магазины,Офисы,Жилой сектор. |                                                                          |
| 51 | Бузулукские КЭС ТП-381                      | гр. Ул. освещение     | 12 | ДТП                                             | авто. сбил опору №21., ДТП оформлено.                                           | 16 | Повреждение опоры                                    | опора упала в кювет, обрыва ВЛИ-0,4 кВ не было, группа на ТП не откл.                 |              | 28.10.15.  | 21ч02м | —      | —      | Замену опоры будут производить 29.10.15.       |                              |                                                                          |
| 52 | Оренбург ТП-3147                            | гр. Б/Н               | 9  | Вандальные действия                             | При производстве работ сторонняя организация повредила КЛ. С места происшествия | 18 | Повреждение кабеля, провода                          | Повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-3147 до ВРУ Таунхауса Андреева 22                           |              | 29.10.2015 | 15ч52м | 23ч19м | 7ч27м  | восстановил и КЛ-0,4 кВ, вкл.                  | 6-ти квартирный таунхаус     |                                                                          |

|    |                            |                        |    |                                                 |                                                                                 |    |                                  |                                                  |    |            |        |        |       |                               |                    |  |
|----|----------------------------|------------------------|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|-------|-------------------------------|--------------------|--|
| 53 | Оренбург ТП-3147           | гр. Ул. освещение      | 9  | Вандальные действия                             | При производстве работ сторонняя организация повредила КЛ. С места происшествия | 18 | Повреждение кабеля, провода      | Повреждена КЛ-0,4кВ в районе ул. Андреева 22     |    | 29.10.2015 | 21ч02м | 23ч55м | 2ч53м | восстановил и КЛ-0,4 кВ, вкл. | ул. освещение      |  |
| 54 | Бугурусланские КЭС КТП-206 | гр.Краснознаменная низ | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                                 | 5  | Схлест проводов, провис проводов | схлест проводов вод в ж/д ул.Краснознаменная 106 | АВ | 29.10.15.  | 22ч25м | 23ч25м | 1ч00м | устранили повреждение, вкл.   | жилой сектор, быт. |  |

"Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП ""ОКЭС"" Октябрь 2015 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС"

| № п.п. | Наименование электроустановки               |                        |                          | Классификатор признаков нарушений | Признак нарушения                               | Дополнительная информация по признакам нарушений | Классификатор причин отключений | Причина нарушения                              | Дополнительная информация по причинам нарушений                      | Срабатывание коммутации (защ. у.-ва) | Дата      | Время откл. | Время вкл. | Длительность перерыва электроснабжения | Принятые меры                                                   | Отключенные потребители (эл.установки) | Примечание                                                                       |
|--------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        | ПС или РП                                   | №фид                   | №ТП                      |                                   |                                                 |                                                  |                                 |                                                |                                                                      |                                      |           |             |            |                                        |                                                                 |                                        |                                                                                  |
| 1      | Бузулукские КЭС РП-1                        | ф.Сухареченский        |                          | 19                                | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                  | 22                              | Невыявленная, неустановленная причина          |                                                                      |                                      | 01.10.15. | 9ч10м       | 9ч11м      | 0ч01м                                  | повторно вкл., осмотрели ВЛ-6 кВ поврежденный не обнаружил      | Дачи, женская исправительная колония   |                                                                                  |
| 2      | г.Оренбург п/с Степановская                 | ф.С-1 (Зауральный РЭС) | ТП-3177,3178,3179 (ОКЭС) | 19                                | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                  | 22                              | Невыявленная, неустановленная причина          |                                                                      |                                      | 01.10.15. | 13ч52м      | 14ч05м     | 0ч13м                                  | повторно вкл.                                                   | жилой сектор, быт.                     |                                                                                  |
| 3      | г.Оренбург п/ст."Инвертор"                  | 4-СШ 10кВ              | РП-59 2-СШ 10кВ.         | 19                                | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                  | 21                              | Прочее повреждение                             | При включении на п/ст."Инвертор" ф. Ив-26(абонентский) после         |                                      | 02.10.15. | 13ч00м      | 13ч12м     | 00ч12м                                 | Повторно вкл.                                                   | РП-59 2-СШ 10кВ.                       |                                                                                  |
| 4      | г.Оренбург ТП-3061А                         | 1-СШ 6кВ               |                          | 19                                | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                  | 14в                             | В электросетях потребителя короткое замыкание. | В ВРУ-2 стройплощадки и перенатального центра произошло к/з и на ТП- |                                      | 02.10.15. | 12ч34м      | 13ч35м     | 01ч01м                                 | На ТП-3061А откл.гр. ВРУ-2,заменяли сгоревший ПК, 1-СШ 6кВ      | Стройплощадка.                         | ВРУ-2 устранили повреждение. на ТП-3061А устранили повреждение                   |
| 5      | Бузулукские КЭС п/ст."Речная" 2-СШ 6кВ(ЗЭС) | ф.ДСМУ(ОКЭС)           | РП-18 2-СШ 6кВ(ОКЭС)     | 19                                | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                  | 22                              | Невыявленная, неустановленная причина          | Отключения в ЗЭС.                                                    |                                      | 02.10.15. | 16ч17м      | 16ч25м     | 00ч08м                                 | На РП-18 откл. МВ в ст. п/ст."Речная" ф.ДСМУ, на РП-18 вкл.СМВ- | Жилой сектор, быт,промзона.            | ф.ДСМУ от п/ст."Речная" до РП-18 вкл.16ч47м запитали 4-ТП(абонентские), в 17ч00м |
| 6      | Бугурусланский КЭС Северный РУЭС            | ТП-Св1-7               | 1-СШ 0,4кВ               | 19                                | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                  | 3                               | Выход из строя силового трансформатора         | На ТП-Св1-7 повреждён ТМ-1.                                          |                                      | 02.10.15. | 12ч15м      | 16ч00м     | 03ч45м                                 | На ТП-Св1-7 откл. ТМ-1 вкл. СР-0,4кВ.                           | Центральная котельная пос. Северный.   |                                                                                  |

|    |                                                        |                     |                                             |    |                                                 |                                                                      |    |                                       |                                                                        |              |           |        |        |        |                                                            |                        |                                                           |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 7  | Бузулукский КЭС ТП-343                                 | ф.Красный флаг-1    |                                             | 7  | Пожар                                           | На ВЛ-6кВ отпайка в ст. ТП-126(абонентская) горел деревянный анкер). | 21 | Прочее повреждение                    | Из-за пожара на ВЛ-6кВ(абонентская) на ТП-343 отключился МВ в ст.ПП-1. |              | 02.10.15. | 17ч20м | 18ч30м | 01ч10м | На опоре №58 ВЛ-6кВ отключили шлейфа отпайка в ст. ТП-126. | Промзона,Бар.          | Без напряжения ТП-126(абонентская-МНУ ИП база Алдабаева). |
| 8  | Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/ст."Фрунзе"(СЭС) | ф.Фр-3(ОКЭС)        |                                             | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                      | 22 | Невыявленная, неустановленная причина |                                                                        | АПВ успешно. | 02.10.15. | 16ч50м | 16ч50м | 00ч00м | Время срабатывания АПВ.                                    | пос.Асекеево.          |                                                           |
| 9  | Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/ст."Фрунзе"(СЭС) | ф.Фр-2(ОКЭС)        |                                             | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                      | 22 | Невыявленная, неустановленная причина |                                                                        | Земля        | 02.10.15. | 16ч50м | 17ч03м | 00ч13м | СЭС на ВЛ-10кВ ф.Фр-2 откл.КРУН Фр-2Р-4 в ст. ф.Чк-4(СЭС)  | пос.Асекеево.          |                                                           |
| 10 | Абдулинский КЭС п/с Тяговая                            | ф.Питающий 1        | РП-2 ф.Город-2, Город-3                     | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |                                                                      | 22 | Невыявленная, неустановленная причина |                                                                        | ТО           | 03.10.15. | 6ч55м  | 7ч20м  | 0ч25м  | повторно вкл.                                              | Промзона, ЛПУ, жильё.  |                                                           |
| 11 | г.Оренбург РП-33                                       | 2-СШ 10 кВ          | ТП-3082, 3043, 3089,3088, 3012, 3125, 3160, | 1  | Сильный ветер                                   |                                                                      | 22 | Невыявленная, неустановленная причина |                                                                        |              | 03.10.15. | 11ч51м | 12ч41м | 0ч50м  | повторно вкл. В ф. Ов-2                                    | КНС, жилой сектор, быт |                                                           |
| 12 | Беляевский РУЭС п/с Беляевская                         | ф.2                 |                                             | 1  | Сильный ветер                                   |                                                                      | 22 | Невыявленная, неустановленная причина |                                                                        |              | 03.10.15. | 13ч55м | 18ч00м | 4ч05м  | вкл                                                        | частный сектор         |                                                           |
| 13 | Беляевский РУЭС п/с Дубенская                          | ф.Ду-4              |                                             | 1  | Сильный ветер                                   |                                                                      | 22 | Невыявленная, неустановленная причина |                                                                        |              | 03.10.15. | 15ч10м | 17ч05м | 1ч55м  | вкл                                                        | частный сектор         |                                                           |
| 14 | Александровский РУЭС ВЛ-110/35/10 (Оренбургэнерго)     | п/с Александровская |                                             | 1  | Сильный ветер                                   |                                                                      | 22 | Невыявленная, неустановленная причина |                                                                        |              | 03.10.15. | 10ч48м | 10ч48м | 00ч00м | перекл. на ВЛ-110/35/10 Плешановка                         | Александровка          |                                                           |
| 15 | г.Оренбург РП-49                                       | ф.49-4              |                                             | 1  | Сильный ветер                                   |                                                                      | 22 | Невыявленная, неустановленная причина |                                                                        |              | 03.10.15. | 13ч21м | 14ч48м | 1ч27м  | откл. Р49-4-5 запитали по ф.49-2                           | жилой сектор, быт.     |                                                           |

|    |                                                               |                               |                                  |    |                                                          |  |    |                                                               |                                                                                               |     |           |        |        |       |                                                                                 |                                          |                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------------------------------|--|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | г.Оренбург<br>РП-33                                           | ф.33-6                        | ТП-3082,<br>3043                 | 1  | Сильный ветер                                            |  | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина                  |                                                                                               |     | 03.10.15. | 13ч22м | 14ч30м | 1ч08м | повторно<br>вкл                                                                 | 1ввод КНС,<br>жильё                      |                                                                                            |
| 17 | г.Оренбург<br>п/с<br>Степановска<br>я                         | ф.С-1<br>(Зауральны<br>й РЭС) | ТП-<br>3177,3178,3<br>179 (ОКЭС) | 1  | Сильный ветер                                            |  | 21 | Прочее<br>повреждение                                         | Повреждени<br>е на участке<br>ВЛ-10кВ<br>РЭСа                                                 |     | 03.10.15. | 13ч23м | 19ч15м | 5ч52м | откл Р.С1-<br>120, вкл<br>ф.С-1                                                 | жилой сектор                             |                                                                                            |
| 18 | Кувандыкск<br>ий РУЭС РТП-<br>1 (Ж/Д)                         | ф.6                           | ТП-726,725<br>(ОКЭС)             | 1  | Сильный ветер                                            |  | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина                  |                                                                                               |     | 03.10.15. | 13ч35м | 13ч55м | 0ч20м | произвели<br>осмотр ВЛ<br>повторно<br>вкл.                                      | жилой<br>сектор, быт                     |                                                                                            |
| 19 | Орские КЭС<br>Домбаровск<br>ий РУЭС п/с<br>Домбаровск<br>ая-1 | ф.3                           |                                  | 1  | Сильный ветер                                            |  | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина                  |                                                                                               | МТЗ | 03.10.15. | 20ч35м | 20ч55м | 0ч20м | повторно<br>вкл.                                                                | 7хТП, жильё,<br>быт                      |                                                                                            |
| 20 | г.Оренбург<br>РП-72                                           | 2 СШ 10 кВ                    |                                  | 1  | Сильный ветер                                            |  | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина                  |                                                                                               |     | 03.10.15. | 14ч26м | 15ч15м | 0ч49м | ЦЭС об<br>откл.ф.П-20<br>информаци<br>ю не дали<br>на РП-72<br>откл. не<br>было | СНТ, жилой<br>сектор, быт                |                                                                                            |
| 21 | г.Оренбург<br>РП-35                                           | ф.35-3<br>ОГЭС                |                                  | 1  | Сильный ветер                                            |  | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина                  |                                                                                               |     | 03.10.15. | 11ч50м | 18ч50м | 7ч00м | ГазпромЭн<br>ерго откл<br>РТП-3079,<br>запитали<br>по ф.ПБ-24                   | база<br>"Логистика"                      | ТП-3079<br>после<br>осмотра вкл<br>в 21ч05м                                                |
| 22 | Медногорск<br>ий РУЭС п/с<br>Медногорск<br>ая-районная        | ф.43                          |                                  | 1  | Сильный ветер                                            |  | 6  | Падение сучьев,<br>деревьев, веток<br>на токоведущие<br>части | На отпайке<br>ВЛ-10кВ в ст.<br>ТП-468 упали<br>ветки<br>деревьев                              |     | 03.10.15. | 20ч56м | 21ч13м | 0ч17м | убрали<br>ветки, вкл<br>ф.43                                                    | жилой сектор                             |                                                                                            |
| 23 | г.Оренбург<br>п/с<br>Береговая                                | ф.Б-22 РП-<br>31 ОГЭС         | ТП-3022<br>ОКЭС                  | 1  | Сильный ветер                                            |  | 21 | Прочее<br>повреждение                                         | Повреждени<br>е КВЛ-6кВ<br>ф.Б-22 от п/с<br>Береговая до<br>РП-31,<br>Обрыв ВЛ<br>ф.31-3 ОГЭС |     | 03.10.15. | 20ч12м | 22ч00м | 1ч48м | На РП-31<br>вкл СМВ                                                             | дет.лагерь<br>Полянка,<br>Дубки          |                                                                                            |
| 24 | г.Оренбург<br>п/с<br>Инвертор                                 | ф.Ив-20<br>ОКЭС               | РП-59 2-СШ<br>10кВ.              | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |  | 18 | Повреждение<br>кабеля, провода                                | Поврежден<br>КЛ-10кВ от<br>п/с Инвертор<br>до РП-59<br>ф.Ив-20                                |     | 03.10.15. | 16ч31м | 16ч33м | 0ч02м | откл. В<br>ф.Ив-20, на<br>РП-59<br>запитали<br>2СШ по<br>ф.59-16                | "Мёртвый<br>город" по<br>одному<br>вводу | КЛ-10кВ ф.Ив-<br>20<br>09.10.15.восс<br>тановлен,<br>испытан.<br>11.10.15.<br>сфазировали. |

|    |                                                      |                |                            |   |               |  |    |                                                               |                                                                                          |  |                         |        |        |        |                                           |                                                          |                         |
|----|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---|---------------|--|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 25 | Орские КЭС<br>п/с ОЗТП                               | ф.8 РЭСа       | ТП-582,<br>КТПН-1<br>ОКЭС  | 1 | Сильный ветер |  | 21 | Прочее<br>повреждение                                         | Повреждени<br>е на участке<br>ВЛ-10кВ<br>РЭСа                                            |  | 03.10.15.               | 17ч10м | 22ч40м | 5ч30м  | вывели<br>поврежден<br>ый ВЛ, вкл<br>ф.8  | быт                                                      |                         |
| 26 | Бугурусланс<br>кие КЭС РП-1                          | ф.Аэродро<br>м |                            | 1 | Сильный ветер |  | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина                  |                                                                                          |  | 03.10.15.               | 13ч25м | 13ч44м | 0ч19м  | откл КРН-<br>10,вкл.                      | Пром зона,<br>летное<br>училище,жил<br>ой сектор,<br>быт | КРН-10 вкл. в<br>14ч50м |
| 27 | Орские КЭС<br>Кваркинский<br>РУЭС п/с<br>Кваркенская | ф.5 (ВЭС)      | 5-ТП (ОКЭС)                | 1 | Сильный ветер |  | 21 | Прочее<br>повреждение                                         | повреждени<br>е в сетях ВЭС                                                              |  | 03.10.15.               | 15ч15м | 17ч00м | 1ч45м  | ВЭС<br>устранили<br>поврежден<br>ие вкл.  | Водозабор<br>(есть резерв),<br>жилой<br>сектор, быт.     |                         |
| 28 | Акбулакский<br>РУЭС п/с<br>Акбулакская               | ф.15           |                            | 1 | Сильный ветер |  | 9  | Попадание<br>птиц, животны-х<br>под<br>напряжение             | на ТП-69 на<br>гребенке 10<br>кВ<br>обнаружили<br>ворону                                 |  | 03.10.15.               | 13ч00м | 13ч40м | 0ч40м  | убрали<br>ворону,<br>ф.15 вкл             | жилой<br>сектор, быт                                     |                         |
| 29 | Октябрьски<br>й РУЭС ТП-2                            |                | РУ-0,4<br>кВ(ОКЭС)         | 1 | Сильный ветер |  | 18 | Повреждение<br>кабеля, провода                                | повреждены<br>2-ва<br>питающих КЛ<br>10 кВ(РЖД)                                          |  | 03.10.15.               | 17ч50м | 22ч30м | 04ч40м | РЖД<br>устранило<br>поврежден<br>ие, вкл. | жилой<br>сектор, ПТУ.                                    |                         |
| 30 | Сорочински<br>е КЭС п/с<br>ПромБаза                  | ф.16           |                            | 1 | Сильный ветер |  | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина                  |                                                                                          |  | 03.10.15.               | 15ч45м | 15ч57м | 0ч12м  | повторно<br>вкл.                          | КНС, жилой<br>сектор, быт                                |                         |
| 31 | Орские КЭС<br>п/сНовоорск<br>ая                      | ф.7            |                            | 1 | Сильный ветер |  | 6  | Падение сучьев,<br>деревьев, веток<br>на тоководущие<br>части | на ВЛ-10 кВ<br>упало<br>дерево                                                           |  | 03.10.15.               | 17ч35м | 18ч25м | 0ч50м  | устранили<br>поврежден<br>ие, вкл.        | жилой<br>сектор, быт.                                    |                         |
| 32 | Орские КЭС<br>Кваркинский<br>РУЭС п/с<br>Кваркенская | ф.9            | ТП-<br>138,295,276<br>ОКЭС | 1 | Сильный ветер |  | 21 | Прочее<br>повреждение                                         | повреждени<br>е в сетях ВЭС                                                              |  | 03.10.15.               | 18ч45м | 19ч23м | 0ч38м  | повторно<br>вкл.                          | жилой<br>сектор, быт                                     |                         |
| 33 | Орские КЭС<br>п/с<br>Левобережн<br>ая                | ф.4            |                            | 1 | Сильный ветер |  | 6  | Падение сучьев,<br>деревьев, веток<br>на тоководущие<br>части | Упало<br>дерево на ВЛ-<br>10кВ,<br>повреждени<br>е траверсы,<br>обрыв ВЛ в<br>полёте оп. |  | 03.10.15.,<br>04.10.15. | 18ч10м | 01ч42м | 7ч32м  | устранили<br>поврежден<br>ие, вкл.        | быт                                                      |                         |

|    |                                                             |                               |                                  |    |                                                          |                                                       |    |                                                               |                                                                                              |                                                        |            |        |        |        |                                                                     |                                                                                     |                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 34 | Шарлыкский<br>РУЭС ТП-52                                    |                               |                                  | 1  | Сильный ветер                                            |                                                       | 17 | Повреждение<br>изоляторов<br>(указать<br>название)            | разрушение<br>опорных<br>изолятора 10<br>кВ фазы "В"                                         |                                                        | 03.10.15.  | 18ч23м | 19ч30м | 1ч07м  | заменяли<br>изолятор,<br>вкл                                        | жилой<br>сектор.                                                                    |                                                                      |
| 35 | Кувандыкск<br>ий РУЭС п/с<br>Кувандыкск<br>ая               | ф.7                           |                                  | 1  | Сильный ветер                                            |                                                       | 6  | Падение сучьев,<br>деревьев, веток<br>на токоведущие<br>части | Падение<br>веток<br>деревьев на<br>ВЛ-10кВ ф.7                                               |                                                        | 04.10.15.  | 5ч33м  | 6ч50м  | 1ч17м  | Убрали<br>ветки<br>деревьев с<br>ВЛ-10кВ,<br>ф.7 вкл                | быт, частный<br>сектор                                                              |                                                                      |
| 36 | Беляевский<br>РУЭС п/с<br>Беляевская                        | ф.3                           |                                  | 1  | Сильный ветер                                            |                                                       | 9  | Попадание<br>птиц, животны-х<br>под<br>напряжение             |                                                                                              |                                                        | 04.10.15.  | 6ч50м  | 7ч00м  | 0ч10м  | повторно<br>вкл.                                                    | жилой сектор                                                                        |                                                                      |
| 37 | Медногорск<br>ий РУЭС РП-<br>1                              | ф.6                           |                                  | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |                                                       | 21 | Прочее<br>повреждение                                         | На РТП ТП-63<br>(ОКЭС)<br>искрение                                                           |                                                        | 04.10.2015 | 10ч55м | 11ч35м | 00ч40м | устранили<br>поврежден<br>ие, вкл.                                  | Жилой<br>сектор, быт.                                                               |                                                                      |
| 38 | г.Оренбург<br>п/с<br>Степановск<br>ая                       | ф.С-1<br>(Зауральн<br>ый РЭС) | ТП-<br>3177,3178,3<br>179 (ОКЭС) | 1  | Сильный ветер                                            |                                                       | 21 | Прочее<br>повреждение                                         | Повреждени<br>е в сетях РЭС<br>Орнебургско<br>го района. На<br>опоре №1<br>отгорел<br>шлейф. |                                                        | 04.10.2015 | 13ч40м | 15ч15м | 01ч35м | Зауральны<br>й РЭС<br>потребител<br>ей ОКЭС<br>запитал<br>через С-8 | жилой<br>сектор, быт.                                                               | В 17ч47м<br>устранили<br>повреждени<br>е, с-1<br>запитали по<br>н\сх |
| 39 | г. Оренбург<br>п\с Узловая                                  | ф.2                           |                                  | 1  | Сильный ветер                                            |                                                       | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина                  |                                                                                              |                                                        | 04.10.2015 | 17ч35м | 18ч57м | 01ч22м | РЖД<br>повторно<br>вкл.                                             | Жилой<br>сектор,<br>заправка,<br>автомойка,<br>ресторан                             |                                                                      |
| 40 | Медногорск<br>ий РУЭС п/с<br>Медногорск<br>ая-<br>Городская | ф.20                          | ф.20 питает<br>РП-4 2-СШ<br>10кВ | 12 | ДТП                                                      | Авто совершило<br>наезд на опору<br>№40 ф.13А от РП-4 | 1  | Обрыв провода                                                 | РП-4 ф.13А<br>обрыв<br>провода на<br>опоре №40                                               |                                                        | 05.10.15.  | 6ч32м  | 7ч18ч  | 0ч46м  | повторно<br>вкл.                                                    | 2-<br>теплопункта,<br>ЦРБ<br>оперативный<br>блок, школа<br>№2, пож.<br>часть, жилой | Ф.13А<br>устранили<br>повреждени<br>я, вкл. в<br>12ч31м.             |
| 41 | г.Оренбург<br>РП-57                                         | ф.57-9                        | ТП-3023 1-<br>СШ 10кВ.           | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |                                                       | 18 | Повреждение<br>кабеля, провода                                | Повреждена<br>КЛ-<br>10кВ(ОГЭС)<br>от ТП-330 до<br>ТП-755.                                   |                                                        | 05.10.15.  | 10ч58м | 11ч25м | 00ч27м | Откл.повр.<br>КЛ-10кВ,<br>ф.57-9 на<br>РП-57 вкл.                   | ТП-3023 1-СШ<br>10кВ.                                                               |                                                                      |
| 42 | Сакмарский<br>РУЭС<br>п/ст."Сакмар<br>ская"                 | 1-СШ 10кВ                     |                                  | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |                                                       | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина                  | На<br>п/ст."Сакмар<br>ская" откл. 1-<br>СШ 10кВ.                                             | На<br>п/ст."Сак<br>марская"<br>АВР не<br>сработал<br>. | 05.10.15.  | 11ч05м | 11ч12м | 00ч07м | Повторно<br>вкл.                                                    | Больница<br>АВР.<br>Котельная<br>перешли на<br>резерв.<br>Водозабор,Ж<br>илой       |                                                                      |

|    |                                                        |                                         |                                             |    |                                                 |  |    |                                                         |                                                                            |                |            |        |        |        |                                                           |                                               |                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|--|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Бузулукские КЭС РП-11                                  | ф.Дом быта                              |                                             | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 22 | Невыявленная, неустановленная причина                   |                                                                            |                | 06.10.15.  | 4ч35м  | 5ч10м  | 0ч35м  | Повторно вкл.                                             | Сбер банк, жилой сектор, быт.                 |                                                                                   |
| 44 | г.Оренбург п\с Юго-Западная                            | 2СШ-10кВ, 2СШ-6кВ                       |                                             | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 21 | Прочее повреждение                                      | Повреждение на ВЛ-110кВ Оренбургская - Пугачи                              | АПВ не успешно | 06.10.2015 | 15ч02м | 15ч52м | 00ч50м | На п\с Юго-Западная вкл. СВ-10 и СВ-6кВ                   | 3115 2СШ, 3049, 3000, 3046                    |                                                                                   |
| 45 | Илекский РУЭС п\с Краснохолмская                       | ф.7                                     | ТП-88                                       | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 3  | Выход из строя силового трансформатора                  | На ТП-88 ОКЭС вышел из строя ТМ-160кВа. Нет выхода со стороны 0.4кВ фаза А |                | 06.10.2015 | 11ч03м | 14ч20м | 03ч17м | Заменяли ТМ, вкл.                                         | Котельная, колбасный цех                      |                                                                                   |
| 46 | Бузулукский КЭС РП-11(ОКЭС)                            | ф.Дом быта(ОКЭС)                        |                                             | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 22 | Невыявленная, неустановленная причина                   |                                                                            |                | 07.10.15.  | 00ч55м | 01ч18м | 00ч23м | Повторно вкл.                                             | Банк,Казначейство,Котельная,Жилой сектор,Быт. |                                                                                   |
| 47 | г. Оренбург п/с Заречная                               | ф.Зар-7 ОГЭС                            | ТП-3311 ОКЭС                                | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 18 | Повреждение кабеля, провода                             | Поврежден КЛ-10кВ от п/с Заречной до ТП2024 ф.Зар-7                        |                | 07.10.15.  | 17ч53м | 18ч50м | 00ч57м | ТП-3311 запитали по ф.20-10                               | Производственная база ОКЭС                    | КЛ-10кВ ф.Зар.7 восстановлен 21.10.15.                                            |
| 48 | г.Оренбург п/ст."Юго-Западная"                         | 1-2 СШ-10кВ                             | ТП-3023 1-СШ 10кВ, ТП-3115,3119 1-2 СШ-10кВ | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 21 | Прочее повреждение                                      | На п/ст."Юго-Западная" откл. МВ ввод с ТМ-1 по 10кВ.                       |                | 07.10.15.  | 22ч55м | 23ч37м | 00ч42м | На п/ст."Юго-Западная" в ручном режиме вкл. МВ ввод с ТМ- | ТП-3023 1-СШ 10кВ, ТП-3115,3119 1-2 СШ-10кВ   | На п\ст." Юго-Западная" ТМ-2 откл. 1-2 СШ 6кВ и 1-2 СШ 10кВ запитана с ТМ-1. вкл. |
| 49 | Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/ст."Фрунзе"(СЭС) | ВЛ-110кВ п/ст."Тяговая"- п/ст."Фрунзе". |                                             | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 22 | Невыявленная, неустановленная причина                   | На п/ст."Тяговая"(РЖД) откл. ВЛ-110кВ в ст. п/ст."Фрунзе".                 |                | 08.10.15.  | 04ч55м | 05ч22м | 00ч27м | п/ст."Фрунзе" запитали по ВЛ-35кВ с п/ст."Чкаловская".    | р.ц Асекеево.                                 |                                                                                   |
| 50 | Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеека          | Мт-6                                    |                                             | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 6  | Падение сучьев, деревьев, веток на токопроводящие части | на ВЛ 10 кВ упала ветка                                                    | АПВ успешно.   | 08.10.15.  | 09ч07м | —      | —      | —                                                         | ЦРБ, жилой сектор быт.                        |                                                                                   |
| 51 | г. Оренбург РП 41                                      | ф 41-10                                 |                                             | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 15 | Повреждение разрядника, ПН                              | на РП 41 сгорело 2 ПК фаза А-С                                             |                | 08.10.15.  | 08ч32м | 14ч11м | 05м39м | заменяли ПК ф вкл.                                        | ТП 2080 (ремдосервис) ТП 2065(орион)          | Ремдосервис испытатели КЛ 10кВ от ТП 2080 до РП 41                                |

|    |                                                                     |                           |                           |    |                                                 |  |    |                                                      |                                                      |  |            |        |        |        |                                                        |                                                |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----|-------------------------------------------------|--|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 52 | Бугурусланский КЭС<br>Асекеевский<br>РУЭС<br>п/ст."Фрунзе"<br>(СЭС) | ф. Фр-2                   |                           | 1  | Сильный ветер                                   |  | 6  | Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части |                                                      |  | 08.10.15.  | 08ч35м | 09ч30м | 00ч55м | устранили<br>вкл.                                      | жилой сектор<br>быт                            |  |
| 53 | Орский КЭС<br>п/с Сокол                                             | ф -8                      |                           | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 17 | Повреждение изоляторов (указать название)            | на опоре №43 повреждены 2х изоляторов                |  | 08.10.15.  | 13ч13м | 18ч16м | 05ч03м | заменяли изоляторы на опоре № 43                       | котельная (резерв), КНС<br>жилой сектор<br>быт |  |
| 54 | Бугурусланский КЭС<br>Северный<br>РУЭС п/с<br>Северная              | ф СВ 10<br>(СЭС)          | ТП 1 (ОКЭС)               | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 18 | Повреждение кабеля, провода                          | повреждение КЛ 10кВ от п/с Северная до опоры №1(СЭС) |  | 08.10.15.  | 14ч00м | 18ч16м | 04ч16м | откл. КЛ ф СВ 10 абонентов запитали по ф СВ 2          | жилой сектор                                   |  |
| 55 | Бугурусланский КЭС<br>Северный<br>РУЭС п/с<br>Городская 2<br>СШ     | ф. Г-3 Г-7                |                           | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 22 | Невыявленная, неустановленная причина                |                                                      |  | 08.10.15.  | 16ч17м | 16ч20м | 00ч03м | повторно<br>вкл.                                       | ВНС<br>котельная<br>быт.                       |  |
| 56 | Бугурусланский КЭС п/с<br>Александровская                           | ф. 7                      | КТП-75                    | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 15 | Повреждение разрядника, ПН                           | На ТП-75 сгорел 1 ПК, сгорело 2 ПН                   |  | 08.10.2015 | 18ч45м | 19ч40м | 00ч55м | Видимых повреждений не обнаружил и, заменили и<br>вкл. | Наркология(п<br>ерешла на<br>резерв)           |  |
| 57 | Беляевский<br>РУЭС п/с<br>Беляевская                                | 2 СШ-10кВ                 |                           | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 22 | Невыявленная, неустановленная причина                |                                                      |  | 09.10.2015 | 07ч10м | 07ч16м | 00ч06м | Повторно<br>вкл.<br>питающий<br>2 СШ.                  | Жилой сектор                                   |  |
| 58 | г.Оренбург<br>п/с<br>Степановская                                   | ф.С-1<br>(Зауральный РЭС) | ТП-3177,3178,3179 (ОКЭС)  | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 21 | Прочее повреждение                                   | повреждение в абонентских сетях.                     |  | 09.10.15.  | 13ч26м | 15ч20м | 2ч06м  | Зауральный РЭС откл.<br>Р С-1-121                      | жилой сектор.                                  |  |
| 59 | Сакмарский<br>РУЭС<br>п/ст."Сакмарская"                             | ф.9 РЭСа                  | ТП-15, 17, 18<br>ОКЭС     | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 8  | Неисправность в ПС и сетях АО                        |                                                      |  | 09.10.15.  | 21ч59м | 22ч14м | 0ч15м  | вкл                                                    | частный сектор                                 |  |
| 60 | Орские КЭС<br>п/с ОЗТП                                              | ф.5 ОргЭС                 | ТП-582,<br>КТПН-1<br>ОКЭС | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 22 | Невыявленная, неустановленная причина                |                                                      |  | 09.10.15.  | 23ч30м | 01ч00м | 1ч30м  | вкл                                                    | жильё, быт                                     |  |

|    |                                                              |                                                               |                                                         |    |                                                          |  |    |                                              |                                                                                                     |                      |           |        |        |        |                                                    |                                                                                                       |                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | г.Оренбург<br>п/с<br>Западная                                | 1-СШ 6 кВ                                                     | ТП-3013 2-<br>СШ 6 кВ, РП-<br>8 1-СШ 6 кВ<br>(ОКЭС)     | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |  | 18 | Повреждение<br>кабеля, провода               | Повреждена<br>КЛ-6 кВ<br>(ОГЭС) от п/с<br>Западная до<br>РП-4 ф.3-4 и<br>КЛ-6 кВ (на<br>обслуживани |                      | 10.10.15. | 13ч27м | 14ч10м | 0ч43м  | ОГЭС на РП-<br>4 вкл. СВ-6<br>кВ между 1<br>и 2 СШ | ЦПС, ФСБ,<br>Хлебопродук<br>т, больница<br>№3, почта (у<br>абонентов<br>есть резерв),<br>жил. сектор, | КЛ-6кВ от ТП-<br>106 до ТП-<br>1408 ф.8-3(на<br>обслуживани<br>и ОКЭС)<br>12.10.15.<br>восстановил |
| 62 | г.Оренбург<br>ВЛ-110 кВ<br>Пугачи - Юго-<br>Восточная        | п/с Юго-<br>Восточная,<br>Кордонная<br>,<br>Шевченков<br>ская |                                                         | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |  | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина |                                                                                                     | АПВ<br>успешно<br>е. | 13.10.15. | 6ч10м  | 6ч10м  | 0ч00м  | АПВ<br>успешное.                                   | г.Оренург                                                                                             |                                                                                                    |
| 63 | Беляевский<br>РУЭС п/с<br>Беляевская                         | ф.Бе-5                                                        |                                                         | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |  | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина |                                                                                                     | МТЗ                  | 13.10.15. | 18ч35м | 18ч46м | 0ч11м  | повторно<br>вкл.                                   | школа, 1ввод<br>очистных<br>сооружений<br>и раон.узла<br>связи, жильё                                 |                                                                                                    |
| 64 | Шарлыкский<br>РУЭС п/с<br>Шарлыкская<br>(Оренбургэн<br>ерго) | ф. 5 (ОКЭС)                                                   |                                                         | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |  | 8  | Неисправность<br>в ПС и сетях АО             | Вышел из<br>строа МВ-10<br>кВ, на ТП-7<br>сгорели 3хПК-<br>10А                                      |                      | 14.10.15. | 03ч05м | 04ч05м | 1ч00м  | на ТП-22<br>вкл. СВ-10<br>кВ<br>запитали<br>по ф.6 | Больница<br>(есть резерв),<br>юр. лица,<br>жилой<br>сектор, быт.                                      | На ТП-7<br>заменяли<br>ПК, вкл в<br>8ч35м                                                          |
| 65 | Бугурусланс<br>кие КЭС п/с<br>Лучевая                        | ф.Л-5                                                         |                                                         | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |  | 21 | Прочее<br>повреждение                        | Оборвалась<br>вязка<br>проводов на<br>траверсу ф.В<br>на ВЛ-10кВ<br>от п/с<br>Лучевая до            | земля                | 14.10.15. | 10ч02м | 10ч33м | 0ч31м  | устранили,<br>вкл                                  | 3хТП ОКЭС<br>котельная,<br>быт                                                                        |                                                                                                    |
| 66 | Бузулукский<br>КЭС п/с<br>Бузулукская                        | ф. Город 5                                                    |                                                         | 12 | ДТП                                                      |  | 16 | Повреждение<br>опоры                         | опора №28<br>повреждена<br>ж/б<br>приставка                                                         |                      | 16.10.15. | 13ч30м | 13ч30м | 00ч00м | в 15ч00м<br>заменяли<br>ж/б<br>приставку           | жилой сектор<br>быт                                                                                   |                                                                                                    |
| 67 | Абдулински<br>е КЭС п/с<br>Полевая                           | ф. Пл-9                                                       |                                                         | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |  | 15 | Повреждение<br>разрядника, ПН                | на РТП-79<br>повредился<br>разрядник<br>фазы "В"                                                    |                      | 17.10.15. | 11ч55м | 12ч22м | 0ч27м  | заменяли<br>разрядник,<br>вкл.                     | Пекарня,<br>жилой<br>сектор, быт                                                                      |                                                                                                    |
| 68 | г.Оренбург<br>п/с Ростоши                                    | 1-СШ 10кВ                                                     |                                                         | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |  | 18 | Повреждение<br>кабеля, провода               | Земля на ф.<br>Рш-1,<br>повреждена<br>абонентская<br>КЛ-10 кВ в<br>стор. тп-1680                    | "Земля"              | 18.10.15. | 9ч00м  | 10ч24м | 1ч24м  | на ТП-3018<br>откл. ВН в<br>ст. РП-33 ф.<br>33-9,  | п.Виноградор<br>ский,<br>п.Ростоши, 2-<br>КНС (есть<br>резерв)                                        | ТП- 3087 вкл<br>в 16ч32м; ТП-<br>3068, 3076<br>вкл. в 12ч54                                        |
| 69 | Кувандыкск<br>ий РУЭС п/с<br>Кувандыкск<br>ая                | ф.5<br>питающий<br>РП-Долина<br>(ОАО<br>"Долина")             | отходящие<br>от РП-<br>Долина<br>ф.15, 19, 22<br>(ОКЭС) | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |  | 21 | Прочее<br>повреждение                        | повреждени<br>е в<br>абонентских<br>сетях.                                                          |                      | 18.10.15. | 10ч50м | 11ч55м | 1ч05м  | повторно<br>вкл.                                   | жилой<br>сектор, быт.                                                                                 |                                                                                                    |

|    |                                                                            |            |                                   |    |                                                          |                                                                    |    |                                                   |                                                                                         |                                |           |        |        |        |                                                                           |                                                                   |                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 | Беляевский<br>РУЭС<br>п/ст."Беляев-<br>ская"                               | 2-СШ 10 кВ | ф.2,ф.3(ОКЭ<br>С)                 | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |                                                                    | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина      |                                                                                         |                                | 19.10.15. | 12ч25м | 12ч32м | 00ч07м | На<br>п/ст."Беляе-<br>вская"<br>повторно<br>вкл. 2-СШ                     | Администрат<br>ивные<br>здания,Поли<br>ция,Жилой<br>сектор.       |                                                                                             |
| 71 | г.Оренбург<br>п/ст."Инверт<br>ор"                                          | ф.Ив-7     | РП-59 1-СШ<br>10кВ.               | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |                                                                    | 18 | Повреждение<br>кабеля, провода                    | Повреждена<br>КЛ-10кВ<br>№2(ОКЭС) от<br>п/ст."Инверт<br>ор" до РП-59                    | Полная<br>Земля на<br>фазе "А" | 19.10.15. | 18ч46м | 18ч52м | 00ч06м | На РП-59<br>откл. ф.Ив-<br>7, вкл.ф.59-<br>15                             | РП-59 1-СШ<br>10кВ.                                               | КЛ-10кВ ф.ИВ-<br>7 от п/с<br>Инвертор до<br>РП-59<br>восстановлен<br>а и вкл<br>21.10.15. в |
| 72 | Медногорск<br>ий РУЭС<br>п/ст.<br>"Медногорс-<br>кая-<br>Городская"        | ф.23(ОКЭС) |                                   | 9  | Вандальные<br>действия                                   | Водоканал при<br>производстве<br>земляных работ<br>порвали КЛ-10кВ | 18 | Повреждение<br>кабеля, провода                    | Порвана КЛ-<br>10кВ(ОКЭС)<br>от<br>п/ст."Медно<br>лгорская-<br>Городская"<br>до ТП-231. |                                | 20.10.15. | 09ч07м | 10ч00м | 00ч53м | Откл.повр.<br>участок.<br>ф.23<br>запитали<br>по ф.13а с<br>РП-4          | Теплопункт,Ж<br>илой<br>сектор,Быт.                               | КЛ-10кВ от<br>п/ст.<br>Медногорска<br>я-Городская<br>до ТП-231<br>восстановлен<br>а и вкл   |
| 73 | Орский КЭС                                                                 | ТП-171     |                                   | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |                                                                    | 18 | Повреждение<br>кабеля, провода                    | Повреждена<br>КЛ-<br>10кВ(ОКЭС)<br>от ТП-171 до<br>ТП-167                               |                                | 20.10.15. | 14ч25м | 15ч10м | 00ч45м | Откл.повр.<br>участок, ТП-<br>171<br>запитали с<br>ТП-173                 | Общежитие,К<br>афе-<br>бар,Парикма<br>херская, Два<br>магазина.   |                                                                                             |
| 74 | Орский КЭС<br>Домбаровск<br>ий РУЭС<br>п/ст."Домба-<br>ровская-<br>1"(ВЭС) | ф.3(ВЭС)   | По ф.3<br>запитаны 8-<br>ТП(ОКЭС) | 2  | Дождь                                                    |                                                                    | 9  | Попадание<br>птиц, животны-х<br>под<br>напряжение | ВЭС<br>сообщили на<br>ЛР попала<br>ворона                                               |                                | 20.10.15. | 18ч05м | 18ч40м | 00ч35м | ВЭС<br>осмотрели<br>ф.3,после<br>осмотра<br>ф.3 вкл.                      | Скважина,По<br>лиция,Пожар<br>ная<br>охрана,Жило<br>й сектор,Быт. |                                                                                             |
| 75 | Орские КЭС<br>Адамовский<br>РУЭС ТП-302                                    |            |                                   | 4  | Метель                                                   |                                                                    | 21 | Повреждение<br>разрядника, ПН                     | ПК- 10кВ<br>фазы "А", на<br>ТП-302<br>оторвало<br>ветром<br>дверь РУ-<br>10кВ и         | ПК                             | 21.10.15. | 00ч05м | 9ч50м  | 9ч45м  | заменяли<br>ПК при<br>повторном<br>вкл. в РУ-6<br>кВ<br>произошло<br>К.З. | жилой<br>сектор, быт.                                             | восстановите<br>льные<br>работы на ТП-<br>302<br>закончены,<br>заменяли<br>колодки          |
| 76 | Орский КЭС<br>Домбаровск<br>ий РУЭС<br>п/ст."Домба-<br>ровская-<br>1"(ВЭС) | ф.3(ВЭС)   |                                   | 4  | Метель                                                   |                                                                    | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина      |                                                                                         | МТЗ                            | 21.10.15. | 10ч03м | 10ч15м | 0ч12м  | повторно<br>вкл                                                           | быт,<br>магазины                                                  |                                                                                             |
| 77 | Орский КЭС<br>Домбаровск<br>ий РУЭС<br>п/ст."Домба-<br>ровская-<br>1"(ВЭС) | ф.3(ВЭС)   |                                   | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |                                                                    | 22 | Невыявленная,<br>неустановленна<br>я причина      |                                                                                         |                                | 21.10.15. | 16ч40м | 17ч04м | 0ч24м  | повторно<br>вкл                                                           | быт,<br>магазины                                                  |                                                                                             |
| 78 | г. Оренбург<br>РП 64                                                       | ф 64-19    |                                   | 19 | Невыявленный,<br>неустановленный<br>признак<br>нарушения |                                                                    | 18 | Повреждение<br>кабеля, провода                    | повреждени<br>е КЛ 10 кВ от<br>РП 64 до ТП<br>1757 (КЛ<br>абонентская)                  |                                | 23.10.15. | 16ч36м | 16ч45м | 00ч10м | ТП 1757 2<br>СШ<br>запитали<br>по ф 64-33                                 | жилой сектор                                                      |                                                                                             |

|    |                                                        |                |                                  |    |                                                 |  |    |                                       |                                                             |       |           |        |        |        |                                                |                                                                   |                                 |
|----|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----|-------------------------------------------------|--|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 79 | Бугурусланский КЭС РП 1                                | ф. Аэродром    | ТП 88(ОКЭС)                      | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 21 | Прочее повреждение                    | повреждение на абонентской ТП 135                           | земля | 24.10.15. | 11ч50м | 20ч18м | 08ч28м | откл. ТП 135 (абонентская ) мир металла ф вкл. | жилой сектор, СТО, пром зона.                                     |                                 |
| 80 | г. Оренбург РП 39                                      | ф. 39-5 (ОГЭС) | ТП 3019 (ОКЭС)                   | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 22 | Невыявленная, неустановленная причина |                                                             |       | 24.10.15. | 18ч15м | 18ч53м | 00ч38м | повторно вкл.                                  | жилой сектор, школа                                               | 20ч55 м ОГЭС запитали по ф 39-9 |
| 81 | г.Оренбург РП-49                                       | ф.49-4         | ТП-3197, 3196, 3195, 3194 (2-СШ) | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 8  | Неисправность в ПС и сетях АО         | Повреждение в сетях "ОГЭС"                                  |       | 25.10.15. | 14ч34м | 15ч19м | 0ч45м  | вкл.                                           | жилой сектор, быт.                                                |                                 |
| 82 | Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная          | ф. Св-3        | 3-ТП ОКЭС                        | 2  | Дождь                                           |  | 22 | Невыявленная, неустановленная причина |                                                             | ТО    | 25.10.15. | 16ч10м | 16ч15м | 0ч05м  | повторно вкл.                                  | жилой сектор, быт.                                                |                                 |
| 83 | Орские КЭС РП-13 (ОргЭС)                               | ф.3 (ОргЭС)    |                                  | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 18 | Повреждение кабеля, провода           | Повреждена КЛ-10 кВ (ОркЭС) от РП-13 до ТП-299 ф.3          |       | 26.10.15. | 11ч35м | 11ч50м | 0ч15м  | откл. поврежденный участок, вкл.               | Абонентов ГУП "ОКЭС" нет                                          |                                 |
| 84 | Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Михеевка (СЭС)    | ф.М-4 (СЭС)    | 1-ТП (ОКЭС)                      | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | СЭС о причине откл. не сообщает                             |       | 26.10.15. | 8ч20м  | 13ч20м | 5ч00м  | СЭС вкл.                                       | п.Дымка (частный сектор)                                          |                                 |
| 85 | Октябрьский РУЭС РП 1                                  | ф. 103         |                                  | 2  | Дождь                                           |  | 15 | Повреждение разрядника, ПН            | на ТП 65 поврежден разрядник, сгорело ПК                    |       | 26.10.15. | 20ч29м | 21ч01м | 00ч32м | откл, ТП 65 ф 103 вкл.                         | жилой сектор быт                                                  | ТП 65 заменили ПК вкл в 21ч25м  |
| 86 | Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/ст."Северная" (СЭС) | 1-СШ 10кВ      | ф.Св-11(ОКЭС)                    | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 21 | Прочее повреждение                    | При включении ф.Св-5(СЭС) на п/ст.Северная"отключилась 1-СШ |       | 27.10.15. | 10ч12м | 10ч13м | 00ч01м | На п/ст."Северная" повторно вкл. 1-СШ 10кВ     | Больница,Промзона,Жилой сектор,Быт.                               |                                 |
| 87 | Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/ст."Северная" (СЭС) | 1-СШ 10кВ      | ф.Св-11(ОКЭС)                    | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 21 | Прочее повреждение                    | При включении ф.Св-5(СЭС) на п/ст.Северная"отключилась 1-СШ |       | 27.10.15. | 10ч31м | 10ч32м | 00ч01м | На п/ст."Северная" повторно вкл. 1-СШ 10кВ     | Больницу перевели на резервное питание,Промзона,Жилой сектор,Быт. |                                 |

|    |                                   |          |               |    |                                                 |  |    |                                           |                                              |       |           |        |        |        |                                              |                                                                     |  |
|----|-----------------------------------|----------|---------------|----|-------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 88 | Орский КЭС                        | ТП-171   |               | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 18 | Повреждение кабеля, провода               | Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-171 до ТП-173 |       | 28.10.15. | 09ч45м | 10ч20м | 00ч35м | Откл.повр. участок, ТП-171 запитали с ТП-167 | Общежитие,Кафе-бар,Парикмахерская, Два магазина.                    |  |
| 89 | Сакмарский РУЭС п/ст. "Большевик" | ф.1 РЭСа | ТП-11, 62, 64 | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 17 | Повреждение изоляторов (указать название) | Поврежден изолятор на РТП РЭСа               | земля | 29.10.15. | 10ч40м | 12ч09м | 1ч29м  | устранили, вкл                               | резерв водозабора, котельной                                        |  |
| 90 | Беляевский РУЭС п/с Беляевская    | ф.Бе-5   |               | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения |  | 22 | Невыявленная, неустановленная причина     |                                              | МТЗ   | 29.10.15. | 12ч05м | 12ч18м | 0ч13м  | повторно вкл.                                | школа, 1ввод очистных сооружений и раон.узла связи, сбербанк, жильё |  |