

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС"

Сентябрь 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Бузулукские КЭС ТП-23	гр.Полевая	7	Пожар	пожар в ж/д ул. СЛЕСАРНАЯ 32	22	Невыявленная, неуставленн ая причина			02.09.15.	15ч40м	18ч00м	2ч20м	откл ввод ж/д Слесарная 32, группу вкл.	жилой сектор, быт.	
2	Сорочинские КЭС ТП-6	гр. 1	19	Невыявленный , неуставленн ый признак нарушения		22	Невыявленная, неуставленн ая причина		AB	03.09.15.	21ч20м	21ч30м	0ч10м	повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
3	Сорочинские КЭС ТП-16	гр. 1	19	Невыявленный , неуставленн ый признак нарушения		22	Невыявленная, неуставленн ая причина		AB	03.09.2015	21ч20м	21ч40м	0ч20м	повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
4	Бузулукский КЭС Плешановски й РУЭС ТП-106	гр.3	19	Невыявленный , неуставленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А		04.09.2015	07ч50м	07ч53м	00ч03м	Заменяли, вкл.	Быт.	
5	Переволоцки й РУЭС ТП 49	гр. 2	19	Невыявленный , неуставленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	на опоре № 17 обрыв вязки провода		05.09.15.	14ч30м	15ч15м	00ч45м	устранили повреждени е гр. вкл	жилой сектор, быт.	
6	БузулукскиеКЭС ТП-30	гр.Уличное освещение вечного огня	12	ДТП		21	Прочее повреждение	Сбита металич. оп.№2		06.09.15.	02ч45м			Сняли ПН, гр. откл	Уличное освещение вечного огня	

7	г. Оренбург ТП 3046	гр столярный цех	7	Пожар	ул. Гончарная д 22	21	Прочее повреждение	Откл. по просьбе пожарных.		06.09.15.	19ч37м	07.09.15. 14ч50м	19ч13м	устранили повреждени е, вкл.	столярный цех	
8	Саракташски й РУЭС ТП- 211	гр.3	7	Пожар		21	Прочее повреждение	При пожаре в кафе произошло КЗ, сгорело 2 ПН- 100А		06.09.2015	20ч35м	21ч35м	01ч00м	устранили повреждени е гр. вкл	жилой сектор, быт.	
9	г. Оренбург ТП 1648 (на обслуживани и)	гр. ГСК	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	нет 2-х фаз на ГСК.Возможно повреждена КЛ- 0,4 на ГСК(абонентска я)		06.09.2015	19ч00м				ГСК-615	
10	Переволоцки й РУЭС ТП 49	гр. 4	7	Пожар	произошло возгарание элеватора, откл. гр.№4 для безопасного тушения пожара	22	Невыявленная, неустановленн ая причина			07.09.15.	11ч30м	18ч30м	7ч00м	потушили пожар, группу вкл.	жилой сектор.	
11	Бугурусланск ие КЭС КТП- 215	гр. Аксаковская	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленн ая причина		АВ	07.09.15.	18ч30м	18ч50м	0ч20м	повторно вкл.	жилой сектор.	
12	г. Оренбург ТП-3085	гр. АГЭС	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Из-за короткого замыкания на АГЭС выбило автомат на ТП	АВ	08.09.2015	00ч20м	02ч47м	02ч27м	повторно вкл.	АГЭС	
13	Соль- Илецкий РУЭС ТП-71	гр.1	9	Вандальные действия	при производстве земляных работ экскаватором порвали КЛ-0,4 кВ, экскаватор скрылся	18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ- 0,4 кВ питающая 3-эт. ж/д ул. Городок Рудника 26 а		10.09.15.	21ч00м	0ч20м	3ч20м	жилы КЛ-0,4 кВ соединили прокалываю щими зажимами.	3-ёх этажный ж/д ул. Город Рудника 26а	
14	г. Оренбург ТП-3115	гр. Щит -86	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Выгорело соединение в кабельной коробке на Пролетарскую 31		11.09.2015	09ч05м	09ч41м	00ч36м	Перезадела ли соединение	Магазины	

15	Новосергеевский РУЭС ТП-310	гр.1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		AB	11.09.2015	07ч25м	08ч50м	01ч25м	повторно вкл.	Быт	
16	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-204	гр. №3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-204 сгорел ПН-100А фазы "В".		12.09.15.	19ч50м	20ч20м	00ч30м	Осмотрели ВЛ-0,4кВ, заменили сгоревший ПН, вкл.	Жилой сектор, Быт.	
17	Бузулукский КЭС РП-14	гр. Уличное освещение	12	ДТП		21	Прочее повреждение	Сбита железобетонная опора №7		13.09.15.	01ч23м	01ч23м	00ч00м		Освещение обьездной дороги.	
18	Бузулукский КЭС ТП-35	гр. №3	7	Пожар	Горел частный жилой дом по ул. Лесная 3	22	Невыявленная, неустановленная причина	Горел частный жилой дом по ул. Лесная 3		13.09.15.	21ч30м	22ч30м	01ч00м	Пожар потушили. гр уппу вкл.	Частный сектор.	
19	Медногорский РУЭС ТП-201	гр.8	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-0,4 кВ гр.8 до теплопункта, сгорело 2хПН-250А ф.А,С		14.09.15., 17.09.15.	12ч30м	15ч45м	—	КЛ восстановлена, вкл	резерв теплопункта	
20	Бугурусланские КЭС ТП-198	гр. Пчёлка	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-0,4 кВ (абонентская) ООО Компанент	AB	15.09.15.	14ч20м	15ч15м	0ч55м	в ВРУ ООО Компанент откл. вводной Рубильник, группу вкл.	ООО Компанент, Завод металлоизделий.	
21	Бузулукский КЭС ТП-208	гр. Сакмарская	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Отключили гр. в связи с пожаром		16.09.2015	06ч45м	07ч15м	00ч30м	С опоры откл. ввод в дом	Жилой сектор, быт.	Отключен 6-ти квартирный дом.
22	Бугурусланский КЭС ТП-108	гр. Жилой дом 31-32	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Отключился автомат отх. группы	AB	19.09.2015	11ч10м	11ч30м	00ч20м	повторно вкл.	жилой сектор, быт.	

23	Сорочинский КЭС ТП-104	гр. 3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		5	Схлест проводов, провис проводов	На абонентской ВЛ-0,4 схлест. Сгорело 2 ПН		19.09.2015	12ч15м	14ч24м	02ч09м	Устранили, вкл.	2 Магазины	
24	Бузулукские КЭС Грачевский РУЭС ТП-6	гр. 1	7	Пожар	откл. гр. 1 для безопасного тушения пожара	22	Невыявленная, неустановленная причина			19.09.15.	23ч02м	23ч58м	0ч56м	потушили пожар, группу вкл.	Склады ООО "Визит"	
25	Бузулукский КЭС ТП-344	гр. Дом 2	7	Пожар	откл. гр. 1 для безопасного тушения пожара	22	Невыявленная, неустановленная причина			22.09.2015	20ч12м	21ч50м	01ч38м	потушили пожар, группу вкл.	Многоквартирный дом.	
26	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС ТП-144	гр. 1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	На опоре №5 обрыв провода фаза В		22.09.2015	22ч05м	23ч00м	00ч55м	Устранили обрыв, вкл.	Быт	
27	г.Оренбург ТП-3016	гр. администрация	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-3016 сгорели 2хПН-250А гр.администрация		24.09.15.	19ч22м	21ч00м	1ч38м	после осмотра ВЛ, заменили ПН, вкл гр.	администрация, жильё	
28	Бузулукский КЭС ТП-19	гр.Нахимова	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-19 сгорели два ПН-100А фазы "А"и"В".		25.09.15.	12ч45м	13ч15м	00ч30м	Осмотрели ВЛ-0,4кВ,заменяли сгоревшие ПН,вкл.	Жилой сектор.	
29	Медногорский РУЭС ТП-221	гр.№11	9	Вандажные действия	Частное лицо при производстве земляных работ повредил КЛ-0,4кВ в ст. 5-этажного ж/д по	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-221 до 5-этажного ж/д по ул. Оренбургская №4.		26.09.15.	16ч00м	17ч45м	01ч45м	На повреждённый КЛ-0,4кВ установили временные перемычки, дом	5-этажный ж/д по ул. Оренбургская №4	
30	Шарлыкский РУЭС ТП-34	гр. №1	9	Вандажные действия	на ТП34 в РУ-0,4 кВ был вскрыт замок.	22	Невыявленная, неустановленная причина		АВ	27.09.15.	18ч56м	19ч15м	0ч19м	повторно вкл. АВ гр.№1, ТП-34 РУ-0,4 кВ закрыли.	Типография, казначейство	

31	Бугурусланск ий КЭС ТП-7	гр. Революционн ая	19	Невыявленный , неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Поврежден автомат отходящей гр.	AB	28.09.2015	14ч15м	16ч00м	01ч45м	Заменяли автомат 250А, вкл.	Комерческие и бытовые потребители	
----	-----------------------------	--------------------------	----	---	--	----	-----------------------	---------------------------------------	----	------------	--------	--------	--------	-----------------------------------	---	--

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Сентябрь 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьский РУЭС	ф.4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Замыкание в сетях потребителя РЭС ТП-12а	МТЗ	01.09.15.	7ч20м	10ч28м	03ч08м	вкл	1ввод водозабора, катодная защита ЛПУ, лесхоз, жильё	
2	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская	ф.Красный флаг-1	ТП-343	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-343 откл МВ в ст ТП-416		02.09.15.	06ч40м	07ч00м	0ч20м	На ТП-343 поворотно вкл МВ в ст ТП-416	6хТП юрид.лица	
3	г.Оренбург п/с Инвертор	ф.ИВ-5	ТП-3078, 3104, 3105, 3109,	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	На ВЛ-10кВ ф.ИВ-5 в пролете оп.68/45-46 обрыв 2лин проводов, оп.68/45	ТО	02.09.15.	12ч35м	13ч35м	1ч00м	Откл отпайку ВЛ в ст ТП-1582, вкл ф.ИВ-5	Водозабор, 19мкр-н жильё, горсвалка, бетон.завод, АЗС, юрид.лица	Обрыв ВЛ ф.ИВ-5 устранили и вкл в17ч48м ТП-3105 ОКЭС, ТП-1582
4	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская	ф.Красный флаг-1	ТП-343	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ВЛ-6кВ повреждена опора 49, обрыв 2лин проводов через жел.дорогу.	На ТП-343 откл МВ в ст ТП-416	02.09.15.	14ч35м	22ч45м	8ч10м	заменили опору, восстановили обрыв провода, вкл. по нормально	6хТП юрид.лица, пром.зона	Обнаружили повреждение в ст абонентской ТП-410 Станция тех.обслужив
5	Сакмарский РУЭС п/с Россия	ф.12 (МРСК)	ТП-1245,1246 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	повреждение на участке МРСК		02.09.15.	20ч48м	22ч09м	1ч21м	откл. поврежденный участок, ф. вкл.	Пилорама, жилой сектор, быт.	
6	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая	ф.10		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	на опоре №80 обнаружена птица. Разрушен изолятор.		04.09.15.	6ч45м	7ч03м	0ч18м	откл. реклоузер, ф.10 вкл. часть абонентов запитали.Заменили	АЗС, пож. охрана, полиция, жилой сектор, быт, школа, 3 д\сад	В 08ч12м заменили изолятор и вкл.
7	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на участке МРСК Сакмарский РЭС. Поврежденная изолятор.		04.09.2015	07ч00м	09ч50м	02ч50м	Заменили изолятор, вкл.	Рыбхоз, жилой сектор.	
8	Сорочинский РУЭС п/с Промбаза	ф.12 (ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешно	04.09.2015	10ч03м	00ч00м	00ч00м	Осмотр поврежденного не выявил.		
9	Бузулукские КЭС п/с Промбаза(Абонентская)	полностью	ф. Город-7	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждение на шинах п/с Промбаза		04.09.2015	11ч17м	12ч45м	01ч28м	Город -7 запитали через резерв	Быт, промзона	
10	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская 2 СШ	ф. 5, 8, 9, 11, 19		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			05.09.15.	09ч11м	09ч22м	00ч11м	повторно вкл	резерв котельной №2,3, жильё, быт	
11	Бузулукские КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая	ф.5		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			06.09.15.	02ч50м	03ч20м	0ч30м	повторно вкл	быт, жильё	
12	г.Оренбург п/с Восточная	ф.В-9	ТП 3015 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ 6 кВ(ОГЭС) от п/с Восточная до ТП 14	Земля	06.09.15.	07ч00м	08ч11м	1ч11м	абонентов запитали с РП 3 по ф 3Б.	жильё, УФМС, магазин, дет.сад	
13	г. Оренбург РП 33(2СШ) (ОГЭС)	ф ОВ-2		3	Гроза		21	Прочее повреждение	повреждение в сетях ОГЭС		06.09.15.	08ч05м	08ч40м	00ч35м	откл. ф 33-4. 2 СШ на РП 33 вкл.	КНС жилой сектор быт.	
14	г. Оренбург ТП 3179			2	Дождь		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорело ПК 10кВ фаза А		06.09.15.	08ч57м	09ч42м	00ч45м	заменили ПК ТП вкл.	к. Ленина жилой сектор	
15	г. Оренбург РП 39 (1 СШ)		ТП 3098 3108,	2	Дождь		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 10кВ от п/с Россия до РП 39 ф Р-16	земля	06.09.15.	08ч03м	09ч15м	01ч12м	на РП 39 откл ф Р16 вкл СВ	п. Кушкуль жилой сектор	
16	г. Оренбург РП 3	ф. 3-6	ТП 3015 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ВЛ 6 кВ (ОГЭС) от ТП 24 до ТП 72 отгорал шлейф		06.09.15.	09ч00м	—	—		жилой сектор д/сад	откл ВЛ 6кВ в 12ч55 устранили повреждение ф. 3-6 вкл в13ч45м

17	г. Оренбург РП 43	ф. 43-7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждени е КЛ 10кВ от ТП 1054 до 1386 (оборонэнер го)		06.09.15.	12ч11м	12ч42м	00ч31м	откл поврежден ную КЛ ф вкл	абоненты оборонэнерг о	
18	Оренбург п/с Степановска я	ф.С- 1(Зауральн ый РЭС)	ТП-3179, 3178, 3177, (ОКЭС)	7	Пожар	Зауральный РЭС откл. ф.С-1 для безопасного тушения пожара	22	Невыявленная, неустановленна я причина			08.09.15.	14ч49м	15ч36м	0ч47м	произвели тушение пожара, вкл.	жилой сектор быт.	
19	г.Оренбург РП-54	2-СШ 10кВ	ТП-3065	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ- 10кВ(абонен тская) от ТП- 510 до ТП- 1141.		09.09.15.	13ч48м	14ч19м	00ч31м	Откл.повр. участок. РП- 54 2-СШ 10кВ вкл.	Жилой сектор.	
20	Беляевский РУЭС п/ст."Беляев ская"	ф.Бе-3		1	Сильный ветер		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-333 повреждён разрядник РВО-10 фазы "в".	Земля на фазе "в"	09.09.15.	16ч46м	17ч20м	00ч34м	На ТП-333 демонтиро вали повр.разря дник. ф.Бе- 3 вкл.	Больница АВР,АЗС,ДРСУ „Лесхоз,МТС" Нива",Жилой сектор.	
21	г.Оренбург п/ст."Инверт ор"	ф.Ив-5	ТП-3041 2- СШ, ТП-3094 2-СШ,ТП- 3100 1- СШ,3069,307 8,3104,3105, 3109, и 18	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На РТП-3105 повреждён вентильный разрядник фазы "С"(микрогр ещины).	ТО	10.09.15.	10ч00м	10ч47м	00ч47м	На ТП-3094 откл. ВН в ст. Горсвалки, ф.Ив-5 вкл.	ТП-3041 2- СШ, ТП-3094 2-СШ,ТП-3100 1- СШ,3069,3078 ,3104,3105,31 09, и 18	ТП- 3078,3104,17 52,1791,1790, 1645,1593,17 95 вкл. в 10ч49м. ТП- 3069,3109
22	Орский КЭС	ВЛ- 110кВ(ВЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	в ВЭС были скачки напряжения по 110кВ		10.09.15.	15ч20м	15ч20м	00ч00м		г.Орск, из-за скачков "U" на котельных №6,№8,№9 в 15ч20м произошло отключение	
23	Сорочински е КЭС п/с Пром База	ф.10		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ успешно	10.09.15.	21ч02м	21ч02м	00ч00м	АПВ успешно	2-КНС, котельная, 2- скважины, жилой сектор, быт.	произвели осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10, повреждени я не обнаружили
24	Орские КЭС Домбаровск ий РУЭС п/с Домбаровск ая 1	ф. 3 (ВЭС)	8-ТП (КЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		"Земля"	11.09.15.	7ч00м	08ч30м	01ч30м	ТП-8 запитали через резерв	2-НС (есть резерв), жилой сектор, быт.	
25	Сорочински е КЭС п/с Пром База	ф.10		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ успешно	11.09.2015	7ч25м	7ч25м	00ч00м	АПВ успешно	2-КНС, котельная, 2- скважины, жилой сектор, быт.	
26	Орский КЭС РП- 12(ОргЭС)	полностью		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е в сетях МРСК		11.09.2015	11ч35м	13ч15м	01ч40м	ОргЭС запитали РП-12	Жилой сектор, быт, д\сад, школа, НС	
27	Бузулукские КЭС п/с Заводская	ф.Кирпичн ый		12	ДТП	авто. сбил опору №32/1, ДТП оформлено	21	Прочее повреждение	сбита ж/б опора №32/1		12.09.15.	2ч30м	2ч55м	0ч35м	откл. поврежден ный участок,зап ита по ф.Очистны е-2 и	Пром. зона, жилой сектор быт.	2-ТП (ОКЭС) и 4-ТП (абонентские) без "U", заменили опору в 7ч40м вкл.
28	Кувандыкск ий РУЭС п/с Кувандыкск ая	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	В результате ненадлежащ ей работы подрядной организации после монтажа, на	"Земля"	12.09.15.	4ч52м	09ч25м	04ч33м	Устранили поврежден ие , вкл.	элеватор, водозабор, жильё, быт	
29	Кувандыкск ий РУЭС п/с ПО Долина	ф.19	3-ТП (КЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Неисправнос ть на п/с Долина		12.09.15.	4ч52м	08ч07м	03ч15м	повторно вкл. с постепенн ым набором нагрузки.	жилой сектор, быт.	
30	Орский КЭС п/с ЭЧ- 76(РЖД)	ф.11(РЖД)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На участке ВЛ РЖД упало дерево		12.09.2015	11ч45м	12ч24м	00ч39м	РЖД устранило поврежден ие, вкл.	Жилой сектор, дет.сад	
31	г.Оренбург п/с Шевченковс кая	ф.ШВ-29		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС)от ТП- 3054 до ТП- 3084		12.09.2015	18ч15м	18ч45м	00ч30м	Вывели поврежден ный участок, вкл.	Жилой сектор, быт, школа, НС.	
32	г.Оренбург п/с Степная ф.СТ-45	РП-68 1СШ- 10кВ	ТП-1741 (1), ТП-1743 (1), ТП-1745 (1),	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-10кВ ф.Ст- 45 от п/с Степная до РП-68	земля	14.09.15.	14ч50м	15ч00м	0ч10м	На РП-68 по ТУ откл ф.СТ-45, вкл СВ	жилой сектор, быт	
33	Бузулукские КЭС п/с Апагат	2-СШ 6 кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6 кВ от РП-19 до ТП- 138 ф.Московский- 2	земля	15.09.15.	10ч55м	11ч18м	0ч23м	откл. поврежден ный участок. вкл.	стройки ж/д.	
34	Сорочински е КЭС п/с Сорочинская	ф.14		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ успешное	16.09.15.	8ч51м	8ч51м	00ч00м	производят осмотр эл. оборудова ния	КНС, скважина, 3- котельные,ск орая помощь	

35	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	16.09.15.	8ч51м	8ч51м	00ч00м	производитель осмотр эл. оборудования	1 скважина, жилой сектор, быт.	
36	Медногорский РУЭС РП-1	ф.2,6,7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На РП-1 откл ВВ питающего ф.2, сгорело 2хПК ТМ-2		17.09.15.	03ч35м	04ч17м	0ч42м	Заменяли ПК, вкл.	теплопункт, быт, жильё	
37	Бугурусланский КЭС ВЛ-110кВ Михайловская-Тюрина-2(СЭС)	п/ст."Новая",п/ст."Городская"(СЭС)	ф.Нв-8,ф.Г-2,Г-4,Г-8(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	В СЭС отключалась ВЛ-110кВ Михайловская-Тюрина-2	АПВ успешное	17.09.15.	13ч45м	13ч45м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	г.Бугуруслан.	
38	Кувандыкский РУЭС РТП-1 РЖД	ф.6 РЖД	ТП-725, 726	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			17.09.15.	19ч52м	20ч20м	0ч28м	повторно вкл	быт	
39	Орский КЭС Новоорский РУЭС	ТП-69		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	На ТП-69 повреждён ТМ-160кВа		18.09.15.	16ч40м	19ч20м	02ч40м	Заменяли ТМ.вкл.	Жилой сектор,Быт.	Установили ТМ-160кВа.
40	Оренбург п/с Юго-Восточная	ф.ЮВ-8		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6 кВ (ОГЭС) от п/с Юго-Восточная до ТП-213 ф.ЮВ-8		19.09.15.	1ч23м	2ч09м	0ч46м	откл. повреждённый участок, на ТП-170 вкл. РВ в стор. ТП-3005 ф.ЮВ-	60 лет Октября 30 а	
41	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская	ф.2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	На опоре №27 попала птица		19.09.2015	18ч05м	19ч13м	01ч08м	Убрали птицу, вкл. фидер 2		
42	г.Оренбург РП-82	2-СШ 6 кВ	ТП-3048, 3006.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6 кВ (ОГЭС) от п/с Юго-Восточная до РП-82 ф.ЮВ-11		19.09.15.	20ч54м	21ч20м	0ч26м	ТП-3048 запитали по ф.77-4	жилой сектор, быт, школа.	ТП-3006 вкл. в 23ч23м
43	Орский КЭС п/с ОЗТП	ф.23(ОргЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			20.09.2015	13ч35м	13ч50м	00ч15м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
44	г.Оренбург п/с Ростоши	ф.РШ-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	Осмотр ВЛ повреждён не выявил		22.09.15.	9ч38м	10ч00м	0ч22м	Повторно вкл.	п.Дёма, дет.сад, один ввод 2хКНС, дачи, жилой сектор, быт	
45	г. Оренбург РП-64	ф.64-33		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена абонентская КЛ-10кВ от ТП-1796 до ТП-1874		23.09.2015	00ч41м	01ч40м	00ч59м	Испытали КЛ от РП 64 до ТП-1757 и вкл. ф. 64-33	Жилой сектор	
46	г.Оренбург РП-15	ф.1-15	ТП-3029	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6 кВ (ОГЭС) ф.1-15 от ТП-125 до ТП-137		23.09.15.	12ч10м	13ч44м	1ч34м	откл. поврежденный участок, вкл.	Школа №56, жилой сектор, быт.	
47	г.Оренбург РП-35	ф.35-3	ТП-3079	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорел ОПН-0,4 кВ, сгорел эл.счетчик		23.09.15.	13ч58м	14ч58м	1ч00м	откл. РТП-3079, РТП-81, ф.35-3 вкл.	ГУЗ "ООНД"	ТП-3079 вкл. в 15ч32м на ТП-81 разрушились 2-опорных изолятора сгорело 2-ПК
48	г.Оренбург п/с Юго-Западная	ф.ЮЗ-7	ТП-3046 (ОКЭС) 7хТП (ОГЭС)	7	Пожар	пожар пер.Кустарный 4	22	Невыявленная, неустановленная причина	откл.КВЛ-6 кВ от ТП-3000 до ТП-20 для безопасного тушения пожара		23.09.15.	16ч47м	21ч08м	04ч21м	После тушения пожара вкл. ВЛ-10кВ.	Сауна, авто сервис, гончарный цех, Шенон, адм. здание ул.Яицкая 30.	Абоненты ТП-3046 - коммерческие организации без напряжения по 24.09.15
49	Бузулукские КЭС п/с 7А мкр-н	ф.Дачи (ОКЭС)		7	Пожар		21	Прочее повреждение	Сгорело 2дачных дома		25.09.15.	21ч07м	21ч50м	0ч43м	После тушения пожара фидер вкл.	Дачи	
50	г.Оренбург п/с Западная 2 СШ 6 кВ	ф.3-12	ТП-3023(2-СШ),3042(1-СШ) 3114(1 СШ) 3054(2-СШ),3026(2-СШ),3027(2_СШ)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-3023 до ТП-250 ф.3-12	"Земля"	27.09.15.	21ч00м	23ч11м	2ч11м	ТП-3026,3027 запитали по ф.3-3, на ТП-3042, 3114,3054, 3023	АТС мегафон, 2-ЦТП, 2-НС, жилой сектор, быт.	КЛ-6 кВ восстановлен а вкл. по нормальной схеме 28.09.15. в 1ч01м
51	г.Оренбург РП-2(ОГЭС)	ф. 2-8		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-358 до ТП-524(ОГЭС)		27.09.2015	14ч02м	14ч12м	00ч12м	ТП-3013 запитали через секционны й. ОГЭС ф. 2-8 запитали в	ФСБ(есть резерв), ЦПС(есть резерв), почта, жильё.	
52	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/ст."Адамовская-1"	ф.19		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			29.09.15.	06ч30м	06ч50м	00ч20м	Повторно вкл.	Больница АВР.Водозабор,Волготелеком перешли на резерв. Жилой сектор,Быт.	

53	Саракташский РУЭС п/с Саракташская	ф.14		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			29.09.15.	10ч48м	11ч22м	0ч34м	Повторно вкл.	школа, банк, жильё, быт	
54	Беляевский РУЭС п/ст."Беляевская"	2СШ-10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	На п/с Беляевская откл ввод ТМ2 35/10кВ		29.09.15.	14ч47м	14ч52м	0ч05м	вкл	сельхоз предприятие "Иволга", центр соц. обслуживания, жильё	
55	г.Оренбург ТП-3086	1-2 СШ 0,4кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-3086 самопроизвольно отключился ВН ТМ-1.		30.09.15.	01ч38м	02ч06м	00ч28м	Повторно вкл.	Школа, Жилой сектор, Быт.	ТМ-2 на ТП-3086 выведен в ремонт.
56	г.Оренбург РП-59	ф.59-8	ТП-3041 1-СШ, ТП-3094 1-СШ, ТП-3100 2-СШ, ТП-1703 2СШ, ТП-3102	16	Ошибочные (неправильные) действия командировочного персонала или жильцов		21	Прочее повреждение	Повреждение КЛ-10кВ подрядной организацией ПромСтройКомплект	"Земля"	30.09.15.	16ч25м	18ч30м	2ч05м	вывели КЛ-10кВ ф.59-8 от ТП-3102 до ТП-1703, вкл ф.59-8, запитали абонентов	ТД "Новый мир", магазины, АЗС, быт, жильё	
57	г.Оренбург п/с Инвертор	ф.Ив-5	ТП-3041 2-СШ, ТП-3094 2-СШ, ТП-3100 1-СШ, 3069, 3078, 3104, 3105, 3109, и 18	16	Ошибочные (неправильные) действия командировочного персонала или жильцов		21	Прочее повреждение	Ошибочные и несогласованные действия обслуживающего	ТО	30.09.15.	16ч54м	17ч25м	0ч31м	повторно вкл	Водозабор, 19мкр-н жильё, горсвалка, бетон.завод, АЗС, юрид.лица	