

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Январь 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Бузулукский КЭС Калтубановский РУЭС ТП-323	гр.№2	7	Пожар	Пожар ж/д по ул. Актюбинская 37	22	Невыявленная, неустановленна я причина			01.01.15.	06ч25м	09ч15м	02ч50м	на время тушения пожара откл. гр.2	Жилой сектор,Быт.	ж/д ул. Актюбинская 37 отключен
2	Бузулукский КЭС Калтубановский РУЭС ТП-205	гр. 2	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А фаза С		02.01.2015	19ч30м	20ч20м	00ч50м	Заменяли ПН.	Жилой сектор,Быт.	
3	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС ТП-707	гр. 1	12	ДТП	Автомобиль скрылся.	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена вязка ВЛ-0,4кВ. Опора деревянная целая.		02.01.2015	19ч45м	21ч06м	01ч21м	Устранили повреждени е, вкл.	Быт.	
4	Медногорский РУЭС ТП-66		19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Отсутствует 1фаза на КЛ-0,4кВ в ВРУ ж/д ул.Фурмана 5		03.01.15.	13ч45м	15ч00м	1ч15м	в ВРУ ж/д сделали одноименну ю фазу, вкл	жильё	
5	Сорочинский КЭС ТП-38	гр.№2	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №2 опоры №2-1 обрыв линейного фазного провода.	На ТП-38 сгорел ПН-100А фазы "В".	04.01.15.	11ч20м	12ч17м	00ч57м	Устранили обрыв провода,зам енили сгоревший ПН. Вкл.	Жилой сектор,Быт.	
6	Бузулукский КЭС ТП-74	гр. в ст. 5 этажного ж/д ул. 2-ой микрорайон дом. 14	7	Пожар	Пожар в квартире №30 5 этажног ж/д ул. 2-ой микрорайон дом. 14	22	Невыявленная, неустановленна я причина	Пожар в квартире №30 5 этажног ж/д ул. 2-ой микрорайон дом. 14		04.01.15.	12ч45м	13ч50м	01ч05м	Электрик ТСК отключил ввод в квартиру №30, на ТП-74 вкл. гр.	5 этажный ж/д.	
7	г.Оренбург ТП-3176	гр. 6\н	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-3176 откл. автомат в ст. ул. Людмилы Зыкиной	Откл. автомат	06.01.2015	17ч11м	17ч43м	00ч32м	Повторно. вкл. автомат.	жилой сектор.	
8	Беляевский РУЭС ТП-307	СШ-0,4кВ	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	На ТП-307 на вводном руб. отгорел шлейф ф.В		08.01.15.	18ч45м	20ч30м	1ч45м	устранили, вкл	жилой сектор.	
9	Акбулакский РУЭС ТП 24	гр. 4	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		1	Обрыв провода	обрыв нулевого линейного провода от опоры №10 до опоры 11		09.01.15.	08ч50м	09ч40м	00ч50м	устранили обрыв гр. 4 вкл.	жилой сектор	
10	Бугурусланск ие КЭС КТП-100	гр. Уличное освещение	12	ДТП	Сбита опора №16. ДТП оформлено.	16	Повреждение опоры			10.01.2015	9ч16м	—	—	Произвели демонтаж концевой опоры №16. На КТП-100 АВ гр. ул. освещение		
11	Бузулукский КЭС РП-18	гр.Уличное освещение	12	ДТП	В результате ДТП сбита ж/б опора,автомобил ь с места ДТП скрылся.	16	Повреждение опоры	Сбита ж/б опора.		12.01.15.	16ч00м	—	—	гр.Уличное освещение на РП-18 не отключалась.	Уличное освещение	В 18ч00м заменили сбитую ж/б опору.
12	Акбулакский РУЭС ТП 16	гр 3	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина	схлест проводов		13.01.15.	02ч15м	03ч25м	01ч10м	устранили схлест гр вкл	жилой сектор	
13	г. Оренбург ТП 3091	гр. 4	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			13.01.15.	04ч44м	05ч34м	00ч50м	Повторно. вкл. автомат.	жилой сектор	
14	г. Оренбург ТП 3091	гр. 4	8	Прочее	Снег	14	В электросети птребителя	В ВПУ абонента по ул.Цветочная №3 произошло короткое замыкание.	На ТП-3091 откл. автомат 160А.	13.01.15.	09ч06м	11ч24м	02ч18м	У абонента устранили повр. гр.№4 на ТП-3091 вкл.	жилой сектор	
15	Сакмарский РУЭС ТП-412	гр.Л-3	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		Сгорел ПН-100А фазы "А".	13.01.15.	10ч02м	11ч15м	01ч13м	Осмотрели ВЛ- 0,4кВ,замени ли ПН,вкл.	Жилой сектор.	
16	Акбулакский РУЭС ТП-12	гр.№3	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №4 опоры №5 обрыв линейного фазного провода.	Сгорел ПН-250А фазы "С".	13.01.15.	09ч45м	10ч50м	01ч05м	Устранили обрыв провода,зам енили сгоревший ПН. Вкл.	Жилой сектор.	

17	Сакмарский РУЭС ТП-1313	гр.4	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А фаза А		14.01.15.	6ч59м	07ч55м	00ч56м	Заменяли ПН, вкл. гр. 4	Жилой сектор.	
18	Бузулукские КЭС Первомайски й РУЭС ТП- 324	гр.2	12	ДТП	в результате ДТП сбита ж/б опора №3, ДТП оформлено.	16	Повреждение опоры			18.01.15.	9ч30м	—	—		кабинет Флюорографии (Первомайской районной бол.)	отключения не было. 19.01.15 заменили опору.
19	Новосергеевс кий РУЭС ТП- 105	гр.1	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-250А, подгорели губки.		23.01.2015	11ч55м	12ч35м	00ч40м	Заменяли ПН	Прокуратура, жилой сектор, быт	
20	Сакмарский РУЭС ТП-1313	гр. Л-4	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-160А		25.01.2015	20ч00м	20ч44м	00ч44м	Заменяли ПН, осмотр повреждени й не выявил	Жилой сектор	
21	г.Оренбург ТП 2023	гр. Авиагородок 2	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-250А		25.01.2015	20ч50м	21ч44м	00ч56м	Заменяли ПН, осмотр повреждени й не выявил	Жилой сектор	
22	Сакмарский РУЭС ТП-412	гр.3	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-160А		25.01.2015	21ч51м	22ч27м	00ч36м	Заменяли ПН, осмотр повреждени й не выявил	Жилой сектор	
23	Бугурусланск ие КЭС ТП-7	гр.Революцио нная	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		Откл. автомат	27.01.15.	10ч10м	10ч25м	0ч15м	Повторно. вкл. автомат.	центр города, резерв банка и Пенсиоонного фонда, 000 "Регион.газ"	
24	Бугурусланск ие КЭС ТП-7	гр.Революцио нная	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		21	Прочее повреждение	Превышение нагрузки	Откл. автомат 250А	27.01.15.	11ч55м	12ч05м	0ч10м	Повторно. вкл. автомат.	центр города, резерв банка и Пенсиоонного фонда, 000 "Регион.газ"	
25	Бугурусланск ие КЭС КТП- 192	гр.АГЭС	19	Невыявленный, неустановленн ый признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		Откл. автомат 160А	28.01.15.	18ч10м	18ч25м	00ч15м	Повторно. вкл. автомат.	АГЭС,Автомойк а.	
26	Александровс кий РУЭС ТП- 93	гр. 1	7	Пожар	произошло возгарание по адресу ул. Мичурина 5	22	Невыявленная, неустановленна я причина			30.01.15.	02ч10м	03ч20м	1ч10м	для безопасного тушения пожара на откл. гр. № 1	Быт.	абоненту по ул. Мичурина 5 отключили ввод в дом, на опорое .
27	Бугурусланск ий КЭС ТП-75	гр. Контакт	18	Прочее	Перекас нагрузки на автомойке	21	Прочее повреждение	Отключился автомат 63А	Отключился автомат 63А	30.01.2015	10ч10м	11ч20м	01ч10м	Повторно. вкл. автомат. Сообщили абоненту о необходимо сти распределен	Автомойка	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Январь 2015 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	Саракташский РУЭС п/с Саракташская	ф. 8		8	Прочее	мокрый снег	22	Невыявленная, неустановленная причина		земля	04.01.15.	03ч05м	03ч38м	00ч33м	откл. ЛР-6 ф вкл.	больниц (2питания) котельная (2 питания) жилой сектор быт.	ЛР-6 вкл 04ч55м (ТП 221 222 216 253 259)
2	Орский КЭС домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-1".	ф.9(ОКЭС)		8	Прочее	Снег	22	Невыявленная, неустановленная причина	На п/ст."Домбаровская-1" откл. МВ от МТЗ.	МТЗ на фазе "А".	04.01.15.	12ч20м	12ч45м	00ч25м	Повторно вкл.	Котельная,Элеватор,Воинская часть,Жилой сектор,Быт.	
3	Орский КЭС домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-1".	ф.11(ОКЭС)		8	Прочее	Снег	22	Невыявленная, неустановленная причина	На п/ст."Домбаровская-1" откл. МВ от МТЗ.	МТЗ на фазе "А".	04.01.15.	12ч20м	12ч45м	00ч25м	Повторно вкл.	Котельная,Элеватор,Воинская часть,Жилой сектор,Быт.	
4	Кувандыкский РУЭС п/ст."Кувандыкская"	ф.6(ОКЭС)		8	Прочее	мокрый снег	22	Невыявленная, неустановленная причина	На п/ст."Кувандыкская" от Т.О откл. ВВ.	Т.О	04.01.15.	14ч44м	15ч11м	00ч27м	Откл. ТП-314,316,317 ,ф.6 вкл.	Жилой сектор,Быт.	Осмотрели ТП-314,316,317 вкл. в 15ч54м.
5	Сорочинский КЭС п\с Промбаза	ф.5(ОКЭС)	ТП-161(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	На ТП-161 поврежден ТМ-250кВА. Выброс масла.		05.01.2015	22ч25м	01ч45м	03ч20м	Откл. РЛНД ЛРП-161, заменили ТМ, вкл. ЛРНД, вкл. ТП	Быт	

6	Илекский РУЭС п\с Илекская	ф.6(ОКЭС)	ТП-59(ОКЭС)	4	Метель		21	Прочее повреждение	На ТП-59 поврежден разрядник фаза В, сгорело 3 ПК.	МТЗ АПВ успешно.	06.01.2015	3ч15м	00ч00м	00ч00м			
7	Илекский РУЭС п\с Илекская	ф.6(ОКЭС)	ТП-59(ОКЭС)	4	Метель		21	Прочее повреждение	На ТП-59 поврежден разрядник фаза В, сгорело 3 ПК.		06.01.2015	03ч15м	05ч55м	02ч40м	Устранили поврежден ие, вкл.	Жилой сектор,зерно склад.	
8	Бузулукский КЭС п\с Бузулукская	ф. Красный флаг 1		4	Метель		22	Невыявленная, неустановленна я причина			06.01.2015	05ч16м	06ч15м	00ч59м	Видимых поврежден ий на ВЛ нет.	Промзона, быт.	
9	г.Оренбург п\с Инвертор	ф. Ив-5		12	ДТП	Автомобиль скрылся.	21	Прочее повреждение	Повреждена опора ж\б №29. ВЛ целая. Опора под замену.		06.01.2015	15ч06м	16ч03м	00ч57м	На ТП-3094 откл. ВН в ст. П\с Инвертор и вкл. ВН в ст. 59-5. Вывели	Водозабор, АЗС, жилой сектор, быт, бетонный завод, горсвалка.	Без напряжения на время замены абонентские ТП-1299 и ТП- 1468
10	Беляевский РУЭС п\с Беляевская	1СШ-10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			06.01.2015	14ч43м	14ч53м	00ч10м	Повторно вкл.	Больница(АВ Р), котельная, школа, жилье, быт	
11	Абдулински е КЭС Пономаревс кий РУЭС п/с Пономаревс кая (СЭС)	ф.Пн-2 (ОКЭС)	26 ТП	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на ВЛ-10 кВ ф. Пн-2 на опоре №120 поврежден изолятор		10.01.2015	12ч45м	14ч43м	1ч57м	на ВЛ-10 кВ ф. Пн-2 на опоре №120 произвели замену изолятора	Жилой сектор, быт, здание администрац ии	
12	г.Оренбург п\с Береговая	ф.Б-21 ОГЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ ОГЭС от п/с Береговая до ТП-3036 по ф.Б-21		11.01.15.	03ч15м	04ч30м	1ч15м	Вывели поврежден ный КЛ, ТП- 3036 запитали по ф.Ю-3	НС, Котельная, кадетский корпус	
13	Бугурусланс кий КЭС п/ст."Юбиле йная" 35/6кВ	ф.Ю- 5(ОКЭС)		4	Метель		11	Наличие "Земли"	На ВЛ-6кВ ф.Ю-5 полная Земля.		12.01.15.	07ч12м	08ч19м	01ч07м	На ВЛ-6кВ откл. ЛР-2, ф.Ю-5 на п/ст."Юбил ейная" вкл.	Промзона,Жи лой сектор,Быт.	Без "У" ТП- 134,165,179(а бонентские)- промзона. ТП- 134,165 вкл. в 12ч45м. ТП- 179 вкл. в

14	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п/ст. "Пономаревская" (СЭС)	2-СШ 10кВ	ф.Пн-2(ОКЭС)	4	Метель		22	Невыявленная, неустовленна я причина			12.01.15.	09ч05м	09ч28м	00ч23м	На п/ст."Поно марёвская" повторно вкл. 2-СШ 10кВ.	Школа,АЗС,Д РСУ,Жилой сектор,Быт.	
15	Абдулинский КЭС п/ст."Полева я"(СЭС)	1-СШ 10кВ	ф.Пл-9(ОКЭС)	4	Метель		22	Невыявленная, неустовленна я причина			12.01.15.	08ч47м	08ч59м	00ч12м	На п/ст."Полев ая" повторно вкл. 1-СШ 10кВ.	Ретрослятор, ФОК,Пекарня ,Жилой сектор,Быт.	
16	г.Оренбург п/ст."Заречная"	ф.Зар-8(ОГЭС)	ТП-2023(Абонентская), гр. 0,4кВ с ТП-2023 в ст. 2 Авиагородок-наша.	8	Прочее	Снег	2	Отгорание шлейфа	На ВЛ-10кВ опора №18 отгорел шлейф.		12.01.15.	10ч37м	13ч20м	02ч43м	Устранили поврежде ние, вкл.	Жилой сектор.	
17	Кувандыкий РУЭС п/с РТП-1 (РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП 725 726(ОКЭС)	4	Метель		22	Невыявленная, неустовленна я причина			13.01.15.	01ч49м	02ч10м	00ч21м	Повторно вкл.	жилой сектор	
18	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская	ф.8		4	Метель		22	Невыявленная, неустовленна я причина			13.01.15.	01ч55м	01ч58м	00ч03м	Повторно вкл.	школа интернат , скважина жилой сектор	
19	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская	ф.8		4	Метель		22	Невыявленная, неустовленна я причина		АПВ успешное	13.01.15.	02ч13м	-	-		школа интернат , скважина жилой сектор	
20	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская	ф.8		4	Метель		22	Невыявленная, неустовленна я причина			13.01.15.	02ч28м	02ч34м	00ч04м	Повторно вкл.	школа интернат , скважина жилой сектор	
21	Орский КЭС домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-1".	ф.11		4	Метель		21	Прочее повреждение			13.01.15.	02ч59м	03ч30м	00ч31м	откл РЛНД № 28 в стор. ТП 202 (Абонентская) ф вкл.	Гайский ГОК В/Ч	

22	Медногорский РУЭС п/с Медногорская - городская	ф. 1		4	Метель		21	Прочее повреждение		МТЗ	13.01.15.	04ч13м	05ч04м	00ч51м	на РП 2 откл. ф Сады огороды . ф 1 вкл.	жилой сектор, сады огороды.	
23	г. Оренбург п\с Инвертор	ф. Ив-5		4	Метель		21	Прочее повреждение	На ТП-1648 сгорели 3ПК-10кВ	Т.О	13.01.15.	04ч53м	05ч01м	00ч08м	Повторно вкл.	Водозабор, АЗС, жилой сектор, быт, бетонный завод, горсвалка, ГСК-615	ТП-1648 ГСК вкл в 10ч12м
24	Медногорский РУЭС п/с Медногорская - городская	1СШ-10кВ		4	Метель		22	Невыявленная, неустановленная причина	На п/с Медногорская при вкл ф 24 откл 1 СШ		13.01.15.	05ч46м	06ч40м	00ч54м	повторно вкл.	котельная гор. больница (Второе питание) жилой сектор	
25	Октябрьский РУЭС РП 1	ф. 103		4	Метель		22	Невыявленная, неустановленная причина			13.01.15.	04ч50м	05ч45м	00ч55м	осмотрели ВЛ ф вкл.	АГРС, АЗС жилой сектор	
26	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф. АК-1		4	Метель		21	Прочее повреждение	ТП 99(абонентская АЗС) сгорело ПК	АПВ успешное	13.01.15.	05ч46м	-	-	откл РТП ТП 99	водовод котельная жилой сектор	
27	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф. АК-15		4	Метель		21	Прочее повреждение	ТП 68 сгорело 2 ПК	АПВ успешное	13.01.15.	05ч46м	-	-		котельная жилой сектор	на ТП 68 заменили ПК 6ч50м вкл
28	Кувандыкский РУЭС п/с РТП-1 (РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП 725 726(ОКЭС)	4	Метель		22	Невыявленная, неустановленная причина			13.01.15.	06ч50м	07ч 14м	00ч24м	повторно вкл	жилой сектор	
29	Беляевский РУЭС п\с Дубинская	ф.5		4	Метель		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от опоры №5 до ТП-5(абонентская)		13.01.15.	06ч50м	09ч15м	02ч25м	Откл.повр. участок, ф.5 вкл.	жилой сектор	

30	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/ст."Желез нодорожная "(РЖД)	ф.6(РЖД)	ТП- 15,17(ОКЭС)	8	Прочее	Мокрый снег,ветер.	22	Невыявленная, неустановленна я причина			13.01.15.	08ч40м	13ч30м	4ч50м	повторно вкл.	пос.Краснояр ский (жилой сектор,Быт).	ТП-15,17 осмотрели,вс ё в норме.
31	Илекский РУЭС п\ст. "Краснохол мская"	ф.2 (РЭС)	ТП- 34,68,91(ОК ЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			13.01.15.	09ч54м	16ч15м	06ч21м	Осмотрели ВЛ-10кВ. ф.2 вкл.	Сторожки Агрофирмы Краснохолмс кая.	
32	Орский КЭС домбаровск ий РУЭС п/ст."Домба ровская-1".	ф.9(ОКЭС)		8	Прочее	Мокрый снег,Ветер.	22	Невыявленная, неустановленна я причина			13.01.15.	11ч45м	12ч05м	00ч20м	Повторно вкл.	Гайский ГОК,Воинская часть,Жилой сектор,Быт.	
33	Медногорск ий РУЭС п/с Медногорск ая - городская	ф.2(ОКЭС)		4	Метель		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ- 10кВ(ОКЭС) от ЛР-1 до ТП- 44	МТЗ	13.01.15.	07ч05м	07ч20м	00ч15м	Откл.повр.у часток,ф.2 вкл.	Администрат ивное здание по ул.Комсомол ьская,Рынок.	
34	Медногорск ий РУЭС п/с Медногорск ая - Районная	ф.5(ОКЭС)		4	Метель		22	Невыявленная, неустановленна я причина			13.01.15.	07ч25м	10ч38м	03ч13м	Осмотрели ВЛ-10кВ видимых поврежден ий не обнаружил и. ф.5 вкл.	Школа №9,Жилой сектор,Быт.Те плопункт перешол на резерв.	
35	Сакмарский РУЭС п/ст."Сакмар ская"	ф.9(РЭС)	ТП- 15,17,18(ОК ЭС)	8	Прочее	Ветер	21	Прочее повреждение	На ВЛ-10кВ (РЭС) горел нож на ЛР.		13.01.15.	18ч10м	19ч00м	00ч50м	РЭС устранили поврежден ие на ЛР,ф.9 вкл.	Жилой сектор,Быт.	
36	г.Оренбург РП-33	СВ-10кВ	РП-33 1СШ	8	Прочее	Не селективная работа релейной защиты	21	Прочее повреждение	Повреждени е на ф.33-5 ТП-410(ОГЭС)		14.01.2015	13ч38м	14ч05м	00ч27м	Откл. поврежден ный фидер, вкл. секцию щин.	Жилой сектор, АДМИНИСТР АЦИЯ, ПОЧТА, КНС(есть второе	Ремонтная схема. 1СШ- 10кВ РП-33 запитана через СВ.
37	Сакмарский РУЭС п/ст."Россия "	ф.12(ЦЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е на участке ЦЭС	"Земля"	14.01.2015	15ч25м	16ч02м	00ч37м	ЦЭС поэтапным вкл. участков вывел поврежден ный	ТП-1245,1246 жилой сектор.	

38	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая	ф.11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На опоре №1 в ст. ТП-24 поврежден изолятор, в 8-ми пролетах от опоры №36 до ТП-		15.01.2015	02ч25м	04ч00м	01ч35м	Сделали разрыв в 4ч00м на ТП-35 запитали часть потребител	Жилой сектор, котельная, дет. сад, школа, скважины.	Котельную, дет. сад, школу запитали в 04ч00м
39	Кувандыкский РУЭС п/ст."Кувандыкская"	ф.6		8	Прочее	Сильный снег	22	Невыявленная, неустановленная причина		Т,О. АПВ не успешно	15.01.2015	11ч49м	12ч36м	00ч47м	Осмотрели ВЛ-10кВ, повторно вкл.	Дет. сад, КНС, жилой сектор, быт	
40	Кувандыкский РУЭС п/ст."Кувандыкская"	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ от ТП-318 выход на опору в ст. ф.12	Т,О. АПВ не успешно	15.01.2015	13ч14м	13ч38м	00ч24м	На ВЛ-10кВ откл. Л-7, ф. 6 вкл.	Дет. сад, КНС, жилой сектор, быт	С 13ч14м без напряжения 3 ТП-314,316,317(Дет.сад, организации, быт) В
41	Бузулукские КЭС ВЛ-35кВ Бузулук-Элеватор-2 п/с Погат 2СШ-6кВ	2СШ-6кВ		4	Метель	Мокрый снег	21	Прочее повреждение	Откл ВЛ-35кВ Бузулук-Элеватор-2	АПВ не успешно	19.01.15.	22ч21м	22ч51м	0ч30м	На п/с Погат вкл СВ	жильё, быт	
42	Акбулакский РУЭС п/ст."Акбулакская"	1-2 СШ 10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Откл. ВЛ-110кВ от п/ст."Пугачёвская" до п/ст."Акбулакская"		20.01.15.	12ч00м	12ч07м	00ч07м	Повторно вкл.	пос.Акбулак.	
43	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/ст."Северная" (СЭС)	ф.Св-3(СЭС)	ТП-18,19,20,21(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	СЭС причину откл. ф. Св-3 не говорят.	Полная Земля	20.01.15.	13ч46м	18ч13м	04ч27м	СЭС устранили повреждение. ф.Св-3 вкл.	Жилой сектор.	
44	Орский КЭС Новоорский РУЭС п\с Новоорская-райнная	ф.15	ТП-313	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	При осмотре обнаружили на РТП-313 выгорел нож		23.01.2015	11ч10м	12ч09м	00ч59м	По запросу откл. ф.15 для устранения повреждения. Заменили	ТП-313 быт	
45	Бузулукский КЭС п/ст."Бузулукская"	ф.Город-5(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/ст."Бузулукская" до ТП-31		23.01.15.	20ч38м	21ч20м	00ч42м	Откл.повр.участок,ф.Город-5 запитали по ф.Город-2 через РП-1	Жилой сектор,Быт.	

46	Орский КЭС Домбаровск ий РУЭС п/ст."Домба ровская-1".	ф. Д-3 (ВЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ЛР №6 отгорел шлейф		24.01.15.	12ч36м	15ч50м	03ч14м	Устранили поврежден ие, вкл.	жилой сектор. отдел полиции .	8 ТП ОКЭС
47	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф. 14		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждени е КЛ 10 кВ от ЛР 14/ 4 до ТП 23		25.01.15.	12ч12м	12ч58м	00ч46м	откл. поврежден ный участок	ЦРБ(резерв) жилой сектор	полностью вкл. ф14 13ч44м, КЛ восстановле н в 17ч10м 26.01.15
48	Орские КЭС п/с ОЗТП ОргЭС	ф.8 ОргЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е в ст.линии абонента		27.01.15.	10ч15м	10ч58м	0ч43м	Откл.отпай ку в ст.линии абонента, вкл. ф.8	отпайка в ст. ТП582, КТПН- 1 жильё, быт	
49	Бузулукский КЭС тп-26			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-26 сгорел ПК- 6кВ фазы"С".		29.01.15.	08ч12м	09ч05м	00ч53м	Заменяли ПК. Вкл.	Жилой сектор,Быт.	
50	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п\с Грачевская	ф.1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			31.01.2015	13ч20м	13ч25м	00ч05м	Повторно вкл.	Быт, пром. зона	
51	Бузулукский КЭС РП 13	ф. Очисные сооружени я		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			31.01.15.	23ч50м	00ч27м	00ч37м	повторно вкл.	быт, очисные сооружения	