

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Октябрь, 2019 г.

название (фиднал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (лиц, у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установка)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Илекский РУЭС ТП-21	гр-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Сгорел ПН-100А фазы "В".	02.10.2019	18ч00м	18ч50м	00ч50м	заменяли ПН гр вкл. Нагрузка А-25А; В-24А; С-30А.	жилой сектор	
2	Бугурусланский КЭС ТП-29 (ОКЭС)	гр.Котельная-резерв	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента, нагрузка 30-31-29А	АВ-100А	09.10.2019	11ч50м	12ч00м	00ч10м	повторно вкл.	котельная (резерв)	
3	Бугурусланский КЭС РП-18(ОКЭС)	гр.Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП произошло повреждение ж/б опоры №7 и обрыв линейных проводов ВЛ-0,4кВ(ноль и фаза).	Сгорел ПН-20А	09.10.2019 10.10.2019	22ч50м	11ч35м	12ч45м	В 23ч25м на ВЛ-0,4кВ подобрали обрывы проводов. Группа отключена.	Уличное освещение по ул. Гая от ж/д №101.	10.10.2019 в 11ч45 заменили опору гр вкл.
4	г.Оренбург ТП-3016 (ОКЭС)	гр.Комарова (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Для тушения пожара сарая ж/д Комарова 6 откл гр.0,4кВ от ТП-3016	отключили АВ	11.10.2019	20ч33м	22ч00м	01ч27м	Откл. вводной СИП на 2 сгоревших сарая, вкл гр.Комарова	жилой сектор	
5	Первоуральский РУЭС ТП-68 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Для безопасного тушения пожара хозяйственных построек по ул. Лесной д. 1 откл гр.0,4кВ от ТП-68	отключили АВ	13.10.2019	19ч37м	22ч40м	01ч57м	пожар потушили, гр вкл.	жилой сектор	
6	г.Оренбург ТП-190 (ОПО)	гр. Алтайская 14 ввод №2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 0,4 кВ (ОКЭС) ввод №2 от ТП-190 до кабельной коробки ж/д ул. Алтайская 14	гр. не откл.	14.10.2019	22ч11м	23ч28м	01ч17м	Откл.поврежденную КЛ. Абонентов запитали по вводу №1	жилой дом	
7	г.Оренбург ТП-3139(ОКЭС)	гр.КНС ввод №1(ВКХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-3139 отключился автомат 250А. Нагрузка фаза А-17А, В-19А, С-23А	Отключился АВ	15.10.2019	11ч33м	12ч51м	01ч18м	Повторно вкл.	КНС-ввод №1.	
8	г.Оренбург ТП-3139(ОКЭС)	гр.КНС ввод №1(ВКХ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента в ВРУ КНС (ВКХ)	АВ	16.10.2019	14ч30м	—	—	КНС переведена на резерв	КНС-ввод №1.	После устранения повреждения в ВРУ КНС, вкл гр.КНС ввод1 от ТП-3139 в 10ч54м 17.10.19г.
9	Бугурусланский КЭС ТП-34- (ОКЭС)	гр. Мишурина (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	на ВЛ-0,4 кВ гр. Мишурина в результате ДТП повреждена ж/б приставка опоры №9	группа не откл.	16.10.2019	21ч09м	—	00ч00м	группа не откл.	жилой сектор	Заменяли ж/б опору и приставку в 16ч30м, гр.Мишурина вкл.
10	Абдуллинский РУЭС ТП-88(ОКЭС)	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На вводном рубильнике выгорел контакт фазы "А".	—	22.10.2019	10ч50м	11ч35м	00ч45м	На ТП-88 устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор, школа №3.	
11	Шарлыкский РУЭС ТП-39(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-39 гр.1 сгорел ПН-125А фаза С. Осмотр причину не выявил.	ПН-125А	24.10.2019	11ч20м	12ч20м	01ч00м	Заменяли ПН. Произвели осмотр	Жилой сектор, скважина	
12	Сорочинский КЭС ТП-140(ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на рубильнике подгорел нож ф. С	гр. не откл.	27.10.2019	17ч57м	18ч24м	00ч27	заменяли рубильник гр вкл.	быт	
13	Орские КЭС ТП-816 (ОрПО)	гр.1(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП произошло повреждение ж/б опоры №12. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся	гр. не откл.	28.10.2019	14ч00м	14ч00м	00ч00м	группа не откл.	Жилой сектор, быт	Заменяли ж/б опору в 16ч20м,
14	Бугурусланский КЭС КТП-6 (ОКЭС)	гр. Рабочая (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбиты стойки ж/б опоры №37 ВЛ-0,4кВ. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся	гр. не откл.	28.10.2019	16ч00м	16ч00м	00ч00м	группа не откл.	Жилой сектор, быт	В 18ч35м устранили повреждение
15	Орские КЭС ТП-229 (ОКЭС)	гр. №3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4кВ упало дерево, в пролете опор №5-8 произошел обрыв проводов	3-ПН 250А	29.10.2019	08ч40м	14ч50м	06ч10м	Устранили повреждение, группу №3 вкл.	Сады огороды	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Октябрь 2019 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Медногорский РУЭС п/с Медногорская районная (ВПО)	ф.43 (ОКЭС)	ТП-463,464,465,466,432,469,467 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	на ВЛ-6 кВ откл. реклоузер 43-2	ТО	02.10.2019	12ч21м	12ч21м	00ч00м	АПВ успешное	жилой сектор, быт	12ч48м произвели осмотр ВЛ повреждений нет вкл. реклоузер 43-2
2	Бугурусланский КЭС КТП-16(ОКЭС)	ТМ(ОКЭС)	КТП-16(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На КТП-16 поврежден ТМ-400кВа.	ПК не сгорали	02.10.2019 03.10.2019	19ч35м	00ч10м	04ч35м	На КТП-16 заменили ТМ,вкл.	Жилой сектор,магазины,пекарня.	Установили ТМ-400кВа.
3	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф. 1(ОКЭС)	ТП-107, 134,519,601,633,902,901,516,510,210,207,132,131,130,129,129,127,125,124,121,120,119,118,117,116,114,112,111,110,109,106,102, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ 10 кВ опора № 116 поврежден изолятор	МТЗ	03.10.2019	11ч35м	11ч47м	00ч12м	на ВЛ 10 кВ ф 1 откл. Р-101 абонентов запитали по ф-5	котельная (резерв) больница (резерв) жилой сектор быт	12ч55м на опоре № 116 заменили изолятор ф. полностью вкл.
4	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	1 и 2 СШ 10 кВ (ВПО)	ф. 4,5,6,7,13,14,23,24 (ОКЭС),	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	персонал смежной организации не сообщает	03.10.2019	11ч35м	11ч45м	00ч10м	ВПО на п/с Кувандыкская вкл. 1 и 2 СШ	котельные, очистные сооружения, КНС, водозабор жилой сектор быт	
5	Абдулинский КЭС п/с."Тяговая-Абдулино"(РЖД)	ф.Город-1(ОКЭС)	ТП-14,17,18,19,53,55,56,58,59,60,62,74,75,78,84,89,109,110,114(ОКЭС). ТП-85(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-10кВ опора №1 повреждена концевая мачтовая муфта КЛ-10кВ №1(ОКЭС).На п/с."Тяговая-Абдулино" повреждение на МВ ф.Город-1.	ТО	06.10.2019	13ч00м	20ч56м	07ч56м	На опоре №1ВЛ-10кВ и п/с."Тяговая-Абдулино" отсоединили поврежденную КЛ-10кВ №1 На п/с Тяговая РЖД устранило повреждение МВ ф вкл.	Жилой сектор,быт,промзона.	В 15ч25м по наряду работу по отключению поврежденного КЛ-10кВ №1

6	г.Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-38 (ОПО)	РП-40 2СШ (ОПО), ТП-3301 1СШ, 3119 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ ф.ЮЗ-38 от п/с Юго-Западная в сетях ВПО	ТО	08.10.2019	13ч10м	13ч25м	00ч15м	откл.КЛ.ф.ЮЗ-38, на РП-40 вкл СВ-10кВ	Казначейство (резерв), юр.лица, МКД (резерв)	
7	Бугурусланский КЭС п/с Новая(СПО)	ф.Нв-6(ОКЭС)	ТП-8,175,197 2СШ, 196,172, 7 1СШ, 1,166 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр электрооборудования причину отключения не выявил.	ТО, АПВ успешно	08.10.2019	15ч00м	15ч00м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Банк, РКЦ, ледовый дворец, 2котельных, жилой сектор, быт.	
8	г.Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф.Уз-2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) ф.Уз-2 от ТП-1594 до ТП-3057	земля	08.10.2019	17ч30м	18ч35м	01ч05м	Вывели поврежденную КЛ, ф.Уз-2 вкл до ТП-1594	АЭС, жилой сектор	ТП-3057 РУ-0,4 кВ запитали через ДГУ в 21ч06м. КЛ-6кВ ф.У-2 от ТП-1594 до ТП-3057 восстановлена и испытана, в 17ч20м 09.10.19г. ТП-3057 вкл по норм.схеме
9	Орский КЭС РП-10 (ОрПО)	ф.47 (ОрПО)	ТП-176 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	09.10.2019	07ч23м	07ч49м	00ч26м	вкл.	жилой сектор, быт.	
10	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная(СПО)	ф.Св-2 (СПО)	ТП-8,13,15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Обрыв ВЛ-10кВ на участке абонента.	ТО	09.10.2019	11ч58м	15ч45м	03ч47м	устранили обрыв ВЛ, вкл ф.Св-2	село Соковка д/с, администрация, жильё.	
11	Медногорский РУЭС п/с. "Медногорская-Районная" (ВПО)	ф.43 (ОКЭС)	ТП-463,465,466,432,469,467 (ОКЭС), ТП-431(абонентская).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На КВЛ-6кВ(абонентская) от ТП-465 до ТП-431 на опоре №1 повреждена концевая мачтовая муфта КЛ-6кВ.	ТО	09.10.2019	21ч16м	21ч59м	00ч43м	На ТП-465 откл. ВН в сторону ТП-431, ф.43 на п/с. "Медногорская Районная" вкл.	Жилой сектор,быт,организации	
12	Орский КЭС РП-87(ОрПО)	ф.3(ОргЭС)	ТП-819(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОргЭС) от РП-87 до ТП-813.	ТО	09.10.2019	23ч10м	00ч10м	01ч00м	ОргЭС откл. повр. Участок, ф.3 запитали по ф.8 с п/с. "ОЗТП"	Жилой сектор	
13	Орский КЭС РП-12(ОргЭС)	ф.24(ОргЭС)	ТП-151,412,402,160,161 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентской ВЛ-10кВ обслуживаемая Орской сетевой компанией отпайка в сторону ТП-151	ТО	10.10.2019	00ч00м	01ч50м	01ч50м	ОргЭС на ВЛ-10кВ ф.24 откл. абонетскую отпайку ВЛ-10кВ в сторону ТП-151, ф.24 на РП-12 вкл.	Жилой сектор,сады-огороды.	Без напряжения ТП-151(сады-огороды-не жилые).

14	Бугурусланский КЭС п/с. "Городская" (СПО)	ф.Г-4(ОКЭС)	ТП-106,11,162,163,164, 215,36,71,38,39,46,6 2,98(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-6кВ отключился КРУН(СПО) отпайка в сторону села Михайловка.	МТЗ,АПВ успешное	11.10.2019	05ч47м	05ч47м	Время срабатывания АПВ	ОКЭС произвели осмотр ВЛ-6кВ и ТП от п/с."Городская" до КРУН отпайка в сторону, повреждений не обнаружено.	Жилой сектор,быт,2-скважины.	
15	г. Оренбург РП-65 (ОПО)	ф. 65-3 (ОПО)	ТП-3041 (резервное питание)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-548 до ТП 3041	ТО	11.10.2019	14ч52м	14ч52м	00ч00м	ОПО отключили поврежденную КЛ ф.вкл.	абоненты ОКЭС не отключались	КЛ-10кВ ф.65-3 от ТП-548 до ТП 3041 восстановлена и вкл в 22ч05м 11.10.19г.
16	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-621,834,633, 631,629,626,623, 621,620,617,614, 612,509 (ОКЭС) ТП-901 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ-10 кВ ф.9 была обнаружена птица	МТЗ	12.10.2019	07ч28м	07ч31м	00ч03м	Повторно вкл.	Поликлиника (резерв), жилой сектор, быт.	
17	Бузулукский КЭС п/с ПромБаза (ЗПО)	ф.Город-7 (ОКЭС)	ТП-88,89,91,278, 300,316,321,324, 325,327,328,342, 343,344,373,443, 449,483,499, РП-14 (2 СШ) (ОКЭС) ТП-125,209,221, 284,394, РП-9 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-316 до ТП-91	МТЗ	12.10.2019	11ч44м	12ч17м	00ч33м	вкл. ф.Город-7 до ТП-443	Больница (резерв), д/с, Ледовый дворец (резерв), жилой сектор, быт.	в 12ч53м откл. поврежденный участок, ф.Город-7 вкл. полностью.
18	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-9 (ЦПО)	ТП-15,17,18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сторону карьера в сетях ЦПО	земля	12.10.2019	21ч00м	22ч00м	01ч00м	Откл. поврежденную отпайку ВЛ, ф.Ск-9 вкл.	Магазин, жильё, база металлолома	
19	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС п/с Первомайская (ЗПО)	ф.2 (ЗПО)	ТП-222 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сбита опора ВЛ-10кВ в сетях ЗПО.	МТЗ	12.10.2019 13.10.2019	20ч24м	01ч59м	05ч25м	Восстановили опору и вкл. ф.2	30 жилых домов	
20	Медногорский РУЭС п/с Медногорская районная (ВПО)	ф.46 (ОКЭС)	ТП-461, 464, 462, 4610, 4611, 4612, 4613 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена вводная КЛ-6кВ (ОКЭС) от опоры №59 до ТП-461 ф.46	ТО, АПВ успешно, на ВЛ откл реклоузер №1	12.10.2019 13.10.2019	23ч52м	01ч24м	01ч32м	Откл. поврежденную КЛ, запитали ВЛ до ТП-461 по ф.43	2х Котельные (резерв), жильё, быт	14.10.2019 в21ч05м КЛ т опоры №59 до ТП-461 восстановлена вкл.
21	г.Оренбург РП-1 (ОПО)	ф.15(ОПО)	ТП-3029 1-2 СШ 6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-6кВ(ОПО) от ТП-35 до ТП-36.	земля	15.10.2019	17ч32м	18ч15м	00ч43м	ОПО отключили повр. ВЛ-6кВ, ф.15 на РП-1 вкл.	Школа, жилой сектор,быт.	

22	Абдулинский КЭС п/с."Полевая"(СПО)	ф.Пл-9 (ОКЭС)	ТП-92,1,112,47,2, 29, 70,32,57,64, 34, 88,113,65,41, 103,104,105 (ОКЭС) ТП-79 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-79 в сетях абонента	МТЗ	17.10.2019	08ч18м	09ч07м	00ч49м	откл РТП-79, вкл ф.Пл-9	Пекарня, жильё, быт.	Абонентскую ТП-79-вкл в 15ч50м
23	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-5,6, 7,8,9,10, 18, 19,23,24,25, 26,27,30,33,34, 35, 38,40,41,42, 45,47,49,56,59,62,69 ,78,79,13,206, 207,217 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ-10кВ ф.5 причины отключения не выявил.	АПВ успешно	17.10.2019	11ч42м	11ч42м	00ч00м	АПВ успешно	ЦРБ (резерв), поликлиника (резерв), 3х котельные (резерв), НС (резерв), скважина (резерв), 2дет/с, 3школы, жильё, быт.	
24	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-176,226,199,196,197 ,225,73,90,89,166,72 ,91 (ОКЭС) ТП-154,135,155,31,20 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ-10кВ ф.14 причины отключения не выявил.	АПВ успешно	18.10.2019	10ч25м	10ч25м	00ч00м	АПВ успешно	скважина, быт, ДРСУ	
25	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.6	ТП-212,53,4,16,17,36,37 ,71,63,65,31,57,2,70, 50,29,15 (ОКЭС) ТП-69,183,1 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На РТП ТП-42 птица попала под напряжение	ТО, АПВ успешно	18.10.2019	11ч20м	11ч20м	00ч00м	АПВ успешно	котельная (резерв) скважина, почта, жилой сектор быт	
26	Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф. Учхоз (ОКЭС)	РП-18 1 СШ ф. Межрайгаз, ф.АТК (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ и ТП (ОКЭС) причины отключения не выявил.	ТО	18.10.2019	16ч40м	16ч59м	00ч19м	Повторно вкл.	промзона, жилой сектор ,быт	
27	Акбулакский РУЭС п/с."Акбулакская" (МЭС)	2-СШ 10кВ(МЭС)	ф.1(27-ТП), ф.15(25-ТП),(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ п/с."Пугачёвская"-п/с."Соль-Илецкая".	ТО, АПВ успешно	21.10.2019	03ч49м	03ч49м	00ч00м	АПВ успешно	п.Акбулак	
28	Орский КЭС п/с Елшанская (ВПО)	ф. Е-15 (ВПО)	ТП-426 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(ГСК) от ЛР №290 до ТП-290.	МТЗ	22.10.2019	06ч22м	10ч55м	04ч33м	Откл. повр. участок, ф.Е-15 на п/с."Елшанская" вкл.	жилой сектор	

29	Бугурусланский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф-1-11 (ОКЭС)	ТП-74 1СШ (ОКЭС) ТП142,69,135,212,2 21,193,184,134 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	КРУН №3 поврежден разрядник фазы "С"	выпавших блинкеров нет	23.10.2019	01ч05м	01ч15м	00ч10м	демонтировали разрядник ф. вкл.	интернат, промзона	
30	Бугурусланский КЭС п/с."Городская"(СПО)	ф.Г-8(окэс)	ТП-66,6-1СШ 6кВ,167,138,187,141 ,150,9,50,155,67,200 ,48-1СШ 6кВ,7-2СШ 6кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ- 6кВ и ТП,повреждений не обнаружено.	МТЗ,АПВ успешное.	23.10.2019	10ч58м	10ч58м	Время срабатывания АПВ	Произвели осмотр ВЛ- 6кВ и ТП,повреждений не обнаружено.	НС,школа- резерв,котельная- резерв,жилой сектор,быт.	
31	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п\с Д-1(ВПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):154,133,1 74,130,258,215,234, 180,269,120	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину откл. не выявил	МТЗ	24.10.2019	08ч22м	08ч38м	00ч16м	Повторно вкл.	Больница(резерв),2 школы,3 д\сада,дом культуры,жилой сектор	
32	Орский КЭС п\с ОЗТП(ВПО)	3СШ- 10кВ(ВПО)	ф.8 (ОрПО), ТП- 582,800,819 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	персонал смежной организации не сообщает	24.10.2019	18ч59м	20ч57м	01ч58м	вкл.	Жилой сектор, быт	
33	г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3041 2СШ,3104,3078 (ОКЭС) ТП 1299,1648,1897 2 СШ,1898 2 СШ 1870,1750,1593,179 5,1645,1790,1752,17 91,1525 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв ВЛ-10кВ ф Ив-5 в пролете опор №79- 79 /1	Земля	27.10.2019	13ч32м	14ч19м	00ч47м	на ВЛ 10 кВ ф ИВ-5 откл Р-7 ф. вкл.	жилой сектор быт промзона	
34	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП- 701,735,736,702,706 ,710,711,708,714,71 3,717,716,19,713,71 8,732,728,727,734,7 31,722,722,721,723 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ-10кВ ф.7 причины отключения не выявил.	МТЗ	27.10.2019	14ч40м	15ч27м	00ч47м	Повторно вкл.	котельная, КНС, ВНС, жилой сектор быт	
35	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф. С-1(ОПО)	ТП-3177,3178,3179 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На опоре 2\19 слетел изолятор фаза С. На РТП-3178 попала ворона.	Земля	27.10..2019	18ч00м	21ч44м	03ч44м	Заменяли изолятор, убрали птицу, вкл.	Жилой сектор	
36	Оренбург РП- 58(ОКЭС)	ф.58-8 (ОКЭС)	ТП-3465 2СШ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ ф.58-8 от РП-58 до ТП- 3465(ОКЭС)	Земля	28.10.2019	01ч36м	01ч44м	00ч08м	Вывели поврежденную КЛ, 2СШ ТП-3465 запитали по ф.58-9	Корпус Обл. больницы	29.10.19. в 08ч00м вкл. по нормальной схеме КЛ-10кВ ф.58-8 от РП-58 до ТП-3465

37	Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-13 (ОКЭС)	ТП не откл.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ от РП-72 до опоры №1 ф.72-13	выпавших блинкеров нет	29.10.2019	16ч20м	16ч20м	00ч00м	—	Абоненты не откл.	ф.72-13 выведен в ремонт с 28.10.2019
38	г.Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-6 (ОПО)	ТП-3155, 3275 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	30.10.2019	00ч05м	00ч07м	00ч02м	Повторно вкл. по ТУ	ЖКХ "Дельта"	
39	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-1 (ОПО)	ТП-3177,3178,3179 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	В результате осмотра ВЛ-10кВ (ОКЭС) обнаружили птицу около РТП-3179.	МТЗ	30.10.2019	00ч58м	02ч53м	01ч55м	после осмотра ВЛ, вкл	жилой сектор	Осмотр ВЛ-10кВ (ОКЭС)от Р.с-1-19 до ТП-3178 произвели, дефектов оборудования не обнаружили
40	г.Оренбург п/с. "Юго-Восточная" (ЦПО)	ф.ЮВ-8 (ОПО)	ТП-170(ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждены 2- КЛ-6кВ(ОПО) от п/с. "Юго-Восточная" до ТП-213 и от ТП-213 до ТП-203	персонал смежной организации не сообщает	30.10.2019	10ч07м	10ч51м	00ч44м	Отключили поврежденные участки КЛ-6кВ, ТП-170 запитали с ТП-3005 по ф.ЮВ-16.	Управление ГУП"ОКЭС", жилой сектор.	
41	г. Оренбург РП-40 (ОПО)	ф.40-5 (ОПО)	ТП-3119(2СШ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ ф.40-5 от ТП-1257 до ТП-3119 (ОКЭС) во время проведения земляных работ сторонней организацией.	персонал смежной организации не сообщает	30.10.2019	15ч19м	16ч04м	01ч15м	Отключили поврежденный участок, вкл.	юридические лица	КЛ-10кВ ф.40-5 от ТП-3119 до ТП-1257 восстановлена и вкл в 14ч31м 31.10.19г.