

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС"

Август 2019 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кувандыкский РУЭС ТП-727 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ гр.1 (ОКЭС) обрыв провода ф.В в пролете оп.4-5	защита не сработала	01.08.2019	10ч53м	11ч45м	00ч52м	Устранили обрыв ВЛ, произвели перетяжку ВЛ, вкл. гр.1	жилой сектор, быт.	
2	Бугурусланский КЭС ТП-2 (ОКЭС)	гр.школа (резерв)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ подрядная организация повредила КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-2 до школы	АВ-200А	01.08.2019	12ч50м	—	—	Вывели поврежденную КЛ-0,4кВ гр.Школа от ТП-2	школа (резерв)	
3	Кувандыкский РУЭС ТП-207 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Упала ветка на ВЛ-0,4кВ гр.2 (ОКЭС) от ТП-207 в результате схлест проводов в пролёте оп.4-5	АВ	01.08.2019	17ч45м	18ч15м	00ч30м	убрали ветку, устранили схлест, вкл. гр.2	жилой сектор, быт.	
4	Октябрьский РУЭС ТП-29(ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-29 откл. гр.№1 для тушения пожара ж/д по ул. Степная 10/2.	группа не отключалась.	03.08.2019	17ч40м	18ч10м	00ч30м	На опоре откл. ввод в дом, гр.№1 на ТП-29 вкл.	Жилой сектор,пиломатериала.	
5	Бугурусланский КЭС ТП-35 (ОКЭС)	гр.Синтез (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Превышение нагрузки АВ на гр.Синтез в сетях абонента	АВ-63А	05.08.2019	07ч10м	07ч25м	00ч15м	повторно вкл.	маслозавод	
6	Сорочинский КЭС ТП-89 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Дождь. На ВЛ-0,4кВ гр.2 (ОКЭС) схлест проводов в пролете опор 1/5-1/6.	ПН-100А по ф.А	05.08.2019	18ч35м	19ч28м	0053м	Устранили схлест на ВЛ, заменили ПН, вкл. гр.2.	жилой сектор	

7	Сорочинский КЭС ТП-139 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Дождь, ветер. На ВЛ-0,4кВ гр.2 (ОКЭС) обрыв проводов ф.В и С в пролете опор 4-5.	ПН-250А по ф.В и С	05.08.2019	19ч35м	21ч50м	02ч15м	Устранили обрыв ВЛ, заменили 2хПН, вкл гр.2	жилой сектор	
8	Бугурусланский КЭС ТП-105 (ОКЭС)	гр. Л-1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Дождь, ветер.Обрыв ВЛ-0,4кВ опоры №41-42 (ОКЭС)	АВ-100А	05.08.2019	17ч45м	18ч25м	00ч40м	Устранили обрыв ВЛ, вкл. гр.Л-1	жилой сектор	
9	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС ТП-29 (ОКЭС)	гр. 2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Дождь, ветер. Обрыв ВЛ-0,4кВ гр.2 в пролете опор №19-20 (ОКЭС)	АВ	05.08.2019	19ч40м	14ч45м	18ч45м	Устранили обрыв,гр№2 вкл.	10 жилых домов	Будут производить восстановительные работы с утра.
10	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС ТП-43 (ОКЭС)	гр. Рабочая (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	5 Повреждение опоры	Дождь, ветер. Сломана опора №8 ВЛ-0,4кВ гр.Рабочая (ОКЭС)	АВ	05.08.2019	19ч40м	14ч20м	18ч40м	Заменяли опору, вкл. гр.Рабочая	4 жилых домов	Будут производить восстановительные работы с утра.
11	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС ТП-44 (ОКЭС)	гр. Садовая (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	5 Повреждение опоры	Дождь, ветер. Сломана опора №34 ВЛ-0,4кВ гр.Садовая (ОКЭС)	АВ	05.08.2019 06.08.2019	19ч40м	12ч00м	16ч20м	Заменяли опору, вкл. гр.Садовая	8 жилых домов	Будут производить восстановительные работы с утра.
12	Оренбург ТП 113 (ОПО)	гр. Чернореченская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-0,4кВ схлест проводов в пролете опор №15-16, на опоре №15 слетел изолятор фазы "В"	ПН-250А ф.В	06.08.2019	10ч35м	13ч15м	02ч40м	Устранили схлест, вкл.	Жилой сектор	
13	Бугурусланский КЭС ТП-194(ОКЭС)	гр. ул. Степана Разина(вниз)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-194 откл. гр. ул. Степана Разина(вниз) для тушения пожара ж/д по ул. Соловьиная 14.	группа не отключалась.	08.08.2019	03ч10м	03ч35м	00ч25м	На опоре откл. ввод в дом, гр. ул. Степана Разина(вниз) на ТП-194 вкл.	Жилой сектор.	
14	Бугурусланский КЭС ТП-26 (ОКЭС)	гр. Революционная д.47 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ -04кВ фаза "С" (ОКЭС) от ТП-26 до ж/д ул. Революционная 47	группа не отключалась.	08.08.2019	14ч15м	14ч45м	00ч30м	в ВРУ ж/д сделали одноименку	жилой дом	09.08.19 в 14ч20м произвели монтаж временного СИП от ТП-26 до ВРУ ж/д ул.Революционная 47. КЛ выведена в ремонт.

15	Орский КЭС ТП-229 (ОКЭС)	гр.Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Авто. совершил столкновение с опорой №10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 гр. Ул. Освещение	группа не отключалась.	09.08.2019	16ч40м	19ч15м	02ч35м	заменяли опору, вкл.	Ул. Освещение	
16	г.Оренбург ТП-416(ОПО)	РУ-0,4кВ(ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-416 в камеру ТМ попала кошка	Сгорели 2ПК	13.08.2019	13ч00м	14ч48м	01ч48м	ОПО устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор	
17	Соль-Илецкий РУЭС ТП-3(ОКЭС)	ТМ-100кВа	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТМ-100кВа из-за плохого контакта на шине фазы "В" по 0,4кВ произошло ослабление изолятора и выброс масла из под изолятора фазы "В".	ПК не повреждены.	15.08.2019	19ч05м	20ч33м	01ч28м	На ТМ-100кВа устранили повреждение, ТП-3 вкл.	Два магазина, аптека, жилой сектор.	
18	Медногорский РУЭС ТП-7(ОКЭС)	гр. ТСН"Дачные" (абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-7 на вводе сгорел прибор учёта, щит 0,4кВ (ОКЭС) требует восстановления.	Автомат 100А гр. ТСН"Дачные" не отключался. ПК не повреждены.	15.08.2019, 16.08.2019	18ч59м	17ч35м	22ч36м	На ТП-7 восстановили щит 0,4кВ, вкл.	ТСН"Дачные" (скважина для полива).	
19	г.Оренбург ТП-3023 (ОКЭС)	гр.Мегафон ввод№2 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Неисправность в сетях абонента "МЕГАФОН"	ПН-400А	16.08.2019	08ч33м	09ч00м	00ч27м	заменяли ПН, вкл гр.	Мегафон резерв	
20	Переволоцкий РУЭС ТП-49 (ОКЭС)	гр.№5 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-49 откл. гр.№5 для тушения пожара в магазине ул.Ленинская 32	группа не отключалась.	18.08.2019	12ч27м	14ч12	01ч45м	откл. ввод в магазин, группу вкл.	Жилой сектор, быт.	
21	Бугурусланский КЭС ТП-109(ОКЭС)	гр. ж/д №37(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-109 откл. АВ гр. ж/д №37.	АВ-125А	19.08.2019	11ч00м	11ч20м	00ч20м	На ТП-109 повторно вкл. группу, фаза А-11А, В-7А, С-9А.	Жилой сектор.	
22	Орский КЭС ТП-78 (ОКЭС)	гр. Уличное освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена металлическая опора по адресу ул.Суворова д.22, виновник скрылся с места ДТП	группа не отключалась.	19.08.2019	14ч00м	—	—	Заменяли опору.		

23	Абдулинский КЭС ТП- 45(ОКЭС)	ТМ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-45 поврежден ТМ- 400кВа	Сгорел ПК	22.08.2019	14ч05м	16ч58м	02ч53м	Заменяли ТМ, вкл.	Судебные приставы, жилой сектор	
24	Бугурусланский КЭС ТП-72 (ОКЭС)	гр. Горпищ. комбинат- 1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента. Нагрузка 12-24- 22А	АВ-125А	23.08.2019	10ч55м	11ч30м	00ч35м	повторно вкл.	Пищ.комбинат (резерв)	
25	Медногорский РУЭС КТП- 13А2(ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	При включении уличного освещения на опоре №7 из- за плохого контакта в прокалывающем зажиме произошло возгорание провод САСПТ 3х50+1х50+1х25(ОКЭС)	Автомат 160А не отключался.	23.08.2019	20ч38м	22ч43м	02ч05м	На опоре №7 устранили повреждение, гр.№2 на КТП- 13А2 вкл.	10 частных жилых дома.	Уличное освещение(ОКЭС)
26	Саракташский РУЭС ТП-237 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №4 ВЛ-0,4кВ (ОКЭС), ДПС оформили ДТП.	АВ	24.08.2019	06ч15м	10ч00м	03ч45м	заменяли опору, вкл гр.2	жилой сектор	
27	Сорочинский КЭС ТП-94(ОКЭС)	РУ-0,4кВ Вводной рубильник(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	В РУ-0,4кВ на вводном рубильнике отгорела губка держателя ПН.	защита не сработала	24.08.2019	20ч30м	20ч50м	00ч20м	Заменяли губку, вкл.	жилой сектор, быт.	
28	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС ТП-МТ4- 3(ОКЭС)	гр.5(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Откл. гр. для тушения пожара в ЦРБ	защита не сработала	25.08.2019	22ч25м	22ч53м	00ч28м	После согласования с пожарными вкл. гр.	ЦРБ	
29	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС ТП-МТ6- 03(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Откл. гр. для тушения пожара в ЦРБ	защита не сработала	25.08.2019	22ч27м	22ч55м	00ч28м	После согласования с пожарными вкл. гр.	ЦРБ	
30	Бугурусланский КЭС ТП-72 (ОКЭС)	гр. Горпищ. комбинат-1 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента. Нагрузка 44-56- 77А	АВ-125А	28.08.2019	09ч25м	09ч40м	00ч15м	повторно вкл.	Пищ.комбинат	

31	Оренбург ТП-3378 (ОКЭС)	гр. Кирпичная(ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	В РУ-0,4кВ гр. Кирпичная сгорел ПН фаза А.	ПН-250А	29.08.2019	17ч47м	18ч27м	00ч40м	ОПО произвели осмотр ВЛ-0,4кВ гр. Кирпичная, заменили ПН.	Жилой сектор	
32	г.Оренбург ТП-3067(ОКЭС)	гр.№6(ОГСК)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3067 отключился автомат 63А(ОКЭС).	Отключился автомат 63А	31.08.2019	20ч38м	21ч04м	00ч26м	Повторно вкл. Нагрузка: А-46А, В-38А, С-98А.	Жилой сектор.	
33	г.Оренбург ТП-3067(ОКЭС)	гр.№6(ОГСК)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3067 отключился автомат 63А(ОКЭС).	Отключился автомат 63А	31.08.2019	21ч13м	00ч20м	03ч07м	ТП-3067 гр. №6 заменили автомат 63А(установили автомат 160А), вкл., Нагрузка:А-50А, В-42А,С-97А.	Жилой сектор.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2019 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (зап. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (м.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург п/с Юго-Восточная(ЦПО)	ф.ЮВ-7(ОПО)	ТП-3009,3006(2) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждены КЛ-6кВ от п/с Юго-Восточная до РП-10 ф.ЮВ-7(ОПО)	ТО	01.08.2019	00ч49м	01ч34м	00ч45м	ОПО запитали 1 СШ на РП-10 через СВ	Жилой сектор,быт,школа	
2	г.Оренбург п/с Аэропорт(ЦПО)	ф.А-5(Зауральный РЭС)	ТП(ОКЭС):3077,3092,3093	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь,гроза	земля	01.08.2019	01ч40м	03ч28м	01ч48м	ЦПО повторно вкл. ф.5	Жилой сектор	
3	г.Оренбург РП-Нежинка (Зауральный РЭС)	ф.Нежинка-4 (Зауральный РЭС)	ТП(ОКЭС):3090,3091	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Поврежден проходной изолятор на ТП-3090 в ст. ТП-3091 фаза В	земля	01.08.2019	01ч40м	01ч43м	00ч03м	Зауральны РЭС повторно вкл.	Жилой сектор	В 02ч27м отключили участок в ст. ТП-3091. ТП-3091 без У. В 03ч28м запитали ТП-3091. На ТП-3090 заменили изолятор, вкл. ф.Неж-4 по нормальной схеме в 12ч06м
4	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-8 (ОКЭС)	ТП-3102, 3041 1СШ (ОКЭС), ТП-1703 2СШ, 1890 2СШ, 1899 2СШ, 1897 1СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кв ф.59-8 (ОКЭС) от ТП-1890 до ТП-1899	ТО	01.08.2019	16ч00м	17ч15м	01ч15м	Откл. поврежденный участок ф.59-8 вкл. ТП-3102, 3041,1897,1899, 1890 запитали по ф.68-22	АЗС, ТД "Новый мир", магазины, жильё, быт.	06.08.19. в 16ч12м КЛ-10кв ф.59-8 (ОКЭС) от ТП-1890 до ТП-1899 вкл.
5	Бузулукский КЭС п/с Промбаза (эксперт энергоаудит)	ф. Город-7 (ОКЭС)	ТП-278,316,321, 324,325,328,342, 343,344,373,443,449,489,499 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кв ф.Город-7 (ОКЭС) от РП-14 до ТП-88	земля	01.08.2019	16ч34м	16ч45м	00ч11м	Ф.Город-7 вкл. до ТП-316 и ТП-373	Больница (перевели на резерв), д/с, юстиция, КНС, ФОК, жилой сектор, быт.	Вывели поврежденную КЛ, вкл ф.Город-7, запитали потребителей от ТП-88 по ф.СУ-6 п/с Бузулукская в 17ч32м
6	г.Оренбург РП-1 (ОПО)	ф.1-15 (ОПО)	ТП-3029 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Упала ветка на ВЛ-6кВ (ОПО) от ТП-35 до ТП-100	персонал смежной организации не сообщает	01.08.2019	18ч30м	19ч30м	01ч00м	На ТП-35 откл ВЛ в ст. поврежд.участка, вкл ф.1-15	школа, жилой сектор, быт	

7	Кувандыкский РУЭС п/с ЭЧ-123 Тяговая (РЖД)	ф.6 РТП-1 (РЖД)	ТП-725, 726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отгорел шлейф на ВЛ- 10кВ в сетях РЖД	персонал смежной организации не сообщает	02.08.2019	09ч23м	11ч38м	02ч15м	РЖД восстановили шлейф, вкл ф.6	Жилой сектор, быт	
8	Кувандыкский РУЭС п/с ЭЧ-123 Тяговая (РЖД)	ф.6 РТП-1 не откл. (РЖД)	ТП-726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ (РЖД) обнаружили отгорел шлейф	фидер не отключался	02.08.2019	12ч55м	19ч10м	06ч15м	Произвели замену ТМ на ТП-726 (ОКЭС), на участке ВЛ (РЖД) шлейф восстановили, вкл.	Жилой сектор, быт	
9	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП- 70,71,72,73,74,50,80,3 5 36, 37,38,39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 23, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 75, 64, 82, 65, 66, 68, 32а, 63а (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (склест) провода	Камаз сторонней организации кузовом порвал 2 провода ф.А и С в пролете оп.3-4 ВЛ-10кВ (ОКЭС) ф.6 и СИП-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-70 до кафе	ТО	02.08.2019	16ч49м	17ч04м	00ч15м	Откл. ЛР-64, вкл. ф.6	КНС (резерв), жилой сектор, пром.зона	Без напряжения 7хТП. Восстановили ВЛ-10кВ в пролете оп.3-4 и СИП-0,4кВ до кафе и вкл ф.6 полностью в 19ч12м
10	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль- Илецкая"(ЦПО)	ф.Си-18(ОКЭС)	ТП- 41,20,22,110,82,34,7,9 5,71,23,11,113,74,78,1 37,118,21,26,139,28,1 60,47,58,27,1009,39,4 2,55,56,57(ОКЭС). ТП- 19,147,148,149,150,15 1,152,153,154,155,156 ,157,158,159(абонент ские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-10кВ опора №171/17 на мультивиски повреждена концевая разделка.	земля	03.08.2019	08ч54м	09ч16м	00ч22м	На ВЛ-10кВ ф.Си-18 откл. Р-53, ф.Си-18 на п/с."Соль-Илецкая" вкл.	Скважины-есть резерв,организации, жилой сектор,быт.	На ВЛ-10кВ опора №171/17 откл. повреждённый мультивиски, вкл. Р- 53. без напряжения ТП-160(гостиница). В 14ч15м на ТП-160 установили ДГУ- 100кВа. В 21ч44м КЛ восстановили ТП-160
11	г.Оренбург РП- 71(ОПО)	1-СШ 10кВ(ОПО)	ТП-5 1-СШ 10кВ,6,7,3138 1-СШ 10кВ,3147,3139 1-СШ 10кВ,3213,3211,3212, 3215,3146 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	НА РП-71 откл. В ф.П- 20.	выпавших блинкеров нет	03.08.2019	09ч58м	10ч56м	00ч58м	На РП-71 повторно вкл. В ф.П-20.	Жилой сектор,быт,школа,КНС резерв,котельная- резерв,магазины,орга низации.	
12	г.Оренбург РП- 71(ОПО)	ф.71-9(ОКЭС)	ТП-3138 1-СШ 10кВ,3147(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядчики пос.Экодолья при производстве земляных работ повредили КЛ- 10кВ(ОКЭС) от ТП-3138 до ТП-3147.	МТЗ	03.08.2019	10ч56м	11ч16м	00ч20м	На ТП-3138 откл. ВН в ст.ТП-3147, вкл. СР- 10кВ	Жилой сектор,быт,магазины, организации.	В 13ч48м на ТП-3147 установили ДГУ. Производят ремонтно- восстановительные работы. В 22ч09м КЛ восстановили ТП запитали по нормальной схеме

13	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая (СПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП- 108,217,120,173,223,1 39,117,145,105,146,18 6,213,108,217,140 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, опора №48 поврежден укос	фидер не отключался	03.08.2019	21ч59м	21ч59м	00ч00м	на ВЛ-10кВ ф.1 опора №48 в 21ч45м демонтажи укос	ЦТП, школа, д\сад, жилой сектор быт	
14	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.посёлок Нефтяников(ОКЭС)	ТП-26,27,70,85, 111 1- СШ 6кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 6кВ(ОКЭС) от ТП-85 до ТП-111	МТЗ	04.08.2019	16ч20м	16ч25м	00ч05м	Откл. поврежденный участок ф.посёлок Нефтяников на РП-2 вкл. до ТП-85. На ТП- 111 вкл. СР-6кВ.	Котельная- резерв, жилой сектор, быт.	
15	г.Оренбург ЦРП НМЗ (нефтемазослазавод)	ф.12(ОКЭС)	ТП-3070 2СШ	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ-10кВ от ТП-3070 до ТП-3071 ф.12 (ОКЭС)	Земля, ТО	05.08.2019	12ч08м	23ч15м	11ч07ч	Восстановили КЛ-10кВ от ТП-3071 до ТП-3070 по ф.НМЗ-12, вкл.	Водозабор (резерв)	В 14ч48м на водозабор подключили ДГУ. Водозабор откл ДГУ и запитали по норм.схеме в 00ч10м 06.08.2019
16	г.Оренбург ЦРП НМЗ (нефтемазослазавод)	ф.31(ОКЭС)	ТП-3070 1СШ,3071	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена концевая разделка КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-3071 до ТП-3070 на оп.31	персонал смежной организации не сообщает	05.08.2019	12ч08м	23ч15м	11ч07ч	Восстановили КЛ-10кВ от ТП-3071 до ТП-3070 на оп.31 ф.НМЗ-31, вкл	Водозабор	В 14ч48м на водозабор подключили ДГУ. Водозабор откл ДГУ и запитали по норм.схеме в 00ч10м 06.08.2019
17	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП:1,111,221,201,2 02,213,219,211,224 ,218,214,205,203ре зерв,209резерв,21 6,215,222,113,225р езерв,223,204,115, 226	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ упало дерево в пролете опор №136- 137	МТЗ	05.08.2019	16ч00м	17ч45м	01ч45м	Убрали дерево, вкл.ф2	ЦРБ(резерв), Д/С,КНС,НС, жилой сектор, быт	
18	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая (СПО)	ф.Л-1 (ОКЭС)	ТП-108,217,120, 173,223,139,117, 145,105,146,186, 213,108,217,140 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь, гроза. Осмотр эл.оборудования причины не выявил.	ТО, АПВ успешно	05.08.2019	18ч31м	18ч31м	00ч00м	АПВ успешно	Наркология, НС, котельная, АТС, жилой сектор, быт	
19	Бугурусланский КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-2 (ОКЭС)	ТП-16,17, 18, 19, 20, 54, 87, 90, 92, 1113, 205, 214, 214 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь, гроза. Осмотр эл.оборудования причины не выявил.	ТО, АПВ успешно	05.08.2019	18ч32м	18ч32м	00ч00м	АПВ успешно	ЦРБ(резерв), Д/С,КНС,НС, жилой сектор, быт	

20	Соль-Илецкий РУЭС п/с "Соль-Илецкая" (ЦПО)	ф.СИ-18 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 41,20,22,110,82,34,7,9 5,71,23,11,19,113,99,7 4,78,137,118,21,26,28, 139,160,47,58,73,27,1 009,39,42,55,56,57,10 2,147,148,149,150,151 ,152,153,154,155,156, 157,159	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	5 Повреждение опоры	На ВЛ-10кВ ф.18 упало дерево в пролете опор № 170-171\1. Обрыв 3 проводов, повреждена ж\б опоры №171, 171/1	ТО	05.08.2019	16ч48м	17ч05м	00ч17м	Откл. участок от ТП-118 в ст. ТП-102, вкл.ф.18. Срезали шлейфа на опоре №183 запитали абонентов.	Водозабор,жилье,организации	В 19ч20м запитали большую часть ТП. Без У 6 ТП. Устранили обрыв ВЛ, заменили опоры №171, 171/1, вкл ф.СИ-18 полностью по нормальной схеме в 01ч53м 06.08.2019
21	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Заглядино (ОренбургЭнергоНефть)	ф.Элеватор (ОКЭС)	ТП-11 (ОКЭС) ТП58,23, 59, 60, 61 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь, гроза. Осмотр эл.оборудования причины не выявил.	ТО, АПВ успешно	05.08.2019	19ч37м	19ч37м	00ч00м	АПВ успешно	Подсобное хозяйство элеватора	
22	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф.Фр-2 (ОКЭС)	ТП-54, 1, 2, 52, 41, 42, 56, 3, 9, 38, 36, 53, 31, 8 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Дождь, ветер. Упало дерево на траверсу ВЛ 10кВ	земля	05.08.2019	19ч58м	21ч44м	01ч46м	убрали дерево, вкл.ф.Фр-2	больница (резерв), д/с, школа, жилой сектор, быт.	
23	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая-Заглядино (РЖД)	РП-1 (ОКЭС)	ф.Элеватор (ОКЭС), ф.Школа (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-110кВ в сетях СПО, без напряжения ввод п/с Тяговая-Заглядино (РЖД)	персонал смежной организации не сообщает	05.08.2019	19ч40м	21ч45м	02ч05м	запитали ф.Школа и ф.Элеватор, через ф.Фр-4	село Заглядино. Жильё, быт.	
24	Бузулукский КЭС п/с 7А микрорайон (ЭкспертЭнергоАудит)	ф. Парк (ОКЭС)	ТП-76 1СШ, 60 (ОКЭС) ТП-283, 476 1 СШ (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ-6кВ (ОКЭС) упало дерево в пролете опор №112/18-112/19	ТО	07.08.2019	09ч20м	11ч20м	02ч00м	убрали дерево ф. вкл.	больница (резерв), жилой сектор, быт.	
25	г. Оренбург РП-39 2 СШ (ОПО)	ф. 39-5, ф.39-8 (ОПО)	ТП-3019, 3098 2- СШ 10кВ,3110 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-39 повреждён блок управления ВВ ф.49-9(ОПО)	персонал смежной организации не сообщает	07.08.2019	19ч14м	20ч27м	01ч13м	РП-39 2-СШ 10кВ запитали по ф.38-1	КНС,магазины,жилой сектор,быт.	ТП-3098 2-СШ 10кВ,3110 вкл. в 20ч20м.
26	г.Оренбург РП-48 (ОПО)	ф.48-10(ОПО)	ТП-3030(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	КВЛ-10кВ(ОПО) от ТП-3030 до ТП-1815 на ж/б опоре №4 повреждён изолятор фазы "В".	Земля	07.08.2019	20ч55м	21ч27м	00ч32м	ТП-3030 откл. ВН в ст. ТП-1815, на РП-48 по ТУ вкл. ф.48-10.	ЦТП,ЛНС,жилой сектор,быт.	08.08.2019г. ОПО на ВЛ-10кВ устранили повреждение, в 02ч17м на ТП-3030 вкл. ВН в ст. ТП-1815.

27	г. Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф.2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ (ОКЭС) от ТП-1594 до Р-12	фидер не отключался	08.08.2019	11ч20м	16ч30м	05ч10м	восстановили КЛ ТП-3057 вкл.	АЗС, жилой сектор быт	
28	Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф.ДРСМУ (ОКЭС), РП-18 (ОКЭС), ф.НГРЭ (абонентский)	ТП-276, 142, 371, 285, 256, 444, 143, 77, 111 (ОКЭС) ТП-308, 110, 448 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском фидере ф.НГРЭ	ТО	10.08.2019	19ч10м	19ч25м	00ч15м	Откл абонентский ф.НГРЭ, вкл ф.ДРСМУ	Жилой сектор, пром.зона.	
29	Беляевский РУЭС п/с Дубинская (ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-2,4,6,12 (ОКЭС) ТП-11 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-11	ТО	10.08.2019	20ч55м	21ч15м	00ч20м	откл Р.4-1 в ст. ТП-11, вкл ф.4	водозабор, жильё, завод "Волма"	Вкл ТП-11 в 21ч35м
30	г.Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-22 (ОПО) РП-24 2СШ (ОПО)	ТП-3523 1СШ, 3001 2СШ, 3002 2СШ, 3003 2СШ, 3004 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КВЛ-10кВ ф.Ст-22 (ОПО) от п/с Степная до РП-24	персонал смежной организации не сообщает	11.08.2019	19ч12м	19ч21м	00ч09м	Запитали РП-24 по ремонтной схеме.	Детская больница (резерв), Микрохирургия глаза (резерв)	
31	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-51 1СШ, 35,9,75,5,96,4,7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ВЛ-10кВ ф.3 откл.реклоузер №3.Производят осмотр ВЛ	На ВЛ-10кВ ф.3 откл. реклоузер №3	12.08.2019	06ч37м	08ч20м	01ч43м	На ВЛ-10кВ ф.3 откл. отпайку в ст. ТП-7, реклоузер №3 вкл.	Больница (резерв),очистные сооружения (резерв) жильё, быт.	Без напряжения ТП-7(очистные сооружения-резерв)
32	г.Оренбург РП-79 (ОПО)	ф.79-13(ОКЭС)	ТП-3105,3225,3069,3109 (ОКЭС) ТП-1582,1798,1755,1756, 1515,1893,1754,1437, 1794,1753 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр оборудования, повреждений не обнаружено.	персонал смежной организации не сообщает	12.08.2019	08ч05м	09ч57м	01ч52м	ТП-3225 откл. ВН в ст. РП-79 ф.79-13, на ТП-3069 вкл. ВН в ст. ТП-1703 ф.59-5.	Водозабор 4 подъем, жилой сектор, быт, организации.	
33	г.Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-3(ОПО)	ТП-3152 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ(ОПО) в пролёте опоры №117-118 обрыв провода.	Земля	12.08.2019	08ч07м	08ч50м	00ч43м	На ТП-3152 откл. ВН в ст. РП-51 ф.51-3, вкл. ВН в ст ТП-3156 ф.75-4	КНС (резерв), жилой сектор, быт.	В 12ч11м на ВЛ-10кВ устранили повреждение, ф.51-3 на РП-51 вкл.
34	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-7(ОПО)	ТП-3016 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	12.08.2019	08ч22м	08ч23м	00ч01м	поторно вкл.	Жилой сектор, быт, организации.	

35	г.Оренбург п/с Береговая, п/с Кардонная (ЦПО)	ф.Кр-5,ф.Кр-6,ф.Б-6(ОКЭС)	РП-58 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО по 110кВ	персонал смежной организации не сообщает	12.08.2019	15ч50	16ч17м	00ч27м	РП-58 откл. В ф. Кр-5, вкл. В ф.50-2 запитали 2-СШ 10кВ.ф.Б-6 на п/с."Береговая" повторно вкл.	Областная клиническая больница №1	
36	г.Оренбург п/с."Кордонная"(ЦПО)	ф.Кр-2, ф.Кр-1(ОПО)	РП-74 1-2 СШ 10кВ(абонентская). ТП-3061,3062,3287,3289, 3290 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО по 110кВ	персонал смежной организации не сообщает	12.08.2019	15ч50м	16ч23м	00ч33м	ТП-3062 откл. ВН в ст. РП-74 ф.74-4, на ТП-3290 вкл. ВН в ст. п/с."Шевченковская" ф.Шв-23.	Областная клиническая больница №2	
37	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская" (ЦПО)	ф.15(ОКЭС)	ТП-200,203,206, 208,209,210,211, 212,219,220,255, 265,272,274,282, 285,287,288,290, 294,301,309,310 (ОКЭС). ТП-205,207,249,261 (Энергогарант).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ВЛ-10кВ ф.15 ж/б опора № 92/8 повреждён фарфоровый изолятор фазы "А".	Земля	15.08.2019	04ч30м	06ч15м	01ч45м	На ВЛ-10кВ откл. ЛРН№15-5,ф.15 до ЛРН№15-5 запитали по ф.1.	Жилой сектор,быт,организаци и,водозабор-резерв.	Заменяли изолятор на опоре 92/8, вкл ф.15 полностью в 08ч43м
38	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская (ВПО)	ф.3 (ОКЭС) не откл.	ТП-311,310,312, 313, 314,315 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Из-за падения ветки на ВЛ-10кВ (ОКЭС) оп.63-64 схлест проводов.	На ТП-39 откл ВВ яч.8 от ТО	15.08.2019	10ч40м	10ч50м	00ч10м	повторно вкл.	Теплопункт (резерв), дет/сад, администрация, жильё, быт.	
39	Переволоцкий РУЭС п/с Сельская (ЦПО)	ф.Се-2 (ОКЭС)	ТП-1, 8,9,10,11, 12 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-1 поврежден разрядник, повреждение 1 из 2 КЛ-10кВ ф.Се-2 (ОКЭС) от п/с Сельская до оп.№1	МТЗ	16.08.2019	16ч10м	19ч55м	03ч45м	Откинули 2 КЛ от опоры №1, запитали ф.Се-2 через ф. Се-10	жильё, быт	КЛ-10кВ ф.Се-2 от п/с."Сельская" до опоры №1 восстановлен,испытан,включен в 18ч30м 19.08.2019.
40	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная(МЭС)	ф. СВ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):23,24,1,3,4, 6,8,20,19,14,12,25,16,1 7,11,2,10,9,22.18	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	На п/с Северная откл.ф.СВ-1. В результате осмотра обнаружили сбитую ж/б опору.	МТЗ	17.08.2019	05ч17м	05ч21м	00ч04м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Больница(резерв),наосная(резерв),школа, д/сад, жилой сектор, быт	
41	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная(МЭС)	ф. СВ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):23,24,1,3,4, 6,8,20,19,14,12,25,16,1 7,11,2,10,9,22.18	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП на ВЛ-10кВ повреждена ж/б опора возле дома Чапаева 104а. ДТП оформлено. Ф.СВ-1 откл. по запросу.	фидер не отключался	17.08.2019	06ч12м	09ч26м	03ч14м	Заменяли опору, ф. СВ-1 вкл.	Больница(резерв),наосная(резерв),школа, д/сад, жилой сектор, быт	
42	г.Оренбург п/с ПромБаза (Газпромэнерго)	РП-41 (1 СШ 10кВ) (ОКЭС)	РП-46, ТП-2080 (1СШ), 2081, 2065 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) ф.ПБ-37 от п/с ПромБаза до опоры №1	ТО	17.08.2019	11ч42м	12ч52м	01ч52м	откл. ф.ПБ-37, вкл. СВ-10 кВ	Ремдорсервис (резерв), Бессерблок (резерв), Орион.	В 19ч29м КЛ восстановлена и вкл.
43	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-3 (ОКЭС)	ТП-1,2,4,5,6,8,12, 16,18,40,43,44,49, 97,111,138,161, 219 (ОКЭС) ТП-147,148,149, 150, 151,152,153, 154,155,156,157, 158,159 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) ф.1-3 от ТП-4 до опоры №61	МТЗ	17.08.2019	13ч59м	14ч54м	00ч55м	на ВЛ-10 кВ откл. ЛР-21, ЛР-22, ф.1-3 вкл. Часть ТП запитали по ф.18 от	Сбербанк, Казначейство, МЧС, 13-скажин (резерв), жилой сектор, быт.	В 16ч38м вкл. ТП-8, 16. Без "У" ТП-4, 18, 97. В 21ч20м КЛ восстановлена и вкл.Все абоненты с напряжением.

44	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.13(ОКЭС)	ТП-132,133,134, 135,1313,1314, 1315,1316, 1317(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена концевая кабельная разделка на опоре № 19/27 КЛ-10 кВ №1 (ОКЭС) ф.13	ТО, АПВ не успешно	19.08.2019	12ч13м	12ч40м	00ч27м	На ВЛ-10кВ откл ЛР-133, ф-13 вкл.	Водозабор(резерв), жилой сектор, быт.	На ВЛ-10кВ отсоединили поврежденную КЛ-10кВ №1. ТП-133,134,135 вкл. по КЛ-10кВ №2 в 13ч30м
45	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (МЭС)	ф.Св-10 (СПО)	ТП-1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО.	ТО, АПВ успешно	20.08.2019	06ч26м	06ч26м	00ч00м	АПВ успешно	жильё, быт	
46	Бузулукский КЭС, Курманаевский РУЭС п/с "Курманаевская"(3 ПО)	ф.10(ОКЭС)	ТП-119,128,121,124,109,126,118,102,105,113,111,112,110,107(ОКЭС).ТП-114(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(абонентская) от ЛР-№107 до ТП-114.	МТЗ	20.08.2019	16ч15м	16ч45м	00ч30м	На ВЛ-10кВ ф.10 откл. ЛР-№107, ф.10 на п/с."Курманаевская" вкл.	Больница-резерв, жилой сектор, быт.	КЛ-10кВ от ЛР-№107 до ТП114 восстановлен и вкл. в 20ч45м
47	г.Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-3 (ОПО)	ТП-3115 (1 СШ 10 кВ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	21.08.2019	06ч14м	07ч07м	00ч53м	ОПО запитали по ф.56-1	ФСКН (резерв), Дом офицеров (резерв), жилой сектор, быт.	
48	г.Оренбург п/с Пугачевская(ЦПО)	ф.П-28(ОПО)	ТП-3024(2СШ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При производстве земляных работ (Водоканал) повреждена КЛ-10кВ от ТП-635 до ТП-3024 ф.П-28 (ОПО)	ТО	21.08.2019	13ч49м	15ч37м	01ч48м	ОПО вывели поврежденный участок, ТП-3024(2СШ) запитали по Л-2	Котельная(резерв)	
49	г.Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф.2 (РЖД)	ТП-3057(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	персонал смежной организации не сообщает	22.08.2019	16ч45м	16ч55м	00ч10м	РЖД повторно вкл	Жилой сектор, АЗС	
50	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная (СПО)	ф.Ю-5 (ОКЭС)	ТП-124 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотрели оборудование ТП-124, дефектов не обнаружили, нагрузка 10-0-7А	Фидер не отключался, на ТП-124 сгорел ПК-16А по ф.В	24.08.2019	17ч45м	18ч15м	00ч30м	заменяли ПК и вкл. ТП-124	двухэтажный жилой дом	
51	Абдулинский КЭС п/с Тяговая - Абдулино(РЖД)	ф.Город-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 109,11,110,114,14,17, 18,19,53,55,56,58,59.6 0,62,74,75,78,84,85,98	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	ВЛ-10кВ(ОКЭС) ф.Город-1 на опоре №4 поврежден ОПН	земля	25.08.2019	03ч25м	04ч05м	00ч40м	Вывели поврежденный участок, запитали ф. Город-1 по ф. ПЛ-2	Насосная, АЗС, д\сад, жилой сектор	В 10ч40м ф.Город-1 вкл. по нормальной схеме.
52	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	ф.Ак-15	ТП-3,5,7,8,9,10, 15, 17,20,27,28, 33,35,49 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. Оборудования причины отключения не выявил.	ТО	25.08.2019	16ч56м	17ч14м	00ч18м	повторно вкл.	Суд, жилой сектор, быт.	

53	г.Оренбург п/с ОренбургНефть (ГазПромЭнерго)	ф.ОН-21 (ГазПромЭнерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ГазПромЭнерго	МТЗ	26.08.2019	09ч12м	09ч38м	00ч26м	Повторно вкл.	СН "Логистика", ГСК.	
54	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5(ОКЭС)	ТП-3069,3109,3225 2- СШ 10кВ(ОКЭС). ТП- 1703 1-СШ 10кВ,1890 1-СШ 10кВ,1896,1893,1515, 1437,1754,1794,1753(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования ГУП"ОКЭС", видимых повреждений не обнаружено.	ТО	27.08.2019	15ч04м	16ч29м	01ч25м	Произвели осмотр. Ф.59-5 на РП-59 повторно вкл.	АЗС,АГЗС,ПНС- резерв,жилой сектор,быт.	
55	Октябрьский РУЭС п/с."Октябрьская" (ЦПО)	ф.Ок-13(ЦПО)	ТП-66(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	Земля	27.08.2019	17ч04м	17ч52м	00ч48м	ЦПО устранили повреждение, ф.Ок-13 на п/с."Октябрьская" вкл.	Жилой сектор.	
56	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.9 (ЦПО)	ТП-15,17,18 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	Земля	28.08.2019	06ч15м	08ч05м	01ч50м	Произвели осмотр, ф.9 на п/с."Сакмарская" вкл.	жилой сектор, быт.	
57	Амбулакский РУЭС п/с. "Амбулакская" (ЦПО)	ф.Ак-15(ОКЭС)	ТП-3,5,7,8,9,10, 15, 17,20,27,28, 33,35,49,50,51,57,58,6 2,68,69,84(ОКЭС). ТП- 85,95,100(абонентски е)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	2 Падение деревьев (веток)	На абонентскую ВЛ- 10кВ отпайка в сторону ТП-95 упало дерево.	ТО, АПВ не успешно	28.08.2019	11ч47м	12ч06м	00ч19м	На ВЛ-10кВ ф.Ак-15 откл. РЛНД Р-10 отпайка в ст. ТП-85, откл. РЛНД отпайка в сторону ТП-95, ф.Ак- 15 на п/с."Амбулакская" вкл.	Администрация,поли ция,прокуратура,жил ой сектор,быт.	
58	г.Оренбург п/с."Заречная"(ЦПО)	ф.Зар-8(ОПО)	ТП-2023(ОГСК).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Оборонэнерго	персонал смежной организации не сообщает	28.08.2019	17ч02м	23ч36м	06ч34м	ОборонЭнерго откл. поврежденный участок, ф.Зар-8 вкл.	Жилой сектор.	Отходящая группа 0,4кВ №1 с ТП- 2023(ОКЭС)
59	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП-3170 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-3170 РУ-10 кВ поврежден опорный изолятор фазы "С"	ПК	28.08.2019	21ч35м	00ч30м	03ч05м	Заменяли изолятор и ПК, ТП-3170 вкл.	Жилой сектор.	На п/с Степановская ф.С-7 не откл.
60	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1,2,3,4,5,6,8,12,16,18,4 0,43,44,49,97,111,138, 161,219	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (склест) провода	На ВЛ-10кВ ТП-40 отгорел шлейф в ст. ТП-2(ОКЭС)	фидер не отключался	29.08.2019	15ч48м	16ч04м	00ч16м	Откл. ф.1-3, устранили повреждение, вкл.	Банк, скважина, д\сад, котельная, жилой сектор, быт	Не полнофазный режим с 15ч07м

61	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п\с Д-2(ВПО)	ф.17(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):190,165,171, 210,86,137,239,186,6 9,70,38,176,156,157,1 58,131,175,226	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил.	МТЗ	29.08.2019	16ч55м	18ч45м	01ч50м	Произвели осмотр, повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
62	Оренбург РП-40(ОПО)	ф. 40-8(ОКЭС)	ТП-3301(1СШ)(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ повреждена КЛ-10кВ от РП-40 ф.40-8 до ТП- 3301(ОКЭС)	Земля	30.08.2019	11ч03м	11ч28м	00ч25м	Откл. поврежденную КЛ, на ТП-3301 вкл. СВН	Жилой сектор	КЛ восстановлена в 17ч14м
63	Бузулукский КЭС п\с Речная(ЗПО)	ф.ДСМУ(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):111,77,143. Абонентские:256,285, 371,142,276	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-371(ЗПО) попала птица	МТЗ	30.08.2019	18ч05м	18ч30м	00ч25м	Повторно вкл, произвели осмотр	Жилой сектор, быт, котельная	