

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС"

Декабрь 2019 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бузулукский КЭС ТП-312 (ОКЭС)	гр. 1 мк район д-13	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-04кВ (ОКЭС) от ТП-312 до жилого дома ф. "С"	гр не откл.	01.12.2019	21ч55м	22ч30м	00ч35м	ВРУ ж/д сделали одноименку	жилой дом	06.12.2019 КЛ восстановили
2	Орский КЭС ТП-229(ОКЭС)	гр.Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №17.	гр не откл.	02.12.2019	12ч00м	12ч00м	00ч00м	02.12.2019 будут производить замену опоры.	Уличное освещение.	В 16ч20м заменили повреждённую опору №17.
3	Абдулинский КЭС ТП-55 (ОКЭС)	гр. Ул. Энергетиков	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-55 отгорела губка ПН-держателя гр.Энергетиков (ОКЭС)	ПН ф.В гр.Энергетиков	02.12.2019	19ч45м	20ч30м	00ч45м	На ТП-55 пересадили гр. Энергетиков на резервную группу, вкл	жилой сектор	
4	г.Оренбург ТП-3082 (ОКЭС)	гр.КНС по ул Северная (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В сетях абонента ВКХ выгорел ШС на КНС по ул.Северная	АВ-160А	08.12.2019	02ч50м	05ч30м	02ч40м	Откинули КЛ от ШС, запитали от резервного ввода от ТП-3131	КНС ввод №1	
5	Сакмарский РУЭС ТП-15 (ОКЭС)	гр.Л-3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар 4квартирного ж/д в п.Красный коммунар по ул.Монтажников 5	Отключили гр.Л-3 для тушения пожара.	12.12.2019	11ч00м	12ч46м	01ч46м	Откл. ввода на ж/д Монтажников 5, вкл гр.Л-3	жилой сектор	
6	Переволоцкий РУЭС ТП-13(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д по ул. Степная 41.	Отключили гр.№1 для тушения пожара.	13.12.2019	00ч35м	01ч15м	00ч40м	На опоре отключили ввод в ж/д. ул.Степная 41,гр.№1 вкл.	Жилой сектор.	

7	Орский КЭС ТП-283 (ОрПО)	ШО-283, гр.Ул.Освещен ия (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП камазом повреждена ж/б опора №7 ул.освещения (ОКЭС) по ул.Краматорская 13а. ДТП оформлено.	гр не откл.	25.12.2019	16ч30м	16ч30м	00ч00м	Опора ул.освещения демонтирована , восстанавливать будут 26.12.2019	Уличное освещение.	Опора №7 заменена 26.12.2019 в 16ч05м
8	Новосергиевск ий РУЭС ТП- 513 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №15 ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) гр.2 от ТП-513. Виновник ДТП скрылся.	гр не откл.	26.12.2019	14ч10м	14ч10м	00ч00м	Будут производить замену ж/б опоры.	Жилой сектор	Опора №15 заменена 26.12.2019 в 16ч30м
9	г. Оренбург ТП- 3007(ОКЭС)	гр. Склад(ОКБ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКБ) от ТП-3007 до склада (Ангара)	Сгорел ПН фазы "В"	26.12.2019	12ч06м	—	—	Откл группу, сняли ПН	Склад (ангар)	
10	Бузулукский КЭС ТП-319 (ОКЭС)	гр.Уличное освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора по ул.Рабочая 60 ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-319. Виновник ДТП скрылся.	гр не откл.	29.12.2019	08ч50м	08ч50м	00ч00м	Будут производить замену опоры в понедельник	Уличное освещение.	Заменяли поврежденную опору 30.12.19 в 12ч05м
11	Бузулукский КЭС ТП-188 (ОКЭС)	гр.Уличное освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №5 ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-188. ДТП оформили.	гр не откл.	30.12.2019	07ч46м	07ч46м	00ч00м	Будут производить замену опоры	Уличное освещение.	Заменяли поврежденную опору 30.12.19 в 14ч20м
12	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС ТП-СВ-1- 10(ОКЭС)	РУ- 0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена перемычка СИП от ТМ до РУ-0,4кВ(ОКЭС)	гр не откл.	30.12.2019	19ч46м	21ч17м	01ч31м	Заменяли наконечники на перемычке, включили	Быт	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Декабрь 2019 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург РП-8(ОКЭС)	ф.8-1(ОПО)	ТП-120,126,127 2-СШ 6кВ,180,339,70,58(ОПО). ТП-1267(Энергозащита).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-339 до ТП-70.	ТО	01.12.2019	11ч23м	12ч01м	00ч38м	Откл. повр.участок КЛ-6кВ, ф.8-1 на РП-8 вкл.	Абоненты Оренбургского ПО.	
2	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	3СШ (ЦПО)	РП-1 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	п/с Соль-Илецкая откл. 3 СШ (ЦПО)	земля	02.12.2019	02ч18м	02ч18м	00ч00м	АПВ успешно	котельные, скважина, жилой сектор, быт	
3	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-4 (ОКЭС)	ТП-98,64,84,135,91,119,142,8 5,89,59,107,60,124,146,12 3,167,86 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	изморозь, туман	земля	02.12.2019	03ч53м	04ч13м	00ч20м	осмотрели ВЛ повторно включили	скважина, пекарня, жилой сектор быт	
4	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.-10 (ОКЭС)	ТП-134,130,129,131,141,121,1 66,165,115,168,120,105,10 5,136,164,145 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	изморозь, туман. На ВЛ-10 кВ откл. ПУС-1	МТЗ	02.12.2019	03ч53м	04ч21м	00ч28м	осмотрели ВЛ повторно включили	жилой сектор,быт,	
5	г. Оренбург п/с Юго-восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-24 (ОКЭС)	РП-64 2СШ-10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с Юго-восточная до РП-64.	персонал смежной организации не сообщает	02.12.2019	16ч10м	16ч31м	00ч21м	По ТУ откл. В ф.ЮВ-24, вкл. СВВ-10кВ 2-3СШ-10кВ	Онкодиспансер (резерв), тубдиспансер (резерв), ОКБ№3 (резерв), БЦ Евразия(резерв) жилой сектор,быт,	КЛ-10кВ от п/с Юго-восточная до РП-64 ф.ЮВ-24, вкл. 03.12.2019 в 22ч12м
6	г. Оренбург РП-43(ОКЭС)	ф.43-4(РВСН)	ТП-1012 2-СШ 10кВ(РВСН)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(РВСН) от РП-43 до ТП-1012.	МТЗ	02.12.2019	16ч52м	17ч04м	00ч12м	На ТП-1012 откл. МВ в ст. РП-43 ф.43-4 вкл. СВ-10кВ.	Войсковая часть	
7	Соль-Илецкий РУЭС п/с. "Соль-Илецкая" (ЦПО)	п/с. "Соль-Илецкая" полностью(ЦПО)	Ф.Си-3,Си-14,Си-11,Си-18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Откл. ВЛ-110кВ Оренбургская-Пугачевская(ЦПО)	персонал смежной организации не сообщает	02.12.2019	17ч02м	17ч02м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	г. Соль-Илецк	

8	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с. "Домбаровская-1" (ВПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-202,252,71,12,13 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осматрели ВЛ-10кВ- ТП,повреждений не обнаружено.	МТЗ	02.12.2019	17ч35м	18ч45м	01ч10м	Повторно вкл.	Войсковая часть, Гайский ГОК, Жилой сектор. Быт.	
9	Бугурусланский КЭС ТП-211 (ОКЭС)	ТП-211(ОКЭС)	ТМ-100 кВА (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ- 100кВА	фидер не отключался	04.12.2019	04ч00м	09ч10м	05ч10м	Заменяли ТМ-100кВА, вкл. по нормальной схеме	РОЦ "Аистенок" (резерв), Котельная (резерв), жилой сектор.	В 07ч20м на жилой сектор подключена ДГУ. Остальные потребители переведены на резерв.
10	Бузулукский КЭС ТП- 38(ОКЭС)	РУ-6кВ(ОКЭС)	ТП-38(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-38 из-за повреждения магнитного пускателя 0,4кВ уличного освещения в РУ-6кВ сгорели 2 ПК 6кВ.	фидер не отключался	04.12.2019	21ч40м	22ч00м	00ч20м	На ТП-38 откл. Рубильник гр. Уличное освещение, в РУ-6кВ заменили поврежденные ПК, вкл.	жилой сектор,уличное освещение.	05.12.2019 будут производить замену магнитного пускателя.
11	г.Оренбург РП- Южный Урал(ОПО)	ф.3(ОПО)	ТП-3129(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	04.12.2019	22ч18м	22ч19м	00ч01м	ОПО откл. повр.участок,ф.3 запитали с РП-20.	Жилой сектор.	
12	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (Оренбург- Нефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП- 204,13,22,61,128,213,223, 220 (ОКЭС) ТП- 136,137,187,125,181,123,1 24,126,208,129,130,215,16 0,131,132,133,134,146 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ откл. Реклоузер №4	Земля	05.12.2019	09ч34м	09ч37м	00ч03м	повторно вкл.	скважина (резерв) КНС (резерв) телевышка (резерв)школа , жилой сектор быт, промзона	
13	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (Оренбург- Нефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП- 204,13,22,61,128,213,223, 220 (ОКЭС) ТП- 136,137,187,125,181,123,1 24,126,208,129,130,215,16 0,131,132,133,134,146 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ 10 кВ опора №30 обрыв вязки провода	Земля	05.12.2019	10ч25м	10ч27м	00ч02м	откл. Реклоузер №4 ф 16 запитали с п/с Сорочинская ф.8	скважина (резерв) КНС(резерв) телевышка (резерв)школа , жилой сектор быт, промзона	ТП- 120,169,119,222,205, 171,121 вкл. 14ч05м
14	Бугурусланский КЭС п/с Новая (СПО)	ф.Нв-5 (ОКЭС)	ТП- 211,169,168,151,202,154,9 2 2 СШ,10,181,37,12,23,25,189 ,3,2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	при производстве работ стороной организацией по демонтажу телевышки произошел обрыв ВЛ- 6кВ	ТО	05.12.2019	13ч15м	14ч10м	00ч55м	ф. Нв-5 запитали по ф. Нв-8	котельная (резерв) ретранслятор (резерв) жилой сектор быт	ТП-211,169,168,151. откл.
15	Бугурусланский КЭС п/с Новая (СПО)	ф.Нв-8 (ОКЭС)	ТП-194,91,174,25 1 СШ,30,33,4,(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП 25 при переводе нагрузки ф. Нв-5 на п/с Новая откл. В	ТО	05.12.2019	13ч52м	14ч00м	00ч08м	повторно вкл. Нв- 8	котельная (резерв) ретранслятор (резерв) жилой сектор быт	
16	г.Оренбург п/с Заречная (ЦПО)	ф.Зар.-8 (ОборонЭнерг о)	ТП-2023 (ОГСК)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОборонЭнерго) от ТП- 2060 до ТП-2046	персонал смежной организации не сообщает	06.12.2019	08ч11м	15ч11м	07ч00м	откл. Поврежденный участок	жилой сектор	ТП-2023 ВЛ-04кВ (ОКЭС)

17	Орский КЭС РП-19 (ОрПО)	ф.5 (ОрПО)	ТП-274,426 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	ТО	06.12.2019	12ч35м	12ч45м	00ч10м	повторно вкл.	жилой сектор	
18	Медногорский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-68,61,62,63,64, 65,66 (ОКЭС) ТП-69 (абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-10кВ в пролете опор № 48-49 схлест провода	ТО	06.12.2019	13ч55м	14ч50м	00ч55м	устранили схлест ф. вкл	котельная (резерв) жилой сектор быт	
19	Абдулинский КЭС п/с Полевая (СПО)	ф.Пл-2 (ОКЭС)	ТП-31,111,35,36,37,39,116,38,74,44,26,45,89,23,46,25,82,48,118,43,121,93 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТЗ	06.12.2019	14ч35м	14ч35м	00ч00м	успешное АПВ	больница (резерв)ДРСУ, жилой сектор быт	
20	Медногорский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-68,61,62,63,64,65,66, (ОКЭС) ТП-69 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ТП-69 (абонентская) поврежден проходной изолятор	ТО	06.12.2019	15ч11м	16ч20м	01ч10м	откл. ТП-69 (абонентская) ф. вкл.	котельная (резерв) жилой сектор быт	
21	Орский КЭС РП-19 (ОрПО)	ф.5 (ОрПО)	ТП-274,426 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение КЛ-10кВ ввод на ТП-116 в сетях ОрПО	ТО	06.12.2019	19ч32м	20ч02м	00ч30м	откл. поврежденный участок , вкл. Ф.5	техникум, частный сектор	
22	Орский КЭС п/с Еланская (ОрПО)	ф.Е-2 (ОрПО)	ТП-14-Ор (ОрПО), 2хГр.0,4кВ "Л-1,2" (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО. Обрыв 2пролетов ВЛ-10кВ	МТЗ	06.12.2019 07.12.2019	20ч20м	05ч55м	09ч35м	усранили, вкл.	35 частных ж/д	
23	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ЦПО)	ф.1-1 (ЦПО)	ТП-106 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО. Метель	Земля	07.12.2019	02ч22м	12ч40м	10ч18м	ЦПО устранили повреждение, ф.1-1 вкл.	резерв телестанции	
24	Бузулукский КЭС п/с ПромБаза	ф.Город-7 (ОКЭС)	ТП-91 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	В ТП-91 повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от РВ ТМ до ТМ.	В ТП-91 сгорели ПК фазы "В" и "С", на п/сПромБаза ф.Город-7 не откл.	08.12.2019	07ч06м	11ч35м	04ч29м	Устранили повреждение, ТП-91 вкл.	Гаражный кооператив	

25	Орский КЭС РП-14 (ОрПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-402,160,161 (ОКЭС) ТП-405, 159, 162 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОрПО) от ТП-402 до ТП-405	ТО	08.12.2019	10ч37м	12ч30м	01ч53м	откл. поврежденную КЛ, ф.13 вкл.	Жилой сектор	
26	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-163,15,35,38,29,31, 30,10,10а (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена концевая мачтовая разделка КЛ-10кВ(ОКЭС) на РТП-163.	Земля	10.12.2019	11ч30м	11ч47м	00ч17м	Откл. Поврежденный участок ф.11 включили.	Грязе лечебница(резерв), больница (резерв), ЮК-25/6(резерв), КНС(резерв), 2 Д/с, школа, котельная, жилой сектор, быт.	В 12ч50м на ТП-163 установили ДГУ-100кВа. Концевую мачтовую разделку КЛ-10кВ на РТП-163 восстановили, в 17ч20м ТП-163 включили по нормальной схеме
27	Абдулинский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.Город-3 (ОКЭС)	ТП-67,91,68,40,9/1,117,61,81, 80(ОКЭС). ТП-69(абонентская).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП.На ВЛ-10кВ повреждена ж/б опора №89.	фидер не отключался	10.12.2019	19ч15м	19ч15м	00ч00м	Производят замену поврежденной опоры.	НС,жилой сектор,быт.	В 21ч30м заменили опору
28	Бузулукский КЭС п/с ПромБаза (ЭкспертЭнергоАудит)	ф.Город-7 (ОКЭС)	ТП-327, 326,443 (2 СШ), 89,373,91,316,327,326, 323,322,321(2 СШ), 324,325(2 СШ)483,343 (ОКЭС) ТП-209,125,221,284 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-327 до ТП-326	ТО	10.12.2019	19ч55м	20ч40м	00ч45м	Откл. Поврежденную КЛ, ф.Город-7 вкл.	СберБанк (резерв), суд (резерв), станция переливания крови,ледовый дворец, КНС (резерв), Гор. Больница,жилой сектор, быт.	КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-327 до ТП-326, вкл. 12.12.2019 в 14ч55м
29	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	1 СШ 10кВ (ЦПО)	ф.Си-10,Си-14,Си-11,Си-18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110кВ Оренбургская-Пугачевская(ЦПО)	ТО, АПВ успешно	10.12.2019	23ч45м	23ч45м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	г. Соль-Илецк	
30	Орские КЭС п/с Восточная (ВПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-553, 537 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Обрыв ВЛ-10кВ в сетях ОрПО	фидер не отключался	11.12.2019	10ч30м	11ч25м	00ч55м	откл. Поврежденный участок, запитали по ф.7	котельная ввод №1, типография, швейный цех	Котельная резервное питание выведено в ремонт по заявке ОрПО.
31	Орские КЭС п/с Новгородская (ВПО)	ф.23 (ОрПО)	ТП-189 (ОКЭС), РП-8 (ОКЭС): ф.19 (РЖД), ф.18 (РЖД) - ТП-195 (ОКЭС), ф.12 (РЖД)- ТП-181 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В результате ДТП сбита опора ВЛ-10кВ в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	11.12.2019	17ч30м	18ч35м	01ч05м	Откл ф.23 от п/с до РП-8, запитали РП-8 по ф.12 через ТП4	Дачи, АЗС, гаражи	Вкл. ТП-189 на Х.Х. в 07ч30м 12.12.2019
32	г.Оренбург РП "ОренбургНефть"	ф.21Н (Газпром Энерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ГазпромЭнерго.	персонал смежной организации не сообщает	12.12.2019	13ч09м	15ч04м	01ч55м	вкл.	СН "Логистика", гаражи	

33	г. Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф. У-2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях в сетях РЖД	персонал смежной организации не сообщает	14.12.19	18ч35м	19ч33м	00ч58м	устранили повреждение ф. вкл.	жилой сектор	
34	Абдулинский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф. Город-2 (ОКЭС)	ТП-21,20,54,27,24,17,30,3,4,15,122,12(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Мокрый снег, произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не обнаружено.	МТЗ	18.12.19	11ч15м	11ч25м	00ч10м	Повторно вкл.	Магазины, АЗС, жилой сектор.	
35	Абдулинский КЭСп/с Тяговая- Абдулино (РЖД)	ф. Город-1 (ОКЭС)	ТП-14,17,114,18,19,98,75,55,58,59,74,60,78,53,62,56,84,85,109,110(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10кВ на опоре №136 слетел провод с изолятора фазы "В"	ТО	18.12.19	11ч15м	11ч30м	00ч15м	На ВЛ-10кВ откл. Р-36, ф. Город-1 включили,запитали ТП-14,17,53,62,114,56,18,55,19.	АЗС,детсад,жилой сектор,быт.	В 12ч20м ф.Город-1 до Р-27 запитали по ф.Пл-2,включили ТП-78,60,74. без напряжения ТП-75,56,58,59,84,75,98,109,110,85.На ВЛ-10кВ опора №136 устранили повреждение,ф.Города-1 в 13ч30м включили полностью.
36	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВЭС)	п/с Домбаровская-1 1-2 СШ 10 кВ (ВЭС)	ф.6, 10, 9, 11 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл ВЛ-35 кВ (ВЭС) Голубой Факел - Домбаровская-1	персонал смежной организации не сообщает	18.12.2019	22ч45м	23ч09м	00ч24м	ВЭС вкл. ВЛ-35 кВ Голубой Факел - Домбаровская-1	НС, больница (ДГУ), жилой сектор,быт.	
37	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.19(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):11,58,21,66	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядной организацией "Электросервис" повреждена КЛ(ОКЭС) от п/с Сорочинская до ТП-11	ТО, АПВ не успешно	19.12.2019	11ч36м	11ч54м	00ч18м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов по ф.5	Котельная(резерв),школа,КНС,жилой сектор	20.12.19 в 14ч02м КЛ восстановлена и вкл.
38	Абдулинский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф. Город-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):9(1,40,61,67,68,69,80,81,91	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП произошло откл. фидера Город-3. ВЛ целая	ТО	19.12.2019	12ч20м	12ч25м	00ч05м	Повторно вкл, осмотрели ВЛ	Жилой сектор, водозабор, быт	
39	г.Оренбург РП Нежинка (ОПО)	ф.4 (ОПО)	ТП-3090, 3091 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	Земля	19.12.2019	20ч44м	21ч34м	00ч50м	ТП-3090,3091 запитали по ф.5 с п/с Аэропорт	Жилой сектор	
40	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5 (ОКЭС)	ТП-3069,3109,3225(2СШ) (ОКЭС) ТП-1703(1СШ),1890 (1 СШ), 1899(1СШ), 1896,1893, 1794,1753,1437,1754, 1515 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита опора(ОКЭС) ВЛ-10кВ ф.59-5 №61/2. Авто с места ДТП скрылся	ТО	20.12.2019	02ч43м	03ч24м	00ч41м	На ТП-3069 откл. ВЛ в ст. ТП-3109, ф.59-5 вкл.	ПНС(резерв), 2-АЗС, Освещение Загородного шоссе, жилой сектор, быт.	На ВЛ-10кВ ф.59-5 демонтировали пролет от опоры №61/3 до опоры №61/2. В 6ч16м вкл ТП-1753, 1794, 1754, 1437, 1515. ТП-3109, 1803 вкл. в 04ч04м . В 19ч37м восстановлена.

41	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф. Ив-5 (ОКЭС)	ТП- 3041(2), 3078, 3104 (ОКЭС) ТП- 1299, 1437, 1525, 1593, 1645, 1648, 1750, 1752, 1790, 1791, 1793, 1795, 1870, 1897(2СШ) (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Из-за падения опоры №61/2 ф.59-5,в пролете опор № 61 до №61/1 ф.Ив-5 произошел схлест проводов	ТО	20.12.2019	02ч43м	05ч15м	02ч32м	На ТП-1897 откл. ВН в ст. Гор. Свалки ф. Ив-5 вкл.	Гор. Свалка, ТРК Новый Мир (резерв), Гаражи, бетонный завод, мусоро перерабатывающий завод, жилой сектор, быт.	На ВЛ-10 кВ ф.Ив-5 демонтировали пролет от опоры №61 до 61/1(Р-6). В 6ч15м вкл ТП- 3078, 3104,1437, 1525, 1593, 1645, 1750, 1752, 1790, 1791, 1793, 1795, 1870.В 19ч37м восстановлена.
42	Медногорский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-61,63,64,65,66, 67,68,69(ОКЭС), ТП-62, 610(Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонетской ТП-69	ТО	20.12.2019	13ч55м	15ч20м	01ч25м	Откл ТП-69,ф.6 вкл.	котельная (резерв) жилой сектор быт	
43	Соль-Илецкий РУЭС ТП-95 (ОКЭС)	РУ-10кВ(ОКЭС)	ТП-95 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	на ТП -95 поврежден ТМ	выпавших блинкеров нет	21.12.2019	15ч45м	16ч55м	01ч10м	заменяли ТМ , ТП вкл. в работу	жилой сектор	
44	г. Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф. У-2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях в сетях РЖД	персонал смежной организации не сообщает	22.12.19	12ч01м	17ч39м	05ч38м	устранили повреждение ф вкл.	жилой сектор	
45	г.Оренбург РП- 19(ОПО)	ф.19-0(ОПО)	ТП(ОКЭС):3033(2СШ),3011, 3265,3040(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ТП-145(ОПО) сгорело РУ-0,4кВ. Откл. Ф.19-0 для отключения ТП- 145	фидер не отключался	23.12.2019	20ч29м	20ч37м	00ч08м	ОПО откл. Ф.19-0 для откл. РТП- 145,вкл.ф.19-0	Жилой сектор,торговый центр,школа(резерв)	
46	Беляевский РУЭС п\с Беляевская(ЦПО)	ф.Бе-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 224,207,204,213,223,214,2 15,222,220,216,218,217,22 0,221,228,206,225,209	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-10кВ РТП-218 горел нож. Откл. Ф. Бе- 2 по запросу	фидер не отключался	23.12.2019	20ч48м	21ч11м	00ч23м	Откл. Ф.Бе-2. Забили нож.Вкл. Ф.Бе-2	Жилой сектор,котельная,быт	
47	Медногорский РУЭС п/с Медногорская - районная (ВПО)	ф. 46 (ОКЭС)	ТП- 467,469,468,466,466,465,4 64,4612,4613,462,461,461 1,4610 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	ВЛ-6 кВ откл. Реклоузер №2	ТО	24.12.2019	20ч43м	21ч20м	00ч37м	произвели осмотр ВЛ ф. повторно вкл.	котельная, жилой сектор,быт	ф. 43 запитан по ремонтной схеме с ф 46
48	г. Оренбург РП- 59 (ОКЭС)	ф. 59-2	ТП 448 1 СШ,328 1 СШ (ОПО) ТП- 1442,1702 1СШ, 1404,1030,1630,1005 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 10 кВ (абонентская) от ТП- 328 до ТП-1005	ТО	25.12.2019	22ч26м	23ч17м	00ч51м	на ТП-1442 откл ВН в стор ТП-448 ф.59-2 вкл.	абоненты ОПО, промзона	
49	г.Оренбург РП- 57(ОПО)	ф. 57-3(ОПО)	ТП-3115(1СШ)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-1199 до ТП- 750(ОПО)	МТЗ	27.12.2019	11ч15м	12ч14м	00ч59м	ОПО вывели поврежденную КЛ, запитали по резерву	Жилой сектор, магазины	

50	Кувандыкский РУЭС ТП-105(ОКЭС)	ТП-105(ОКЭС)	ТМ-250кВа	3. Нарушение организационного характера (ошибочные действия персонала).	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ- 250кВа.	фидер не отключался	28.12.2019	07ч35м	12ч05м	04ч30м	Заменили ТМ, вкл.	Жилой сектор, быт	
51	г.Оренбург РП "ОренбургНефть"	ф.21Н (Газпром Энерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ГазпромЭнерго.	персонал смежной организации не сообщает	29.12.2019	00ч58м	02ч58м	02ч00м	Газпроэнерго отключили отпайки, ф.21Н на РП"ОренбургНефть" вкл.	СН "Логистика", гаражи	ТП-3079 вкл. в 04ч21м.
52	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-35,36,37,38,39,40, 1,42,44,45,47,48,49,51, 52,53,54,56,60,59,64, 82,22,66,68,65,62,62а, 79,71,72,50,32а,23 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-48 (ОКЭС) повреждены 2проходных изолятора по ф.В и С.	ТО	29.12.2019	13ч40м	14ч37м	00ч57м	Вкл. Ф.6 до ЛР-61, запитали часть по ф.5 от ТП-22 до ЛР-68.	водозабор (резерв), 2котельные(резерв), КНС (резерв), РУС(резерв), жилье.	Без напряжения 20хТП (ОКЭС). Запитали ф.6 полностью кроме ТП- 48 в 17ч30м. На ТП- 48 заменили изоляторы и вкл в 18ч17м
53	Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф.59-5(ОКЭС)	ТП-3069,3109,3225(2СШ) (ОКЭС) ТП-1703(1СШ),1890 (1 СШ), 1899(1СШ), 1896,1893, 1794,1753,1437,1754, 1515 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ ф.59-5 опора 61\5 слетел изолятор с крюка фаза В	ТО	31.12.2019	03ч31м	04ч09м	00ч38м	Откл. Р-8, вкл. Ф.59- 5.Устранили повреждение на опоре, вкл. Все ТП	ПНС(резерв), 2-АЗС, Освещение Загородного шоссе, жилой сектор, быт.	На 04ч09м отключены 6 абонентских ТП. В Обч31м вкл. Все ТП
54	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3121,3122, 3123, 3124, 3017, 3018 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кВ ф.РШ-1 на Р- 33-9-5 (ОПО) отгорел шлейф фазы "В"	персонал смежной организации не сообщает	31.12.2019	13ч00м	14ч06м	01ч06м	ТП-3124 откл. ВН в ст. ТП-3018, вкл. Ф.Рш-1	Жилой сектор,КНС (резерв), быт.	ТП-3017 вкл. В 15ч52м
55	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	1-2 СШ 10кВ (ЦПО)	ф.С-7, С-8 (ОКЭС) ф.С-1 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-35 кВ (ОПО) от п/с Сельская до п/с Степановская	персонал смежной организации не сообщает	31.12.2019	17ч52м	19ч11м	01ч19м	ЦПО вкл.	п.Ленина, п.Заречье.	