

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Январь 2019 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Орский КЭС ТП-554(ОргЭС)	гр.3(ОргЭС) ВЛИ-0.4кВ(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора 0,4кВ на территории тубдиспансера . Опора под замену. СИП целый	2 ПН-250А	02.01.2019	12ч50м	14ч50м	02ч00м	Демонтировали опору. Заменяли ПН и вкл.	Хозяйственный корпус тубдиспансера	Провис СИП людям и транспорту не мешает.
2	Бугурусланский КЭС ТП-22(ОКЭС)	гр.Советский (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора 0,4кВ опора №51	гр. Не отключалась	03.01.2019	09ч47м	09ч47м	00ч00м	требуется замена опоры	жилой сектор быт	03.01.2019 14ч30м произвели замену опоры
3	Александровский РУЭС ТП-172(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж\д. Отключили гр. для тушения	гр. не отключалась	04.01.2019	23ч25м	23ч43м	00ч18м	Откл. гр. Откинули ввод в ж\д. Вкл. группу	жилой сектор быт	
4	Бугурусланский КЭС ТП-9 (ОКЭС)	вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	отсутствие контакта на вводном рубильнике фаза "В"	не откл.	06.01.2019	19ч30м	20ч55м	01ч25м	устранили повреждение (установлен шунт) ТП вкл.	жилой сектор	Заменяли рубильник 09.01.2018 в 15ч05м
5	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП-602 (ОКЭС)	гр.№4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж\д пер. Пионерский 7	гр.№4 не отключалась	10.01.2019	01ч20м	01ч30м	00ч10м	Откл. гр.№4, откинули ввод в ж\д., гр.№4 вкл.	жилой сектор	
6	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС ТП-707 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №13, СИП не поврежден. Авто. с места происшествия скрылся. .	группа не откл.	13.01.2019	11ч15м	11ч15м	00ч00м	демонтировали опору.	ул. Освещение	Замена опоры будет производиться 14.02.2019
7	Абдуллинский КЭС Понаморовский РУЭС ТП 2-25 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На вводном рубильнике 0,4 кВ выгорел подвижный контакт фазы "С"	Защита не срабатывала	13.01.2018	13ч05м	13ч50м	00ч45м	Заменяли рубильник, вкл.	Жилой сектор, быт	

8	г.Оренбург ТП-3056 (ОКЭС)	гр.Гаражи (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-3056 до ГСК, ввод №2.	ПН-250 "А" фазы "В" и "С"	22.01.2019	09ч09м			Персонал ГСК переключился на резервное питание в 9ч15м	ГСК	
9	Сорочинский КЭС ТП-140 (ОКЭС)	гр-2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел ПН 250 А нагрузка фаза А-36 А В-57А С-114А	ПН-250 фазы "С"	23.01.2019	22ч50м	23ч30м	00ч40м	заменяли ПН гр. Включили	жилой сектор	
10	Сорочинский КЭС ТП-121 (ОКЭС)	вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике 0,4 кВ выгорел трансформатор тока фазы "А"	Защита не срабатывала	26.01.2019	12ч40м	13ч50м	01ч10м	Исключили ТТ фазы А из схемы, вкл.	КНС(резерв)	КНС перешла на резерв
11	г.Оренбург ТП-3012 (ОКЭС)	гр.№2 ул.Ростошинская(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-250 А фазы "С".	Сгорел ПН-250 А фазы "С".	26.01.2019	19ч34м	20ч15м	00ч41м	Отключили рубильник гр. №2,заменяли сгоревший ПН,вкл.,нагрузка: А-111А; В-78А; С-193А.	Жилой сектор,быт.	
12	Беляевский РУЭС ТП-306(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж\д. Отключили гр. для тушения	Защита не срабатывала	29.01.2019	19ч15м	20ч00м	00ч45м	Откинули ввод в ж\д, вкл.	Жилой сектор	
13	г. Оренбург ТП-3108 (ОКЭС)	гр. 3 Мирнинская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-3108 гр.3 Мирнинская сгорел ПН нагрузка фаза А-140А В-50А С-70А	сгорел ПН-100А фаза "А"	30.01.2019	20ч28м	21ч21м	00ч53м	заменяли ПН гр. Включили	жилой сектор	
14	Шарлыкский РУЭС ТП-19 (ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №9 ВЛИ-0,4кВ. Виножник ДТП скрылся.	группа не откл.	31.01.2019	12ч05м	12ч05м	00ч00м	Будут производить замену опоры	Жилой сектор,быт.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Январь 2019 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург п/с Степная (1 СШ 10 кВ) (ЦПО)	ф.Ст-12 (ОКЭС)	РП-68 (2СШ) (ОКЭС) ТП-1744(2СШ), 1745 (2СШ), 1746 (2СШ), 1747(2СШ), 1797, 1749, 1701, 1898 (1СШ), 1943 (1СШ) (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) ф.Ст-12 от РП-68 до п/с Степная	"Земля"	01.01.2019	20ч53м	20ч56м	00ч03м	На РП-68 откл. ф.Ст-12, на РП-59 вкл. ф.59-16	Жилой сектор, быт, ООО"Лист", ТК "Новый мир"	на п/с Степная ф.Ст-12 не откл. КЛ восстановлена и вкл. 04.01.19 в 21ч30м
2	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-244(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	на ТП-244 РУ 10 кВ попала кошка под напряжение	на ТП-244 сгорело ПК-10 кВ	03.01.2019	09ч20м	10ч15м	00ч55м	на ТП-244 заменили ПК	жилой сектор	
3	Оренбург ТП-3171(ОКЭС)	ТМ (ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-3171 поврежден ТМ-250кВа. Со стороны 0,4кВ отгорела шпилька фазы С, выброс масла.	Защита не срабатывала.	05.01.2019	19ч02м	23ч41м	04ч39м	Заменяли ТМ, протянули контакты, вкл.	Жилой сектор	У под нагрузкой А-228В,В-233В,С-227В. Нагрузка 147,82,140
4	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская(ЦПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-13(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-13 в РУ-10кВ сгорел ПК-10А.	1 ПК-10А	05.01.2019 06.01.2019	23ч30м	01ч15м	01ч45м	Заменяли ПК, произвели осмотр, вкл.	Жилой сектор	Ф.5 на п/с Шарлыкской не отключался
5	г. Оренбург РП-68 (ОКЭС)	ф.68-21 (ЛистПромСтрой)	ТП-1701,1749,1797 (ЛистПромСтрой)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение ТП-1749(абонентская)	ТО	12.01.2019	16ч41м	21ч36м	04ч55м	ЛистПромСтрой откл. ТП-1749. Вкл. ф.68-21	стройплощадка	

6	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП- 5,6,11,12,13,16,19,20, 26,32,34,35,38,40,41,4 3,44,46,63,70,77,80,81 ,83,86,88,89,90 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	ТП-40 РУ 10 кВ попала вода сгорело 3 ПК	ЦПО не сообщает	12.01.2019	17ч05м	17ч15м	00ч10м	отключили ТП 40 ф.4 включили	ЦРБ (резерв) лесхоз, АЗС, ХПП, НС (резерв) жилой сектор	ТП-40 заменили ПК включили 19ч15
7	г. Оренбург п/с 9 января 1 СШ (ЦПО)	ф. Ян-3 (ОПО)	ТП-3096,3127	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	п/с 9 Января откл. 1 СШ (ЦПО). Повреждение на п\с 9 Января в яч. Ян-1	ЦПО не сообщает	12.01.2019	18ч46м	19ч51м	01ч05м	ЦПО повторно вкл.	жилой сектор	
8	г. Оренбург РП- Южный Урал (ОПО)	ф. 3 (ОПО)	ТП-3129 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	п/с 9 Января откл. 1 СШ (ЦПО). Повреждение на п\с 9 Января в яч. Ян-1	ЦПО не сообщает	12.01.2019	18ч46м	19ч51м	01ч05м	ЦПО повторно вкл.	жилой сектор	
9	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п\с Ташлинская(ЗП О)	2СШ-10кВ(ЗПО)	ф.5 и ф.6(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ф.1(ЗПО). Не селективная работа защиты.	ЗПО не сообщает	12.01.2019	18ч46м	18ч50м	00ч04м	ЗПО повторно вкл.	Быт, жилой сектор, больница(резерв), ретранслятор(резерв), котельная	
10	Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская(ЦП О)	ф.13(ЦПО)	ТП-66(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ (ЦПО)	ЦПО не сообщает	12.01.2019	20ч53м	21ч44м	00ч51м	ЦПО устранил повреждение, вкл.	ТП-66 поселок Краснооктябрьский	
11	г. Оренбург РП- 68 (ОКЭС)	ф.68-21 (ЛистПромСтрой)	ТП-1701,1749,1797 (ЛистПромСтрой)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	При наборе нагрузки на ТП- 1749(абонентская) произошло отключение ф. 68- 21	ТО	12.01.2019	22ч06м	22ч19м	00ч13м	ЛистПромСтрой откл. РЛНД в ст. ТП-1749. Вкл. ф.68-21	стройплощадка	ЛистПромСтрой устраняет повреждение
12	Оренбург п\с Инвертор (ЦПО)	ф. ИВ-5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3041,3104.3078. Абонентские: 1870,1750,1593,1795, 1645,1790,1752,1525, 1791	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На участке ВЛ- 10кВ (абонентский) от Р- 17 до ТП-1525 провис проводов. Хлещет.	ТО	12.01.2019 13.01.2019	22ч31м	00ч09м	01ч38м	Осмотрели ВЛ, откл. отпайку от Р- 17, вкл. ИВ-5	жилой сектор, АЗС, организации, бетонный завод,горсвалка	ТП-3041 запитали в 23ч25м

13	Оренбург РП-49(ОПО)	ф. 49-4(ОПО)	ТП-3195,3196,3197	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ ф. 49-4(ОПО) повреждена опора	ТО	12.01.2019 13.01.2019	22ч36м	00ч08м	01ч32м	Откл. Р-49-4-6, на ТП-3194 вкл. СВН	Жилой сектор	
14	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п\с Пономаревская(СПО)	1 СШ-10кВ(СПО)	ТП(ОКЭС): 21 ТП по ф. ПН-2	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п\с Пономаревская	СПО не сообщает	12.01.2019	22ч53м	23ч37м	00ч44м	СПО повторно вкл. 1 СШ	5 котельных,администрация,больница, школа, жилой сектор	
15	Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская(ЦПО)	ф.ОК-8(ЦПО)	ТП-128(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	ЦПО не сообщает	12.01.2019	22ч45м	01ч25м	02ч40м	ЦПО вывел поврежденный участок, вкл.	Жилой сектор	
16	Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская(ЦПО)	ф.ОК-4(ОКЭС)	8 ТП ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	ЦПО не сообщает	12.01.2019 13.01.2019	23ч45м	00ч55м	01ч10м	ЦПО вкл. ф. ОК-4	Жилой сектор, быт,водозабор(резерв)	Осмотр причины откл. не выявил
17	Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская(ЦПО)	ф.ОК-14(ОКЭС)	16ТП ОКЭС	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Метель, сильный ветер. Осмотр причину не выявил	ЦПО не сообщает	13.01.2019	00ч05м	02ч15м	02ч10м	Осмотрели ВЛ, частями запитали ф. 14	ЦРБ (резерв) жилой сектор, организации	Осмотр причины откл. не выявил
18	Октябрьский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф. 105(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1,3,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, снег	ТО	13.01.2019	00ч30м	00ч39м	00ч09м	Поторно вкл.	резерв ЦРБ, сыр завод,котельная(резерв),жилье	Осмотр причины откл. не выявил
19	Октябрьский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф. 105(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1,3,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер, снег	ТО	13.01.2019	01ч05м	01ч15м	00ч10м	Повторно вкл.	резерв ЦРБ, сыр завод,котельная(резерв),жилье	

20	Переволоцкий РУЭС\с Сыртинская(ЦПО)	ф.4(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 2,3	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	ЦПО не сообщает	13.01.2019	00ч05м	02ч05м	02ч00м	ЦПО повторно вкл.	Жилой сектор, д\сад, магазин	
21	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-238, 327, 311, 322, 5, 253, 315, 4, 323, 7, 324, 11 (ОКЭС) ТП-1, 155, 96 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	Ветер. Осмотр причины откл. не выявил.	"Земля" фаза "С"	13.01.2019	13ч10м	13ч27м	00ч17м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
22	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-22,23,24,25,26, 27,28, 29,30,31,32, 33,34,41,40,2,76,63 (ОКЭС) ТП-35,37,38 (Абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Обслуживающий персонал ТП-35, отключили РТП-35 под нагрузкой	ЦПО не сообщает	13.01.2018	17ч43м	17ч50м	00ч07м	Повторно вкл.	ЦРБ (резерв), жилой сектор, организации	
23	Сакмарский РУЭС п/с Большевик(ЦПО)	ф.8(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 62,27	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО при осмотре причину не выявили	МТЗ	14.01.2019	02ч50м	03ч40м	00ч50м	ЦПО повторно вкл.	Котельная(резерв),во дозабор(резерв)	
24	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3041,3104.3078. Абонентские: 1870,1750,1593,1795, 1645,1790,1752,1525, 1791	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На абонентской отпайке в ст.ТП- 1525 обнаружили птицу.	ТО	14.01.2019	11ч17м	13ч17м	02ч00м	На ВЛ-10 кВ ф.Ив- 5 откл. Р-17, ф.Ив- 5 вкл.	АЭС, организации, бетонный завод,горсвалка.	
25	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. 105(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1,3,6,7,8,9,10,11,12,13, 15,16,17,18,19,20,21	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на ВЛИ 10 кВ на опоре № 31, 33 выгорели прокалывающие зажимы, на РП 1 яч ф. 105 в МВ фаза "В" низкий уровень масла	ТО	14.01.2019	20ч45м	23ч05м	02ч20м	устранили повреждение ф. 105 вкл.	котельная (резерв) ЦРБ (резерв) очисные Жилой сектор, д\сад, магазин	
26	г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф. ИВ-5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3041,3104.3078. Абонентские: 1870,1750,1593,1795, 1645,1790,1752,1525, 1791	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	поризвели осмотр ВЛ повреждений нет	ТО	15.01.2019	00ч01м	00ч54м	00ч53м	повторно включили	АЭС, организации, бетонный завод,горсвалка. Сельхоз техника	

27	Октябрьский РУЭС ТП- 74(ОКЭС)	РУ-10кВ	ТП-74(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Повреждён трансформатор ТМГ-100кВа	Сгорел ПК-10кВ фазы "А".	15.01.2019	10ч50м	12ч50м	02ч00м	Заменяли ТМ,вкл.	Организация-777 перешли на резерв.	Установили ТМГ- 100кВа.
28	Бугурусланский КЭС ТП-112 (ОКЭС)	РУ-6кВ	ТП-112 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.		Сгорел ПК-6кВ фазы "А".	15.01.2019	20ч55м	21ч40м	00ч45м	на ТП-112 заменяли ПК	жилой сектр	
29	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль- Илецкая 3 СШ (ЦПО)	ф. 3(ОКЭС)	РП-1 2 СШ (ОКЭС) ф. 1-2,1-5,1-6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Соль- Илецкая откл. СШ	ЦПО не сообщает	15.01.2019	22ч16м	22ч16м	00ч00м	АПВ успешное	ЦРБ (резерв) котельная (резерв) жилой сектор быт	
30	Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф. Учхоз (ОКЭС)	РП-18 (1 СШ 6кВ) (ОКЭС) ТП-461,10,413,384, 358, 297,138,62,320, 143(1СШ) (ОКЭС) ТП-129,501,353,491, 482,492,489,494,295, 109,196(1СШ)439, 159,193,469,405,215,2 44,388,403,481,189, 513, 158,436,253,277 (1СШ) (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. Осмотр причины откл. не выявил.	ТО	16.01.2019	21ч40м	21ч55м	00ч15м	Повторно вкл.	Котельная (резерв), 2- Котельные(без резерва), Пром. Зона, жилой сектор, быт.	при откл. ф. Учхоз (ОКЭС), в РП-18 от ТО откл. ф.Межрайгаз (ОКЭС). На РП-18 ф.Межрайгаз вкл. в 22ч34м (Осмотр причины откл. не выявил)
31	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1616,1673,1 675,1615,1620,1611,1 613,1617,1677,1604	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП на ВЛ-10кВ повреждена опора №26 и привод РЛНД на ней. Повреждена КЛ от Р-47 до ТП- 1675(ОКЭС)	МТЗ	17.01.2019	14ч26м	15ч34м	01ч08м	Запитали потребителей по ф.7 .Откинули КЛ от опоры 26 и РЛНД	Жилой сектор, быт, 2 котельные(резерв), насосная(резерв)	ТП-1673,1616(жилой сектор, быт) без напряжения. В 17ч08м запитали полностью. 18.01.19 заменили опору и РЛНД.
32	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП- 41,2,40,33,32,34,35,76 ,36,38,63,31,30,29,27, 26,25,24,22,23 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, опоры № 65 поврежден укос	ф. 14 не отключался	19.01.2019	11ч14м	11ч14м	00ч00м	ф. 14 не отключался	ЦРБ (резерв) жилой сектор быт	
33	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф.Очистные сооружения-1 (ОКЭС)	РП-13 (1 СШ 6 кВ) (ОКЭС) ТП-433 (2СШ), 76(2 СШ),8 (ОКЭС) ТП-382,329,330 (1СШ) (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. Оборудования причины откл. не выявил.	ТО	21.01.2019	14ч35м	14ч43м	00ч08м	повторно вкл.	Больница (резерв), Очистные сооружения (резерв), КНС (резерв), жилой сектор, быт.	На РП-13 в 16ч13м ф. Очистные вкл.
34	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская- тяговая(РЖД)	ф. 3(РЖД)	ТП(ОКЭС):143,57,58	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Обрыв ВЛ на участке РЖД	РЖД не сообщает	21.01.2019	22ч40м	23ч45м	01ч05м	Запитали ТП от ф.6 Новоорская- районная	Водозабор(резерв), жилой сектор, быт	

35	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п\с Матвеевская(СПО)	ф.МТ-1(СПО)	ТП(ОКЭС): 33	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	земля	22.01.2019	03ч03м	04ч34м	01ч30м	СПО устранил повреждение, вкл.	ТП-33 жилой сектор	
36	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-31,76,1,3,7,18,8, 33,10,9,25,79,4,37,49, 64,85,22,23,45,36,51 (ОКЭС) ТП-84,15 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-31 попадание снега в РУ-10/0,4 кВ, повредился опорный изолятор 10кВ фазы "В", сгорело 3-ПК 40А, сгорел АВ-100А гр.№2. Метель.	АПВ успешное	22.01.2019	11ч53м	11ч53м	00ч00м	АПВ успешное. Произвели осмотр.	Больница (резерв), хлебокомбинат (резерв), администрация (резерв), Котельная (резерв), очистные сооружения (резерв), жилой сектор, быт.	На ТП-31 устранили повреждения, в 14ч46м ТП-31 вкл. Также отключена абонентская ТП-15.
37	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗПО)	1 СШ 6 кВ (ЗПО)	ф.Город-6, ф.Кирпичный, ф.Западный-1, ф.РУС-1, ф.ОВС, ф.Город-3, ф.Торговый центр (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	ЗПО о причине откл. не сообщают	ЗПО не сообщает	22.01.2019	12ч35м	12ч43м	00ч08м	ЗПО повторно вкл.	8-Котельных (Резерв), 6 -Котельных (без резерва), Дет.сад(резерв), 4-Дет.сада(без резерва), 3-Школы(резерв), 4-Школы (без резерва), Межрайонная Больница(резерв), жилой сектор, быт.	
38	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская ВЛ-35 кВ Эlevator (ЗПО)	п/с Погат 1 СШ 6 кВ (ОКЭС) п/с ж/д Больница 1 СШ 6кВ (РЖД)	п/с ж/д Больница: ф.ОКЗ (ОКЭС); п/с Погат: ф.Маяк-1, ф.11 Микрорайон , ф.5 микрорайон, ф.Азотная установка (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Метель. Повреждение в сетях ЗПО.	МТЗ	25.01.2019	01ч30м	02ч10м	00ч40м	На п/с Погат вкл СВ-6кВ	Котельная (резерв), Ретронслатор (резерв), Водозабор (резерв), Магнит (резерв), Дет. Сад, школа, жилой сектор, быт	На п/с ж/д Больница вкл СВ-6 кВ,запитали ф.ОКЗ в 02ч32м. На п/с Погат 1 СШ 6кВ вкл. по н.с. 25.01.2019 в 19ч55м
39	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-133,137,134,106, 105 ,127,130,121, 107, 104,132,103, 122,126, 101, (ОКЭС) ТП-145 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Метель.	МТЗ	25.01.2019	02ч25м	02ч35м	00ч10м	Повторно вкл.	Котельная (резерв), Больница (резерв), школа, жилой сектор, быт.	
40	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-133,137,134,106, 105 ,127,130,121, 107, 104,132,103, 122,126, 101, (ОКЭС) ТП-145 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Метель. Осмотр причины откл. не выявил.	МТЗ	25.01.2019	02ч47м	02ч55м	00ч08м	Повторно вкл.	Котельная (резерв), Больница (резерв), школа, жилой сектор, быт.	25.01.19 произвели перетяжку в пролете опор 25-26

41	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская(ЦП О)	Ф.5(ОКЭС)	ТП-67(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Повреждены 2 опорных изолятора на ПК- держателях	Сгорело 3 ПК- 30А	25.01.2019	15ч21м	16ч49м	01ч28м	Заменяли опорные изоляторы, ПК, вкл.	Налоговая, жилой сектор	Ф.5 на п\с Шарлыкской не отключался
----	---	-----------	-------------	---	-----------------------------------	---	----------------------	------------	--------	--------	--------	---	----------------------------	--