

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2019 г.

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Шарлыкский РУЭС ТП-36(ОКЭС)	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорел ТТ фазы "А"	ПН не сгорали	02.07.2019	9ч20м	12ч30м	3ч10м	Заменяли ТТ повторно вкл.	Жилой сектор.	
2	г.Оренбург ТП-3048 (ОКЭС)	гр.№6	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д Орская 232	гр. не откл.	02.07.2019	13ч35м	14ч05м	00ч30м	Срезали ввод в ж/д Орская 232, гр. повторно вкл.	Жилой сектор.	
3	г.Оренбург ТП-3096 (ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	У абонента по ул. Парковая 14 повреждение в ВПУ.	Сгорел ПН-250А фазы "В".	02.07.2019	17ч46м	19ч11м	01ч25м	В ВПУ абонента ул. Парковая 14 устранили повреждение, на ТП-3096 гр№4 заменили ПН,вкл.	Жилой сектор.	
4	г. Оренбург ТП-3027 (ОКЭС)	гр. Терешковой д 81	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента	сгорел ПН-250А фазы "В"	02.07.2019	18ч16м	20ч03м	01ч47м	заменяли ПН гр. вкл.	Жилой сектор.	
5	Октябрьский РУЭС ТП-17(ОКЭС)	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорел ПН-400 А. Фаза "А"-180А; "В"-206А; "С"-170А;	На вводном рубильнике сгорел ПН-400 А	03.07.2019	14ч45м	15ч15м	00ч30м	заменяли ПН, вкл.	Магазины	
6	г. Оренбург ТП-3110 (ОКЭС)	РУ-10кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПК-10кВ ф."С"	Сгорел ПК-10кВ ф."С"	03.07.2019	14ч00м	15ч28м	1ч28м	заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор.	

7	г. Оренбург ТП-3057 (ОКЭС)	гр Ростовская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП 3057 гр. Ростовская сгорел ПН фаза С нагрузка А-20А В-25А С-70А	ПН-250	07.07.2019	14ч54м	15ч35м	00ч41м	заменяли ПН гр. вкл.	Жилой сектор.	
8	Сорочинский КЭС ТП- 157(ОКЭС)	ру- 0,4кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На вводном рубильнике сгорело 3ПН- 250А.Повреждение на гр.котельная.	На вводном рубильнике сгорели 3ПН- 250 А	08.07.2019	02ч35м	02ч43м	00ч08м	заменяли ПН, вкл.	Котельная(резерв) ул. Освещение	гр. Котельная откл. Есть резерв
9	г. Оренбург ТП-3115 (ОКЭС)	гр, Комсомольская 17	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-3115 откл. гр. Комсомольская 17 для тушения пожара Комсомольская д.23	гр. не откл.	08.07.2019	12ч33м	16ч25м	3ч52м	На ВЛ-0,4кВ срезали ввод Комсомольская 23, после локализации пожара группу ул. Комсомольская на ТП-3115 вкл.	Жилой сектор, быт.	
10	г. Оренбург ТП- 3057 (ОКЭС)	гр Ростовская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП 3057 гр. Ростовская сгорел ПН- 250А фаза С нагрузка А- 16А В-8А С-78А	ПН-250А	08.07.2019	18ч30м	19ч01м	00ч31м	заменяли ПН гр. вкл.	Жилой сектор.	
11	Орский КЭС ТП- 78 (ОрПО)	гр.Уличного освещения от ШС (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждены оп.35,36 ВЛИ-0,4кВ уличного освещения.	гр. не откл.	09.07.2019	10ч00м	16ч40м	06ч40м	Заменяли опоры, вкл гр.Ул. освещения	Уличное освещение	
12	Бугурусланский КЭС ТП- 106(ОКЭС)	гр. Плодопитомник (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Откл. гр. для тушения пожара в ж\д	гр. не откл.	12.07.2019	15ч55м	16ч03м	00ч08м	Откинули ввод в ж\д, вкл.	Быт	
13	Оренбург ТП- 3115(ОКЭС)	гр. Щит 86(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Повреждены 2 линии СИП(переход через крышу) Пролетарская 31	гр. не откл.	13.07.2019	13ч09м	16ч48м	03ч39м	Восстановили ВЛИ, вкл.	Магазины, кафе,организаци и	
14	г.Оренбург ТП- 3040(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж\д ул. 7 Линия дом №27.	гр. не откл.	14.07.2019	01ч10м	01ч37м	00ч27м	На ВЛИ-0,4кВ опора №15 отключили ввод в ж\д ул. 7 Линия дом №27,гр.№4 на ТП-3040 вкл.	Жилой сектор, быт.	

15	Орский КЭС ТП-1683 (ОКЭС)	РУ-6кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПК-6кВ фазы "А"	Сгорел ПК-6кВ фазы "А"	14.07.2019	21ч26м	23ч12м	01ч46м	заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор.	
16	Новосергиевский РУЭС ТП-512(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул.Перестройки дом №17.	гр. не откл.	15.07.2019	04ч10м	05ч00м	00ч50м	На ВЛИ-0,4кВ отключили ввод в ж/д по ул. Перестройки дом №17, группу вкл..	Жилой сектор.	
17	Соль-Илецкий РУЭС ТП-111(ОКЭС)	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорел ПН-400А фазы "В".	Сгорел ПН-400А фазы "В".	19.07.2019	15ч50м	16ч21м	00ч31м	Заменяли сгоревший ПН, вкл. Нагрузка: А-340А, В-425А, С-323А.	Жилой сектор, быт.	На ТП-111 установлен ТМ-250кВа.
18	Бугурусланский КЭС ТП-102(ОКЭС)	гр. Чапаевская вниз(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. АВ-100А. Превышение нагрузки - фаза С-120А.	АВ-100А	20.07.2019	13ч40м	14ч35м	00ч55м	Пересадили гр. на резервный АВ-160А	Жилой сектор	
19	Оренбург ТП-3378(ОКЭС)	гр.Кирпичная(ОПО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	гр.Кирпичная сгорел ПН-250А.ОПО произвели осмотр.	ПН-250А	20.07.2019	17ч10м	17ч42м	00ч32м	Заменяли ПН, повторно вкл. ОПО произвели осмотр	Абоненты ОПО	
20	Переволоцкий РУЭС с.Каргала ТП-4(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр. для тушения пожара в ж/д	гр. не откл.	23.07.2019	21ч10м	21ч25м	00ч15м	Откинули ввод в ж/д, вкл.	Жилой сектор	
21	г. Оренбург ТП-3043(ОКЭС)	гр. №1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Ель выросла в ВЛ-0,4кВ	ПН-250А	26.07.2019	13ч36м	14ч17м	00ч41м	Произвели опиловку, заменили ПН гр. включили	Жилой сектор	
22	Орский КЭС ТП-168 (абонентская)	гр.Уличного освещения (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №15 ВЛИ-0,4кВ уличного освещения (ОКЭС) по ул.Сорокина 2а. Виновник ДТП скрылся.	гр. не откл.	28.07.2019	01ч40м	02ч30м	00ч50м	Демонтировали опору, срезали шлейфа на соседней опоре и вкл гр.Ул.освещения	Уличное освещение	29.07.19 опору заменили в 15ч40м

23	Саракташский РУЭС ТП- 213(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	В РУ-0,4кВ гр.3 сгорел ПН-160А. Осмотр причину не выявил	ПН-160А	28.07.2019	08ч40м	09ч05м	00ч25м	Произвели опиловку, заменяли ПН гр. включили	Жилой сектор	
----	---------------------------------------	------------	---	---	--	---------	------------	--------	--------	--------	---	--------------	--

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2019 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кувандыкский РУЭС РТП-1 "главная" (РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП-725,726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	МТЗ	01.07.2019	03ч55м	04ч10м	00ч15м	повторно вкл.	жилой сектор	
2	г.Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-10 (ОПО)	ТП-3115 (2СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (абонентская) от ТП-1199 до ТП-3115 ф.57-10	МТЗ	01.07.2019	09ч33м	10ч24м	00ч51м	откл.поврежденную КЛ, ТП-3115 (2СШ) запитали по резервной схеме.	Дом Офицеров, жилой сектор, быт.	
3	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-701,702,707, 708,709,711,712, 714,715,716,717, 718,719,720,721, 722,723,724,725, 726,727,728,729, 731732,733,734, 735,736 (ОКЭС) ТП-703,704,705, 706,707, 710,730 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ ф.7 в пролете опор №6-7 упала ветка	земля	02.07.2019	08ч23м	08ч54м	0ч31м	Убрали ветку, ф.7 включили	Школа, д/с, КНС, жилой сектор, быт, организации.	
4	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-272,220,212, 288,211,210,208, 309,274,287,209, 207,206,254,205, 219,249,261,282, 200,310,255,301, 265,203,285 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь. Произвели осмотр электрооборудования по ф.16 осмотр причину отключения не выявил.	земля	02.07.2019	09ч45м	10ч35м	00ч50м	На ВЛ-10кВ откл. РТП-310,255, 301,265,203,285. Ф-15 вкл.	Жилой сектор, быт	ТП-310,255, 301,265, 203,285 вкл. в 12ч00м
5	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.16(ОКЭС)	ТП-317,312,308, 306,298,284,277, 303,297,296,295, 289,213(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь. Произвели осмотр электрооборудования по ф.16 осмотр причину отключения не выявил.	земля	02.07.2019	09ч45м	12ч45м	3ч00м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
6	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-1,3,4,6,7,8, 18,19,26,32,63,34,3 3,28,97,20,24,22,14, 13,11,9,10,78, 21(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При аварийном откл. ф.7 (ЦПО) откл. ф.5(ОКЭС)	АПВ успешно	02.07.2019	09ч20м	09ч20м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Жилой сектор, промзона.	

7	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-701,702,707, 708,709,711,712, 714,715,716,717, 718,719,720,721, 722,723,724,725, 726,727,728,729, 731732,733,734, 735,736 (ОКЭС) ТП- 703,704,705, 706,707, 710,730 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-717 поврежден проходной изолятор ф. "С"	земля	02.07.2019	13ч17м	13ч42м	0ч25м	Заменяли проходной изолятор. Ф.7 вкл.	Школа, д/с, КНС, жилой сектор, быт, организации.	
8	г.Оренбург РП-39 (ОПО)	2СШ-10кВ	ТП-3019,3110, 2СШ 3098(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	02.07.2019	12ч30м	12ч35м	00ч05м	Повторно вкл. по ТУ	Школа, д/с, КНС, жилой сектор, быт, организации.	
9	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-9(ОПО)	ТП-3122,3123, 3124,3017,3018, 3068,3076, 3087(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	02.07.2019	13ч56м	13ч58м	00ч02м	Повторно вкл. по ТУ	Жилой сектор, быт.	
10	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-7(ОПО)	ТП-3016(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	02.07.2019	13ч56м	15ч38м	1ч42м	Ф.33-7 запитали с РП- 75	ДК Радуга, жилой сектор, быт.	
11	г.Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-8(ОПО)	ТП-3110, 3098 2СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ ф.39-8 на опоре №1 отгорел шлейф. Персонал ОПО производит восстановительные работы.	Персонал ОПО не выезжал.	02.07.2019	13ч40м	14ч10м	00ч30м	На ТП-3098 откл. ВН в ст. РП-39 ф.39-8, вкл СВН-10кВ. ОПО на ВЛ- 10кВ ф.39-8 опора №1 восстановили отгоревший шлейф, в 17ч33м ,вкл. ф.39-8.	Жилой сектор, быт.	Не полнофазный режим работы ТП- 3110. В 17ч33м ТП- 3110 вкл. по нормальному режиму.
12	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.16(ОКЭС)	ТП-298(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ЛР Р.16-4 поврежден шлейф фазы "В".	фидер не отключался	02.07.2019	18ч56м	21ч10м	02ч14м	устранили повреждение ф вкл.	жилой сектор.	
13	Беляевский РУЭС п/с Беляевская (ЦПО)	ф. Бе-2 (ОКЭС)	ТП- 204,205,206,207,208 ,209,210,211,212,21 3,214,215,216,217,2 18,219,220,221,2222 ,223,224 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	на ВЛ 10 кВ опора №77 поврежден изолятор	МТЗ	02.07.2019	20ч08м	20ч16м	00ч08м	на ВЛ 10 кВ откл. ЛР-2- 2 ф. Бе-2 вкл.	администрация, жилой сектор, быт	на опоре №77 заменяли изолятор ф. Бе-2 полностью вкл. 22ч46м

14	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф. Ку-6 (ОКЭС)	ТП-602,609,610,712,318,618,619 (ОКЭС) ТП-608,601,604,605,606,607(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	дождь, на ТП-608 (абонентская) вода попала на токоведущие части	МТЗ	02.07.2019	22ч21м	22ч40м	00ч19м	отключили ТП-608 (абонентская) ф. вкл.	роддом (резерв) котельная (резерв) жилой сектор, быт	На ТП-608 устранили повреждение, вкл. в 16ч45м
15	Кувандыкский РУЭС РТП-1 "главная" (РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП-725,726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	МТЗ	02.07.2019	23ч05м	23ч30м	00ч25м	повторно вкл.	жилой сектор	
16	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская (МЭС)	ф.Ак-1(ОКЭС)	ТП-38,40,42,43,77,103,104,105,11,12,13,22,24,32,36,44,65,70(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На опоре №54/43 поврежден фарфоровый изолятор фазы "В"	земля	03.07.2019	9ч20м	9ч22м	00ч02м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР-1 отпайка в ст. ТП-38,40,42,43,77,103,104,105. Ф. Ак-1 вкл.	Жилой сектор, быт, 5 НС(резерв)	Отпайку в ст. ТП-38,40,42,43,77,103,104,105 вкл. в 10ч48м
17	г.Оренбург п/с Восточная (ЦПО)	1СШ-6кВ	ТП-3015,ТП-3027 2СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	03.07.2019	16ч58м	17ч24м	00ч26м	2СШ ТП-3027 запитали по ф.3-12	Жилой сектор, быт, ЦТП(резерв), НС(резерв)	Без напряжения ТП-3015. В 17ч35м на п/с."Восточная" вкл. 1-СШ 6кВ, ТП-3015 включенна в работу.
18	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-1 (ОПО)	ТП-3177, 3178, 3179 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.С-1 откл. реклоузер В-124 (ОПО), на участке ОПО попала птица. Поврежден реклоузер В-124(зауральный РЭС)	МТЗ	04.07.2019	06ч21м	10ч55м	04ч34м	Запитали ф.С-1 по ф.С-8	Жило сектор, быт.	
19	г.Оренбург п\с Береговая(ЦПО)	2 СШ-10кВ(ЦПО)	РП-58(1СШ), ТП-3221(1СШ),3371(1СШ),3465(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Береговая откл. 2 СШ-10кВ(ЦПО). Повреждение на ф.Б-4	персонал смежной организации не сообщает	04.07.2019	12ч19м	12ч31м	00ч12м	Запитали РП-58 1 СШ по ф. Кр-6.2 СШ ЦПО повторно вкл.	Больница(резерв), школа бокса	2 СШ-10кВ на п\с Береговая ЦПО запитали в 12ч49м
20	Кувандыкский РУЭС п\с Рамазан(ОКЭС)	ф.2(ОКЭС)	Насосная"Рамазан" (ООО Водоснабжение)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На п\с Рамазан откл. ф.2(ОКЭС). Повреждение в сетях ООО "Водоснабжение"	МТЗ	04.07.2019	12ч50м	14ч15м	01ч25м	Осмотрели ф.2, повторно вкл.	Водозабор(резерв)	
21	г.Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф.Б-6 (ОКЭС)	КЛ-10 кВ от п/с Береговая до РП-58 ф.Б-6 был включен на Х.Х.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Береговая до РП-58 ф.Б-6	Земля	05.07.2019	03ч38м	—	00ч00м	Вывели в ремонт поврежд.КЛ	Абоненты не откл.	

22	г.Оренбург п/с Овощевод (ЦПО)	ф Ов-2 (ОПО)	РП-33 2 СШ- 10кВ(ОПО) ТП- 198,458(абоненты ОКЭС), ТП-3012, 3043,3088,3089, 3125,3082(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Овощевод откл. "В" Ов-2(ОПО)	персонал смежной организации не сообщает	05.07.2019	10ч06м	10ч47м	00ч41м	Повтроно вкл.	Жилой сектор,быт, д/с, 4КНС(резерв)	Ф.33-2 вкл. в 10ч58м
23	Кувандыкский РУЭС РП-1 (ЮжУрал. Креалитовый завод)	ф.111 (ОКЭС)	ТП-105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,113,114 (ОКЭС)	3. Нарушение организационного характера (ошибочные действия персонала).	15 Прочее	Неправильные действия оперативного персонала.	персонал смежной организации не сообщает	05.07.2019	12ч40м	12ч44м	00ч04м	повторно вкл.	Поликлиника, КНС (резерв), 2дет/сада, школа, жилой сектор	
24	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-2 (ВПО)	ф.17 (ОКЭС)	ТП-190, 196, 210, 37, 239, 171, 176, 157, 158, 131, 175, 226, 169, 186 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф.17 на Р- 48 попала птица.	МТЗ	05.07.2019	16ч20м	16ч45м	00ч25м	убрали птицу, ф.17 включили	Водозабор(резерв), жилье, быт	
25	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская (МЭС)	ф.Ак-2(ОКЭС)	ТП-14,16,18, 19,21,23,26,28,41,45 ,46, 101,111(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудован ия, осмотр причину отключения не выявил.	ТО, АПВ успешно	06.07.2019	13ч28м	13ч28м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Жило сектор, быт.	
26	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	ф.Фр-1(ОКЭС)	ТП-55,10,34,26, 15,25,46,37(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудован ия, осмотр причину отключения не выявил.	ТО	06.07.2019	13ч10м	13ч16м	00ч06м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт, полиция, д/с.	
27	г.Оренбург п/с."Ростоши"(ЦПО)	ф.Рш-1(ОКЭС)	ТП- 3017,3018,3068,307 6,3082,3121,3122,31 23,3124,(ОКЭС). ТП- 273,312,550(ОПО). ТП- 1660,1680,1779,110 9(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудован ия ГУП "ОКЭС", повреждений нет.	ЦПО на п/с."Ростоши" не высказали.	07.07.2019	06ч24м	06ч26м	00ч02м	По ТУ повторно вкл.	Жилой сектор,быт,КНС- резерв,дачи.	
28	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	ф. 1 (ОрПО)	ТП-155,197,207 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ (ОрПО) от РП-12 до опоры №1	зсмля	07.07.2019	12ч35м	19ч30м	06ч55м	ОрПО восстановили КЛ, вкл.	жилой сектор	

29	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.24 (ОрПО)	ТП-151,412 (ОКЭС) ТП 405 (ОрПО) РУ-04 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ (ОрПО) от ТП-405 до РП-12	Земля	07.07.2019	12ч35м	13ч45м	01ч00м	отключили поврежденную КЛ (ОрПО) ф.вкл. ОрПО восстановили КЛ	жилой сектор	07.07.2019 15ч54м ТП 405 подключили ДГУ. В 21ч50м КЛ восстановлена
30	г. Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	2 СШ-10кВ(ЦПО)	РП-72 1 СШ ТП-3138,3139 2 СШ, 3140,3141,3142,3143,3144,3145,3146 2СШ 3138,3149,3214,3024 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Пугачевская отключился вводной "В" 2 СШ (ЦПО)	персонал смежной организации не сообщает	07.07.2019	14ч03м	14ч35м	00ч33м	на п/с Пугачевская откл. Ф. П-9 П-36 (ОПО) вводной "В" 2 СШ вкл.	КНС (резерв) котельная (резерв) жилой сектор быт	
31	Орский КЭС п/с Новгородская(ВПО)	ф.16(ОрПО)	ТП-189,190(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ отгорело 2 провода (ОКЭС)	МТЗ	08.07.2019	06ч30м	06ч55м	00ч25м	Откл. поврежденный участок ВЛ от Р-63 до ТП-189, вкл.ф.16	СНТ	Без напряжения ТП-189,190. Произвели восстановительные работы. Р-63 вкл. в 12ч00м
32	Бузулукский КЭС п/с "Заводская"(ЗПО)	ф.Город-6(ОКЭС)	ТП-25,28,34,402,118 1-СШ 6кВ,383,184 1-СШ 6кВ(ОКЭС). ТП-234(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-118 до ТП-383	Земля на фазе "С"	08.07.2019	18ч00м	18ч38м	00ч38м	Откл. поврежденную КЛ-6кВ, ф.Город-6 вкл.	Жилой сектор,быт.	11.07.19 в 14ч40м КЛ-6кВ от ТП-118 до ТП-383 восстановили, включили,собрали нормальную схему.
33	Бугурусланский КЭС п/с Новая(СПО)	2СШ-10кВ(СПО)	ф.НВ-8(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. цель 110кВ Михайловская-Тюрина 2(СПО)	ТО, АПВ успешно	08.07.2019	21ч50м	21ч50м	00ч00м	АПВ успешно	колледж,д\сад,узел связи,почта, жилой сектор	
34	Бугурусланский КЭС п/с Городская(СПО)	1 СШ-10кВ(ОКЭС)	ф.Г-2,Г-4,Г-8(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. цель 110кВ Михайловская-Тюрина 2(СПО)	ТО, АПВ успешно	08.07.2019	21ч50м	21ч50м	00ч00м	АПВ успешно	НС, водозабор, больница(резерв),жилой сектор, быт	
35	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.23(ВПО)	1СШ-10кВ РП-2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВПО произвели осмотр. Причину не выявили	МТЗ	09.07.2019	05ч30м	05ч45м	00ч15м	На РП-2 1СШ запитали через секционный. Произвели осмотр.	Очистные(резерв),гимназия, жилой сектор, быт	ВПО повторно вкл. ф.23 в 06ч46м
36	Орский КЭС РП-11 (ОрПО)	ф. 40 (ОрПО)	ТП-333, 334 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке от РП-11 до ТП-335 ф.40 (ОрПО)	ТО	09.07.2019	09ч29м	11ч08м	01ч39м	Вывели поврежденный участок, запитали по ф.39 РП-11.	НС	ф. 40 (ОрПО) схема ремонтная

37	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-2 до ТП-448 (ОКЭС)	абоненты ОПО	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Осмотр причину не выявил	ТО	09.07.2019	16ч32м	17ч20м	00ч48м	повторно вкл.	абоненты ОПО	
38	Абдулинский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Город-2 (ОКЭС)	ТП-3,4,5,6,7/1, 7/2, 10,12,16, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 54, 63, 71, 72, 94, 97, 101, 102, 106,115 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер, дождь, гроза. Осмотр электрооборудования причины не выявил.	МТЗ	10.07.2019	08ч39м	08ч43м	00ч04м	повторно вкл.	НС, школа, жилой сектор, быт	
39	Абдулинский КЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.Бактак (РЖД)	ТП-8,13, 15, 52, 73 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер, дождь. Осмотр электрооборудования причины не выявил.	ТО	10.07.2019	09ч15м	09ч36м	00ч21м	повторно вкл.	дет/сад, АЗС, жилой сектор.	
40	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	2СШ-10кВ (ЦПО), ф.5 (ОКЭС)	ТП-1,3,4,6,7,8, 9,10 11, 11А, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 34, 40, 61, 63А (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	10.07.2019	10ч52м	11ч00м	00ч08м	повторно вкл.	Больница(резерв), КНС (резерв), жилье, быт.	
41	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.СК-10 (ОКЭС)	ТП-101, 102, 103, 1010, 1011, 104, 105, 106, 107, 108, 109 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10кВ на опоре №90 поврежден изолятор.	ТО	10.07.2019	18ч53м	20ч13м	01ч20м	заменяли изолятор ф. СК-10 вкл.	элеватор (резерв), жильё, быт	
42	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф. ЮЗ-16 (ОПО)	ТП- 3045,3050,3051, 3072,3038 (ОКЭС) ТП- 489,164,621,113,416 ,626,362,200 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	дождь, гроза, обрыв ВЛ 6 кВ, повреждение изолятора (ОПО)	ТО	10.07.2019	19ч37м	21ч30м	01ч53м	на ТП-3045 откл. РВ в стор ТП-164 ф. вкл.	строй площадка, швеймех, жилой сектор	ТП-3050,3051 вкл. 11.07.2019 в 06ч25м
43	г.Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф.64-25(ОКЭС)	ТП(ОКЭС)- 3066(2СШ),3297(2СШ),3028,1432(1СШ), 1117(2СШ),3472(1СШ),3398(1СШ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ на территории Окологической больницы повреждена КЛ(ОКЭС) от ТП-3297 до ТП-3028 ф. 64-25	ТО	12.07.2019	10ч05м	10ч18м	00ч13м	Вывели поврежденный участок, запитали по резерву	Больница(резерв),туб диспансер(резерв),общество инвалидов(резерв), жилой сектор	
44	Кувандыкский РУЭС РП-1 (Криолит)	ф.61(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):101-111	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр, причина не выявлена	МТЗ	12.07.2019	09ч46м	09ч57м	00ч11м	Повторно вкл.,произвели осмотр	д\сад, школа,3 КНС,котельная, жилой сектор	
45	Кувандыкский РУЭС РП-1 (Криолит)	ф.111 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):111-114	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр, причина не выявлена	МТЗ	12.07.2019	09ч46м	09ч57м	00ч11м	Повторно вкл.,произвели осмотр	КНС,котельная, ЦРБ, жилой сектор	

46	Бузулукский КЭС п/с "Заводская" (ЗПО)	ф.3ап-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):63,РП2(1СШ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ повреждена КЛ(ОКЭС) от п\с Заводская до ТП-63	ТО	12.07.2019	10ч06м	10ч30м	00ч24м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов по ф. 3-2	школа, д/с, жилой сектор, быт, организации, котельная,	В 16ч40м восстановили КЛ
47	Кувандыкский РУЭС п\с Кувандыкская (ВПО)	ф.23(ВПО)	РП 2 1 СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	земля	12.07.2019	12ч50м	13ч20м	00ч30м	1СШ РП-2 запитали через СВ	школа,котельная,очистные(резерв),жилой сектор	В 16ч40м ВПО вкл. ф.23
48	г.Оренбург РП-52(ОПО)	ф.52-9(ОПО)	ТП-3103(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	12.07.2019	14ч48м	15ч22м	00ч34м	ОПО откл.поврежденный участок, вкл. 52-9	ж\д Победы 178\1(резерв)	
49	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-1(ОКЭС)	ТП-77,93(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена 1 из 2 КЛ выход на опору №1 с РП-1 ф.1-1(ОКЭС)	ТО	12.07.2019	15ч30	15ч58м	00ч28м	Откл. поврежденный участок, ТП-77 запитали по резерву. Откинули поврежденную КЛ, вкл.ф.1-1	Жилой сектор	ТП-93 вкл. в 18ч43м
50	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Северный (ОКЭС)	ТП-81 1СШ, 194, 118 2СШ, 184 2СШ, 201 2СШ, 199 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Сильный ветер. На опоре №30 ВЛ-6кВ обнаружили ветку на проводах.	МТЗ	13.07.2019	01ч10м	01ч38м	00ч28м	Вывели участок ВЛ от РП-2 до ТП-25, запитали абонентов по ф.Город-6	Жилой сектор, быт	
51	г.Оренбург РП-48(ОПО)	ф.48-10(ОПО)	ТП-3030(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентской ТП-1169	МТЗ	13.07.2019	11ч43м	12ч08м	00ч25м	Откл. поврежденный участок, вкл. ф.48-10	Жилой сектор, быт	
52	Орский КЭС РП-14(ОрПО)	ф.5(ОрПО)	ТП-442,430(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-418 до ТП-442(ОКЭС)	МТЗ	13.07.2019	13ч35м	14ч38м	01ч03м	Откл. поврежденную КЛ, вкл.ф.5	Жилой сектор, пожарная,быт, АЗС	ТП-430(АЗС,магазин) без У. В 19ч29м КЛ-10кВ от ТП-418 до ТП-442 смонтирован,испытан,включен.
53	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ф.15(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):15,20,17,5,35,58,62,27,9,8,84,5,7,51,7,69,3,10,68,28,50,49,33	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ опора №170 упало дерево	ТО, АПВ не успешно	13.07.2019	17ч15м	17ч23м	00ч08м	Убрали дерево, вкл.ф.15	Жилой сектор, быт, больница(резерв)	

54	Илекский РУЭС п/с."Илекская" (ЦПО)	ф.3(ОКЭС)	ТП- 1,2,3,4,7,8,9,10,15,1 8,22,23,25,31,33,36, 37,45,48,49,51,61,68 ,76,79,84,85(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ(ОКЭС) от п/с."Илекская" до опоры №1.	Земля	13.07.2019	19ч24м	19ч40м	00ч16м	На ВЛ-10кВ ф.3 опора №1 отключили РЛНД,отключили повреждённый участок,ф.3 запитали по ф.5 с п/с."Илекская".	Больница-есть резерв,администраци я,детсад,жилой сектор,быт.	ТП-79 сгорел ПК-10кВ фазы "С", в 23ч20м заменяли ПК ТП-79 вкл., ТП-2 на ТМ- 160кВа повреждён ТТ 0,4кВ фазы "В", в 23ч50м заменили ТТ ТП-2 вкл. 14.07.2019 КЛ-10 кВ от п/с Илекская до опоры №1 восстановили
55	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая" 3- СШ 10кВ(ЦПО)	ф.3(ОКЭС)	РП-1 2-СШ 10кВ, ф.1- 2,ф.1-5,ф.1-6(ОКЭС). Ф.1-2(31-ТП),ф.1- 5(10-ТП),ф.1-6(1- ТП)(ОКЭС).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза,дождь. Отключ алась ВЛ-110кВ от п/с."Маяк" до п/с."Соль-Илецкая"	АПВ успешное	13.07.2019	19ч40м	19ч40м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Больница-резерв,ЮК- 25/6-есть резерв,НС,КНС,полици я,погранзастава,жил ой сектор,быт.	
56	Илекский РУЭС п/с."Илекская" (ЦПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП- 17,29,30,39,52,53,54 ,55,57,64,72,74,82,8 7(ОКЭС). ТП- 24,92,93(абонентск ие)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Для перевода нагрузки ф.3 на ф.5 в 20ч20м на ВЛ-10кВ включили реклоузер Р-2, в 20ч23м на п/с."Илекская" откл. В ф.5.	МТЗ	13.07.2019	20ч23м	20ч45м	00ч22м	На ВЛ-10кВ откл. реклоузер Р-2, ф.5 на п/с."Илекская" повторно вкл.	КНС,котельная,тамож ня,детсад,АБЗ,жилой сектор,быт.	
57	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская" (ЦПО)	ф.8(ОКЭС)	ТП- 217,221,222,223,225 ,226,235,238,239,24 0,259,262,263,267,2 68,269,271,273,291, 300,305(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Дождь,гроза.На ТП- 271 1-СШ 10кВ повреждён опорный изолятор фазы "В".	Земля на фазе "В".	14.07.2019	06ч15м	06ч50м	00ч35м	На ТП-271 откл. 1-СШ 10кВ,вкл.СР-0,4кВ,ф.8 на п/с."Саракташская" вкл.	Больница -перевели на резерв,КНС-есть резерв,жилой сектор,быт.	
58	г. Оренбург РП-50 (ОПО)	ф. 50-8 (ОКЭС)	ТП-3116 2 СШ, 3117 1 СШ (ОКЭС) ТП- 1750 1 СШ 1760 1СШ(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 10 кВ от РП-50 до ТП- 1760 (ОКЭС)	ТО	14.07.2019	18ч40м	19ч10м	00ч30м	на тп 3116 откл.ВН в стор ТП-3117 ф. 50-8 вкл. СР	гостиница, жилой сектор, быт,ТЦ Сокол	ТП-3117 вкл. в 19ч39м. ТП-1760 вкл. в 20ч06м. 15.07.19 16ч 08м КЛ восстановлена 16.07.2019 будут проводить испытание
59	Амбулацкий РУЭС п/с. "Амбулацкая" (МЭС)	ф.Ак-13(ОКЭС)	ТП- 31,78,60,37,112,113, 67,66,107,1,74,92,56 ,2,48,71,80,30,72,82, 73,6,4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	13.07.2019 после сильного ветра на ВЛ-10кВ опора №103 оторвавшейся кровлей с жилого дома посеколо провод.	ф.Ак-13 не отключался	14.07.2019	21ч15м	21ч28м	00ч13м	Опора №103 на проводе ВЛ-10кВ устранили повреждение, ф.Ак-13 вкл.	Больницу перевели на резерв,НС-есть резерв,детсад,жилой сектор,быт.	По аварийной заявки в 21ч15м отключили ф.Ак-13.
60	г.Оренбург п/с."Степановская" 1- 2 СШ 10кВ(ЦПО)	ф.С-1 (ОПО). Ф.С- 7,ф.С-8(ОКЭС)	ТП-3177, 3178, 3179,3166 2-СШ 10кВ,3167,3170,317 1,3172,3173,3174,31 75,3176,3130,3161,3 162,3163,3164,3165, 3166 1-СШ 10кВ,3168,3169 (ОКЭС). ТП-17049 2- СШ 10кВ(ОПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза,дождь. Отключ ение в ЦПО по 35кВ.	персонал смежной организации не сообщает	15.07.2019	01ч25м	01ч50м	00ч25м	Повторно вкл.	КНС-резерв,НС,жилой сектор,быт.	

61	Новосергиевский РУЭС п/с."Платовка"(ЗПО)	ф.3(ЗПО)	ТП- 310,311,312,313,314 ,309,336,334,333,34 1(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза,дождь. На п/с."Платовка" откл. В ф.3.	МТЗ	15.07.2019	03ч45м	04ч20м	00ч35м	Повторно вкл.	село Покровка(жилой сектор,быт,организац ии)	Осмотр электрооборудовани я ГУП "ОКЭС"будут производить в светлое время суток.
62	Новосергиевский РУЭС п/с."Платовка"(ЗПО)	ф.3(ЗПО)	ТП- 310,311,312,313,314 ,309,336,334,333,34 1(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза,дождь. На п/с."Платовка" откл. В ф.3.	МТЗ	15.07.2019	04ч25м	04ч35м	00ч10м	Повторно вкл.	село Покровка(жилой сектор,быт,организац ии)	Осмотр электрооборудовани я ГУП "ОКЭС"будут производить в светлое время суток.
63	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф. 9 (ОПО)	ТП-15,17,18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ 10 кВ опора №107 обрыв ВЛ (ОПО)	земля	15.07.2019	08ч05м	13ч08м	05ч03м	ОПО устранили повреждение ф. вкл.	жилой сектор, быт	
64	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. 9 (ОКЭС)	ТП-611,612,614,615 (ОКЭС) ТП-613 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	сильный ветер, ВЛ 10 кВ в пролете опор №65-66 деревья касаются проводов	ТО	15.07.1019	12ч15м	12ч25м	00ч10м	повторно вкл.	жилой сектор, быт	
65	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. 9 (ОКЭС)	ТП-611,612,614,615 (ОКЭС) ТП-613 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	сильный ветер, ВЛ 10 кВ в пролете опор №65-66 деревья касаются проводов	МТЗ	15.07.1019	13ч00м	13ч46м	00ч46м	произвели опиловку ВЛ ф. вкл.	жилой сектор, быт	
66	г. Оренбург РП-39 2 СШ (ОПО)	ф. 39-5 , 39-8 (ОПО)	ТП-3019,3110, 2СШ 3098(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 10 кВ (ОПО) от п/с "Индустриальная" до РП-38	ТО	15.07.2019	14ч50м	16ч05м	01ч15м	откл. поврежденную КЛ РП-39 2 СШ запитали с РП-49 ф. 49- 9	жилой сектор, быт КНС, школа , д/сад	
67	г. Оренбург п/с Восточная (ЦПО)	1СШ 6кВ	ТП-3015(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	15.07.2019	18ч23м	18ч51м	00ч28м	ЦПО на п/с Восточная вкл. 1 СШ	жилой сектор	
68	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ф. 1(ОКЭС)	ТП-40(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	При осмотре ТП-40 на ТМ обнаружили птицу	Сгорело ПК фазы "А" и "В"	16.07.2019	15ч37м	16ч25м	00ч48м	Убрали птицу, заменяли ПК, включили	Водозабор	
69	г.Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	ТП-3086 2СШ, 3288 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение по ф.Б 9 в сетях ОПО	На п/с Береговая откл В ввода 1СШ-10кВ	17.07.2019	16ч52м	17ч36м	00ч44м	Откл. поврежденный участок, вкл.	школа бокса (резерв), школа№33 (резерв), жильё	

70	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая (СПО)	Ф.Л-5(ОКЭС)	ТП-72,153,82,107, 180,109,96,100, 104,114,159,110, 170,93,143,153, 144,145 1СШ,129, 203,207(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На опоре №1 повреждена кабельная разделка КЛ-10кВ ф.Л-5 (ОКЭС)	МТЗ	18.07.2019	16ч20м	17ч10м	00ч50м	На ВЛ-10кВ откл. Р-1, Ф. Л-5 запитали по Ф.Л-1	Д/сады, жилой сектор, быт.	18.07.2019 в 22ч15м КЛ восстановленна , вкл.
71	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф. 2 (ОКЭС)	ТП- 201,202,203,204,205 ,206,207,209,210,21 4 (ОКЭС) ТП- 208,211,212,213 ,707 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, сбита опора №247 (ОКЭС)	МТЗ	18.07.2019	21ч00м	22ч10м	01ч10м	откл. РЛНД Р-208 ф вкл.	п. Паника, п. Заповедный,п. Партизанский, б/о Бузулукский Бор,б/о МГДУ, МТС, водозабор (резерв)	
73	Орский КЭС РП-18 (ОрПО)	ф. 15 (ОрПО)	ТП-171 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	ТО	18.07.2019	21ч05м	22ч22м	01ч17м	ОрПО устранили , вкл.	жилой сектор	
74	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф. 7 (ОКЭС)	ТП-701,702,707, 708,709,711,712, 714,715,716,717, 718,719,720,721, 722,723,724,725, 726,727,728,729, 731732,733,734, 735,736 (ОКЭС) ТП- 703,704,705, 706,707, 710,730 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ 10 кВ в пролете опор №109- 110 упало дерево	МТЗ	19.07.2019	01ч00м	01ч14м	00ч14м	убрали дерево с ВЛ, ф 7 вкл.	Школа, д/с, КНС,котельная (резерв) НС, жилой сектор, быт, организации.	
75	Бузулукский КЭС п/с. "Промбаза" (НГДУ)	ф. Город - 7(ОКЭС)	ТП-443,343 1-СШ 6кВ,209,125,221,284 ,394,278,483,325 2- СШ 6кВ,328,316,91,373 1-СШ 6кВ,89,88 2- СШ 6кВ,449,321 1- СШ 6кВ,РП-14 2-СШ 6кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 6кВ(ОКЭС) от ТП-91 до ТП-89	МТЗ	19.07.2019	16ч15м	16ч35м	00ч20м	Откл. повр.участок КЛ- 6кВ, ф.Город-7 от п/с."Промбаза" до ТП- 443 вкл., в 16ч55м ф.Город-7 вкл. полностью	Промзона, жилой сектор,быт.	
76	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-6 (ОПО) не откл.	ТП-3082 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3082 сгорело 2хПК-50А по ф.В,С. Осмотр оборудования причину не выявил. Напряжение 238-237- 237В	ПК	20.07.2019	05ч30м	07ч05м	01ч35м	заменяли 2хПК, вкл ТП-3082	КНС (резерв), жилой сектор	
77	Медногорский РУЭС РП-3 (ОКЭС)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-12,13,14, 15, 16,1,2,4,7, 5 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Сильный ветер. На ВЛ-10кВ в пролете 64\7-64\8 упала ветка.	ТО	20.07.2019	07ч05м	07ч40м	00ч35м	На ТП-15 откл ВВ в ст. ф.Сады и огороды, вкл ф.1. Убрали ветку ,вкл.	жильё, быт, с/о	Без напряжения ТП- 1,4,7,5. В 08ч21м вкл. ф. Сады огороды
78	г.Оренбург п/с Заречная(ЦПО)	ф.Зар-7(ОПО)	ТП-3311(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП- 2026	ТО	20.07.2019	11ч20м	11ч58м	00ч38м	ТП-3311 запитали по резерву. ОПО вывели поврежденный участок, вкл.Зар-7	База ОКЭС	ОПО ф. Зар-7 вкл.в 12ч42м

79	г.Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-8(ОПО)	ТП-3110, 3098 2СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-580(ОПО) повреждены проходные изоляторы в ст. РП-39 и в ст. ТП-3098	ТО	20.07.2019, 21.07.2019	17ч13м	01ч30м	08ч17м	2СШ ТП-3098 запитали через СВН, ОПО устранили повреждения на ТП-580, вкл ф.39-8 полностью.	Жилой сектор,быт, КНС(резерв)	ТП-3110- 2-х эт. ж\д вкл в 01ч30м 21.07.2019
80	Бузулукский КЭС РП2(ОКЭС)	ф. п.Нефтяников(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):26,27,70,85,111(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ(ОКЭС) от ТП-85 до ТП-111	МТЗ	20.07.2019	18ч48м	18ч58м	00ч10м	Вывели поврежденный участок, вкл.	Жилой сектор, быт, котельная(резерв)	
81	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.3(ВПО)	ТП(ОКЭС):142,167,188,206,211,212,216,218	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ ВПО	земля	21.07.2019	08ч26м	09ч00м	00ч34м	ВПО устранили повреждение, вкл.	Быт, жилой сектор, НС	
82	Медногорский РУЭС ТП-33 (ОКЭС)	ф.3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):34,35,36,37,38,39,310,311,312	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-33 откл. ВВ ф.3 в ст.ТП-34. Осмотр причину не выявил	МТЗ	21.07.2019	09ч50м	10ч01м	00ч11м	Произвели осмотр, повторно вкл.	Жилой сектор, быт,скважина(резерв),ЦРБ(резерв)	
83	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-1 (ОКЭС)	ТП-3101 1СШ,30641 СШ, 3063 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 10 кВ от ТП-3064 до ТП-3063 (ОКЭС)	ТО	22.07.2019	11ч19м	12ч09м	00ч50м	отключили поврежденную КЛ ф. Вкл.	ЦТП (резерв) ТД Звездный, жилой сектор	
84	г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф. Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3041 2СШ,3104,3078,3104 (ОКЭС) ТП-1897 2СШ, 1870,1750,1593,1795,1790,1645,1752,1791,1525 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ(абонентская) от Р-12 до ТП-1791 , на РЛНД Р-2/2 (ОКЭС) дефект контакта КЛ с ВЛ.	ТО	22.07.2019	11ч19м	13ч32м	02ч13м	отключили поврежденную КЛ ф вкл. Откл, ВЛ от Р-2/1 до ТП -1897	бетонный завод, мусороперерабатывающий завод, АЗС, ТЦ "новый мир"	ТП-1648 откл.
85	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф С-8 (ОКЭС)	ТП-3161,31623163,3130,3164,3165,3168,3169, 31661 СШ (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	На ВЛ 10 кВ ф. С-8 в пролете опор № 152-153 воздушные шары закоротили фазу "А" и "С"	МТЗ	22.07.2019	12ч15м	14ч11м	01ч56м	Убрали шары, ф С-8 вкл.	жилой сектор	
86	г. Оренбург РП-39 (ОПО)	ф. 39-4 (ОПО)	ТП-3098 1СШ,3108 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	22.07.2019	12ч45м	13ч41м	00ч56	На ТП-3098 вкл.СВН-10кВ.	жилой сектор	
87	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	2 СШ-10кВ(ЦПО)	РП-64 1 и 2 СШ, РП-43 2СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Юго-Восточная откл 2 СШ 10кВ	персонал смежной организации не сообщает	22.07.2019	17ч38м	18ч18м	00ч40м	На РП 64 включили СВ 2и 3 СШ	3 Обл. Больница,Туб диспансер, Онкодиспансер, ЦТП, военный городок,	РП-43 2 СШ вкл 18ч06м. На РП-64 по заявке РЗиА был откл. ф ЮВ-45. РП-64 1 СШ вкл. в 18ч29м

88	Абдулинский КЭС п/с."Полевая"(СПО)	ф.Пл-2(ОКЭС)	ТП-111,116,118,120,23, 25,26,31,33,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,48,76,77,82,83,86,87,89,93(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Будут производить осмотр электрооборудование ГУП"ОКЭС"	АПВ успешное	22.07.2019	19ч09м	19ч09м	Время срабатывания АПВ	Будут производить осмотр электрооборудование ГУП"ОКЭС"	Больница-резерв,роддом-резерв,жилой сектор,быт.	
89	г.Оренбург РП-Нежинка(ОПО)	ф.4(ОПО)	ТП-3090,3091(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В результате аварийного отключения на РП-Нежинка в ф.3, на РП-Нежинка отключился в ф.4.	персонал смежной организации не сообщает	22.07.2019	23ч19м	23ч30м	00ч11м	По ТУ на РП-Нежинка повторно вкл. в ф.4.	Жилой сектор,быт.	
90	Новосергиевский РУЭС п/с."Платовка"(ЗПО)	ф.3(ЗПО)	ТП-310,311,312,313,314,309,336,334,333,341(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО.	МТЗ	23.07.2019	03ч20м	03ч48м	00ч28м	Повторно вкл.	село Покровка(жилой сектор,быт,организации)	
91	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦПО)	ф.11 (ОКЭС) ремонт.схема	ф.11:ТП-184, 180, 97, 82, 81, 172, 187, 197, 193, 90, 173, 170, 85, 194, 198, 190, 195, 181, 80, ф.5:ТП-191, 182, 83, 177, 176, 79, 185, 175, 87, 89, 95, 186, 196 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Экскаватор схлестнул провода при прохождении под ВЛ-10кВ ф.11 (ОКЭС)	ТО	24.07.2019	15ч05м	15ч14м	00ч09м	Повторно вкл.	р.ц.Александровка больница, поликлиника, 2 школы, 2 дет/сада, РУС, жильё,быт	ф.5 (ОКЭС) запитан через ф.11
92	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская(ВПО)	ф.5(ОКЭС) участок ВЛ от ЛМВ-19 в ст. ТП-14	ТП(ОКЭС):14,19. Абонентская ТП Карьер	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	НА ВЛ-10кВ ф.5 откл. ЛМВ-19 в ст. ТП-14. Осмотр причину не выявил	МТЗ	25.07.2019	01ч35м	01ч56м	00ч21м	Произвели осмотр, повторно вкл.	Быт,карьер	ф.5 на п/с Кваркенская не откл. Осмотр производили на рассвете.
93	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная (СПО)	ф.Ю--9 (ОКЭС) не откл.	ТП-176 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-176 сгорело ПК-15А по ф.В, в РУ-0,4кВ нарушение изоляции СИП питающего группы 0,4кВ	ПК	25.07.2019	07ч10м	09ч50м	02ч40м	восстановили изоляцию, заменили ПК, вкл ТП-176	жилой сектор	
94	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая" (ЦПО)	ф.-11(ОКЭС)	ТП-35,15,163, 14,51,162,33,31, 30, 29, 101, 36,37, 162(ОКЭС) ТП-218, 38 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена кабельная разделка на опоре №40 от ТП-35 в сторону ТП-15.	ТО	25.07.2019	14ч59м	15ч44м	00ч45м	Ф.11 вкл. до ТП-35	Больница (резерв), колония (резерв), дет/сад, КНС (резерв), жильё,быт	ТП-35,14,15,163, 51 Вкл в 16ч45м по ф.1-5. В 21ч15м 25.07.19 КЛ восстановлена, включена
95	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-8 (ОКЭС)	ТП-3102,3041 1 СШ(ОКЭС) ТП 1703 2СШ,1890 2СШ, 1899 2 СШ, 1897 1 СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 10 кВ от ТП-1899 до ТП-3102 (ОКЭС)	ТО	27.07.2019	02ч17м	03ч26м	01ч09м	отключили поврежденную КЛ ф вкл.	АЭС жилой сектор, ТЦ Новый МИР,	полностью ф. вкл в 04ч05м
96	г.Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-8(ОПО)	ТП-3098 2-СШ 10кВ,3110 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП-580(ОПО)	персонал смежной организации не сообщает	27.07.2019	11ч00м	11ч37м	00ч37м	На ТП-3098 откл.ВН в ст. Р.39-8-1 ф.39-8, вкл.СВН-10кВ.	Жилой сектор,быт.	ОПО на ТП-580 откл. повр. участок, ф.39-8 на РП-39 вкл. в 11ч54м

97	Медногорский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП- 61,62,63,64,66,67,68 (ОКЭС). ТП- 69(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2. Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ в пролёте опоры №2- опоры№3 упала ветка.	ТО	27.07.2019	16ч51м	17ч08м	00ч17м	Убрали ветку с ВЛ- 10кВ, ф.6 на РП-1 вкл.	Жилой сектор,быт,рынок.	
98	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-1677, 1701, 1681, 1676, 1703, 1619, 1700, 1647, 1702, 206 (ОКЭС) ТП- 72, 1621, 543, 1688, 1679, 1072, 1648, 1618, 1680 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза, ливень. Осмотр оборудования причины не выявил.	МТЗ	28.07.2019	01ч09м	01ч42м	00ч33м	повторно вкл.	НС, котельная(резерв), котельная, жилой сектор	
99	Орский КЭС ТП-72 (Никель комбинат)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-1106, 1057, 1065, 1063, 1085 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза, ливень. Осмотр оборудования причины не выявил.	ТО	28.07.2019	01ч16м	03ч32м	02ч16м	повторно вкл.	КНС (резерв), котельная (резерв), жильё, быт.	
100	Новосергиевский РУЭС п/с."Новосергиевская" (ЗПО)	ф.11 (ОКЭС) не отключался	ТП-1114, 1101, 1111, 1102, 1116, 1115, 1103, 1110, 1109, 1117, 1106, 1107, 1112, 1119 (ОКЭС) ТП-1105, 1118, 1108 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждена одна из двух КВЛ-10кВ от п/с Новосергиевская до ЛР.11-1.	земля	27.07.2019, 28.07.2019	22ч57м	01ч25м	02ч28м	откл участок КВЛ от п/с Новосергиевская до ЛР.11-1, запитали через ф.5 п/с Новосергиевская	мелкомбинат, ДРСУ, терминал (резерв), жильё.	КЛ-10кВ 29.07.19 восстановлен,испыта н, включен в 19ч39м.
101	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	1СШ-10кВ (ВПО) ф.3 (ВПО), ф.6 (ОКЭС)	ф.3:ТП-228, 211, 216, 167, 142, 2106, 2116 (ОКЭС) ф.6: ТП- 154, 130, 133, 174 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Домбаровская откл. В ввода ТМ-1. Повреждение в сетях ВПО.	персонал смежной организации не сообщает	28.07.2019	04ч30м	06ч30м	02ч00м	ВПО на п/с Д-1 запитали через ТМ-2	полиция, жильё, быт.	
102	Бузулукский КЭС,Грачевский РУЭС п/с Грачевская(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 101,102,103,104,105 ,106,107,109,110,11 1,112,114,116,117,1 18,119,120,121,122, 123,124,125,203,207 ,208,209,210,212,21 7,225	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф.1 опора №68 слетел изолятор.	МТЗ	29.07.2019	18ч55м	19ч19м	00ч24м	На ВЛ-10кВ ф.1 откл. ЛР-№3,ф.1 на п/с."Грачёвская" вкл.	Жилой сектор,быт,больница(резерв),насосная(рез ерв),КНС	На ВЛ-10кВ опора № 68 устранили повреждение, ф.1 ф 20ч20м включили полнлстью.
103	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС п/с."Д-1"(ВПО)	ф.9(ОКЭС)	ТП- 213,249,268,234,269 ,180,215,246(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудован ия, осмотр причину отключения не выявил.	МТЗ	30.07.2019	06ч55м	07ч19м	00ч24м	После осмотра, ф.9 повторно вкл.	Жилой сектор,быт.	
104	г.Оренбург РП- 8(ОКЭС)	ф.8-4(ОПО)	ТП- 166,17,977,212,331, 216,599,613,124,22, 56 1-СШ 6кВ(ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждены КЛ- 6кВ(ОПО) от ТП-216 до ТП-599 и от ТП- 599 до ТП-613.	Земля	30.07.2019	23ч49м	00ч17м	00ч28м	ОПО откл.поврежденный участок, ф.8-4 на РП-8 вкл.	Военный госпитал,жилой сектор,быт	
105	г. Оренбург РП- Оренбург нефть	ф. 21 (газпромэнерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях Газпромэнерго	персонал смежной организации не сообщает	31.07.2019	17ч53м	19ч33м	01ч40м	ГазпромЭнерго откл. отпайки и вкл.ф. 21	ООО ЛОГИСТИКА	ТП-3079 без У. ТП-3179 вкл. в 21ч09м

106	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-29 (ОКЭС)	РП-43 1 СШ (ОКЭС) ТП 1054 (оборонэнерго) ТП-639 1СШ 638 2 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение в сетях ОборонЭнерго	персонал смежной организации не сообщает	31.07.2019	18ч00м	19ч15м	01ч15м	на РП-43 1СШ запитали через секционный.	военный городок, жилой сектор, быт,	
107	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-9 (ОПО)	РП-12 1СШ (ОПО) ТП-3037 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ (ОПО) от п/с Юго -восточная до РП-12	ТО	31.07.2019	18ч02м	18ч45м	00ч43м	ОПО на РП-12 вкл. СВ-6кВ	жилой сектор	
108	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-238,327,5,322,3171,25 3,315,4,232,7,224,11 ,(ОКЭС) ТП-1,155,96 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	горза, дождь	МТЗ	31.07.2019	18ч30м	18ч36м	00ч06м	повторно вкл.	жилой сектор быт.	
109	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-13,2,239,3,321,354,38 0,10,254,325,(ОКЭС) ТП-	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на ТП 200 (Абонентская)	МТЗ	31.07.2019	18ч30м	19ч27м	00ч57м	ф. 13 запитали по ф. 8	жилой сектор, быт	
110	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф. 9 (ЦПО)	ТП-15,17,18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	вовреждение в сетях ЦПО	ТО	31.07.2019	18ч25м	19ч45м	01ч20м	осмотрели ф.9 , повторно вкл.	жилой сектор	
111	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-3 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):40,2,138(2), 12(2),1,219,8,16,4,97,1 8,49,111,161,5,6,43,44 ,102,	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ пролет опор №35\24\21-35\24\22 упала ветка	ТО, АПВ не успешно	31.07.2019	17ч51м	18ч01м	00ч10м	Откл. отпайку в ст. тп-219(резерв), вкл. ф.1-3, убрали ветку	Скважины,база РУЭС, КНС, котельная, жилой сектор, быт	
112	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.-ЮВ-5 (ОПО)	ТП-3009 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях (ОПО)		31.07.2019	19ч40м	21ч00м	01ч20м	ТП-3009 запитали по ф. 10-23.ОПО вывели поврежденную КЛ, вкл.ф.ЮВ-5	жилой сектор	ТП-3009 запитали в 20ч15м по резерву
113	Саракташский РУЭС п/с Саракташская(ЦПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):314,253,260 ,202,278,258,231,234, 248,270,286,214,299,2 71,34	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ опора №153 упала ветка	ТО	31.07.2019	18ч50м	18ч59м	00ч09м	Убрали ветку, вкл.ф.1	Жилой сектор,быт, больница(резерв)	
114	Абдулинский КЭС п/с Тяговая(РЖД)	ф.ВЧД(РЖД)	ТП(ОКЭС):107,108,90	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	ТО	31.07.2019	23ч05м	02ч13м	02ч18м	РЖД устарнило повреждение, вкл.ф.ВЧД	Быт, телевышка(резерв)	
	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф.СИ-10(ЦПО)	ТП(ОКЭС):134,140,129 ,133,131,141,166,165, 121,115,168,120,105,1 36,145	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь,гроза.На ВЛ-10кВ опора 145-146 обрыв провода в ст. ТП-120(ОКЭС)	земля	31.07.2019 01.08.2019	23ч05м	05ч20м	06ч15м	Осмотрели, устранили обрыв, вкл.	Фермерские хозяйства	ТП запитывали участками.

115	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф.СИ-14(ЦПО)	РП-1(1СШ)(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь,гроза	земля	31.07.2019 01.08.2019	23ч58м	00ч20м	00ч22м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Скважины,д\сад,школа, КНС, котельная, жилой сектор, быт	
-----	--	--------------	-----------------	---	---	-------------	-------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------------------------------	---	--