

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Ноябрь 2019 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бузулукский КЭС ТП-111(ОКЭС)	гр.Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита ж/опора №7 и произошел обрыв проводов.	Сгорел ПН-30А фазы "А".	04.11.2019	02ч05м	03ч55м	01ч50м	Убрали сбитую опору №7 с проезжей части дороги, восстановили обрывы проводов, группу вкл.	Уличное освещение.	
2	Орский КЭС ТП-501 (ОКЭС)	гр.Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита ж/опора	гр. Не отключалась	04.11.2019	12ч15м	12ч15м	00ч00м	гр. Не откл.	Уличное освещение.	05.11.2019 будут производить замену опоры
3	г. Оренбург ТП-3069 (ОКЭС)	гр Серебряной россы (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка А -79А В-114А С-86А	сгорел ПН ПН-250А фазы "В"	07.11.2019	19ч45м	20ч18м	00ч33м	Заменяли ПН, вкл группу 0,4кВ	жилой сектор	
4	Бугурусланский КЭС КТП-90 (ОКЭС)	гр. Ростовская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение номинала АВ. Нагрузка 43-21-90А	АВ-80А	10.11.2019	19ч10м	20ч00м	00ч50м	Повторно вкл.	жилой сектор	Осмотр ВЛ дефектов не выявил
5	г. Оренбург ТП-3167 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛИ-0,4кВ гр.1 причины не выявил. Нагрузка гр.1 82-47-62А	АВ-160А	12.11.2019	02ч20м	03ч50м	01ч30м	Повторно вкл.	жилой сектор	

6	Александровский РУЭС ТП-173 (ОКЭС)	РУ-04 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	РУ-0.4кВ выгорел Т.Т. ф. "В"	гр. не отключались	12.11.2019	12ч05м	13ч30м	01ч25м	устранили повреждение, РУ-04кВinkl.	жилой сектор	
7	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-321(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. Группу для тушения пожара в ж\д	гр. не отключались	14.11.2019	01ч45м	03ч00м	01ч15м	Откинули ввод с опоры, гр.inkl.	жилой сектор	
8	Сорочинский РУЭС ТП-153(ОКЭС)	гр.КНС№4(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-153 повреждён ПН-250А фазы "С".	Повреждён ПН-250А фазы "С".	16.11.2019	09ч20м	09ч55м	00ч35м	Заменяли повреждённый ПН, гр. КНС№4inkl.	КНС№4-резервное питание.	
9	Соль-Илецкий РУЭС ТП-1009(ОКЭС)	ТМ-250кВа	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ТП-1009 на ТМ-250кВа нагрев на нулевой шпильке 0,4кВ.	—	16.11.2019	10ч26м	13ч51м	03ч25м	На ТП-1009 заменили ТМ,inkl.	Жилой сектор, магазин.	Установили ТМ-250кВа.
10	Бугурусланский КЭС КТП-24 (ОКЭС)	гр.РТП(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-24 отключился автомат 250А.	Отключился автомат 250А.	16.11.2019	17ч20м	17ч48м	00ч28м	Повторноinkl. Нагрузка: А-18А; В-26А; С-18А.	Производственная база.	
11	г.Оренбург ТП-3172 (ОКЭС)	гр.Солнечная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр оборудования дефектов не выявил. На ТП-3172 замерили нагрузку по гр.Солнечная 130-53-40А	АВ-160А	19.11.2019	16ч15м	16ч35м	00ч20м	повторноinkl.	жилой сектор	
12	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС ТП-17 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр оборудования дефектов не выявил. На ТП-17 по гр.1 замерили нагрузку- 5-10-12А	АВ-100А	20.11.2019	09ч10м	09ч40м	00ч30м	повторноinkl.	Агропромсервис	
13	Орский КЭС ТП-1611 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Из-за падения дерева в пролете опор №2-№3 произошел обрыв СИП гр. №4 и №1 (совместный подвес)	ПН-250 А фазы А и С	22.11.2019	09ч15м	13ч05м	03ч50м	устранили повреждение, группуinkl.	Жилой сектор, быт	

[illegible]

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Ноябрь 2019 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (зап. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оренбург п/с Степановская(ЦПО)	ф.С-1(Оренбургский р-н)	ТП-3177,3178,3179(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ Заурального РЭС сбиты опоры	персонал смежной организации не сообщает	01.11.2019	14ч03м	16ч31м	02ч28м	Зауральный РЭС вывели поврежденный участок, абонентов запитали через ф.С-8	Жилой сектор,быт	02.11.2019 в 05ч41м ф.С-1 вкл. По нормальной схеме.
2	г.Оренбург РП-40 (ОПО)	ф. 40-5 (ОПО)	ТП-3119 1 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ ф.40-5 от ТП-1257 до ТП-3119 (ОКЭС)	МТЗ	04.11.2019	16ч30м	17ч20м	00ч50м	откл. Поврежденную КЛ ф. вкл.	НПФ, банк	05.11.2019 в 20ч19м вкл. КЛ-10кВ ф.40-5 от ТП-1257 до ТП-3119
3	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-11,21,58,66 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ, ООО "Энергосервис" повредили КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Сорочинская до ТП-11	ТО	05.11.2019	11ч35м	11ч48м	00ч13м	откл. Поврежденную КЛ, запитали по ф.6 с п/с Сорочинская	Школа (резерв), КНС (резерв), котельная (резерв), жилой сектор.	06.11.19 в 16ч18м вкл. По нормальной схеме КЛ-10 кВ от п/с Сорочинская до ТП-11
4	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-5 (ОПО)	ТП-3009 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6кВ ф.ЮВ-5 от ТП-349 до ТП-1090 (ОПО)	земля	08.11.2019	00ч31м	01ч36м	01ч05м	отключили поврежденную КЛ, ф.ЮВ-5 вкл	жилой сектор	
5	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская (ВПО)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-194 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр оборудования ТП причины не выявил.	На ТП-194 сгорело 2хПК	08.11.2019	12ч50м	13ч40м	00ч50м	На ТП-194 заменили 2хПК, откл 2 абонентские гр.0,4кВ, вкл ТМ на ТП-194	ДРСУ, ИП.	На ТП-194 заменили ТМ 160кВА и вкл гр.0,4кВ в 16ч45м. Замерили напряжение 234-231-227В
6	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	1 СШ-10 кВ	ф. 18,11,14 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	персонал смежной организации причину откл. не сообщает	персонал смежной организации не сообщает	11.11.2019	13ч38м	15ч10м	01ч32м	ф. 14 запитали по ф. 3	больница (резерв) котельная жилой сектор быт.	устранили повреждение в 16ч54м вкл ф. 11,14,18 (ОКЭС)

7	Бугуруланские КЭС п/с Новая (СПО)	ф.Нв-8 (ОКЭС)	ТП-194,91,25 (1 СШ),33,30, 174 (старая) (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ сторонней организацией, была порвана КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-174 до ТП-4	ТО	13.11.2019	11ч04м	11ч32м	00ч28м	откл. Поврежденный участок, ф.Нв-8 вкл.	Драм театр (резерв), жилой сектор, быт.	КЛ-6кВ от ТП-174 до ТП-4 восстановлен,включе н 16.11.2019 в 15ч57м.
8	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-30,31,33,99,61, 29,100,101,38, 36,37,218,162,35, 15,163,14,51, 10А, 9А	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-10А до ТП-9А	ТО	14.11.2019	15ч38м	15ч54м	00ч16м	вкл.ф.11 до ТП-35	РУС (Резерв), жилой сектор, быт.	в 16ч00м откл. Поврежденный участок, ф.11 вкл. Полностью
9	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП- 204,228,247,244,227 ,275,232,237,279,25 6,266,292,281,215,2 42,218,311,242,233, 224,283,293(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита опора №3 отпайка в сторону ТП- 204	МТЗ	15.11.2019	12ч56м	13ч19м	00ч23м	Откл.Р.14-5 в сторону ТП-204	Промзона, жилой сектор, быт	Без напряжения ТП- 204,228,247,244. Заменяли сбитую опору №3, ф.14 вкл. полностью в 16ч10м.
10	Сакмарский РУЭС п/с."Россия"(ЦПО)	ф.Р-12(ЦПО)	ТП-1245,1246(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ(ЦПО) в пролёте опор №8-№9 отпайка в сторону ТП- 249 обрыв провода.	Земля на фазе "В".	16.11.2019	14ч00м	15ч23м	01ч23м	ЦПО на ВЛ-10кВ устранили обрыв провода, ф.Р-12 на п/с."Россия" вкл.	Жилой сектор,быт.	
11	г.Оренбург	Полностью п.с Юго-Западная, Южная(ЦПО)	РП- 57(полностью),РП- 2(полностью),РП- 40(полностью)РП- 56(полностью)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Пожар на п/с Юлия(ЦПО). Повреждение ВЛ- 110кВ цепь 1 и 2 Оренбургская- Пугачевская	персонал смсжной организации не сообщает	18.11.2019	10ч35м	12ч30м	01ч55м	ЦПО запитали п/с Юго- Западную, п/с Южная	Котельные, КНС жилой сектор, быт	
12	Бузулукский КЭС РП- 13 (ОКЭС)	ф.Очистные 1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 360,382,329,330,76, 433,4	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На абонентсой ТП-330 произошло повреждение	ТО	18.11.2019	09ч12м	09ч36м	00ч24м	Откл. ТП-330, вкл. Ф.	Очистные,жилой сектор,быт	
13	Бузулукский КЭС РП- 13 (ОКЭС)	ф.Очистные 2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 360,180,42,250,249, 450,155,370,187,330	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На абонентсой ТП-330 произошло повреждение	ТО	18.11.2019	09ч12м	09ч36м	00ч24м	Откл. ТП-330, вкл. Ф.	Очистные,жилой сектор,быт	

14	Оренбург РП-43(ОКЭС)	ф.43-7(Оборонэнерго)	ТП(абонентские) 1054	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена абонентская КЛ от РП-43 до ТП-1054	ТО	18.11.2019	15ч02м	—	—	Вывели поврежденную КЛ.	Абоненты Оборонэнерго	
15	Бугурусланский КЭС,Северный РУЭС п/с."Северная"(МЭС)	ф.Св-1(ОКЭС)	ТП- Св-1,Св-21,Св-24,Св-4,Св-3,Св-6,Св-7,Св-13,Св-23,Св-20,Св-14,Св-25,Св-8,Св-12,Св-16,Св-19,Св-11,Св-2,Св-10,Св-9,Св-22,Св-18,Св-17(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произведи осмотр ВЛ-10кВ и ТП,повреждений не обнаружено.	ТО, АПВ не успешно	18.11.2019	21ч38м	21ч55м	00ч17м	На п/с."Северная" ф.Св-1 повторно вкл.	больница (резерв), 2-котельных(есть резерв), жилой сектор, быт.	
16	Бугурусланский КЭС,Северный РУЭС п/с."Северная"(МЭС)	ф.Св-1(ОКЭС)	ТП-24 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-24 сгорели шлейфа от проходных изоляторов до верхних контактов ПК.	На ТП-24 сгорело 2хПК	19.11.2019	09ч05м	12ч00м	02ч55м	Устранили повреждение, заменили 2хПК, вкл ТП-24	Мечеть, юстиция, СТО.	
17	Орский КЭС п/с Заводская (ВПО)	ф.47 (ОрПО)	ТП-34, 229 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-314	МТЗ	20.11.2019	09ч30м	12ч11м	02ч41м	устранили, вкл.	Сады и огороды, ул.освещение.	ф.47 (ОрПО) ремонтная, запитан через ф.53
18	г.Оренбург п/с Южная (ЦПО)	ф.Ю-4 (ОПО)	ТП-3025(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ ф.Ю-4 от ТП-65 до ТП-32 (ОПО)	ТО	25.11.2019	11ч10м	12ч25м	1ч15м	Откл. Поврежденную КЛ. ТП-3025 запитали по ф.11-1	Храм, училище, жилой сектор, быт	
19	п/с Индустриальная (ЦПО)	ф. И-8 (ОПО)	ТП-3300 1СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Индустриальная до РП-9	земля	28.11.2019	14ч30м	14ч56м	00ч26м	РП-9 1 СШ запитали по ф. 9-1	ледовый дворец Кристал	
20	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-8 (ЦПО)	ТП-128 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	Земля	30.11.2019	17ч18м	17ч39м	00ч21м	ЦПО откл. Поврежденный участок, ф.Ок-8 вкл.	Жилой сектор	