

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Декабрь, 2021 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электростанции		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (таш. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установка)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бугурусланский КЭС ТП-111(ОКЭС)	гр.Лиза Чайкина(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	От ВЛ-0,4кВ повреждена отпайка КЛ-0,4кВ(ОКЭС) в ст. прачечной	АВ-200А	01.12.2021	09ч30м	11ч10м	01ч40м	Заменяли КЛ, вкл.	Жилой сектор, прачечная	
2	Соль-Илецкий РУЭС ТП-1009 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора ул. Освещения	гр. Не откл.	03.12.2021	11ч15м	11ч15м	00ч00м	гр. Не откл.	ул. Освещение	
3	Орский КЭС Гайский РУЭС КТП-8(ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена кабельная перемычка 0,4кВ от ТМ до РУ-0,4кВ(ОКЭС)	Защита не срабатывала	03.12.2021	19ч20м	22ч30м	03ч10м	Заменяли перемычку КЛ, вкл.	Жилой сектор, быт	
4	Бугурусланский КЭС ТП-117(ОКЭС)	гр. Магазины(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	Упала концевая деревянная опора №5.	АВ-80А	04.12.2021	22ч00м	23ч20м	01ч20м	Демонтировал и опору и пролет голого провода.	Гаражи , магазин	05.12.21 в 12ч30м заменили опору
5	Бузулукские КЭС ТП-15 (ОКЭС)	гр.Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №26, ДТП оформлено	гр. Не откл.	05.12.2021	14ч35м	14ч35м	00ч00м	гр. Не откл.	ул. Освещение	заменяли опору 06.12.2021
6	Бугурусланский КЭС ТП-12 (ОКЭС)	гр. "Дом Милосердия" (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д ул.Московская 13	гр. Не откл.	09.12.2021	05ч10м	06ч00м	00ч50м	потушили пожар ж/д, тр. вкл.	Санаторий (резерв), жильё. Быт	
7	Орский КЭС Гайский РУЭС ТП-57(ОКЭС)	Вводной контактор 2-СШ.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На вводном контакторе 2-СШ 0,4кВ повреждён контакт фазы "В".	Повреждён контакт фазы "В".	14.12.2021	11ч35м	12ч05м	00ч30м	На ТП-57 откл. вводной контактор 2-СШ,вкл.СР-0,4кВ	Жилой сектор,быт.	
8	г. Оренбург ТП 3164 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-0,4кВ Опора №1 замкнул фонарь ул. Освещения, выгорел провод СИП в пролете опор №1-2	АВ-100 А	14.12.2021 15.12.2021	20ч30м	00ч20м	03ч50м	восстановили ВЛ гр. Вкл.	жилой сектор	
9	Абдулинский КЭС КТП-33(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛП-0,4кВ,повреждений не обнаружено.	Отключился автомат 125А	15.12.2021	11ч50м	12ч20м	00ч30м	На ТП-33 повторно вкл.гр.№4, нагрузка: А-54А,В-92А,С-81А.	Детсад,жилой сектор.	
10	Первоуральский РУЭС ТП-45 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Отгорел контакт АВ-160А (ОКЭС) по фазе В гр.2 от ТП-45	АВ-160А	16.12.2021	18ч45м	20ч45м	02ч00м	Заменяли АВ, вкл. гр.2	жилой сектор	
11	Соль-Илецкий РУЭС ТП-13 (ОКЭС)	гр.5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В ШС-13-5-1 поврежден АВ-63А (ОКЭС)	На ТП-13 гр.5 не откл.	16.12.2021	20ч25м	20ч50м	00ч25м	переключили на резервный ввод	Многоквартирный жилой дом	
12	г. Оренбург ТП-3060 (ОКЭС)	гр. Евразия (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ-04 от опоры №8 до ж/д Заводская 28/1	ПН-250А	19.12.2021	13ч08м	19ч41м	06ч33м	восстановили КЛ гр.вкл.	жилой дом	
13	г. Оренбург ТП-3029 (ОКЭС)	гр. Дачная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ул. Магнитогорская 78 (магазин)	гр. Не откл.	19.12.2021	12ч23м	14ч14м	01ч51м	Магнитогорская 78 ВРУ откл. вводной рубильник, гр. вкл	жилой сектор	
14	Александровский РУЭС ТП-181(ОКЭС)	гр. 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	нагрузка фазы А-33АВ-35АС-29А	ПН-100А	19.12.2021	15ч00м	15ч30м	00ч30м	заменяли ПН-100А фазы В	жилой сектор	
15	Абдулинские КЭС ТП-68 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. Мокрый дождь.	АВ-100А	20.12.2021	15ч30м	16ч00м	00ч30м	повторно вкл.	жилой сектор.	
16	Кувандыкский РУЭС ТП-311(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключили гр. Для тушения пожара в жд	гр. Не откл.	24.12.2021	08ч46м	08ч59м	00ч13м	повторно вкл.	Жилой сектор	

17	Сорокинские КЭС ТП-33(ОКЭС)	ру-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена кабельная перемычка 0,4кВ от ТМ до РУ-0,4кВ(ОКЭС)	Защита не сработывала	24.12.2021	11ч30м	12ч47м	01ч17м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор, быт	
18	Оренбург ТП-3040(ОКЭС)	гр. 10Линия(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д 10 линия 11	гр. Не откл.	25.12.2021	15ч32м	16ч30м	00ч58м	Откнули ввод на сгоревший ж/д, вкл. гр	Жилой сектор	
19	Абдулинский КЭС КТП-3 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. Метель. Обрыв ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) в пролёте оп.13-15	АВ-100А	26.12.2021	07ч27м	09ч38м	02ч11м	Устранили обрыв ВЛ, вкл.	Жилой сектор	
20	Бузулуковский КЭС ТП-105 (ОКЭС)	гр. Механикаторов (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр ВЛН-0,4кВ причины откл не выявил. Нагрузка 45-90-70А	АВ-100А	26.12.2021	08ч34м	09ч05м	00ч31м	повторно вкл.	Жилой сектор	
21	Илекский РУЭС ТП-79(ОКЭС)	ТМ-100кВа(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	ТП-79 на ТМ-100кВа повреждена фаза "В" выход с ТМ.	ПК не повреждены.	26.12.2021	22ч10м	01ч03м	02ч57м	ТП-79 РУ-0,4кВ на вводном рубильнике сделали одноимёнку,вкл.	Жилой сектор.	
22	Илекский РУЭС ТП-87 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр ВЛН-0,4кВ причины откл не выявил. Нагрузка А-0А, В-9А, С-13А	2 ПН 160А фазы "В" и "С"	28.12.2021	14ч05м	14ч35м	00ч30м	заменяли ПН, вкл. гр.№3	ООО "А 7 АГРО"	
23	Орские КЭС Гайский РУЭС ТП-2 (ОКЭС)	гр.Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Авто. Совершил столкновение с опорой (без номера), ДТП оформлено.	гр. Не откл.	29.12.2021	00ч40м	15ч15м	14ч35м	заменяли опору, вкл.	ул. Освещение	
24	Оренбург ТП-3218 (ОКЭС)	гр.Стройка (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка фазы А-92А, В-158А, С-79А	2 ПН-100А фазы "А" и "С"	29.12.2021	10ч13м	11ч40м	01ч27м	Заменяли ПН, вкл.	Стройка	
25	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС РП-69(ОКЭС)	Вводной автомат 2-СШ 0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждён вводной автомат 1000А по 2-СШ 0,4кВ.	_____	30.12.2021	10ч00м	12ч30м	02ч30м	На РП-69 вкл.СР-0,4кВ.	Сбербанк, жилой сектор, быт.	РП-69 на вводном автомате по 2-СШ 0,4кВ устранили повреждение, в 18:00м откл. СР-0,4кВ вкл. вводной автомат 2-СШ.
26	Бузулуковский КЭС ТП-53 (ОКЭС)	гр. Октябрьская Комсомольская	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ж/д ул.Октябрьская 64	гр. Не откл.	30.12.2021	20ч38м	21ч11м	00ч33м	потушили пожар ж/д, гр. вкл.	жилой сектор	
27	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-Финских (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр ВЛ-0,4 кВ причины откл. не выявил. Нагрузка А-223А, В-178А, С-118А	ПН-250 А фазы "в"	31.12.2021	21ч40м	21ч55м	00ч15м	Заменяли ПН, вкл. гр.№2	жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Декабрь 2021 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3078, 3316, 3104, 3315, 3314, 3307, 3313, 3308, 3309, 3312 (ОКЭС) ТП-1790, 1752, 1791, 1525, 1645 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ ф.Ив-5 откл. В-Ив-5-1. Дождь.	фидер не отключался	01.12.2021	01ч19м	01ч23м	00ч04м	Повторно вкл.	Эко Спутник, бетонный завод, ПромЗона.	Осмотр причины откл. не выявил
2	Оренбург РП-52 (ОПО)	ф.52-1 (ОПО)	ТП-3103 ( 1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-1715 (Абонентская). Дождь.	персонал смежной организации и не сообщает	01.12.2021	01ч18м	02ч35м	01ч17м	откл. поврежденный участок, вкл.	Многоквартирный жилой дом	
3	Оренбург РП-52 (ОПО)	ф.52-9 (ОПО)	ТП-3103 ( 2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-1715 (Абонентская). Дождь.	персонал смежной организации и не сообщает	01.12.2021	01ч18м	02ч35м	01ч17м	откл. поврежденный участок, вкл.	Многоквартирный жилой дом	
4	г.Оренбург ТП-3119 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТМ-2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	яч. ВН ТМ-2 повреждена кабельная разделка в стор. ТМ	ПК	02.12.2021	07ч45м	08ч50м	01ч05м	на ТП-3119 2 и 4 СШ 0,4 кВ запитали с ТМ-1	прокуратура (резерв)	02.12.2021 12ч00м КЛ от ВН до ТМ-2 восстановлена
5	Орские КЭС Гайский РУЭС ЦРП-1 (ОКЭС)	2 СШ-6 кВ (ОКЭС)	ТП-3,4,5,6, 13,14,15,16(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ЦРП-1 откл. 2 СШ, повреждена КЛ-6кВ от ЦРП-1 до ТП-6 ф. 10	ТО	03.12.2021	15ч35м	17ч27м	01ч53м	на ЦРП-1 откл. В ф. 10, вкл. вводной В 2СШ. В 18ч29м ф. 10 запитали по ф. 9.	д/сад, почта, жилой сектор	КЛ-6кВ ф.10 от ЦРП-1 до ТП-6 восстановлена, включена на х/х 07.12.2021 в 18ч08м.

6	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-1 (ОКЭС)	ТП: 1-17, 1-21, 1-14, 1-25, 1-19, 1-22, 1-9, 1-10, 1-2, 1-20, 1-8, 1-7, 1-6, 1-4, 1-24, 1-1, 1-23 (ОКЭС) ТП-1-18, 1-13, 1-3 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	персонал смежной организации и не сообщает	04.12.2021	10ч24м	12ч23м	01ч59м	повторно вкл.	Котельная, прокуратура, жилой сектор, быт.	
7	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	1 СШ 6-10 кВ (ЦПО)	ф.ЮВ-38, 29, 45, (ОКЭС) ф.ЮВ-18 РП-82 (1 СШ), РП-43 (1 СШ), РП-64 (1 и 3 СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Юго-Восточная откл. 1 СШ 6-10 кВ	персонал смежной организации и не сообщает	04.12.2021	11ч17м	12ч06м	00ч49мм	На п/с Юго-Восточная вкл. 1 СШ 10 кВ	Военская часть ГАУ "С-К К "Оренбуржье", ГБУЗ "Оренбургский областной онкологический диспансер", ИП Руденко А.Б., ООО "УКЖФ "Романтика", ООО УКЖФ "Комфорт", ТСЖ "Тектор" Жилой сектор, быт.	В 11ч52м на РП-82 откл. В ф.ЮВ-18, откл. ф.82-3, вкл. СВ-6 кВ. В 11ч44м на РП-64 откл. В ф.ЮВ-45, откл. В ф.ЮВ-38, вкл. СВ между 1 и 2 СШ, вкл. СВ между 2 и 3 СШ. В 11ч46м на РП-43 откл. В ф.ЮВ-29, вкл. СВ-10кВ
8	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская(МЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):12,28,52,57,64,80,81,82,151,153,175,208,214 Абонентские:74,160,185,188	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ ф.8 (ОКЭС) обнаружили нагар на изоляторе на опоре №125-2	ТО, АПВ успешно	05.12.2021	00ч38м	00ч38м	00ч00м	Произвели осмотр	Терминал(резерв), КНС(резерв), тел евышка(резерв), школа-интернат, жилой сектор, быт	
9	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-38 ф.ЮВ-29 (ОКЭС)	РП-64 (3 СШ 10 кВ) (ОКЭС) ТП-1757 (1 СШ), 1796 (1 СШ), 1874 (1 СШ), 1940 (1 СШ), 1941 (1 СШ), 1877 (2 СШ), 1878 (1 СШ), 1946 (1 СШ), 1933 (2 СШ) (абонентские) ТП-639 (1 СШ), 638 (1 СШ), 840, 839 (2 СШ) (ОПО) ТП-1054 (Оборонэнерго)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Юго-Восточная до РП-43 ф.ЮВ-29	персонал смежной организации и не сообщает	05.12.2021	15ч06м	15ч48м	00ч42м	На РП-64 откл. В ф.ЮВ-38, вкл. СВ-10 кВ между 2 и 3 СШ. В 15ч55м на РП-43 откл. В ф.ЮВ-29, вкл. СВ-10кВ.	Воинская часть, жилой сектор, быт.	КЛ-10кВ ф.ЮВ-29 от п/с."Юго-Восточная" до РП-43 восстановлен,включен на х/х 07.12.2021 в 14ч52м.

10	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.СК-9 (ЦПО)	ТП-15, 18, 17 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке ВЛ	ТО	06.12.2021	08ч55м	09ч38м	00ч43м	вкл.	Шиномонтаж, произв.база, жильё	
11	Бугурусланские КЭС п/с Юбилейная (СПО)	ф.Ю-5 (ОКЭС)	ТП-123, 119, 121, 127 (ОКЭС) ТП-157, 128 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр эл.оборудования, причины откл не выявили	откл реклоузер №7	06.12.2021	10ч15м	10ч18м	00ч03м	Запитали по ф.Ю-9	Торг.база, гаражи, ГАИ, "Энергосервис"	ВЛ-10кВ ф.Ю-5 и ф.Ю-9 (ОКЭС) запитана была по ремонтной схеме
12	Абдулинские КЭС п/с Тяговая-Абдулино (РЖД)	ф. Город-1 (ОКЭС)	ТП-14,17,18,19,53,55,56,58,60,74,75,76,78,84,85,98,109,110,114 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ(ОКЭС) от п/с Тяговая до опоры №1	ТО	06.12.2021	20ч45м	22ч37м	01ч53м	ф. Город -1 запитали с п/с Полевая ф. Пл-2	Н/С, жилой сектор	КЛ-10кВ ф.Город-1 от п/с."Тяговая-Абдулино" до опоры №1 восстановлена, включена 07.12.2021 в 15ч20м.
13	Оренбург ЦРП "НМЗ" (ОТСК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-3060,3058 2 СШ 10кВ,3059 1-СШ 10кВ,3053(ОКЭС). ТП-1947 (абонетская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Произвели осмотр эл.оборудования, причины откл не выявили	Земля	10.12.2021	20ч13м	21ч38м	1ч25м	Повторно вкл.	ЦТП-3шт. КНС-2шт. Д/С, жилой сектор,быт	
14	Оренбург ЦРП "НМЗ" (ОТСК)	ф.20 (ОКЭС)	ТП-3058 1 СШ 10кВ, 3059 2-СШ 10кВ(ОКЭС).ТП-13(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-13 до ТП-3058	МТЗ	10.12.2021	20ч13м	21ч42м	1ч29м	На ТП-3058 откл ВН в сторону ТП-13 ф.20,вкл. СРВ-10кВ.	ЦТП-3шт. КНС-2шт. Д/С, жилой сектор,быт	13.12.2021 в 11ч32м вкл. по н.с. КЛ-10кВ от ТП-13 до ТП-3058
15	Сакмарская ТЭЦ	ЦРП ССК(ЕЭС Оренбуржья)	ТП-3272(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ ЕЭС Оренбуржья от Сакмарской ТЭЦ до ЦРП ССК ф.11/1.	персонал смежной организации и не сообщает	10.12.2021	20ч13м	22ч07м	1ч56м	На ЦРП ССК откл. В ф.11/1,вкл. В ф.22/1	База ООО "Лист"	
16	г. Оренбург РП-39 (ОПО)	ф. 39-5 (ОКЭС)	ТП-3019 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-1623 до ТП 1919	ТО	11.12.2021	10ч25м	11ч26м	01ч01м	откл. поврежденную КЛ, ф. 39-5 вкл.	КНС, школа, жилой сектор	

17	Илекский РУЭС п. Краснохолм п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.6 (ЦПО)	ТП-32,10,40,71,79,46,97,89,26 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ЦПО) от п/с Краснохолмская до опоры №1	ТО	11.12.2021	15ч20м	20ч02м	04ч42м	откл. поврежденную КЛ, ф. 6 запитали с ф. 8 (ЦПО)	котельная, вышка сотовой связи, жилой сектор,	
18	Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	2 СШ-10 кВ (ЦПО)	РП-72 1 СШ (ОКЭС) РП-71 2 СШ (ОПО), ТП-3024 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ф.П-17, П-30 (абонентские)	персонал смежной организации и не сообщает	12.12.2021	12ч59м	13ч18м	00ч19м	На п/с Пугачевская откл. ф.П-30, П-17, вкл. 2-СШ 10 кВ	Котельная (резерв), КНС (резерв), жилой сектор,	На РП-71 сработал АВР. На РП-72 в 13ч01м вкл. СВ-10кВ.
19	Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	1 СШ-10 кВ (ЦПО)	РП-72 2СШ (ОКЭС) РП-71 1СШ (ОПО), ТП-3024 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ф.П-1 (ОПО)	Откл В ввода 1СШ-10кВ на п/с	12.12.2021	20ч59м	21ч11м	00ч12м	На п/с Пугачевская откл. ф.П-1, вкл. 1СШ-10кВ	Котельная (резерв), КНС (резерв), жилой сектор,	На РП-71 сработал АВР.
20	г. Оренбург РП-19 (ОПО)	ф. 19-5 (ОПО)	ТП-3268 1 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ от РП-19 до ТП-1197	ТО	13.12.2021	19ч21м	19ч43м	00ч22м	откл. поврежденную КЛ, на ТП-838 вкл. СР	ТЦ "Три Мартышки"	
21	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-5,ф.ЮВ-16(ОПО)	ТП-3009,3005(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-348 в сторону ТП-349.	ТО	15.12.2021	16ч51м	18ч00м	01ч09м	ОПО откл. повр. участок,ф.ЮВ-5,ф.ЮВ-16 на п/с."Юго-Восточная" вкл., ТП-3005 вкл. в 18ч20м, ТП-3009 вкл. в 18ч59м.	НС,Детсад,жилой сектор,быт.	ф.ЮВ-5 и ф.ЮВ-16 на п/с."Юго-Восточная" подключены под одни контакты.
22	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-11(ОПО)	РП-82 2-СШ 6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от п/с."Юго-Восточная" до РП-82	МТЗ	15.12.2021	16ч58м	17ч00м	00ч02м	На РП-82 откл.В ф.ЮВ-11,вкл.СВ-6кВ.	Бизнес центр "Восток", жилой сектор,быт.	КЛ-6кВ ф.ЮВ-11 от п/с Юго Восточная до РП-82 восстановлена, включена на х/х 17.12.2021 в 11ч26м.

23	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-5, ф.ЮВ-16 (ОПО)	ТП-3009,3005 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-348 в сторону ТП-444.	ТО	16.12.2021	13ч50м	14ч34м	00ч44м	ОПО откл. повр. участок,ф.ЮВ-5,ф.ЮВ-16 на п/с."Юго-Восточная" вкл., ТП-3005 вкл. в 18ч20м, ТП-3009 запитали по ф.10-23.	НС, Дет.сад, жилой сектор,быт.	ф.ЮВ-5 и ф.ЮВ-16 на п/с."Юго-Восточная" подключены под одни контакты.
24	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-5, ф.ЮВ-16 (ОПО)	ТП-3005 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-347 до ТП-1620 ф.ЮВ-5.	ТО	18.12.2021	00ч17м	00ч52м	00ч35м	ОПО откл. повр. участок,ф.ЮВ-5,ф.ЮВ-16 на п/с."Юго-Восточная" вкл., ТП-3009 не отключалась.	НС, Дет.сад, жилой сектор,быт.	ф.ЮВ-5 и ф.ЮВ-16 на п/с."Юго-Восточная" подключены под одни контакты.
25	Абдулинские КЭС, Матвеевский РУЭС п/с."Матвеевская"35/10кВ(СПО)	1-2 СШ-10кВ(СПО)	ф.Мт-1,ф.Мт-3,ф.Мт-4,ф.Мт-6(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-35кВ(СПО) от п/с."Емантаева" до п/с."Матвеевская" с отпайкой в сторону п/с."Совхозная"	персонал смежной организаци и не сообщает	19.12.2021	00ч43м	00ч43м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	районный центр Матвеевка	
26	Абдулинские КЭС, Матвеевский РУЭС п/с."Совхозная"35/10кВ(СПО)	ф.Сх-2(ОКЭС)	ТП-15(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-35кВ(СПО) от п/с."Емантаева" до п/с."Матвеевская" с отпайкой в сторону п/с."Совхозная"	персонал смежной организаци и не сообщает	19.12.2021	00ч43м	00ч43м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	Жилой сектор,быт.	
27	Бугурусланский КЭС,Асекеевский РУЭС п/с."Фрунзе"110/35/10кВ(СПО)	1-СШ 10кВ(СПО)	ф.Фр-1(13-ТП),ф.Фр-2(19-ТП)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ-110кВ(СПО) от п/с."Асекеева-Тяга" до п/с."Бугуруслан-Тяга".	персонал смежной организаци и не сообщает	19.12.2021	00ч44м	01ч16м	00ч32м	п/с,"Фрунзе" запитали по ВЛ-35кВ(СПО) от п/с."Чкаловская" до п/с."Фрунзе".	Больница-АВР,жилой сектор,быт.	

28	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"110/35/10кВ(ЦПО)	1-2 СШ-10кВ(ЦПО)	ф.3,ф.11,ф.14,18(ОКЭ С).ф.10,ф.13(ЦПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ(ЦПО) от п/с."Пугачёвская" до п/с."Соль-Илецкая" с отпайкой в сторону п/с."Амбулакская"	персонал смежной организации и не сообщает	19.12.2021	01ч35м	01ч35м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	город Соль-Илецк	
29	Амбулакский РУЭС п/с."Амбулакская"110/35/10кВ(ЦПО)	2-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.Ак-1(26-ТП),ф.Ак-15(22-ТП)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ(ЦПО) от п/с."Пугачёвская" до п/с."Соль-Илецкая" с отпайкой в сторону п/с."Амбулакская"	персонал смежной организации и не сообщает	19.12.2021	01ч35м	01ч35м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	2-Котельных,2-НС,жилой сектор,быт.	
30	Медногорский РУЭС п/с."Медногорская-Городская"(ВПО)	ф.Мг-14(ОКЭС)	ТП-142,143,144,145,146,147,148,149,1410,1411,61,62,610,63,64,69,67,68,65,66(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	ВЛ-10 кВ ф 14 опора №12/17 поврежден изолятор, опора №12/1 поврежден ОПН	Земля	19.12.2021	02ч48м	04ч12м	01ч24м	На ВЛ-10кВ отключили отпайку в сторону ТП-142,ф.Мг-14 вкл.	ЦТП-АВР,жилой сектор,быт.	В 07ч19м на ТП-142 установили ДГУ. 19.12.2021 в15ч00м откл. ДГУ ТП-142 запитали по нормальной схеме
31	г. Оренбург РП-60 (ОПО)	ф.60-3 (ОПО)	ТП-3086 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ(ОПО) от ТП-3086 до ТП 1142	ТО	19.12.2021	08ч12м	08ч44м	00ч32м	откл. Поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор,быт. Школа	
32	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. 103 (ОКЭС)	ТП-43 1СШ, 44 1СШ, 45,57,42,58,75,65,74, 45,60,61,62,72,74,73 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр эл.оборудования, причины откл. не выявили	ТО	19.12.2021	10ч55м	11ч32м	00ч37м	Повторно вкл.	КНС, жилой сектор	



33	Орские КЭС Гайский РУЭС ГПП-1 (ОКЭС)	ф. 41 (ОКЭС)	ТП-Склады ВВ (ОКЭС) ТП-Очистные, ТП-ЛПУНГ (абоненская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр эл.оборудования, причины откл. не выявили	ТО	19.12.2021	13ч30м	14ч45м	01ч15м	ТП-Очистные запитали по ф. 21 п/с ЦРП-2, ТП-Склады ВВ запитали по ф. 24 ф. ГПП-1	склады, очистные сооружения (резерв) ТП-ЛПУНГ газораспределительная станция (ДГУ)	20.12.2021 в 16ч45м вкл. ф.41 по н.с.
34	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф. СВ-2 (СПО)	ТП-8,13,15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях СПО	Земля	19.12.2021	14ч58м	17ч16м	02ч18м	ф.СВ-2 Вкл.	жилой сектор ,д/сад	
35	г. Оренбург РП-27 (ОПО)	ф. 27-1 (ОПО)	ТП-3299 1 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-507 до ТП-452	Земля	19.12.2021	18ч59м	19ч10м	00ч11м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	ТД "Снегири"	
36	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф. СВ-2 (СПО)	ТП-8,13,15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в ст. абонентского участка ДРСУ	Земля	19.12.2021	19ч30м	19ч49м	00ч19м	Отключили отпайку, запитали ф. СВ-2	жилой сектор ,д/сад	
37	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-624,613,610, 609, 608,607,606, 602, 510,506,504, 503, 502 (ОКЭС) ТП-618, 508, 501 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке от ЛР-12 в сторону ТП-501, 508	ТО	20.12.2021	09ч22м	09ч41м	00ч19м	откл. ЛР-12, ф.5 вкл.	Сбербанк (резерв), Агропромбанк (резерв), котельная (резерв), водозабор (резерв), жилой сектор, быт.	в 10ч20м вкл ЛР-12. Осмотр причины откл. не выявил.
38	Новосергеевский РУЭС ТП-1110 (ОКЭС)	РУ-10кВ (ОКЭС)	РУ-10 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-1110 РУ-10 кВ повреждены 2-опорных изолятора фызы "А" и "В". Попадание снега на эл. Оборудование. Ветер. Мокрый снег.	2-ПК фазы "А" и "В"	20.12.2021	11ч15м	12ч45м	01ч30м	устранили повреждение, вкл. ТП-1110	Пром. Зона	

39	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦПО)	1 СШ 10 кВ (ЦПО)	ф.11, 12 (ОКЭС) ТП-184,180,97,81, 82,172,191,80,187, 197,193,90,173,170,8 5,194,198,190,195,18 1,199,200 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Персонал ЦПО о причине откл. не сообщает.	персонал смежной организации и не сообщает	20.12.2021	16ч34м	16ч49м	00ч15м	Повторно вкл.	Дет. Сад, Котельная (резерв), 2-Школы (резерв), 9-Скважин (резерв), администрация, жилой сектор, быт.	
40	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	ф.Мт-1 (СПО)	ТП-21, 33 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер. Мокрый снег.	персонал смежной организации и не сообщает	20.12.2021	16ч45м	17ч03м	00ч18м	СПО вкл. по ремонтной схеме.	Водозабор (резерв), жилой сектор, быт.	
41	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	1-2 СШ 10кВ (ЦПО)	ф. 1, 5, 6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО на ВЛ-110 кВ	персонал смежной организации и не сообщает	20.12.2021	17ч02м	17ч32м	00ч30м	вкл. п/с Шарлыкская	п. Шарлык	
42	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦПО)	1-2 СШ 10кВ (ЦПО)	ф.12, 11, 5 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО на ВЛ-110 кВ	персонал смежной организации и не сообщает	20.12.2021	17ч02м	17ч32м	00ч30м	вкл. п/с Александровская	п. Александровка	
43	Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3078, 3316, 3104, 3315, 3314, 3307, 3313, 3308, 3309, 3312 (ОКЭС) ТП-1790, 1752, 1791, 1525, 1645 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ ф.Ив-5 откл. В-Ив-5-1.	фидер не отключался	21.12.2021	13ч40м	15ч56м	02ч16м	откл. РТП-3078, Р-12, Р-17, РТП-1790, в-Ив-5-1 вкл.	Эко Спутник, бетонный завод, ПромЗона.	Р-17 вкл. в17ч30м, РТП-1790 вкл. в 18ч20м, РТП-3078 вкл. 19ч29м
44	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	1-2 СШ 10кВ (СПО)	ф.Мт-1, ф.Мт-3, ф.Мт-4, ф.Мт-6, Сх-2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ Тяговая-Абдулино (РЖД)	ТО, АПВ успешно	21.12.2021	14ч30м	14ч30м	АПВ успешно	Время срабатывания АПВ.	п.Матвеевка	

45	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	1 СШ 10 кВ (СПО)	ф.Фр-1(13-ТП),ф.Фр- 2(19-ТП)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ- 110кВ(СПО) от п/с."Асекеева- Тяга" до п/с."Бугуруслан- Тяга".	персонал смежной организаци и не сообщает	21.12.2021	14ч35м	14ч45м	00ч10м	п/с,"Фрунзе" запитали по ВЛ- 35кВ(СПО) от п/с."Чкаловская " до п/с."Фрунзе".	Больница-АВР, жилой сектор, быт.	
46	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с КПП-1 (Гайский ГОК)	ф.19	ТП-400, 630 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил. Дождь.	персонал смежной организаци и не сообщает	21.12.2021	15ч00м	16ч02м	01ч02м	повторно вкл.	п.Калиновка	
47	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	ф.Мт-1, (СПО)	ТП-33 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Персонал СПО Откл. ф.Мт-1 для плавки гололеда	Плавка гололеда	21.12.2021	16ч36м	18ч05м	01ч29м	вкл. ф.Мт-1	Жилой сектор, быт	
48	Переволоцкий РУЭС п/с Сыртинская (ЦПО)	ф.СР-4 (ЦПО)	ТП-2,3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Персонал ЦПО о причине откл. не сообщает.	персонал смежной организаци и не сообщает	23.12.2021	03ч00м	06ч19м	03ч19м	Повторно вкл.	д/сад, жилой сектор	
49	Абдулинские КЭС п\с Тяговая(РЖД)	ф. ВЧД(РЖД)	ТП(ОКЭС):107,108,90, 95	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В результате ошибочных действий персонала РЖД откл. ф.ВЧД	персонал смежной организаци и не сообщает	24.12.2021	10ч55м	11ч00м	00ч05м	РЖД повторно вкл.	Жилой сектор, ретранслятор(р езерв), очистные(резер в)	
50	Сорочинские КЭС п\с ПромБаза (Оренбург Нефть)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-117,98,99,101, 191,142,108,141, 108,141,178,116, 92,143,95,93,148, 139,192,140,182, 186 (ОКЭС) ТП- 198,206,210 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10 кВ на ЛР 10-104 повредился изолятор неподвижного контакта фазы "С", отгорел шлейф.	фидер не отключался	25.12.2021	01ч40м	03ч23м	01ч43м	на ЛР 10-104 произвели шунтирование фазы "С", вкл. ф.10	Медсанчасть (резерв), котельная (резерв), школа (резерв), КНС (резерв), 4- Водяных скважины, водяная станция, жилой сектор, быт	в 03ч00м отключили ф.10 для шунтирования. Устранение шунта будет производиться в рабочее время.

51	Оренбург РП-71(Зауральный РЭС)	ф.71-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3139(1),3213,3146(1),3211,3212,3215,3214	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-3211 до ТП-3146 ф. 71-3(ОКЭС)	МТЗ	25.12.2021	11ч30м	13ч07м	01ч37м	Вывели поврежденную КЛ, запитали.	Жилой сектор, быт	КЛ-10кВ от ТП-3211 до ТП-3146 ф. 71-3 восстановлена и вкл по н/сх 27.12.21г в 17ч30м
52	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф. СВ-3(СПО)	ТП(ОКЭС): СВ-3-18, СВ-3-19, СВ-3-20, СВ-3-21	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ-10кВ(СПО) опора №11(СПО)	Земля	25.12.2021	16ч55м	18ч04м	01ч09м	СПО устранили повреждение, вкл.	Быт	
53	Бугурусланский КЭС,Асекеевский РУЭС п/с."Заглядино-Тяга"110/35/10кВ(РЖД)	2-СШ-10кВ(РЖД)	ф.Школа(6-ТП),ф.Элеватор(2-ТП)(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД по ВЛ-110кВ.	персонал смежной организации и не сообщает	25.12.2021	22ч10м	23ч05м	00ч55м	п/с."Заглядино-Тяга" 2-СШ 10кВ запитали с п/с."Фрунзе"	Жилой сектор,быт.	
54	Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС п/с."Северная" (СПО)	ф.Св-10 (СПО)	ТП-Св-10-1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО.	персонал смежной организации и не сообщает	25.12.2021	22ч18м	23ч26м	01ч08м	СПО откл.повр. участок, ф.Св-10 на п/с."Северная" вкл.	Жилой сектор.	
55	Бузулукский КЭС, Колтубановский РУЭС п/с."Колтубановская" (ЗПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП-210,704,201,202,209,206,207,203,204,214,215,205(ОКЭС). ТП-213,208,211, 212,707(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	В результате падения деревьев обрыв ВЛ-10кВ от ЛР-202 в пролёте оп.181/10-181/11 и от ЛР-208 до оп.183	персонал смежной организации и не сообщает	26.12.2021	02ч55м	04ч35м	01ч40м	На ВЛ-10кВ отключили ЛРН№202 и ЛРН№208, ф.2 на п/с."Колтубановская" включили до ЛРН№202 и ЛРН№208.	Жилой сектор,быт пос. Паника, Заповедный, Партизанский	Без напряжения 12хТП. Восстановили обрывы и вкл ф.2 полностью в 13ч41м
56	Илекский РУЭС п/с."Илекская" (ЦПО)	ф.4(ОКЭС)	ТП-5,6,11,13,16,19,20,26,34,35,40,41,43,44,46,63,70,77,86,88,89,90(ОКЭС). ТП-27,80,81,12,83(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, снег, метель. Произвели осмотр электрооборудования, причины не выявили.	МТЗ,АПВ успешное.	26.12.2021	04ч45м	04ч45м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	Котельная-резерв,школа№2-резерв,администрация-резерв,АЗС,жилой сектор,быт.	

57	Абдулинский КЭС, Матвеевский РУЭС п/с."Матвеевская"(СПО)	ф.Мт-6 (ОКЭС)	ТП-01,02,03,04, 05,06,08,010,011, 012,013,014,015, 016,017,020 (ОКЭС). ТП-018,019 (абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер, снег, метель. Произвели осмотр электрооборудования, причины не выявили.	Земля	26.12.2021	04ч38м	05ч55м	01ч17м	ф.Мт-6 на п/с."Матвеевская" повторно включили, "земля" пропала.	Котельная, жилой сектор, быт.	
58	Абдулинский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.Город-2(ОКЭС)	ТП-10,101,102,115, 12,122,123,127,16, 22,27,3,30,4,5,6,72, 94,97(ОКЭС). ТП-20,21,24,28,54, 71,106,7/1,7/2 (абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер, снег, метель. Произвели осмотр электрооборудования, причины не выявили.	МТЗ	26.12.2021	05ч10м	05ч25м	00ч15м	ф.Город-2 на РП-2 повторно включили.	Жилой сектор, быт.	
59	Абдулинский КЭС п/с."Полевая" (СПО)	ф.Пл-2 (ОКЭС)	ТП-31,8,121,111,33, 76,35,87,37,36,39, 116,118,12093,83, 82,48,25,46,89,45, 23,26,44,74(ОКЭС). ТП-42,43,77,86,96 (абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Сильный ветер, снег, метель. Осмотр электрооборудования ОКЭС причины не выявил. Повреждение в сетях абонента ТП-42,43	МТЗ	26.12.2021	05ч36м	07ч10м	01ч34м	На ТП-38 откл. РВ в ст.ЛР№37, часть ф.Пл-2 запитали по ф.Город-1. Вкл ф.Пл-2 до ТП-37 в 08ч37м.	Администрация, котельная, школа, мини котельная школы, жилой сектор, быт.	Без напряжения 13хТП- (школа, мини котельная школы, жилой сектор, быт). Откл РТП-42,43 (абонентские) вкл ф.Пл-2 полностью в 10ч50м
60	Бузулукский КЭС п/с "Промбаза" (НГДУ)	ф.бмкр-он (НГДУ)	ТП-443 1СШ, 300 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-бкВ (ОКЭС) от КРУН-5 до ТП-443	Откл В ф.бмкр-он на п/с и откл КРУН-5 (ОКЭС)	26.12.2021	07ч10м	09ч00м	01ч50м	Вывели поврежденную КЛ, на ТП-443 вкл СРВ, запитали по ф.Город-7	ренген. кабинет, автовокзал, жильё.	Испытали КЛ (КЛ не повреждалась) 28.12.2021 в 16ч45м вкл. по н.с.
61	Абдулинские КЭС п/с Тяговая-Абдулино (РЖД)	ф.ВЧД (РЖД)	ТП-107,108,90, 95 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	ТО	26.12.2021	10ч10м	10ч30м	00ч20м	вкл.	Очистные сооружения (резерв), ретранслятор (резерв), жильё	
62	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Михеевка (СПО)	ф.М-4 (СПО)	ТП-4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ (СПО) на опоре слетел изолятор	МТЗ	26.12.2021	11ч50м	17ч24м	05ч34м	устранили, вкл	жилой сектор ст.Дымка 35ж/д	

63	Новосергеевский РУЭС п/с Платовская (ЗПО)	ф.3 (ЗПО)	ТП-333, 334, 341, 310, 309, 313, 340, 312, 336, 314, 311 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО	персонал смежной организации и не сообщает	26.12.2021	16ч06м	17ч52м	01ч46м	вкл.	Спец.школа, жилой сектор.	
64	Абдулинский КЭС, Матвеевский РУЭС п/с."Матвеевская"(СПО)	ф.Мт-1 (СПО)	ТП-33 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО	Земля	26.12.2021	17ч19м	18ч04м	00ч45м	вкл	жильё	ТП-33 ОКЭС осмотрели, повреждений не обнаружено.
65	Илекский РУЭС п/с."Илекская" (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-23, 45, 51, 36, 31, 2, 76, 1, 3, 7, 18, 22, 84, 68, 49, 4, 85, 9, 79, 25, 61, 48 1СШ, 10, 33, 8, 37 1СШ (ОКЭС) ТП-15 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) оп.7/4/1 отгорел шлейф по ф.В. На ТП-31 сгорело ПК. Повреждение на абонентской ТП-15.	МТЗ	26.12.2021	16ч42м	17ч50м	01ч08м	Откл отпайку ВЛ от Р.3-1, вкл ф.3.	ЦРБ (резерв), водозабор (резерв), жилой сектор, быт.	В 18ч47м на оп.7/4/1 восстановили шлейф, вкл отпайку ВЛ (ОКЭС). На ТП-31 в 20ч15м заменили ПК,вкл. Без напряжения ТП-15
66	Илекский РУЭС п/с."Илекская" (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-70 1СШ, 14, 78, 47, 91, 59, 69, 60, 21, 71, 66, 75, 56, 92 1СШ, 42, 28, 50 (ОКЭС) ТП-73 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-14 (ОКЭС) сгорели 3хПК	МТЗ	26.12.2021	16ч42м	19ч05м	02ч23м	Откл РТП-14, вкл ф.6	Спорткомплекс (резерв), погран. городок (ДЭС), автовокзал, полиция (резерв), 2 скважины (резерв), вышка связи, жильё, быт	На ТП-14 в 20ч25м заменили ПК,вкл.
67	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-107,134,519,501,133, 902,901,516,510,210, 207,129,130,131,132, 128,127,125,124,121, 120,119,118,117,116, 115,114,112,111,110, 109,106,102(ОКЭС). ТП-113,126,105,103(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-130 (ОКЭС) повреждены проходной изолятор по ф.А и 2 опорных изолятора по ф.А и В.	ТО	26.12.2021	16ч19м	18ч30м	02ч11м	Откл РТП-130, вкл ф.1	жилой сектор, быт.	На ТП-130 устранили повреждение,включили в 19ч13м.

68	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-3(ОПО)	ТП-3152 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Порывистый ветер,снег.	персонал смежной организации и не сообщает	26.12.2021	21ч25м	21ч26м	00ч01м	На РП-51 по ТУ повторно включили В ф.51-3.	КНС-есть резерв,детсад-есть резерв,жилой сектор.	
69	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-6(ОПО)	ТП-3155,3275(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОТСК.	персонал смежной организации и не сообщает	26.12.2021	21ч25м	21ч28м	00ч03м	На РП-51 по ТУ повторно включили В ф.51-6.	жилой сектор,быт.	
70	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-6(ОПО)	ТП-3155,3275(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОТСК.	персонал смежной организации и не сообщает	26.12.2021	21ч31м	21ч35м	00ч04м	На РП-51 по ТУ повторно включили В ф.51-6.	жилой сектор,быт.	
71	г.Оренбург п/с."9 Января" 2-СШ 10кВ(Газпромэнерго).	ф.Ян-3(ОПО)	ТП-3096,3127(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации и не сообщает	27.12.2021	00ч36м	03ч30м	02ч54м	ОПО откл. повр.участок,ф. Ян-3 на п/с."9 Января" вкл.	Жилой сектор,быт.	
73	Сорочинский КЭС п\с."Сорочинская"(МЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП-208,82,80,175,81,52,153,83,214,151,1,28,64,57(ОКЭС). ТП-160,74,188,185(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не обнаружено.	Земля,АПВ успешно.	27.12.2021	02ч58м	02ч58м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	ОРТПЦ-резерв,КНС-резерв,ЗАО"Терминал Пион"-резерв,детсад №10,жилой сектор,быт.	
74	г.Оренбург РП-43(ОКЭС)	ф.43-6(ОПО)	ТП-3040 1-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-240,638,639,716(ОПО). ТП-1771(МК Энерго).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ТО	27.12.2021	05ч25м	06ч31м	01ч06м	Откл.повр.участок,ф.43-6 на РП-43 вкл.	Жилой сектор,быт.	На ТП-3040 в 05ч51м вкл.СРВ-10кВ.
75	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-42 (ОПО)	ТП-3030 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	Земля	27.12.2021	08ч00м	09ч20м	01ч20м	РП-48 запитали по ф.48-11, вкл ф.48-10	ЦТП, ПНС, МКД Лесозащитная 14	

76	г.Оренбург РП-61(ОКЭС)	ф.61-1,ф.61-6(ОКЭС)	ТП-1084(ООО"Терра"),ТП-588(ОПО),ТП-1371(абонентская).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за прорыва теплотрассы на ТП-1084 произошло попадание воды.	ТО	30.12.2021	09ч07м	09ч00м	23ч53м	ООО"Терра" на ТП-1084 откачали воду. 31.12.2021г на РП-61 ф.61-1 испытали КЛ-10кВ в ст.ТП-1084 включили на х/х в 09ч00м.	Тяговая(тролейбусная),2-ГСК.	31.12.2021г.на РП-61 ф.61-6(резерв) испытали КЛ-10кВ в ст. ТП-1084,включили на х/х в 10ч10м. ТП-1084 включили в 10ч30м.
----	------------------------	---------------------	---	--	--	--	----	------------	--------	--------	--------	--	------------------------------	---



	№ по классификатору	Признаки				
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
Причина	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на вл	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет



ТО  
МТЗ  
Земля  
выпавших блинкеров нет  
ТО, АПВ успешно  
ТО, АПВ не успешно  
ПК  
персонал смежной организации не сообщает  
фидер не отключался