

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Январь 2021 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бугурусланский КЭС ТП-1 (ОКЭС)	гр. Революционная (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, ВЛ-04кВ допущен наезд на железную опору №3 (ОКЭС)	гр. Не отключалась	04.01.2021	23ч05м	23ч05м	00ч00м	Повреждения ВЛ-0,4кВ и опоры №3 отсутствуют.	Жилой сектор.	
2	Бугурусланский КЭС ТП-182 (ОКЭС)	гр. Выездная (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, ВЛИ-04кВ допущен наезд на железную опору №21 (ОКЭС)	гр. Не отключалась	06.01.2021	07ч45м	07ч45м	00ч00м	Повреждения ВЛ-0,4кВ и опоры №21 отсутствуют.	Жилой сектор.	
3	г. Оренбург ТП-11(ОПО)	гр М. Горького д.2-4	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до ж/д М. Горького д.2	ПН-250А	09.01.2021	10ч25м	13ч30м	03ч05м	жилые дома 2-4 по ул. М. Горького заптали по времянке	Жилой сектор. Быт.	
4	Кувандыкский РУЭС ТП-615(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Группу отключали для тушения пожара в ж/д	Защита на ТП не срабатывала	10.01.2021	06ч18м	06ч44м	00ч26м	После тушения пожара группу на ТП включили	Жилой сектор, школа	
5	Орский КЭС ТП-229(ОКЭС)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена ж/б опора №30.	гр. Не отключалась	13.01.2021	17ч10м	19ч35м	02ч25м	Заменяли опору, вкл.	Уличное освещение.	
6	Орский КЭС Домбаровский РУЭС ТП-154(ОКЭС)	гр. 3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ произошел обрыв проводов	Защита на ТП не срабатывала	15.01.2021	10ч50м	12ч05м	01ч15м	Устранили обрыв, вкл.	Жилой сектор, быт	
7	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-20й квартал (ОКЭС)	гр.6 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Дефект контакта на опоре ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) в ст МКД по ул.Уметбаева 15	гр. Не отключалась	16.01.2021	17ч15м	17ч40м	00ч25м	В ВРУ МКД сделали одноименную фазу	5этажный МКД по ул.Уметбаева 15	Восстановительные работы на ВЛ будут производить 18.01.21г.

8	Сорочинский КЭС ТП-89(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН -125А фаза В. Нагрузка 86А,105А,39А	ПН-125А	17.01.2021	22ч50м	23ч06м	00ч16м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор	
9	Бугурусланский КЭС ТП-214 (ОКЭС)	гр.Подлесная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	ул.Дачная 18 пожар в хоз. Постройке	гр. Не отключалась	18.01.2021	11ч20м	11ч40м	00ч20м	После тушения пожара группу на ТП включили	Жилой сектор.	
10	Шарлыкский РУЭС ТП-62(ОКЭС)	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-62 сгорел ПН-100А фазы "В".	Сгорел ПН-100А фазы "В".	25.01.2021	02ч30м	03ч30м	01ч00м	Заменяли ПН, вкл.	АЭС,гостиница, пельменная,магазин ин,жилой сектор.	В результате осмотра обнаружили повреждение КЛ-0,4кВ абонента от опоры до здания пельменной
11	Шарлыкский РУЭС ТП-62(ОКЭС)	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-62 сгорел ПН-100А фазы "В".	Сгорел ПН-100А фазы "В".	25.01.2021	05ч10м	06ч30м	01ч20м	Заменяли ПН, вкл.	АЭС,гостиница, пельменная, магазин, жилой сектор.	В результате осмотра обнаружили повреждение КЛ-0,4кВ абонента от опоры до здания пельменной
12	Абдулинские КЭС КТП-44 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) гр.1 на оп.1 сгорел прокол-зажим по фазе В	гр. не отключалась	25.01.2021	17ч45м	18ч25м	00ч40м	заменяли прокол-зажим на ВЛИ, вкл гр.1	жилой сектор	
13	Оренбург ТП-3108 (ОКЭС)	гр.Мирнинская нечетная сторона (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка А-103А, В-46А, С-108А	ПН-100 А фазы "С"	26.01.2021	10ч57м	11ч37м	00ч40м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор	
14	Оренбург ТП-3115 (ОКЭС)	в ШР-82 гр. Пролетарская 24	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента по ул.Пролетарская 24. Нагрузка 5-40-15А	в ШР-82 откл АВ-63А	28.01.2021	11ч15м	11ч35м	00ч20м	Повторно вкл.	Гараж, Центр регионал. развития	

15	Оренбург ТП-3115 (ОКЭС)	в ШР-82 гр. Пролетарская 24	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента по ул.Пролетарская 24. Нагрузка 5-40-15А	в ШР-82 откл АВ-63А	28.01.2021	13ч09м	13ч38м	00ч29м	В ШР-82 пересадили на резервный АВ-100А, вкл.	Гараж, Центр регионал. развития	
16	Октябрьский РУЭС ТП-17(ОКЭС)	гр.6(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Отключили гр.6 для тушения пожара в магазине	гр. Не отключалась	30.01.2021	18ч27м	18ч56м	00ч29м	Откинули ввод в магазин с опоры, вкл. гр	Жилой сектор, магазин	

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Январь 2021 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абдулинский КЭС п/с."Тяговая-Абдулино"(РЖД)	ф.ВЧД(РЖД)	ТП-90,95,107,108(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	ТО	04.01.2021	11ч59м	12ч10м	00ч11м	РЖД на п/с."Тяговая-Абдулино" ф.ВЧД повторно вкл.	ОРТЦ-резерв, Очистные сооружения-резерв, жилой сектор.	Произвели осмотр электрооборудования ГУП"ОКЭС", повреждений не обнаружено.
2	Абдулинский КЭС п/с."Тяговая-Абдулино"(РЖД)	ф.ВЧД(РЖД)	ТП-90,95,107,108(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	ТО	04.01.2021	12ч33м	13ч14м	00ч41м	РЖД осмотрели своё электрооборудование, ф.ВЧД на п/с."Тяговая-Абдулино" вкл.	ОРТЦ-резерв, Очистные сооружения-резерв, жилой сектор.	Произвели осмотр электрооборудования ГУП"ОКЭС", повреждений не обнаружено.
3	Абдулинский КЭС п/с."Тяговая-Абдулино"(РЖД)	ф.ВЧД(РЖД)	ТП-90,95,107,108(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	ТО	04.01.2021	13ч26м	14ч09м	00ч43м	РЖД на ВЛ-10кВ отключили все РТП, ф.ВЧД на п/с."Тяговая-Абдулино" вкл., ТП-90,95,107,108 вкл. в 15ч00м.	ОРТЦ-резерв, Очистные сооружения-резерв, жилой сектор.	Произвели осмотр электрооборудования ГУП"ОКЭС", повреждений не обнаружено.
4	Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС п/с."Северная"(СПО)	ф.Св-10(СПО)	ТП-10-1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО.	ТО	05.01.2021	07ч55м	08ч12м	00ч17м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	Произвели осмотр электрооборудования ГУП"ОКЭС", повреждений не обнаружено.
5	Абдулинский КЭС п/с."Тяговая-Абдулино"(РЖД)	ф.ВЧД(РЖД)	ТП-90,95,107,108(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	ТО	05.01.2021	11ч10м	11ч47м	00ч37м	РЖД осмотрели своё электрооборудование, ф.ВЧД на п/с."Тяговая-Абдулино" вкл.	ОРТЦ-резерв, Очистные сооружения-резерв, жилой сектор.	Произвели осмотр электрооборудования ГУП"ОКЭС", повреждений не обнаружено.

6	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Город-2" 110/35/6кВ(ОКЭС)	Т-2(ОКЭС)	п/с."Город-2" 2-СШ-35кВ(ОКЭС),ВЛ-35кВ от п/с."Город-2" до п/с."Очистные" с отпайкой на п/с."Фекальная"(ОКЭС),п/с."Очистные" Т-2 35/6(ОКЭС),п/с."Фекальная" Т-2 35/6кВ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На п/с."Город-2" отключился В 110кВ ввод на Т-2.	ДЗТ	05.01.2021	12ч10м	12ч10м	Время срабатывания АВР.	На п/с."Город-2", п/с."Очистные", п/с."Фекальная" отработали АВР 6кВ.	г.Новотроицк.	В 15ч20м Т-2 на п/с."Город-2" включили на холостой ход. В 16ч32м на п/с."Город-2" Т-2 включили под нагрузку, собрали нормальные схемы.
7	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Город-2" 110/35/6кВ(ОКЭС)	ф.32(ОКЭС)	ТП-Насосная-2 2-СШ 6кВ(УЖЖ).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/с."Город-2" до ТП-Насосная-2.	ТО	05.01.2021	12ч10м				Насосная-есть резерв.	08.01.2021 в 16ч51м КЛ восстановлена включена
8	Оренбург п/с Юго-Восточная(ЦПО)	ф. юв-5(ОПО)	ТП-3009(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-366 до ТП-346 ф. юв-5	ТО	06.01.2021	10ч34м	11ч44м	01ч10м	ОПО вывели поврежденный участок, вкл.	Жилой сектор, быт	
9	Орский КЭС ТП-72(ЗАО"Электросеть")	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1063,1065,1057,1106,1085	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-72(абонентская) отключилась СШ.	Земляная защита	06.01.2021	10ч16м	11ч47м	01ч31м	Запитали ТП-1057,1106,1085 по резерву. С ТП-72 подали U после устранения повреждения	Жилой сектор, быт, котельная(резерв), поликлиника(резерв), СНТ	ТП-1057,1106,1085 запитали в 11ч23м
10	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с "Северная"(СПО)	ф.Св-10(СПО)	ТП-10-1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6кВ (СПО) от п/с Северная до опоры №1	ТО	07.01.2021	02ч59м	05ч40м	02ч41м	В 08ч30м СПО запитали ф. 10 от ф.СВ-2	Жилой сектор	В 05ч40м на ТП 10-1 подключили ДГУ.В 08ч40м ДГУ отключили
11	Орский КЭС п/с ЭЧ-76(РЖД)	ф.12(РЖД)	ТП-730(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	МТЗ	07.01.2021	14ч20м	15ч30м	01ч10м	РЖД запитали ф.12 по резерву	Жилой сектор	

12	г.Оренбург п/с."9 Января"(ЦПО)	ф.Ян-1(ОПО)	ТП-3129(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.Ян-1 отгорел шлейф фазы "С".	ф.Ян-1 не отключался.	09.01.2021	02ч14м	03ч01м	00ч47м	На РП-Южный Урал откл. В ф.Ян-1, 1-2 СШ 10кВ запитали по ф.53-1.	Жилой сектор.	ОПО на ВЛ-10кВ ф.Ян-1 устранили повреждение, РП-Южный Урал включили по нормальной схеме.
13	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с "Фрунзе" (СПО)	ф. Фр-4 (ОКЭС)	ТП-30, 14, 17, 16, 18, 19, 22, 48. (ОКЭС) ТП-50, 57, 21 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На КТП-18 РУ-10 кВ поврежден опорный изолятор фазы "А", сгорел ПК фазы "А"	АПВ успешно	10.01.2021	14ч10м	14ч10м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	ДРСУ, Жилой сектор, быт	На КТП-18 заменили изолятор фазы "А" и ПК фазы "А", в 14ч50м КТП-18 вкл.
14	Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-3 (ОПО)	ТП-3152 (1 СШ 10кВ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	14.01.2021	05ч42м	05ч43м	00ч01м	Повторно вкл.	КНС (резерв), жилой сектор.	
15	Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-3 (ОПО)	ТП-3152 (1 СШ 10кВ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	14.01.2021	05ч44м	06ч37м	00ч53м	ТП-3152 1СШ 10кВ запитали по ф.75-4	КНС (резерв), жилой сектор.	
16	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 721,722,724,727,728, 731,732,734,738, Абонентская 723	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ВЛ-10кВ отключился реклоузер В-7-1. Осмотр причину не выявил	Отключился реклоузер на опоре №100(22)	14.01.2021	16ч42м	17ч33м	00ч51м	Произвели осмотр, повторно вкл.	Жилой сектор, быт, СНТ	Фидер на п/с Кувандыкская не отключался
17	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 721,722,724,727,728, 731,732,734,738, Абонентская 723	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ-10кВ отключился реклоузер В-7-1. Повреждение возможно на абонентской отпаке в ст. ТП-723(СНТ)	Отключился реклоузер на опоре №100(22)	14.01.2021	18ч29м	18ч58м	00ч29м	Отключили абонентскую отпайку в ст. ТП-723(СНТ), повторно вкл.	Жилой сектор, быт, СНТ	Фидер на п/с Кувандыкская не отключался
18	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная(ВПО)	ф.46(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 461,462,4610,4611,4612,4613	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-6кВ опора №18 слетел изолятор	Земля	14.01.2021	18ч52м	18ч52м	00ч00м	Перевели абонентов на ф.43. Вывели участок ВЛ	Жилой сектор, быт	Устранили повреждение 20ч46м ф.46 вкл. по нормальной схеме
19	Бузулукский КЭС п/с 7А микрорайон (Экспертэнергоаудит)	ф.Дачи (ОКЭС)	ТП-272, 274 (ОКЭС) ТП-266, 267,270, 271, 255, 252, 260, 261, 264, 263, 265 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На ТП-278 откл вв. ВЛ-6 кВ абонентская отпайка в сторону ТП-264 слест проводов.	На п/с 7А микрорайон ф.Дачи не откл.	14.01.2021	18ч57м	20ч00м	01ч03м	ВЛ-6 кВ ф.Дачи, на опоре №155 откл. шлейфа в сторону ТП-264	Дачи	Без "У" ТП-264 (нежилые дачи)

20	г.Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.Ю3-16 (ОПО)	ТП-3038,3045,3050,3051,3072(ОКЭС) ТП-113,164,194,200,362,416,621,626 (ОПО) ТП-1019,1107, 1260,1265,1270,1436,1596 (абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер. Осмотр эл. оборудование ГУП "ОКЭС", повреждений не выявил.	ЦПО не сообщает	14.01.2021 15.01.2021	23ч57м	00ч46м	00ч49м	На ТП-3050 откл. ВН в сторону ТП-3051, ф.Ю3-16 вкл.	Жилой сектор,быт, организации, гаражи в/ч89512, ООО "Легкая промышленность"	15.01.2021 в 01ч19м вкл. ТП-3051, 416, 1596, 626, 1265, 1270
21	Беляевский РУЭС п/с Дубинская (ЦПО)	ф.Ду-5 (ОКЭС)	ТП-1, 3 (ОКЭС) ТП-7, 14 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер	ЦПО не сообщает	15.01.2021	01ч33м	01ч39м	00ч06м	Повторно вкл.	ООО "Волма", котельная, школа, пожарная часть, жилой сектор.	Осмотр эл. Оборудования будет производиться в рабочее время.
22	Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	1-2 СШ 10 кВ, 1-2 СШ 6 кВ	Ю3-7, 9 (ОКЭС) ф.Ю3-31, 33,37, 38, 39, 43, 16, 5 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ Оренбургская-Пугачевская 1 цепь	ЦПО не сообщает	15.01.2021	02ч03м	02ч11м	00ч08м	ЦПО вкл. ВЛ-110кВ Оренбургская-Пугачевская 1 цепь	Жилой сектор, быт.	
23	г.Оренбург РП-52(ОПО)	ф.52-9(ОПО)	ТП-3103 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-877 до ТП-1715 ф.52-9.	ТО	16.01.2021	04ч36м	06ч16м	01ч40м	На ТП-3103 откл. ВН в ст. ТП-1778 ф.52-9, вкл. СВН-10кВ.	Жилой сектор,быт.	
24	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-208,2,80,175,81, 52,153,83,214,151, 28,64,57 (ОКЭС), ТП-180, 74,188,185 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ и электрооборудования ф.8 причины не выявил	Земляная защита, АПВ успешно	16.01.2021	07ч40м	07ч40м	00ч00м	АПВ успешно	Терминал, ОРТПЦ (резерв),2хКНС (резерв), скважина (резерв), школа-интернат, жильё, быт	
25	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-11а, 86,77, 87, 88, 89, 90, 15, 16, 17, 5, 91, 27, 18, 84, 83, 81 (ОКЭС) ТП-25 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ (ОКЭС)слетел изолятор с опоры №6	ТО, АПВ не успешно	16.01.2021	12ч15м	13ч10м	00ч55м	Откл Р-10 отпайку в ст ТП-17, вкл ф.1	Больница (резерв), КНС (резерв), котельная (резерв), водозабор (резерв), маслозавод (резерв),жильё, быт	Восстановили изолятор на оп.6 и вкл отпайку ВЛ и ТП-17 - сторожка АБЗ в 14ч30м
26	г.Оренбург РП-61 (ОКЭС)	ф.9-1(ОКЭС)	РП-9 1СШ-10кВ(ОПО). ТП-3300 1СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОГСК) от ТП-326 до ТП-1688 по ф.9-2.	ТО	16.01.2021	18ч53м	19ч38м	00ч45м	ОПО на РП-9 откл. В ф.9-2, на РП-61 по ТУ повторно вкл. В ф.9-1	СК "Кристалл" (резерв)	РП-9 1-СШ 10кВ запитана по ремонтной схеме с РП-61 по ф.9-1.
27	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф.Город-1 (ОКЭС)	ТП-18, 41, 61, 117, 39,14 (2 СШ), 67 (2 СШ) (ОКЭС) ТП-174, 173, 356, 195 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. оборудование, повреждений не выявил.	ТО	19.01.2021	13ч36м	14ч12м	00ч36м	Повторно вкл.	Больница (резерв), котельная (резерв), жильё, быт.	

28	г.Оренбург п/с."9 Января"(ЦПО)	ф.Ян-1(ОПО)	РП-Южный Урал 1-2 СШ 10кВ(ОПО),ТП-3129(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ ф.Ян-1 обрыв провода.	ф.Ян-1 не отключался.	20.01.2021	17ч06м	18ч00м	00ч54м	На РП-Южный Урал откл. в ф.3, ф.3 запитали по ф.53-1. Запитали ТП-3129.	Жилой сектор.	
29	Оренбург п/с Заречная (ЦПО)	ф.Зар-7 (ОПО)	ТП-3311 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в абонентских сетях.	"Земля" ф.Зар-7 не откл.	22.01.2021	03ч07м	03ч18м	00ч11м	ТП-3311 переключили на ф.20-10	База "ОКЭС"	
30	г.Оренбург ТП-3115(ОКЭС)	Т-1(ОКЭС)	ТП-3115 1-СШ 0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-3115 на ВН Т-1 сгорели ПК фазы "А" и "В".	Сгорели ПК фазы "А" и "В"	23.01.2021	21ч00м	21ч34м	00ч34м	На ВН Т-1 заменили сгоревшие ПК фазы "А" и "В", вкл.	Жилой сектор,быт.	
31	Илекский РУЭС п/с."Илекская"(ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-5,6,11,13,1619,20,26,27,34,35,40,41,43,44,46,63,70,77,80,81,83,86,88,89,90(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования ф.4, причины не выявили	МТЗ, АПВ успешное.	24.01.2021	05ч07м	05ч07м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно, произвели осмотр ф.4	Больница-резерв,школа-резерв,жилой сектор,быт.	
32	Илекский РУЭС п/с."Илекская"(ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-5,6,11,13,1619,20,26,27,34,35,40,41,43,44,46,63,70,77,80,81,83,86,88,89,90(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования ф.4, причины не выявили	МТЗ, АПВ успешное.	24.01.2021	07ч25м	07ч25м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно, произвели осмотр ф.4	Больница-резерв,школа-резерв,жилой сектор,быт.	
33	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	1,3СШ-10кВ на п/с (ЦПО)	ф.СИ-14, СИ-11, СИ-18, СИ-3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	АПВ успешно	24.01.2021	09ч45м	09ч45м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	р.ц. Соль-Илецк	
34	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-218, 53, 4, 16, 17, 36,71,63,65,3,157,2,70,50,29,15,42 (ОКЭС) ТП-69, 183, 1 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На оп.№1 ВЛ-10кВ (ОКЭС) в щите учёта повреждены 2 проходных изолятора.	ТО	24.01.2021	13ч52м	14ч21м	00ч29м	Откл Р-600 на оп.1, запитали ф.6 по ф.14 через реклоузер №3.	2 скважины, 2 котельные (резерв), почтамп, Ростелеком, жильё, быт.	Заменили 2 проходных изолятора на оп.1 и вкл ф.6 в 16ч45м по норм.схеме.
35	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3078 (ОКЭС) ТП-1791, 1525(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ ф. Ив-5 в пролёте опоры №85-№87 обрыв провода.	реклоузер В-Ив-5-1 не отключался	24.01.2021 25.01.2021	17ч45м	01ч47м	07ч59м	На ВЛ-10кВ устранили обрыв провода. Реклоузер В-Ив-5-1 вкл.	Горсвалка, Мусоросортировочный завод, База-склад.	В 21ч33м после осмотра и обнаружения обрыва провода на ВЛ-10кВ ф. Ив-5 по ТУ отключил реклоузер В-Ив-5-1. Без напряжения ТП-3104,3307,3308,3309(ОКЭС), ТП-1645,1752,1790(абонентские). Промзона.

36	Беляевский РУЭС п/с Дубинская (ЦПО)	ф. Ду-4 (ОКЭС)	ТП-2,4,6,12 (ОКЭС) ТП-11 (абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Бульдозер сбил ж/б опору №122 10кВ ВЛ-10кВ (ОКЭС)	МТЗ	25.01.2021	13ч21м	18ч29м	05ч08м	Заменяли опору 10кВ, вкл ф. Ду-4	Карьер, водозабор (резерв), жилье, быт.	
37	Оренбург РП-71(Зауральный РЭС)	ф. 71-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3139(1),3213,3146(1), 3211,3212,3215	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-3139 до Р-71-3-1(ОКЭС).	МТЗ	25.01.2021	20ч47м	21ч40м	00ч53м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Жилой сектор, быт, д/сад(резерв), КНС(резерв)	
38	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.11 (ОКЭС)	ТП : Водовод- 2,3,4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	п/с ГПП-2 поврежден Т-2 110/35/6 кВ	"Земляная защита"	26.01.2021	13ч28м	13ч45м	00ч17м	п/с ГПП-2 откл. Т-2 110/35/6 кВ, вкл СВ-35 кВ	Водовод (резерв)	На п/с ГПП-2 Т-2 110/35/6 вкл. по нормальной схеме в 17ч00м
39	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.5 (ОПО)	РП-75 (2 СШ 10кВ), РП-51 (2 СШ 10 кВ) (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) ф. 75-2 от РП-75 до РП-51	на п/с Ростоши ф.5 не откл.	26.01.2021	14ч26м	14ч41м	00ч15м	откл. повреждённую КЛ, РП-51 2 СШ запитали по ф. А-14 с п/с Аэропорт	Жилой сектор, быт.	
40	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-24 (ОКЭС)	РП-64 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежной сетевой организации	не сообщают	29.01.2021	11ч54м	12ч07м	00ч13м	Повторно вкл.	ССК Оренбуржье (резерв), Тубдиспансер (резерв), Онкология (резерв), ОКБ-3 (резерв), жилой сектор.	
41	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-26 (ОПО)	РП-50 2СШ (ОПО), ТП-3116 1СШ, 3117 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежной сетевой организации	не сообщают	29.01.2021	11ч54м	12ч02м	00ч08м	Повторно вкл.	Гостиница-комплекс (резерв), МКД (резерв), быт	

	№ по классификатору	Признаки				
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

Отключили повреждённый участок ф.2 включили от п/ст."Грачёвская" до ТП-222, запитали ТП-221,213,219,211,220,218,214,216,215,222,224,201,202,205,206.На ВЛ-10кВ откл. ЛР-№8 ф.2 от ТП-222 в 05ч30м включили,запитали ТП-113,ТП-210(2-СШ 10кВ),ТП-225(1-СШ 10кВ),ТП-217(2-СШ10кВ)-ОКЭС. ТП-209,203(Абонентские).

16 Не выявленная, неустановленная причина