

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС"

Август 2021 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (э.установки)	Примечание
	РП или ТП	№ГР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оренбург ТП-3069 (ОКЭС)	гр.Серебряные Росы	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-100А фазы "С"	ПН-100А	01.08.2021	19ч46м	20ч26м	00ч40м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор	Нагрузка А-30А, В-40А, С-40А.
2	Соль-Илецкий РУЭС ТП-64 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден АВ-250А	АВ-250А	02.08.2021	19ч50м	20ч50м	01ч00м	Заменяли АВ, вкл.	Жилой сектор, быт.	Нагрузка А-140А, В-142А, С-130А.
3	Сорочинский КЭС ТП-18 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. АВ-100А	АВ-100А	02.08.2021	21ч38м	21ч48м	00ч10м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	Нагрузка А-67А, В-104А, С-70А
4	Сорочинский КЭС ТП-73 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гр.1 сгорел ПН-100А. Нагрузка А-123А, В-66А, С-40А	ПН-100А	03.08.2021	14ч55м	15ч29м	00ч34м	Заменяли ПН-125А, вкл.	Жилой сектор	
5	Октябрьский РУЭС ТП-5(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. АВ-160А. Нагрузка 34,75,52	АВ-160А	03.08.2021	18ч40м	18ч55м	00ч15м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
6	Орский КЭС Новотроонцкий РУЭС ТП-20 квартал. (ОКЭС)	гр. 6 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв ВЛ-0,4 кВ (ОКЭС)	ПН-250А	04.08.2021	14ч27м	15ч24м	00ч57м	устранили обрыв, гр. Вкл	Жилой сектор	

7	Бугурусланский КЭС ТП-СВ-1-6 (ОКЭС)	гр. 3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	поврежден АВ-63А	АВ-63А	04.08.2021	15ч00м	16ч00м	01ч00м	Заменяли АВ, вкл.	Жилой сектор	
8	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-Первая ЮРГА (ОКЭС)	гр. 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Дождь, ветер. Из-за падения дерева на ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) обрыв провода по пер.Нагорному д.3	ПН целые	04.08.2021	17ч15м	17ч48м	00ч33м	убрали, дерево, устранили обрыв, гр. Вкл	Жилой сектор	
9	Бугурусланский КЭС ТП-169 (ОКЭС)	гр. Быт (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования ТП-169 причины не выявил, нагрузка гр.Быт 40-55-55А	АВ-160А	04.08.2021	20ч20м	20ч32м	00ч12м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
10	Соль-Илецкий РУЭС ТП-2 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорел ПН-400А по ф.А из-за превышения номинала нагрузки ПН. Нагрузка на СШ 325-334-349А	ПН-400А по ф.А	04.08.2021	19ч59м	20ч40м	00ч41м	Заменяли ПН-400А, вкл.	Жилой сектор	
11	Соль-Илецкий РУЭС ТП-111 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорели 2хПН-400А по ф.А и ф.С из-за превышения номинала нагрузки ПН. Нагрузка на СШ 425-414-470А	2хПН-400А по ф.А и ф.С	04.08.2021	19ч59м	21ч08м	01ч09м	Заменяли 2хПН-400А, вкл.	Жилой сектор, быт.	
12	Соль-Илецкий РУЭС ТП-117 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорел ПН-400А по ф.С из-за превышения номинала нагрузки ПН. Нагрузка на СШ 368-325-380А	ПН-400А по ф.С	04.08.2021	20ч30м	21ч30м	01ч00м	Заменяли ПН-400А, вкл.	Заменяли ПН-400А, вкл.	
13	Соль-Илецкий РУЭС ТП-111 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорел ПН-400А по ф.А из-за превышения номинала нагрузки ПН. Нагрузка на СШ 425-400-490А	ПН-400А	05.08.2021	15ч26м	15ч44м	00ч18м	Заменяли ПН-400А, вкл.	Жилой сектор	

14	Соль-Илецкий РУЭС ТП-2 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорел ПН-400А по ф.А из-за превышения номинала нагрузки ПН. Нагрузка на СШ 329-333-300А	ПН-400А по ф.А	05.08.2021	20ч35м	20ч54м	00ч19м	Заменяли ПН-400А, вкл.	Жилой сектор	
15	Оренбург ТП-180 (ОПО)	гр. 3 (ОПО) ВЛ-0,4кВ от КК до Чечерина 34(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4кВ упало дерево. Обрыв ВЛ	ПН-250А	06.08.2021	06ч45м	13ч48м	07ч03м	Устранили повреждение, гр.№3 вкл	Жилой сектор, магазины	
16	Оренбург ТП-3027 (ОКЭС)	гр.18 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-250А фазы "А"	ПН-250А фазы "А"	06.08.2021	08ч08м	08ч35м	00ч27м	Заменяли ПН, вкл.	ул. Терешковой 77/2	Нагрузка А-25А, В-34А, С-30А.
17	Оренбург ТП-3015 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорел ПН-400А	ПН-400А фазы "В"	06.08.2021	12ч02ч	12ч35м	00ч33м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор, быт.	Нагрузка А-117А, В-135А, С-128А.
18	Акбулакский РУЭС ТП-32 (ОКЭС)	гр.№4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	На ВЛ-0,4 кВ, в результате ДТП поврежден укос опоры №18. ДТП оформлено.	Группа не откл.	07.08.2021	07ч30м	—	—	Замена укоса будет производиться в рабочее время	Жилой сектор, быт.	
19	Бугурусланские КЭС ТП-169 (ОКЭС)	гр. Дубовская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. АВ-100А. Нагрузка А-10А, В-15А С-45А	АВ-100А	07.08.2021	22ч20м	22ч34м	00ч14м	Повторно вкл.	жилой сектор	
20	Шарлыкский РУЭС ТП-39 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д пер.Ленинский 9	Группа не откл.	10.08.2021	21ч30м	22ч10м	00ч40м	откл. ввод в ж/д пер.Ленинский 9, гр.№1 вкл.	Жилой сектор.	
21	г.Оренбург ШР-88 от ТП-3115(ОКЭС).	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ШР-88 отключился автомат 100А в сторону ул.Пролетарская №20.	Отключился автомат 100А.	16.08.2021	14ч05м	14ч52м	00ч47м	На ШР-88 повторно вкл. автомат гр.№1, нагрузка: А-4А, В-69А, С-17А.	Жилой сектор, быт.	

22	Шарлыкский РУЭС ТП-66 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате замыкания ТТ на отход. Группе на ТП-66 выгорело РУ-0,4кВ (ОКЭС)	Группы не откл.	18.08.2021	15ч29м	19ч15м	03ч46м	На ТП-66 восстановили РУ-0,4кВ и вкл.	Жилой сектор, 2магазина
23	Бугурусланский КЭС КТП-169 (ОКЭС)	гр.Дубовская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования ТП-169 причины не выявил, нагрузка гр.Дубовская 3-37-9А	Отключился автомат 100А.	19.08.2021	14ч25м	14ч55м	00ч30м	Повторно вкл.	жилой сектор
24	г.Оренбург ШП-88 от ТП-3115(ОКЭС).	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ШП-88 отключился автомат 100А в сторону ул.Пролетарская №20.	Отключился автомат 100А.	19.08.2021	15ч20м	16ч00м	00ч30м	На ШП-88 пересадили КЛ с автомата гр.№1, на АВ-100А гр.№3. Нагрузка: А-5А, В-7А, С-70А.	Жилой сектор,быт.
25	Бугурусланский КЭС КТП-202 (ОКЭС)	гр.Трудовая (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования ТП-202 причины не выявил, нагрузка гр.Трудовая 87-45-61А	Отключился автомат 160А.	19.08.2021	18ч20м	18ч40м	00ч20м	Повторно вкл.	жилой сектор
26	Бугурусланские КЭС ТП-109 (ОКЭС)	гр. Кулинария (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП до ВРУ кулинария	АВ-125А	20.08.2021	10ч30м	15ч40м	05ч10м	КЛ-0,4 кВ восстановлена, гр. Вкл.	кулинария
27	Александровский РУЭС ТП-191 (ОКЭС)	гр. 5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка ф. А-35А В-41А С-106А	ПН-100А	20.08.2021	12ч02м	12ч27м	00ч25м	заменяли ПН, гр. Вкл.	Жилой сектор, быт.
28	Сорочинские КЭС ТП-23 (ОКЭС)	гр-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ, повреждений нет, нагрузка А-72А В-20А С-45А	АВ-100А	20.08.2021	12ч54м	13ч10м	00ч16м	Повторно вкл.	жилой сектор
29	г.Оренбург ТП-3027(ОКЭС).	гр. Терешковой 77/2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел ПН-250А фазы "А" нагрузка А-180А, В-190А, С-172А	ПН-250А	20.08.2021	18ч45м	18ч12м	00ч27м	заменяли ПН гр. Вкл.	жилой дом

30	Бугурусланские КЭС ТП-102 (ОКЭС)	гр. Рабочая (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ-100А нагрузка А-41А,В-83А, С-70А	АВ-100А	20.08.2021	18ч54м	19ч08м	00ч14м	Повторно вкл.	жилой сектор	
31	Саракташский РУЭС ТП-235(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-100А фазы "С"	ПН-100А фазы "С".	20.08.2021	21ч55м	22ч15м	00ч20м	Заменяли ПН,ВКЛ., нагрузка: А-23А,В-27А,С-35А.	Жилой сектор.	
32	Илекский РУЭС ТП-3 (ОКЭС)	гр. 6 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ, повреждений нет, нагрузка А-17А В-35А С-37А	АВ-160А	21.08.2021	13ч33м	13ч53м	00м20м	Повторно вкл.	жилой сектор	
33	Сорочинские КЭС ТП-13(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ-04кВ (абонентская) от Опоры №4 до КНС	АВ-125А	21.08.2021	14ч12м	15ч15м	01ч03м	откл. поврежденную КЛ гр. вкл.	жилой сектор	КЛ-0,4кВ (абонентская) восстановлена от Опоры №4 до КНС и вкл в 21ч30м
34	Саракташский РУЭС ТП-235(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-100А фазы "С" нагрузка	ПН-100А фазы "С".	21.08.2021	14ч15м	15ч00м	00ч45м	заменяли ПН-100А гр. Вкл.	Жилой сектор.	
35	Бугурусланские КЭС ТП-80 (ОКЭС)	гр.Мичурина (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛ-04 кВ повреждений нет Нагрузка А-94А В-120А С-87А	АВ-125А	21.08.2021	17ч10м	17ч25м	00ч15м	повторно вкл.	жилой сектор	
36	Бугурусланские КЭС ТП-202 (ОКЭС)	гр.Трудовая (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-77А В-66А С-76А	АВ-160А	22.08.2021	12ч35м	12ч50м	00ч15м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
37	Бугурусланские КЭС ТП-131 (ОКЭС)	гр. Магазин (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате низового пожара произошло возгорание деревьев, повреждена изоляция СИП в пролете опор 1-2, 2-3 гр. Магазин	группа не откл.	22.08.2021	14ч25м	18ч00м	03ч35м	Устранили повреждение, гр. Магазин вкл.	АЗС, База строительных материалов, склады.	

38	Соль Илецкий РУЭС ТП-111 (ОКЭС)	РУ-0,4 кв (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-270А В-300А С-290А	ПН-400А фазы "А" и "В"	22.08.2021	17ч05м	17ч20м	00ч15м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор, быт.	
39	Сорочинские КЭС ТП-77 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-28А В-60А С-99А	ПН-125А фазы "С"	22.08.2021	18ч00м	18ч20м	00ч20м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор.	
40	г.Оренбург ТП-3153 (ОКЭС)	гр.5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ, повреждений нет, нагрузка гр.5 ф.А-125А, В-85А, С-110А	АВ-400А	22.08.2021	19ч20м	20ч20м	01ч00м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
41	Александровский РУЭС ТП-191 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-191 гр.№1 повреждён ПН-100А фазы "В".	Повреждён ПН-100А фазы "В".	24.08.2021	11ч35м	12ч12м	00ч37м	Заменяли повреждённый ПН-100А фазы "В", гр.№1 вкл., нагрузка: А-40А,В-80А,С-56А.	Жилой сектор,быт.	
42	г. Оренбург ТП-3276 (ОКЭС)	1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-3276 откл. вводной АВ-1600А	АВ-1600А	25.08.2021	02ч00м	05ч54м	03ч52м	повторно включили	жилой сектор	
43	г. Оренбург ТП-170 (ОПО)	гр. 60 лет Октября 30/2 ГУП "ОКЭС" ввод№1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-170 откл. АВ-250	АВ-250А	25.08.2021	12ч31м	13ч21м	00ч50м	повторно включили. Нагрузка А-30А,В-40А,С-50А.	АБК	
44	Бугурусланский КЭС ТП-109(ОКЭС)	гр. ж/д 2 мкр-н №37(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП до ВРУ ж/д.	Отключился автомат 125А	25.08.2021	14ч35м	16ч40м	02ч05м	ж/д запитали по резерву	1-МКД.	
45	Соль-Илецкий РУЭС ТП-2(ОКЭС)	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-2 на вводном рубильнике повреждён ПН-400А фазы "В".	Повреждён ПН-400А фазы "В".	25.08.2021	17ч37м	18ч09м	00ч32м	Заменяли повреждённый ПН-400А фазы "В", вкл., нагрузка: А-280А,В-350А,С-280А.	Жилой сектор.	

46	Бузулукские КЭС ТП-204 (ОКЭС)	гр. ул.Юго-Западная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Юго-Западная д.38	Группа не откл.	26.08.2021	06ч30м	06ч55м	00ч25м	откл. ввод в ж/д ул. Юго-Западная д.38, группу вкл.	Жилой сектор.	
47	Бугурусланский КЭС ТП-139 (ОКЭС)	гр.ж/д 19Б (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ, повреждений нет, нагрузка гр.ж/д 19Б ф.А-30А, В-35А, С-29А	АВ-160А	26.08.2021	10ч40м	11ч00м	00ч20м	Повторно вкл.	Жильё ж/д 19Б	
48	Орские КЭС Гайский РУЭС ЦРП-3 (ОКЭС)	гр 7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-04кВ от ЦРП-3 до ВРУ ж/д Победы д. 3	ПН-250А	28.08.2021	08ч45м	18ч16м	08ч31м	смонтировали временный СИП, гр. Вкл.	жилой дом, м-н магнит	
49	Абдулинские КЭС Пономаревский РУЭС ТП- ПЛ-2-14 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	пожар ж/д, повреждена ВЛИ-0.4кВ (ОКЭС) в пролете опор №9-10	ПН-250А	28.08.2021	15ч42м	17ч55м	02ч13м	восстановили ВЛИ. Гр вкл.	жилой сектор	
50	Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС ТП-Св-11-6(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Отключился автомат 63А	Автомат 63А.	28.08.2021	20ч35м	21ч00м	00ч25м	Повторно вкл., нагрузка: А-4А,В-4А,С-6А.	24 квартирный дом.	
51	Оренбург ТП-3039 (ОКЭС)	гр№7	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Сгорели 2 ПН-100А фазы В и С. Повреждение в сетях абонента.	2-ПН-100А	30.08.2021	15ч27м	16ч10м	00ч43м	В ВРУ ж/д Попова 103 устранили повреждение, вкл. гр.№7	Многоэтажный ж/д ул. Попова 103	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2021 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г. Оренбург п/с Овощевод 1СШ 10 кВ (ЦПО)	РП-33 1 СШ	ТП-3087,3076,3068,3018,3116,3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	01.08.2021	01ч45м	02ч30м	00ч45м	РП-33 откл ОВ-1 вкл. СВ	КНС (резерв) жилой сектр , быт	
2	г. Оренбург РП-19 (ОПО)	ф.19-4 (ОПО)	ТП-3033 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	01.08.2021	01ч45м	02ч34м	00ч49м	ТП-3033 вкл. СВ	жилой сектор	
3	г. Оренбург РП-59 2СШ (ОКЭС)	РП-59 2СШ	ТП-3056 (2), 3080 (1), 3099 (2), 3085 (1), 3031 (1), 3101 (2), 3064 (2), 3063 (2), 3074 (2) 3073 (2), 3102 ,3267 (2), 3041 (1) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежденное оборудование отсутствует, осмотр причин не выявил	МТЗ	02.08.2021	08ч58	09ч30	00ч32м	испытали оборудование повторно включили	Жилой сектор	
4	г. Оренбург РП-59 2СШ (ОКЭС)	РП-59 2СШ	ТП-3056 (2), 3080 (1), 3099 (2), 3085 (1), 3031 (1), 3101 (2), 3064 (2), 3063 (2), 3074 (2) 3073 (2), 3102 ,3267 (2), 3041 (1) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежденное оборудование отсутствует, осмотр причин не выявил	МТЗ	02.08.2021	09ч59м	10ч00м	00ч01м	испытали оборудование повторно включили	Жилой сектор	ф.59-2 вкл. 10ч18м
5	г. Оренбург ПС Пугачевская	ф.П-26	ТП-3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3148, 3149, 3214, 3216(2), 3219	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключили по запросу РЭС Оренбургского района Повреждение оборудования в смежной сетевой организации	выпавших блинкеров нет	02.08.2021	11ч50м	13ч16м	01ч26м	РЭС Оренбургского района откл. ф.71-4	Жилой сектор, д/сад(резерв), КНС(резерв)	
6	г. Оренбург РП-48 (ОПО)	Полностью	ТП-3030, 3040(1)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	02.08.2021	12ч40м	13ч35м	00ч55м	ОПО устранили повреждение	Жилой сектор, быт, ПНС, ЦТП	

7	г. Оренбург РП-58 (ОКЭС)	РП-58 1СШ (ОКЭС)	ТП-3371(1), 3465(1) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с Береговая до РП-58 ф.Б-6	персонал смежной организации не сообщает	02.08.2021	16ч00м	16ч01м	00ч01м	СШ на РП-58 запитали по Кр-6	ООКБ №1	05.082021 восстановлен вкл.
8	Оренбург РП-40(ОПО)	2СШ-10кВ(ОКЭС)	ТП-3301(1),3302(1)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ф.40-2(ОПО)	МТЗ	02.08.2021	16ч00м	16ч54м	00ч54м	На ТП-3301 вкл. СВ	Жилой сектор	ф.40-8 вкл. в 17ч58м
9	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП: 701,702,737,736,735,703,704,706,710,711,708,709,714,733,715,717,716,719,713,718,732,728,738,727,734,731,722,721,723	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке в ст. ТП-704(ЭнергоКонтракт)	МТЗ	03.08.2021	10ч32м	11ч14м	00ч42м	Откл. Р-7-1, вкл. ф. 7	Быт, ПНС, котельная, школа, д\сад	ТП-704(абонентская) без У. Организация не работает
10	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Гранит(ВПО)	ф.21(ОКЭС)	ТП: 257,117,118, 119	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ опора 88 поврежден изолятор	Земля	03.08.2021	12ч27м	14ч00м	01ч33м	Откл. отпайку в ст. ТП-118, вкл. ф.21	Водозабор(резерв),школа, д\сад, жилой сектор	ТП-118 вкл. в 16ч35м
11	Оренбург РП-68(ОКЭС)	ф.68-22(Энергозащита)	ТП: 3041(1),3102,3267(2), 1897,1898,5001	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-1898 до ТП-5001 ф.68-22. На время отыскания земли кратковременно откл. ф. СТ-45	Земля	03.08.2021	08ч52м	08ч54м	00ч02м	Откл поврежденный участок, земля на п/с Степная пропала	Жилой сектор, АЭС, быт,	
12	Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС п/с."Северная"(СПО)	ф.Св-1(ОКЭС)	ТП-1-1,1-2,1-4,1-6,1-7,1-8,1-9,1-10,1-11,1-12,1-16,1-17,1-19,1-20,1-21,1-22,1-23,1-24,1-25(ОКЭС), ТП-1-3,1-13,1-18(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-1-10 в РУ-10кВ попала птица.	ТО, АПВ успешно	04,08.2021	10ч39м	10ч39м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	Жилой сектор, быт.	

13	г. Оренбург РП-48 (ОПО)	2-3 СШ 10кВ (ОПО)	ТП-3030, 3040(1)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	ТО	04.08.2021	13ч10м	13ч45м	00ч35м	РП-48 2 и 3 СШ запитали по ф. ЮВ-42	ПНС, ЦТП, жилой сектор,быт.	
14	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.8 (РЖД)	ТП-1012,1684,1683,1685 (ОКЭС) ТП-1686 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Неисправность привода В в яч.8 п/с Левобережная (ВПО)	персонал смежной организации не сообщает	04.08.2021	15ч52м	23ч23м	07ч31м	устранили,inkl	жилой сектор	
15	Орский КЭС п/с ОЗТП (ВПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-582,800 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	гроза , повреждение в сетях ОрПО	МТЗ	04.08.2021	15ч56м	16ч06м	00ч10м	повторно inkl.	жилой сектор	
16	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	1-2СШ-10кВ(ЦПО)	РП-64 1 и2 СШ РП 43 2СШ (ОКЭС) РП-50 2СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Юго-Восточная откл. вводной В 10 кВ, откл ф. ЮВ-27 (ОПО)	персонал смежной организации не сообщает	04.08.2021	17ч48м	18ч00м	00ч12м	на РП-64 откл. В ф.ЮВ-24 inkl СВ-2-3 СШ	тубдиспансер. Онкологический диспансер. ССК Оренбуржье	п/с Юго-Восточная 2 СШ запитали в 18ч14м
17	г. Оренбург РП-19 (ОПО)	ф.19-5 (ОПО)	ТП-3033 2СШ 3040 2СШ, 3265,3011,3268 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ-10 кВ(ОКЭС) от ТП-3268 до ТП-839	персонал смежной организации не сообщает	04.08.2021	17ч48м	20ч00м	02ч12м	Вывели поврежденный участок, запитали по ф.19-0	Жилой сектор,быт.	ремонтная схема
18	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ПУС №1 (ОКЭС) по ф.СИ-10	ТП-72/214, 134, 140, 130, 129, 133, 131, 141, 166, 165, 121, 115, 120, 105, 174, 136,169, 173, 164, 145, 175 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	обрыв ВЛ-10 кВ в пролете опор №171-172	откл В ф.ПУС №1	05.08.2021	07ч05м	10ч03м	02ч58м	устранили обрыв ф. inkl.	ОРТПЦ (резерв), д/с (резерв), АЗС, фермерские хоз-ва, жильё	ремонтная схема, через Р-33 был запитан ф.2-3.
19	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с "1-Водопадъём" (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС),ТП-17А,15,1,2М,14,13,32,25,СКЗ,НПОГАТ,Свиноко мплекс,БазаМаст,ЮК-25/5,Сады,Юрма,Насосная горводоы,Гаражи,Техсервис,МехЗавод,СТО,Ника,Профилакторий (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не обнаружено.	Земля	05.08.2021	16ч20м	18ч20м	02ч00м	повторно inkl.	жилой сектор, сады, промзона, тюрьма(резерв)	

20	Новосергеевский РУЭС п\с Новосергеевская(ЗПО)	ф.3(ОКЭС)	ТП: 301,302,305,306,307,309,312,313,314,315,316,317,319,320,321,322,324,325,326,328,327	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ опора 39\30 поврежден шлейф	земля	05.08.2021	22ч23м	23ч22м	00ч59	Откл.Р-3-7, вкл. ф.3, устранили повреждение	Жилой сектор, маслозавод, быт	ТП-325,326,327,328 вкл. в 00ч45м
21	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-616,612, 611, 613, 614, 615, 725, 726 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не обнаружено.	МТЗ	06.08.2021	08ч22м	08ч54м	00ч32м	повторно вкл.	Школа, НС, жилой сектор, быт.	
22	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП-5 (ОКЭС)	ТМ-630 кВА (ОКЭС)	ТМ-630 кВА (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-630 кВА	ПК не сгорали	06.08.2021	09ч05м	14ч53м	05ч48м	Заменяли ТМ, вкл.	Налоговая, архив, жилой сектор, быт.	
23	Орский КЭС РП-14 (ОрПО)	ф.9 (ОрПО)	ТП-298 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-257 до опоры №1	ТО	06.08.2021	10ч30м	16ч05м	05ч35м	Устранили повреждение, ф.9 вкл.	ГСК	Производят устранение повреждения
24	Оренбург п/с Юго Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-26 (ОПО)	РП-50 (2 СШ)(ОПО) ф.50-1 (ОКЭС) ТП-3117 (2 СШ), 3116 (1 СШ) (ОКЭС) ТП-1760 (2 СШ), 1759 (2 СШ), 1942 (2 СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Юго-Восточная откл. ф. ЮВ-26 (ОПО)	персонал смежной организации не сообщает	06.08.2021	13ч25м	13ч31м	00ч06м	повторно вкл.	ТК Сокол, жилой сектор, быт.	
25	Оренбург РП-8 (ОКЭС)	ф.8-1 (ОПО)	ТП-120, 126, 127 (2СШ) 180, 339 (1 СШ) (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-127 до ТП-126 ф.8-1	ТО	06.08.2021	15ч51м	17ч12м	01ч21м	откл. поврежденную КЛ, ф.8-1 вкл.	Абоненты ОПО	
26	г. Оренбург РП-82 (ОКЭС)	ф.82-3 (ОПО)	ТП-3048 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ТП-95 (ОПО) попала кошка поднапряжение	ТО	07.08.2021	00ч05м	00ч40м	00ч35м	ф. повторно вкл.	жилой сектор	
27	г.Оренбург РП-1(ОПО)	ф.1-15(ОПО)	ТП-3029(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от РП-1 до ТП-125.	ТО	08.08.2021	12ч40м	13ч38м	00ч58м	ОПО откл. повр.участок, ф.1-15 запитали по ф.О-2.	Школа, жилой сектор, быт.	

28	Оренбург п/с 9 Января (ЦПО)	ф.Ян-3 (ОПО)	ТП-3096, 3127 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	10.08.2021	00ч06м	01ч04м	00ч58м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
29	Абдулинские КЭС п/с Тяговая-Абдулино (РЖД)	ф.ВЧД (РЖД)	ТП-90,95,107,108 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение изолятора на ВЛ на участке РЖД	ТО	10.08.2021	08ч56м	09ч01м	00ч05м	повторно вкл.	Ретранслятор (резерв), очистные сооружения (резерв), жилой сектор	
30	Бузулукский КЭС п/с "Заводская"(ЗПО)	ф.Маслозавод(ОКЭС)	ТП-206,529,149,79,393,23(ОКЭС), ТП-471,153,151,378,369,141,104,146,350,145,440(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-6кВ(абонентская) от опоры №45/4 до опоры №45/5.	МТЗ	11.08.2021	19ч05м	19ч40м	00ч35м	Откл. повр. участок, ф.Маслозавод на п/с."Заводская" вкл.	Жилой сектор,промзона.	
31	г. Оренбург РП-35 (ОПО)	ф.35-4 (Газпромэнерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях Газпромэнерго	персонал смежной организации не сообщает	13.08.2021	10ч29м	10ч58м	00ч29м	повторно вкл.	промзона	
32	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-6 (ЦПО)	ТП-83 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на абонентском участке	ТО	14.08.2021	07ч12м	08ч57м	01ч45м	ЦПО откл. поврежденный участок, ф.Ск-6 вкл.	Жилой сектор.	
33	Бугурусланский КЭС, п/с Новая (СПО)	ф.Нв-5 (ОКЭС)	ТП-2 (1 СШ),10,12,23, 25, 37, 68,92, 151, 154, 168, 181, 189, 202, 211 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ, Теплосети повредили КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-189 до ТП-2	Земля	14.08.2021	09ч53м	10ч56м	01ч03м	откл. поврежденную КЛ, ф.Нв-5 вкл.	Котельная, школа (резерв), Жилой сектор, быт.	
34	г. Оренбург п/с Ростоси (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОПО)	ТП-3200, 3017, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В ТП-3124 на ТМ сгорели ПК фазы "А" и "В"	ТО, АПВ успешно	15.08.2021	06ч48м	06ч48м	00ч00м	АПВ успешно	КНС (резерв) жилой сектр , быт	В 8ч30м на ТП-3124 заменили ПК.

35	г.Оренбург РП-6(ОПО)	ф.6-0(ОПО)	ТП-3057(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-6 кВ (РЖД) на опоре слетел изолятор	Земляная защита	16.08.2021	15ч31м	18ч54м	03ч23м	На ТП-3057 установили ДГУ	Жилой сектор,АЗС,быт.	16.08.2021 в 22ч25м РЖД устранили повреждение на ВЛ ф. вкл. ТП-3057 откл. ДГУ
36	г.Оренбург РП-71(ОПО)	1-СШ 10кВ(ОПО)	ТП-3211,3212,3213,3215,3147,2.2.3217,3218,3216 1-СШ 10кВ,3138 1-СШ 10кВ,3139 1-СШ 10кВ,3146 1-СШ 10кВ,3219 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-71 откл. В ф.П-20.	персонал смежной организации не сообщает	17.08.2021	11ч20м	11ч52м	00ч32м	РП-71 повторно вкл. В ф.П-20.	КНС (резерв) жилой сектр , быт	
37	г.Оренбург РП-24(ОПО)	2-СШ 10кВ(ОПО)	ТП-3001,3002 2-СШ 10кВ,3003 2-СШ 10кВ,3004 2-СШ 10кВ,3523 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(абонентская) от ТП-415 до ТП-1788 ф.24-6 и повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-24 до ТП-3523 ф.24-8.	персонал смежной организации не сообщает	17.08.2021	12ч21м	13ч15м	00ч54м	На ТП-3523 откл. ВН в ст. РП-24 ф.24-8, вкл. СРВ-10кВ.	МНТК-есть резерв,ЦДХ-есть резерв,поликлиника,котельная,гараж.	КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-24 до ТП-3523 ф.24-8 восстановлена и вкл по нормальной схеме в 18ч00м 18.08.21г.
38	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с "1-Водоподъем" (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС),ТП-17А,15,1,2М,14,13,32,25,СКЗ,НПОГАТ,Свиноко мплекс.БазаМаст,ЮК-25/5,Сады,Юрма,Насосная горводвы,Гаражи,Техсервис,МехЗавод,СТО,Ника,Профилакторий (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Производят осмотр электрооборудования	Земля	18.08.2021	17ч39м	18ч09м	00ч30м	повторно вкл.	жилой сектор, сады, промзона, тюрма(резерв)	
39	г.Оренбург РП-41 (ОКЭС)	Полностью	РП-46, ТП-2080,2081, 2065 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение ТСН-2, в яч.ТСН-2 сторел ПК по ф.В	фидер не отключался	19.08.2021	14ч24м	16ч48м	02ч24м	Вывели яч ТСН-2, вкл 1 и 2 СШ РП-41	пром.зона	
40	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.103 (ОКЭС)	ТП-4,5,42,75,57,58,59,45,46,61,62,73,71,72 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не обнаружено.	земля	21.08.2021	17ч07м	17ч08м	00ч01м	повторно вкл.	жилой сектор	
41	г.Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОПО)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.33-9 (ОПО) отгорел шлейф на РЛНД Р.33-9-5 в ст КРУН К.33-9-1	откл В.Рш-1-1	21.08.2021 22.08.2021	21ч20м	00ч00м	02ч40м	откл поврежденный участок от Р.33-9-5 в ст КРУН (ОПО), вкл В.Рш-1-1	жилой сектор	Откл участок ВЛ от В.Рш-1-1 до КРУН К.33-9-1 в 02ч00м, устранили повреждение на Р.33-9-5 и вкл в 04ч13м

42	Бугурусланские КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-2 (ОКЭС)	ТП-19, 113, 87, 205, 214, 18, 90, 17, 16, 54, 92 (1 СШ), 20 (1 СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от РЛНД Г2-Р4 до ТП-20	персонал смежной организации не сообщает	22.08.2021	17ч04м	17ч37м	00ч33м	Откл. Г2-Р4 и Г2-Р15, ф.Г-2 вкл.	больница (резерв), Котельная (резерв), жилой сектор, быт.	Откинули шлейфа поврежденной КЛ на ВЛ и запитали ТП-113, 19 в 20ч40м. КЛ-6 кВ (ОКЭС) от РЛНД Г2-Р4 до ТП-20 восстановлена и подключена по норм.схеме в 00ч30м 23.08.21
43	Орские КЭС РП-14 (ОрПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-402, 160, 161 (ОКЭС) ТП-159, 162 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ в сетях ОрПО.	персонал смежной организации не сообщает	22.08.2021	19ч37м	21ч15м	01ч38м	ОрПО вкл ф.13	жилой сектор, дачи	
44	Бузулукский КЭС п/с."7А мкр-он" (ЗПО)	ф.Дачи (ОКЭС)	ТП-252, 255, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 274, 275, 278 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Отключен участок ВЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-278 до ЛР-45, ЛР-68 для тушения возгорания в охранной зоне ВЛ	фидер не отключался	22.08.2021 23.08.2021	22ч41м	07ч00м	08ч19м	потушили возгорание, вкл.	Сады и огороды	
45	Орские КЭС РП-14 1СШ (ОрПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-402, 160, 161 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	РП-14 откл. 1 СШ, повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	23.08.2021	20ч22м	21ч13м	00ч51м	на ТП-402 откл. ВН в стор. РП-14, вкл ВН в стор. ТП-127	жилой сектор	
46	г.Оренбург РП-3(ОПО)	1-СШ 6кВ(ОПО)	ТП-3027 2-СШ 6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от РП-77 до РП-3	персонал смежной организации не сообщает	24.08.2021	11ч05м	11ч22м	00ч17м	На ТП-3027 откл. ВН в ст. ТП-753 ф.В-5, вкл. ВН в ст. ТП-3039 ф.3-12	ЦТП-резерв, ПНС-резерв, жилой сектор, быт.	ТП-3027 2-СШ 6кВ была запитана по ремонтной схеме.
47	г.Оренбург РП-4(ОПО)	2-СШ 6кВ(ОПО)	ТП-3013 2-СШ 6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО по ф.4-2.	персонал смежной организации не сообщает	24.08.2021	11ч05м	12ч19м	01ч14м	РП-4 откл. В ф.4-2, на РП-77 повторно вкл. В ф.77-2	ФСБ-резерв, ЦПС-резерв, Главпочтамп-резерв, больница №3-резерв, хлебопродукт-резерв, жилой сектор.	РП-4 2-СШ 6кВ была запитана по ремонтной схеме с РП-77 по ф.77-2.
48	Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС п/с."Северная"(СПО)	ф.Св-1(ОКЭС)	ТП-1-1,1-2,1-4,1-6,1-8,1-9,1-10,1-11,1-12,1-14,1-16,1-17,1-19,1-20,1-21,1-22,1-23,1-24,1-25(ОКЭС), ТП-1-3,1-13,1-18(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ВЛ-10кВ опора №94 попала птица.	ТО, АПВ успешно	24.08.2021	13ч43м	13ч43м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	НС, жилой сектор, быт.	
49	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-5(ОКЭС)	ТП-3041 2-СШ 10кВ, 3078, 3104, 3307, 3308, 3309(ОКЭС), ТП-1897, 1870, 1893, 1750, 1870, 1752, 1790, 1645, 1525, 1791, 1593, 1795(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10кВ ф.Ив-5 опора №19 повреждены два разрядники.	МТЗ, АПВ успешное	24.08.2021	18ч20м	18ч20м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	Жилой сектор, быт, промзона.	24.08.2021 в 23ч44м демонтировали поврежденные разрядники ф. вкл.

50	г. Оренбург РП-8 (ОКЭС)	ф.8-1 (ОПО)	ТП-120, 126, 127 (2СШ) 180, 339 (1 СШ) (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	ТО	24.08.2021	20ч44м	21ч21м	00ч37м	на ТП-217 откл РВ в стор, ТП-211, ф. вкл.	Абоненты ОПО	
51	г. Оренбург п/с Юго-Восточная временный КРУН (ЦПО)	ф.ЮВ-45,38,29 (ОКЭС) ф. ЮВ-18 (ОПО)	РП-64 1 и 3 СШ РП 43 1СШ (ОКЭС) РП-82 1СШ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	25.08.2021	01ч59м	02ч02м	00ч03м	на РП-64 откл. В ф.ЮВ-45,38 вкл СВ-1 2 и 2-3 СШ	тубдиспансер. (резерв) Онкологический (резерв) диспансер.(резерв) ССК Оренбуржье	РП-43 откл.ф. ЮВ-29 вкл. СВ в 02ч41м, РП-82 откл. ф. ЮВ-18 вкл. СВ в 03ч09м
52	г. Оренбург п/с Шевченковская 2СШ (ЦПО)	ф. ШВ-22 (ОКЭС)	ТП-3084 2СШ,3277 1СШ,3276 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО откл. ВЛ-110кВ	персонал смежной организации не сообщает	25.08.2021	02ч00м	02ч00м	время срабатывания АВР.	на п/с Шевченковская вкл. СВ-10 кВ	жилой сектор	
53	г. Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф. 64-9 (ОКЭС)	ТП-3398 2СШ,ТП-3472 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ10 кВ (абонентская) от ТП-3472 до ТП 1117	ТО	25.08.2021	02ч33м	03ч10м	00ч43м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	больница (резерв), Тубдиспансер (резерв)	
54	г. Оренбург п/с Юго-Восточная 2СШ (ЦПО)	ф. ЮВ-24 (ОКЭС)	РП-64 1, 2,3 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) ф. 64-21	Земля	25.08.2021	03ч57м	04ч32м	00ч35м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	тубдиспансер. Онкологический диспансер. ССК Оренбуржье, в	На п/с Юго-Восточная отключачь 2СШ (ЦПО)
55	г. Оренбург РП-50 (ОПО)	ф. 50-1 (ОКЭС)	ТП-3117 2СШ,3116 1СШ(ОКЭС) ТП-1760 2СШ 1759 2 СШ,1942 1СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ от РП-50 до ТП-1760 (ОКЭС) откл. КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-1760 до ТП-3117	ТО	25.08.2021	03ч38м	05ч16м	01ч38м	на ТП-3116 вкл. СР 10 кВ, абонентов запитали по ф. 50-8	жилой сектор, ТД Сокол,	КЛ-10 кВ от РП-50 до ТП-1760 вкл.
56	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с. "1-Водоподъем" (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС),ТП-17А,15,1,2М,14,13,32,2 5,2019,СКЗ,НПОГАТ,Св инокомплекс,БазаМас т,ЮК-25/5,Сады,Юрма,Насосная горводв,Гаражи,Техсервис,МехЗавод,СТО,Ника,Профилакторий (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке в сторону ТП-2019(ООО"Мишель")	ТО	25.08.2021	09ч40м	11ч05м	01ч25м	На ВЛ-6кВ откл. повр. участок, ф.11 на п/с."1-Водоподъем" вкл., ф.11 в 16ч39м включили полностью.	жилой сектор, сады, промзона, тюрьма(резерв)	Абонентскую отпайку в сторону ТП-2019 отключили.

57	Оренбург РП-60 (ОПО)	ф.60-2 (ОПО)	ТП-3227 (2 СШ), 3119 (1 СШ), 3301 (1 СШ), 3302(1 СШ) (ОКЭС) РП-56 (2 СШ), РП-40 (2 СШ) (ОПО) (Схема ремонтная)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от РП-40 до ТП-585 ф.40-6	ТО	26.08.2021	03ч53м	04ч31м	00ч38м	На ТП-3119 откл. ВН в ст. ТП-1257 ф.56-8, ф.60-2 вкл.	Библиотека (резерв), жилой сектор, быт.	В 05ч55м вкл. ТП-3301 (1 СШ), 3302(1 СШ)
58	Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-9 (ОПО)	ТП-3023 (1 СШ 10кВ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от РП-57 до ТП-250 ф.57-9	ТО	26.08.2021	05ч35м	06ч22м	00ч47м	откл. повреждённую КЛ, запитали по ремонтной схеме	Кожно-венерологический диспансер (резерв), ЦТП (резерв), мегафон (резерв), жилой сектор.	
59	Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-33 (ОПО)	ТП-3301(2 СШ), 3302(2 СШ) (ОКЭС) РП-40 (1 СШ) (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Юго-Западная до РП-40 ф.ЮЗ-33	ТО	26.08.2021	05ч36м	05ч55м	00ч19м	откл. повреждённую КЛ, запитали по ремонтной схеме	Жилой сектор, быт.	
60	Оренбург ЦРП НМЗ (Нефтемаслозавод)	ф.20 (ОКЭС)	ТП-3058 (1СШ), 3059 (2СШ) (ОКЭС) ТП-13 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	В результате несогласованных работ ООО"Энергостройинвест" повредили КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3058 до ТП-3059 ф.20	ТО	26.08.2021	17ч32м	18ч15м	00ч43м	откл. повреждённую КЛ, запитали по ремонтной схеме по ф.24	КНС (резерв), жилой сектор, быт.	ТП-13 вкл в 20ч50м. КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3058 до ТП-3059 восстановлен и вкл ф.20 по норм.схеме в 17ч22м 27.08.21г.
61	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.36 (ОКЭС)	ТП-44, 45 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-ПищекOMBинат до ТП-44	фидер не отключался	27.08.2021	14ч40м	16ч33м	01ч53м	откл. повреждённую КЛ, запитали по ф.30	Жилой сектор, быт.	
62	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-13 (ЦПО)	ТП-66 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	Земляная защита	27.08.2021	17ч40м	19ч23м	01ч43м	вкл.	Жилой сектор	
63	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская (ВПО)	ф.Д-10 (ОКЭС)	ТП-164,151,191,243, 47,230,159,160 (ОКЭС) ТП-170 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не обнаружено.	МТЗ	31.08.2021	18ч40м	19 ч00м	00ч20м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	