

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2021 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сорочинский КЭС ТП-77 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛИ-,04кВ причины не выявил, замерили нагрузку гр.2 26-38-28А	ПН-100А по ф.В	01.07.2021	18ч15м	18ч38м	00ч23м	заменяли ПН, вкл	жилой сектор	
2	Сорочинский КЭС ТП-95 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-82А, В-43А, С-93А	АВ-100А	01.07.2021	21ч45м	22ч05м	00ч20м	Повторно вкл.	жилой сектор	
3	Сорочинский КЭС ТП-11 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д ул. К. Маркса 215	Группу откл. для тушения пожара	01.07.2021	22ч07м	01ч45м	03ч52м	После тушения пожара, вкл. гр.№3	5-ти этажный ж/д	
4	Сорочинский КЭС ТП-10	гр.№4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-34А, В-52А, С-13А	ПН-100А фазы "В"	01.07.2021	22ч35м	23ч08м	00ч33м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
5	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС ТП-91(ОКЭС)	гр.№6(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-91 до ВРУ ж/д ул.Металургов 38	ПН не повреждены.	02.07.2021 03.07.2021	23ч00м	04ч30м	05ч30м	Смонтировали временный СИП, вкл.	5 этажный жилой дом.	
6	Бузулукский КЭС ТП-4 (ОКЭС)	гр. Уличное освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №10. СИП целый. Опора лежит на прицепе.	Защита не срабатывала	04.07.2021 05.07.2021	22ч05м	16ч45м	18ч40м	Заменяли опору №10	Ул. Освещение	

7	Сорочинский КЭС ТП-104 (ОКЭС)	гр.№1 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Нагрузка А-70А, В-77А, С-79А.	ПН-100А фазы "В"	06.07.2021	10ч05м	10ч43м	00ч38м	Заменяли ПН, вкл. гр.№1	Магазин	
8	Медногорский РУЭС ТП-4613 (ОКЭС)	гр.№1, №2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Откл. по запросу пожарной части	Группу откл. для тушения пожара	06.07.2021	14ч50м	18ч22м	03ч32м	Потушили пожар, вкл	жилой сектор	
9	Медногорский РУЭС ТП-461 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Откл. по запросу пожарной части	Группу откл. для тушения пожара	06.07.2021	15ч00м	18ч25м	03ч25м	Потушили пожар, вкл	жилой сектор	
10	Медногорский РУЭС ТП-4610 (ОКЭС)	гр.№4 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Откл. по запросу пожарной части	Группу откл. для тушения пожара	06.07.2021	15ч10м	18ч29м	03ч19м	Потушили пожар, вкл	жилой сектор	
11	Медногорский РУЭС ТП-467 (ОКЭС)	гр.№4 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Откл. по запросу пожарной части	Группу откл. для тушения пожара	06.07.2021	15ч24м	16ч55м	01ч31м	Потушили пожар, вкл	Дет. Сад, жилой сектор	
12	г.Оренбург ТП-3161 (ОКЭС)	гр.Скважина (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4кВ (абонента ООО "Нова") до ВРУ скважины	АВ-160А	07.07.2021	09ч10м	18ч40м	09ч30м	восстановили КЛ, вкл АВ	водозабор пос.Заречье (ДЭС)	
13	г.Оренбург ТП-3057 (ОКЭС)	гр.5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	нагрузка А-39А, В-18А, С-17А	ПН-250А	08.07.2021	05ч50м	06ч23	00ч33м	заменяли ПН, гр вкл.	жилой сектор	
14	Орский КЭС ТП-7(ОрПО)	гр. Ул.освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4 кВ упало дерево, сломало опору №2. (опора упала на автомобиль ВА311 номер С903МВ.56)	группа не откл.	08.07.2021	07ч20	16ч40м	09ч20м	Заменяли опору вкл.	ул. освещение	

15	Кувандыкский РУЭС ТП-106(ОКЭС)	гр.1,2,детский сад	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4кВ в результате падения дерева обрыв ВЛ, повреждены 2 опоры	4 ПН-250А	09.07.2021	11ч10м	16ч42м	05ч32м	Заменяли опоры, восстановили ВЛ	Жилой сектор, д/сад, станция скорой помощи(подключили ДЭС)	Производят осмотр
16	Сорочинский КЭС ТП-104 (ОКЭС)	гр.1(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ВЛ-0,4кВ	2 ПН-100А	09.07.2021, 10.07.2021	16ч41м	21ч35м	Магазины(запитались по резерву)	Устранили повреждение, вкл	Магазины(запитались по резерву)	Хозяин ВЛ будет устранять повреждение. Магазины запитаны
17	Бугурусланский КЭС ТП-86(ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На вводном рубильнике сгорел ПН	ПН-400А	10.07.2021	11ч05м	11ч55м	00ч50м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор, быт	
18	Медногорский РУЭС ТП-65 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-65 откл вводной рубильник для тушения пожара в сторону ГСК	отключили	11.07.2021	03ч03м	15ч45м	12ч42м	Потушили пожар, вкл	ГСК	
19	Соль-Илецкий РУЭС ТП-10 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на вводном рубильнике сгорел ПН ф. С, произвели осмотр эл. Оборудования повреждений нет	ПН-250А	12.07.2021	16ч45м	17ч23м	00ч38м	заменяли ПН, ТП-включили	жилой сектор	
20	Орский КЭС ТП-32 (ОрПО)	гр№2 Армавирский 9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-32 до ВРУ ж/д пер.Армавирский 9	ПН-250 А фазы "А" и "С"	14.07.2021	08ч50м	17ч02м	08ч12	Восстановили КЛ, вкл группу №2	жилой дом.	
21	Бугурусланский КЭС ТП-116 (ОКЭС)	гр.Компонент	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-107А, В-108А, С-60А	АВ-160А	14.07.2021	08ч38м	09ч05м	00ч27м	повторно вкл.	ООО "Компонент"	
22	Сорочинские КЭС ТП-24 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Камаз (г/н Х468ТР56) при разгрузке порвал ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) гр.3 в пролёте опор 3-1-1 и 3-1-2	гр не откл	16.07.2021	16ч11м	17ч17м	01ч06м	устранили обрыв ВЛ, вкл	жилой сектор	

23	Абдулинские КЭС ТП-39 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На опоре №1 отгорел контакт фазы "В"	группа не откл.	16.07.2021	20ч30м	21ч20м	00ч50м	устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор, быт	
24	Сорочинский КЭС ТП-87(ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сгорел ПН. Нагрузка А-279,В-354,С-261А	ПН-400А	18.07.2021	17ч32м	17ч55м	00ч23м	Заменяли ПН, вкл.	Гостиница, д\сад, жилой сектор	
25	Сорочинский КЭС ТП-89 (ОКЭС)	гр. 3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка фаза А120А в-148А С-123А	ПН-125А	20.07.2021	18ч00ч	18ч32м	00ч32м	заменяли ПН гр вкл.	жилой сектор	
26	Сорочинский КЭС ТП-2 (ОКЭС)	гр. 1 , 2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар в ж/д ул. Льва толстого д.39. Повреждена ВЛИ-0,4кВ	гр. Не откл.	20.07.2021	18ч42м	20ч17м	01ч35м	Отрезали ВЛИ на опоре 3 в ст. 3\1, вкл. группы.Восстановили сгоревшую ВЛИ	жилой сектор	В 21ч22м запитали 2 последних дома на ВЛ.
27	Оренбург ТП-3082(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр. Нагрузка А-59А,В-93А,С-36А	АВ-125А	21.07.2021	18ч49м	19ч33м	00ч44м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
28	Сорочинский КЭС ТП-77 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛИ-,04кВ причины не выявил, замерили нагрузку гр.1 А-44А,В-80А,С-36А	ПН-125А	21.07.2021	19ч05м	19ч15м	00ч10м	Заменял ПН, вкл.	Жилой сектор	
29	Сорочинский КЭС ТП-87 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины не выявил, замерили нагрузку на вводном А-335А,В-260А,С-285А	ПН-400А	21.07.2021	19ч05м	19ч35м	00ч30м	Заменял ПН, вкл.	Жилой сектор	
30	Оренбург ТП-458 (ОПО)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Дождь. Произвели осмотр. Ветка упала на ВЛ. Нагрузка А-50А,В-60А,С-65А	АВ-250А	23.07.2021	07ч58м	09ч00	01ч02м	Повторно вкл.	Жилой сектор	

31	Оренбург ТП-458 (ОПО)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Требуется опилочка ВЛ-0,4кВ. Нагрузка А-91А, В-87А, С-122А	АВ-250А	23.07.2021	18ч58м	20ч50м	01ч52м	повторно вкл. АВ	Жилой сектор	
32	Орский КЭС ТП-37 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещения (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	повреждена опора №2 ул. освещения		23.07.2021	22ч08м				ул. освещение	
33	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-7 (ОКЭС)	гр-2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв провода ф. "С" ВЛ-0,4 кВ (ОКЭС)	ПН-250 А фазы "С"	23.07.2021	20ч18м	22ч45м	02ч27м	устранили обрыв ВЛ, вкл	жилой сектор	
34	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-7 (ОКЭС)	гр-2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв провода ф. "С" ВЛ-0,4 кВ (ОКЭС)	ПН-250 А фазы "С"	23.07.2021	19ч41м	20ч00м	00ч19м	устранили обрыв ВЛ, вкл	жилой сектор	
35	Оренбург ТП-458 (ОПО)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ-0,4кВ (абонентская) от опоры до ж/д Торговая д.44	АВ-250А	24.07.2021	00ч17м	01ч12м	00ч55м	ул. Торговая д-44 откл. вводной АВ, гр вкл	жилой сектор	
36	Орский КЭС ТП-51(ОрПО)	гр. Ул. Освещения (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛИ-0,4кВ упало дерево. Обрыв ВЛИ	Защита не срабатывала	26.07.2021	10ч00м	13ч57м	03ч57м	Восстановили ВЛ	Ул. освещение	
37	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-12 квартал (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от опоры до ГСК	АВ	27.07.2021	17ч50м	19ч00м	01ч10м	Откинули поврежденную КЛ от опоры, вкл гр.4	гаражи, ж/д по ул.Свистунова	28.07.2021 КЛ-04 кВ от опоры до ГСК восстановлена
	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-20квартал	гр 4 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	сильный ветер. Обрыв ВЛ-04кВ	ПН-250 ф. "А"	30.07.2021	19ч00м	22ч00м	03ч00м	устранили обрыв ВЛ, вкл	жилой сектор	

	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП- 10квартал	гр 1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (склест) провода	сильный ветер. Обрыв ВЛ- 04кВ	ПН-250 ф. "В"	30.07.2021	19ч27м	21ч20м	01ч53м	устранили обрыв ВЛ, вкл	жилой сектор	
	г. Оренбург ТП- 643 (ОПО)	гр. Б. Хмельницкого 1В (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при благоустройстве придомовой территории повреждена КЛ-0.4 кВ от ТП-643 до ж/д Б. Хмельницкого 1В	2 ПН-250А	31.07.2021 01.08.2021	18ч55м	00ч25м	04ч30м	восстановили КЛ гр. Вкл.	жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причина аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2021 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сорочинский КЭС п/с ПромБаза (Оренбургнефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-13,22,61, 204,208,128,213, 223,220 (ОКЭС) ТП- 125,181,124, 123,131,130,129, 133,160,134,215, 146,136,137,189 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Гроза. На ВЛ-10кВ ф.16, откл. реклоузер В 16-4	фидер не отключался	01.07.2021	02ч12м	02ч13м	00ч01м	повторно вкл.	КНС (резерв), телецентр (резерв), терминал "ПИОН" (резерв), 3-скважины, школа, жилой сектор, быт.	
2	Сорочинский КЭС ТП-11 (ОКЭС)	ТМ-2 (ОКЭС)	ТМ-2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-2 на ТП-11 (ОКЭС)	фидер не отключался	01.07.2021	22ч07м	22ч57м	00ч50м	перевели нагрузку на ТМ-1	Жилой сектор	
3	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-30, 31, 99, 33, 100, 101, 29, 38, 35, 15, 163, 36, 118, 37, 162, 19, 51, 10А, 9 (ОКЭС) ТП-17 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-17	ТО, АПВ успешно	02.07.2021	09ч47м	09ч47м	00ч00м	АПВ успешно	ЦРБ (резерв), ИК (резерв), 2 скважины, котельная, жильё, быт	ТП-17 строит.магазины, перешли на резерв.
4	г.Оренбург п/с ГП-7 (ГазпромЭнерго)	ф.5 (ГазпромЭнерго)	ТП-72 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-6кВ (ОКЭС) ф.5 в пролете опор 180-181 ветка, обрыва проводов нет.	Откл ЯКНО МВ-6 (ОКЭС)	02.07.2021	15ч32м	18ч52м	03ч20м	Убрали ветку, вкл МВ-6	Санаторий Русь (ДЭС)	ф.5 (ГазпромЭнерго) не откл.
5	Бугурусланский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-11 (ОКЭС)	ТП-83, 27, 80, 192, 199 2СШ, 61, 112, 111 2СШ, 88, 142, 69, 216 (ОКЭС) ТП-63, 64, 195, 52, 221,235, 212, 193, 184 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Камаз (подрядной организации ООО "Благоустройство") в результате разгрузочных работ порвал 2 лин.провода ВЛ-6кВ (ОКЭС) в пролёте опор	ТО	02.07.2021	16ч05м	16ч45м	00ч40м	откл участок ВЛ от ТП-199 до ЛР1-11-Р.15, вкл ф.1-11	Туб.диспансер (резерв), котельная (резерв), пожар.охрана, д/с, школа-интернат, летнее училище, жильё, быт	Без напряжения ТП-80, 192 (ОКЭС) АГЭС, авторынок, жильё, быт. Устранили обрыв ВЛ и вкл ф.1-11 полностью в 18ч12м

6	г.Оренбург РП-63(ОПО)	ф.63-4(ОПО)	ТП-3299 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ТО	02.07.2021	21ч24м	22ч03м	00ч39м	ОПО откл. повр. участок, ф.63-4 вкл.	ТРК"Снегери"-есть резерв.	
7	г.Оренбург п/с."Шевченковская "	ф.Шв-29(ОКЭС)	ТП-3026 1-СШ 10кВ,3027 1-СШ 10кВ,3042 1-СШ 10кВ,3084 1-СШ 10кВ,3276 2-СШ 10кВ,3277 2-СШ 10кВ(ОКЭС), ТП-781(ОПО), ТП-3114(МК Энерго).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3026 до ТП-3039 ф.Шв-29.	ТО	02.07.2021	21ч28м	22ч33м	01ч05м	Откл. повр. участок, на ТП-3084 вкл. СРВ-10кВ.	ЦТП,ПНС-есть резерв, Стоматология-есть резерв,жилой сектор,быт.	03.07.21г КЛ-10кВ от ТП-3039 до ТП-3026 восстановлена,включена в 22ч45м.
8	г. Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3197,3196,3195,3194 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-10 кВ РЛНД Р-49-4-5 (ОКЭС) горит нож	фидер не отключался	03.07.2021	07ч50м	08ч23м	00ч33м	На ВЛ-10кВ перевключили Р.49-4-5,вкл.	жилой сектор	
9	г. Оренбург ВЛ-110 кВ (ЦПО) Пугачевская- Юго Восточная 2щель	п/с Кардонная 1 и 2СШ , Береговая, Овощевод (ЦПО)	РП-58 1 и 2СШ (ОКЭС), РП-74 1 и 2 СШ (ОГУ) РП-33 1 и 2 СШ (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО на ВЛ- 110 кВ отгорел шлейф	Земля	03.07.2021	11ч22м	12ч37м	01ч15м	п/с Береговая эл. Снабжение восстановлено, РП-58 2СШ запитали по.ф 50-2	обл. больница, ОКБ№2 (резерв)	
10	г. Оренбург РП-35(ОПО)	ф.35-4 (ОПО)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях Газпромэнерго	Земля	03.07.2021	14ч21м	16ч07м	01ч46м	Газпромэнерго откл. поврежденный участок ф.вкл.	ООО "Логистика"	
11	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фикальная (ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-Скважина ,гаражи (ОКЭС) ТП-сады(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	ТП-сады повреждены ОПН	Земля	04.07.2021	09ч50м	18ч00м	08ч10м	ТП-сады демонтировали ОПН ф. включили	Насосная (резерв), гаражи, СНТ	
12	Бугурусланский КЭС ТП-103 (ОКЭС)	РУ-6кВ (ОКЭС)	РУ-6кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-103 сгорел ПК фазы "С"	ПК	05.07.2021	11ч55м	12ч30м	00ч35м	Заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор, быт	

13	Оренбург РП-35 (ОПО)	ф.35-4 (ОПО)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях "Газпромэнерго"	Земля	05.07.2021	15ч35м	17ч23м	01ч48м	откл. повр. участок, ф.35-4 вкл	ООО "Логистика", ГСК.	
14	Орский КЭС п/с Сокол (ВПО)	ф.Ск-6 (ОрПО)	ТП-349 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10кВ (ОрПО) от п/с Сокол до ТП-358	персонал смежной организации не сообщает	05.07.2021	17ч30м	17ч50м	00ч20м	ОрПО откл. поврежденную КЛ, запитали по ф.11-6	Жилой сектор, быт.	
15	Орский КЭС Гайский РУЭС п\с ГПП-2(ГОК)	ф.4(ОКЭС)	2 подъем ХПВ(1),3 подъем ХПВ(1), 4 подъем ХПВ(1)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Осмотр причину не выявил	ТО, АПВ успешно	05.07.2021	19ч20м	19ч20м	00ч00м	Произвели осмотр	Водоподъем(резерв)	
16	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с "1-Водоподъем" (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС).ТП-17А,15,1,2М,14,13,3 2,25,СКЗ,НПОГАТ,Св инокомплекс,База Маст,ЮК-25/5,Сады,Юрма,Насосная горводоы,Гаражи,Техсервис,МехЗавод,СТО,Ника,Профилакторий (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветки в охранной зоне ВЛ	Земляная защита	06.07.2021	07ч10м	11ч50м	04ч40м	Произвели осмотр, повторно вкл.	жилой сектор, сады, промзона	
17	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.0 (ОКЭС)	РП-69 (1 СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ сторонней организацией "Мастер Сервис", повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от РП-69 ф.4 до ТП-85	МТЗ	06.07.2021	13ч50м	19ч35м	05ч45м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт	КЛ-6кВ восстановлена . включена
18	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.12 (ОКЭС)	РП-96 (1 СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ сторонней организацией "Мастер Сервис", повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от РП-96 ф.4 до ТП-112. На ТП-107 поврежден ТМ-2	МТЗ	06.07.2021	13ч50м	16ч20м	02ч30м	откл. поврежденную КЛ, ф.12 вкл.	Жилой сектор, быт.	КЛ-6кВ восстановлена . включена

19	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.17 (ОКЭС)	РП-96 (2 СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотр эл. Оборудования повреждений не выявил	МТЗ	06.07.2021	13ч50м	16ч20м	02ч30м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт	РП-96 (2 СШ) в 19ч35м вкл. отходящие фидера
20	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Центральная (ВПО)	ф.11 (ОрПО)	ТП-1048 (ОрПО, абоненты 0,4кВ ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	ТО	07.07.2021	09ч20м	10ч00м	00ч40м	вкл.	Жилой сектор	
21	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.11 (ОКЭС)	2 подъем ХПВ(2),3 подъем ХПВ(2), 4 подъем ХПВ(2)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	Возгорание опоры №144 ВЛ-35кВ (ОКЭС) ф.11 от п/с ГПП-2, обрыв линейного провода ВЛ-35кВ (ОКЭС)	Земляная защита	07.07.2021	11ч00м	22ч52м	11ч52м	устранили повреждение ф. включили	Водоподъем (резерв)	
22	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-8 (ОКЭС)	ТП (ОКЭС) : 3130, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166(1), 3168, 3169	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Попадание воды на токоведущие части ТП-3168. На ТП-3168 (ОКЭС) сгорели ЗХПК ТМ	МТЗ	08.07.2021	09ч08м	10ч25м	01ч17м	Вывели поврежденный участок ВЛ, вкл ф.С-8 до ТП-3165	Водозабор пос.Заречье, жилой сектор	ТП-3168, 3169 (ОКЭС) жильё, быт. Загерметизировали оголовник ТП-3168, и вкл в 16ч05м
23	г.Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-13 (ОКЭС)	ТП-3136, 3135, 3134, 3201, 3204, 3202 (ОКЭС) ТП--1751, 1792 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Попадание воды на токоведущие части ТП-3135	ТО	08.07.2021	09ч44м	11ч50м	02ч06м	Вывели поврежденный участок ВЛ, вкл по ремонтной схеме по ф.72-18	Жилой сектор, КНС (резерв), СНТ Медик, АБК	
24	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП (ОКЭС) : 3166(2), 3167, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Осмотр эл. Оборудования повреждений не выявил	МТЗ	08.07.2021	10ч38м	10ч47м	00ч09м	повторно вкл.	Скважина пос.Заречье, жилой сектор	

25	г.Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-6 (ОПО)	ТП-3275, 3155 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ (ОПО) ф.51-6 в пролете опор 41-42 ветка	ТО	08.07.2021	10ч58м	16ч45м	03ч47м	Убрали ветку, вкл ф.51-6	МУП Дельта, МТС, жилой сектор "Ясная поляна"	
26	Беляевский РУЭС п/с Беляевская (ЦПО)	ф.Бе-5 (ОКЭС)	ТП-515, 169, 202, 210, 211, 212, 325, 376, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-211 (ОКЭС) поврежден опорный изолятор	МТЗ	08.07.2021	09ч30м	13ч19м	03ч49м	Устранили повреждение, фидер включили	Жилой сектор, быт.	
27	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-2 (ОКЭС)	ТП-1001, 138(1), 209, 210, 211, 212, 213, 65, 66, 67, 68, 70, 77(2), 81 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-10 кВ на РЛНД Р-3 (ОКЭС) отгорел шлейф	фидер не отключался	08.07.2021	08ч42м	09ч55м	01ч13м	Устранили повреждение, фидер включили	КНС, воинская часть, 4скважины, жилой сектор, быт.	
28	Соль-Илецкий РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.2-2 (ОКЭС)	ТП- 104, 108, 109, 83, 114, 125, 126, 127, 128, 171, 80 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ТП-125 (ОКЭС) поврежден опорный изолятор в яч. СРВ-10кВ	ТО	08.07.2021	11ч58м	16ч06м	04ч08м	Устранили повреждение, фидер включили	Жилой сектор	ТП-125 (ОКЭС) вкл секц. Руб 1 и 2СШ-0,4кВ
29	г.Оренбург РП-12 (ОПО)	ф.12-5 (ОПО), РП-31 2СШ(ОПО)	ТП-3021 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ТО	08.07.2021	13ч28м	14ч49м	01ч21м	вкл.	лагерь Дубки	
30	Сакмарский РУЭС п/с Большевик (ЦПО)	ф.Бс-1 (ЦПО)	ТП- 11, 62, 64 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение проходного изолятора на ТП в сетях ЦПО.	персонал смежной организации не сообщает	08.07.2021	12ч25м	17ч16м	04ч51м	Устранили повреждение, фидер включили	Котельная (резерв), водозабор (резерв), дет.сад (резерв)	

31	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф.Стройтехникум (ОКЭС)	ТП- 101, 237(2), 247, 254, 312, 313, 334(1), 74(1), 80(2) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-237 до ТП-74	ТО	08.07.2021	16ч56м	17ч32м	00ч36м	откл. поврежденный участок, запитали по ремонтной схеме	Коледж, налоговая, жилой сектор, быт	КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-237 до ТП-74 восстановлен и вкл 10ч00м 15.07.21г.
32	Орский КЭС Адамовский РУЭС п\с А-1(ВПО)	ф.19(ОКЭС)	54,434,7,8,9,420,6,2 09,11,428,428а,233, 427,433,437,260,435 ,436,441	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер. Осмотр причину не выявил	МТЗ	09.07.2021	09ч30м	09ч44м	00ч14м	повторно вкл. Произвели осмотр	Больница(резерв), администрация(резерв), жилой сектор, быт	
33	г.Оренбург РП-12 (ОПО)	ф.12-5 (ОПО), РП-31 2СШ(ОПО)	ТП-3021 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ТО	09.07.2021	10ч16м	10ч23м	00ч07м	ОПО запитали ТП-3021	Детский лагерь	
34	Кувандыкский РУЭС п\с Кувандыкская(ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 701-738	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер. Ветки касаются проводов	ТО, АПВ не успешно	09.07.2021	10ч43м	12ч25м	01ч52м	Произвели осмотр и опиловку	2 КНС, жилой сектор, быт	
35	Кувандыкский РУЭС п\с Кувандыкская(ВПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 601-610,617,619	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Сильный ветер. На ВЛ-10кВ пролет опор №53\10-53\1 упала ветка	МТЗ	09.07.2021	11ч14м	11ч37м	00ч23м	Произвели осмотр. Убрали ветку. Повторно вкл	Котельная, жилой сектор, быт	
36	Орский КЭС РП-12(ОрПО)	1 СШ(ОрПО)	ф.1(ОКЭС)ТП(ОКЭС): 155,203,197 абонентские:1198,1156; ф.6(ОКЭС): 148; ф.24(ОрПО): 151,412	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	персонал смежной организации не сообщает	09.07.2021	12ч38м	17ч21м	04ч43м	ОрПО устранили повреждение	Жилой сектор, быт, стрельбище, гаражи,насосная, жилой сектор	
37	Кувандыкский РУЭС п\с Кувандыкская(ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 701-738	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Производят осмотр. Требуется опиловка ВЛ	ТО, АПВ не успешно	09.07.2021	15ч17м	17ч28м	02ч11м	Произвели опиловку, вкл.	2 КНС, жилой сектор, быт	
38	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Фекальная(ОКЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):сады	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер.Произвели осмотр, причину не выявили	Земля	09.07.2021	14ч30м	19ч05м	04ч35м	повторно вкл.	СНТ	

39	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная(ОКЭС)	ф.4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):4 ТП сады	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер.Произвели осмотр, причину не выявили	Земля	09.07.2021	14ч30м	05ч51м	15ч21м	вкл.	СНТ	
40	Оренбург п/с Восточная (ЦПО)	ф.В-9(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3015	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП-522(ОПО)	ТО	09.07.2021	16ч35м	17ч42м	01ч07м	ОПО вывели поврежденный участок вкл. В-9	Жилой сектор, быт	
41	Сорочинский КЭС п/с Промбаза(Оренбург Нефть)	ф.5 и 12(ремонтная схема)	ТП(ОКЭС): 111,112,113,88,87 Абонентские: 110,173,114,193,202,177	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ откл. реклоузер №11.Повреждение на абонентской ТП-114(Энергосеть).	фидер не отключался	10.07.2021	08ч53м	09ч57м	01ч04м	Вывели поврежденную ТП, вкл.	Жилой сектор, быт	В 9ч30м запитали ТП-88,87,193,202,177
42	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с "1-Водоподъём" (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС).ТП-17А,15,1,2М,14,13,32,25,СКЗ,НПОГАТ,Св инокомплекс,База Маст,ЮК-25/5,Сады,Юрма,На сосная горводы,Гаражи,Техсервис,МехЗавод,СТО,Ника,Профилактики (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	При осмотре выявили необходимость опилки ВЛ в пролетах опор 59-61 и 27 в ст. ТП-ЮК 25/5	земля	10.07.2021	15ч33м	17ч28м	01ч55м	Произвели опилку, вкл.	жилой сектор, сады, промзона, тюрьма(резерв)	
43	Абдулинский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф. Город-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 7\1,20,54,21,24,71,22,102,106,123,30,5,97,94,10,4,3,115,72,101,6,122,12,16	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) опора №52 отгорел шлейф	Отключили самостоятельно при обнаружении	10.07.2021	16ч45м	17ч20м	00ч35м	Устранили повреждение, фидер включили	Жилой сектор, быт,АЭС	
44	Орский КЭС п/с ОЗТП(ВПО)	ф.8(ОрПО)	ТП(ОКЭС): 582,819	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	персонал смежной организации не сообщает	10.07.2021	18ч00м	19ч30м	01ч30м	устраили, вкл.	Жилой сектор	
45	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.5 (ЗПО)	ТП-515 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО.	персонал смежной организации не сообщает	10.07.2021, 11.07.2021	22ч35м	02ч30м	03ч55м	устраили, вкл.	Жилой сектор	

46	Кувандыкский РУЭС п\с Кувандыкская (ВПО)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-241, 242, 243, 244, 405 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр, причину не выявили	ТО, АПВ успешно	11.07.2021	05ч17м	05ч17м	00ч00м	АПВ успешно	Водозабор (резерв), горнолыжная база	
47	г. Оренбург п/с Юго- Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-16 (ОПО)	ТП- 3045,3072,3038,305 0,3051 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ТП-489 откл. В повреждение в сетях абонента	фидер не отключался	11.07.2021	08ч06м	09ч40м	01ч34м	ВЛ-6 кВ ф. ЮЗ-16 откл. РЛНД в сторону ТП- 1107 (абонентская) ф. вкл.	жилой сектор	11.07.2021 10ч55м ф. ЮЗ-16 полностью вкл. кроме ТП-1107 (абонентская)
48	г. Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф. РШ-1 (ОКЭС)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кВ ф. РШ-1 откл. реклоузер В- РШ-1-1	фидер не отключался	11.07.2021	12ч19м	12ч20м	00ч01м	повторно вкл.	жилой сектор	повреждение в сетях ОПО отключился КРУН 33-9-1
49	г. Оренбург п/с Юго- Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-16 (ОПО)	ТП- 3045,3072,3038,305 0,3051 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	при включении ТП- 1107 (Абонентская) на ТП-489 откл. В.	фидер не отключался	11.07.2021	12ч41м	13ч27м	00ч46м	ВЛ-6 кВ ф. ЮЗ-16 откл. РЛНД в сторону ТП- 1107 (абонентская) ф. вкл.	жилой сектор	11.07.2021 в 17ч10м ТП-1107 (абонентская) вкл.
50	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП- 264,219А,244,204,24 7,227,275,266,232,2 37,279,256,292,281, 215,218,311,246,233 ,224,283,293 (ОКЭС) ТП-230,252 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ ф 14 откл. ПУС-14-1	фидер не отключался	11.07.2021	16ч10м	16ч40м	00ч30м	ВЛ-10 кВ ф. 14 отключили отпайку (абонентская) в сторону ТП-230, 252 ф. вкл.	жилой сектор, быт	
51	Новосергиевский РУЭС п/с Платовская (ЗПО)	ф. 3 (ЗПО)	ТП309,311,312,313, 310,314,336,341,334 ,333 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП- 315 (ЗПО)	МТЗ	11.07.2021	18ч45м	19ч47м	01ч02м	вкл.	с. Покровка	
52	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская (СПО)	ф.ПН-1, ПН-2 (ОКЭС)	ф.ПН-1: ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 17,18 (ОКЭС) ф.ПН-2: ТП- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 18,19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ВЛ-10 кВ (ОКЭС) на РЛНД Р-2-4 (кольцующий) попала птица под напряжение	ТО, АПВ успешно	11.07.2021	18ч49м	18ч49м	время срабатывания АПВ	АПВ успешно	р-ц. Пономаревка Больница, НС,жилой сектор, быт	

53	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая-Заглядино (СПО)	2 СШ 10кВ (СПО)	ф.Ввод (ОКЭС) РП-1 : ТП-51,66,43,44,49,20,29 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Неполно фазный режим на п/с Тяговая-Заглядино 2 СШ 10 кВ	персонал смежной организации не сообщает	13.07.2021	10ч20м	10ч38м	00ч18м	РП-1 запитали по ф.Фр-4 от п/с Фрунзе	Элеватор, школа, дет. сад, мед. пункт, жилой сектор, быт.	
54	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-1674,1672,1676,1681,1701,1703,1619,1700,1702,1647 (ОКЭС) ТП-1412,1621,1679,1618,1072,1646,1680,1688,543,72,206 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ неустановленными лицами, была повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-1702 до ТП-1647	ТО	13.07.2021	14ч10м	14ч58м	00ч48м	откл. поврежденную КЛ, ф.7 вкл.	КНС (резерв), НС (резерв), школа, жилой сектор, быт.	КЛ-6 кВ от ТП-1702 до ТП-1647 восстановили и вкл. в 18ч00м
55	Оренбург п/с ЦРП НМЗ (Нефтемаслозавод)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-3060, 3053, 3058 (2 СШ), 3059 (1 СШ) (ОКЭС) ТП-1947 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-3053 до опоры №3(ОКЭС) ф. НМЗ-24	ТО	13.07.2021	17ч41м	18ч30м	00ч49м	На ТП-3058 откл ВН в ст. ТП-3053, вкл. СР-10 кВ	КНС, КНС (резерв), 2-ЦТП, школа, жилой сектор, быт	КЛ-10кВ от ТП-3053 до опоры №3 ф. НМЗ-24 восстановлена и вкл. 14.07.21. в 16ч30м. ТП-3053 вкл. по н.с. в 16ч54м
56	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф.Водовод 2 (ОКЭС)	ТП- 100(2), 190(2), 351,	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-6 кВ ф.Водовод-2 в откл. ВЛБ-4. В пролете опор №16-17 упало дерево	ТО	13.07.2021	18ч05м	19ч40м	01ч35м	Убрали дерево, вкл.	Скважины(резерв)	Ф. Водовод-2 на п/с не откл.
57	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с "1-Водоподъём" (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС).ТП-17А,15,1,2М,14,13,3 2,25,СКЗ,НПОГАТ,Св инокомплекс,База Маст,ЮК-25/5,Сады,Юрма,На сосная	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветки в охранной зоне ВЛ	Земля	14.07.2021	12ч18м	13ч31м	01ч13м	повторно вкл.	жилой сектор, сады, промзона, тюрьма(резерв)	
58	Оренбург РП-40 (ОПО)	ф.40-7, 40-8 (ОКЭС)	ТП-3301, 3302 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ ф.40-8 на опоре №14 отгорел шлейф фазы "С", совместный подвес с ВЛ-10 кВ ф.40-7	ТО	14.07.2021	15ч06м	18ч32м	03ч26м	На ВЛ-10кВ ф.40-8 устранили повреждение , вкл ф.40-8, 40-7.	Жилой сектор	

59	Орский КЭС Гайский РУЭС п\с ГПП-2(ГОК)	ф.22 (ОКЭС)	ТП-22,23,24,25,26,30,31,32,33,62,62А,63, ТП-дом интернат (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ(ОКЭС) от п/с ГПП-2 до ЦРП-3	МТЗ	14.07.2021	19ч57м	20ч25м	00ч28м	откл. поврежденную КЛ, на ЦРП-3 вкл СВ	жилой сектор быт	16.07.2021 в 15ч47м КЛ-6кВ (ОКЭС) от ПС ГПП-2 до ЦРП-3 отремонтировали, вкл. на ХХ
60	г. Оренбург ВЛ-110 кВ (ЦПО) Пугачевская-Юго Восточная	п/с Юго-Восточная 1 и 2СШ, Береговая, Овощевод (ЦПО)	РП-58 1 и 2СШ (ОКЭС), РП-64 1, 2 и 3 СШ (ОКЭС) СШ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО на ВЛ-110 кВ	ТО, АПВ успешно	16.07.2021	00ч33м	00ч33м	время срабатывания АПВ	повторно вкл.	обл. больница, Онкология тубдиспансер, ССК Оренбуржье	
61	Абдулинские КЭС п/с Матвеевская (СПО)	ф.МТ-4 (ОКЭС)	КТП-6 (ОКЭС),	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На КТП-6 (ОКЭС) из-за попадания кошки на токоведущие части, сгорели 3хПК ТМ	ф.МТ-4 не откл., на КТП-6 сгорели 3хПК	16.07.2021	07ч45м	08ч40м	00ч55м	заменяли 3хПК, вкл. ТП	Сбербанк (ДЭС), почта(ДЭС), РУС(ДЭС), жильё	
62	Абдулинские КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Город-3 (ОКЭС)	ТП-9/1, 40, 61, 67, 68, 69, 80, 81 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Осмотр ВЛ причину не выявил	ТО	16.07.2021	14ч40м	14ч45м	00ч05м	повторно вкл.	жилой сектор, НС	
63	Бугурусланский КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-2 (ОКЭС)	КТП-19 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Гроза, дождь. На КТП-19 (ОКЭС) повреждение опорного изолятора в яч. ТМ. На ВЛ-6кВ отгорел контакт плашечного зажима РЛНД Г-2-Р-15	фидер не отключался, на ТП-19 сгорели 2хПК-50А ТМ	16.07.2021	14ч25м	17ч10м	02ч45м	Восстановили контакт на РЛНД Г-2-Р-15, на ТП-19 заменен изолятор и вкл в работу	Псих-невр. диспансер, жилой сектор, быт.	На время устранения повреждения откл ТП-113 (ОКЭС) жилой сектор
64	г.Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-8 (ОПО)	ТП-3153, 3154, 3275, 3155 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-10кВ в сетях ОПО	ТО	16.07.2021	16ч40м	17ч28м	00ч48м	повторно вкл.	МУП Дельта, МТС, жилой сектор пос. Крона и пос "Ясная поляна"	
65	Орский КЭС п\с Заречная(ВПО)	1 СШ-10кВ(ВПО)	ТП-678(ОКЭС) по ф. 17(ОрПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Заречная откл. ТМ-1(ВПО)	МТЗ	17.07.2021	17ч25м	18ч07м	00ч42м	ВПО устранили повреждение, вкл.	Кладбище	

66	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фикальная (ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-Скважина , гаражи (ОКЭС) ТП- сады(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил Гроза. Ветер.	Земля	17.07.2021	20ч22м	20ч47м	00ч25м	повторно вкл.	Скважина (резерв), гаражи, СНТ	
67	г. Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф. Б-22 (ОПО)	ТП-3022 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Юго- Восточная до РП-31	Земля	19.07.2021	17ч25м	17ч56м	00ч31м	откл. поврежденную КЛ. РП-31 вкл. СВ	Детский лагерь	
73	Сорочинский КЭС Сорочинская КЭС (МЭС)	ф.20 (ОКЭС)	ТП-138 1 СШ-10 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-138 на ВН сгорел ПК-50А в сторону п/с ф.20	ПК-10 кВ	19.07.2021	18ч20м	20ч01м	01ч39м	Заменили ПК, вкл.	Очистные сооружения (резерв)	
74	Сорочинский КЭС Сорочинская КЭС (МЭС)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-138 2 СШ-10 кВ, ТП-219 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. оборудования повреждений не выявил	Отключили самостоятельно при отсутствии фазы	19.07.2021	19ч05м	20ч00м	00ч55м	повторно вкл.	Очистные сооружения	Очистные сооружения подключили ДГУ в 19ч08м
75	г. Оренбург п/с Оренбургская (МЭС)	ф.1 (ОПО)	ТП-3029 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ (ОПО) от РП-1 до ТП- 125	ТО	19.07.2021	19ч18м	20ч30м	01ч12м	отключили поврежденную КЛ. ТП- 3029 запитали по ф. 1- 11	жилой сектор	
76	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС п/с Первомайская	ф. 7 (ОКЭС)	ТП-709,702,305,325 2СШ,309,302 2СШ,324 1СШ,701,703,704,70 5,707,710,711,321,3 12 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-325 выход на опору в стор. п/с Первомайская	МТЗ	20.07.2021	16ч43м	18ч04м	01ч21м	повторно вкл.	больница(резерв), автовокзал, жилой сектор, быт	
77	Бузулукский КЭС РП- 18	ф. НГРЭ (межрайгаз)	ТП-66 1 СШ(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	гроза, сильный ветер, производят осмотр. ВЛ	ТО	20.07.2021	18ч04	18ч20м	00ч16м	повторно вкл.	жилой сектор, быт	
78	Бузулукский КЭС РП- 18	ф. Межрайгаз (ОКЭС)	ТП- 516,320,143,413,521 ,384,358,297,138,41 4,62 (ОКЭС) ТП-277 1СШ,253,436,481,40 3,189,513,158,388,2 44,469,193,159,439 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	гроза, сильный ветер, производят осмотр. ВЛ	ТО	20.07.2021	18ч04	18ч20м	00ч16м	повторно вкл.	жилой сектор, быт	

79	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф. РУС-1 (ОКЭС)	РП-11 1СШ (ОКЭС) ТП-182,176,30,302,69,2,59,12 (ОКЭС) ТП-112 (Абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	гроза, сильный ветер, повреждение на ТП-112 (абонентская)	МТЗ	20.07.2021	18ч13м	19ч20м	01ч07м	на РП-11 вкл. СВ	жилой сектор быт	
80	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭСп/с Грачевская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-221,213,219,220,206,224,211,218,214,205,216,215,222,113(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	гроза, сильный ветер, провели осмотр ВЛ повреждений нет	МТЗ	20.07.2021	18ч10мм	18ч35м	00ч25м	ф. повторно вкл.	жилой сектор	
81	Бугурусланский КЭС п/с Городская 2СШ (СПО)	ф. Г-3, Г-7 (ОКЭС)	ТП-60,28,5,21,26,68,49,152,206,1,2,3,4,29,32,34,45,47,48,102,166,189,190,208,178,174 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях СПО откл. ВЛ-110 кВ МПС-2	персонал смежной организации не сообщает	20.07.2021	18ч28м	18ч28м	время срабатывания АПВ	повторно вкл.	жилой сектор быт	
82	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская(ЦПО)	1 СШ-10кВ(ЦПО)	ф.1,6(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	гроза, сильный ветер, провели осмотр ВЛ повреждений нет	ТО, АПВ успешно	20.07.2021	19ч11м	19ч11м	00ч00м	Произвели осмотр	Больница(резерв), жилой сектор, быт	
83	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская(ЦПО)	1 СШ-10кВ(ЦПО)	ф.1,6(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	гроза, сильный ветер, провели осмотр ВЛ повреждений нет	ТО, АПВ успешно	20.07.2021	19ч20м	19ч20м	00ч00м	Произвели осмотр	Больница(резерв), жилой сектор, быт	
84	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская(ЦПО)	2 СШ-10кВ(ЦПО)	ф.5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	гроза, сильный ветер, провели осмотр ВЛ повреждений нет	ТО, АПВ успешно	20.07.2021	19ч32м	19ч32м	00ч00м	Произвели осмотр	Больница(резерв), жилой сектор, быт	
85	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская(ЦПО)	1 СШ-10кВ(ЦПО)	ф.1,6(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	гроза, сильный ветер, провели осмотр ВЛ повреждений нет	ТО, АПВ успешно	20.07.2021	19ч32м	19ч32м	00ч00м	Произвели осмотр	Больница(резерв), жилой сектор, быт	
86	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная(МЭС)	ф.СВ-11(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): СВ-11-8, СВ-11-6, СВ-11-11, СВ-11-4, СВ-11-1, СВ-11-2, Абонентская:СВ-11-9	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ЛР СВ-11-21 до ТП-СВ-1-21	ТО, АПВ не успешно	20.07.2021	22ч13м	23ч09м	00ч56м	Вывели поврежденный участок, вк. Ф. СВ-11	Больница(резерв), школа,ФОК, МФЦ, бытовые потребители	КЛ-10кВ от ЛР СВ-11-21 до ТП-СВ-1-21 восстановлен и вкл14ч54м. 21.07.2021.

87	Бугурусланский КЭС п/с Городская(СПО)	ф.Г-8(ОКЭС)	ТП-200(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На приемной траверсе ТП-200(ОКЭС) слетело 2 изолятора. Обнаружили в результате осмотра	Земля	21.07.2021	04ч50м	05ч10м	00ч20м	Вывели участок от Р-9 до ТП-48 и ТП-200, устранили повреждение	Жилой сектор, быт	Фидер на п/с не отключался
88	Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-33 (ОПО)	РП-40 (1 СШ) (ОПО), ТП-3301 (2 СШ), 3302 (2 СШ), 3119 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Юго-Западная до РП-40	ТО	21.07.2021	11ч22м	11ч33м	00ч11м	откл. поврежденную КЛ, РП-40 1 СШ запитали по ф.56-3	Жилой сектор, быт	
89	Абдулинский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.Город-2 (ОКЭС)	ТП-24(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-24 в камеру ТМ попала кошка. Сгорело 2 ПК-31,5А	фидер не отключался	22.07.2021	04ч40м	05ч25м	00ч45м	На ТП-24 убрали животное, заменили ПК, вкл.	Управление дорожного хозяйства	Фидер на РП не отключался
90	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-35, 36, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 23, 49, 51, 54, 52, 53, 56, 57, 60, 62, 59, 75, 64, 82, 22, 68, 66, 65, 32а, 63а, 58, 79, 71, 70, 69, 72, 50, 73, 74, 80 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На опоре №269 слетел изолятор, слест проводов.	ТО, АПВ не успешно	22.07.2021	08ч35м	09ч02м	00ч27м	откл. Р-63, ф.6 вкл.	2 котельные (резерв), КНС (резерв), юрид.лица, жильё	22.07.2021 в 14ч06м заменили опору, вкл. ф.6
91	Оренбург п/с 9 Января (ЦПО)	ф.Ян-3 (ОПО)	ТП-3096, 3127 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО. Гроза. Дождь.	персонал смежной организации не сообщает	22.07.2021	13ч56м	16ч00м	02ч04м	ОПО вкл. ф.Ян-3	Жилой сектор, быт.	Осмотрели оборудование ГУП "ОКЭС" повреждений не выявлено
92	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская (СПО)	ф.Пн-2	.ПН-1: ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 (ОКЭС) ф.ПН-2: ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	ф.Пн-1 запитан по ремонтной схеме с ф.Пн-2	ТО, АПВ не успешно	22.07.2021	15ч11м	15ч32м	00ч21м	откл ЛР-2/4, ф.ПН-2 вкл.	р-ц. Пономаревка Больница (резерв), НС, РОВД, прокуратура, жилой сектор, быт	в 16ч04м вл ЛР-2/4 запитали ТП-2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, откл. ЛР 1/2 в 20ч45м Произвели верховой осмотр ВЛ-10кВ повреждений не выявлено, ф. полностью вкл.
93	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-78, 21, 9, 211, 13, 14, 43, 46, 7, 8, 19, 18, 67, 24, 2, 6, 63, 32, 33, 28, 31, 76 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате осмотра ВЛ (ОКЭС) обнаружили упала и отгорела ветка на оп.118	МТЗ	23.07.2021	05ч48м	05м55м	00ч07м	повторно вкл.	больница (резерв) жилой сектор быт	

94	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф.Пш-1 (ОКЭС)	ТП- 101, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 207, 210, 510, 516, 519, 601, 901, 902 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр ВЛ причины не выявил	ТО	23.07.2021	07ч37м	07ч40м	00ч03м	повторно вкл.	жилой сектор, быт	
95	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	ф.Ак-12 (ОКЭС)	ТП- 23,25,39,47,52,53,54 ,55,69,61,72,75,76,8 1,91,102,114 (ОКЭС) ТП-96,97 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	При осмотре обнаружено попадание птицы под напряжение на спусках ВЛ к ТП-25	ТО, АПВ не успешно	23.07.2021	08ч55м	09ч36м	00ч41м	вкл.	Элеватор, АЗС, ПВК, жилой сектор, быт	
96	Беляевский РУЭС п/с Беляевская (ЦПО)	ф.Бе-5 (ОКЭС)	ТП-169, 202, 208, 210, 211, 212, 325, 326, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил	Земля	23.07.2021	12ч33м	14ч13м	01ч40м	Осмотрели ВЛ, откл Р.5-2, фидер включили	Скважина, школа, жилой сектор, быт.	Без напряжения 7х ТП (ОКЭС). Осмотрели ВЛ и вкл ф.Бе-5 полностью в 15ч10м
97	г.Оренбург РП-82 (ОКЭС)	ф.ЮВ-11 (ОПО), ф.ЮВ-18 (ОПО)	1,2 СШ-6кВ РП-82, ТП-3048 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Юго-Восточная в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	23.07.2021	15ч30м	15ч31м	00ч01м	вкл.	абоненты ОПО, жилой сектор	
98	г.Оренбург п/с Юго- Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-8 (ОПО)	ТП (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ (ОПО) от п/с Юго- Восточная до ТП-213	ТО	23.07.2021	15ч35м	17ч18м	01ч43м	вывели поврежденную КЛ, запитали по ф.ЮВ-1	абоненты ОПО, здание управления ГУП "ОКЭС"	ТП-170 запитана в 17ч18м
99	Беляевский РУЭС п/с Беляевская (ЦПО)	ф.Бе-5 (ОКЭС)	ТП-169, 202, 208, 210, 211, 212, 325, 326, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-208 (ОКЭС) поврежден опорный изолятор ф.В	Земля	23.07.2021	18ч32м	18ч59м	00ч27м	откл ТП, вкл ф.Бе-5	Скважина, школа, жилой сектор, быт.	23.07.21 в 20ч25м ф. полностью включен
100	Орские КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская-районная (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-33, 189, 52, 32, 53, 30, 31, 266, 279, 187, 127, 48, 85, 272, 57, 55 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-31 (ОКЭС) повреждение 2х проходных изоляторов	ТО	23.07.2021	17ч47м	22ч43м	04ч56м	отключили ТП-31 ф. вкл.	водозабор (2вода), жильё, быт.	23.07.2021 в 23ч40м на ТП -31 заменили проходные изоляторы , ТП-31 вкл.

101	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.23 (ВПО), РП-2 1СШ (ОКЭС)	ф.11, ф.15, ф.12 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-10кВ в сетях ВПО	персонал смежной организации не сообщает	23.07.2021	18ч33м	18ч35м	00ч02м	На РП-2 откл В ввода 1СШ, вкл СВ	КНС (резерв), жилой сектор, быт	На ВЛ (ВПО) ф.23 устранили повреждение, вкл и запитали РП-2 по норм.схеме в 19ч33м
102	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с "1-Водоподъём" (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС).ТП-17А,15,1,2М,14,13,3 2,25,СКЗ,НПОГАТ,Св инокомплекс,База Маст,ЮК-25/5,Сады,Юрма,Насосная горводды,Гаражи,Техсервис,МехЗавод,СТО,Ника,Профилактик торий	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	дождь,Произвели осмотр, причину не выявили	Земля	23.07.2021	18ч00м	07ч20м	13ч20м	произвели осмотр ВЛ. Повреждений нет, ф.11 вкл.	жилой сектор, сады, промзона, тюрьма(резерв)	
103	г. Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-6 (ОПО)	ТП-3043,3082 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на ТП-1449 (абонентская)	ТО	23.07.2021	21ч41м	21ч55м	00ч14м	на ТП 3043 откл. ВН в стор ТП-198, вкл. ВН в стор. РП-54 ф. 54-6	КНС (резерв) жилой сектор	ВЛ-10 кВ ф. 33-6 откл. ТП-1449 ф. . Вкл. в 00ч08м
104	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС) не откл,	ТП-3104, 3078, 3307,3308, 3309 (ОКЭС) ТП-1790, 1645, 1525, 1791, 1752 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ-10кВ ф.Ив-5 (ОКЭС) опора №77 поврежден разрядник по ф.С, на РТП-3309 попала под напряжение птица	Откл реклоузер В.Ив-5-1	24.07.2021	07ч35м	09ч10м	01ч35м	Устранили, вкл.	Бетон.завод, гор.свалка, пром.зона.	
105	Орские КЭС п/с Заводская (ВПО)	ф.47 (ОрПО)	ТП-304, 229 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	персонал смежной организации не сообщает	24.07.2021 25.07.2021	09ч40м	04ч10м	18ч30м	ОрПО вкл. ф.47	СНТ, бани.	
106	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ВПО)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-13 скважина (ОКЭС), ТП-Гаражи (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-Гаражи	МТЗ	24.07.2021	11ч40м	15ч00м	03ч20м	Откл РТП-Гаражи, вкл ф.19	скважина (резерв), гаражи	
107	г.Оренбург п/с Овощевод (ЦПО)	ф.Ов-16 (ОПО), РП-54 2СШ (ОПО)	ТП-3043,3065 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ (ОПО) ф.Ов-16 от п/с Овощевод до РП-54	ТО	24.07.2021	11ч35м	12ч00м	00ч25м	На РП-54 откл В ввода 2СШ, вкл СВ-10кВ	КНС (резерв) жилой сектор	
108	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.СВ-6 (СПО)	ТП-Св-6-3, ТП-Св-2-23 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО.	персонал смежной организации не сообщает	24.07.2021	15ч15м	21ч08м	05ч53м	ф.Св-6 вкл.	очистные сооружения, жильё, быт	в 21ч08м ТП-Св-6-3 вкл. по н.с., на ТП-Св-2-23 вкл СВВ запитали по ф.Св-2 в 15ч40м

109	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с "1-Водоподъём" (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС).ТП-17А,15,1,2М,14,13,3 2,25,СКЗ,НПОГАТ,Св инокомплекс,База Маст,ЮК-25/5,Сады,Юрма,На сосная горводы,Гаражи,Техсервис,МехЗавод,СТО,Ника,Профилаторий (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. не выявил	Земля	25.07.2021	08ч25м	10ч13м	01ч48м	Произвели осмотр, повторно вкл.	жилой сектор, сады, промзона, тюрьма(резерв)	
110	Оренбург РП-74(ОГУ)	ф.74-4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3062,3061,3287,3290,3289	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Частным лицом повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3062 до РП-74 ф.74-4. Место повреждения Лобовская 5\1(копали канализацию)	ТО	25.07.2021	13ч45м	14ч07м	00ч22м	Вывели поврежденную КЛ, запитали по ф.ШВ-23	2 Обл. больница(резерв), жилой сектор, быт	26.07.2021 16ч00м КЛ ф.74-4 от ТП-74 до ТП3062 восстановлена вкл.
111	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):63,69,215,214,132,48,112,13,116,54,РП-2(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-69 попала птица	ТО, АПВ не успешно	26.07.2021	10ч15м	10ч34м	00ч19м	Вывели поврежденную ТП, вкл. ф.1-7. Убрали птицу	д\сад, жилой сектор, АЗС	ТП-69 включили в 12ч08м
112	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-7 (ОКЭС)	РП-59(1СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ №2 (ОКЭС) от п/с Инвертор до РП-59, Повреждение на ф.59-3 участке ОПО.	Земля	26.07.2021	19ч03м	20ч08м	01ч05м	Откл. поврежденную КЛ, запитали РП-59 по ф.59-15	жилой сектор р-он Мертвый город	
113	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.РШ-1 реклоузер В-РШ-1-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3017	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ на участке ОПО	Откл. реклоузер В.Рш-1-1	26.07.2021	18ч36м	22ч37м	04ч01м	устраили, вкл.	Жилой сектор	
114	г. Оренбург РП-74 (ОГУ)	ф. 74-1 (ОПО)	ТП-3027 1СШ, 3039 1СШ,3026 1СШ,3042 1СШ,3054 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ТП-1650 (ОГУ)	фидер не отключался	27.07.2021	10ч10м	10ч15м	00ч05м	на ТП-1650 перевключили ВН в сторону ТП-753	АТС (резерв),ЦТП (резерв) стоматологическая поликлиника (резерв)жилой сектор	ремонтная схема, ф. ШВ-29 выведен по заявке
115	Александровский РУЭС п/с Александровская (ф.11 (ОКЭС)	ТП-170,172,173,180,181,184,187,188,190,191,192,193,195,197.1 98,80,81,82,83.84,85,89,90,94,97 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-193 повреждены 3 ПК	ТО	27.07.2021	11ч36м	11ч41м	00ч05м	повторно вкл.	больница (резерв), ДК, соцзащита, жилой сектор	27.07.2021 в13ч00м на ТП-193 заменили 3 ПК ТП-вкл.

116	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2(ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-46,47,48,СПТУ, КТП-51,52,61,67 (ОКЭС) ТП- Башнефть (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с ГПП-2 до опоры№1	МТЗ	27.07.2021	14ч40м	18ч25м	03ч45м	откл. поврежденную КЛ. ф. 24 запитали с ЦРП-3 ф.8	жилой сектор, быт	ТП-башнефть отключена (отключение согласовано с абонентами)
117	Илекский РУЭС Краснохолм п/с Краснохолмская 1СШ (ЦПО)	ф.15,13,11,5 (ЦПО)	ТП-15,54,51,15,95,55,88,93,132,10,40,71,79,46,97,89,26,74,87,29,96,8,34 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО на п/с Краснохолмская вывели в ремонт 1СШ без согласования	фидер не отключался	28.07.2021	12ч01м	16ч03м	04ч02м	п/с Краснохолмская 1 СШ введена в работу	с. Краснохолм	
118	г. Оренбург п/с Ростоши 1- 2 3-4 СШ (ЦПО)	ф. РШ-1 РШ-13,РШ-18 (ОКЭС)	РП-83 1 и 2 СШ, ТП-3121,3122,3123,3124,30173156,3157,3152 1и2 СШ, 3153,3154,3155,3275,3180,3159,313158,3107 1и2 СШ,3106 1 и 2СШ, 3008 1 и2 СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Ростоши откл. 1,2,3,4 СШ (ЦПО)	персонал смежной организации не сообщает	28.07.2021	13ч43м	13ч58м	00ч15м	эл. снабжение п/с Ростоши восстановлено	НС,КНС, жилой сектор	
119	Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-4 (ОПО)	ТП-3108, 3098 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	30.07.2021	07ч19м	07ч21м	00ч02м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
120	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-244,204,247,228,227,275,232,237,279,266,256,292,281,218,311,283,293 (ОКЭС) ТП-252,230,215,242,246,233,224 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке.	персонал смежной организации не сообщает	30.07.2021	17ч05м	17ч35м	00ч30м	откл. Р 14-8 в сторону ТП-252, 230, ф.14 вкл	Водозабор, школа, жилой сектор, быт.	
121	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-1673,1616,1675,1615,1620,1611,1617,1613,1677,1604 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр, причину не выявили	персонал смежной организации не сообщает	30.07.2021	18ч30м	19ч19м	00ч49м	Произвели осмотр, повторно вкл.	2-Н.С. (резерв), КНС (резерв), Котельная, жилой сектор, быт.	
122	г. Оренбург РП-2 (ОПО)	ф. 2-8 (ОПО)	ТП-3013 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО ТП-524 в стор. ТП-1251	персонал смежной организации не сообщает	30.07.2021	20ч40м	21ч40м	01ч00м	на ТП 524 отключили ВН в стор. ТП 1251 ф. вкл.	главпочтамп, спецсвязь (резерв), больница №3 (резерв)	
123	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.21 (ОКЭС)	ТП-48,47,49,88(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (абонентская) от ТП-47 до ТП88	Земля	30.07.2021	23ч05м	02ч20м	03ч15м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор	

124	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-244,204,247, 228,227,275,232, 237,279,266,256, 292,281,218,311, 283,293 (ОКЭС) ТП-252,230,215, 242,246,233,224 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД при включении Р-14-8 (РЖД) отключился реклоузер 14-1	фидер не отключался	30.07.2021 31.07.2021	23ч50м	00ч15м	00ч25м	откл. Р 14-8 в сторону ТП-252, 230 (РЖД), ф.14 вкл	Водозабор, школа, жилой сектор, быт.	
125	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.45 (ОрПО)	ТП-64Ор 1СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОрПО	Земля	31.07.2021	07ч55м	08ч05м	00ч10м	повторно вкл.	Газ.котельная (резерв)	
126	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-2 (ОКЭС)	ТП-1001, 138(1), 209, 210, 211, 212, 213, 65, 66, 67, 68, 70, 77(2), 81 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-10 кВ от оп.24/4 до 24/5 повреждена концевая заделка КЛ-10кВ ф.1-2 (ОКЭС)	ТО	31.07.2021	12ч17м	12ч38м	00ч11м	Откл оттайку ВЛ в ст. ТП-70, 213, вкл ф.1-2	водозабор, база лесопилки, Зскважины, жилой сектор, быт.	Откинули КЛ от опоры, запитали ТП-70, 213 по ф.1-3 в 14ч14м. КЛ-10кВ восстановлена и вкл на Х.Х. в 18ч13м
127	г.Оренбург п/с 9 января (ЦПО)	ф.Ян-3 (ОПО)	ТП-3096, 3127 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО. Дождь.	ТО	31.07.2021	13ч24м	13ч37м	00ч13м	повторно вкл. ф.Ян-3	Жилой сектор, быт.	
128	Орские КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-2, 321, 3, 10, 254, 11, 239, 354, 380, 325 (ОКЭС) ТП-12, 8, 126, 200 (ВПО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10кВ (ОКЭС) на РЛНД оп.1 отгорел шлейф и повреждены 2 опорных изолятора	МТЗ	31.07.2021	14ч46м	17ч45м	02ч59м	устраили, вкл.	Телевышка, почта, администрация, жилой сектор, быт.	
129	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.103 (ОКЭС)	ТП- 103: 4, 42, 45, 46, 5, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 72, 73, 74, 75 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер. Осмотр ВЛ причины не выявил	ТО	31.07.2021	15ч38м	15ч39м	00ч01м	повторно вкл.	Котельная (резерв), жилой сектор, быт	
130	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф.Пв-8 (ОКЭС) не откл	ТП-41 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-41 сгорело ПК-30А ТМ по ф.В, осмотр электрооборудования причины не выявил	На ТП-41 сгорело ПК-30А ТМ по ф.В	31.07.2021	16ч15м	17ч45м	01ч30м	Заменяли ПК, вкл.	Почта, жилой сектор	