

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Ноябрьск, 2021 г.

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (нап, у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ТП	МГ группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сорочинские КЭС ТП-9 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Возгорание в ШС абонента ж/д по ул.М.Джалиля 70	не откл.	01.11.2021	13ч20м	13ч33м	00ч13м	Откинули ввод ж/д, вкл гр.3	жилой сектор	
2	Орские КЭС ТП- Парокотельная	гр. Ул. освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждены 2 опоры ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) Ул.освещения. Виновник установлен.	не откл.	01.11.2021	15ч00м	17ч30м	02ч30м	Заменяли оплу опору ВЛИ-0,4кВ, вытянули пролёт, вкл группу	Ул. освещение	
3	Бугурусланские КЭС КТП-41 (ОКЭС)	гр.Маяковского 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр ВЛ-0,4 кВ причины откл. не выявлен. Нагрузка А-2А, В-2А, С-5А	АВ-100А	03.11.2021	17ч00м	17ч25м	00ч25м	повторно вкл.	жилой сектор	
4	Бугурусланские КЭС КТП-46 (ОКЭС)	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На КТП-46 (ОКЭС) на вводном рубильнике 250А сгорел нож фазы "С". Нагрузка 105-115-132А	ПН не сгорали.	04.11.2021	18ч40м	19ч40м	01ч00м	Установили шпунт по ф.С на вводном руб-ке, вкл	жилой сектор	На ТП-46 заменили вводной рубильник 09.11.2021г.
5	Оренбург ТП-3085(ОКЭС)	гр. АГЭС(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На ТП-3085 РУ-0,4кВ в выносном шкафу откл. АВ-40А на АГЭС. Нагрузка А-2А,В-2А,С-0А	АВ-40А	14.11.2021	10ч47м	11ч14м	00ч27м	Повторно вкл.	АГЭС	
6	Оренбург ТП-3016(ОКЭС)	гр. Администрация(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В РУ-0,4кВ гр. Администрация сгорел ПН-250А фаза С	ПН-250А	15.11.2021	09ч28м	10ч30м	01ч02м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор, почта, магазины, администрация	
7	Александровский РУЭС ТП-181(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Провели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Повреждён ПН-250А фазы "В".	15.11.2021	19ч15м	19ч30м	00ч15м	Заменяли ПН, вкл., Нагрузка: А-99А,В-92А,С-87А.	Жилой сектор	
8	Александровский РУЭС ТП-193(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Провели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Сгорел ПН-250А фазы "А".	18.11.2021	07ч30м	08ч13м	00ч43м	Заменяли ПН, вкл., Нагрузка: А-270А,В-197А,С-139А.	Жилой сектор	
9	Орские КЭС Гайский РУЭС ТП-40 (ОКЭС)	1СШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-40 повреждён вводной АВ-1000А 1СШ (ОКЭС)	Отсутствует 1фаза после вводного АВ	18.11.2021	10ч50м	10ч55м	00ч05м	На ТП-40 вывели поврежденный АВ, вкл сект.АВ	Жилой сектор	
10	Сорочинские КЭС ТП-116 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента МУП "ЖилКомСервис"	АВ-630А	18.11.2021	14ч32м	14ч55м	00ч23м	МУП "ЖилКомСервис" перевели нагрузку на ввод2, на ТП повторно вкл АВ гр.1	Котельная (резерв)	
11	Орские КЭС ТП-229 (ОКЭС)	гр. Ул. освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора ул. Освещения	гр. Не откл.	20.11.2021	18ч50м	18ч50м	00ч00м	гр. Не откл.	Ул. освещение	Заменяли опору 22.11.2021
12	Илекский РУЭС,Краснохольный ТП-95(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП.Повреждена деревянная опора №1/3.	Группа, не отключалась.	21.11.2021	10ч00м	12ч00м	02ч00м	Заменяли повреждённую опору,гр.№2 вкл.	Жилой сектор.	В 10ч00м гр.№2 на ТП-95 отключили для замены опоры.
13	Орский КЭС ТП-1063(ОКЭС)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) Ул.освещения. Виновник установлен.	Группа, не отключалась.	22.11.2021	11ч05м	16ч10м	05ч05м	Заменяли опору, вкл.	Ул. освещение	
14	Сель-Илекский РУЭС ТП-58(ОКЭС)	гр.6 Администрация (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ от опоры №2 до ШС-58-6-1(ОКЭС)	2ПН-400А	22.11.2021	15ч50м	—	—	КЛ выведена, администрация занята по резерву	Администрация (резерв)	
15	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС КТП-4Северный(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-0,4кВ опора без номера отгорела фазная перемычка.	Группа, не отключалась.	24.11.2021	20ч45м	21ч45м	01ч00м	На ВЛ-0,4кВ устранили повреждение, гр.№1 вкл.	Жилой сектор.	
16	г.Оренбург ТП-3371 (ОКЭС)	гр.Котельная ввод 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины откл. не выявил.	ПН-200А по ф.В	25.11.2021	21ч12м	21ч25м	00ч13м	Заменяли ПН, вкл гр.Котельная	Котельная (резерв)	Котельная перешла на ввод1, нагрузка 10-11-9А

17	Бузулужский КЭС ТП-91 (ОКЭС)	гр. Уличное освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора ВЛП-0,4кВ (ОКЭС) Ул.освещения. Вызовник установлен.	Группа. не отключалась.	27.11.2021	02ч20м	02ч20м	00ч00м	Демонтировали опору, вкл.	Ул. освещение	
18	Абдулинские КЭС КТП-18 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ТП-18 гр.№1 на рубильнике сгорела губка фазы "А"	ПН не сгорали.	28.11.2021	18ч18м	19ч30м	01ч12м	ТП-18 гр. №1 подключили на резервный рубильник	Жилой сектор	
19	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС ТП-1-Св 11 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №16 ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) Вызовник установлен.	АВ-160А	30.11.2021	04ч50м	06ч58м	02ч08м	Демонтировали опору, вкл.	Жилой сектор	В ВРУ ж/д ул.Первомайская 35 подключили ДГУ. В 13ч25м заменили опору
20	Абдулинский КЭС ТП-25(ОКЭС)	гр. 2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ0,4кВ поврежден вводная КЛ-0,4кВ(абонентский) в жилой дом	АВ-160А	30.11.2021	14ч30м	15ч00м	00ч30м	Откинули ввод ж/д, вкл гр.2	Жилой сектор-гостиница	
21	Бугурусланский КЭС ТП-74(ОКЭС)	гр. Интернат(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	В РУ-0,4кВ гр. Интернат сгорел ПН-250А фаза С	ПН-250А	30.11.2021	17ч00м	18ч07м	01ч07м	Заменяли ПН, вкл	Интернат(частично)	
22	Абдулинский КЭС ТП-107(ОКЭС)	гр. 2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер.Осмотр причину отключения не выявил	АВ-160А	30.11.2021	18ч15м	18ч40м	00ч25м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Жилой сектор	
23	Александровский РУЭС ТП-181 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-181 РУ-0,4 кВ на вводном рубильнике сгорели ТТ фазы "А" и "В"	ПН не сгорали.	30.11.2021	19ч00м	20ч25м	01ч25м	Демонтировали ТТ, вкл. РУ-0,4 кВ	Жилой сектор.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или неисправностями отключаемыми объектами электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Ноябрь 2021 г.

№ п.д.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по признаку нарушения	Сработавшее коммутационное устройство (тип, у-на)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключаемые потребители (хл.установка)	Примечание
	ИС или РП	№фа	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оренбург п/с Оренбургская (МЭС)	1-2 СШ 6 кВ (МЭС)	ТП-3029, 3270, 3271, 3067, 3378 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях МЭС	персонал смежной организации не сообщает	02.11.2021	15ч50м	17ч31м	01ч41м	Повторно вкл.	КНС, школа, жилой сектор, быт.	
2	Оренбург п/с Юго-Западная (ШО)	ф.ЮЗ-33 (ОПО)	РП-40 (1 СШ) (ОПО) ТП-3301 (2 СШ), 3302 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Юго-Западная до РП-40 ф.ЮЗ-33	персонал смежной организации не сообщает	03.11.2021	07ч25м	07ч26м	00ч01м	РП-40 1 СШ запитали по ф.56-3	ул.Черепановых 40, 44, пер.Банный 1	
3	Орский КЭС Кваркенский РЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-239, 2, 3, 321, 354, 380, 325, 10 (ОКЭС) ТП-126, 12, 8 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (слабост) провода	На ВЛ-10 кВ ф.13 откл. Реклоузер В-13-1, обрыв провода в пролете опор №13-14 фазы "С"	фицер не отключался	03.11.2021	08ч20м	10ч45м	01ч45м	устранили повреждение, вкл. В-13-1	Жилой сектор	
4	Оренбург РП-56 (ОПО)	РП-56 (1 СШ 10 кВ) (ОПО)	РП-40 (1 СШ) (ОПО) ТП-3301 (2 СШ), 3302 (2 СШ), ТП-3119 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	На РП-56 откл. В ф.ЮЗ-39.	персонал смежной организации не сообщает	03.11.2021	10ч36м	11ч21м	00ч45м	на РП-40 вкл.СВ-10 кВ, запитали ТП-3301 (2 СШ), 3302 (2 СШ), ТП-3119 (2 СШ)	Жилой сектор, быт	
5	Орский КЭС Новогорный РЭС п/с Эвдоимовский (ОКЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-Шахты (ВКХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-Ш-10 до ТП-Ш-12 ф.8	ТО	03.11.2021	20ч00м	22ч55м	02ч55м	Вывели поврежденную КЛ, вкл. ф.8	10х ИС (резерв)	24.11.2021 16ч00м кл. Восстановлена вкл.
6	Сорокинский КЭС п/с Сорокинская(ВПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-7(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-7 сгорело 2ПК-20А. Осмотр причину не выявил.	ПК	06.11.2021	14ч08м	14ч52м	00ч44м	Заменяли ПК, произвели осмотр	Полиция, муз. школа, парк, лесхоз, жилой сектор, д/сад	Фидер на п/с не отключался
7	Бузурусланские КЭС п/с Городская	ф. Г-2 (ОКЭС)	КТП-214 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На КТП-214 РУ-6 кВ сгорел ПК фазы "В" РУ-0,4 кВ на вводном рубильнике сгорел ПН-100 А фазы "В", откл. АВ-63 А гр.Подземная (номер в ж/д.ул. Спортивная 39)	ПК-10А фазы "В"	06.11.2021	22ч11м	23ч05м	00ч54м	откл. ввод в ж/д.ул. Спортивная 39, заменили ПК, ПН, вкл. КТП-214	Жилой сектор	
8	Сорокинский КЭС п/с "Промбаза"(Оренбург нефть).	Ф.10(ОКЭС)	ТП-92(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-10кВ ф.10 на РТП-92 нагрев контакта фазы "В".	фицер не отключался	07.11.2021	20ч24м	21ч15м	00ч51м	На ВЛ-10кВ переключили РТП-92.	Жилой сектор.	
9	г.Оренбург РП-9(ОПО)	1-СШ 10кВ(ОПО)	ТП-3301 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от РП-9 до ТП-317 ф.9-2.	Земля	09.11.2021	06ч26м	06ч55м	00ч29м	На РП-9 откл. ф.9-2, 1-СШ 10кВ вкл.	СК"Кристалл"	РП-9 1-СШ 10кВ запитана по ремонтной схеме с РП-61 по ф.9-1.
10	г.Оренбург ЦРП 3 подьема (ВКХ)	ф.12 (ВКХ)	ТП-3120 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-1488 до ТП-3120 ф.12.	На ТП-1488 на фн в ст ТП-3120 сгорел ПК ф.0А по ф.А	09.11.2021	10ч21м	11ч30м	01ч09м	вывели поврежденную КЛ, запитали ф.С1-43	автосервис	КЛ-10кВ от ТП-1488 до ТП-3120 восстановлен, включен 12.11.2021 в 14ч26м
11	Оренбург РП-40(ОПО)	ф.40-5(ОПО)	ТП-3119(2СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3119 ТМ-2 сгорело 2ПК на 50А. Осмотр причину отключения не выявил	ПК	10.11.2021	19ч10м	20ч00м	00ч50м	Заменяли ПК, вкл. Произвели осмотр	Организации, магазины, прокуратура (резерв)	Фидер на РП-40 не отключался
12	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5 (ОКЭС)	ТП-3069, 3109, 3225(2), 3266, 3267(1) (ОКЭС), ТП-1515, 1584, 1703(1), 1753, 1754, 1794, 1890(1), 1893, 1896, 1899(1) (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл. оборудования причину отключения не выявил	выпавших банкноров нет	11.11.2021	10ч05м	10ч16м	00ч11м	Повторно вкл.	ПНС (резерв), АЭС, АГЭС, Магазины, жилой сектор.	
13	Орские КЭС РП-13 (ОрПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП- (ОрПО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-13 до ТП-299	персонал смежной организации не сообщает	11.11.2021	10ч30м	10ч35м	00ч05м	Вывели поврежденную КЛ, запитали по резерву от РП-16	абоненты ОрПО	Восстановлена 15.11.21 в 17ч00м
14	Бузурусланские КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-4 (ОКЭС)	ТП-98.31,164,162,39,106,46,38,215,11,51,23 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	повреждение в сетях СПО	МТЗ	11.11.2021	23ч25м	23ч51м	00ч26м	ВЛ-6 кВ откл. реклоузер Г-4 В-4 (СПО) ф. включили	ЖНС, жилой сектор, быт	
15	г.Оренбург РП-35(ОПО)	ф.35-4(ОПО)	ТП-3079(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ВЛ-10кВ ф.35-4 абонентская оттайка в сторону ГК-81 поврежден изолятор.	Земля	12.11.2021	11ч29м	13ч13м	01ч44м	Откл. повр. участок, ф.35-4 на РП-35 вкл.	СН"Логистика"	
16	Орские КЭС РП-13 (ОрПО)	ф. 2 (ОКЭС)	ТП-243А (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	при расколке котлована для монтажа соединительных муфт КЛ от РП-13 до ТП-299 обнаружены повреждения изоляции на КЛ-10 кВ от ТП-299 до ТП-243А	фицер не отключался	12.11.2021	14ч00м	23ч00м	09ч00м	На ТП-243А подключили ДГУ, ДГУ отключили, ТП-243А 13.11.2021 в 13ч45м запитали по ф.1 с РП-16.	колледж, общежитие	отключение ТП согласовано с абонентом. КЛ-10кВ будут восстанавливать 15.11.2021

17	Орские КЭС РП-16 (ОрПО)	ф. 1 (ОКЭС)	ТП-243А (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	при раскопке колодезя для монтажа соединительных муфт КЛ от РП-13 до ТП-299 обнаружены повреждения изоляции на КЛ-10 кВ от ТП-299 до ТП-243А	фильтр не отключался	12.11.2021	14-00м	23-00м	09-00м	На ТП-243А подключили ДГУ, ДГУ отключили. КЛ-10кВ ф.1 от ТП-299 до ТП-243А восстановили, включили ли 13.11.2021 в 13ч45м.	колледжи, общежитие	отключение ТП согласовано с абонентом
18	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЭПО)	ф. 5 (ОКЭС)	ТП209,10,49,78,66,35,44,33,9,180,174,8,47,4,1,40,79,62,34,25,45,38,159,26,27,7,6,164,216,30,59,149,18,5,217,56,147(ОКЭС) ТП-203,167,60,1598,179,194,68,55,39,75,67 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-40 поврежден опорный и проходной изолятор	Земля	13.11.2021	01-11м	01-11м	время срабатывания АПВ	АПВ Успешное	жилой сектор,быт	
19	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЭПО)	ф. 5 (ОКЭС)	ТП209,10,49,78,66,35,44,33,9,180,174,8,47,4,1,40,79,62,34,25,45,38,159,26,27,7,6,164,216,30,59,149,18,5,217,56,147(ОКЭС) ТП-203,167,60,1598,179,194,68,55,39,75,67 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-40 поврежден опорный изолятор фазы В и проходной изолятор фазы А	ТО, АПВ успешно	13.11.2021	01-12м	01-12м	время срабатывания АПВ	АПВ Успешное	жилой сектор,быт	13.11.2021 в 04ч00м на ТП-40 произвели замену опорного и проходного изолятора
20	Абулукский РЭС п/с "Абулукская" (ЦПО)	ф.Ав-12(ОКЭС)	ТП-47,23,53,102,52,114,81,25,61,5,9,34,75,76,55,39,91(ОКЭС) ТП-96,97(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На ТП-23 повреждены ТМ-160кВА, РУ-10кВ повреждены 3-ПК.	ТО, АПВ не успешно	13.11.2021	15-43м	16-03м	00-20м	На ВЛ-10кВ отключили ЛР-№20, ф.Ав-12 на п/с "Абулукская" вкл., в 16ч46м ф.Ав-12 вкл. полностью.	АБЗ, АЭС, пункт весового контроля, жилой сектор.	На ТП-23 заменили ТМ-160кВА, ЗПК, вкл в 19ч33м
21	Орский КЭС Новотроицкий РЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.25(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 17 квартал, 2 квартал, 10 квартал, 12 квартал, 13 квартал, медчасть, ТП ПУ22, ТП ПУ5, ТП ПУ27, Тп гаражи, ТП-29	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-ПУ5 до ТП-ПУ22(ОКЭС) при производстве земляных работ организацией ООО "ТоргПромСтрой". Также повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-ПУ22 до ТП-17квартал	ТО	15.11.2021	14-15м	17-00м	02-09м	Вывели поврежденный участок, заплатили абонентов по резерву	Жилой сектор, медчасть, проф училища, интернат	На 17-00м без Ц ТП-17,29,12,13 квартал. На 18-00м без Ц ТП-ПУ22. ТП-ПУ22 заплатили в 19-50м по ф.24 п/с "Город-2" 17.11.21 15ч00м КЛ-6кВ от ТП-ПУ5 до ТП-ПУ22 восстановлена вкл. 25.11.2021 КЛ-6 кВ от ТП ПУ-22 до ТП 17 квартал восстановлена вкл.
22	г.Оренбург п/с "Береговая" (ЦПО)	ф.Б-6(ОКЭС)	РП-58 1-СШ 10кВ, ТП-3465 1-СШ 10кВ, 3371 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с "Береговая" до РП-58 ф.Б-6.	Земля	17.11.2021	05-13м	05-14м	00-01м	После согласования с дежурным электриком ОКМБ на РП-58 по ТУ откл. В ф.Б-6, вкл. В ф.Ав-6.	ООКБ, ЦТП.	23.11.21 в 09-05м откл. вкл. КЛ-10кВ от п/с "Береговая" до РП-58 ф.Б-6
23	г.Оренбург РП-82 (ОКЭС)	РП-82 2-СШ (ОКЭС)	РП-82 2-СШ (ОКЭС), ТП-1101, ТП-265, ТП-864, ТП-21 - 2СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования повреждений не выявил	Отключился вводной в ф.Юв-11	19.11.2021	15-13м	16-29м	00-56м	Осмотрели повреждения не обнаружено, ЕЦ повторно включили	Троллейбусное управление, ЕЦ "Восток", жилой сектор, быт	
24	г.Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-8(ОПО)	ТП-3098 2-СШ 10кВ,3110(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ ф.39-8 на РЛВД 1-39-8-1(ОПО) поврежден разрядник.	МТЗ	20.11.2021	11-08м	12-17м	01-09м	ОПО откл. повр. участок 39-8 на РП-39 вкл. ТП-3110 включена.	ИНС, жилой сектор, быт.	На ТП-3098 в 11-52м откл. Вн в сторону Р.39-8-1, вкл. СВН-10кВ.
25	г.Оренбург п/с "Заречная" (ЦПО)	ф.Зар-8(ОПО)	ТП-2023(ОКЭС), ВЛМ-0,4кВ гр.№1 от ТП-2023(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежных сетевых организациях.	персонал смежной организации не сообщает	20.11.2021	17-31м	20-56м	03-25м	ТП-2023 заплатили по ф.Зар-4	Жилой сектор.	
26	Бузулукские КЭС Грачевский РЭС п/с Грачевская (ЭПО)	ф. 2 (ОКЭС)	ТП-221,201,202,213,219,22,0,206,229,211,218,214,205,216,125,202,113,23,3,204,115,226,315,225 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер, снег, дождь	ТО	21.11.2021	03-45м	04-15м	00-30м	на ТП-218 откл. Вн стор. ТП-214 ф. вкл.	роствелеком, котельная(резерв), жилой сектор,быт	21.11.2021 в 04-30м откл. Вн в сторону ТП-214 ф. вкл. осмотрели вкл.
27	Октябрьский РЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.103(ОКЭС)	ТП-4,42,43,44,45,46,5,57,58,59,60,61,62,64,65,7,2,74,75 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер, снег, дождь	ТО	21.11.2021	05-19м	05-21м	00-02м	Повторно вкл.	ИНС, жилой сектор ,быт	
28	Илецкий РЭС п/с Илевская (ЦПО)	ф. 3(ОКЭС)	ТП-1,2,3,4,7,8,9,10,15,18,22,23,25,31,33,36,37,4,5,48,49,51,61,68,76,79,84,85 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	При осмотре отпайки ВЛ-10кВ и ТП от Р-3-2 обнаружили на ТП-10 РУ-10кВ поврежден опорный изолятор фазы "А".	МТЗ	21.11.2021	05-16м	05-50м	00-34м	ВЛ-10 кВ ф. 3 откл. Р-3-2 ф. на п/с "Илевская" ф.3 вкл., в 10-20м отключили ТП-10 на ВЛ-10кВ ф.3 вкл. Р-3-2, заплатили ТП-3,4,7,8,9,18,25,33,79, ТП-10 вкл. в 11-20м.	ИНС(резерв), скважина (резерв), жилой сектор,быт	
29	г.Оренбург РП-49(ОПО)	ф.49-4(ОПО)	ТП-3183,3185,3186,3187,3190 2-СШ 10кВ,3194 2-СШ 10кВ,3195,3196,3197(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	21.11.2021	07-49м	08-30м	00-41м	На РП-49 по ТУ повторно вкл. В ф.49-4	Жилой сектор.	
30	г.Оренбург РП-49(ОПО)	ф.49-4(ОПО)	ТП-3183,3185,3186,3187,3190 2-СШ 10кВ,3194 2-СШ 10кВ,3195,3196,3197(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	21.11.2021	08-53м	08-54м	00-01м	На РП-49 по ТУ повторно вкл. В ф.49-4	Жилой сектор.	
31	Переволочный РЭС ТП-111(ОКЭС)	РУ-10кВ	ТП-111(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Мокрый снег. На ТП-111 повреждены ПК фазы "В" и "С".	Повреждены ПК фазы "В" и "С".	21.11.2021	09-59м	11-02м	01-03м	Заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор.	

32	Саратковский РЭС п/с "Саратковская" (ЦПО)	Ф.Сш-1(ОКЭС) не отключался.	ТП-294 1-СШ 10кВ, 271 1-СШ 10кВ, 248,304,286,214,236,299(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-294 откл. ВВ в сторону ТП-248.	Фидер не отключался.	21.11.2021	10x45м	11x43м	00x58м	На ТП-294 повторно вкл. ВВ в сторону ТП-248.	Больница-перешли на резерв жилой сектор, быт.	
33	Илекский РЭС ТП-14(ОКЭС)	РУ-10кВ	ТП-14(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Мокрый снег. На ТП-111 повреждены 3-ПК.	Повреждены 3-ПК.	21.11.2021	12x10м	12x30м	00x20м	Заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор.	
34	Оренбург РП-77(ОПО)	Ф.77-4(ОПО)	ТП-3032(1СШ) ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-97 до ТП-1372 (ОборонЭнерго)	Земля	22.11.2021	13x52м	14x22м	00x30м	Вывели поврежденный участок, заплатили абонентов по резерву	Жилой сектор, школа(резерв), быт	
35	Соль-Илецкий РЭС РП-1(ОКЭС)	Ф.1-4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 91,64,84,135,86,103,119,88,85,89,142,59,60,107,123,124,146,167,172	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ РТП-86 поврежден изолятор	Земля	22.11.2021	15x50м	18x52м	03x02м	На ТП-98 отключили ВН в ст. ТП-172. Заменяли изолятор, вкл.	Жилой сектор, быт	Фидер на РП-1 не отключался.
36	Шарлыкский РЭС п/с Шарлыкская 2 СШ (ЦПО)	Ф. 5 (ОКЭС)	ТП-1,3,4,5,6,34,28,67,20,33,26,61,19,7,14,13,9,10,78,21 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Шарлыкская откл. вводной В. 2 СШ-10кВ (ЦПО)	персонал смежной организации не сообщает	25.11.2021	16x42м	16x52м	00x10м	на п/с Шарлыкская вкл. СВ	больница (резерв) КНС (резерв), жилой сектор, быт	
37	Самарский РЭС п/с Самарская (ЦПО)	Ф.Ск-9 (ОПО)	ТП-15, 17, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	26.11.2021	15x65м	17x20м	01x25м	вкл. ф.Ск-9	Жилой сектор, быт.	
38	Оренбург РП-24 (ОПО)	1 СШ 10 кВ (ОПО)	Ф.24-5-ТП-3523 (2 СШ), 3001 (1 СШ), 3002 (2 СШ), 3003 (1СШ), 3004 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-24 откл. В ф.28-15, откл. В ф.Сг-33	персонал смежной организации не сообщает	27.11.2021	13x29м	13x34м	00x05м	На РП-24 по ТУ повторно вкл. В ф.Сг-33	ЦДХ (резерв), котельная (резерв), Микрохирургия глаза (резерв)	
39	г.Оренбург п/с "9 Января" (ЦПО)	Ф.Ян-3(ОПО)	ТП-3096,3127(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ(ОПО) ф.Ян-3 обрыв провода со стороны п/с "9 Января" в пролёте опоры №60-61 отайка в сторону ТП-3127.	Фидер не отключался	28.11.2021	12x14м	17x53м	05x39м	ВЛ-10кВ ф.Ян-3 отключили РТП-3127. На ВЛ-10кВ ф.Ян-3 устранили повреждение, вкл. РТП-3127, на п/с "9 Января" ф.Ян-3 вкл.	Жилой сектор, магазин "Магнит".	ф.Ян-3 на п/с "9 Января" отключили в 13:31м
40	Абдулинский КЭС РП-2(ОКЭС)	Ф. Город-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 71,2,22,3,4,5,6,10,12,16,20,21,24,30,54,71,72,94,97,101,102,123,106,115,122	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) пролет опор 12-12,11 упала ветка. ВЛ целая	ТО	30.11.2021	12x20м	12x41м	00x21м	Убрали ветку, повторно вкл.	Быт, АЭС, котельная, ИС	
41	Оренбург п/с 9 Января(ЦПО)	Полностью	ТП(ОКЭС): 3126,3127,3096,3128,3129	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. п/с 9 Января полностью. Причину откл. ЦПО не сообщает	персонал смежной организации не сообщает	30.11.2021	14x54м	14x58м	00x04м	ЦПО повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
42	Оренбург РП-2(ОПО)	Ф.2-4(ОКЭС)	ТП-3014(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-295 до ТП-313	МТЗ	30.11.2021	17x18м	17x50м	00x32м	ОПО вывели поврежденный участок, вкл. 2-4	Котельная(резерв)	