

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Октябрь 2021 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	РП и ТП	№ Группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	г.Оренбург ШР-96(ОКЭС)	гр.Пролетарская №52(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На фасаде дома ул.Пролетарская№52 повреждены прокальвающие зажимы.	Отключился автомат 100А	09.10.2021	14ч10м	17ч30м	03ч20м	Устранили повреждение, группу вкл.	Жилой сектор,магазин	
2	Бугурусланские КЭС ТП-12 (ОКЭС)	гр. Партизанская (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар жилого дома ул. Красногвардейская 20	гр. Не откл.	10.10.2021	20ч25м	20ч50м	00ч25м	на ВЛ 0.4 кВ откл. дом ул. Красногвардейская 20 гр. Вкл.	жилой сектор.	
3	Бугурусланские КЭС КТП-6 (ОКЭС)	гр.ТВС(тепловые сети)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение во внутренних сетях ВНС(тепловые сети).	Отключился автомат 400А	11.10.2021	18ч30м	18ч47м	00ч17м	В ВРУ ВНС отключили вводной рубильник,гр. ТВС на КТП-6 вкл.	ВНС	
4	г.Оренбург ТП-3201(ОКЭС)	гр.№1(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ТП-3201 группа №1 выгорела нижняя губка ПН держателя фазы "В".	ПН не поврежден.	12.10.2021	08ч29м	09ч23м	00ч54м	СиП гр.№1 переключили на резервный рубильник,вкл. ,нагрузка:А-39А,В-99А,С-29А.	Жилой сектор	
5	Соль-Илецкий РУЭС ТП-214(ОКЭС)	гр.5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ от ШС-214-5-4 до ШС-214-5-5(ОКЭС)	АВ-160А в ШС-214-5-4	13.10.2021	13ч10м	13ч45м	00ч35м	Вывели поврежденную КЛ, запитали абонентов от ШС-214-5-6	Жилой сектор	В 17ч43м КЛ восстановлена

6	Орский КЭС ТП-1063(ОКЭС)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора ж\б №67. ДТП оформлено	Защита не срабатывала	14.10.2021	08ч15м	12ч10м	03ч55м	Заменяли опору	Уличное освещение	
7	Сорочинский КЭС ТП-102(ОКЭС)	гр.2(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключился АВ-25А	АВ-25А	14.10.2021	08ч55м	09ч08м	00ч13м	Повторно вкл	Катодная защита	
8	Орские КЭС Новоорский РУЭС ТП-268(ОКЭС)	гр. 2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на рубильнике, губка фазы "С" нагрев контакта	гр. Не откл.	15.10.2021	17ч00м	17ч55м	00ч55м	заменяли губку гр. Вкл.	жилой сектор	
9	Бугурусланские КЭС ТП-125(ОКЭС)	гр.Пелиюгенское шоссе (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	ВЛ-04 кВ упало дерево	АВ-200А	16.10.2021	16ч17м	18ч00м	01ч43м	убрали дерево с ВЛ, гр вкл.	жилой сектор	
10	Сорочинский КЭС ТП-5(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора ж\б №7-1-5. ДТП оформлено	гр. Не откл.	16.10.2021	21ч05м	23ч28м	02ч23м	Заменяли опору, вкл.	Магазин, жилой сектор	
11	г.Оренбург ТП-3001 (ОКЭС)	гр.8 в ст Поликлиники ввод1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ подрядная организация от поликлиники повредила КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-3001 до ВРУ поликлиники ввод1	гр. Не откл.	20.10.2021	11ч00м	11ч00м	00ч00м	Перевели нагрузку на ввод №2, вывели поврежденную КЛ, откл гр.8	Поликлиника (резерв)	КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-3001 до ВРУ поликлиники ввод1 восстановили и вкл в 17ч26м
12	Орский КЭС ТП-398(ОКЭС)	гр. 4(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП поврежден укос ж\б опоры №70. СИП целый	гр. Не откл.	21.10.2021	08ч50м	12ч00м	03ч10м	Заменяли укос	Жилой сектор	группа не отключалась

13	Переволоцкий РУЭС ТП-48 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	выгорели АВ группы №2 и №3	3-ПК	21.10.2021 22.10.2021	23ч49м	15ч10м	15ч21м	Восстановили РУ-0,4кВ, включили	Энергосбыт, Маслозавод.	
14	Сорочинский КЭС ТП- 5(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. На ВЛИ-0,4кВ повреждена ж/б опора №3-4.	Группа не отключалась.	23.10.2021	13ч10м	13ч10м	00ч00м	В 16ч30м заменяли повреждённую опору.	Жилой сектор,быт.	
15	Акбулакский РУЭС ТП- 28(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. ВЛ-0,4кВ повреждена ж/б приставка на деревянной опоре № 23.	Группа не отключалась.	24.10.2021	09ч00м	11ч00м	02ч00м	Заменяли ж/б приставку,гр.№ 2 на ТП-28 вкл.	Жилой сектор.	В 09ч00м на ТП-28 откл. группу №2.
16	Оренбург ТП- 3019(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ пролёт опор №3-4 перетерся СИП	Группа не отключалась.	29.10.2021	15ч27м	17ч18м	01ч51м	Устранили повреждение, группу вкл.	Жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Октябрь 2021 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-5,ф.ЮВ-16(ОПО)	ТП-3005,3009(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-151 до ТП-436 ф.ЮВ-16.	ТО	03.10.2021	18ч04м	18ч51м	00ч47м	ОПО откл. повр.участок ф.ЮВ-5,ф.ЮВ-16 на п/с."Юго-Восточная" вкл.	Детсад,ПНС,ГСК,маг-н"Пятёрочка",Жилой сектор.	ф.ЮВ-5 и ф.ЮВ-16 на п/с."Юго-Восточная" подключены под одни контакты в временном КРУН-6кВ.
2	г.Оренбург п/с."Юго-Западная"(ЦПО)	1СШ-6кВ (ЦПО)	ф.ЮЗ-16 (ОПО); ТП-3045, 3072, 3038, 3050, 3051 (ОКЭС), ф.ЮЗ-9 (ОКЭС) ТП-3118	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентском участке ВЛ-10кВ	Откл В ввода 1СШ-6кВ	05.10.2021	02ч00м	02ч49м	00ч49м	откл.ф.ЮЗ-9 и ф.ЮЗ-20, вкл 1СШ-6кВ	Котельная, жилой сектор, СНТ, ГСК	
3	г.Оренбург п/с."Юго-Западная"(ЦПО)	ф.ЮЗ-9 (ОКЭС)	ТП-3118 (ОКЭС) ТП-1110, 1439, 1758, 5003, 1034, 1871, 1872, 1473 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение ПУС на абонентском участке ВЛ-10кВ КЭС "Оренбуржья"	Откл В ввода 1СШ-6кВ	05.10.2021	02ч00м	03ч46м	01ч46м	откл.РЛНД в сторону поврежд. ПУС и Р.9-2, вкл ВЛ ф.ЮЗ-9 (ОКЭС)	СНТ, ГСК	Без напряжения абонентские ТП-1110, 1439, 1758, 5003, 1034, 1871, 1872, 1473 ГСК, СНТ, устранили повреждение вкл 05.10.21
4	г.Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф.64-7 (ОКЭС)	ТП-3066 1СШ, 3297 1СШ, 3028 2СШ (ОКЭС) ТП-1432 2СШ (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-3028 до ТП-1432 ф.64-7.	Земляная защита	05.10.2021	21ч50м	22ч40м	00ч50м	вывели поврежденную КЛ, вкл ф.64-7, ТП-1432 запитали по ф.64-9	Онкодиспансер (резерв), жильё	08.10.2021 КЛ восстановлена вкл.
5	г.Оренбург РП-50 (ОПО)	ф.50-1 (ОКЭС)	ТП-3117 2СШ, 3116 1СШ (ОКЭС) ТП-1760 2СШ, ТП-1759 2СШ, 1742 1 СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-50 до ТП-1760 ф.50-1.	Земляная защита	05.10.2021	21ч50м	22ч54м	01ч04м	Вывели поврежденную КЛ, на ТП-3117 вкл СВН, запитали по ф.50-8	Гостиница (резерв), МКД, жильё	ТП-1760 вкл СВВ, на ТП-1759 вкл секцур6 0,4кВ
6	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-3 (ОКЭС)	ТП- 1, 111, 12(2), 138(2), 147(1), 148(1), 149(1), 150(1), 151(1), 152(1), 153(1), 154(1), 155(1), 156(1), 157(1), 158(1), 159(1), 16(1), 16(2), 161, 18, 2, 219, 4, 40, 43, 44, 49, 5, 6, 8, 97 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) ф.1-3 от ТП-43 до опоры 93/1 .	ТО	06.10.2021	01ч06м	02ч28м	01ч22м	Вывели поврежденную КЛ, вкл ф.1-3	Пожарная часть, скважина, КНС (резерв), жильё	ТП-44 жильё, запитали в 02ч47м через ШС.43-6-1. В 15ч04м восстановлена КЛ

7	Орский КЭС Гайский РУЭС ЦРП-3(ОКЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП-53, 54(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ЦРП-3 до ТП-53	ТО	06.10.2021	14ч00м	14ч20м	00ч20м	Вывели поврежденную КЛ, запитались по ф. 24 ГПП-2	Жилой сектор, МУП ЖКХ	
8	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.41 (ОКЭС)	ТП-80,79,77,78,76 (ОКЭС) ТП-98 (абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ УХХ повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от п/с Город-3 до ТП-80	МТЗ	07.10.2021	10ч25м	12ч10м	01ч45м	откл. поврежденную КЛ, абонентов запитали по ф. Город-34	психоневрологический диспансер, жилой сектор	КЛ-6кВ (ОКЭС) от п/с Город-3 до ТП-80 восстановлена и вкл на ХХ 19.10.21 в 17ч32м
9	Бузулукский КЭС п/с "Речная"(ЗПО)	ф.Учхоз(ОКЭС)	ТП-461(ОКЭС), ТП-491,482,492,489,494,499, 129,353,501(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ-6кВ опора №47 попала птица.	Земля	07.10.2021 08.10.2021	21ч48м	00ч39м	02ч51м	На ВЛ-6кВ опора №47 сняли птицу, ф. Учхоз на п/с "Речная" вкл.	Промзона.	
10	г.Оренбург п/с."Овощевод" (ЦПО)	1-СШ 10кВ(ЦПО)	РП-33 1-СШ10кВ(ОПО),ТП-3016,3018,3068,3076,308 2,3160,3131(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение в сетях ЦПО на п/с."Овощевод" по 110кВ.	персонал смежной организации не сообщает	09.10.2021	14ч20м	14ч45м	00ч25м	На п/с."Овощевод" откл. В ввод с Т-1,вкл.СВ-10кВ.	2-КНС-резерв,школа,жилой сектор,быт.	
11	г.Оренбург п/с."Юго-Западная" (ЦПО)	ф.ЮЗ-9(ОКЭС)	ТП-3118(ОКЭС) ТП-1110, 1439 1758,1034,1872,1871,147 3,5003(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	произвели осмотр повреждений не обнаружили	МТЗ	11.10.2021	16ч07м	16ч31м	00ч24м	откл.РЛНД в сторону ПУС и Р.9-2, вкл ВЛ ф.ЮЗ-9 (ОКЭС)	СНТ, ГСК	
12	г.Оренбург п/с."Юго-Западная" (ЦПО)	ф.ЮЗ-9(ОКЭС)	ТП-3118(ОКЭС) ТП-1110, 1439 1758,1034,1872,1871,147 3,5003(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях КЭС "Оренбуржья"	МТЗ	11.10.2021	20ч05м	21ч41м	01ч36	откл.РЛНД в сторону ПУС и Р.9-2, вкл ВЛ ф.ЮЗ-9 (ОКЭС)	СНТ, ГСК	
13	Бугурусланский КЭС,Северный РУЭС п/с."Северная"(СПО)	ф.Св-1(ОКЭС)	ТП-1-13,1-12,1-14,1-25,1-20,1-8,1-7,1-3,1-4,1-24,1-6,1-2,1-11,1-19,1-16,1-17,1-18,1-22,1-9,1-10,1-23(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ТП-1-10 на приёмную траверсу РУ-10кВ попала птица.	ТО, АПВ успешно	12.10.2021	10ч38м	11ч31м	00ч53м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР №28,ф.Св-1 на п/с."Северная" вкл.,	Котельная-резерв,Больница-резерв,КНС,НС,хлебзавод,жилой сектор,быт.	На ТП-1-10 убрали птицу, ф.Св-1 в 12ч55м включили полностью.
14	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская(ЦПО)	ф.9(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 15,17,18	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Осмотр причину откл. не выявил	ТО, АПВ не успешно	14.10.2021	10ч44м	10ч48м	00ч04м	ЦПО повторно вкл.	Жилой сектор	

15	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская(ЦПО)	ф.9(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 15,17,18	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	ТО, АПВ не успешно	15.10.2021	15ч31м	15ч35м	00ч04м	ЦПО повторно вкл.	жилой сектор	
16	Орский КЭС РП-1(ОрПО)	1-2 СШ 10кВ(ОрПО)	ТП-37(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-1 откл. В ввод с п/с."Городская" ф.Г-39.	персонал смежной организации не сообщает	16.10.2021	00ч15м	00ч47м	00ч32м	На РП-1 повторно вкл. В ввод с п/с."Городская" ф.Г-39.	Жилой сектор.	
17	Соль-Илецкий РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.2-3(ОКЭС)	ТП-175,145,164,125,114,173,169,134,140,130,129,133,131,178,141,166,165,121,115,120,105,174,136(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр повреждений не обнаружили	выпавших блинкеров нет	16.10.2021	06ч53м	06ч55м	00ч02м	Повторно вкл.	ОРТПЦ-есть резерв,АЭС,жилой сектор,быт.	
18	г. Оренбург РП-75 1СШ (ОПО)	ф. РШ-6 (ОПО)	РП-75 1 СШ, РП-51 1СШ (ОПО) ТП-3152 1СШ, 3199 1СШ, 3160	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	16.10.2021	12ч06м	12ч10м	00ч04м	РП-51 1 СШ запитали с п/с Аэропорт ф. А-12	жилой сектор, КНС (резерв)	
19	г. Оренбург РП-77 (ОПО)	ф.77-4 (ОПО)	ТП-3032 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (Оборонэнерго) от ТП-1372 до ТП-97	ТО	16.10.2021	12ч54м	13ч27м	00ч33м	на ТП-3032 вкл. СР	школа (резерв) жилой сектор	КЛ-6кВ от ТП-1372 до ТП-97 восстановлена, включена 27.10.2021.
20	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-209,10,49,9,78,66,44,35,33,43,8,47,62,40,7,41,34,25,45,24,35,24,42,26,27,76,23,164,216,30,59,19,5,18,147,56 (ОКЭС) ТП-162,75,39,55,149,159,180,170,194,174,60,167,203,158,179,32,68 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ опора №88 воздушные шары зацепились за провод	ТО, АПВ успешно	16.10.2021	17ч43м	17ч43м	время срабатывания АПВ	АПВ успешное	жилой сектор,быт	
21	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.24 (ОрПО)	ТП-412, 151 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	17.10.2021	13ч40м	16ч07м	02ч27м	ОрПО вкл. ф.24	Жилой сектор, ГСК.	
22	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская 1СШ (ЦПО)	ф.6, 1(ОКЭС)	ТП-22,23,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,86,87,77,88,90,89,17,91,5,16,16,84,83,12,81(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	19.10.2021	04ч05м	04ч30м	00ч25м	Повторно вкл.	жилой сектор	

23	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-2 (ОКЭС)	ТП-3228 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КВЛ-10кВ (ОПО) ф.59-2 от ТП-448 до ТП-535	ТО	19.10.2021	08ч18м	09ч07м	00ч49м	Откл. поврежденную КВЛ, вкл. ф.59-2	морг (резерв)	
24	Кувандыкский РУЭС РП-1 "ОАО Криолит"	ф.61 (ОКЭС)	ТП-101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109(1), 110(1), 110(2), 111(2) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОАО Криолит	персонал смежной организации не сообщает	20.10.2021	09ч30м	09ч37м	00ч07м	Повторно вкл.	Больница (резерв), КНС, котельная (резерв), быт, жилье.	
25	Орский КЭС п/с Центральная(ОрПО)	ф.11(ОрПО)	Отходящие линии 0,4кВ(ОКЭС) от ТП-48, 201	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	21.10.2021	07ч10м	09ч55м	02ч45м	ОрПО вкл. ф.11	Жилой сектор	
26	Бузулукские КЭС п/с "Речная"(ЗПО)	ф.АБЗ (ОКЭС)	ТП-292,160,276(1СШ),211,47 9,470,226,355, 438, 222,459,128,374,496, 380,434,127,426,517, 192,335,420,531,458, 347,630,423,338,231, 239,214 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке. Дождь.	ТО	21.10.2021	20ч07м	21ч15м	01ч08м	откл. РТП-479, РТП-470, вкл. ф.АБЗ	ПромЗона.	
27	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-209,10,49,9,78,66,44,35,3 3,43,8,47,62,40,7,41,34,2 5,45,24,35,24,42,26,27,76 ,23,164,216,30,59,19,5,18 ,147,56 (ОКЭС) ТП-162,75,39,55,149,159,180 ,170,194,174,60,167,203, 158,179,32,68 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-30 поврежден ОПН фазы "С"	персонал смежной организации не сообщает	21.10.2021	21ч14м	21ч14м	время срабатывания АПВ	АПВ успешное	Котельная (резерв), жилой сектор,быт	
28	Орский КЭС Гайский РУЭС 4 подъём ХПВ (ОКЭС)	ОРУ-35 кВ (ОКЭС)	Т-2 (35 кВ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Отключился выключатель Т-2	Газовая защита	21.10.2021	21ч20м	21ч55м	00ч35м	Нагрузку с Т-2 перевели на Т-1.	3-скважины (резерв)	Долили масло. ТМ поставили на х.х 22.10.21 в 14ч10м
29	Соль Илецкий РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.2-3(ОКЭС)	ТП-175,145,164,125,114,173, 169,134,140,130,129,133, 131,178,141,166,165,121, 115,120,105,174,136(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину откл. не выявил	ТО	22.10.2021	14ч30м	14ч31м	00ч01м	Повторно вкл., произвели осмотр	Жилой сектор, АЗС, пограничники	

30	Иленский РУЭС п/с "Краснохолмская" (ЦПО)	ф.Кх-7(ЦПО)	ТП-54,15,95,55,93,88,51(ОНЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение в сетях ЦПО(ЦПО не сообщают) и в сетях ГУП"ОКЭС" на ТП-93.	ТО	24.10.2021	11ч47м	12ч43м	00ч56м	ЦПО отключили повр. участок, ф.Кх-7 на п/с."Краснохолмская" вкл.,без напряжения ТП-93(сады-огороды).	Больница (резерв),ПКЗ,сады-огороды,жилой сектор.	На ТП-93 РУ-10кВ повреждены ОПН фазы "В"и"С".ОПН заменили, ТП-93 вкл. в 15ч30м.
31	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	1 СШ(ЦПО)	ф.(ОКЭС): 11,14,18 (ЦПО):10	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение по 110кВ(ЦПО)	ТО, АПВ успешно	24.10.2021	23ч48м	23ч48м	00ч00м	ЦПО производят осмотр	Больница(резерв), КНС, котельные, пограничный городок, жилой сектор, быт	
32	Бузулукский КЭС п/с."Заводская" (ЗПО)	ф. Север (ОКЭС)	ТП-476 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от п/с Заводская до ТП-476(ОКЭС)	ТО	25.10.2021	06ч15м	06ч53м	00ч38м	На ТП-476 вкл. СР-6 кВ	Торговый центр(резерв)	КЛ-6кВ от п/с Заводская до ТП-476, вкл.26.10.21 в 15ч35м
33	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-4 (ОКЭС)	ТП-172,167,146,123, 124,60,107,59,142,85, 89,88,119,86,103,135, 84,64,91,98 (ОКЭС) ТП-94, 92 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10 кВ на опоре №75 поврежден изолятор фазы "В"	Земля	25.10.2021	08ч35м	10ч12м	01ч37м	Устранили повреждение , ф.1-4 вкл.	детсад, налоговая, котельная, Жилой сектор.	
34	Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-5 (ОПО)	ТП-3019 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО. Дождь.	персонал смежной организации не сообщает	25.10.2021	18ч33м	18ч43м	00ч10м	ОПО вкл. ф.39-5	КНС, школа, "Магнит", жилой сектор, быт.	
35	Оренбург п/с Юго-Западная(ЦПО)	ф. ЮЗ-9(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3118 Абонентские:1110,1439,1758,1034,5003,1871,1872, 1473	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Горела абонентская ТП-1034(СК Транзит). До прибытия обслуживающей организации откл. ф. ЮЗ-9	Защита не срабатывала	25.10.2021	23ч08м	23ч58м	00ч50м	СК Транзит откл. ТП-1034, вкл. ф. ЮЗ-9	Гаражи, СНТ	
36	Новосергиевский РУЭС ВЛ-110кВ "Новосергиевская-Платовская" (ЗПО)	п/с Новосергиевская 1СШ, п/с Платовская 1СШ (ЗПО)	п/с Новосергиевская - ф.14,5,16,1 (ОКЭС), п/с Платовская -ф.3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение ВЛ-110кВ "Новосергиевская-Платовская" в сетях ЗПО	персонал смежной организации не сообщает	27.10.2021	05ч40м	05ч50м	00ч10м	повторно вкл.	Больница (резерв), 4 котельные (резерв), быт, жильё.	
37	Октябрьский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.103(ОКЭС)	ТП-4,5,75,42,57,58,59,45,65,74,46,60,61,62,64,72,68,73(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования повреждений не обнаружено.	ТО	28.10.2021	12ч11м	12ч12м	00ч01м	По ТУ повторно вкл.	Котельная-резерв,АГРС,АЗС,жилой сектор,быт.	
38	Медногорский РУЭС п/с."Медногорская-Городская"(ВПО)	2-СШ 10кВ(ВПО)	ф.13,14,19,20(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	персонал смежной организации не сообщает	31.10.2021	06ч04м	06ч53м	00ч49м	Повторно вкл.	Больница-есть резерв,НС,Ростелеком-есть резерв,жилой сектор,быт.	