

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2021 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ТП	№ группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абдулинский КЭС ТП-108 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Поврежден ввод (абонентский) в нежилой дом ул. Революционная 127	АВ-200А	01.04.2021	07ч20м	08ч55м	01ч35м	откл. ввод, гр. №1 вкл	Жилой сектор	
2	Сакмарский РУЭС ТП-42 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д ул. Фельдшерская 61	гр. Не откл.	01.04.2021	09ч32м	09ч40м	00ч08м	откл. ввод в ж/д, гр.№2 вкл.	Жилой сектор	
3	г.Оренбург ТП-3180(ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-3180 отключился автомат 63А гр.№2.	Отключился автомат 63А.	03.04.2021	11ч41м	12ч28м	00ч47м	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ,повреждений не обнаружено,гр.№2 вкл.,нагрузка: А-13А,В-18А,С-51А.	Жилой сектор.	

4	Сорочинский КЭС ТП-118(ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за повреждения абонентского КЛ-0,4кВ(автосервис) на ВЛ-0,4кВ(ОКЭС) опора №3-1 отгорел провод фазы "В".	Отключился автомат 100А.	03.04.2021	16ч37м	19ч22м	02ч45м	На ВЛ-0,4 кВ откл. КЛ-0,4 кВ в ст.Автосервиса, на опоре №3-1 устранили повреждение, группу вкл.	Автосервис,автостоянка.	
5	Абдулинский КЭС ТП-92 (ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	В РУ-0,4кВ гр. 1 сгорела губка контакта на ПН	Защита не срабатывала	04.04.2021	16ч35м	17ч35м	01ч00м	Группу отключили,Заменил и губку, вкл.	Жилой сектор	
6	г.Оренбург ТП-3180 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-3180 отключился автомат 63А гр.№2.	Отключился автомат 63А.	06.04.2021	08ч20м	09ч24м	01ч04м	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ, повреждений не обнаружено, гр.№2 вкл., нагрузка: А-12А,В-4А,С-40А.	Жилой сектор.	
7	Бугурусланский КЭС ТП-205	Гр.№ Жилой д.№4	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	В результате работ подрядной организацией на кровле жилого дома №4 произошёл схлест ВЛ-0,4кВ (ОКЭС)	Откл.АВ	06.04.2021	13ч01м	13ч40м	00ч39м	Устранили схлест включили группу	Жилой дом.	

8	г.Оренбург ТП-113(ОПО)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-0,4кВ опора №10 повреждено контактное соединение линейного фазного провода.	Группа не отключалась	06.04.2021 07.04.2021	22ч17м	01ч44м	03ч27м	На ВЛ-0,4кВ опора №10 устранили повреждение,вкл.	Жилой сектор,быт.	В 00ч20м на ТП-113 отключили гр.№4 для устранения повреждения.
9	Бугурусланский КЭС ТП-24 (ОКЭС)	гр. РТП (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	нагрузка фазы А-14А В-17А С-4А	АВ-250А	07.04.2021	14ч32м	17ч00м	00ч28м	повторно вкл.	промзона	
10	Бугурусланский КЭС ТП-24 (ОКЭС)	гр. РТП (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	нагрузка фазы А-7А В-23А С-19А	АВ-250А	08.04.2021	12ч25м	13ч05м	00ч40м	повторно вкл.	промзона	
11	Переволоцкий РУЭС ТП-52 (На обслуживании ГУП "ОКЭС")	РУ-0,4 кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден вводной рубильник на ТП-52. Нагрузка 64-58-59А	ПН фазы "А" и "В"	09.04.2021	18ч24м	19ч35м	01ч11м	Зашунтировали вводной рубильник, вкл. ТП-52	Пятерочка, Магнит, КрасноБелое, Айсберг.	

12	г.Оренбург ТП-3005(ОКЭС)	гр.№6(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(абонентский) ввод №1 от ТП-3005 до ВРУ детсада №100.	Повреждены ПН-250А фазы "А" и "С".	10.04.2021	11ч06м	11ч40м	00ч34м	По запросу энергетика детсада на ТП-3005 гр.№6 КЛ-0,4кВ включили по одной фазе.	Детсад №100.	Произвели монтаж временного СИП 11.04.2021 в 21ч02м КЛ-0,4кВ(абонентский) ввод №2 от ТП-3005 до ВРУ
13	Сорочинский КЭС ТП-98(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, не установленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Повреждён ПН-250А фазы "В".	10.04.2021	14ч20м	14ч40м	00ч20м	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено, заменили повреждённый ПН, гр.№3 вкл., нагрузка: А-51А, В-53, С-53А.	Две скважины.	
14	Орский КЭС, Гайский РУЭС ТП-32(ОКЭС)	гр.№12(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-32 до ВРУ жилого дома.	Повреждены ПН-250А фазы "В" и "С".	11.04.2021	11ч00м	17ч08м	06ч08м	Смонтировали временную ВЛИ-0,4кВ, гр.№12 на ТП-32 вкл.	5 этажный жилой дом, магазин Магнит, Аптека.	
15	Илекский РУЭС ТП-28(ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Поврежден наконечник кабельной перемычки от ТМ до РУ-0,4кВ(ОКЭС)	Защита не срабатывала	12.04.2021	10ч40м	12ч58м	02ч18м	Перезаделали наконечник, вкл.	Жилой сектор	
16	Бугурусланский КЭС ТП-24(ОКЭС)	гр. РТП(Агроремонт)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение абонентских сетях. После вкл. нагрузка А-13, В-4, С-5А	АВ-250А	12.04.2021	16ч45м	17ч15м	00ч30м	повторно вкл.		

17	Медногорский РУЭС ТП-66 (ОКЭС)	гр.№5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр оборудования повреждений не выявил	ПН-160А фазы"А"	12.04.2021	21ч20м	21ч40м	00ч20м	Заменяли ПН, гр.№5 вкл.	Теплопункт (резерв), полиция, жилой сектор, быт.	Нагрузка фазы А-52А; В-50А; С-18А.
18	Бузулукский КЭС, Грачёвский РУЭС ТП-207(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена деревянная опора №7. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.	Повреждены 3 ПН-250А.	19.04.2021	14ч40м	17ч30м	02ч50м	Заменяли повреждённую опору №7(установили ж/б опору),гр. №1 вкл.	Гостиница,соцзащита,администрация-перешли на резерв.	
19	Бугурусланский КЭС ТП-108(ОКЭС)	гр. 2 микрорайон дом 3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) до 4х этажного мкд	АВ-160А	20.04.2021	11ч15м	16ч30м	05ч15м	Восстановили КЛ, вкл	Жилой мкд	
20	Орский КЭС ТП-161(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Предположительно в результате ДТП повреждены опоры №26,27. Авто скрылся	АВ-250А	21.04.2021	08ч40м	13ч20м	04ч40м	Заменяли опоры, вкл.	Жилой сектор, быт	

21	Сорочинский КЭС ТП-5 (ОКЭС)	РУ-04кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	отсутствие контакта на вводном АВ	АВ не откл	23.04.2021	10ч57м	11ч40м	00ч43м	устранили повреждение РУ-0.4 кВ включили	жилой сектор	
22	Орский КЭС Гайский РУЭС ТП-40 (ОКЭС)	гр.ул. Освещения (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора ул. Освещения	гр. не откл.	23.04.2021	15ч25м	15ч25м	00ч00м	демонтажили поврежденную опору	ул. Освещения	
23	Медногорский РУЭС ТП-234 (ОКЭС)	РУ-0.4 кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка фазы А-149А, В-160А,С-123А	ПН-400А	23.04.2021	17ч35м	18ч08м	00ч33м	заменяли ПН, ТП-234 РУ-0.4кВ вкл	жилой сектор	
24	Соль-Илецкий РУЭС ТП-40 (ОКЭС)	гр.ул. Освещения (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате наезда, повреждена метал. опора ул. Освещения (ОКЭС)	гр. не откл.	24.04.2021	10ч45м	10ч45м	00ч00м	гр. не откл., опору будут менять	ул. Освещения	
	Сорочинский КЭС ТП-27 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	В результате падения дерева на ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) на опоре №5 сорвало клиновой зажим	гр. не откл.	24.04.2021	14ч05м	14ч05м	00ч00м	Устранили, вкл.	жилой сектор	

26	Переволоцкий РУЭС ТП-76 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д ул. Новостройка 44	гр. не откл.	25.04.2021	08ч00м	08ч50м	00ч50м	откл. ввод в ж/д, гр.№2 вкл.	жилой сектор	
27	Шарлыкский РУЭС ТП-4 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь. Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, прозвонили каб.ввод до общежития повреждений не обнаружено.	ПН-100А по ф.А	25.04.2021	09ч40м	13ч30м	03ч50м	После осмотра эл.оборудования заменили ПН, повторно вкл.	СПТУ общежитие и учеб.корпус	
28	Бузулукский КЭС ТП-385(ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП на ВЛ-0,4кВ(ОКЭС) повреждена ж/б приставка опоры №4\5. СИП целый. ДТП оформлено	гр. на ТП не отключалась	29.04.2021	18ч20м	---	---	В 19ч20м демонтировали повреждённую опору с ж/б приставкой №4/5.	Жилой сектор	30.04.2021 в 13ч25м на опоре №4/5 заменили повреждённую ж/б приставку.
29	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-60(ОКЭС)	гр. С-7(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) до ж/д Зеленая 57	2ПН-250А	29.04.2021	18ч05м	20ч21м	02ч16м	Произвели монтаж временного провода СИП, вкл.	2 мкд 5-этажей	КЛ-0,4кВ до ж/д Зеленая 57 будут восстанавливать после 10.05.2021
30	Бугурусланский КЭС КТП-24(ОКЭС)	гр.РТП(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На КТП-24 отключился автомат 250А.	Отключился автомат 250А.	30.04.2021	20ч35м	21ч00м	00ч25м	Повторно вкл., нагрузка: А-0,5А, В-0,7А, С-4,6А.	ООО "Агроремонт".	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2021 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.11 (ОКЭС)	НС-2 (УЖКХ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях УЖКХ	ТО	01.04.2021, 02.04.2021	17ч35м	21ч55м	28ч20м	УЖКХ заменили двигатель, вкл ф.11	НС-2 (резерв)	По запросу УЖКХ на п/с Фекальная откл ф.10, 14, 15 (ОКЭС) на НС-2 в 23ч10м
2	г. Оренбург п/с Юго-восточная (ЦПО)	ф.Юв-5(ОПО)	ТП-3009(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ ф.Юв-5 от ТП-346 до ТП-366(ОПО)	Землянная защита	02.04.2021	12ч33м	12ч53м	00ч20м	Откл. поврежденный участок. Повторно вкл. ф.Юв-5	Жилой сектор, быт, ЗГСК	
3	г.Оренбург РП-75(ОПО)	ф.75-8(ОПО)	ТП-3159,3180(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежной сетевой организации.	ОПО на РП-75 не выезжали.	02.04.2021	17ч15м	17ч18м	00ч03м	На РП-75 по ТУ повторно включили ф.75-8.	НС-есть резерв, жилой сектор, быт.	Произвели осмотр электрооборудования ТП-3159,3180, поврежденный не обнаружено.
4	Октябрьский РУЭС п/с."Октябрьская"(ЦПО)	ф.Ок-14(ОКЭС)	ТП-2,22,23-1СШ 10кВ,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,40,41,63,76(ОКЭС). ТП-32,35,36,37,38(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за повреждения по ф.Ок-10(РЖД) на п/с."Октябрьская" аварийно отключился в ф.Ок-14.	Землянная защита	03.04.2021	09ч18м	09ч43м	00ч25м	На ВЛ-10кВ ф.Ок-14 откл. ЛР 14-6, ф.Ок-14 на п/с."Октябрьская" вкл., без напряжения ТП-22,23-1 СШ 10кВ,24,25.	ЦРБ-есть резерв, школа, рынок, организация, жилой сектор.	Произвели осмотр ВЛ-10кВ от ЛР14-6 до ТП-23 и ТП, повреждений не обнаружено. В 09ч48м включили ТП-23-1 СШ 10кВ,22. В 10ч20м включили ТП-24,25.
5	Октябрьский РУЭС п/с."Октябрьская"(ЦПО)	ф.Ок-13(ЦПО)	ТП-66(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за повреждения по ф.Ок-10(РЖД) на п/с."Октябрьская" аварийно отключился в ф.Ок-13.	Землянная защита	03.04.2021	09ч18м	09ч20м	00ч02м	На п/с."Октябрьская" повторно включили ф.Ок-13.	Жилой сектор.	

6	Сорочинский КЭС п/с Промбаза(ОренбургЭнерго Нефть)	ф.12(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):118,85,96,86,87,88Абонентские:84,156,187,193,202,177	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) п/с."Промбаза" от опоры №1 до №1/1.	ТО	05.04.2021	18ч10м	20ч44м	02ч34м	На ВЛ-10кВ ф.12 откл. ЛР-№120, ф.12 запитали по ф.8 с п/с."Сорочинская".	КНС(резерв),ФОК(резерв), д\сад,почта, жилой сектор, быт	п/с."Промбаза" ф.12 (ОКЭС) КЛ-10 кВ от опоры 1 до опоры №1/1 вкл. 08.04.2021 в 18ч 15м
7	Сорочинский КЭС п/с Промбаза(ОренбургЭнерго Нефть)	ф.10(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):92,93,95,98,99,108,116,117,139,140,141,142,143,148,178,182,186,191,192,101.Абонентские:198,206,210	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден ТМ-35кВ(ОренбургЭнергоНефть) на п/с Промбаза	Персонал смежной организации не сообщает	05.04.2021	18ч29м	19ч03м	00ч34м	На п/с Промбаза вкл. СВ	школа,больница(резерв), 2 КНС(резерв),котельная(резерв),водозабор	ОренбургЭнергоНефть 11.04.2021 в 17ч17м на п/с."Промбаза" заменили повреждённый ТМ-35кВ, п/с."Промбаза" вкл. по нормальной схеме.
8	Сорочинский КЭС п/с Промбаза(ОренбургЭнерго Нефть)	ф.16(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):205,222,121,13,22,61,204,208,128,213,223,220.Абонентские:169,119,120,171,123,132,131,130,129,137,136,215,134,160,133,181,189,125	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден ТМ-35кВ(ОренбургЭнергоНефть) на п/с Промбаза	Персонал смежной организации не сообщает	05.04.2021	18ч29м	19ч03м	00ч34м	На п/с Промбаза вкл. СВ	КНС(резерв),терминал(резерв), д\сад,школа,скважина, АЗС, жилье	ОренбургЭнергоНефть 11.04.2021 в 17ч17м на п/с."Промбаза" заменили повреждённый ТМ-35кВ, п/с."Промбаза" вкл. по нормальной схеме.
9	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.35 (ОКЭС)	ТП-59 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-59 РУ-6кВ (КЭС) в яч ВН ТМ попала кошка.	Фидер не откл, На ТП-59 сгорели 2ПК-50А	06.04.2021	14ч00м	14ч40м	00ч40м	Убрали кошку заменили ПК, вкл. ТП-59	Магазин, жилой сектор.	
10	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.СК-6 (ЦПО)	ТП-83 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	ТО, АПВ не успешно	06.04.2021	17ч15м	19ч05м	01ч50м	вкл.	3 двухэтажных ж/д	
11	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская (ЦПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-14, 16, 18, 19, 21, 26, 29, 41, 45, 46, 83, 101, 111 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	ЦПО не сообщает	09.04.2021	10ч10м	10ч28м	00ч18м	Повторно вкл.	ЕДДС, Военкомат, Котельная, Дет.Сад, Жилой сектор, быт.	осмотр эл. Оборудований повреждений не выявил.
12	Оренбург п/с Овощевод (ЦПО)	ф.Ов-2 (ОПО)	РП-33 (2 СШ 10кВ) (ОПО) ТП-3088, 3089, 3012, 3082, 3043 (ОКЭС) ТП-198, 458 (абоненты ГУП "ОКЭС")	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) ф.33-2 от РП-33 до опоры №1	ЦПО не сообщает.	09.04.2021	11ч36м	12ч15м	00ч39м	На РП-33 откл. ф.33-2, ф.Ов-2 вкл.	2 КНС (резерв), жилой сектор, быт.	ТП-3012, 458 запитали по ф.Рш-1 в 14ч42м

13	Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-11 (ОПО)	ТП-3131 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	09.04.2021	15ч16м	15ч17м	00ч01м	Повторно вкл.	КНС резерв, жилой сектор.	
14	Орский КЭС п/с. "Городская" (ВПО)	ф.Г-39 (ОрПО)	ТП-37 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	ТО	10.04.2021	06ч50м	07ч55м	01ч05м	ОрПО отключили повреждённый участок, ф.Г-39 на п/с."Городская" включили. ТП-37 запитана.	жилой сектор, быт	
15	Соль-Илецкий РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.2-1(ОКЭС)	ТП-53,46,45,216,144,52(ОКЭС). ТП-81(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ВЛ-10кВ опора №1 повреждена концевая мачтовая разделка КЛ-10кВ(ОКЭС)	ТО	10.04.2021	10ч46м	16ч43м	05ч57м	На ВЛ-10кВ опора №1 восстановили повреждённую концевую мачтовую разделку КЛ-10кВ, ф.2-1 вкл.	Пограничники, жилой сектор, быт.	На ТП-45 в 13ч25м установили ДГУ 150кВа.
16	г.Оренбург РП-56(ОПО)	2-СШ 10кВ(ОПО)	ТП-3119 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-1857 до ТП-1327 ф.56-8.	ОПО не сообщает	10.04.2021	14ч58м	15ч01м	00ч03м	На РП-56 по ТУ повторно вкл. В ф.60-2.	Жилой сектор, быт.	ТП-3119 1-СШ 10кВ запитана по ремонтной схеме, по ф.56-4.
17	Сакмарский РУЭС п/с. "Сакмарская" (ЦПО)	ф.6(ЦПО)	ТП-83(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ(ЦПО) деревянная опора №416 вылетел крюк.	ТО, АПВ не успешно	10.04.2021	14ч58м	15ч50м	00ч52м	Откл. повр.участок, ф.6 на п/с."Сакмарская" вкл., ТП-83 запитана.	Три жилых дома(6 квартир).	
18	г.Оренбург п/с."Юго-Западная"(ЦПО)	1-СШ 10кВ(ЦПО)	РП-40 1-СШ 10кВ, РП-57 2-СШ 10кВ,3301 2-СШ 10кВ,3302 2-СШ 10кВ,3023 1-СШ 10кВ,3115 1-2 СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за повреждения КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Юго-Западная" до РП-40 ф.Ю3-33 на п/с."Юго-Западная" отключился В ввода с Т-1.	ЦПО не сообщает.	10.04.2021 11.04.2021	16ч31м	00ч14м	07ч49м	На РП-40 в 16ч42м откл. в ф.Ю3-33, вкл. СВ-10кВ. На РП-57 в 16ч53м откл. в ф.Ю3-37, вкл. СВ-10кВ	ЦТП,котельная,кожвенд испансер,организации, магазины, жилой сектор.	
19	г.Оренбург п/с."Юго-Западная"(ЦПО)	ф.Ю3-38(ОПО)	РП-40 1-2 СШ 10кВ(ОПО). ТП-3119 2-СШ 10кВ,3301 1-2 СШ 10кВ,3302 1-2 СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Юго-Западная" до РП-40.	Землянная защита	11.04.2021	08ч40м	09ч27м	00ч47м	На РП-40 откл. в ф.Ю3-38,РП-40 1-2 СШ запитали с РП-56 по ф.40-5,ф.40-6. ТП-3119 2-СШ 10кВ вкл. в 09ч06м.	Котельная,организации ,магазины, жилой сектор.	Из-за повреждения КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Юго-Западная" до РП-40 ф.Ю3-33, РП-40 1-2 СШ 10кВ была запитана по ф.Ю3-38.

20	Орский КЭС п/с."ЭЧ-76"(РЖД)	1-2 СШ 6кВ(РЖД)	ф.5,ф.6,ф.7,ф.10(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за повреждения по ф.14(РЖД) на п/с."ЭЧ-76 откл. В ввод с Т-1.	РЖД не сообщает.	11.04.2021	17ч30м	17ч43м	00ч13м	РЖД на п/с."ЭЧ-76" повторно вкл. В ввод с Т-1.	Котельная №6,НС 2-подъём,КНС,жилой сектор.	
21	Орский КЭС Адамовский РУЭС п\с Адамовская-1(ВПО)	ф.3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 188,237,373,231,438,283,65,350,240,1,196,258,247,199 Абонентская: 2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причину отключения не выявил	ВПО не сообщает	12.04.2021	07ч20м	07ч23м	00ч03м	ВПО повторно вкл. Произвели осмотр	Жилой сектор,быт, 2 д\сада, школа, банк	
22	Абдулинский КЭС п\с Тяговая-Абдулино(РЖД)	ф. Город-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):14,17,53,62,114,56,18,55,19,58,59,98,85,84,75,109,110,78,60,124	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от Р-28 до Р-22	ТО	12.04.2021	14ч38м	15ч25м	00ч47м	Запитали часть абонентов по ф.ПЛ-2	Жилой сектор,д\сад,АЭС, промпредприятия	На 16ч17м без У ТП-14,17,53,62. КЛ-10кВ(ОКЭС) от Р-28 до Р-22 вкл. в 20ч52м
23	Оренбург РП-4 (ОПО)	ф.4-5 (ОПО)	ТП-3013 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-3013 до ТП-44	ОПО не сообщает	12.04.2021	19ч28м	19ч59м	00ч31м	ТП-3013 откл. ВН в ст. ТП-44, ф.4-5 вкл.	ФСБ (резерв), ЦПС(резерв), жилой сектор, быт.	КЛ-6кВ от ТП-3013 до ТП-44 восстановлена, включена, собрана нормальная схема.
24	Орский КЭС Новоорский РУЭС п\с Новоорская Тяговая (РЖД)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-143,57,58,33,189,52,32,30,31,266,179,187,127,272, 85, 157,48 (ОКЭС) ТП-59,279,53,329 (Абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате ДТП на ВЛ-10 кВ повреждена опора №127, авто. с места ДТП скрылся.	РЖД не сообщает.	12.04.2021	20ч15м	00ч46м	04ч31м	Заменяли опоры, ф.3 вкл.	Хлебная база, жилой сектор, быт.	
25	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская(ЗПО)	ф.8(ОКЭС) + ф.12(п\с Промбаза ремонтная схема)	ТП(ОКЭС): 208,82,80,175,81,52,153,83,214,151,12,28,64,57,118,85,96,86,87,88 Абонентские: 160,74,188,185,84,156,187,193,202,177	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-153 поврежден разрядник фаза С	ТО, АПВ успешно	13.04.2021	08ч08м	08ч08м	00ч00м	Произвели осмотр	Терминал(резерв), РТПЦ(резерв),КНС(резерв), школа-интернат,котельная,скв ажина,ФОК(резерв), почта, жилой сектор, быт	
26	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская(ЗПО)	ф.8(ОКЭС) + ф.12(п\с Промбаза ремонтная схема)	ТП(ОКЭС): 208,82,80,175,81,52,153,83,214,151,12,28,64,57,118,85,96,86,87,88 Абонентские: 160,74,188,185,84,156,187,193,202,177	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-153 поврежден разрядник фаза С	земля	13.04.2021	09ч02м	10ч38м	01ч36м	Выявили поврежденный участок, поочередно запитали абонентов, демонтировали разрядник	Терминал(резерв), РТПЦ(резерв),КНС(резерв), школа-интернат,котельная,скв ажина,ФОК(резерв), почта, жилой сектор, быт	В 09ч03м ф. Промбаза 12 запитали по ф. С-5, В 10ч38м запитали всех абонентов

27	Сакмарский РУЭС п/с "Сакмарская" (ЦПО)	ф.Ск-10(ОКЭС)	ТП-101,102,103,104,105,106,107,108,1010,1011,1012(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Производить осмотр электрооборудования будут в светлое время суток.	ТО,АПВ успешное	14.04.2021	02ч42м	02ч42м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	Котельная-резерв,элеватор,жилой сектор,быт.	
28	г. Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-8 (ОПО)	ТП-3153,3154,3155,3275,3152 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кВ ф.51-8 (ОПО) отсутствие контакта на Р-51-8-2 (ОПО)	фидер не откл	14.04.2021	09ч46м	10ч04м	00ч18м	отключили Р-51-8-2, ТП-3275,3155 запитали по ф. 51-6	жилой сектор, быт	
29	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-5 (ОКЭС)	ТП-3069,3109,3225 2СШ,3266,3266,3267 1СШ(ОКЭС) ТП-1515,1584,1703,1753,1754,1794,1890,1893,1896,1899 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ(ОКЭС) от ТП-1890 до ТП-3267	земляная защита	14.04.2021	16ч30м	17ч43м	01ч13м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор,НС (резерв) АЗС, АГЗС, кафе (резерв)	КЛ-10 кВ(ОКЭС) от ТП-1890 до ТП-3267 смонтирована 30.04.21г.
30	г.Оренбург РП-77(ОПО)	ф.77-4(ОПО)	ТП-3032 1-СШ 6кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(оборонэнерго) от ТП-97 до ТП-1372.	земляная защита	15.04.2021	01ч30м	01ч46м	00ч16м	Откл. повр. Участок,ф.77-4 на РП-77 вкл., на ТП-3032 в 02ч20м вкл. СРВ-6кВ.	Лицей,жилой сектор,быт.	КЛ-6кВ от ТП-97 до ТП-1372 восстановлена, включена 22.042021. На ТП-3032 собрана нормальная схема.
31	г. Оренбург РП-Оренбург Нефть (ГазпромЭнерго)	ф.21 (ГазпромЭнерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ГазпромЭнерго	ТО	15.04.2021	16ч50м	18ч23м	01ч33м	ТП-3079 запитали с РП-35 ф.35-4	пром.зона	
32	г. Оренбург п/с 9 Января (ЦПО)	ф.Ян-3 (ОПО)	ТП-3096, 3127 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Причина откл в сетях ОПО.	не сообщают	16.04.2021	11ч27м	19ч45м	08ч18м	отключено	жилой сектор	
33	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.23 (ВПО)	РП-2 1СШ-10кВ (ОКЭС) ТП-201,202,203,209 2-СШ, 210 2СШ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) ф.23 от Р-23-1 до РП-2	МТЗ	16.04.2021	12ч17м	12ч28м	00ч11м	Вывели поврежд.КЛ, на РП-2 вкл СВ-10кВ	Детская поликлиника, Гимназия, очистные сооружения (резерв), жилой сектор, быт.	КЛ-10кВ (ОКЭС) ф.23 от Р-23-1 до РП-2 восстановлена и вкл РП-2 по нормальной схеме в 18ч39м
34	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-243,245,318, 319,302, 353,314,260,202,280,278,258,231,234,270,248,286,304,236, 299,271(ОКЭС) ТП-241 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена кабельная разделка на опоре №1 ф.1 от п/с Саракташская (ОКЭС)	ТО	16.04.2021	13ч10м	14ч05м	00ч55м	Откл. Р-1-4. Запитали по ф. 15	Больница (резерв), Нефтебаза, школа, дет.сад, жилье, быт.	ТП-241,243,245 Нефтебаза, жилой сектор, запитали в 15ч32м, КЛ-10кВ от п/с Саракташская до оп.1 выведена в ремонт.Восстановили КЛ и вкл ф.1 по нормальной схеме 17.04.21г. В 12ч50м.

35	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 711, 709, 713, 714, 715, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 727, 728, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738 (ОКЭС) ТП-716 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждён каб. ввод 10кВ (абонентский) ТП-716	МТЗ	16.04.2021	16ч04м	16ч33м	00ч29м	Откл РТП-716, вкл ф.7	Котельная, дет.сад, начал.школа, комендатура пограничников (ДЭС), жильё, быт.	ТП-716 комендатура пограничников запитана от ДЭС. В 22ч45м КЛ восстановлена и ТП-716 вкл.
36	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-271, 250, 226, 291, 257, 240, 262, 267, 268, 273, 238, 259, 239, 225, 223, 269, 305, 217, 235, 221, 222, 263, 216 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена одна из двух КЛ-10кВ(ОКЭС) переход под жд путями опоры №62-63	ТО	16.04.2021	16ч45м	17ч10м	00ч25м	Откл ЛР-8-9, запитали по ф.16. Откинули поврежденную КЛ, вкл. ф. 8	Больница (резерв), дет.сад, жильё, быт.	Без напряжения ТП-250,226,291 жилой сектор. Запитали в 20ч10м.
37	Оренбург п/с Южная(ЦПО)	ф. Ю-4(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3025	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО)	ТО	16.04.2021 17.04.2021	23ч54м	00ч07м	00ч13м	ОПО вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Жилой сектор, храм, училище	
38	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная (СПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-118, 86, 22, 73 2СШ, 59, 111 2СШ, 70, 116, 176, 125, 115, 148 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр электрооборудования причину отключения не выявил	МТЗ, АПВ успешно.	17.04.2021	12ч20м	12ч20м	время срабатывания АПВ.	АПВ успешно.	Туб.диспансер (резерв), жильё, быт.	
39	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.4 ВЛ-35кВ (ОКЭС)	п/с 2, 3,4 Подъёма ХПВ (ВКХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	В результате возгорания на ВЛ-35кВ (ОКЭС) ф.4 обнаружили обрыв проводов в пролёте опор 101-102,105-106 и на опоре 111 сгорела дерев.траверса, провода на земле	АПВ успешно.	17.04.2021	13ч35м	13ч35м	время срабатывания АПВ.	АПВ успешно.	Водозабор 2,3,4подъёма (резерв)	17.04.2021 21ч09м заменили опору 111, устранили обрыв, ф.вкл
40	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф. 23 (ОКЭС)	ТП-1,2,КТП автосервис, КТП-1,КТП-2,лесхоз (ОКЭС) ТП--Гаражи	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на ТП-Гаражи (абонентска)	земляная защита	18.04.2021	23ч54м	02ч17м	02ч23м	отключили ТП-Гаражи (абонентская ф. вкл.	жилой сектор, быт, гаражи,автосервис	
41	г. Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-8 (ОПО)	ТП-3153,3154,3155,3275,3152 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	19.04.2021	02ч08м	02ч11м	00ч03м	Повторно вкл. по ТУ	жилой сектор	
42	г. Оренбург РП-75 (ОПО)	ф. 75-6 (ОПО)	ТП-3158 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	19.04.2021	02ч08м	02ч11м	00ч03м	Повторно вкл. по ТУ	жилой сектор	

43	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.3 (ВПО)	ТП-211,216,142,167,188,206,212,216(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	земляная защита	19.04.2021	02ч55м	04ч00м	01ч05м	Повторно вкл.	Н/С (резерв) жилой сектор	
44	Кувандыкский РУЭС п/с. "Кувандыкская" (ВПО)	ф.7(ОКЭС) не отключался.	ТП-732,738,728,727,734,731,722,721(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Порывистый ветер. На ВЛ-10кВ ф.7 отключился реклоузер В.7-1.	Выпавших блиннеров нет.	19.04.2021	10ч00м	10ч39м	00ч39м	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено,реклоузер В.7-1 повторно включили.	Жилой сектор,быт.	
45	г.Оренбург п/с."Степановская" (ЦПО)	ф.С-1(ОПО) не отключался	ТП-3177,3178,3179(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.С-1(ОПО) из-за повреждения РЛНД Р.С-1-10 отключился реклоузер В.С-1-2.	ОПО не сообщает	19.04.2021	16ч03м	19ч33м	03ч30м	ОПО устранили повреждение, ф.С-1 вкл.	Жилой сектор,быт.	
46	г.Оренбург п/с."Узловая"(РЖД)	ф.У-2(РЖД)	ТП-3057(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Узловая в сетях РЖД	РЖД не сообщает	19.04.2021	19ч20м	20ч50м	01ч30м	Запитали через ТП-985 ф.6-1	АЗС,гаражи, жилой сектор,быт.	ТП-3057 осмотрели, повреждений нет
47	Оренбург РП-15(ОПО)	ф.15-2(ОПО)	Абоненты ОПО	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-800 до ТП-835	ТО	20.04.2021	13ч00м	13ч50м	00ч50м	ОПО откинули поврежденную КЛ, вкл.	Абоненты ОПО	
48	Оренбург н\с Береговая(ЦПО)	2 СШ-10кВ(ЦПО)	РП-58 1СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Не селективная работа защиты на н\с Береговая(ЦПО) при повреждении КЛ-10кВ ф. Б-7(ОПО) и ф.Б-3(ОПО)	ЦПО не сообщает	20.04.2021	18ч09м	18ч13м	00ч04м	По ТУ запитал 1СШ от ф.Кр-6	Больница(резерв, АВР), котельная (резерв),насосная(резерв)	В 18ч15м на п\с Береговая ЦПО повторно вкл. 1СШ
49	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-1 (УЦМ)	ф. 21(ОКЭС)	ЦРП-4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ГПП-1 до ЦРП-4	ТО	21.04.2021	07ч39м	08ч25м	00ч46м	Вывели поврежд.КЛ, на ЦРП-4 вкл СВ-10кВ	д\сад, МКД	КЛ восстановлена и вкл по нормальной схеме в 15ч54м 30.04.21г.
50	Оренбург н\с Промбаза(ГазпромЭнерго)	полностью	РП-41(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежной сетевой организации.	Смежная сетевая организация не сообщает	21.04.2021	10ч20м	10ч32м	00ч12м	Смежная сетевая организация повторно запитал п\с Промбаза	Абонентов ОКЭС нет	

51	Бугурусланский КЭС п/с."Лучевая" (СПО)	ф.5(ОКЭС) не отключался.	КТП-72,153,83,107,180,96,109,120 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На КТП-100 откл. В в сторону КТП-120.	ТО	21.04.2021	23ч02м	02ч09м	03ч07м	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено,на КТП-100 включили В в сторону КТП-120.	Котельная №19-есть резерв,жилой сектор,быт.	
52	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная (СПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-123,124,127,128,126,131,132,133,134,157,177,179,209,210,218,219,222 (ОКЭС) ТП-122 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	на оппайке в сторону ТП-122 (абонентская) опора №23 слетел изолятор	ТО	22.04.2021	07ч46м	07ч46м	время срабатывания АПВ.	откл. ТП-122 (абонентская)	Интернат (резерв) котельная (резерв) промзона	
53	г. Оренбург п/с Степная 4 СШ (ЦПО)	ф. СТ-45,СТ-44 (ОКЭС)	РП-68 1 СШ, РП-61-1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Степная откл. 4 СШ (ЦПО)	ЦПО не сообщает	22.04.2021	09ч15м	09ч17м	00ч02м	на РП-68 1СШ запитали по ф. 59-15, на РП-61 1 СШ запитали по ф. 9-8	КНС (резерв), жилой сектор, быт	
54	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-8 (ОКЭС)	ТП-3161,3162,3163,3130,3164,3165,3168,3169,3166 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-3165,3168 отсоединили ОПН	земляная защита	22.04.2021	09ч52м	11ч02м	01ч10м	п.Заречье	жилой сектор	полностью ф. С-8 вкл. 22.04.2021 в 14ч46м
55	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-11 (ОПО)	РП-82 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Юго-Восточная до РП-РП-82	ТО	22.04.2021	10ч50м	11ч09м	00ч19м	РП-82 вкл. СВВ-10кВ	Жилой сектор, быт, БЦ "Восток"	
56	Орский КЭС Кваркинский РУЭС п/с Кваркинская (ВПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-238,327,311,253,4,5,322,315,323,7,324(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	ВЛ-10кВ на опре №21 слетел изолятор	земляная защита	22.04.2021	13ч15м	14ч45м	01ч30м	Установили изолятор. Ф.8 вкл.	жилой сектор	
57	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЦПО)	ф.12(ОКЭС)	ТП-1207,1209,1206,1201,1202,1208,1203,1205 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ(ОКЭС) от п/с Новосергиевская до Р-12/1	ТО	22.04.2021	15ч55м	16ч03м	00ч08м	на ВЛ отключили Р-12/1 ф. 12 запитали по ф. 1	больница (резерв) скважина (резерв) жилой сектор, быт	
58	Октябрьский РУЭС п/с."Октябрьская"(ЦПО)	ф.Ок-14(ОКЭС)	ТП-2,22,23-1СШ 10кВ,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,40,41,63,76(ОКЭС). ТП-32,35,36,37,38(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-37(абонентская) РУ-10кВ повреждён проходной изолятор.	земляная защита	22.04.2021	21ч00м	21ч05м	00ч05м	На ВЛ-10кВ откл. РТП-37,ф.Ок-14 на п/с."Октябрьская" вкл.	Больница-резерв,администрация-резерв,школа,жилой сектор,быт.	

59	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-5(ОКЭС)	ТП- 3078,3104,3307,3308,3309(ОКЭС). ТП- 1525,1645,1752,1790,1791(абонен тские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ВЛ-10кВ ф.Ив-5 отключился реклоузер В- Ив-5-1.	земляная защита	22.04.2021	22ч45м	23ч00м	00ч10м	По ТУ повторно вкл. реклоузер В-Ив-5-1, контроль изоляции в норме	Промзона.	Произвели осмотр ВЛ- 10кВ ф.Ив-5 от реклоузера В-Ив-5-1 до ТП-3078 и ТП- 3078,3104,3307,3308,33 09 повреждений не обнаружено. Напряжение на ТП ОКЭС в норме.
60	г. Оренбург РП-71 (ОПО)	ф.71-6 (ОКЭС)	ТП-3216 2 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ от РП-71 до ТП-3216	ОПО на сообщает	23.04.2021	12ч05м	13ч00м	00ч55м	отключили поврежденную КЛ, на ТП-3216 вкл. СВН	школа (резерв) КНС (резерв)	
61	Бузулукский КЭС п/с Промбаза 1 СШ (ЭкспертЭнергоАудит)	ф.Город-7 (ОКЭС)	ТП- 125,209,278,316,321(1),324 (2),328,342,343(1),344,373(1), 394,443(2),483,499(2),88 ,(2),89,91,РП-14(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях Эксперт ЭнергоАудит	Смежная сетевая организация не сообщает	23.04.2021	12ч55м	13ч53м	00ч58м	ф. Город -7 запитали ф. Красный флаг	больница (резерв) скважина (резерв) жилой сектор, быт	
62	Бузулукский КЭС п/с Промбаза 1 СШ (ЭкспертЭнергоАудит)	ф.6 микрорайон (ЗПО)	ТП-300, 443(1) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях Эксперт ЭнергоАудит	Смежная сетевая организация не сообщает	23.04.2021	12ч55м	14ч20м	01ч25м	п/с Промбаза вкл.	жилой сектор	
63	г. Оренбург п/с Юго- Восточная (ЦПО)	ф. Юв-5 (ОПО)	ТП-3009(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-346 до ТП- 366	ТО	23.04.2021	18ч15м	18ч53м	00ч38м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл	жилой сектор	
64	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская(МЭС)	ф.14(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):197,199,196,225,227	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-10кВ откл. ЛР-144. На РТП ТП-197 плохой контакт	Фидер на п\с не отключался	24.04.2021	19ч00м	19ч50м	00ч50м	Отключили ЛР-144, забили РТП, вкл.	Жилой сектор, быт	Фидер на п\с Сорочинская не отключался.
65	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	1 СШ-10кВ(ВПО)	ф.2(ВПО) ТП(ОКЭС): 162, ф.3(ВПО) ТП(ОКЭС): 211,216,167,142,188,206,218,212, ф.6(ОКЭС) ТП(ОКЭС): 133,174,154,130,258,215,246,180,2 34,269,120	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Неселективная работа защиты на п\с. Повреждение на ф.6(ОКЭС) на участке от Р6-43 в ст. ТП-269 слетел провод с изолятора.	Смежная сетевая организация не сообщает	24.04.2021 25.04.2021	23ч15м	01ч05м	01ч50м	Откл. участок от Р6-43 в ст. ТП-269, вкл. 1СШ	Скважины(резерв),боль ница(резерв), жилой сектор, быт	На ВЛ-10кВ закрепили провод на изоляторе, вкл Р6-43 и ТП-269 (жилой сектор) в 07ч40м
66	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская (ВПО)	ф.16(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):344,288,289,128,135,16, 131,84,291,305,231,307,309,69,194 ,62,63,196,347,237,136,359,243,68, 67,326,325,262,263,277,268,227,	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП на ВЛ- 10кВ (ОКЭС) повреждена опора № 138/3,	Смежная сетевая организация не сообщает	25.04.2021	04ч25м	06ч25м	02ч00м	Откинули шлейфа в ст. Р-16-82 и ТП-325,326, ф.16 включили	пожарная(резерв), жилой сектор, быт, АЗС	Произвели замену опоры № 138/3, отпайку ВЛ от Р-16-82 в ст. ТП-325,326 вкл в 12ч30м

67	г. Оренбург РП-77 (ОПО)	ф. 77-1 (ОПО)	ТП-3007 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от РП-77 до ТП-3007	земляная защита	25.04.2021	22ч20м	22ч34м	00ч14м	отключили поврежденную КЛ ТП-3007 2 СШ запитали С РП-5 ф. 77-1	спид лаборатория, жилой сектор быт	
68	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	ф. 1(ОрПО)	ТП-155,203,197(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента	земляная защита	25.04.2021	22ч10м	23ч33м	01ч23м	ОрПО отключила отпайку в сторону асфальтного завода, ф. 1 вкл.	жилой сектор	
69	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф. ЮЗ-7 (ОКЭС)	ТП-3000,3046,3049 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6кВ (ОПО) от ТП-3046 до опоры №1	ТО	26.04.2021	01ч18м	01ч41м	00ч23м	на ТП-3000 откл. ВН в ст. ТП-112 ф. ЮЗ-7 на п/с."Юго-Западная" вкл.	котельная, промзона	
70	г.Оренбург п/с."Степановская" (ЦПО)	ф.С-1(ОПО) не отключался	ТП-3177,3178,3179(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ ф.С-1(ОПО) на абонентской ТП-3 отгорели шлейфа.	Выпавших блиннеров нет.	26.04.2021	15ч59м	17ч34м	01ч35м	ОПО для устранения повреждения на ТП-3 отключили ф.С-1. На ТП-3 устранили повреждение, ф.С-1 вкл.	Жилой сектор,быт.	
71	Орский КЭС п/с."Левобережная"(ВПО)	ф.8(РЖД)	ТП-1012,1683,1684,1685(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	земляная защита	27.04.2021	13ч35м	14ч15м	00ч40м	РЖД отключили повреждённый участок, ф.8 на п/с."Левобережная" вкл.	НС 1-подъём-резерв,СНТ.	
72	Бузулукский КЭС, Курманаевский РУЭС п/с."Курманаевская"(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП-129,127,125,122,117,116,108,104,103,107 1-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-101(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	На ВЛ-10кВ оп.№58 обнаружили обломилась шпилька траверсы крепления изолятора по ф.А, провод касался траверсы.	земляная защита	27.04.2021	18ч41м	21ч39м	02ч58м	Устранили дефект, вкл	Больница-резерв,школа,жилой сектор,промзона.	
73	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5 (ОКЭС)	ТП-3267 1СШ, 3069, 3109, 3266, 3225 2СШ, 3310, 3104, 3307, 3308, 3309, 3078, 3041 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ-10кВ ф.59-5 (ОКЭС) на РЛНД Б/Н в ст ТП-1645 обнаружили сороку на траверсе	ТО ф.59-5 РП-59, на ВЛ-10кВ откл В.Ив-5-1	28.04.2021	01ч01м	01ч34м	00ч33м	На РП-59 вкл В ф.59-5 до реклоузера В.Ив-5-1, убрали сороку, вкл В.Ив-5-1 в 02ч25м	АЗС, ПНС, Гор.свалка, мусороперераб.завод, бетонный завод, гаражи,жилой сектор,быт.	ВЛ-10кВ ф.59-5 схема ремонтная
74	г.Оренбург РП-52 (ОПО)	ф.52-1 (ОПО)	ТП-3103 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ в сетях ОПО	ОПО не сообщает	28.04.2021	01ч02м	03ч35м	02ч33м	Запитали ТП-3103 по ф.52-2 через ТП-1800	МКД пр.Победы 178/1 (резерв)	
75	г. Оренбург п\с 9 Января(ЦПО)	ф. Ян-3(Оренбургский р-он МРСК)	ТП(ОКЭС): 3127,3096	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях МРСК	ОПО не сообщает	28.04.2021	12ч18м	15ч35м	03ч17м	Смежная сетевая организация устранила повреждения.	Жилой сектор, быт	

76	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф. СИ-10(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 134,140,130,129,133,131,141,165,121,125,105,104,168,169,173,145,164, 72\2\4	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	МТЗ	28.04.2021	14ч06м	14ч10м	00ч04м	ЦПО повторно вкл	Фермерские хозяйства, жилой сектор, быт	
77	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая (ЦПО)	1 СШ-10кВ (ЦПО)	ф.10, 11, 14, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ Пугачевская - Соль-Илецк	ЦПО не сообщает	29.04.2021	02ч14м	02ч14м	время срабатывания АВР.	На п/с Соль-Илецкая сработало АВР	Соль-Илецк	
78	Октябрьский РУЭС п/с."Октябрьская"(ЦПО)	ф.14(ОКЭС)	ТП-2,22,23-1СШ 10кВ,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,40,41,63,76(ОКЭС). ТП-32,35,36,37,38(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	При осмотре обнаружили на ВЛ-10кВ ф. 14 горит нож на РТП ТП-41	Фидер на п\с отключили по запросу	29.04.2021	10ч38м	10ч46м	00ч08м	Отключили ВЛ-10кВ, забили нож, включили	Больница-резерв, администрация-резерв, школа, жилой сектор, быт.	
79	г.Оренбург ЦРП НМЗ(нефтемаслозавод)	ф.20(ОКЭС)	ТП-3058 1-СШ 10кВ,3059 2-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-13(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3058 до ТП-13.	ТО	30.04.2021	22ч53м	23ч19м	00ч26м	На ТП-3058 откл. ВН в ст. ТП-13, вкл. СРВ-10кВ.	Детсад-резерв, жилой сектор, быт.	ТП-13 включили в 03ч14м по ф.20 с ЦРП НМЗ.
80	г.Оренбург ЦРП НМЗ(нефтемаслозавод)	1-2 СШ 10кВ(нефтемаслозавод)	ф.12, ф.24, ф.31(ОКЭС)ТП-3053,3058,3059,3060,3070,3071(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за перекоса напряжения на Сакмарской ТЭЦ отключили ф.СТЭЦ 11/3.	Смежная сетевая организация не сообщает	30.04.2021 01.05.2021	23ч29м	01ч51м	02ч22м	На Сакмарской ТЭЦ вкл. ф. СТЭЦ 11/3, ЦРП НМЗ вкл. ф. 24, вкл. ТП-3060,3058,3059,3053.	Водозабор-законсервирован, 2-КНС,3-ЦТП,школа,детсад, жилой сектор, быт.	По согласованию с сменным инженером ВКХ Тепляковым до утра остались отключены ф.12, ф.31, ТП-3070,3071.