

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" **Февраль 2021 г.**
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ТП	№ группы											
1	Бугурусланский КЭС ТП-105 (ОКЭС)	гр. № 1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка фаза А- 30А В-98А С-90А	АВ-100А	02.02.2021	08ч20м	08ч35м	00ч15м	повторно вкл. АВ	жилой сектор.	
2	Бугурусланский КЭС ТП-87 (ОКЭС)	гр. Пушкинская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв ввода ул. Лесная д. 21	АВ-250А	02.02.2021	10ч10м	12ч20м	02ч10м	устранили обрыв , гр. включили	жилой сектор.	
3	Бугурусланский КЭС ТП-16 (ОКЭС)	гр. Школьная(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	При сходе снега произошел схлест проводов ввода в ж\д. Нагрузка после вкл. 31А, 19А, 47А	АВ-160А.	02.02.2021	21ч40м	22ч05м	00ч25м	Устранили схлест , гр. включили	жилой сектор.	
4	Оренбург ТП-458 (ОПО)	гр.Торговая (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-0,4 кВ (Абонентская) ввод в ж\д ул.Торговая 31	АВ-250А	03.02.2021	09ч36м	11ч01м	01ч25м	Перезаделали кабельную разделку КЛ-0,4 кВ, гр.Торговая вкл.	жилой сектор.	
5	Оренбург ТП-3074 (ОКЭС)	гр.Салмышская 54 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях ж\д ул. Салмышская 54	ПН-400А фазы "С"	03.02.2021	12ч48м	14ч36м	01ч48м	Зменили ПН вкл.	Многоэтажный дом.	
6	Оренбург ТП-3074 (ОКЭС)	гр.Салмышская 54 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-3074 в ВРУ ж\д Салмышская 54 (абонентская)	ПН-400А фазы "С" и "В"	03.02.2021	15ч40м	16ч39м	00ч59м	Запитали с ТП-3064	Многоэтажный дом.	04.02.2021 в 13ч53м вкл. КЛ-0,4кВ от ТП-3074 в ВРУ ж\д Салмышская 54
7	Оренбург ТП-3064 (ОКЭС)	гр.Салмышская 54 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (Абонентская) от ТП-3064 в ВРУ ж\д Салмышская 54	Группа не откл.	03.02.2021 04.02.2021	17ч08м	13ч53м	20ч45м	Запитали с ТП-3074	Многоэтажный дом.	В 22ч14м в ВРУ ж\д подключена ДЭС-500. В 00ч30м отключили. В 05ч56м подключили. В 10ч08м откл.

8	Оренбург ТП-3067 (ОКЭС)	гр. Бр. Коростелевых (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате схода снега с крыши ж/д пр.Бр. Коростелевых 62А, повреждена КЛ 0,4 кВ (ввод в ж/д), СИП сорвало с крепления.	Группа не откл.	04.02.2021	15ч53м	18ч59м	03ч06м	Устранили повреждение, запитали ж/д пр.Бр. Коростелевых 62А	ж/д пр.Бр. Коростелевых 62А	
9	Оренбург ТП-3115 (ОКЭС)	гр. Комсомольская 17 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В ШР-91 откл. АВ-100А	Группа не откл.	05.02.2021	10ч19м	10ч46м	00ч27м	В ШР-91 повторно вкл. АВ-100А	Жилой сектор, быт.	
10	Оренбург ТП-3115 (ОКЭС)	гр. Комсомольская 17 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В ШР-91 откл. АВ-100А	Группа не откл.	05.02.2021	13ч00м	14ч20м	01ч20м	В ШР-91 протянули контакты на автомате, группу вкл., Нагрузка: А-25А, В-8А, С-56А.	Жилой сектор, быт.	Дом. Управление в ж/д. ул. Комсомольская 17 распределяют нагрузку.
11	Бугурусланский КЭС ТП-109 (ОКЭС)	гр. 2-й мкрн д.141	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	В ВРУ ж/д ул.2-й мкрн д.141 не приходит фаза "В". Повреждена КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ж/д №141	Группа не откл.	07.02.2021	22ч40м	23ч55м	01ч15м	В ВРУ ж/д сделали одноименную фазу	Жилой сектор	Мкд 2 мкр-н дом 141 в запитали по времянке
12	Бугурусланский КЭС КТП-110 (ОКЭС)	гр.Детсад,мкд 2 мкр-н дом 2,мкд 2 мкр-н дом 29.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотрели электрооборудование, повреждений не обнаружено.	АВ-200А	08.02.2021	03ч20м	03ч45м	00ч25м	Повторно вкл	Детсад, два мкд (пятитажки).	
13	Бугурусланский КЭС КТП-110 (ОКЭС)	гр.Детсад,мкд 2 мкр-н дом 2,мкд 2 мкр-н дом 29.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотрели электрооборудование, повреждений не обнаружено.	АВ-200А	09.02.2021	03ч07м	03ч35м	00ч28м	Повторно включили. Нагрузка: А-35А; В-39А; С-54А.	Детсад, два мкд (пятитажки).	
14	Бугурусланский КЭС КТП-110 (ОКЭС)	гр.Детсад,мкд 2 мкр-н дом 2,мкд 2 мкр-н дом 29.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от КТП-110 до мкд 2 мкр-н дом 2.	АВ-200А	09.02.2021	03ч52м	05ч10м	01ч18м	На автомате 200А отсоединили КЛ-0,4кВ в сторону мкд 2 мкр-н дом 2, группу вкл.	Детсад, два мкд (пятитажки).	Мкд 2 мкр-н дом 2 в 07ч15м запитали по времянке от КТП-217.

15	Оренбург ТП-3004 (ОКЭС)	гр. ЦДХ (ввод 1) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-40А, В-20, С-20А.	ПН-400А фазы "А"	11.02.2021	14ч17м	14ч48м	00ч31м	Заменяли ПН, вкл. гр. ЦДХ (ввод 1)	ЦДХ (резерв)	
16	Оренбург ТП-3378 (ОКЭС)	гр. Кирпичная(ОПО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В РУ-0,4кВ гр. Кирпичная на ПН(верхние контакты) подгорела губка фаза С	Защита не срабатывала	11.02.2021	20ч30м	20ч56м	00ч26м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор(абоненты ОПО)	
17	Перволюцкий РУЭС ТП-2 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-04 кВ опора №12 поврежден изолятор	Группа не откл.	12.02.2021	20ч28м	21ч18м	00ч50м	заменяли поврежденный изолятор, гр вкл.	ул. Освещение	
18	Соль-Илецкий РУЭС ТП-47(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ВЛИ-0,4кВ опора №5 повреждена концевая разделка КЛ-0,4кВ(ОКЭС) в сторону ШР-47/3/1.	Группа не отключалась.	13.02.2021	09ч10м	10ч10м	01ч00м	Отключили повр. участок, абонентов запитали по резерву от ТП-139, ТП-58.	Жилой сектор.	В 12ч36м КЛ-0,4кВ восстановлена, включена на холостой ход.
19	Сорочинский КЭС ТП-71(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар, ул.Плешановская 36 горел ВПУ.	Группа не отключалась.	13.02.2021	12ч00м	14ч00м	02ч00м	Организацию Пульсавто подключили без учёта до 15.02.2021, группу вкл.	Организация Пульсавто.	
20	г.Оренбург ТП-3004 (ОКЭС)	гр.Детский корпус ввод 2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ №2 (ОКЭС) от ТП-3004 до Детского корпуса ввод 2.	ПН-400А фазы "С"	15.02.2021	10ч50м	12ч58м	02ч08м	Откинули поврежденную КЛ №2, вкл по КЛ №1 до Детского корпуса ЦДХ	ЦДХ Детский корпус (резерв)	19.02.2021 в 14ч14м КЛ-0,4кВ №2 восстановлена и вкл.
22	Бугурусланский КЭС ТП-180 (ОКЭС)	гр.Общезитие (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В результате замены эл.оборудования в ВРУ общезития замыкание в сетях абонента	АВ-100А	15.02.2021	15ч00м	15ч35м	00ч35м	повторно вкл	Общезитие	
23	Сорочинский КЭС ТП-98(ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел ПН-250А фаза "В" нагрузка фаза А- 0А В-0А С-9А	ПН-250А	17.02.2021	11ч25м	11ч31	00ч06м	заменяли ПН, вкл. гр.	скважина	

24	Оренбург ТП--755 (ОПО)	гр. Профсоюзная (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	АВ-250А	19.02.2021	14ч54м	16ч07м	01ч13м	ОПО повторно вкл.	Ритуальные услуги, жилой сектор, быт.	ШР-99 (ОКЭС)
25	Бузулукский КЭС ТП-78 (ОКЭС)	гр. в сторону Старо Уральского тракта (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Уфимская 144	Группа не отключалась.	19.02.2021	17ч20м	18ч10м	00ч50м	Потушили пожар, вкл.	Жилой сектор, быт	
26	Сорочинский РУЭС ТП-25 (ОКЭС)	гр№1 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	гр-№1 (абонентская) откл. АВ-100А нагрузка А-61А, В-41А, С-30А	АВ-100А	25.02.2021	15ч53м	15ч59м	00ч06м	повторно вкл. АВ	магазин (резерв)	
27	Шарлыкский РУЭС ТП-75 (ОКЭС)	гр. 2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар в ж/д ул. Пожарная д.9	Группа не отключалась.	26.02.2021	10ч40м	—	00ч00м	Группа не отключалась.	жилой сектор	
28	Бугурусланский КЭС ТП-131 (ОКЭС)	гр. Авторынок (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛИ-0,4кВ причины не выявил. Замерили нагрузку ТП-131 гр. Авторынок 10-20-5А	АВ-100А	27.02.2021	18ч10м	18ч20м	00ч10м	Повторно вкл. АВ, произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ	авторынок, мебельный салон	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Февраль 2021 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№филд	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абдулинский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. Город-4 (ОКЭС)	ТП-49,50,51 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-50 поврежден опорный изолятор ф. "В"	ТО	02.02.2021	08ч05м	10ч18м	02ч13м	отключили ТП 50 (ОКЭС) ф. включили	база вторсчермет, жилой сектор, горгаз	КЛ-10 кВ (ОКЭС) от опоры №10 до опоры №11 вкл. 03.02.2021 в 17ч10м
2	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Михеевка (СПО)	ф. М-4 (СПО)	ТП-4-4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях СПО	ТО	02.02.2021	11ч11м	11ч11м	время срабатывания АПВ	АПВ успешное	жилой сектор	
3	Бугурусланский КЭС РП-1 (ОКЭС)	1СШ (ОКЭС)	ф.Водозабор, ф.Ю-4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	РП-1 1СШ 10кВ повреждение 2х опорных изоляторов	земляная защита	02.02.2021	10ч05м	10ч05м	00ч00м	на РП-1 ф. по 1 СШ переключили на резервное питание (без погашения)	жилой сектор,быт	02.02.2021 в РП-1 заменили поврежденные опорные изоляторы, в 13ч40м 1СШ вкл. в работу
4	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф. Св-3 (СПО)	ТП-3-18, 3-19,3-20 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях СПО	ТО	02.02.2021	11ч53м	11ч53м	время срабатывания АПВ	АПВ успешное	жилой сектор,быт	
5	Абдулинский КЭС п/с Тяговая - Абдулино (РЖД)	ф. Город-1 (ОКЭС)	ТП-53,55,56,58,59,60,62,74,75,78,84,98,109,110,114 (ОКЭС) ТП-85,96 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	снег, дождь, сильный ветер	ТО	02.02.2021	12ч44м	15ч50м	03ч06м	отключили Р-36 ф. Город-1 включили	ДРСУ, жилой сектор быт	02.02.2021 в 16ч26м ВЛ полностью осмотрели повреждений нет вкл.

6	Абдулинский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. Город-3 (ОКЭС)	ТП-9/1,40,61,67,68,80,81,91,117 (ОКЭС) ТП-69 (абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь, снег, сильный ветер	ТО	02.02.2021	12ч48м	13ч15м	00ч27м	повторно вкл.	скважина, жилой сектор, быт	
7	Абдулинский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. Город-2 (ОКЭС)	3,4,5,6,,10,12,16,22,27,30,72,94,97,101,102 (ОКЭС) ТП-7/1,7/2,20,21,24,28,54,71,106	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь, снег, сильный ветер	ТО	02.02.2021	13ч06м	13ч08м	00ч02м	повторно вкл.	жилой сектор, быт	
8	г. Оренбург п/с 9 Января 1 СШ (ЦПО)	ф. Ян-3, Ян-1(ОПО)	ТП-3096,3127,3129 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	ЦПО не сообщает	02.02.2021	17ч08м	18ч48м	01ч40м	на п/с 9 Января вкл. вводной В 1 СШ	жилой сектор	
9	Бузулукский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. Сухореченский (ОКЭС)	ТП-132,345,379,352,475,16 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-6 кВ ф. Сухореченский повреждение на участке ЗПО	земляная защита	02.02.2021	17ч34м	18ч05м	00ч31м	ВЛ-6 кВ откл. КРУН№8	жилой сектор, дачи	
10	г. Оренбург п/с Инвертор(ЦПО)	ф. Ив-5(ОКЭС)	ТП-3041 1СШ, 3078, 3104,3307,3308,3309(ОКЭС) ТП-1299,1648,1897,1870,1750,1593,1795,1790,1645,1525,1752,1791 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Сторонней организацией повреждена КЛ-10кВ от ТП-1897 до ТП-3041 (ОКЭС)	МТЗ	03.02.2021	14ч37м	15ч37м	01ч00м	Откл. поврежденный участок. Абонентов запитали по ф. 59-5	Жилой сектор, быт. Пром, зона, АЗС,	КЛ-10кВ от ТП-1897 до ТП-3041 восстановлена, включена 05.02.2021.
11	Медногорский РУЭС п/с Медногорская Городская (ВПО)	ф. 3 (ОКЭС)	ТП-310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 204 (2 СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-316 до ТП-66.	на п/с Медногорская Городская фидер не откл.	03.02.2021	17ч50м	18ч29м	00ч39м	откл. поврежденную КЛ, на ТП-39 вкл. ВВ	2ва Теплопункта, жилой сектор, быт.	На ТП-39 отключался ВВ.07.02.21 в 17ч53м восстановили
12	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город-2(ОКЭС)	ф. 37(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1,2,20	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п\с Город-2 до ТП-2.	МТЗ	03.02.2021	21ч04м	21ч51м	00ч47м	Вывели поврежденную КЛ, запитали ТП по резерву.	Медсанчасть(резерв), жилой сектор	ТП-20 запитали в 21ч51м от ф. 6, ТП-1и ТП-2 запитали от ф.42 в 21ч49м

13	Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3195, 3196, 3197, 3194 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	04.02.2021	15ч12м	15ч15м	00ч03м	повторно вкл.	Жилой сектор.	
14	г. Оренбург РП-49 (ОПО)	ф 49-4 (ОКЭС)	ТП-3197,3196,3195,3194 2СШ, 3185,3186,3187	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10 кВ ф.49-4 опора № 21 поврежден изолятор	земляная защита	04.02.2021	21ч56м	01ч52м	03ч56м	ВЛ-10 кВ ф.49-4 опора № 21 заменили поврежденный изолятор ф. вкл.	жилой сектор	
15	г. Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф. У-2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	земляная защита	05.02.2021	02ч11м	03ч24м	01ч13м	РЖД откл. поврежденный участок ф. вкл.	жилой сектор	
16	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с."Очистные"(ОКЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП-КТПН-5,ШВ-25,ШВ-24,ШВ-30,ШВ-29,ШВ-31,ШВ-9,ШВ-2,ШВ-10(УЖКХ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-ШВ-29 протикает крыша РУ-10кВ на кабельную разделку КЛ-10кВ(ОКЭС) в сторону ТП-ШВ-31.	МТЗ	05.02.2021	17ч00м	17ч26м	00ч26м	Отключили повреждённый участок, ТП запитали по ф.19 п/с."Очистные"	Шахты водозабора(левый берег).	Без Напряжения ТП-ШВ-29, Шв-30. На ТП-ШВ-29 повреждена концевая разделка КЛ-10кВ(ОКЭС) в сторону ТП-ШВ-31. 09.02.2021г. на ТП-ШВ-29 концевую кабельную разделку КЛ-10кВ смонтировали, испытали, на ТП-ШВ-31 вкл. КЛ-10кВ в ст. ТП-ШВ-29.
17	Орский КЭС, Кваркенский РУЭС п/с."Айдырля-Тяговая"(РЖД).	ф.2(РЖД)	ТП-15,17(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	МТЗ	06.02.2021	07ч25м	10ч05м	02ч40м	РЖД устранили повреждение,ф.2 повторно вкл.	жилой сектор.	Произвели осмотр ТП-15,17 повреждений не обнаружено.
18	г.Оренбург ЦРП 3 подъём (ООО "Терра")	1-СШ 10кВ(ООО "Терра")	РП-61 1-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-588(ОПО). ТП-1084 2-СШ 10кВ,1371(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-61 до ЦРП 3 подъёма ф.Ст-44.	земляная защита	06.02.2021	09ч12м	09ч25м	00ч13м	На РП-61 по ТУ откл. В ф.Ст-44,вкл. В ф.9-8.	КНС-есть резерв,Тяговая-тролейбусная-есть резерв.	Кл-10кВ от РП-61 до ЦРП 3 подъёма ф. Ст-44 восстановлена,включена 09.02.2021

19	г.Оренбург п/с."Береговая"(Ц ПО)	ф.Б-21(ОПО)	ТП-3036(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ- 6кВ(ОПО) от ТП- 3036 до ТП-400.	ТО	06.02.2021	11ч33м	12ч21м	00ч48м	На ТП-3036 откл. ВН в ст. ТП-400, ф.Б-21 на п/с."Береговая" вкл.	Котельная,КНС,Кадетск ий корпус,Духовная семинария.	КЛ-6кВ от ТП-3036 до ТП-400 восстановлена, включена.
20	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская" (ВПО)	ф.14(ВПО)	ТП- 141,142(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	ф.14 не отключался.	06.02.2021	17ч25м	17ч40м	00ч15м	Для отыскания земли на ВЛ-10кВ отключили отпайку ВЛ- 10кВ(ОКЭС) в ст. ТП-141,142, земля не пропала,повторно включили отпайку.	Жилой сектор.	
21	Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС п/с."Михеевка"(СП О)	ф.М-4(СПО)	КТП М 4-4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный ветер,метель. Повреждение в сетях СПО.	СПО не сообщают	06.02.2021	17ч10м	19ч39м	02ч29м	ф,М-4 запитали по резервной схеме	станция Дымка-жилой сектор(45 домов).	
22	Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-10(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3115(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (абонентская) от ТП-1199 до ТП-3115 ф.57-10	ТО	07.02.2021	19ч02м	19ч29м	00ч27м	На ТП-3115 вкл. СР- 10кВ	Жилой сектор, быт,наркоконтроль(рез ерв)	
23	Оренбург РП- 40(ОПО)	ф.40-6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3119(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-585 до РП-40 ф.40-6	ТО	07.02.2021	19ч02м	19ч37м	00ч35м	ТП-3119 запитали по ф.40-5.	Жилой сектор, быт.	КЛ-10кВ от РП-40 до ТП-585 ф.40-6 восстановлена, включена 09.02.2021.
24	Абдулинский КЭС, Матвеевский РУЭС ВЛ-35кВ(СПО).	п/с."Матвеевка"1-2 СШ-10кВ(СПО), п/с."Совхозная" 1- СШ 10кВ(СПО).	ф.Мт-1(СПО)(2- ТП), ф.Мт-3(1- ТП), ф.Мт-4(14- ТП), ф.Мт-6(17- ТП), ф. Сх-2(1- ТП)(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ- 35кВ(СПО) от п/с."Школьная" до п/с."Матвеевка" с отпайкой в сторону п/с."Совхозная".	СПО не сообщают	08.02.2021	20ч46м	21ч00м	00ч14м	СПО повторно включили ВЛ-35кВ от п/с."Школьная" до п/с."Матвеевка" с отпайкой в сторону п/с."Совхозная".	Село Матвеевка.	
25	Бузулукский КЭС п/с."Заводская" (ЗПО)	ф.Общежитие завода Куйбышева(ОКЭС)	ТП-67 1-СШ 6кВ,181,359,11,2 82(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ (ОКЭС) от ТП-11 до ТП-282	ТО	10.02.2021	06ч37м	08ч12м	01ч35м	отключили поврежденную КЛ ф. Включили	Две котельных-есть резерв,жилой сектор,быт.	12.02.2021 КЛ восстановлена вкл.

26	Кувандыкский РУЭС РП-1 (АО Криолит)	ф. 61 (ОКЭС)	ТП-102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ -6 кВ (ОКЭС) от ТП-108 до ТП-109	ТО	10.02.2021	17ч07м	19ч10м	02ч03м	отключили поврежденную КЛ ф. Включили	ЦРБ (резерв) котельная (резерв) жилой сектор быт	13.02.2021 КЛ-6кВ от ТП-108 до ТП-109 восстановлена, включена на холостой ход.
27	Медногорский РУЭС п/с Медногорская районная (ВПО)	ф. 46(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):461,462,4613,4612,464,4610,4611	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ВЛ-6кВ отключился реклоузер №1(ОКЭС). Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от опоры №99 до ТП-464	ф.46 на п\с не отключался	10.02.2021	19ч32м	22ч37м	03ч35м	Вывели поврежденную КЛ, поочередно запитали ТП .	Жилой сектор, быт, котельная(резерв), школа(резерв)	В 22ч37м запитали ТП-461,4610,4611. В 00ч52м запитали ТП-462,4612,4613. В 01ч56м запитали ТП-464 от РУ-0,4кВ ТП-4613 17.02.21 16ч25м КЛ восстановлена включена
28	Оренбург РП-63 (ОПО)	ф.63-3 (ОПО)	ТП-3299 (2 СШ 10 кВ)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от ТП-786 до ТП-500 ф.63-3	ОПО не сообщает	11.02.2021	10ч27м	10ч56м	00ч29м	Вывели поврежденную КЛ, на ТП-3299 вкл. СР-10 кВ	ТРЦ "Снегири" (резерв)	
29	Перволюцкий РУЭС п/с Сельская (ОПО)	ф.Се-8 (ОПО)	ТП-3151, 3150, 3095 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	11.02.2021	14ч33м	16ч18м	01ч45	ОПО вкл. ф.Се-8	Жилой сектор, быт.	
30	Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф. 72-18(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3137,3111,3132,3133,3134,3135,3201,3202,3203,3204,Абонентские :1799,1944,1792	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) участок от 3133 до ТП-3134 опора №17 поврежден штырьевой изолятор	МТЗ	12.02.2021	02ч25м	04ч11м	01ч46м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов. Устранили повреждение	Жилой сектор, КНС(резерв)	ТП-3201,3202,3204,1792 запитали в 06ч41м
31	Оренбург РП-71(Зауральный РЭС)	ф. 71-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3139(1),3213,3146(1),3211,3212,3215	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-3139 до Р-71-3-1(ОКЭС).	МТЗ	12.02.2021	02ч28м	03ч58м	01ч30м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Жилой сектор, быт, д\сад(резерв), КНС(резерв)	КЛ-10кВ от ТП-3139 до Р-71-3-1 восстановлена в 15ч11м
32	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	ф.14 (ЗПО)	ТП-1405 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-1405 РУ-10кВ поврежден проходной изолятор фазы "В"	ф.14 не отключался	12.02.2021	11ч35м	12ч30м	00ч55м	Заменяли изолятор, ТП-1405 вкл.	Д/С, жилой сектор.	

33	Сорочинский КЭС п/с."Сорочинская" (ЗПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП-71(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На РТП-71 отсоединился провод от наконечника фазы "В".	ф.6 не отключался	13.02.2021	12ч32м	14ч00м	01ч28м	На РТП-71 устранили повреждение, РТП вкл.	Организация Пульсавто,2-АЗС,скважина №8.	Для устранения повреждения на РТП-71 в 13ч17м на ВЛ-10кВ откл. ЛРН№601, без напряжения ТП-37,63,17,36,65,16(ОКЭС), ДОСАФ,жилой сектор,быт. На РТП-71 устранили повреждение, в 13ч52м на ВЛ-10кВ вкл. ЛРН№601.
34	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.Си-10(ЦПО)	ТП-134,140,130,129,133,131,141,166,165,121,115,120,105,171,169,168(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	МТЗ	13.02.2021	13ч21м	13ч47м	00ч26м	Откл. повр. участок, ф.Си-10 запитали по ф.2-3 с РП-2.	ОРТЦ-есть резерв,вышка МТС,вышка Мегафон,фермерские хозяйства.	
35	Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС п/с."Северная"(СПО)	ф.Св-6(СПО)	ТП-Св-6-3, Св-2-23(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО.	ТО,АПВ успешное	13.02.2021	14ч28м	14ч28м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	Очистные сооружения,школа.	ГУП"ОКЭС" осмотрели электрооборудование,повреждений не обнаружено.
36	Абдулинский КЭС, Матвеевский РУЭС п/с."Матвеевская"(СПО).	ф.Мт-1(СПО)	ТП-33(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер.На ВЛ-10кВ(СПО) схлест проводов в пролёте опоры №121 отпайка в сторону опоры №1	ф.Мт-1 не отключался	13.02.2021	17ч43м	19ч39м	01ч56м	устранили схлест проводов, ф. вкл.	Жилой сектор,вышка сотовой связи.	
37	Переволоцкий РУЭС п/с."Переволоцкая"(ЦПО)	ф.10(ОКЭС)	ТП-45(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ТП-45 РУ-10кВ на оголовнике повреждено контактное соединение фазы "В".	ф.10 не отключался	14.02.2021	08ч10м	09ч40м	01ч30м	На ТП-45 устранили повреждение, включили.	Администрация,жилой сектор,быт.	
38	Илекский РУЭС ТП-57(на обслуживании)	РУ-10кВ	ТП-57(на обслуживании)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-57 сгорели 2ПК фазы "А" и"В".	Сгорели 2 ПК.	14.02.2021	16ч05м	17ч40м	01ч35м	На ТП-57 заменили ПК,вкл.	АБК	

39	г.Оренбург п/с."Юго- Западная" (ЦПО)	ф.ЮЗ-16(ОПО)	ТП- 3038,3072,3045,3 050,3051(ОКЭС). ТП- 194,200,362,489, 164,621,113,416, 626(ОПО). ТП- 1265,1270,1596,1 019,1260,1107,14 36(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 6кВ(ОКЭС) от ТП- 3051 до ТП-416	ТО	14.02.2021	17ч11м	18ч33м	01ч22м	Откл. повр. участок,ф.ЮЗ-16 вкл.	Жилой сектор,быт, организации.	На ТП-416 в 19ч55м ОПО установили ДГУ. На ТП-626 в 21ч51м ОПО установили ДГУ. На ТП-1270 в 24ч00м РЖД установили ДГУ. КЛ-6кВ ф.ЮЗ-16 восстановлен и вкл в 19ч09м по н/сх, ДГУ отключены
40	Илекский РУЭС ТП- 28(ОКЭС)	РУ-10кВ (ОКЭС)	ТП-28(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-28 сгорели 2ПК фазы "В" и"С".	Сгорели 2 ПК.	14.02.2021	18ч20м	18ч40м	00ч20м	На ТП-28 заменяли ПК,вкл.	Полиция-есть резерв,три частных дома.	
41	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с 3 подъём ХПВ (ОКЭС)	1СШ-6кВ (ОКЭС)	ТП-НС (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Повреждение Т-1 35/6кВ на п/с "3 подъём ХПВ" (ОКЭС)	Откл В 35кВ ввод на Т-1 от газовой и диф.защиты ТМ	15.02.2021	10ч00м	10ч15м	00ч15м	Вывели в ремонт Т- 1, запитали по Т-2 на п/с "3 подъём ХПВ"	2хНС (резерв)	20.02.2021 в 19ч35 Т- 1 включили на Х.Х.
42	г.Оренбург п/с.Юго- Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-46(ОПО)	РП-50 1-СШ 10кВ(ОПО).ТП- 3116 2-СШ 10кВ,ТП-3117 1- СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях(ЦПО)	земляная защита	18.02.2021	06ч45м	06ч48м	00ч03м	На РП-50 вкл. СВ- 10кВ.	Жилой сектор,быт.	
43	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-2(ОКЭС)	ТП- 25,45,46,52,53,65 ,66,67,68,70,80,8 1,83,104,108,109, 126,127,128,144, 209,210,211,212, 213,216,1001(ОК ЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр эл.оборудования.	ТО	18.02.2021	06ч47м	07ч04м	00ч17м	Повторно вкл.	Котельные,скважены ЖКХ,школы,пограничн ый городок,АЗС,жилой сектор,быт.	
44	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-2(ОКЭС)	ТП- 25,45,46,52,53,65 ,66,67,68,70,80,8 1,83,104,108,109, 126,127,128,144, 209,210,211,212, 213,216,1001(ОК ЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	При осмотре ВЛ- 10кВ обнаружили на ЛР-27 дефект контакта.	ф.1-2 не отключался.	18.02.2021	07ч12м	07ч39м	00ч27м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР-27, ф.1-2 на РП- 1 вкл. до ЛР-27.	Котельные,скважены ЖКХ,школы,пограничн ый городок,АЗС,жилой сектор,быт.	

45	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская (ВПО)	ф. 7 (ОКЭС)	ТП- 294,336,171,180, 64,65,55,182,137, 72,73,99,235,134, 312,252,220,74,7 5,327 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	схлест проводов на участке ВЛ-10 кВ (ВПО)	МТЗ	18.02.2021	14ч04м	14ч38м	00ч34м	повторно вкл.	жилой сектор быт, КНС	
46	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская (ВПО)	ф. 7 (ОКЭС)	ТП- 294,336,171,180, 64,65,55,182,137, 72,73,99,235,134, 312,252,220,74,7 5,327 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	схлест проводов на участке ВЛ-10 кВ (ВПО)	МТЗ	18.02.2021	15ч03м	15ч30м	00ч27м	на ВЛ-10 кВ откл. линейный МВ-52 ф. вкл.	жилой сектор быт, КНС	18.02.2021 17ч30 ВПО устранили схлест ВЛ ф. полностью вкл.
47	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.24 (ОрПО)	ТП-412, 151 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОрПО	ОрПО не сообщают	20.02.2021	08ч20м	09ч25м	01ч05м	ОрПО вкл. ф.24	Жилой сектор, быт, сады огороды.	Остотрели эл. Оборудование ГУП "ОКЭС", повреждений не обнаружено
48	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.24 (ОрПО)	ТП-412, 151 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОрПО	ОрПО не сообщают	20.02.2021	10ч54м	11ч55м	01ч01м	ОрПО откл. поврежденный участок, вкл. ф.24	Жилой сектор, быт, сады огороды.	
49	Сорочинский КЭС п/с."Промбаза"(ЗП О)	ф.10 (ОКЭС)	ТП- 117,101,98,99,19 1,142,141,108,11 6,92,143,95,93,14 8,139,186,192,14 0,182 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв провода в пролете опор №38- 39	выпавших блинкеров нет	21.02.2021	03ч00м	04ч03м	01ч03м	откл. Р-107 ф. 10 запитали по ф. 5 п/с Промбаза	котельная (резерв), КНС (резерв) скважина (резерв)больница (резерв) жилой сектор ,быт	21.02.2021 в 07ч36м устранили обрыв ф. полностью вкл.
50	Сакмарский РУЭС п/с."Сакмарская"(ЦПО)	ф.Ск-10(ОКЭС)	ТП- 101,102,103,104, 105,106,107,108, 109,1010,1011(О КЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	ВЛ-10кВ ж/б опора №63 слетел изолятор фазы "А".	земляная защита	21.02.2021	12ч15м	14ч10м	01ч55м	На ВЛ-10кВ ж/б опора №63 устранили повреждение, ф.Ск-10 вкл.	Котельная-есть резерв,элеватор,жилой сектор,быт.	
51	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль- Илецкая"(ЦПО)	3-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.Си-3(ОКЭС), РП- 1 2-СШ 10кВ(ОКЭС), ф.1- 2, ф.1-5(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с."Соль- Илецкая" в результате аварийного отключения абонентского ф.Рудник отключился В ввод с ТМ.	МТЗ	22.02.2021	13ч32м	13ч51м	00ч19м	На РП-1 откл. В ф.Си-3, вкл. СВ- 10кВ.	ЦРБ -есть резерв, 2- котельных-есть резерв, ЮК-25/6-есть резерв,скважины ЖКХ,школы, жилой сектор, быт.	В 14ч06м на п/с."Соль-Илецкая" вкл. В ввод с ТМ.
52	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.8 (РЖД)	ТП-1683, 1684, 1685, 1012 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Метель. Повреждение в сетях РЖД.	МТЗ	23.02.2021	10ч48м	10ч50м	00ч02м	повторно вкл.	НС (резерв), жилой сектор	

53	Орский КЭС п/с ОЗТП (ВПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-582, 800, 819 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Метель. Повреждение в сетях ОрПО.	МТЗ	23.02.2021	12ч40м	13ч15м	00ч35м	повторно вкл.	частный сектор, быт	
54	Бузулукский КЭС Курманаевский РУЭС п/с Курманаевская (ЗПО)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-102, 105,107 2СШ,109,110, 111,112,113,115, 118, 119, 121, 124, 126, 128 (ОКЭС) ТП-114 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер. Осмотр эл.оборудования причины откл. не выявил	ТО	23.02.2021	14ч48м	15ч52м	01ч04м	вкл.	Больница (резерв), жильё, быт.	
55	Бугурусланский КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-3 (ОКЭС)	ТП-5,6, 21, 28, 26, 29, 49, 60, 152, 206, 68 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер. Осмотр эл.оборудования причины откл. не выявил	АПВ успешно МТЗ	23.02.2021	18ч46м	18ч46м	00ч00м	АПВ успешно	ЖНС, полиция, мечеть, быт, жилой сектор	
56	Оренбург п/с Россия (ЦПО)	1 СШ 10 кв (ЦПО)	РП-49 (2 СШ), РП-39 (1 СШ) (ОПО) ТП-3197, 3196, 3195, 3194 (2 СШ), 3108, 3098 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При вкл. ф.Р-22 на п/с Россия откл 1 СШ	ЦПО не сообщает	23.02.2021	21ч59м	22ч00м	00ч01м	ЦПО откл. ф.Р-22, вкл. 1 СШ	Жилой сектор, быт.	
57	Оренбург РП-2 (ОПО)	ф.2-3 (ОПО)	ТП-18 ВЛ-0,4 кв (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	на ТП-20 выгорели вывода 0,4 кв	откл. ф.2-3 для вывода в ремонт ТП-20	23.02.2021	23ч16м	23ч38м	00ч22м	Вывели в ремонт ТП-20, ф.2-3 вкл.	Жилой сектор, ОГУ "КЭС".	24.02.2021 в 00ч04м вкл. ТП-18, ул. Яицкая 30 в ВРУ подключили ДГУ в 01ч04м. ТП-20 восстановлено и вкл в 09ч16м
58	Оренбург п/с Россия (ЦПО)	1 СШ 10 кв (ЦПО)	РП-49 (2 СШ), РП-39 (1 СШ) (ОПО) ТП-3197, 3196, 3195, 3194 (2 СШ), 3108, 3098 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При вкл. ф.Р-22 на п/с Россия откл 1 СШ	ЦПО не сообщает	23.02.2021	23ч32м	23ч33м	00ч01м	ЦПО откл. ф.Р-22, вкл. 1 СШ	Жилой сектор, быт.	
59	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ЦПО)	ф.1-1 (ЦПО)	ТП-106 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	ЦПО не сообщает	24.02.2021	06ч39м	11ч50м	04ч11м	вкл.	Ретранслятор (резерв)	
60	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-Гаражи, ТП-Кафе, ТП-Ск-13 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер. Осмотр эл.оборудования причины откл. не выявил	МТЗ, Земляная защита	24.02.2021	10ч00м	11ч20м	01ч20м	вкл.	Гаражи, кафе, скважина №13 (резерв)	

61	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.7 (РЭС)	ТП-95К (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-95К на ТМ-100кВА отгорела шпилька 0,4кВ по фазе А	Фидер не откл.	24.02.2021	12ч20м	14ч30м	02ч10м	Заменяли ТМ-100кВА, ТП-95К вкл.	жилой сектор	
62	Бузулукский КЭС Курманаевский РУЭС п/с "Курманаевская" (ЗПО)	1-СШ 10кВ (ЗПО)	ф.10(ОКЭС).ТП-102, 105,107 2СШ,109,110, 111,112,113,115, 118, 119, 121, 124, 126, 128 (ОКЭС) ТП-114 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО.	ЗПО не сообщают.	24.02.2021	19ч07м	19ч15м	00ч08м	На п/с."Курманаевская" 1-СШ 10кВ повторно вкл.	жилой сектор	
63	г. Оренбург РП-52 1СШ (ОПО)	ф. 52-9 (ОПО)	ТП-3103 2-СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	МТЗ	25.02.2021	15ч37м	15ч41м	00ч04м	на РП 52 вкл. СВ	жилой сектор, быт	
64	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город-2(ОКЭС)	ф.23(ОКЭС)	ТП: 1 Юрга,2 Юрга, Северный 1, Северный 2, Гаражи, Лесхоз	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-Северный 1 произошло перекрытие в РУ-6кВ. Причину перекрытия не выявили. Сгорело ЗПК-31,5А	ТО	26.02.2021	20ч45м	22ч33м	01ч48м	Вывели поврежденный участок.Поочередно запитали 5 ТП.После протирки включили ТП	Жилой сектор, быт,гаражи	ТП-Северный 1(жилой сектор) без У до 23ч50м
65	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-11, 12, 13, 22, 24, 32, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 65, 70, 77, 79, 88, 94, 103, 104, 105, 108 (ОКЭС) ТП-106, 117 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл.оборудования причины откл. не выявил	МТЗ	27.02.2021	07ч55м	08ч10м	00ч15м	повторно вкл.	Водовод (резерв), котельная (резерв), жильё, быт	На п/с Акбулакская одновременно откл ф.4 (РЭСа)
66	Новосергиевский РУЭС п/с Платовская (ЗПО)	ф.3 (РЭС)	ТП-309, 310, 311, 313, 314, 334, 336, 340, 341 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЭСа.	МТЗ	27.02.2021	09ч55м	10ч12м	00ч17м	повторно вкл.	Село Покровка. Спец.школа, жильё, быт.	
67	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.8 (РЖД)	ТП-1683, 1684, 1685, 1012 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-6кВ (РЖД)провод слетел с изолятора на траверсу. Повреждение в сетях РЖД.	Земляная защита	27.02.2021	10ч48м	15ч45м	04ч57м	Устранили, вкл.	НС 1подъёма (резерв), жилой сектор	
68	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.7 (РЭС)	ТП-95, 54, 15, 51, 88, 55, 93 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЭСа.	Земляная защита	27.02.2021	10ч46м	11ч47м	01ч01м	повторно вкл.	Больница (резерв), жилой сектор	

69	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.7 (РЭС)	ТП-95, 54, 15, 51, 88, 55, 93 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение проходного изолятора на ТП (РЭСа)	ТО	27.02.2021	12ч22м	13ч33м	01ч11м	Устранили, вкл.	Больница (резерв), жилой сектор	
70	Оренбург РП-58(ОКЭС)	ф.58-6(ОКЭС)	ТП-3465(2 СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-58 до ТП-3465 ф. 58-6	ТО	27.02.2021	20ч43м	21ч06м	00ч23м	Вывели поврежденную КЛ, 2 СШ 3465 запитали по резерву	Операционная(резерв), МРТ(резерв), 4 корпус(резерв)	В ВРУ больницы сработал АВР
71	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п\с Грачевская(ЗПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП: 221,206,201,202, 213,219,211,224, 220,218,214,205, 216,215,222,213, 223,204,226,115, 1,225,209,203,210,217,108	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	МТЗ	27.02.2021	19ч11м	19ч18м	00ч07м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Жилой сектор, быт, котельная(резерв), школа(резерв)	
72	Оренбург РП-39(ОПО)	1 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3108,3098(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	27.02.2021	21ч50м	21ч58м	00ч08м	ОПО повторно запитали 1 СШ	Жилой сектор, КНС(резерв)	
73	Медногорский РУЭС п\с Медногорская-городская(ВПО)	ф. Мг-20(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 201,204,203,205, РП-4(2СШ), РП-5(2СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ ф.МГ-20 от опоры 16.8 до РП-4(ОКЭС)	МТЗ	28.02.2021	01ч14м	02ч30м	01ч16м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов по резерву	Жилой сектор,котельная(резерв), ледовый дворец(резерв), д\сад, школа	РП-4, РП-5 запитали в 02ч30м, ТП 201,203,204,205 запитали в 03ч09м
74	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п\с Домбаровская 1(ВПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 252,202,201 Абонентские:71, 13,12	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	МТЗ	28.02.2021	02ч25м	02ч45м	00ч25м	ВПО повторно вкл. Произвели осмотр	Коровник, столовая, ГОК	
75	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-2(ОКЭС)	ТП-25,45,46,52,53,65,66,67,68,70,80,81,83,104,108,109, 126,127,128,144, 209,210,211,212, 213,216,1001(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ опора №17 поврежден изолятор	Отключили при обнаружении повреждения	28.02.2021	02ч43м	03ч54м	01ч11м	Вывели поврежденный участок, абонентов запитали по резерву. Устранили повреждение	Скважина, жилой сектор,быт, котельная, пограничный городок	Без У ТП-66,67(котельная, насосная,жилой сектор). В 05ч42м запитали ТП-66,67
76	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п\с Домбаровская 1(ВПО)	Полностью	ОКЭС: ф.6, ф.9, ф.10, ф.11	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Домбаровская-1 поврежден вводной В 2СШ-10кВ (ВПО)	ВПО не сообщает	28.02.2021	03ч05м	21ч44м	18ч39м	устранили повреждение вводного В, 2СШ вкл.	Больница(перешла на питание от ДГУ), 2котельные, жилой сектор, быт, предприятия	28.02.2021 08ч22м вкл. 1СШ, ф. 9 запитали с п/с Д-2 28.02.2021 в 21ч44м на п/с Домбаровская-1 устранили повреждение вводного В, 2 СШ вкл.

77	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 155,203,197	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Возможное повреждение на абонентской отпайке в ст. ТП-1156	МТЗ	28.02.2021	05ч00м	05ч55м	00ч55м	Отключили отпайку в сторону ТП-1156. Вкл. ф.1	СНТ, жилой сектор	Без напряжения абонентские ТП-1156(гаражи)
78	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.24(ОрПО)	ТП(ОКЭС): 151,412, Абонентские: 1198,1156	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях ВПО	МТЗ	28.02.2021	05ч00м	05ч15м	00ч15м	ВПО повторно вкл. Произвели осмотр	Жилой сектор, быт	
79	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	2СШ--10кВ (ЗПО)	ОКЭС: ф.11, ф.3, ф.12	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Новосергиевская в сетях ЗПО	Откл вводной В 2СШ-10кВ	28.02.2021	14ч55м	15ч02м	00ч07м	повторно вкл.	Больница (АВР), маслозавод (резерв), терминал, ДРСУ, жильё, быт.	