

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2021 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сорочинский КЭС ТП-128 (ОКЭС)	гр.2 (абанентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента	ПН-100А	02.06.2021	10ч00м	10ч32м	00ч32м	заменяли ПН-100А ф. В	жилкомсервис	
2	Перволоцкий РУЭС ТП-15 (ОКЭС)	гр.ПВ-10 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден АВ-100А	АВ-100А	03.06.2021	09ч30м	10ч47м	01ч17м	Заменяли АВ-100А	Магазин, аптека.	
3	Оренбург ТП-62 (ОПО)	ШР-90 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На фасаде ж/д Комсомольская 20 сгорел щит силовой(ОКЭС) на 3 ж/д	АВ-100А	04.06.2021	03ч07м	12ч50м	09ч43м	устранили повреждение, вкл.	3 двухквартирных ж/д	
4	Оренбург ТП-3129 (ОКЭС)	гр. Ул. Буденного (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил, замерили нагрузку на гр.0,4кВ 37-18-12А	2хПН-200А	05.06.2021	07ч36м	08ч33м	00ч57м	Осмотр ВЛ причины не выявил, заменили ПН, вкл.	жилой сектор	
5	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-Кинотеатр "Север" (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-Кинотеатр "Север" на гр.1 отгорел наконечник КЛ-0,4кВ (ОКЭС), поврежден контакт АВ	АВ-125А	05.06.2021	09ч00м	13ч00м	04ч00м	Заменяли АВ, заменили наконечник КЛ, вкл гр.1	жилой сектор	
6	Бугурусланские КЭС ТП-5 (ОКЭС)	гр. Гражданская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от фронтона до ВРУ ж/д Гражданская 7а	группа не откл., в ВРУ ж/д нет фазы А	05.06.2021	13ч25м	14ч30м	01ч05м	В ВРУ ж/д Гражданская 7а сделали одноименную фазу.	жилой сектор	

7	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-46 (ОКЭС)	гр.7 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате установки бордюров ООО"ЭлитСити" повредили КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ШС-1 до ШС-2 МКД Марии Корецкой 21	группа не откл.	05.06.2021	18ч00м	21ч40м	03ч40м	Ж/д по ул. М. Корецкой 5-8 подъезд запитали по временной линии	МКД Марии Корецкой 21 подъезд 5-8	
8	Орские КЭС ТП-1063 (ОКЭС)	гр.Сады (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита ж/б опора №47 ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) гр.Сады. Виножник на месте. ДТП оформлено	группа не откл.	06.06.2021	10ч00м	15ч25м	05ч25м	Заменяли опору, вкл группу	СНТ	На ТП-1063 гр.Сады и гр.Ул.Освещены совместный подвес
9	Октябрьский РУЭС КТП-1 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины не выявил, замерили нагрузку на гр.0,4кВ 10-27-26А	2хПН-250А по ф.В и С	06.06.2021	15ч04м	15ч55м	00ч51м	Заменяли ПН, повторно вкл. гр.2	Стоматология (резерв), кухня больницы (резерв)	
10	Шарлыкский РУЭС ТП-38(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл.оборудования причины не выявил	ПН-100А	08.06.2021	07ч50м	08ч30	00ч40м	Заменяли ПН, произвели осмотр	Жилой сектор	
11	Орский КЭС ТП-1675(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) ввод №1 от ТП-1675 до ВРУ Школа №51	2ПН-250А	08.06.2021	09ч10м	09ч50м	00ч40м	Вывели поврежденную КЛ, школу запитали по вводу№2	Школа(резерв)	КЛ восстановлена 15.06.21
12	Бугурусланские КЭС ТП-24 (ОКЭС)	гр.РТП(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента "Агроремонт"	АВ-250А	08.06.2021	12ч35м	12ч55м	00ч20м	Повторно вкл.	ОАО"Агроремонт"	
13	Бугурусланские КЭС ТП-24 (ОКЭС)	гр.РТП(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента "Агроремонт"	АВ-250А	08.06.2021	12ч35м	12ч55м	00ч20м	Повторно вкл.	ОАО"Агроремонт"	

14	Сорочинский КЭС ТП-13(ОКЭС)	гр.1 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	при производстве земляных работ МУП "Самоочистка" повредила КЛ-0,4 кВ (абонентский)	АВ-125А	09.06.2021	17ч30м	18ч06м	00ч36м	ВЛ-0.4 кВ опора №4 откл. Поврежденную абонентскую КЛ гр. Вкл.	скважина, жилой сектор	
15	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП-55(ОКЭС)	гр. д/сад	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Новоорский РУЭС при установке опор повредили КЛ-0,4 (абонентский) от ТП-55 до д/сада	2ПН-250А	10.06.2021	11ч00м	15ч45м	04ч45м	восстановили КЛ, гр. Вкл	детский сад	ТП-55 РУ-10 кВ сгорало ПК
16	Оренбург ТП-3015 (ОКЭС)	гр. Победы (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Теплосети, при производстве земляных работ, повредили КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д Ст.Разина 194 до ж/д.Победы 73	группа не откл.	11.06.2021	10ч34м	15ч13м	04ч39м	восстановили КЛ, гр. Вкл	жилой сектор.	
17	Бугурусланский КЭС ТП-123 (ОКЭС)	гр.СУ-9 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-0,4 кВ гр.Су-9, схлест проводов, замерили нагрузку А-7А, В-6А, С-16А.	АВ-160А	11.06.2021	08ч00м	08ч25м	00ч25м	группу вкл.	ГИБДД, Промзона.	
18	Сорочинский КЭС ТП-98 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Поврежден насос в сетях абонента	ПН-250А	13.06.2021	09ч50м	10ч05м	00ч15м	отключили насос, заменили ПН, вкл. гр.3	4 скважины (есть ДГУ)	
19	Шарлыкский РУЭС ТП-21 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины не выявил, замерили нагрузку на гр.0,4кВ 29-13-7А	АВ-125А	13.06.2021	17ч00м	18ч30м	01ч30м	вкл.	частный сектор	
20	Абдулинские КЭС ТП-44 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4 кВ (абонентская) ввод в гараж ул. Коммунистическая 450	АВ-60А	14.06.2021	21ч50м	22ч37м	00ч47м	откл. поврежденную КЛ, группу вкл.	Жилой сектор.	
21	Сорочинский КЭС ТП-9 (ОКЭС)	гр. 1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Отключили группу для тушения пожара в ж/д	группа не откл.	16.06.2021	18ч40м	18ч51м	00ч11м	Откинули ввод в ж/д, группу вкл.	Жилой сектор	

22	Бугурусланский КЭС ТП-113 (ОКЭС)	гр. Сосновая (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	нагрузка фазы А-18А, В-13А, С-14А	АВ-100А	17.06.2021	18ч10м	18ч35м	00ч25м	повторно вкл.	жилой сектор	
23	Орский КЭС ТП-730 (ОКЭС)	гр №7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4 кВ от ТП-730 до ВРУ детского сада	АВ-250А	18.06.2021	12ч40м	15ч55м	03ч15м	Дсад запитали по времянке	детский сад	Дсад запитывают по времянке. КЛ-0,4кВ 22.06.21г восстановлена, в ключена в 10ч50м.
24	г.Оренбург ТП-3028 (ОКЭС)	гр.№1 Мало-Восточная (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ВЛ-0,4 кВ (ОПО)	ПН-250А	18.06.2021	15ч29м	22ч42м	06ч13м	ОПО устранили повреждение на ВЛ-0,4кВ, вкл.	жилой сектор(абоненты ОПО)	
25	г.Оренбург ТП-3023 (ОКЭС)	гр.Советская (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях (ОПО) нагрузка фазы А-50А В-53АС-14А	ПН-250А	18.06.2021	18ч00м	19ч00м	01ч00м	на ТП-3023 гр. Советская заменили ПН ф.А гр. вкл.	жилой сектор	
26	Оренбург ТП-3268 (ОКЭС)	гр. ВУ-2, ВУ-3 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента	АВ-250А	20.06.2021	20ч07м	20ч34м	00ч27	Повторно вкл.	кафе	
27	Оренбург ТП-3351 (ОКЭС)	гр.№2, 17, 28 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	ул. Бр.Хусаиновых 2/2, произошло затопление подвала.	группы не откл.	23.06.2021	01ч08м	13ч18м	12ч10м	Листжилсервис устранил повреждение в ВРУ	МКД	По запросу УК "Листжилсервис" на ТП-3351 откл. группы №2, 17, 28.
28	Абдулинские КЭС ТП-93 (ОКЭС)	гр. Гречневый цех(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-93 гр. Гречневый цех выгорел рубильник	Защита не срабатывала	23.06.2021	12ч08м	14ч16м	02ч08м	Заменяли рубильник, вкл.	Гречневый цех	

29	Октябрьский РУЭС КТП-26 (ОКЭС)	гр. 5(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Отключили группу для тушения пожара в ж\д	Защита не срабатывала	23.06.2021	15ч32м	15ч36м	00ч04м	Откинули ввод в ж\д, группу вкл.	Быт, жилой сектор	
30	Сорочинский КЭС ТП-87 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка фазы А-282А, В-300А, С-330А	На вводном рубильнике сгорел ПН-400А фазы "С"	23.06.2021	18ч28м	19ч55м	01ч27м	Заменяли ПН, вкл.	Детский сад, гостиница, жилой сектор, быт.	
31	Оренбург ТП-3050(ОКЭС)	гр. Новый корпус 5(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3050 гр. Новый корпус(абонентская) сгорел ПН	ПН-250А	23.06.2021	08ч05м	08ч31м	00ч26м	Заменяли ПН, вкл.	корпус легкой промышленности	
32	Бугурусланский КЭС ТП-80(ОКЭС)	гр. Мичурина(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В РУ-0,4кВ откл. АВ-125А. Нагрузка А-77А, В-90А, С-54А	АВ-125А	24.06.2021	17ч55м	18ч05м	00ч10м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
33	Орский КЭС ТП-247 (ОрПО)	гр.Врачебно-физкультурный диспансер	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	при производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС)оп ТП-247 до ВРУ ул. Карельская д 41	АВ 250А	25.06.2021	11ч10м	13ч45м	02ч35м	восстановили КЛ, гр вкл.	Врачебно-физкультурный диспансер	с места аварии виновник скрылся
34	Бугурусланский КЭС ТП-116 (ОКЭС)	гр. Автосервис (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	нагрузка фазы А-19А, В-11А, С-20А	АВ-100А	25.06.2021	13ч00м	13ч18м	00ч18м	Повторно вкл.	автосервис	
35	Бугурусланский КЭС ТП-29 (ОКЭС)	гр. Партизанская	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет, нагрузка А-78а В-73А С-63А	АВ-160А	25.06.2021	16ч26м	17ч15м	00ч49м	Повторно вкл.	жилой сектор	
36	Бугурусланский КЭС ТП-123 (ОКЭС)	гр.СУ-9 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента	АВ-160А	25.06.2021	16ч27м	18ч58м	02ч31м	устранили повреждение , гр вкл.	ГИБДД	

37	Александровский РУЭС ТП-193(ОКЭС)	Вводной рубильник.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике повреждён Т.Т фазы "В".	ПН не повреждены.	25.06.2021	19ч30м	20ч30м	01ч00м	Заменяли повр. Т.Т фазы "В", вкл.	Детсад, жилой сектор.	
38	Сорочинский РУЭС ТП-77(ОКЭС)	гр. 1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел ПН ф. С, нагрузка А-58А В-70А, С-116С	ПН-100А	26.06.2021	14ч09м	14ч21м	00ч11м	заменяли ПН125А, гр. Вкл.	жилой сектор	
39	Сакмарский РУЭС ТП-125(ОКЭС)	гр. Л-3, Л-4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	пожар в охранной зоне ВЛ-0,4 кв	гр. Не откл.	26.06.2021	15ч35м	16ч48м	01ч13м	пожар потушен гр. Л-3,Л-4 вкл.	жилой сектор	
40	Сорочинский РУЭС ТП-18(ОКЭС)	гр. 2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ повреждений нет нагрузка ф. А-39А, В-91А. С-46А	АВ-100А	26.06.2021	17ч07м	17ч14м	00ч07м	Повторно вкл.	жилой сектор	
41	Оренбург РП-51(ОКЭС)	гр.14(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В РЩ-3 сгорел ПН-100А фаза С.	ПН-100А	26.06.2021	21ч57м	23ч25м	01ч28м	Отключили гр. На РП-51, заменили ПН, вкл.	Жилой сектор, магазин	
42	Бугурусланский КЭС ТП-123 (ОКЭС)	гр. СУ-9(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На абонентском участке ВЛ-0,4кВ произошел схлест	АВ-160А	26.06.2021 27.06.2021	22ч25м	00ч10м	01ч55м	Абонент устранил схлест, повторно вкл.	ГИБДД, пассажирские перевозки.	
43	Сорочинский КЭС ТП-77 (ОКЭС)	гр. №1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-81А В-20А, С-40А	ПН-100А фазы "А"	27.06.2021	18ч30м	18ч45м	00ч15м	Заменяли ПН, гр.№1 вкл.	Жилой сектор.	
44	Шарлыкский РУЭС ТП-27(ОКЭС)	РУ-0,4 кв (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На вводном рубильнике сгорел ПН-100А. Нагрев на счетчике.	ПН-100А.	27.06.2021	18ч37м	19ч45м	01ч08м	Устранили нагрев, заменили ПН.	СНТ, АГЭС,мечеть	

45	Оренбург ТП-3174 (ОКЭС)	гр.Цветочная (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ, частным лицом повреждена КЛ-0,4 кВ (Абонентская) от опоры №1 до ВРУ таунхауса ул.65лет Победы 12/1	АВ-250 А	28.06.2021	12ч31м	14ч41	02ч10м	откл. поврежденную КЛ, группу вкл.	Жилой сектор	В 17ч03м вкл. КЛ-0,4 кВ от опоры №1 до ВРУ таунхауса ул. 65лет Победы 12/1
46	Сорочинский КЭС ТП-87 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-253А, В-281А, С-390А	На вводном рубильнике сгорел ПН-400А фазы "С"	28.06.2021	17ч44м	18ч30м	00ч46м	Заменяли ПН, вкл.	Детский сад, гостиница, жилой сектор, быт.	
47	Сорочинский КЭС ТП-93 (ОКЭС)	гр. 1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка ф.А-80А ф.В-140А ф.С-105А	АВ-100А	28.06.2021	18ч07м	19ч32м	00ч25м	заменен АВ 160А	жилой сектор	
48	Медногорский РУЭС ТП-66(ОКЭС)	гр-8 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0.4 кВ от ТП-66 до ж/д ул. Фурманова 5	ПН-100А	28.06.2021	21ч31м	23ч10м	01ч39м	Ж/д по ул. Фурманова 5 запитали по временной линии	жилой дом ул. Фурманова 5	
49	Новосергиевский РУЭС ТП-1208 (ОКЭС)	гр.-4, гр-5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	из-за отсутствия контакта произошло возгорание ВЛИ-0.4кВ в пролете опор №2-3	ПН	28.06.2021	20ч50м	00ч50м	04ч00м	заменяли поврежденный участок ВЛИ гр. вкл.	жилой сектор	
50	г.Оренбург ТП-424(ОПО)	гр. ул.Салмышская 30(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	ООО УО "Искра" при производстве земляных работ повредили КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-424 до ВРУ ж/д ул. Салмышская 30 ввод №1,ввод №2.	ПН не повреждены.	29.06.2021	11ч36м	14ч43м	03ч07м	КЛ-0,4кВ ввод №1 восстановлен, на ТП-424 вкл.	МКД	
51	Бугурусланский КЭС ТП-89(ОКЭС)	гр. ЮжУралГазстрой(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента.	Отключился автомат 80А.	29.06.2021	15ч47м	16ч35м	00ч48м	Повторно вкл.	ЮжУралГазстрой	

52	г.Оренбург ТП-3153(ОКЭС)	гр.№5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3153 откл. автомат 400А.	Отключился автомат 400А.	29.06.2021	18ч16м	19ч02м	00ч46м	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ,повреждений не обнаружено,гр. №5 повторно вкл., Нагрузка: А-105А,В-130А,С-132А.	Жилой сектор.	
53	г.Оренбург ТП-170(ОПО)	гр.№1,гр.№5(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-170 возгорание проводов СиП по 1-СШ 0,4кВ	Отключение групп по 1-2 СШ 0,4кВ не было.	29.06.2021	19ч24м	21ч37м	02ч13м	В ВРУ управления ГУП "ОКЭС" подключили ДГУ 500кВа.	Управление ГУП "ОКЭС"	В 19ч24м ТП-170 отключили для тушения возгорания. 30.06.2021 в 02ч11м Управление ГУП (ОКЭС) запитали от ДГУ ОПО
54	г.Оренбург ТП-3153(ОКЭС)	гр.№5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3153 повреждён автомат 400А.	Отключился автомат 400А.	29.06.2021	19ч26м	22ч10м	02ч46м	заменяли АВ, гр. Вкл.	Жилой сектор.	
55	Сорочинский КЭС ТП-104 (ОКЭС)	гр.4 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ТП-104 гр№4 сгорал ПН ф.С нагрузка фазы А-51А, В-44А С-71А	ПН-100А	29.06.2021	21ч35м	22ч00м	00ч25м	заменяли ПН, гр. Вкл.	магазин	
56	Бугурусланский КЭС ТП-116(ОКЭС)	гр.Компанент(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ,повреждений не обнаружено.	Отключился автомат 100А	30.06.2021	08ч27м	08ч50м	00ч23м	Повторно вкл., нагрузка: А-15А,В-12А,С-10А.	ООО "Компанент"	
57	Бугурусланский КЭС ТП-200(ОКЭС)	гр.Краснознамёная(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ,повреждений не обнаружено.	Отключился автомат 100А	30.06.2021	14ч20м	14ч45м	00ч25м	Повторно вкл., нагрузка: А-89А,В-83А,С-60А.	Жилой сектор,быт.	
	Оренбург ТП-429 (ОПО)	пр.Гагарина 23/5 ввод-2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-429 до ВРУ ж/д Гагарина 23/5 ввод-2	ПН-250А	30.06.2021	20ч10м			УК перешли на ввод-1	Жилой дом	



Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2021 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г. Оренбург РП-35 (ОПО)	ф.35-4 (ОПО)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ГазпромЭнерго	ТО	01.06.2021	07ч40м	11ч20м	03ч40м	ГазпромЭнерго откл. поврежденный участок ф. вкл.	промзона, ГСК	ТП-3079 запитана по ремонтной схеме
2	Оренбург п/с Ростоси(ЦПО)	ф.РШ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3017, абонентские 312,1779, СНТ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кв откл. реклоузер В-РШ-1-1. Повреждение в абонентских сетях СНТ	МТЗ	01.06.2021	09ч19м	09ч20м	00ч01м	Повторно вкл. реклоузер	Жилой сектор, снт	ф. РШ-1 на п/с не отключался
3	г. Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	2СШ (ЦПО)	РП-72 1СШ, РП-71 (ОПО) ф.71-6,71-8,71-10 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Пугачевская откл. вводной В 2 СШ	ТО	01.06.2021	11ч38м	11ч44м	00ч06м	на п/с Пугачевская повторно вкл. вводной В	жилой сектор, котельная (резерв)	ТП-3024 вкл. в 12ч32м
4	г. Оренбург РП-35 (ОПО)	ф.35-4 (ОПО)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ГазпромЭнерго	ТО	01.06.2021	12ч07м	12ч59	00ч52м	ГазпромЭнерго откл. поврежденный участок ф. вкл.	промзона, ГСК	
5	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф. 4 (ОКЭС)	ТП-5,6,11,13,16,19,20,26, 27,34,35,40,41,43,44, 46,63,70,77,80,81,83, 86,88,89,90 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр электрооборудования причину отключения не выявил	МТЗ	01.06.2021	18ч37м	18ч55м	00ч18м	повторно вкл.ф	больница (резерв), администрация, скважина (резерв)	
6	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-88 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. На ТП-88 попадание воды на токоведущие части	Фидер не откл. на ТП-88 сторели 2ПК-15А	01.06.2021	20ч50м	22ч20м	01ч30м	Устранили течь в ТП-88, заменили 2ПК, вкл	Жилой сектор	
7	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая (СПО)	ф.Л-5 (ОКЭС)	ТП-207, 203, 129, 156, 144 1СШ, 145, 143, 170, 110, 93, 104, 114, 100, 96, 180, 107, 82, 153, 72, 109 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр электрооборудования причину отключения не выявил	ТО, АПВ успешно	02.06.2021	03ч29м	03ч29м	00ч00м	АПВ успешно	Котельная (резерв), жилой сектор, быт	

8	Бугурусланский КЭС п/с РП-1 (ОКЭС)	ф.Аэродром (ОКЭС)	ТП-83, 27, 99 2СШ, 192, 80, 11 1СШ, 112, 63, 64, 195, 142, 69, 216, 221, 135, 212, 193, 184, 74 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр электрооборудования причину отключения не выявил	ТО	02.06.2021	04ч11м	04ч38м	00ч27м	повторно вкл	Лётное училище, школа-интернат (резерв), жильё, быт	
9	Абдулинский КЭС п/с Абдулинская (СПО)	ф. Бактак (РЖД)	ТП-13,15,52,73 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	ТО	02.06.2021	06ч56м	07ч04м	00ч08м	повторно вкл.	АЗС,НС (резерв), Д/сад,быт	
10	Абдулинский КЭС п/с Абдулинская (СПО)	ф. Бактак (РЖД)	ТП-13(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кВ (РЖД) обрыв провода	выпавших блинkers нет	02.06.2021	11ч00м	15ч20м	04ч20м	РЖД устранила обрыв провода ф. вкл.	быт	
11	Абдулинский КЭС п/с Абдулинская (СПО)	ф. Бактак (РЖД)	ТП-13,15,52,73 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	выпавших блинkers нет	02.06.2021	16ч36м	16ч46м	00ч10м	повторно вкл.	АЗС,НС (резерв), Д/сад,быт	
12	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС п/с Первомайская (ЗПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	гроза,дождь	МТЗ	02.06.2021	18ч26м	18ч29м	00ч03м	ф. повторно вкл.	жилой сектор быт	
13	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):524,523,522,521,520,518,517,514,513,512,511,509,507,506,504,503,502,501,131,122,108,107,104 абонентские 525	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ обрыв провода в пролете опор 276-277(ОКЭС)	МТЗ	02.06.2021	19ч45м	20ч25м	00ч40м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Пристройка ЦРБ, школа, д\сад, администрация, жилой сектор, быт	Устранили обрыв, в 12ч36м вкл. ф.5 по нормальной схеме
14	Оренбург РП-61(ОКЭС)	ф.9-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3300(1) Абонентские: РП-9(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО на отходящем ф. 9-2	ТО	02.06.2021 03.06.2021	23ч16м	00ч36м	01ч20м	ОПО вывели поврежденный участок, повторно вкл. ф.9-1	Ледовый дворец(резерв). Абоненты ОПО	
15	Оренбург РП-39(ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3019,3110,3098(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	02.06.2021	23ч15м	23ч17м	00ч02м	ОПО запитали 2 СШ по ф. 38-1	КНС, школа, д\сад, жилой сектор, быт	

16	Оренбург РП-50(ОКЭС)	ф.50-8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3116,3117 Абонентские:1760,1759,1942	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от РП-50 до ТП-1760 ф. 50-8(ОКЭС). И возможно повреждена абонентская КЛ-10кВ от ТП-3116 в ст. ТП-1759	ТО	03.06.2021	00ч51м	01ч30м	00ч39м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Жилой сектор, ресторан, торговый комплекс	04.06.2021 в 17ч47 вкл. КЛ-10кВ от РП-50 до ТП-1760 ф. 50-8.
17	Оренбург РП-33(ОПО)	ф.33-9(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3087,3076,3018,3068	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОПО	МТЗ	03.06.2021	06ч50м	07ч03м	00ч13м	ОПО повторно вкл.	Жилой сектор, КНС(резерв)	
18	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская(ЗПО)	ф.14(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):176,226,199,196,197,225,73,90,89,166,72,91,227 Абонентские: 155,154,135,31,20	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (Абонентская) от ЛР-102 до ТП-155	МТЗ	03.06.2021	06ч56м	07ч45м	00ч49м	откл. ЛР-102, ф.14 вкл.	ДРСУ, РЭС, здание ОКЭС, скважина, жилой сектор	
19	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-14 (ОКЭС)	ТП-2,41,40,34,33,35,76,37,36,38,63,32,31,30,29,28,26,25,24,22,23 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр электрооборудования причину отключения не выявил. Дождь.	МТЗ	03.06.2021	13ч25м	14ч02м	00ч37м	откл. ЛР 14-8, ф.14 вкл.	Школа, жилой сектор, быт	На ТП-22 в 13ч40м подключили ДГУ, в 16ч49м откл. ДГУ В 15ч15м вкл. ЛР-14-8
20	Орский КЭС РП-14 (ОрПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-402, 160, 161 (ОКЭС) ТП-405, 159, 162 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОрПО) от ТП-402 до ТП-405	персонал смежной организации не сообщает	03.06.2021	15ч20м	17ч23м	02ч03м	откл. поврежденную КЛ, ф.13 вкл.	Сады огороды, жилой сектор, быт.	
21	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская (ВПО)	1-2 СШ 10кВ (ВПО)	ф. 6, 7, 15, 16 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО, причину откл. не сообщают. Гроза.	персонал смежной организации не сообщает	03.06.2021	18ч10м	18ч35м	00ч25м	ВПО вкл. 1-2 СШ 10 кВ	ЦРБ, водозабор, жилой сектор, быт.	
22	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 68,25,67,66,212,210,65,РП-2(ЗЩ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) опоре №1(совместный подвес с ф. 1-7)отгорел шлейф и повреждение разрядника	ТО	04.06.2021	04ч05м	06ч57м	02ч52м	Устранили повреждение на ВЛ, вкл.	Скважины, КНС, школа, жилой сектор, быт	

23	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 63,215,214,132,48,112,113,54,116	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) опоре №1(совместный подвес ф. 1-7)отгорел шлейф и повреждение разрядника. На ТП-215 повреждены ПК-50А	ТО	04.06.2021	04ч05м	06ч36м	02ч31м	Устранили повреждение на ВЛ, вкл.	КНС,школа,жилой сектор, быт	ТП-215 в 07ч27м вкл.
24	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф. СИ-10 (ЦПО)	ТП(ОКЭС):134,140,130,129,133,131,141,166,165,121,115,120,105,174,72\214	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Произвели осмотр эл. Оборудования ГУП "ОКЭС", повреждений не выявлено.	ТО	04.06.2021	04ч27м	04ч42м	00ч15м	ЦПО повторно вкл.	Телевышка(резерв), жилой сектор, предприятия сельхозназначения	
25	Беляевский РУЭС п/с Беляевская (ЦПО)	ф. 2 (ОКЭС)	ТП-217 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-217 РУ-10кВ повреждены опорные изоляторы фазы "В" и "С", задымление.	фидер не отключался	04.06.2021	12ч45м	16ч17м	03ч32м	Заменяли изоляторы, произвели чистку оборудования, ТП-217 вкл.	Жилой сектор.	
26	г. Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-3 (ОПО)	ТП-3115 1 и 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-1199 до ТП-750	ТО	05.06.2021	02ч04м	03ч46м	01ч42м	отключили поврежденную КЛ ТП-3115 запитали по ф.60-7	жилой сектор, быт	
27	Орские КЭС ТП-72 (НикельКомбинат)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-1065, 1063, 1057, 1106 2СШ (ОКЭС) ТП-1066 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл.оборудования причины не выявил	Земляная защита	06.06.2021	13ч27м	17ч00м	03ч33м	вкл ф.5 до реклоузера В.№5-2	Котельная (резерв), КНС (резерв), жилой сектор, быт	ТП-1057, 1106 запитали через ГПП-1 ф.5 в 14ч36м
28	Оренбург РП-77 (ОПО)	ф.77-1 (ОПО)	ТП-3007 (Т-2) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На Т-2 сгорел ПК-40А фазы "А", повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) гр. Магнит от ТП-3007 до опоры №1,	фидер не отключался	06.06.2021	22ч00м	22ч47м	00ч47м	откл. гр.Красногорская и гр.Магнит, заменили ПК, вкл. Т-2	Магнит, жилой сектор.	гр. Магнит и гр.Красногорская вкл. 07.06.21 в 01ч36м
29	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 68,25,67,66,212,210,65,138 (2СШ), 12 (2 СШ), РП-2(2СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от Р-43 до опоры №13/5	ТО	07.06.2021	00ч40м	02ч03м	01ч23м	откл. Р-27, ф.1-2 вкл.	Скважины, КНС, школа, жилой сектор, быт	В 03ч05м откл. поврежденную КЛ, вкл. Р-27 запитали ТП-68; В 03ч20м вкл. ТП-25, 138 (2СШ), 12 (2 СШ). В 15ч23 КЛ восстановлена

30	Оренбург п/с 9 Января (Газпромэнерго)	ф.Ян-7 (Газпромэнерго)	ТП-3126, 3128 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	на ВЛ-10 кВ ф.Ян-7 участок (ОКЭС) от Р-37 до ТП-3126, Камаз С 076 ОВ 56 "Промдорстрой", повредил опору №11	ТО	07.06.2021	22ч22м	23ч32м	01ч10м	откл. Р-37, ф.Ян-7 вкл.	Жилой сектор	08.06.2021 в 04ч48м заменили опору, вкл. ТП-3126
31	Оренбург РП-79(ОПО)	ф.79-13(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3225(1), 3105(ОКЭС). Абонентская: 1582,1798,1755,1756,	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате производства работ компания "М-ком" порвали КЛ-10кВ от РП-79 до ТП-3225 ф. 79-13(ОКЭС)	ТО	08.06.2021	09ч38м	10ч18м	00ч40м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов по ф. 59-5	Водозабор, АЭС, организации	КЛ-10кВ от РП-79 до ТП-3225 ф. 79-13(ОКЭС) восстановлена и вкл на XX в 00ч14м 09.06.21г.
32	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2(Гайский ГОК)	ф.11(ОКЭС) 35кВ	п/с ХПВ-2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-35кВ опора №41 обрыв шлейфа(ОКЭС)	МТЗ	08.06.2021	10ч35м	12ч10м	01ч35м	Устранили обрыв ВЛ, вкл.	Водозабор.	
33	Бугурусланский КЭС п/с Новая(СПО)	ф.НВ-8(ОКЭС)	ТП-25(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена кабельная перемычка на ТП-25 от РУ-10кВ до ТМ-1(ОКЭС)	ПК-50А	08.06.2021	14ч30м	16ч20м	01ч50м	Заменяли кабельную перемычку	ТМ-1 стоял на х.х.	Ф. НВ-8 на п/с не отключался
34	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ф.15(ОКЭС)	ТП- 3,5,7,8,9,10,15, 17,20,27,28,33,35, 49,50,51,57,62,68, 69,84,85,100 (ОКЭС), ТП-95 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-95	ТО, АПВ не успешно	08.06.2021	19ч14м	20ч10м	00ч56м	Откл РТП-95, вкл ф.15	Полиция, администрация, жилой сектор, быт	абонентская ТП-95 вкл. 09.06.2021 15ч45м
35	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф.Фр-2 (ОКЭС)	ТП-65,2,47,36,38,4, 5,6,9,3,56,42,63,64, 54,1,52,41 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ ф.Фр-2 (ОКЭС) поврежден изолятор на опоре №1 на отпайке ВЛ в ст. КТП-1	Земляная защита	09.06.2021	02ч00м	04ч30м	02ч30м	Заменяли изолятор на опоре и вкл ф.Фр-2	Больница (резерв), жильё, быт.	
36	г. Оренбург РП-52(ОПО)	ф.52-9(ОПО)	ТП-3103 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-697 до ТП-877	ТО	09.06.2021	10ч47м	11ч40м	00ч53м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор	
37	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.8 (РЖД)	ТП-1684,1685,1683,1012, 1686 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	ТО	09.06.2021	10ч45м	11ч24м	00ч39м	повторно вкл.	Н/С (резерв), жилой сектор, быт	

38	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.8 (РЖД)	ТП-1684,1685,1683,1012,1686 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	ТО	09.06.2021	17ч22м	17ч37м	00ч15м	повторно вкл.	Н/С(резерв), жилой сектор, быт	
39	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с НГДУ (Оренбургнефть)	п/с НГДУ (полностью)	ф. 21,23,24 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	гроза,дождь на п/с НГДУ (Оренбургнефть) откл. СШ	персонал смежной организации не сообщает	09.06.2021	16ч55м	17ч09м	00ч14м	повторно вкл.	Н/С, жилой сектор, быт	
40	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ОРУ-35кВ (ОКЭС)	яч. №4 ТН-2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза, п/с Город-2 ОРУ-35 кВ поврежден ТН-2 (ОКЭС)	выпавших блинkers нет	09.06.2021	15ч48м	—	—	вывели яч. ТН-2 в ремонт	потребителей нет	Яч.ТН-2 вкл. по н.с. 11.06.21 в 15ч04м
41	Бугурусланские КЭС Асеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	1СШ-10кВ (СПО)	ф.Фр-1, ф.Фр-2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	Земляная защита	09.06.2021	20ч45м	20ч45м	00ч00м	повторно вкл.	Больница (резерв), жильё, быт.	
42	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-23, 39, 47, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 75, 76, 81, 91, 96, 97, 102, 114 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ВЛ-10кВ ф.12 опора №70/7 (ОКЭС) обнаружили сороку на траверсе	Земляная защита	09.06.2021	04ч38м	05ч18м	00ч40м	убрали птицу, вкл ф.12	Нефтебаза, АБЗ, Хлебная база, жильё, быт	
43	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Очистные (ОКЭС)	ОРУ-35кВ (ОКЭС)	Т-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	при осмотре ОРУ на Т-1 обнаружили течь масла	фидер не отключался	10.06.2021	08ч00м	08ч00м	00ч00м	перевели нагрузку на Т-2	скважина	в 11ч10м на Т-1 устранена течь масла
44	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с "1-Водоподъём"(Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС).ТП-17А,15,1,2М,14,13,32,25,СКЗ,НПОГАТ,Свино комплекс,БазаМаст, ЮК-25/5,Сады,Юрма,Насосная горводоуд.,Гаражи,Техсервис,МехЗавод,СТО, Ника,Профилакторий (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр эл. Оборудования ГУП "ОКЭС", повреждений не выявлено.	Земляная защита	10.06.2021	09ч00м	10ч35м	01ч35м	повторно включили ф.11	жилой сектор, сады, промзона	
45	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-10 (ОКЭС)	ТП-3056 2СШ, 3080 1 СШ (ОКЭС) ТП-1210 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ-10 кВ(абонентская) от ТП-3056 до ТП 1210	ТО	10.06.2021	16ч36м	17ч24м	00ч48м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор	

46	г. Оренбург РП-35 (ОПО)	ф.35-4 (ОПО)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ГазпромЭнерго	ТО	10.06.2021	16ч51м	18ч07м	01ч16м	ГазпромЭнерго откл. поврежденный участок ф. вкл.	ООО "Логистика"	
47	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):101,102,103,104,105.106,107,108,109,110,111,112,114,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,203,207,208,209,210,212,217,225	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Осмотр причину не выявил.	МТЗ	10.06.2021	19ч05м	19ч25м	00ч20м	ЗПО повторно вкл. Произвели осмотр	Жилой сектор, быт	
48	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская(ЗПО)	ф. Водовод-1(ОКЭС)	ОКЭС: РП-16(1),ТП-100(1),ТП-190(1). Абонентская: РП-15	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Осмотр причину не выявил.	МТЗ	10.06.2021	19ч12м	19ч15м	00ч03м	ЗПО повторно вкл. Произвели осмотр	Водозабор, скважины	
49	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	ф.Фр-2 (ОКЭС)	ТП-8,31,53,6,36,38,5,9,4,3,56,42,63,64,1,67,47,2,65,52,41,54(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Дождь. Гроза. На ТП-41 повреждены 3 опорных изолятора и 1 проходной.	Земляная защита	10.06.2021	21ч14м	22ч15м	01ч01м	Откл. Р-2-2, вкл. ф.ФР-2	Больница(резерв), быт, жилой сектор, ДРСУ, школа	Без У ТП-67,47,2,65,52,41(Быт) На 01ч40м без У ТП-41(Быт). ТП-41 вкл. в 05ч25м
50	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	ф.Фр-1 (ОКЭС)	ТП-37(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь гроза. Осмотр причину не выявил	2 ПК-10А	11.06.2021	01ч00м	02ч25м	01ч25м	Заменяли ПК. Произвели осмотр	Вышки связи	ф.ФР-1 не отключался
51	Бузулукский КЭС пс "Ж/Д Больница" (РЖД)	ф. ОКЗ (ОКЭС)	ТП-495,456,406,404,399,398,386,372(2),262,99,71,49,47,36,35,32 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Осмотр эл. Оборудования причины откл не выявил.	ТО	11.06.2021	10:40	11:15	00ч35м	ф.ОКЗ вкл.	быт, ж/сектор, Д/сад (резерв)	
52	Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-8 (ОПО)	ТП- 3153, 3154, 3152 (2СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	11.06.2021	16ч24м	16ч30м	00ч06м	ОПО повторно вкл. ф.51-8	КНС (резерв), жилой сектор.	

53	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная(СПО)	ф. Ю-9(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 115,148,125,176,116, 70,22,59,86,118,73(2), 111(2)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Дождь. Гроза. На ВЛ-6кВ опора №6-№7 отгорело 2 провода СИП-3 (ОКЭС)	Земляная защита	11.06.2021	22ч38м	23ч30м	00ч52м	Отключили РЛНД Ю9-Р6, запитали часть абонентов от РП-1. Откнули отпайку. Вкл. ф.Ю-9	Быт, жилой сектор, котельная, поликлиника	ТП-115,148,125,176,116 (быт) включили в 03ч13м. Восстановили пролёт ВЛ-6кВ ф.Ю-9 и вкл по нормальной схеме в 13ч05м 14.06.21г.
54	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1	ф.3(ВПО)	ТП- 142,188,206,212,218, 211,216,167 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ (ВПО) упала ветка	Земляная защита	13.06.2021	04ч41м	10ч06м	05ч25м	ВПО убрали ветку, вкл ф.3	скважина (резерв) жилой сектор	
55	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-111, 113, 115, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) в пролёте опор 126-127 лежит дерево. Повреждений на ВЛ нет	ТО	13.06.2021	11ч20м	12ч27м	01ч07м	ф.2 вкл до ТП-218	жилой сектор, быт	Убрали дерево с ВЛ-10кВ, вкл ф.2 полностью в 13ч50м
56	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-23, 32А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63А, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 82 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. Оборудования причины откл. не выявил.	ТО, АПВ успешно	13.06.2021	18ч46м	18ч46м	00ч00м	АПВ успешно	юр.д.лица, жильё, быт	
57	Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф.АБЗ (ОКЭС)	ТП-127, 128, 160, 192, 211, 214, 222, 226, 231, 239, 276(1), 292, 335, 338, 347, 355, 363, 374, 380, 394, 420, 423, 426, 434, 438, 458, 459, 470, 479, 496, 517 (ОКЭС) ТП-531 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Обрыв провода ВЛ на абонентском участке (Сетевой энерг.компания) в ст ТП-531	МТЗ	14.06.2021	11ч18м	11ч45м	00ч37м	На ТП-335 откл ВН в ст. абонентской ТП-531, вкл ф.АБЗ	пром.зона	Устранили обрыв и вкл отпайку ВЛ в ст. ТП-531 в 16ч32м
58	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.пос. Нефтяников (ОКЭС)	ТП-111(2), 26, 27, 41А, 70, 85 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-27 до ТП-85 ф.пос. Нефтяников	ТО	14.06.2021	12ч22м	13ч00м	00ч38м	Вывели повреждённую КЛ-6кВ, вкл фидер по ремонтной схеме	жилой сектор, быт	Восстановлена 15.06.21
59	г.Оренбург РП-68 (ОКЭС)	ф.68-22 (ООО Энергозащита)	ТП-1898 1СШ, 5001, 1943 1СШ (ООО Энергозащита)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ООО Энергозащита) от ТП-5001 до ТП-1943	Земляная защита	14.06.2021	17ч26м	17ч53м	00ч27м	Вывели повреждённую КЛ-10кВ, вкл ф.68-22	ТД Новый мир и магазин Лента (есть резерв)	
60	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-3 (СПО)	ТП-18, 19, 20, 21 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. Гроза.	ТО, АПВ не успешно	14.06.2021	20ч35м	20ч58	00ч23м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	



61	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-1 (СПО)	ТП- 23,24,1,4,6,8,20,19,14 ,12,25,16,17,11,2,10,9 ,22,6, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	ТО, АПВ не успешно	15.06.2021	10ч44м	10ч51м	00ч07м	РПВ успешно	Жилой сектор, быт, больница (резерв).	
62	г. Оренбург п/с Западная (ЦПО)	ф.3-12 (ОПО)	ТП-3023 2СШ, 3042 2СШ, 3039 1СШ, 3026 2СШ, 3027 2СШ, 3054 2СШ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-бкВ (ОКЭС) от ТП-250 до ТП- 3023 ф. 3 -12	Земля	15.06.2021	11ч23м	12ч34м	01ч11м	На всех ТП вкл. СР-0,4 кВ	Стоматология (резерв), ЦТП(резерв), НС(резерв), школа,кожвендиспан сер (резерв), жилой сектор, быт.	КЛ-бкВ ф.3-12 от ТП- 3023 до ТП-250 восстановлена,вклю чена 16.06.21г.
63	г. Оренбург РП-8 (ОКЭС)	ф.8-3(ОПО)	ТП-1408 (на обслуживании (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-бкВ (ОПОС) от РП-8 до ТП- 983 ф.8-3	Земля	15.06.2021	12ч40м	17ч35м	04ч55м	ОПО вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Автотехникум	
64	Орский КЭС п/с ОЗТП(ВПО)	ф.16(Трамвайное управление)	ТП-1011(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ на участке Трамвайного управления.	ТО	15.06.2021 16.06.2021	09ч01м	14ч20м	29ч19м	Трамвайное управление восстановили КЛ, вкл.ф 16	Спортивный комплекс	В 15ч35м на комплекс установили ДГУ- 100.(включали по запросу) Восстановили 16.06.21 в 14ч20м
65	Бузулукский КЭС п/с 7А микрорайон(Эксперт ЭнергоАудит)	ф. Дачи(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 278,266,267,270,271, 272,268,274,255,264, 263,Абонентские:265, 261,260,252	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в ст. ТП- 265(абонентская)	ТО	15.06.2021	15ч31м	16ч00м	00ч29м	Повторно вкл.	Дачи, детский лагерь	
66	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	4-ТП (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке в ст. садов-огородов	МТЗ	16.06.2021	06ч18м	07ч25м	01ч07м	Откл. отпайку, вкл. ф. 19	Скважина (резерв), Кафе, сады огороды.	
67	Оренбург п/с Заречная(ЦПО)	ф. Зар-7(ОПО)	ТП:3311(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	16.06.2021	10ч12м	10ч53м	00ч41м	ОПО вывели поврежденный участок, запитали абонентов	База ОКЭС	

68	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1-6,8,16,18,40,43,44,49,97,111,147-161,219	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от РП-1 до опоры №1(ОКЭС)	ТО, АПВ не успешно	16.06.2021	18ч02м	18ч30м	00ч28м	Вывели поврежденную КЛ, запитали абонентов по резерву.	Скважина, КНС(резерв), жилой сектор, быт, д/сад, школа	КЛ-10кВ от РП-1 до опоры №1 ф. 1-3 восстановлена, включена на х/х в 22ч05м 16.06.21г.
69	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2(Гайский ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	КТП-51,52,60,,61,55,64,46,	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ -6 Кв(ОКЭС) ТП-Башнефть до КТП-55	МТЗ	17.06.2021	10ч05м	12ч30м	02ч25м	оотключили поврежденную КЛ ф. Вкл.	жилой сектор	Восстановлена 22.06.21
70	г. Оренбург РП-31 2СШ (ОПО)	ф.12-5(ОПО)	ТП-3021(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	РП-31 отключили 2 СШ, повреждение на ф.31-8 (ОПО)	Земля	17.06.2021	11ч18м	11ч57м	00ч29м	на РП-31отключили ф. 31-8, вкл. ф. 12-5	детский лагерь	
71	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 1СШ(ОКЭС)	ф.1-3(ОКЭС)	ТП-40,2,8,4,18,97,16,111,49,5,161,6,43,44,147,219 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-4 до опоры 44	ТО	17.06.2021	12ч42м	13ч14м	00ч52м	на ТП-4 откл. РВ в стор ТП-49 ф.1-3 вкл.	Н/С (резерв) школа, д/сад жилой сектор	ТП-111,49,5,6,43,44,147 запитали по ф. Си-18 в 14ч34м.КЛ-кВ ф.1-3 от ТП-4 до опоры №44 восстановлена,включена в 01ч50м 18.06.21г, собрана нормальная схема.
73	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-16 (ф. На п/с не отключался) (ОПО)	ТП-3005 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ТП-271 откл. В повреждена КЛ-6 кв(ОПО) от ТП-3005 до ТП-170	фидер не отключался	17.06.2021	13ч36м	14ч21м	00ч45м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	д/сад, жилой сектор	
74	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-1(Гайский ГОК)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-400,600 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Пожар в охранной зоне ВЛ. По запросу МЧС откл. ф	фидер не отключался	17.06.2021	14ч09м	20ч44м	06ч35м	Пожар в охранной зоне ВЛ потушен, ф.19 на п/с."ГПП-1" вкл.	с. Калиновка	
75	г. Оренбург РП-Южный Урал (ОПО)	ф.3 (ОПО)	ТП-3129 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	17.06.2021	15ч40м	16ч37м	00ч57м	отключили поврежденный участок ф. вкл.	жилой сектор	
76	г. Оренбург Сакмарская ТЭЦ	ЦРП НМЗ 1-2 СШ 10кВ(Нефтемасло завод), ЦРП-ССК 1-2 СШ 10кВ(Строительный комбинат)	ТП-3053,3058,3059.3060,3070,3071,3272(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях Сакмарской ТЭЦ	персонал смежной организации не сообщает	17.06.2021	18ч50м	19ч34м	00ч44м	Сакмарска ТЭЦ устранила повреждение	КНС,ЦТП, жилой сектор, быт, база строительной компании "Лист".	

77	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.СВ-2(СПО)	ТП(ОКЭС): СВ-2-8,СВ- 2-13,СВ-2-15	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентском участке ВЛ в ст. АБЗ	ТО	18.06.2021	19ч25м	21ч13м	01ч48м	СПО отключили поврежденный участок, вкл.	Жилой сектор, д\сад	
78	Оренбург РП- 40(ОПО)	1 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3301(2),3302(2),3119( 2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ(ОПО) от п\с Юго- Западная до РП-40 ф.ЮЗ- 33	МТЗ	19.06.2021	00ч40м	01ч34м	00ч54м	ОПО запитали 1 СШ через СВ	Жилой сектор, быт	
79	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с."1- Водоподем"(Ураль ская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС),ТП- 17А,15,1,2М,14,13,32, 25,СКЗ,НПОГАТ,Свино комплекс,БазаМаст, ЮК- 25/5,Сады,Юрма,Нас осная горводвы,Гаражи,Техс ервис,МехЗавод,СТО, Ника,Профилакторий (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр эл. Оборудования ГУП "ОКЭС", поврежденный не выявлено.	персонал смежной организации не сообщает	20.06.2021	14ч00м	16ч05м	02ч05м	Приоизвели осмотр, вкл.	жилой сектор, сады, промзона	
80	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.9 (ОКЭС)	КЛ-6 кВ на Х.Х.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от п/с Город-3 до ТП-27	МТЗ	21.06.2021	07ч35м				отключенных абонентов нет	
81	Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС п/с."Северная"(СПО )	ф.Св-1(ОКЭС)	ТП- 23,24,1,4,6,8,2,20,19, 4,25,12,14,21,16,17,2 2,10(ОКЭС). ТП- 3,13,18(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования,по вреждений не обнаружено.	ТО, АПВ успешно	21.06.2021	12ч15м	12ч15м	Время срабатывания АПВ.	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не обнаружено.	Хлебзавод,КНС,жилой сектор,быт.	
82	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с."1- Водоподем"(Ураль ская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС),ТП- 17А,15,1,2М,14,13,32, 25,СКЗ,НПОГАТ,Свино комплекс,БазаМаст, ЮК- 25/5,Сады,Юрма,Нас осная горводвы,Гаражи,Техс ервис,МехЗавод,СТО, Ника,Профилакторий (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ- 6кВ(абонентская) в сторону ЮК-25/5.	Земля	21.06.21	20ч00м	23ч12м	03ч12м	На ВЛ-6 кВ ф.11 опора №27 откл. РЛНД ф. вкл.	жилой сектор, сады, промзона	Без напряжения 8 ТП (абонентские). ф.11 в 12ч35м включили полностью.
83	г. Оренбург РП-40 (ОПО)	ф. 40-5 (ОПО)	ТП-3119 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-585 до ТП- 723	ТО	21.06.2021	21ч47м	22ч10м	00ч23м	ТП-3119 2СШ запитали по ф. 56-3	казначейство минобороны(резерв), быт	

84	Новосергиевский РУЭС п/с."Новосергиевская"(ЗПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-1101,1102,1103,1109,1114,1115,1116,1117,1120(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ТО, АПВ не успешно	22.06.2021	09ч32м	09ч41м	00ч09м	РПВ успешно	АГЭС,Скважины ЖКХ, АЭС, АГРС, ДРСУ, Терминал, КСМ, Автотранс, жилой сектор, быт.	
85	Орский КЭС п/с."ЭЧ-76"(РЖД)	ф.10(ОКЭС)	ТП-1001,1002,1003(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-1001 до ТП-1003.	МТЗ	22.06.2021	14ч20м	16ч00м	01ч40м	Отключили повр. Участок, ф.10 на п/с."ЭЧ-76" вкл.	Детсад, Поликлиника, жилой сектор, быт.	Восстановили 24.06.2021
86	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская"(ЦПО)	ф.14(ОКЭС) не отключался	ТП-244,219а 204, 247, 228,227,275,232, 237,279,290,266,256,252,292,281,218,311,283,293(ОКЭС). ТП-224,233,246,242,215,230,252 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.14 откл. ПУС-1.Производят осмотр электрооборудования. Повреждение на абонентской ТП-230 (РЖД)	—	22.06.2021	15ч50м	16ч54м	1ч04м	На ВЛ-10кВ откл. Р-14-8 отпайка в сторону ТП-230,252, ф.14 включили полностью.	Водозабор-есть резерв, школа №2(ЕГЭ нет), жилой сектор, быт.	Без напряжения ТП-230 (РЖД) и ТП-252 (абонентская дачи). Запитали 23.06.21 в 08ч30м после устранения абонентами
87	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.8 (ЦПО)	ТП-128 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	ЦПО не сообщает	Земля	22.06.2021	16ч49м	17ч05м	00ч16м	ЦПО откл. поврежденный участок ф. повторно вкл.	Жилой сектор.	
88	Бузулукский КЭС РП-1(ОКЭС)	ф.Центральный(ОКЭС)	ТП-4 2-СШ 6кВ,57(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-4 до ТП-53.	ТО	22.06.2021	18ч10м	18ч50м	00ч40м	Откл. повр. участок, ф.Центральный на РП-1 вкл.	Жилой сектор, быт.	
89	Орский КЭС п/с Елшанская(ВПО)	ф.15(ОрПО)	ТП(ОКЭС): 426	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	МТЗ	23.06.2021	12ч15м	13ч30м	01ч15м	ОрПО запитали ТП-426	Быт	
90	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-14 (ОКЭС)	ТП-2,41,40,34,33, 35,76,37,36,38,63, 32, 31,30,29,28,26, 25, 24,22,23 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, дождь. Осмотр причины откл. не выявил.	МТЗ	23.06.2021	18ч05м	21ч19м	03ч14м	откл. ЛР- 14-6, ф.Ок-14 вкл.	ЦРБ(резерв), школа, жилой сектор, быт	В 21ч55м вкл. Р 14-6, запитали ТП-22, 23(1СШ), 24, 25
91	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская"(ЦПО)	ф.14(ОКЭС) не отключался	ТП-244,219а 204, 247, 228,227,275,232, 237,279,290,266,256,252,292,281,218,311,283,293(ОКЭС). ТП-224,233,246,242,215,230,252 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.14 откл. ПУС-1. Повреждение в сетях РЖД. Сильный ветер, дождь.	МТЗ	23.06.21	18ч55м	19ч30м	00ч35м	На ВЛ-10кВ откл. Р 14-8 отпайка в сторону ТП-230,252, ф.14 включили полностью.	Водозабор (Резерв), школа, жилой сектор	В 23ч00м вкл. Р 14-8, запитали ТП-230, 252.

92	Оренбург РП-61(ОКЭС)	ф.61-1 (ОКЭС)	ТП-1084 (ООО "Терра"), 1371 (ГК), 588 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	фидер не отключался	24.06.2021	00ч18м	00ч40м	00ч22м	На ТП-1084 откл. В в ст. РП-61 ф.61-1, на РП-61 ф.61-1 вкл.	Тролейбусное управление (резерв), гаражи.	
93	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-5 (ОПО)	ТП-3009 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-444 до ТП-3009 ф.ЮВ-5	персонал смежной организации не сообщает	24.06.2021	04ч58м	05ч32м	00ч34м	На ТП-346 откл ВН в ст. ТП-1620, ф.ЮВ-5 вкл.	Магнит, Жилой сектор.	В 07ч06м запитали ТП-3009 по ф.10-23
94	Бузулукский КЭС п/с Заводская(ЗПО)	ф. Город-3(ОКЭС)	ТП-435, 396, 205, 203, 197, 179, 140, 139, 84, 72, 68, 54, 13, 9.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-396 поврежден изолятор(ОКЭС)	ТО	24.06.2021	10ч39м	10ч55м	00ч16м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов по резерву. Устранили повреждение на ТП-396	школа (резерв), жилой сектор, быт	Без У ТП-139,435,396,9(Быт). Запитали в 14ч20м
95	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с."Город-3"(ОКЭС)	ф.22(ОКЭС)	ТП-53,52,51,51А,48,Проф илаторий,Рассвет(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-48 до ТП-Профилакторий.	МТЗ	25.06.2021	04ч53м	06ч32м	01ч39м	Откл. повр. участок,ф.22 на п/с."Город-3"вкл.	Жилой сектор.	ТП-профилакторий подключена ДГУ. КЛ-6кВ от ТП-48 до ТП-Профилакторий восстановлена,включена 00ч02м 26.06.21г.
96	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с."Город-3"(ОКЭС)	ф.26(ОКЭС)	ТП-71,68,65,81,75(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-81 до ТП-75.	МТЗ	25.06.2021	04ч53м	07ч17м	02ч24м	Откл. повр. участок,ф.26 на п/с."Город-3"вкл.	Жилой сектор.	
97	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	ф. Фр-2(ОКЭС)	ТП-8,31,53,6,36,38,5,9,4, 3,56,42,63,64,1,67,47, 2,65,52,41,54(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза, дождь.Произвели осмотр электрооборудовани,повреждений не обнаружено.	персонал смежной организации не сообщает	25.06.2021	15ч53м	15ч53м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	больница (резерв) жилой сектор	
98	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	ф. Фр-4(ОКЭС)	ТП-30,14,16,17,18,19,5 0,48,57,21,22 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза, дождь.Произвели осмотр электрооборудовани,повреждений не обнаружено.	персонал смежной организации не сообщает	25.06.2021	15ч55м	15ч55м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	жилой сектор быт	
99	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-3 (ОКЭС)	ТП-448 2СШ 328 2СШ(ОПО) ТП-1702 2СШ1860 1СШ 1675,1005,1038 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	вреджена КЛ-10 кВ (абонентская) от ТП-1038 до ТП-1378	ТО	25.06.2021	16ч05м	17ч00м	00ч55м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	Абоненты ОПО	

100	Бугурусланский КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-3,Г-7	ТП-26,60,28,5,29,206,21,68,208,45,21СШ,41СШ,1741СШ,1761СШ,34,48(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	гроза, п/с Городская откл. СШ	персонал смежной организации не сообщает	25.06.2021	16ч03м	16ч03м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	ЦТП (резерв), НС (резерв) жилой сектор, быт	
101	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая-заглядино (СПО)	ф.ЭТ-2 (СПО)	ТП-28(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	гроза, ветер повреждение в сетях СПО	Земля	25.06.2021	17ч40м	17ч52м	00ч12м	повреждение в сетях СПО	насосная	
102	Абдулинский КЭС п/с."Тяговая-Абдулино"(РЖД)	ф.ВЧД(РЖД) не отключался.	ТП-90(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-90 повреждён ПК и губка ПК держателя фазы "С".	Повреждён ПК фазы "С".	25.06.2021	20ч55м	22ч00м	01ч05м	ТП-90 заменили губку ПК держателя фазы "С", заменили повр. ПК,вкл.	ОРТПЦ-резерв.	
103	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф. 7 (ОКЭС)	ТП-701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза, ТП-719 (ОКЭС) поврежден проходной изолятор, изолятор на ТМ	Земля	26.06.2021	13ч00м	18ч26м	05ч26м	откл. ТП-719 ф. включили, устранили повреждение, вкл.	н/с (резерв) жилой сектор	ТП-719,716,717 отключены. Вкл. в 19ч17м
104	Абдулинский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. Город-2(ОКЭС)	ТП-123,22,102,30,97,72,94,115,3,4,10,122,121,101(ОКЭС) ТП-7/2,7,1,54,71,108,28,24,21,20(абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	гроза, произвели осмотр ВЛ-10 кВ повреждений нет	Земля	26.06.2021	15ч10м	15ч25м	00ч15м	повторно вкл.	жилой сектор, быт	
105	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	ф.10.11,14,18(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, на п/с Соль-Илецкая отключалась 1 СШ	персонал смежной организации не сообщает	26.06.2021	15ч46м	15ч46м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	больница (резерв),КНС Н/С жилой сектор быт	
106	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	ф.10.11,14,18(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, на п/с Соль-Илецкая отключалась 1 СШ	персонал смежной организации не сообщает	26.06.2021	15ч52м	15ч52м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	больница (резерв) Н/С жилой сектор быт	
107	Бугурусланский КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-3	ТП-26,60,28,5,29,206,21,68(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2. Падение деревьев (веток)	гроза, град, сильный ветер. РТП-68 упало дерево	МТЗ	26.06.2021	17ч20м	18ч26м	01ч06м	убрали дерево ф. вкл.	ЦТП (резерв), НС (резерв) жилой сектор, быт	
108	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская(ЦПО)	ф.6(ЦПО)	ТП-83(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	Земля	26.06.2021	19ч35м	21ч35м	02ч00м	ЦПО устранили повреждение	Жилой сектор	

109	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-601,603,604, 605,615,616,619, 622,625,627,628, 630,632,633,635, 636,637,638,639, 640,641,642,643, 902 (ОКЭС) ТП-611,618,628,630 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На реклоузере В 6-1 поврежден ТСН	ТО	27.06.2021	13ч41м	14ч37м	00ч56м	На реклоузере В 6-1 откл. ТСН, ф.6 вкл.	Больница (резерв), котельная (резерв), ретронслятор (резерв), Промзона, жилой сектор, быт	
110	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-14 (ОКЭС)	ТП-2,41,40,34,33, 35,76,37,36,38,63, 32, 31,30,29,28,26, 25, 24,22,23 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. Оборудования, причину откл. не выявил. Ливень. Град.	персонал смежной организации не сообщает	27.06.2021	16ч34м	16ч41м	00ч07м	Повторно вкл.	ЦРБ(резерв),школа,жилой сектор, быт	осмотр эл. Оборудования
111	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с."1-Водоподъём"(Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС),ТП-17А,15,1,2М,14,13,32, 25,СКЗ,НПОГАТ,Свино комплекс,БазаМаст, ЮК-25/5,Сады,Юрма,Насосная горводвы,Гаражи,Техсервис,МехЗавод,СТО, Ника,Профилакторий (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. Оборудования, причину откл. не выявил.	"Земляная" защита	28.06.2021	07ч27м	10ч02м	02ч35м	Повторно вкл.	жилой сектор, сады, промзона	
112	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	1-2 СШ 10кВ (ОрПО)	ТП-412, 197, 151, 203, 155, 148, 443, 445 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Персонал ОрПО о причине откл. не сообщают	персонал смежной организации не сообщает	28.06.2021	12ч10м	12ч25м	00ч15м	Повторно вкл.	НС (резерв), жилой сектор, быт.	
113	Бузулукский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Роддом (ОКЭС)	ТП-433 (1 СШ), 5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от РП-1 до ТП-5 ф. Роддом	ТО	28.06.2021	12ч51м	13ч10м	00ч19м	ТП-433 (1СШ) запитали по ф. Очистные сооружения-1 от РП-13	Больница (резерв), жилой сектор, быт	ТП-5 вкл. в 13ч25м
114	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф.Маслозавод (ОКЭС)	ТП-29,393,79,149, 206,529, (ОКЭС) ТП-440,145,104, 146,441,369,387, 151,153,471 (2 СШ), 350 (АБОНЕНТСКИЕ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с Заводская до опоры №1 ф.Маслозавод	ТО	28.06.2021	18ч25м	18ч55м	00ч30м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ф.Город-6	Жилой сектор, быт.	
	Сарататский РУЭС п/с."Сарататская"(ЦПО)	ф.16(ОКЭС)	ТП-297,303,296,289,277,317,312,313,308,213,295,277,284,306 (ОКЭ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10кВ ф. 16 опора №24 обрыв вязы провода	земля	28.06.2021	20ч05м	22ч00м	01ч55м	ВЛ-10 кВ ф. 16 запитали по ф. 8	Жилой сектор, быт.	29.06.21г. на ВЛ-10кВ ф.16 опора №24 устранили повреждение, в 09ч45м ф.16 включили по нормальной схеме.
115	Новосергиевский РУЭС п/с."Новосергиевская"(ЗПО)	ф. 12(ОКЭС)	ТП-1205,1203,1208,1202, 1204,1201,1206,1209, 1207 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10кВ ф.12 отключали для устранения повреждения на ВЛ-04кВ гр-4,5 (совместный подвес) от ТП-1208	фидер не отключался	28.06.2021	23ч05м	23ч19м	00ч14м	устранили повреждение на ВЛ-04кВ, ф12 вкл.	Жилой сектор,быт.	

116	г.Оренбург п/с."9 Января"(Газпромэнерго)	ф.Ян-7(Газпромэнерго)	ТП-3126,3128(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Газпромэнерго от п/с."9 Января" до ТП-1995.	персонал смежной организации не сообщает	29.06.2021	12ч29м	15ч05м	02ч36м	Откл. повр. участок, ф.Ян-7 запитали по ф.Ян-2.	Жилой сектор.	
117	Сорочинский КЭС п/с. "Сорочинская"(ЗПО)	ф.8(ОКЭС)	ТП-12,28,52,57,64,80,81,82,151,153,153,175,208,214(ОКЭС), ТП-74,160,185,188(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	Земляная защита, АПВ успешное.	29.06.2021	17ч53м	17ч53м	Время срабатывания АПВ.	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не обнаружено.	КНС№4-есть резерв,ОРТПЦ-есть резерв,терминал "Пион"-резерв,школа интернат,детсад,АЭС, жилой сектор,быт.	
118	Саракташский РУЭС ТП-209(ОКЭС)	ру-10кВ	ТП-209(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-209 повреждён ТМ.	Повеждён ПК фазы "В"	29.06.2021	18ч55м	21ч20м	02ч25м	Заменяли ТМ, ТП-209 вкл.	Жилой сектор.	
119	г. Оренбург РП-43 (ОКЭС)	ф.43-14 (ОборонЭнерго)	ТП-1002 (ОборонЭнерго)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОборонЭнерго		29.06.2021	22ч25м	—	—	абоненты оборонэнерго	абоненты оборонэнерго	
120	г. Оренбург РП-35 (ОПО)	ф.35-4 (ОПО)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	пожар в охранной зоне ВЛ-10 кВ ГазпромЭнерго	персонал смежной организации не сообщает	29.06.2021	02ч50м	03ч09м	00ч19м	потушили пожар ф. вкл.	промзона, ГСК	
121	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф. С-8 (ОКЭС)	ТП-3161,3163,3162,3164,3165,3166,3168,3169(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	гроза, произвели осмотр ВЛ-10 кВ повреждений нет	МТЗ	29.06.2021	04ч21	04ч55м	00ч34м	повторно вкл.	жилой сектор	
122	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф. С-7 (ОКЭС)	ТП-3167,31703171,3172,3173,3174,3175,3176(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	гроза, произвели осмотр ВЛ-10 кВ повреждений нет	МТЗ	29.06.2021	04ч21м	05ч20м	00ч59м	повторно вкл.	жилой сектор	
123	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-1 (ОПО)	ТП-3177,3178,3179(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	гроза, произвели осмотр ВЛ-10 кВ повреждений нет	МТЗ	29.06.2021	04ч21м	04ч53м	00ч32м	повторно вкл.	жилой сектор	
124	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-20(ОКЭС)	РП-59 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с."Инвертор" до РП-59 ф.Ив-20.	ТО	30.06.2021	14ч13м	14ч18м	00ч05м	На РП-59 по ТУ откл. В ф.Ив-20,вкл. В ф.59-16.	ЦТП (резерв), НС (резерв),школа(резерв),жилой сектор, быт.	
125	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.59-16(ОКЭС)	РП-59 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Производят осмотр электрооборудования	МТЗ	30.06.2021	16ч38м	16ч45м	00ч07м	На РП-59 по ТУ повторно вкл. В ф.59-16.	ЦТП (резерв), НС (резерв),школа(резерв),жилой сектор, быт.	



126	Перволюцкий РУЭС п/с Перволюцкая (ЦПО)	2СШ-10 п/с Перволюцкая (ЦПО)	ф Пв-8, Пв-10(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110кВ (ЦПО) Сильный дождь, ветер, гроза.	Не сообщают	30.06.2021	16ч30м	16ч35м	00ч05м	Повторно вкл.	Школы(резерв), Дет. Сад(резерв), жилой сектор, быт	
127	г. Оренбург п/с Юго-Западная(ЦПО)	ф.Юз-38(ОПО)	ТП-3301 1СШ-10кВ,3302 1СШ-10кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Юго-западная откл. ф.Юз-38(ОПО)	Не сообщают	30.06.2021	16ч42м	17ч27м	00ч45м	На РП-40 вкл. СВ-10кВ	4 МКД	
128	г.Оренбург РП-39(ОПО)	2-СШ 10кВ(ОПО)	ТП-3019,3098 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза,Дождь.	ОПО на РП-39 не выезжали.	30.06.2021	17ч40м	17ч57м	00ч17м	На РП-39 по ТУ повторно вкл. В ф.38-1.	КНС,школа,детсад, жилой сектор,быт.	
129	г.Оренбург РП-49(ОПО)	ф.49-4(ОПО)	ТП-3194 2-СШ 10кВ,3195,3196,3197 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза,Дождь.	ОПО на РП-39 не выезжали.	30.06.2021	17ч40м	18ч11м	00ч31м	На РП-49 по ТУ повторно вкл. В ф.49-4.	Жилой сектор,быт.	
130	г.Оренбург РП-79(ОПО)	ф.79-13(ОКЭС)	ТП-3225 1-СШ 10кВ,3105(ОКЭС). ТП-1582,1755,1756,1798(абонетские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза,дождь.Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ОПО на РП-39 не выезжали.	30.06.2021	18ч00м	19ч06м	01ч06м	На ТП-3225 вкл. СВН-10кВ.	НС 4 подъем,ПНС-есть резерв,АГЭС,база Союз Чернобыль,Качкар ка	
131	г.Оренбург п/с."Россия"(ЦПО)	ф.Р-16(ОПО)	РП-39 1-СШ 10кВ(ОПО).ТП-3108,3098 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза,Дождь.	Цпо на п/с."Россия" не выезжали.	30.06.2021	18ч23м	18ч48м	00ч25м	На п/с."Россия" по ТУ повторно вкл. В ф.Р-16.	КНС,жилой сектор,быт.	
132	г.Оренбург РП-49(ОПО)	ф.49-4(ОПО)	ТП-3194 2-СШ 10кВ,3195,3196,3197(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, Дождь.	ОПО на РП-39 не выезжали.	30.06.2021	18ч30м	19ч10м	00ч40м	На РП-49 по ТУ повторно вкл. В ф.49-4.	Жилой сектор,быт.	
133	Бузулукский КЭС г.Бузулук	п/с Заводская (2СШ), РП-11 (2СШ), РП-2 (2 СШ), п/с 7А Микрорайон	п/с Заводская : ф.Сельхоз техника, Западный 2, Общежитие, РУС-2, РП-11	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110кВ (ЗПО) Сильный дождь, ветер, гроза.	персонал смежной организации не сообщает	30.06.2021	18ч50м	19ч11м	00ч20м	ЗПО вкл.	Бузулук	
134	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС	п/с Грачевская , п/с НДГУ	ф.1, 2; ф. 21НДГУ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110 кВ (ЗПО) Сильный дождь, ветер, гроза.	персонал смежной организации не сообщает	30.06.2021	18ч50м	18ч59м	00ч09м	ЗПО вкл.	Грачевка	
135	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-8 (ОКЭС)	ТП 3161,3162, 3163, 3164,3165, 3166 (1СШ),3168, 3169, 3130 (ОКЭС) ТП-17049 (2 СШ) (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3168 повреждены проходные изоляторы в сторону ТП-3169 Гроза, дождь.	Земля	30.06.2021	19ч14м	20ч37м	01ч23м	вкл. ф.С-8 до ТП-3168.	п.Заречье, Очистные сооружения (резерв)	ТП-3169 запитали по ф.С-1 в 21ч46м

136	Бузулукский КЭС п/с Ж/Д Больница (РЖД)	ф.ОКЗ (ОКЭС)	ТП- 262, 32, 35, 36, 372(2), 386, 399, 404, 406, 456, 47, 49, 495, 71, 99 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от РП-21 до опоры №1 ф.ОКЗ	персонал смежной организации не сообщает	30.06.2021	20ч40м	22ч05м	01ч25м	Откл. поврежденную КЛ, ф.ОКЗ вкл.	Жилой сектор, быт.	
-----	--	--------------	--	--	------------------	--	---	------------	--------	--------	--------	---	-----------------------	--