

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2021 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ТП	№ группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оренбург РП-43(ОКЭС)	гр. Мира 12(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	ВКХ при производстве работ порвали КЛ-0,4кВ от РП-43 до ВРУ ж/д Мира 12(ОКЭС)	3 ПН-250А	03.03.2021	18ч44м	22ч07м	03ч22м	Восстановили КЛ, вкл	МКД Мира-12	
2	Сорочинский КЭС ТП-18(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер,мокрый снег.На ТП-18 отключился автомат 100А.	Отключился автомат 100А.	04.03.2011	23ч07м	23ч22м	00ч15м	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ,повреждения не обнаружили, гр.№3 вкл.,нагрузка: А-60А,В-67А,С-70А.	Жилой сектор.	
3	г. Оренбург ТП-3351 2 СШ (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-3351 РУ 0,4 кВ откл. вводной АВ	АВ	05.03.2021	16ч02м	17ч08м	01ч06м	повторно вкл. вводной АВ	Жилой сектор.	
4	г. Оренбург ТП-3202 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ТП-3202 РУ-0,4 кВ (ОКЭС) сгорела губка вводного рубильника 400А по ф.С	Не сработала	07.03.2021	08ч40м	12ч28м	03ч48м	Заменяли вводной руб-к, вкл. ТП-3202	СНТ "Медик"	
5	Сорочинский КЭС ТП-18(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка: А-54А,В-79А,С-73А.	АВ-100А	08.03.2021	18ч55м	19ч10м	00ч15м	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ,повреждения не обнаружили, гр.№3 вкл.	Жилой сектор.	
6	Сорочинский КЭС ТП-18(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка: А-73А,В-104А,С-86А.	АВ-100А	08.03.2021	20ч07м	20ч27м	00ч20м	повторно вкл. вводной АВ	Жилой сектор.	

7	г.Оренбург ТП-794 (ОПО)	гр.КНС (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	ВКХ при производстве работ повредили КЛ-0,4кВ ввод1 (ОКЭС) от ТП-794 до КНС	3 ПН-250А	10.03.2021	15ч53м	17ч24м	01ч31м	Откл. поврежденную КЛ-0,4кВ, Запитали КНС по вводу 2	КНС (резерв)	11.03.21 обе КЛ восстановлены.
8	Бугурусланские КЭС ТП-111 (ОКЭС)	гр.Котельная 18 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Для тушения пожара в ВРУ склада отключили АВ гр.Котельная18	не откл.	10.03.2021	18ч20м	19ч10м	00ч50м	Потушили возгорание, вкл группу	склад	
9	Переволоцкий РУЭС ТП-62(ОКЭС)	гр.5(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Для тушения пожара в торговом центре откл. группу	не откл.	12.03.2021	07ч45м	08ч45м	01ч00м	Откинули ввод в торговый центр, вкл. гр	Жилой сектор, быт, прокуратура, суд	
10	Абдулинский КЭС ТП-35 (ОКЭС)	гр-3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар жилого дома ул. Чкалова д. 63	не откл.	13.03.2021	14ч20м	15ч15м	00ч55м	Потушили возгорание, вкл группу	жилой сектор	
11	г. Оренбург ТП-3082 (ОКЭС)	гр№4 ул. Надежды	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-3082 РУ-0,4кВ (ОКЭС) на верхних клеммах АВ-100А гр.4 по фазе В отгорел контакт	не откл.	13.02.2021	18ч30м	22ч10м	03ч40м	заменяли АВ-100А, опрессовали наконечники, вкл. гр.4	частный сектор ул.Надежды п.Куйбышева	
12	Соль-Илецкий РУЭС ТП-4 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В ШР 4-1-1 поврежден вводной АВ	на ТП-4 гр.№1 не откл.	15.03.2021	10ч15м	10ч29м	00ч14м	Запитали с ТП-16	ж/д ул.Персиянова 2, 4, 6.	в 15ч35м заменили АВ в ШР 4-1-1, вкл. по нормальной схеме
13	Абдулинский КЭС ТП-6 (ОКЭС)	гр-4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	гр №4 сгорел ПН ф. В нагрузка: А-52А,В-88А,С-67А.	ПН-250А	16.03.2021	18ч40м	19ч15м	00ч35м	заменяли ПН гр вкл.	жилой сектор	
14	Шарлыкский РУЭС ТП-39 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента (ВКХ) в ВРУ КНС	сгорели 2хПН-100А по ф.А и В	17.03.2021	10ч25м	11ч10м	00ч45м	Устранили, вкл	КНС, жилой сектор	

15	Бузулукский КЭС ТП-118 (ОКЭС)	гр.Шевченко д 89а по вводу 1 и 2	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Возгорание в ВРУ МКД Шевченко 89а (абонента)	не откл.	19.03.2021	16ч08м	19ч10м	03ч02м	Устранили, вкл	5-этажный МКД Шевченко д 89а	
16	Бугурусланские КЭС ТП-123 (ОКЭС)	гр.СУ-9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) в пролёте оп.4-5 обнаружили схлест, слетел изолятор с крюка	АВ-160А	20.03.2021	12ч15м	13ч05м	00ч50м	Устранили схлест, вкл	ГАИ, ООО"Стальмастер"	
17	Сорочинский КЭС ТП-3(ОКЭС)	гр 1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-0.4 кВ (ОКЭС) опора №6 обрыв провода	гр. Не откл.	22.03.2021	17ч50м	19ч00м	01ч10м	устрашили обрыв гр. вкл.	наркологический диспансер. Жилой сектор	
18	Оренбург ТП-819 (ОПО)	гр.ЦТП (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОПО) от ТП-819 до каб. Коробки ЦТП.	ПН-250 "А" Фазы "А"	26.03.2021	23ч09м	00ч30м	01ч21м	в ВРУ ж/д пр. Газовиков 26 сняли ПН фазы "А" сделали одноименку, на ТП-819 гр.ЦТП вкл. по фазе "В" и "С" нагрузка "В"-50А, "С"-20А	пятиэтажный жилое дом	КЛ 0,4кВ (ОКЭС) от каб. Коробки ЦТП до ВРУ ж/д пр. Газовиков 26
19	Оренбург ТП-3015 (ОКЭС)	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3015 на вводном рубильнике сгорел ПН-400А фазы "А".	Сгорел ПН-400А фазы "А".	28.03.2021	16ч40м	17ч05м	00ч25м	Осмотрели РУ-0,4кВ повреждений не обнаружено, заменили ПН, вкл. Нагрузка: А-224А,В-154А,С-165А.	Детсад, жилой сектор, быт, гаражи.	
20	г. Оренбург ТП-602 (ОПО)	гр. Поликлиника ввод 1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-602 до ВРУ поликлиники	ПН-250 А	29.03.2021	18ч15м	23ч55м	04ч40м	Поликлинику запитали по времянке.	поликлиника	
21	г. Оренбург ТП-602 (ОПО)	гр. Поликлиника ввод 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-602 до ВРУ поликлиники	2ПН-250 А	29.03.2021	18ч15м	_____	_____	_____	поликлиника	

22	Бугурусланский КЭС ТП-200 (ОКЭС)	гр. Красногвардейская (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, ВЛ-0.4 кВ повреждена опра №17	гр. Не откл.	30.03.2021	09ч30м	09ч30м	00ч00м	требуется замена опоры	жилой сектор	замену опоры будут производить 31.03.21г
23	Бугурусланский КЭС ТП-24 (ОКЭС)	гр. РТП (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента	АВ-250 А	30.03.2021	17ч10м	17ч30м	00ч20м	повторно вкл. вводной АВ	промзона, жилой дом	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2021 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург п/с."Степная"(ЦПО)	2-СШ 10кВ(ЦПО)	РП-61 2-СШ 10кВ(ОКЭС),ЦРП 3 подъём 2-СШ 10кВ(Терра),РП-24 2-СШ 10кВ(ОПО),РП-9 1-СШ 10кВ(ОПО),РП-66 2-СШ 10кВ(ОПО), РП-39 2-СШ 10кВ(ОПО), 10кВ, ТП-3001 2-СШ 10кВ,3002 2-СШ 10кВ,3003 2-СШ 10кВ,3004 2-СШ 10кВ,3300 1-СШ 10кВ,3523 1-СШ 10кВ,3098 2-СШ 10кВ,3120,3220,3019,3110,3044 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КВЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Степная" до РП-39 ф.Ст-28.	ЦПО не сообщает.	01.03.2021	09ч06м	09ч50м	00ч44м	На п/с."Степная" откл. В ф.Ст-28, вкл. вводной В 2-СШ 10кВ.	МНТК-резерв,ЦДХ-резерв,котельная-резерв,2-КНС-резерв,СК "Кристалл",школа,детсад,жилой сектор,быт.	На РП-61 в 09ч13м вкл. СВ-10кВ. На РП-66 в 09ч14м вкл. СВ-10кВ. На РП-24 в 09ч17м вкл. СВ-10кВ. На РП-39 в 09ч23м вкл. СВ-10кВ.
2	Новосергиевский РУЭС п/с."Новосергиевская"(ЗПО)	ф.3(ОКЭС)	ТП-301,314,302,316,317,319,315,305,308,313,307,304,309,306,312,318,320,321,322,328,327,325,326(ОКЭС). ТП-3(элеватор).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(элеватор) от РЛНД Р. 3-2 до ТП-3	Земляная защита	02.03.2021	15ч45м	17ч03м	01ч18м	На ВЛ-10кВ отключили РЛНД Р. 3-2, ф.3 на п/с."Новосергиевская" вкл.	Котельная-резерв,инфекционная больница-резерв, элеватор-резерв,жилой сектор,быт.	
3	Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф.59-5(ОКЭС)	ТП:1703,1890,3267(1СШ), 3069,3109,1813,1515,1893,3266,1754,1794,1437,3310,1753	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-1890 до ТП-3267	МТЗ	03.03.2021	12ч01м	13ч05м	01ч04м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов по резерву	Жилой сектор, быт,ПНС(резерв)	

4	Оренбург п\с Инвертор(ЦПО)	ф.ИВ-5(ОКЭС)	ТП:1299,1648,1897(2СШ), 3041(2СШ), 1870,1593,1750,1645,1525,1791,1790,3078,3104,3307,3308,3309,1752	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-1299	ТО	03.03.2021	12ч01м	12ч41м	00ч40м	Отключили поврежденную ТП, абонентов запитали по резерву.	Промзона,быт, АЗС, бетонный завод, торговый центр	
5	Кувандыкский РУЭС РТП-1 Главная(РЖД)	ф.5(РЖД)	ТП-708(ОКЭС). ТП-729(РЖД).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежде в сетях РЖД.	МТЗ	04.03.2021	19ч18м	19ч24м	00ч06м	На РТП-1 Главная повторно включили ф.5.	Детсад,школа,жилой сектор.	
6	Бугурусланский КЭС п/с."Юбилейная"(СПО)	2-СШ бкВ(СПО)	ф.Ю-9(ОКЭС). ТП-115,148,125,176,116,70,59,22,86,73 2-СШ бкВ,111 2-СШ бкВ(ОКЭС).ТП-118(абонентская).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер,снег.На п/с."Юбилейная" откл. В 35кВ ввод на Т-2.	СПО не сообщает.	04.03.2021	22ч53м	23ч03м	00ч10м	На п/с."Юбилейная" вкл. СВ-бкВ.	Поликлиника-резерв,котельная-резерв,жилой сектор,быт.	
7	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(ВПО)	ф.23(ВПО)	РП-2 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Порывистый ветер,снег. Повреждение в сетях ВПО.	МТЗ,АПВ успешное.	05.03.2021	00ч27м	00ч27м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	КНС-резерв,жилой сектор,быт.	
8	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(ВПО)	ф.23(ВПО)	РП-2 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Порывистый ветер,снег. Повреждение в сетях ВПО.	МТЗ,АПВ успешное.	05.03.2021	03ч25м	03ч25м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	КНС-резерв,жилой сектор,быт.	

9	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС п/с. "Домбаровская-1"	ф.11(ОКЭС)	ТП-201,202,252,213(ОКЭС). ТП-71,13,12(абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Порывистый ветер, снег. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	МТЗ	05.03.2021	03ч30м	04ч08м	00ч38м	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено. Ф.11 повторно вкл.	Гайский ГОК, воинская часть, фермерское хозяйство.
10	Бугурусланский КЭС ВЛ-110кВ п/с. "Михайловская"- п/с. "Тюрина"(СПО)	п/с. "Новая"2-СШ, п/с. "Городская" 1-СШ(СПО)	ф.Нв-2, ф.Нв-8, ф.Г-2, ф.Г-4, ф.Г-8(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ п/с. "Михайловская"- п/с. "Тюрина"(СПО).	АПВ успешное.	05.03.2021	06ч50м	06ч50м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	Больница-резерв, котельная-резерв, ВНС№3, жилой сектор, быт.
11	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.-15 (ОКЭС)	ТП-209 1СШ, 210 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10 кВ ф-15 упало дерево в пролете опор №42-43	МТЗ	05.03.2021	16ч28м	17ч52м	01ч34м	убрали дерево ф.15 вкл.	Н/С (резерв)
12	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС п/с. "Домбаровская-1" (ВПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-201,202,252,213(ОКЭС). ТП-71,13,12(абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	сильный ветер, метель.	МТЗ	05.03.2021	16ч40м	16ч55м	00ч15м	повторно вкл.	Гайский ГОК, воинская часть, фермерское хозяйство.
13	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с. "Город-2"(ОКЭС)	ф.Нг 2-34(Абонентский)	5-ТП без названия(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	_____	МТЗ	05.03.2021	17ч39м	_____	_____	_____	Потребителей ГУП "ОКЭС" нет.
14	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с. "1-Водоподъём"(Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-17А,15,1,2М,14,13,32,25, СКЗ, НПОГАТ, Свинокомпл экс, Восточная поляна, База Маст, ЮК-25/5, Сады, Юрма, Насосная горводды, Гаражи, МехЗавод, СТО, Ника, Профилакторий (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	МТЗ	05.03.2021	17ч40м	22ч46м	05ч06м	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено, ф.11 вкл.	Жилой сектор, промзона.

15	Орский КЭС п/с Восточная (ВПО)	ф.3 (РЖД)	ТП-1741 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	ТО	05.03.2021	18ч05м	19ч08м	01ч03м	РЖД устранили повреждение на ВЛ ф. вкл.	жилой сектор, быт	
16	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с. ГПП (Гайский ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-46,47,48,55, Башнефть,64,51,52,60,61, 9, КТП-9 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер,метель.	МТЗ	05.03.2021	18ч30м	20ч53м	02ч23м	отключили РЛНД в сторону ТП- Башнефть ф.24 включили	жилой сектор быт	
17	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с 3 подъём ХПВ (ОКЭС)	Т-2 35кВ (ОКЭС)	1-2 СШ РУ-6 кВ ХПВ (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	3 подъём ХПВ откл. Т-2-35 кВ направлена бригада для осмотра эл. Оборудования	МТЗ	05.03.2021	18ч43м	18ч55м	00ч12м	запитали по Т-1 на п/с "3 подъём ХПВ"	НС	Т-1 35 кВ был включен на Х.Х после замены
18	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с 3 подъём ХПВ (ОКЭС)	Т-1 35кВ (ОКЭС)	1-2 СШ РУ-6кВ ХПВ (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	3 подъём ХПВ откл. Т-1-35 кВ направлена бригада для осмотра эл. Оборудования	МТЗ	05.03.2021	19ч10м	00ч31м	04ч21м	На п/с.3 подъём ХПВ Т-1, Т-2 включили.	НС	06.03.2021 в 01ч30м включили двигатель 1000кВт по 1-СШ 6кВ.
19	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с. ГПП (Гайский ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-46,47,48,55, Башнефть,64,51,52,60,61, 9, СПТУ,КТП-9мкр-н,ТП мкр-н 9 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-6кВ обрыв проводов отпайка в сторону СПТУ.	Земляная защита	05.03.2021	21ч24м	22ч10м	00ч46м	На ВЛ-6кВ отключили повреждённый участок, ф.24 включили	жилой сектор быт	В 00ч10м 06.03.2021 вкл. ТП-мкр-н 9 и КТП 9 мкр-н. Без напряженияТП- СПТУ(1-пятиэтажка 6-подъездов, 1-пятиэтажка 1-подъезд,отопление централизованое). 06.03.2021 в 12ч07м устранили обрыв провода ф. вкл. полностью
20	Орский КЭС РП-3(ОрПО)	ф.11(ОрПО)	ТП-389,191,192(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	МТЗ	06.01.2021	00ч12м	00ч31м	00ч19м	ОрПО на РП-3 повторно вкл. ф.11.	Жилой сектор.	



21	Орский КЭС Гайский РУЭС п\с. "ГПП" (Гайский ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-46,47,48,55, Башнефть,64,51,52,60,61,9, СПТУ,КТП-9мкр-н,ТП мкр-н 9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ВЛ-6кВ отпайке в сторону КТП-9 мкр-н на опоре слетело 2 изолятора	Земляная защита	06.03.2021	05ч24м	06ч08м	00ч44м	Отключили участок ВЛ-6кВ в сторону КТП 9мкр-н и ТП мкр-н 9, ф.24 на п/с."ГПП" вкл.	жилой сектор быт	06.03.2021 в 12ч07м на ВЛ-6кВ устранены повреждения, ф. 24 Полностью включен.
22	Сорочинский РУЭС п/с Промбаза	ф.10 (ОКЭС)	ТП-92,93,95,98,99,108,116,111,139,140,142,143,148,178,180,186,192 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ТО	06.03.2021	10ч20м	10ч20м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	НС (резерв)котельная (резерв), больница (резерв) жилой сектор	
23	Саракташский РУЭС п\с Саракташская(ЦПО)	ф.16(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):277,213,308,312,313,289,296,297,303,284,298,306	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате осмотра ВЛ-10кВ ф.16 (ОКЭС) оп.47 обнаружили слетела вязка провода с изолятора на траверсу	Земляная защита	06.03.2021	19ч07м	22ч39м	03ч32м	Запитали поочередно часть абонентов по резерву. Откинули КЛ на опоре №116 запитали всех абонентов	Жилой сектор, быт, фермерские хозяйства,котельная, водозабор	В 21ч40м запитали 7 ТП. В 22ч15м на ТП-213(котельная, водозабор) установили ДГУ.В 23ч31м запитали всех абонентов по ф.8. Восстановили вязку провода на оп.47, вкл ф.16 по норм.схеме в 11ч40м
24	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1" (ВПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-201,202,252,213 (ОКЭС). ТП-71,13,12 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	МТЗ	07.03.2021	04ч21м	04ч49м	00ч28м	повторно вкл.	Гайский ГОК, воинская часть, фермерское хозяйство.	
25	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-10 (СПО)	ТП Св-10-11 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	СПО не сообщает.	08.03.2021	11ч40м	12ч35м	00ч55м	СПО вкл. ф.Св-10	Жилой сектор.	
26	г. Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф. Ст-28 (ОПО)	РП-39 2 СШ (ОПО) ТП-3019, 3110,3098 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 10 кВ (ОПО) ф. Ст-28 от РП-39 до опоры №178	ТО	10.03.2021	01ч59м	02ч01м	00ч02м	РП-39 2 СШ запитали по ф.38-1	КНС, жилой сектор.	
27	Кувандыкский РУЭС РП-1(АО Криолит)	ф.111(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 113,114,112	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-114(ОКЭС)	земля	11.03.2021	15ч18м	16ч25м	01ч07м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов по резерву от ф.61	Жилой сектор, больница(резерв), КНС(резерв), котельная(резерв)	КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-114 (ОКЭС) вкл. 15.03.2021 в 17ч12м

28	Оренбург п/с ЦРП НМЗ (НМЗ)	ф.20 (ОКЭС)	ТП-3058 (1 СШ), 3059 (2 СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	НМЗ не сообщает	12.03.2021	04ч48м	06ч30м	01ч42м	Повторно вкл.	ЦТП, КНС, жилой сектор, быт.	
29	Оренбург п/с ЦРП НМЗ (НМЗ)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-3060, 3058 (2 СШ), 3059 (1 СШ), 3053 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение на КЛ-10 кВ от ТП-3053 до опоры №3(ОКЭС)	НМЗ не сообщает	12.03.2021	04ч10м	06ч30м	02ч20м	На ТП-3058 откл. ВН в сторону ТП-3053, ф.24 вкл. Устранили повреждение	3-ЦТП, КНС, жилой сектор, быт.	В 07ч55м на ТП-3053 уст. ДГУ-100кВА. Без U 27 частных ж\д. В 12ч32м все абоненты запитаны.
30	Оренбург РП-77(ОПО)	ф.77-1(ОПО)	ТП(ОКЭС) 3007(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-бкВ от РП-77 до ТП-3007(ОПО)	МТЗ	12.03.2021	11ч06м	11ч47м	00ч41м	На ТП-3007 вкл. СР-10кВ	Лаборатория ООКБ №1 (резерв), жилой сектор	
31	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.32(ОКЭС)	РП-102; ТП-103,104,111, ТП-насосная-4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-бкВ от п/с Город-3 до РП-102(ОКЭС)	землянная защита	12.03.2021	13ч30м	14ч40м	01ч10м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов по резерву	Жилой сектор,быт, насосная-4 (резерв)	Место повреждения КЛ найдено место повреждения КЛ распали 22.03.2021
32	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль Илецкая(ЦПО)	ф. Си-18 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):41,20,22,110,82,34,7,95,71,23,11,19,74,78,137,118,21,26,27,1009,39,42,55,57,28,160,47,58,113 Абонентская ТП-79	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-79(абонентская)	ТО, АПВ не успешно	12.03.2021	15ч34м	16ч10м	00ч36м	Вывели участок до ТП-11, абонентов запитали по ф. 1-3 с РП-1	Жилой сектор, быт, котельная, очистные(резерв), скважина, д\сад	ТП-41,20,34,22,110,82,7,95,23,71 вкл. в 16ч39м
33	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-1 (ОЗМЦ)	ф. 44 (ОКЭС)	ЦРП-4 2СШ ТП-41,42,43 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ГПП-1 до ЦРП-4	ТО	13.03.2021	16ч37м	17ч30м	00ч53м	откл. поврежденную КЛ, на ЦРП -4 вкл. СВ 1-2 СШ	жилой сектор быт	место повреждения КЛ распали 22.03.21.
34	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль Илецкая (ЦПО)	ф.Си-18 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):41,20,22,110,82,34,7,95,71,23,11,19,74,78,137,118,21,26,27,1009,39,42,55,57,28,160,47,58,113 Абонентская ТП-79	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена Концевая разделка КЛ-10 кВ (ОКЭС) на РТП-79 в сторону ТП-79	МТЗ АПВ успешно	16.03.2021	10ч13м	10ч13м	Время сработавания АПВ.	АПВ успешно	Жилой сектор, быт, очистные (резерв), скважина, д\сад	КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РТП-79 до ТП-79 вкл. в 16ч40м
35	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф. Ск-6 (ЦПО)	ТП-83 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях (ЦПО)	ТО	17.03.2021	22ч30м	22ч38м	00ч08м	Повторно вкл.	жилой сектор	бригада ОКЭС произвела осмотр электрооборудования ТП-83 повреждений нет

36	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф. Ск-6 (ЦПО)	ТП-83 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	бригада ЦПО произвела осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ТО	18.03.2021	03ч07м	05ч22м	02ч15м	Повторно вкл.	жилой сектор	
37	Беляевский РУЭС п/с Дубенская (ЦПО)	ф. Ду-5 (ОКЭС)	ТП-7, 14 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента	Откл реклоузер Ду-5-1	18.03.2021	08ч54м	09ч09м	00ч15м	Повторно вкл.	завод "Волма"	
38	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф. Ск-6 (ЦПО)	ТП-83 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ (ЦПО) ф.Ск-9 обнаружили наброс	ТО	18.03.2021	09ч30м	10ч38м	01ч08м	Устранили, вкл.	жилой сектор	
39	г.Оренбург п/с."Юго-Западная"(ЦПО)	ф.Ю3-16 (ОПО)	ТП-3050, 3051, 3072, 3038, 3045 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На КВЛ-6кВ (ОПО) выход КЛ на опору с ТП-489 ф.Ю3-16 отгорел шлейф по ф.А	Земляная защита	18.03.2021	10ч48м	12ч48м	02ч00м	Вывели поврежденный участок, запитали участок КВЛ до ТП-3045 по ф.Ю3-7	"Легкая промышленность", жилой сектор, быт, СНТ	Восстановили шлейф в ст.ТП-489 и вкл КВЛ ф.Ю3-16 и ТП-3072, 3038 (ОКЭС) жильё, СНТ в 15ч50м
40	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с А-1 (ВПО)	ф.2 (ВПО)	ТП-325 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	Земляная защита	18.03.2021	11ч48м	15ч19м	03ч31м	вкл	жильё, магазин.	На ТП-325 произвели осмотр
41	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Коскульская (ВПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-157, 383, 190, 285, 37, 343 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	ВПО не сообщают	18.03.2021	13ч05м	16ч05м	03ч00м	вкл	пос.Речной жильё, быт	Бригада ОКЭС произвела осмотр электрооборудования ф.5, повреждений нет
42	Новосергиевский РУЭС п/с."Новосергиевская" (ЗПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-1114, 1101, 1102, 1115, 1116, 1116, 1118, 1103, 1109, 1117, 1110, 1106, 1107, 1112 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	Земляная защита	19.03.2021	14ч00м	14ч55м	00ч55м	повторно вкл.	ДРСУ (резерв), дет.сад (резерв), школа (резерв), жилой сектор.	
43	Новосергиевский РУЭС п/с."Новосергиевская" (ЗПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-309 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-309 (ОКЭС) повреждены 3 проходных изолятора	ф.3 не откл, на ТП-309 сгорели ЗхПК-30А	19.03.2021	14ч00м	17ч05м	03ч05м	Заменяли изоляторы, ЗПК, вкл ТП	Инфекц. больница (резерв), инкубатор (резерв), пилаорама, жильё	

44	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-35, 36, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 23, 49, 51, 54, 52, 53, 56, 57, 60, 62, 59, 75, 64, 82, 22, 68, 66, 65, 32а, 63а, 58, 79, 71, 70, 69, 72, 50, 73, 74, 80 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ТО, АПВ успешно	19.03.2021	15ч25м	15ч25м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	2 котельные (резерв), КНС (резерв), юрид.лица, жильё	
45	г.Оренбург ЦРП НМЗ (Нефтемаслозавод)	полностью	ф.31,12: ТП-3071, 3070 ф.20,24: ТП-3060, 3058, 3059, 3053 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	12 Неправильная работа РЗИА.	Неселективная работа РЗА на ЦРП НМЗ	На ЦРП НМЗ откл В ввода ф.СТЭЦ 11/3	20.03.2021	12ч50м	13ч45м	00ч55м	повторно вкл.	3хЦТП, 2хКНС, жилой сектор, быт пос.Бёрды	
46	г.Оренбург ЦРП НМЗ (Нефтемаслозавод)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-3071, 3070 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3070 до ТП-3071 ф.12.	МТЗ	20.03.2021	12ч50м	—	—	НМЗ для включения КЛ-10кВ ф.12 от ЦРП НМЗ до ТП-3070 запросили протокол испытания.	резерв водозабора	26.03.2021 ф.12 включен.
47	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-1 (Гайский ГОК)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-Деревня Калиновка, ТП-Курорт Гай, ТП-Деревня Херсон (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	МТЗ	20.03.2021	17ч10м	18ч10м	01ч00м	вкл ф.19 до ТП-Деревня Калиновка	жилой сектор, курорт.	В 23ч10м ф.19 включили полностью
48	Октябрьский РУЭС п/с."Октябрьская"(ЦПО)	ф.14(ОКЭС)	ТП-2,41,40,33,32,34,35,36,37,38,76,63,31,30,29,28,26,25,24,22(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ опора №108 повреждён изолятор ПФ-10.	МТЗ	25.03.2021	12ч58м	13ч20м	00ч22м	Отключили повреждённый участок, ф.14 на п/с."Октябрьская" вкл., абонентов запитали.	ЦРБ-резерв,организации, жилой сектор.	В 13ч54м на ВЛ-10кВ ф.14 опора №108 заменили повреждённый изолятор,вкл.
49	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с."1-Водоподъём"(Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС). ТП-17А,15,1,2М,14,13,32,25, СКЗ,НПОГАТ,Свинокомпл экс,БазаМаст,ЮК-25/5,Сады,Юрма,Насосная горводды,Гаражи,Техсервис,МехЗавод,СТО,Ника,Профилакторий (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке "Техсервис"	Земляная защита	25.03.2021	19ч08м	22ч10м	03ч02м	ВЛ-6 кВ опора №27 откл. РЛНД ф вкл.	Жилой сектор,промзона.	Откл. поврежденный участок. Ф.11 в 15ч51м включили полностью, запитали ТП-17А,15,1,2М,14,13,32,25,СКЗ БазаМаст,ЮК-25/5,Сады,Юрма,Насосная горводды,Гаражи,,МехЗавод,СТО,Ника,Профилакторий (ОКЭС)
50	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с."1-Водоподъём"(Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС).ТП-17А,15,1,2М,14,13,32,25, СКЗ,НПОГАТ,Свинокомпл экс,БазаМаст,ЮК-25/5,Сады,Юрма,Насосная горводды,Гаражи,Техсервис,МехЗавод,СТО,Ника,Профилакторий (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке в сторону ЮК-25/5.	Земляная защита	26.03.2021	15ч53м	17ч55м	02ч02м	На ВЛ-6кВ отключили абонентскую отпайку в сторону ЮК-25/5, ф.11 вкл.,запитали все ТП,кроме ЮК-25/5.	Жилой сектор,промзона.	

51	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1" (ВПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-201,202,252,213 (ОКЭС). ТП-71,13,12 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	МТЗ	28.03.2021	13ч10м	14ч00м	00ч50м	повторно вкл.	Гайский ГОК, воинская часть, гостиница, фермерское хозяйство.	
52	Бузулукский КЭС РП-18 (ОКЭС)	ф.Межрайгаз (ОКЭС)	ТП-516, 320, 143 1СШ, 413, 521, 384, 358, 297, 138, 414, 62 (ОКЭС) ТП-439, 159, 193, 469, 405, 244, 388, 403, 189, 513, 158, 481, 436, 253, 277 1СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-бкВ (ОКЭС) от ЛР-32 до ТП-320	ТО	28.03.2021	15ч55м	16ч15м	00ч20м	Откл поврежденную КЛ, вкл фидер, запитали ТП-320,143 по ф.12мкрон	База ВПО (резерв), котельная (резерв), котельная, быт, жильё	КЛ-бкВ восстановлена, включена на 29.03.2021 в 14ч45м.
53	Бузулукский КЭС, Ташлинский РУЭС п/с."Ташлинская"(ЗПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП-601,603,604,605,615,616, 619,622,625,627,632,633, 635,636,637,638,639,640, 641,642,643,902(ОКЭС). ТП-611,618,628,630(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ТО	29.03.2021	20ч43м	20ч53м	00ч10м	повторно вкл.	Больница-есть резерв, ОРТЦ-есть резерв, жилой сектор.	