

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммунэлктросеть» Апрель 2024 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка**

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	РП или ТП	№ Группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Акбулакский РУЭС ТП-3	№4	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Подтоплено 8 опор 0,4кВ	не срабатывала	02.04.2024	19ч05м	-	-	Откл. Гр№4	5-частных дома, 15 человек	Откл. По запросу администрации и п. Акбулак
2	Акбулакский РУЭС ТП-73	№2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Подтоплено 31 опора 0,4кВ	не срабатывала	02.04.2024	18ч35м	-	-	Откл. Гр№2	23-частных дома, 66-человека.	Откл. По запросу администрации и п. Акбулак
3	Акбулакский РУЭС ТП-72	№ 3, 4	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Подтоплено 24 опоры 0,4кВ и 4 опоры 10кВ	не срабатывала	02.04.2024	19ч06м	-	-	Откл. Гр№ 3,4	18-частных дома, 54-человека.	Откл. По запросу администрации и п. Акбулак
4	Акбулакский РУЭС ТП-2	№ 1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Подтоплено 5 опор 0,4кВ	не срабатывала	02.04.2024	19ч10м	-	-	Откл. АВ в ВПУ абонентов	3-частных дома, 9-человек.	Откл. По запросу администрации и п. Акбулак

5	Амбулакский РУЭС ТП-82	№ 1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Подтоплено 12 опор 0,4кВ	не срабатывала	02.04.2024	19ч20м	-	-	Откл. АВ в ВПУ абонентов	6-частных дома, 18-человек.	Откл. По запросу администрации и п. Амбулак
6	Амбулакский РУЭС ТП-30	№ 2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Подтоплено 4 опор 0,4кВ	не срабатывала	02.04.2024	19ч21м	-	-	Откл. АВ в ВПУ абонентов	3-частных дома, 9-человек.	Откл. По запросу администрации и п. Амбулак
7	Бузулукский КЭС ТП-318 (ОКЭС)	гр. Дом 12, гр. Дом 13.	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление подвалов ж/д ул. 2-ой микрорайон 12, 13	не срабатывала	03.04.2024, 04.04.2024	20ч40м	09ч43м	13ч03м	вкл. гр. Дом 12, гр. Дом 13.	2 МКД до 5 этажей, 120 человек	Отключали по запросу Управляющей компании
8	Бузулукские КЭС ТП-74 (ОКЭС)	гр. Дом 14, 15	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление подвалов ж/д ул. 2-ой микрорайон 14, 15	не срабатывала	03.04.2024	20ч50м	09ч43м	13ч13м	вкл. гр. Дом 14	2 МКД до 5 этажей, 150 человек	Отключали по запросу Управляющей компании
9	Октябрьский РУЭС ТП-8 (ОКЭС)	гр.2	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в ВРУ КНС	2-ПН-100А фазы А и С	03.04.2024	19ч07м	19ч20	00ч13м	Заменяли ПН вкл.	КНС (резерв).	

10	Оренбург ТП-3171 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-83А, В-130А, С-40А	АВ-100А	03.04.2024	21ч46м	22ч26м	00ч40м	вкл. АВ	32 частных дома, 69 человек	
11	Оренбург ТП-3108 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление ж/д ул. Мирнинская 1,2,4,6,8.	не срабатывала	03.04.2024	23ч16м	02ч26м	03ч10м	вкл. Группу №2	14 частных домов, 42 человека	
12	Бузулукские КЭС Первомайский РУЭС ТП-301 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление ж/д ул. Садовая, Новая	не срабатывала	04.04.2024	09ч50м	16ч37м	06ч47м	отключили гр.1, вкл гр.1, отключили ввода 1 ж/д от ВЛ-0,4кВ (ОКЭС)	МКД нет, 44 частных дома, 120 человек	Без напряжения 11 частных дома, 33 человека.
13	Бузулукские КЭС Первомайский РУЭС ТП-320 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление ж/д ул. Парковая правая сторона	не срабатывала	04.04.2024	11ч10м	16ч51м	05ч41м	включили гр.2	МКД нет, 7 частных дома, 21 человек	
14	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП-11 (ОКЭС)	гр.2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление 1ж/д	не срабатывала	04.04.2024	12ч25м	-	-	Отключили ввод 1ж/д от ВЛ-0,4кВ (ОКЭС)	МКД нет, 1 частных дома, 3 человека	

15	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП-8 (ОКЭС)	гр.1,2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление 8ж/д	не срабатывала	04.04.2024	12ч25м	-	-	Отключили ввода 8ж/д от ВЛ-0,4кВ (ОКЭС)	МКД нет, 8 частных дома, 24 человека
16	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП-6 (ОКЭС)	гр.3	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление 5ж/д	не срабатывала	04.04.2024	12ч25м	-	-	Отключили ввода 5ж/д от ВЛ-0,4кВ (ОКЭС)	МКД нет, 5 частных дома, 15 человек
17	Оренбург ТП-3091 (ОКЭС)	гр.5 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Подтоплена ВЛИ-0,4кВ от оп 32 до оп.47, в районе оп. 39 обрыв ВЛ и падение опоры 40 в воду.	АВ-32А	04.04.2024	15ч03м	-	-	Отключился АВ- 32А	ИП Кулийбаев
18	Бузулукские КЭС Курманаевск ий РУЭС ТП- 107 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за угрозы подтопления по запросу энергетика отключена гр.1 на дет.отделение больницы	не срабатывала	04.04.2024	16ч15м	08.04. 2024 16ч30м	вкл. Гр.1	Откл гр.1	дет.отделение больницы
19	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП- 209 (ОКЭС)	гр.2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление 7ж/д	не срабатывала	04.04.2024	17ч15м	-	-	Отключили ввод 7ж/д от ВЛ-0,4кВ (ОКЭС)	МКД нет, 7 частных дома, 21 человек

20	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП- 419 (ОКЭС)	гр.1,2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление 5ж/д	не срабатывала	04.04.2024	17ч15м	—	—	Отключили ввод 5ж/д от ВЛ-0,4кВ (ОКЭС)	МКД нет, 5 частных дома, 15 человек	
21	Оренбург РЩ-14 (ОКЭС) от ТП-794 (ОПО)	гр.Уральская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РЩ-14 сгорели 2хПН- 160А. Осмотр повреждений не выявил	2ПН-160А	04.04.2024	17ч08м	18ч33м	01ч25м	Заменил 2ПН, вкл	МКД нет, 16 частных дома, 48 человек	
22	Оренбург ТП-3014 (ОКЭС)	гр. ШС-23 Набережной Урала (ОГСК)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления по запросу ОГСК отключена гр.0,4кВ от ТП- 3014	не откл.	05.04.2024	14ч50м	—	—	Отключили АВ- 400А по запросу ОГСК	Ул.освещение Набережной Урала	
23	Бузулукские КЭС ТП-55 (ОКЭС)	гр.2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление 33ж/д	не срабатывала	05.04.2024 06.04.2024	12ч35м	23ч00м	34ч25м	Отключили гр.0,4кВ (ОКЭС)	МКД нет, 33 частных дома, 84 человека	Уровень воды спал группу включили.
24	Сорочинские КЭС ТП- 38(ОКЭС)	гр.№1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление двух частных дома по ул. Водокачная 26,28.	Группа не отключалась.	05.04.2024	19ч38м	—	—	Отключили ввода 2ж/д от ВЛ-0,4кВ (ОКЭС)	2-частных дома, 6- человек.	

25	Бузулукские КЭС ТП-81 (ОКЭС)	гр.КНС (абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление КНС	не срабатывала	05.04.2024 06.04.2024	17ч28м	10ч33м	15ч05м	Отключили гр.0,4кВ (ОКЭС)	КНС	уровень воды спал гр вкл.
26	Бузулукские КЭС ТП-25 (ОКЭС)	гр.1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление 1ж/д	не срабатывала	05.04.2024	17ч25м	-	-	Отключили ввод 1ж/д от ВЛ-0,4кВ (ОКЭС)	1 частный дом 3человека	
27	Бузулукские КЭС ТП-27 (ОКЭС)	гр.2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление 22ж/д	не срабатывала	05.04.2024 06.04.2024	18ч45м	23ч10м	28ч25м	Отключили ввод 22ж/д от ВЛ-0,4кВ (ОКЭС)	22 частных дома, 66человек	Уровень воды спал группу включили.
28	Сорочинские КЭС ТП-38(ОКЭС)	гр.№1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление одного частного дома по ул. Водокачная 31.	Группа не отключалась.	05.04.2024	23ч22м	22.04.2024 10ч25м подключили ж/д	вкл. ж/д водокаччная 31	В ВПУ отключили вводной автомат.	1-частный дом, 3-человек.	
29	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП-11 (ОКЭС)	гр. 19 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	затоплена НС	Группа не отключалась.	06.04.2024	08ч23м		-	откл. гр. На ТП	НС	

30	Сорочинские КЭС ТП-36(ОКЭС)	гр. 4 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Зотопление одного частного дома по ул. Красногвардейская 48	Группа не отключалась.	06.04.2024	09ч39м	08.04.2024 19ч16м	вкл. Красногвардейская 48	В ВПУ отключили вводной автомат.	1-частный дом, 3-человек.	
31	Сорочинские КЭС ТП-216(ОКЭС)	гр. 4 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Зотопление одного частного дома по ул. Комсомольская д. 26	Группа не отключалась.	06.04.2024	11ч16м	22.04.2024 10ч25м подключили ж/д	вкл. ж/д Комсомольская 26	откл. абонента на опоре	1-частный дом, 3-человек.	
32	Сорочинские КЭС ТП-36 (ОКЭС)	гр. катодная защита	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. по запросу ЕДДС	Группа не отключалась.	06.04.2024	12ч45м	15.04.2024 14ч50м	-	гр. Вкл.	катодная защита	
32	Бузулукские КЭС Тоцкий РУЭС ТП-109 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. РУ-0.4кВ , затопление жилых домов	откл. РУ-0.4 кВ	06.04.2024 07.04.2024	13ч00м	11ч00м	22ч00м	уровень воды спал на ТП-109 РУ- 04 кВ вкл.	131 частных домов, 332 человека	
33	Бузулукские КЭС Тоцкий РУЭС ТП-129 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. РУ-0.4кВ , затопление жилых домов	откл. РУ-0.4 кВ	06.04.2024 07.04.2024	13ч15м	13ч08м	23ч53м	уровень воды спал на ТП-129 РУ- 04 кВ вкл.	93 частных дома, 285 человек	
34	Сорочинские КЭС ТП-38(ОКЭС)	гр. 1(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. ж/д Водокачечная 31	Группа не отключалась.	06.04.2024	17ч12м	-	-	откл. абонента на опоре	1-частный дом, 3-человек.	

35	Сорочинские КЭС ТП-38(ОКЭС)	гр. 1(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. ж/д Водокачечная 33 кв1, и ж/д Водокачечная 35	Группа не отключалась.	06.04.2024 10.04.2024	15ч25м	10.04.24 18ч00м	—	Абонентов на фасаде ж/д подключили.	2-частных дом, 6-человек.	
36	Сорочинские КЭС ТП-38(ОКЭС)	гр. 1(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. ж/д Водокачечная 18	Группа не отключалась.	06.04.2024	17ч05м	09.04.24 19ч05м	—	откл. абонента на фасаде ж/д	1-частный дом, 3-человек.	Включен
37	Бузулукские КЭС ТП-27 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. ж/д Парижской коммуны 33	Группа не отключалась.	06.04.2024	12ч57м	—	—	откл. абонента на опоре	1-частный дом, 3-человек.	
38	Беляевский РУЭС ТП-221(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Подтопление здания Ветстанции.	Группа не отключалась.	06.04.2024	21ч20м	—	—	По запросу директора Ветстанции на ТП-221 отключили группу №1.	Жилого сектора-нет,Ветстанция.	
39	Илекский РУЭС, Краснохолм ТП-55(ОКЭС)	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-55 повреждены 3 ПН-250А.	Повреждены 3 ПН-250А	07.04.2024	02ч35м	03ч30м	00ч55м	Заменяли повреждённые ПН,включили. Нагрузка: А-20А,В-15А,С-12А.	Мкд-нет,52-частных дома,124-человека.	
40	Бузулукские КЭС ТП-57 (ОКЭС)	гр. 3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. гр.0,4кВ из-за подтопления жилых домов	Группа не отключалась.	07.04.2024	22ч57м	—	—	Отключили гр.0,4кВ №3 (ОКЭС)	23 частных дома, 48 человек	

41	Бузулукские КЭС ТП-180 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. гр.0.4кВ из-за подтопления жилых домов	Группа не отключалась.	08.04.2024	06ч31м	-	-	Отключили гр.0,4кВ №1 (ОКЭС)	30 частных дома, 65 человек	10.04.2024 в 15ч10м включили 5-домов по ул. Солнечная.
42	Бузулукские КЭС ТП-57 (ОКЭС)	гр. 1,2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. гр.0.4кВ из-за подтопления жилых домов	Группа не отключалась.	08.04.2024	06ч56м	-	-	Отключили гр.0,4кВ №3 (ОКЭС)	88 частных дома, 285 человек	11.04.2024 в 16ч04м на ТП-57 включили группу №2,запитали 52-жилых дома,205-человек.
43	Бузулукские КЭС ТП-48 (ОКЭС)	гр.1,2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. гр.0.4кВ из-за подтопления жилых домов	Группа не отключалась.	08.04.2024	08ч00м	-	-	Отключили гр.0,4кВ №1.2 (ОКЭС)	104 частных дома, 312 человек	11.04.24 в 16ч48м на ТП-48 включили группы №1,2.
44	Беляевский РУЭС ТП-228(ОКЭС)	гр.№4	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. гр.0.4кВ из-за подтопления строй площадки	Группа не отключалась.	08.04.2024	09ч35м	-	-	Отключили гр.0,4кВ №4 (ОКЭС)	Населения нет. Строй площадка.	
45	Беляевский РУЭС ТП-228(ОКЭС)	гр.№3	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ВЛ-0, 4 кВ на опоре №9 откл. шлейфа	Группа не отключалась.	08.04.2024	09ч20м	09ч38м	00ч18м	ВЛ-0, 4 кВ на опоре №9 откл. шлейфа, группу №3 вкл	Населения нет. Строй площадка.	
46	Бузулукские РЭС Тоцкий РУЭС ТП-140 (ОКЭС)	гр.№5	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. гр.0.4кВ из-за подтопления дет. Сада	Группа не отключалась.	09.04.2024	14ч30м	-	-	Отключили гр.0,4кВ №5 (ОКЭС)	Дет. Сад	

47	г. Оренбург ТП-3043	гр. 3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление одного частного дома по ул. Мало-озерная 27	Группа не отключалась.	09.04.2024	19ч23м	-	-	-	1-частный дом, 3-человек.	
47	г. Оренбург ТП-3043	гр. 3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление одного частного дома по ул. Пролевая д. 32	Группа не отключалась.	09.04.2024	19ч23м	-	-	-	1-частный дом, 3-человек.	
49	г. Оренбург ТП-3043	гр. 3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление одного частного дома по ул. Пролевая д. 32/1	Группа не отключалась.	09.04.2024	19ч23м	-	-	-	1-частный дом, 3-человек.	
50	г. Оренбург ТП-3043	гр. 3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление одного частного дома по ул. Пролевая д. 30	Группа не отключалась.	09.04.2024	19ч23м	-	-	-	1-частный дом, 3-человек.	
51	г. Оренбург ТП-3043	гр-3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов по ул. Полевая	Группа не отключалась.	09.04.2024	20ч42м	-	-	На ТП-3043 отключили группы №3.	35 частных дома, 100 человек	
52	г. Оренбург ТП-3043	гр-4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов по ул Мало-Озерная	Группа не отключалась.	09.04.2024	23ч09м	-	-	На ТП-3043 отключили группы №4.	38 частных дома, 114человек	

53	г. Оренбург ТП-3043	гр-2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов по ул. Дачная	Группа не отключалась.	10.04.2024	03ч20м	-	-	На ТП-3043 отключили группы №2.	40 частных домов 120 человек	
54	Бузулукский РЭС РП- 17(ОКЭС)	гр.№7(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление подвала жилого дома по ул. 7А микрорайон №6а	Группа не отключалась.	10.04.2024	08ч45м	16ч35м	06ч50м	На опоре №8 по запросу УК"Домашний помощник" подключили ввод в дом.	1 мкд до 5 эт. 30 человек	
55	Бузулукский РЭС РП- 17(ОКЭС)	гр.№1,2,3,4,4а,12 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление подвала жилых домов по ул. 7А микрорайон №1,2,3,4,4а,12.	Группа не отключалась.	10.04.2024	10ч45м	-	-	Отключили по запросу УК"Домашний помощник"	6 мкд до 5 эт. 396 человек	В 16ч35м на РП- 17 включили группу №4а.Включили ж/д по ул.7а микр-н 4а.11.04.24 в 17ч13м включили группу №1,2,12. Включили ж/д по ул.7а микр-н 1,2,12.
56	Бузулукский РЭС ТП- 296(ОКЭС)	гр.№25 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление подвалов жилых домов	Группа не отключалась.	10.04.2024	10ч55м	-	-	Отключили по запросу УК"Домашний помощник"	2 мкд до 5 эт. 83 человек	11.04.2024г в 15ч18м группу №25 включили.
57	Орский КЭС Новотроицки й РУЭС ТП-64 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Сбита ж/б опора №30 (ОКЭС) уличного освещения сторонней организацией	Группа не отключалась.	10.04.2024	10ч50м	-	-	Будут производить замену опоры.	Уличное освещение	

58	Беляевский РУЭС ТП- 221(ОКЭС)	гр.№2,№4(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление фермерских баз.	Группы не отключались.	10.04.2024	12ч40м	-	-	На ТП-221 отключили группы №2,№4.	Жилого сектора нет,фермерски е базы.	
59	г. Оренбург ТП- 3133(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов в пос. Весенний-2.	Группы не отключались.	10.04.2024	13ч46м	16ч47м	03ч01м	На ВЛИ-0,4кВ группа №2 от ТП-3133 отсоединили шлейфа в сторону ВЛИ-0,4кВ группа №1,2,3,4,5 от ТП- 3136, группу №2 на ТП-3133 включили.	10-МКД(до 5- этажей),63- частных дома,257- человек,форпо ст,кнс.	
60	Бузулукские КЭС РП-17 (ОКЭС)	гр. 7 мк район (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление подвала жилых домов по ул. 7А микрорайон № 6	Группы не отключались.	11.04.2024	00ч25м	23.04.20 24 в 11ч00м	-	вкл. ж/д	1 мкд до 5 эт. 37 человек	
61	г. Оренбург ТП- 3134(ОКЭС)	гр 1,2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов в пос. Весенний-2.	Группы не отключались.	11.04.2024	01ч09м		-		32 частных дома, 9 мкд (до 5 этажей) 122 человека	
62	г. Оренбург ТП-198 (ОПО)	гр. 1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов п. Куйбышева ул. Северная	Группы не отключались.	11.04.2024	02ч57м	20.04.20 24 19ч55м	-	вкл. Гр.	34 частных дома 102 человек	
63	г. Оренбург ТП-3128 (ОКЭС)	гр. №5(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов п. 9-го Января ул. Казачья, Парковая, Ростроповича	Группы не отключались.	11.04.2024	02ч57м	-	-	Отключили группу №5	42 частных дома 106 человек	

64	г. Оренбург ТП-3039 (ОКЭС)	гр. №21 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-3039 до Комсомольская 122(ОКЭС)	ПН-100А ф. "В"	11.04.2024	10ч57м			Запитали по резерву гр. №1 от ТП-3039	ПНС Комсомольская 122	
65	г. Оренбург ТП-3133 (ОКЭС)	гр. №1(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов п. Весенний ул. Вдохновенная	Группа не отключались.	11.04.2024	11ч37м	-	-	Отключили группу №1	25 частных дома 75 человек	
66	Бузулукский РЭС ТП-296(ОКЭС)	Группа №3,№5(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за затопление детсада №20 на ТП-296 отключили группу №3,№5.	Группа не отключались.	11.04.2024	15ч47м	-	-	На ТП-296 отключили группу №3,№5.	Детсад№20.	
67	Соль-Илецкий РУЭС ТП-13(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена железная опора №1(Ампира) и КЛ-0,4кВ уличного освещения. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.	-	11.04.2024	18ч40м	-	-	На ТП-13 отключили группу №2.	Уличное освещение.	
68	г. Оренбург ТП-3133 (ОКЭС)	гр. №2,3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов п. Весенний ул. Славянская четная и нечетная	Группа не отключались.	11.04.2024	21ч03м	19.04.2024 14ч10м	-	вкл гр.	45 частных дома, 135 человек	
69	г. Оренбург ТП-3096 (ОКЭС)	гр. Сельскохозяйственная (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов п. 9 января ул. Сельскохозяйственная	Группа не отключались.	11.04.2024	22ч53м	-	-	Отключили группу Сельскохозяйственная	5 частных дома, 15 человек	

70	г. Оренбург ТП-193 (ОПО)	гр. №3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов п. и КНС	Группа не отключались.	11.04.2024	23ч11м	20.04.20 24 17ч19м	–	вкл. Гр 3	10 частных дома, 30 человек	
71	г. Оренбург ТП-3132 (ОКЭС)	гр. Малиновая четная (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов п. Весенний ул. Малиновая четная	Группа не отключались.	12.04.2024	02ч01м	–	–	Отключили группу	23 частных дома, 69 человек	
72	г. Оренбург ТП-3137 (ОКЭС)	гр. Сиреневая и гр.Ташлинская (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов п. Весенний ул. Сиреневая и ул. Ташлинская	Группа не отключались.	12.04.2024	04ч58м	–	–	Отключили группу	60 частных дома, 180 человек	
73	г. Оренбург ТП-3132 (ОКЭС)	гр. Земляничная нечетная (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов п. Весенний ул. Земляничная нечетная	Группа не отключались.	12.04.2024	11ч27м			Отключили группу	25 частных домов, 75 человек	
74	Бузулукский РЭС ТП- 288(ОКЭС)	Группа № дом 7, дом 16, дом 10(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за затопление домов на ТП-288 отключили группы	Группы не отключались.	12.04.2024	10ч20м	–	–	На ТП-288 отключили группы	3 мкд до 5 эт. 100 человек.	16.04.24г. В 16ч41м вкл 1МКД, 30человек
75	Бузулукский РЭС ТП- 337(ОКЭС)	Группа № дом 34(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за затопление домов на ТП-337 отключили группу	Группа не отключалась.	12.04.2024	10ч20м	–	–	На ТП-337 отключили группу	1 мкд до 5 эт. 100 человек.	

76	Оренбург ТП-3028(ОКЭС)	гр. Раздольная 1(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления подвала Раздольная 1, отключили оба ввода.	Группа не отключалась.	12.04.2024	10ч32м	—	—	Отключили группу, сняли ПН.	1 МКД(5 эт), 80 человек
77	Оренбург ТП-198(ОПО)	гр. Тепличная(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Затопление жилых домов п. Куйбышева ул. Тепличная	Группа не отключалась.	12.04.2024	15ч39м	20.04.2024 20ч04м	—	вкл. гр. Тепличная	26 частных домов, 78 человек
78	Бузулукский РЭС РП-17(ОКЭС)	гр.№12 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Затопление подвала жилых домов по ул. 7А микрорайон 12.	Группа не отключалась.	15.04.2024	11ч00м	23.04.2024 11ч00м	—	вкл. ж\д	1 МКД (до 5 этажей) 38 человек
79	Илекский РУЭС ТП-14(ОКЭС)	гр.5 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Затопление жилых домов	Группа не отключалась.	15.04.2024	16ч30м	—	—	откл. гр. 5	п. Заживный 8 домов, 19 человек
80	Оренбург ТП-3127(ОКЭС)	гр.1 Есенина (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Затопление ВРУ ж\д Есенина б. По запросу главы сельсовета отключили гр.	Группа не отключалась.	15.04.2024	22ч29м	17.04.2024 24 в 16ч35 м	—	вкл. Гр. Есенина	44 частных дома, 132 человека
81	Орские КЭС ТП-1084 (ОКЭС)	гр 7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 0,4 кВ от ТП-1084 до ж/д Нежинская д.3а	ПН-250А	22.04.2024	08ч30м	16ч45м	08ч15м	восстановили КЛ, гр. вкл.	1 МКД (до 5 этажей), 38 человек

82	Орские КЭС ТП-376 (ОрПО)	гр 16 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-376 до ВРУ МКД Докучаева 5	Группа не отключалась.	24.04.2024	09ч40м	11ч40м	02ч00м	восстановили КЛ, гр. вкл.	1 МКД (до 5 этажей), 175 человек	
83	Бузулукские РЭС, Колтубановский РУЭС ТП-702(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул.Лермонтова 12	Группа не отключалась.	26.04.2024	11ч15м	14ч10м	02ч55м	На ВЛИ-0,4кВ отключили ввод в ж/д по ул.Лермонтова 12, группу №1 на ТП-702 включили.	МКД-нет, 42-частных дома, 110-человек.	В 11ч15м на ТП-702 отключили группу №1 для тушения пожара ж/д по ул. Лермонтова 12.
84	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС ТП-45(ОКЭС)	гр.№9(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В ж/д по ул.Комарова 16А затопило подвал и ВРУ горячей водой. В результате затопления ВРУ произошло повреждение КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-45 до ВРУ ж/д ул. Комарова 16А.	Повреждены 3 ПН-250А	27.04.2024	10ч05м	12ч45м	02ч40м	Управляющая компания абонентов запитали по резервной схеме.	2-МКД(до 5-этажей), частных домов-нет, 250-человек.	
85	Сорочинские КЭС ТП-92 (ОКЭС)	гр.№4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	На ВЛИ-0,4 кВ в результате ДТП повреждена ж/б приставка опоры №7, ДТП оформлено	группа не откл.	28.04.2024	03ч16м	—	—	в 06ч10м на ВЛИ-0,4 кВ заменили ж/б приставку, без откл. "У"	47 частных домов, 185 человек.	
86	Оренбург ТП-3111(ОКЭС)	гр. Уличное освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	На ВЛ-0,4кВ в результате ДТП повреждена опора б\н. ДТП оформлено	группа не откл.	28.04.2024	14ч19м	—	—	Демонтировали опору	уличное освещение	

87	Абдулинские КЭС ТП-38 (ОКЭС)	гр. №1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул.Советская 303	группа не откл.	28.04.2024	21ч20м	21ч42м	00ч22м	откл. ввод в ж/д ул.Советская 303, группу вкл.	266 частных домов, 540 человек.	
88	Оренбург ТП-3060(ОКЭС)	гр. Таймырский 5(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ Теплосети порвали КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-3060 до ВРУ Таймырский 5	3 ПН-100А	29.04.2024	16ч04м	18ч34м	02ч30м	Восстановили КЛ, гр. вкл.	1 МКД(до 5 эт), 240 человек	КЛ восстановили
89	г. Оренбург ТП-100 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	РУ-0.4 кВ гр. Сенная нагрев контакта ф."В", гр. Луговая поврежденн Т.Т.	гр. Не откл.	30.04.2024	15ч02м	16ч56м	01ч54м	гр. Сенная устранили нагрев, гр. Луговая демонтировали Т.Т. ТП- вкл.	абоненты ОПО	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммунальэлектросеть» Апрель 2024 г. название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (нап. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г. Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф. 72-13 (ОКЭС)	ТП-3136 (ОКЭС) ТП-1751 (абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	из-за резкого подъема талых вод и подтопления ТП-3136 на РП-72 по ТУ откл. ф. 72-13	откл.	01.04.2024	20ч57м	23ч05м	02ч08м	на ТП-1751 установили ДГУ	МКД- нет, КНС (резерв) 64 частных дома, 257 человек	02.04.24 00ч49м на ТП-3136 откл. гр.1, откл. гр.ул. Освещение, ТП вкл. 02.04.2024 в 01ч23м на ТП-1751 откл. ДГУ. На ТП-3136 02.04.2024 в 10ч27м включили группу №1.
2	Илекский РУЭС п/с "Мухомановская" (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП- 14,16,17 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	повреждение в сетях ЦПО	ЦПО не сообщает	01.04.2024	21ч00м	23ч01м	02ч01м	ЦПО ф. вкл.	Психоневрологический диспансер(резерв), 54 частных дома, 129 человек населения.	
3	г. Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф Ст-21 (ОПО)	РП-66 1 и 2 СЩ(ОПО) ТП-3044 1 и 2 СЩ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Степная до РП-66	ТО	02.04.2024	04ч34м	05ч16м	00ч42м	РП-66 запитали по ф. Ст-13 п/с Степная	1 МКД (свыше 9 этажей) 1313 человек	на РП-66(ОПО) ремонтная схема, был вкл. СВ, ф. Ст-13 откл. по заявке ЦПО
4	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-3 (ОКЭС)	ф. 9 (ОКЭС)	ТП-30,31,32,33,62,72,74,21 (ОКЭС) ТП-204,205,207 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-31 до ТП-72	ТО	02.04.2024	04ч35м	05ч10м	00ч35м	на ТП-31 откл. ВН в стор. ТП-72ф. Вкл	15 МКД (до 5 этажей) 4888 человек	02.04.2024 06ч25м ф. 9 полностью вкл.
5	Бугурусланские КЭС, Асекеевский РУЭС п/с. "Фрунзе"(СПО)	2-СЩ 10кВ(СПО)	ф.Фр-3,Фр-4,ТП-30,14,16,17,18,19,1,22,50,57,7,3,5,37(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Отключалась ВЛ-35кВ(СПО) п/с."Калюская"-п/с."Фрунзе".	СПО не сообщает	02.04.2024	09ч34м	09ч37м	00ч03м	На п/с."Фрунзе" повторно включили 2-СЩ 10кВ.	МКД- нет, 345-частных домов, 682-человека,большинство резерв,райгаз,мегафон.	
6	Бугурусланские КЭС, Асекеевский РУЭС п/с. "Фрунзе"(СПО)	1-2 СЩ 10кВ(СПО)	ф.Фр-1,ф.Фр-2,ф.Фр-3,Фр-4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Отключалась ВЛ-110кВ(СПО) п/с."Абдулино-Тяга"-п/с."Сарай-Гир-Тяга".	СПО не сообщает	02.04.2024	13ч27м	13ч27м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	Станция Асекеево,поселок Асекеево.	
7	Абдулинские КЭС п/с."Абдулино-Тяговая"(РЖД)	1-2 СЩ 10кВ(РЖД)	ф.Питающий-1,ф.Питающий-2,ф.Горол-1(ОКЭС), ф.ВЧД, ф.Бактак(РЖД)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Отключалась ВЛ-110кВ(СПО) п/с."Абдулино-Тяга"-п/с."Сарай-Гир-Тяга".	СПО не сообщает	02.04.2024	13ч27м	13ч27м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	Часть города Абдулино.	

8	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	ф.15(ОКЭС) не отключался	ТП-68(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Откл. ТП-68, подтоплено 61 опора 0,4кВ и 5 опор 10кВ	не срабатывала	02.04.2024	18x50м	-	-	44 частных дома, 82 человека	Откл. По запросу администрации п. Акбулак	
9	г. Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф. 72-13 (ОКЭС)	ТП-3136 (ОКЭС) ТП-1751 (абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	из-за резкого подъема талых вод и подтопления ТП-3136 на РП-72 по ТУ откл. ф. 72-13	откл.	02.04.2024	21x24м	23x21м	01x57м	на ТП-1751 установили ДГУ	МКД- нет, КНС (резерв) 64 частных дома, 257 человек	ТП-1751 нагрузка ф. А-12А, В-16А, С-16 А, 03.04.2024 01ч13м ТП-3136 гр. 2,3,4,5 подкл. ДГУ нагрузка А-75А, В-75А, С-80А 03.04.2024 в 12ч00м откл. ДГУ на ТП-3136,1751, ф.72-13 вкл. В работу.
10	Орские КЭС Кваренский РУЭС п/с Кс-16 (ГазпромЭнерго)	ф.44 (ОКЭС)	ТП-16,23 (ОКЭС) ТП-22,18 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-6кВ №1 (абонентская) переход под ЖД путями	земля	02.04.2024 03.04.2024	23x57м	11x48м	11x51м	Отсоединили поврежденную КЛ-6кВ №1 ф.44 на п/с Кс-16 вкл.	п. Красноярский 20 МКД (до 5 этажей) 68 частных домов, 132 человека, промзона, элеватор	В 09ч00м 03.04.2024 на ТП-16 установили ДГУ-60кВа. Сняли ДГУ 03.04.2024
11	г. Оренбург РП-3 2СП (ОПО)	ф. 3-9 (ОПО)	ТП-3047 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-45 до ТП-3047	ТО	03.04.2024	05x10м	07x00	01x50м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	МКД-нет, ГУП "Охрана" мегафон	
12	г. Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-5(ОКЭС)	ТП-3,9,9а,10, 10а,24,50,29,96,117,122, 143(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-10кВ ф.1-5 на опоре №7 повреждена кабельная разделка (ОКЭС)	МТЗ	03.04.2024	11x05м	11x40	00x35м	На ТП-3 откл. ВН в. Ст. ТП-10а на ТП-10а вкл. СВН запитаны по ф.Сп-11	13 МКД (до 5 этажей) 350 частных домов, 953 человека, Котельная (резерв), ИК-6 (резерв), Ростелеком(резерв), ЦРБ(резерв)	ТП-96, запитали в 12ч14м КЛ-10кВ восстановлена в 17ч01м, включена.
13	Переволочий РУЭС п/с Сыртинская (ЦПО)	ф.Ср-4 (ЦПО)	ТП-3,2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На п/с Сыртинская поврежден проходной изолятор 10кВ	Не сообщают	03.04.2024	11x30м	15x48м	4x18м	ЦПО устранили повреждение, ф. Ср-4 вкл.	21 МКД (до 5 этажей) 112 частных домов, 266 человека, Дет. Сад., быт	
14	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.4,5,6,7(ЦПО)	ТП-10,15,26,29,32,34,39 ,40,46,51, 54,55,68,73,71,74,79 ,83,87,88,89,93,95,97(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Персонал "Оренбургэнерго" в связи с подтоплением п. Краснохолм на п/с Краснохолмская откл. ф.4,5,6,7 по указанию Кажаева В.Ф.	не срабатывала	03.04.2024	11x45м	13x17м	01x32м	Персонал "Оренбургэнерго" на п/с Краснохолмская вкл. ф.4,6,7	Часть п. Краснохолм 17 МКД (до 5 этажей), 390 частных домов, 1422 человека, Котельная (полностью), скважины, дет. Сад, быт.	06.04.2024 ф. 5 вкл. ТП-74 откл. 09.04.2024 в 15ч31м вкл. ТП-74 без U 5 ж/д
15	Орские КЭС РП-8 (ОКЭС)	ф.18 (ОрПО)	ТП-195(ОКЭС) ТП-346	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	В связи с подтоплением электрооборудования по ф.18 на РП-8 откл. Ф. 18 по ТУ по запросу Ор. ПО	не срабатывала	03.04.2024	15x33м	-	-	ТП-195 Сады, с ТП-346 запитана скважина №5		
16	Бузулукские КЭС Пляшановский РУЭС п/с Пляшановская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-501,502(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	В связи с подтоплением ТП-501,502 на ВЛ-10 ф.5 откл. P.5-517	не срабатывала	03.04.2024	15x20м	-	-	18.04.24 в 10ч30м на ВЛ-10кВ включили РЛНД P.5-517,включили ТП-501,502.	Жилого сектора нет, Склады, дачи	

26	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская (МЭС)	ф.Очистные сооружения 1 (ОКЭС)	ТП-8, 58, 6, 54 1СШ, 330 1СШ, 350 1СШ, 382, 76 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от п/с Бузулукская до ЛР-175	ТО	05.04.2024	14ч44м	15ч25м	00ч41м	Вывели поврежденную КЛ, запитали через ТП-31 по ф.Центральному от РП-1	Очистные сооружения (резерв), котельная (резерв), 3 МКД до 5 этажей, 532 частных дома, 1677 человек	КЛ-6кВ (ОКЭС) от п/с "Бузулукская" до ЛР-175 восстановлена, включена 06.04.2024 в 23ч16м по и/сх.
27	Бузулукские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. Центральный (ОКЭС)	ТП-57, 4 2СШ, 477, 53, 43, 301, 7 1СШ (ОКЭС) ТП-136 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-57 (ОКЭС) обнаружили поврежден ОПН по ф.В	ТО	05.04.2024	14ч44м	14ч50м	00ч06м	повторно вкл	Дет.сад, котельная (резерв), школа (резерв), 26 МКД до 5 этажей, 544 частных дома, 1953 человек	На ТП-57 будет менять ОПН по аварийной заявке
28	Бузулукские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Сухореченский (ОКЭС) не откл	ТП-148,131, 218 (абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Подтопление ТП-148, 218, 131 (абонентские)	не откл	05.04.2024	12ч02м	-	-	откл РТП-148, 218, 131	дачи	
29	Бузулукские КЭС п/с 7а микр-он (Сети+)	ф.Дачи (ОКЭС)	ТП-278, 272 (ОКЭС)ТП-266, 267, 270, 271, 255, 252, 260, 261,263, 264, 265 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Подтопление ф.Дачи (ОКЭС)	не откл	05.04.2024	16ч30м	-	-	отключили В ф.Дачи	дачи	
30	Бузулукские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Сухореченский (ОКЭС) не откл	ТП-303 (абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Подтопление ТП-303 (абонентская)	не откл	05.04.2024	18ч00м	-	-	откл РТП-303	дачи	
31	Орские КЭС РП-11 (ОрПО)	ф.39(ОрПО)	ТП-333(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На матовой ТП-333 произошло подтопление шкафа РУ-0,4кВ.	ф.39 не отключался.	05.04.2024	19ч39м	20ч16м	00ч37м	На матовой ТП-333 прервали шкаф РУ-0,4кВ,ф.39 на РП-11 включили.	Скважина. Жилого сектора-нет.	По запросу в 19ч39м на РП-11 отключили ф.39 для подъема шкафа РУ-0,4кВ на матовой ТП-333.
32	Орские КЭС п/с "Кузакский Водозабор"(ВПО)	ф.7(ОрПО)	ТП-340(ОКЭС).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Подтопление ТП-340(ОКЭС)	Не отключался.	05.04.2024	21ч40м	---	---	ОрПО отключили участок ВЛ-6кВ. ТП-340 отключена.	Н.С, жилого сектора-нет.	
33	г.Оренбург п/с "Юго-Западная"(ЦПО)	ф.ЮЗ-16(ОПО)	ТП-1107(Энергохолдинг)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Подтопление ТП-1107(Энергохолдинг)	Не отключался.	05.04.2024	21ч50м	---	---	Энергохолдинг на ТП-1107 отключили РУ-0,4кВ.	Жилые дачи-абоненты Энергохолдинга.	
34	г.Оренбург п/с "Юго-Западная"(ЦПО)	ф.ЮЗ-9(ОКЭС)	ТП-1473(Энергохолдинг)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Подтопление ТП-1473(Энергохолдинг)	Не отключался.	05.04.2024	21ч50м	---	---	Энергохолдинг на ВЛ-6кВ отключили РТП-1473.	Жилые дачи-абоненты Энергохолдинга.	
35	Орский КЭС п/с "Заводская"(ВПО)	ф.47(ОрПО)	ТП-229,304(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Подтопление ВЛ-10кВ(ОрПО) ф.47.	Не отключался.	06.04.2024	00ч01м	---	---	ОрПО на ТП-376 отключили ВН в сторону ТП-229,304.	Жилого сектора-нет,дачи,баня,уличное освещение.	
36	г.Оренбург п/с "Юго-Западная"(ЦПО)	ф.ЮЗ-9(ОКЭС)	ТП-3118(ОКЭС), ТП-1034,1110,1439,1473,1758,1871, 1872,5003(абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Подтопление жилых дачных массивов.	Не отключался.	06.04.2024	01ч26м	---	---	По запросу главы южного Сухомлинова В.А. на п/с "Юго-Западная" отключили ф.ЮЗ-9.	ГСК-абонент АО"ОКЭС", жилые дачные массивы-не абоненты АО"ОКЭС"..	

37	Орские КЭС РП-11 (ВПО)	ф. 40 (ВПО)	ТП-334 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	земля	06.04.2024	10ч12м	14ч35м	04ч23м	ВПО откл. поврежденный участок ф. вкл.	НС	
38	Орские КЭС п/с Сокол (ВПО)	ф. 9 (ОКЭС)	ТП-1058,1059,1062 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	подтопление жилого массива	Не отключался.	06.04.2024	14ч40м	17ч18м	02ч38м	ТП-1058 вкл. Гр. 4,5 вкл. ТП-1062 вкл. Гр. 1,3,5,7,6	832 частных дома, 2065 человек	ТП-1059 откл. гр. 1,3 ТП-1062 откл. гр.5
39	Орские КЭС п/с."72" (ЗАО Эл.Сеть)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-1065,1063 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЗАО Эл.Сеть за-аа подлления откл. п/с."72"	Не отключался.	06.04.2024	15ч20м	-	-	На п/с."72" 26.04.24 в 13ч40м включили ВЛ-6кВ ф.5 на холостой ход. ТП-1063,1065 не включены	сады	
40	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф. ЮЗ-16 (ОПО)	ТП-3072,3038 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Подтопление жилых дачных массивов.	Не отключался.	06.04.2024	17ч20м	-	-	-	29 частных домов, 87 человек	
41	г.Оренбург п/с."Промбаза"(Газпромэнерго)	ф.ПБ-13(ОКЭС)	РП-41 2-СПШ 10кВ(ОКЭС), РП-46,ТП-2065,2080,2081,2116(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Уралэлектросеть на РП-46	земля	06.04.2024	19ч53м	19ч57м	00ч04м	На РП-41 по ТУ отключил В ф.ПБ-13 включил СВ-10кВ.	Жилого сектора-нет,промзона.	
42	Бузулуцкие КЭС, Тоцкий РУЭС п/с."Самарская"(ЗПО)	ф.6(ЗПО)	ТП-102(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО.	ТО	06.04.2024	18ч09м	20ч54м	02ч45м	ЗПО на п/с."Самарская" ф.6 повторно включили.	Жилого сектора-нет.Водозабор (резерв)	
43	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.Сы-10(ЦПО)	ТП-72,134,140,130,129,182,133,136,131,185,141,180,166,165,121,115,168,120,105,174,181(ОКЭС), ТП-178,179,184(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	АПВ успешное	06.04.2024	21ч40м	21ч40м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	1-МКД(до 5-этажей),частных домов-нет,ОРТПЦ-есть резерв,АЭС,фермерские хозяйства.	
44	Орские КЭС п/с."ТПП-1"(ЗАО Электросеть)	ф.5(ОКЭС)	ТП-1056(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Подтопление ТП-1056.	ф.5 не отключался.	06.04.2024	21ч05м	---	---	ТП-1056 отключили.	11-МКД(до 5-этажей),85-частных домов,279-человек.	
45	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.Сы-11(ОКЭС) не отключался.	ТП-36(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-36 повреждены 3-ПК 10кВ.	Повреждены 3-ПК 10кВ.	06.04.2024	21ч45м	22ч13м	00ч28м	На ТП-36 заменили поврежденные ПК,включили.	2-МКД(до 5-этажей),9-частных домов,32-человека.	
46	Орские КЭС п/с."ТПП-1"(ЗАО Электросеть)	ф.5(ОКЭС)	ТП-1106(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Подтопление ТП-1106.	ф.5 не отключался.	06.04.2024	22ч30м	---	---	ТП-1056 отключили.	Жилого сектора-нет,котельная,кнс.	

47	Орские КЭС п/с "ТПП-1" (ЗАО Электросеть)	ф.5(ОКЭС)	ТП-1050,1051,1052,1053,1054,1055,1057,1069,1084,1098(ОКЭС).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Угроза подтопления ТП-1050,1051,1052,1053,1055,1054,1057,1069,1084,1098(ОКЭС).	ф.5 не отключался.	07.04.2024	00ч01м	—	—	На ВЛ-6кВ ф.5 п/с "ТПП-1" отключили реклоузер В.5-1.	88-МКД(до 5-этажей),562-частных дома,2352-человека,городская больница эвакуирована 05.04.2024г.	09.04.2024 в 16ч13м вкл. ТП-1051, 1052, 1053, 1054, 1056. 10.04.2024 в 12ч56м включили ТП-1055,1069.
48	г.Оренбург п/с "Промбаза"(Газпром энерго)	ф.ПБ-13(ОКЭС)	РП-41 2-СШ 10кВ(ОКЭС), ТП-2065,2080,2081,2116(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВф. ПБ-13 (ОКЭС) опора №1 от п/с Промбаза отгорел шлейф ф. "В"	ф.ПБ-13 не отключался.	07.04.2024	00ч44м	01ч39м	00ч54м	На РП-41 по ТУ отключили В ф.ПБ-13 включили СВ-10кВ.	Жилого сектора-нет,промзона.	
49	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-7(ОКЭС)	РП-2 1-СШ 10кВ,ТП-176,63,215,132,214,48,112,13,17,5,177,145,183,186,125,114,136,173,169(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-10кВ опора №104 повреждена концевая мачтовая разделка КЛ-10кВ(ОКЭС) в сторону РП-2.	ТО	07.04.2024	01ч06м	01ч47м	00ч41м	На ВЛ-10кВ отключили ЛР-№52,ф.1-7 на РП-1 включили до ЛР-№52. На РП-2 02ч02м отключили В в сторону ЛР-№52,включили СВ-10кВ.	44-МКД(до 5-этажей),492-частных дома,1882-человека,гис.кис.погр аничники,полиция.	
50	Абдулинские КЭС п/с "Абдулино-Тяговая"(РЖД)	ф.ВЧД(РЖД)	ТП-107,108(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях РЖД.	ТО	07.04.2024	01ч20м	02ч56м	01ч36м	РЖД отключили повреждённый участок,ф.ВЧД на п/с "Абдулино-Тяговая" включили, ТП-107,108 включены.	МКД-нет,291-частных дома,578-человек.	
51	Орские КЭС РП-11 (ОрПО)	ф. 40 (ОрПО)	ТП-334 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Подтопление ТП-334(ОКЭС)	откл.	07.04.2024	07ч40м	—	—	—	НС	
52	Бузулукские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. Сухореченский (ОКЭС)	ТП-16,132,161,352,445,475,530 (ОКЭС) ТП-130,131,133,134,147,148,177,198,218,235,236,240,246,298,303,336,349,354,362,379,408,415,418,466,493(абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Подтопление ТП-236 (абонентская)	земля	07.04.2024	11ч13м	12ч34м	01ч21м	откл. ТП-236, 303,147,130,235,148,354,336,218,131 (абонентские) ф. —	4 МКД (до 5 этажей) 169 частных домов,610 человек, СНТ	
53	Орские КЭС п/с Новгородская (ВПО)	ф.16 (ОрПО)	РП-8 ТП-181,189,195, (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	подтоплена п/с "Новгородская " (ВПО)	земля	07.04.2024	15ч27м	—	—	—	МКД-нет, ГСК, Быт	РП-8.
54	Соль-Илецкий РУЭС РП-3 2СШ-10кВ (ОКЭС)	ф.21(ОКЭС)	ТП-187 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	на РП-3 (ОКЭС) откл. вВ ф. Си-21, повреждена КЛ-10 (Абонентская) ф. 3-2	земля	07.04.2024	15ч34м	18ч12м	02ч38м	на РП-3 откл. ф. 3-2 (абонентский) 2СШ вкл.	ООО "Соленые Озера" (резерв)	
55	Орские КЭС п/с Новгородская (ВПО)	ф.17 (ОрПО)	РП-23 (ОрПО) ТП-389,191, 1192 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	подтоплена п/с "Новгородская " (ВПО), РП-23 (ОрПО)	ВПО не сообщает	07.04.2024	16ч15м	21ч00м 09.04.24г.	—	Запитали ТП-389,191, 1192 по ф.11 от РП-3 по убытию воды	Скважина, 377 частных домов, 703 человека	ТП-389 запитали от ДГУ в 21ч15м 07.04.24г; ТП-191 запитали от ДГУ-100 в 01ч07м 08.04.24г; ТП-1192 запитали от ДГУ 08.04.2024 в 10ч30м
56	Бузулукские КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф.Киришчый (ОКЭС) не откл	ТП-520, 156, 225, 468? (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Из-за угрозы подтопления ООО "ЭнергоХолдинг" отключил ТП-520,225, 156, 468	не откл.	07.04.2024	19ч30м	—	—	Откл РП-520, 156, 225, 468 откл	пром.зона	

57	г.Оренбург п/с Шевченкоовская (ЦПО)	ф.Шв-21 (ОПО), РП-63 2СШ (ОПО)	ф.63-1 (ОКЭС) ; ТП-3097 1СШ, 3291 1СШ, 3292 1СШ, 3293 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от п/с Шевченкоовская до РП-63 ф.Шв-21	ТО	08.04.2024	00ч10м	01ч07м	00ч57м	На РП-63 вкл СВ, ф.63-1 повторно вкл	ТК "Березки" (резерв), 10 МКД выше 9этажей (резерв), 2366 - человек.	
58	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-9 (Россети)	ТП-15, 17, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Россети откл. ф.Ск-9 для откл. подопленной ТП-20 (Россети)	не откл.	08.04.2024	09ч15м	09ч25м	00ч10м	Россети откл. ТП-20, ф.Ск-9 вкл.	105 частных домов, 92 МКД до 5 этажей, 1139 человек.	
59	Орские КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-1613, 1611 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Затопление ТП-1613, 1611 (ОКЭС)	не откл.	08.04.2024	13ч03м	18ч02м	04ч59м	Уровень воды упал, на ВЛ-6 кВ опора №15 подключили Шлейфа в сорону ТП-1613, 1611.	392 частных дома, 17 МКД до 5 этажей, 457 человек.	
60	Бузулукские РЭС п/с Бузулукская (МЭС)	ф.Стройтехинум (ОКЭС)	ТП-237 (2СШ), 74 (1 СШ), 101, 113, 254, 80 (2 СШ), 247, 312, 334 (1СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-237 до ТП-74	ТО	08.04.2024	14ч10м	14ч23м	00ч13м	На ТП237 откл. ВН в сторону ТП-74, фидер вкл.	31 МКД до 5 этажей, 2346 человек.	В 14ч50м запитали ТП - 74 (1 СШ), 101, 113, 254, 80 (2 СШ) (по ф.Су-6), 247, 312, 334 (1СШ) (по ф.Красный флаг-2) 10.04.2024 21ч05м КЛ восстановлена вкл.
61	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.22 (ОКЭС)	КТПН-25 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Затопление КТПН-25	не откл.	08.04.2024	15ч00м	12.04.24 в 17ч40м	-	откл. РТП-КТПН 25	16 МКД до 5 этажей, 40 человек	
62	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.22 (ОКЭС)	КТПН-Профилакторий (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Затопление КТПН-Профилакторий	не откл.	08.04.2024	18ч20м	12.04.24 в 17ч40м	-	откл. РТП-КТПН-Профилакторий	Здание Профилактория, людей нет	
63	Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	1 СШ 10 кВ (ЦПО)	РП-72 (2 СШ) 3024 (1 СШ) (ОКЭС) РП-71 (1 СШ) (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Пугачевская до ТП-3024 ф.П-5	ЦПО не сообщает	08.04.2024	09ч15м	09ч16м	00ч01м	На РП-72 откл. В ф.П-20, вкл. СВ 10кВ	Котельная (резерв), школа (резерв), 3 КНС, 1148 частных домов, 75 МКД до 5 этажей, 4235 человек	На РП-71 сработал АВР. ТП-3024 1 СШ запитали по ф.25-7 в 10ч27м, 10.04.2024 00ч45м КЛ восстановили вкл.
64	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-2001, 2002, 2007, 2008, 2015, 2032 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Затопление ТП-2001, 2002, 2007, 2008, 2015, 2032	не откл.	09.04.2024	10ч00м	-	-	На п/с Фекальная откл. ф.4	Сады огороды. Населения нет.	
65	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-Гаражи, 2028, 13 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Подтопление электрооборудования.	Земля	09.04.2024	13ч30м	-	-	На п/с Фекальная откл. ф.19	СНТ, гаражи, водная шахта (резерв)	На п/с "Фекальная" ф.19 исключили в 14ч40м 25.04.24
66	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ВПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-633 (ТМ-2) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от РУ-10кВ до ТМ-2 (концевая разделка)	фидер не откл.	09.04.2024	16ч45м	16ч55м	00ч10м	откл. поврежденную КЛ, в РУ-0,4 кВ вкл. СР-0,4 кВ	Районный узел связи.	

67	Бузулукский РЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Суворовский (ОКЭС)	ТП-16, 161,132, 345,379, 530, 352, 475, 445 (ОКЭС) ТП-Садовый, МГДУ, Гор.горт, 303, 408, 493, 177, 418, 466, 415, 100, 63, 134, 246, 286 (отключились) ТП-303, 236, 147, 130, 235, 148, 354, 336, 131, 218 (абонентские, ранее откл. из-за подтопления)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На опоре №5 повреждена концевая разделка КЛ-6 кВ (ОКЭС) в сторону опоры №4	МТЗ	09.04.2024	17ч15м	22ч40м	05ч25м	восстановили КЛ ф. вкл.	53 частных дома, 4 МКД до 5 этажей, 262 человека. СНТ.	
68	Бузулукский РЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Мельничный (ОКЭС)	ТП-46, 81 (2 СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-281 откл. ВВ в сторону ТП-46. Повреждена КЛ-6 кВ от ТП-46 до опоры №26	МТЗ	09.04.2024	17ч26м	18ч10м	00ч44м	откл. поврежденную КЛ, запитали ТП-46, 81 (2СШ)	Школа, дом инвалидов.	09.04.2024 22ч35м КЛ восстановлена вкл.
69	Орские КЭС п/с "Сокол"	ф.Ск-9 (ОКЭС)	ТП-1102,1073,1071,1107,1104,1058, 1062,1060 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждение на ТП 1073 (ОКЭС) (возможно поврежден ТМ)	ТО	09.04.2024	20ч00м	21ч15м	01ч15м	откл. ТП-1073 (ОКЭС) ф. вкл.	12 МКД (до 5 этажей) 1401 частных дом, 3514 человек	ТП-1073 подкл. ДГУ 300 09.04.2024 в 23ч17м нагрузка 280А. 10.04.2024 на ТП-1073 в 10ч30м отключили ДГУ, ТП-1073 включили по нормальной схеме.
70	Орский КЭС Гайский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	2 СШ 6 кВ (ОКЭС)	ф. 6,14,16,20,22 (ОКЭС) ф. 8,18 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на РП-2 откл. 2СШ-6к повреждена КЛ -6 кВ (ОКЭС) от РП-2 до ТП-12	МТЗ	10.04.2024	03ч38м	04ч05м	00ч27м	на РП-2 откл. ф. 14 2 СШ вкл.	81 МКД (до 5 этажей) 7140 человек	ф. 14 запитали с РП-1 в 04ч55м
71	г. Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф. 72-18 (ОКЭС)	ТП-3111,3112,3204,3132,3134,3202, 3133, 3201,3135 (ОКЭС) ТП-1799, 1944, 1792, 1325(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-3132 поврежден опорный изолятор	МТЗ	10.04.2024	06ч20м	07ч28м	01ч08м	на ТП-3132 демонтировали поврежденный опорный изолятор ф.72-18 вкл.	15 МКД (до 5 этажей) 393 частных дома, 1655 человек, ИС	
72	г. Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-6 (ОПО) не отключался	ТП-3043(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления отключили ТП-3043 полностью	-	10.04.2024	10ч34м	-	-	На ТП-198 отключили ВН в сторону ТП-3043 ф.33-6.	161 частных дома, 483 человек, КНС	
73	г. Оренбург п/с "Заречья" (ЦПО)	ф.Зар-7(ОПО) не отключался	ТП-3311(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Из-за подтопления отключили ТП-3311 полностью	-	10.04.2024	12ч04м	-	-	ОПО на ТП-2075 отключили ВН в сторону ТП-3311 ф.Зар-7, на ТП-741 отключили ВН в сторону ТП-3311 ф.Зар-7.	Производственная база АО"ОКЭС".	
74	г. Оренбург п/с "9 Января" (Газпромэнерго)	ф.Ян-7(Газпромэнерго) не отключался.	ТП-3126(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Из-за подтопления жилого сектора ТП-3126, отключили ТП-3126 полностью.	-	10.04.2024	13ч28м	-	-	На ВЛ-10кВ ф.Ян-7 отключили РЛНД Р-37 оттайка в сторону ТП-3126.	МКД-нет, 114-частных дома, 342-человека.	
75	Орские КЭС п/с ЭЧЭ-76 (РЖД)	1-2 СШ 6 кВ (РЖД)	ф. 5,6,7,10 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	на п/с ЭЧЭ 76 (РЖД) откл. 1 и 2СШ повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с ЭЧЭ-76 до опоры №1	Не сообщают	10.04.2024	20ч42м	21ч32м	00ч50м	на п/с ЭЧЭ 76 вкл. Ф. 5 (ОКЭС)	24 МКД 59 (до 5 этажей) 59 частных дома, 1565 человек, СНЗО, КНС	10.04.2024 22ч48м на ТП-1008 подкл. ДГУ .23ч40м на ТП-1009 подкл. ДГУ100 , 10.04.2024 в 23ч52м вкл. ф 10, 11.04.2024 00ч32м вкл. Ф 6. 11.04.2024 01ч39м откл 2 ДГУ откл. ТП-1014 абонентская (резерв), 1006 абонентская (ДГУ) ТП-1016 абонентская
76	г. Оренбург ТП-3135 (ОКЭС)	РУ-10 кВ (ОКЭС)	ТП-3135 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления жилого сектора ТП-3135, отключили ТП-3135 полностью.	-	10.04.2024	21ч31м	21.04.24 в 15ч19м	-	-	20 МКД (до 5 этажей) 40 частных домов, 438 человек	

77	г. Оренбург п/с УКПГ-7 (газпроменерго)	ф. 5 (ОКЭС)	ТП-72(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	из-за угрозы подтопления ТП-72 на ВЛ-10 кВ откл. Реклоузер В-7-5-1	-	10.04.2024	22ч43м	-	-	-	оздоровительный центр РУСЬ	откл. по согласованию с зам по АХЧ Кривякин
78	г. Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС)	ТП-3134 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления жилого сектора и ТП-3134, отключили ТП-3134 полностью.	ф.72-18 не отключался.	11.04.2024	11ч37м	-	-	-	15 МКД (до 5 этажей) 42 частных домов, 305 человек	
79	г. Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС)	ТП-3201 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления жилого сектора по запросу ОЭСК отключили ТП-3201 полностью.	ф.72-18 не отключался.	11.04.2024	14ч10м	-	-	-	Жилой сектор(абоненты Электросетевой компании).	
80	г.Оренбург РП-54(ОПО)	ф.54-4(ОПО)	ТП-3065(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	На РП-54 затоплен РУ-10кВ.	-	11.04.2024	18ч29м	19ч51м	01ч22м	ОПО на ВЛ-10кВ ф.54-4 отключили шлейфа в сторону РП-54, ТП-3065 запитали по ф.33-11 с РП-33.	МКД-нет, 26-частных дома, 78-человек, быт.	
81	г. Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС)	ТП-3133 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления жилого сектора и ТП-3133, отключили ТП-3133 полностью.	ф.72-18 не отключался.	12.04.2024	00ч52м	-	-	18.04.24 в 12ч46м на ТП-3133 сняли шунты, включили по нормальной схеме.	23 частных дома, 69 человек	На оголовнике ТП-3133 установили шунт, ТП-3133 исключена из схемы в 00ч52м 12.04.24г.
82	г. Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-6 (ОПО) не отключался	ТП-3082 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления жилого сектора и ТП-3082	ф.33-6 не отключался.	12.04.2024	02ч01	-	-	-	КНС (резерв), 119 частных дома, 357 человек	
83	г. Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС) не отключался	ТП-3137 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления жилого сектора и ТП-3137, отключили ТП-3137 полностью.	ф.72-18 не отключался.	12.04.2024	05ч19м	17.04.2024 в 16ч30м	-	вкл ТП-3137.	31 частный дом, 93 человека	
84	Оренбург РП-60(ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3086	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОПО(Россети)	Не сообщают	12.04.2024	08ч40м	12ч35м	03ч55м	ОПО запитали по резерву	2 МКД до 5 эт., 2 МКД свыше 9 эт. 582-человек, быт. Школа, Быт.	
85	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	РП-39 2СШ-10 (ОПО)	ТП-3108,3110,3098 2 СШ-10кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ Ст-28 (ОПО)	Не сообщают	12.04.2024	10ч14м	10ч24м	00ч10м	2СШ-10 РП-39 запитали по ф.38-1	13 МКД до 5 эт., 98-частных дома, 617-человек, быт. Школа, Дет. Сад, КНС Быт.	
86	Оренбург п/с 9-января (ЦПО) ф. Ян-3	ф. Ян-3(ОПО)	ТП-3096(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления жилого сектора и ТП-3096, отключили ТП-3096 полностью.	Не отключился	12.04.2024	10ч14м	22.04.2024 19ч21м	-	вкл. ТП-3096 вкл. Гр. 1,2,4,6	102 частный дом, 306 человека, Магазин	
87	Оренбург п/с 9-января (ЦПО) ф. Ян-7	ф. Ян-7(ОПО)	ТП-3128(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Из-за подтопления жилого сектора и ТП-3128, отключили ТП-3128 полностью.	Не отключился	12.04.2024	11ч15м	22ч40м	11ч25м	Откл. ТП-3128 полностью	92 частный дом, 276 человека,	По запросу главы Красноярского сельсовета вкл РП-3128 и отходящие группы
88	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф. СТ-44(ОПО)	РП-61 1 СШ(10кВ)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КВЛ-10кВ ф. СТ-44(ОПО) от п/с Степная до ЦРП 3 поляна	Земля	12.04.2024	10ч00м	12ч19м	02ч19м	На РП-61 после получения разрешения от ОПО, запитали 1 СШ по ф.9-8	КНС (резерв), абоненты ОПО.	

89	Оренбург п/с 9-января (ЦПО) ф. Ян-3	ф. Ян-3(ОПО)	ТП-3127(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления жилого сектора и ТП-3127, отключили ТП-3127 полностью.	Защита не сработала	12.04.2024	14x54м	11x44м 15.04.2024	—	ТП-3127 вкл. Вкл. Гр. 1,2,4	40 частных домов, 120 человек	откл. гр.3 22частных дома 66 человек
90	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРЛ (Абонентская)	ф.21(ОКЭС)	РП-4(1 СП)(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КВЛ-10кВ ф.21(ОКЭС) от п/с ЦРЛ до РП-4	Земля	12.04.2024	15x25м	15x27м	00x02м	На РП-4 вкл. СВ-10кВ. Поврежденную КЛ отключили.		27.04.2024 в 13x50м восстановлена
91	г. Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС) не отключался	ТП-3132 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления жилого сектора и ТП-3132, отключили ТП-3132 полностью.	ф.72-18 не отключался.	12.04.2024	18x55м	18.04.2024. 12x18м	—	18.04.24 в 12ч18м на ТП-3132 сняли шунты,включили по нормальной схеме.	20 частных домов, 60 человек	На оголовнике ТП-3132 установили шунт, ТП-3132 исключена из схемы в 19ч38м 12.04.24г.
92	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-4 (ОКЭС)	ТП-59, 60, 64, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 103, 107, 119, 123, 124, 135, 142, 146, 167, 172 (ОКЭС) ТП-92, 94 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ №1 (ОКЭС) от РП-1 до опоры №1	ТО	12.04.2024	21x36м	22x31м	00x56м	Запитали по ф. Си-15	Школа (резерв), 32 МКД до 5 этажей, 839 частных домов, 2087 человек	13.04.24 в 00x55м вкл. ТП-92, 94 (Райпо, лифты)
93	Октябрьский РУЭС п/с Марьевская (ЦПО)	ф.Ма-4 (ЦПО)	ТП-24А (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Отключение п/с 24А (ЦПО) полностью	Не сообщают	12.04.2024	21x48м	23x26м	01x38м	ЦПО вкл. п/с 24А	Дом-интернат, станция волозабора интерната	
94	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-7 (ОКЭС) не отключался	ТП-3000 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления котельной, отключили ТМ1и ТМ2 на ТП-3000	ф.ЮЗ-7 (ОКЭС) не отключался.	13.04.2024	06x03м	—	—	На ТП-3000 откл ВН ТМ1,2	котельная	По запросу Тепловых сетей
95	г. Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС) не отключался	ТП-3111, 3202,3203,3204 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за подтопления жилого сектора и ТП	ф.72-18 не отключался.	13.04.2024	00x50м	11x27м 15.04.2024	—	Откл участок ВЛ-10кВ от Р-72-18-6 до ТП-3204	СНТ Мелик, 65 частных домов, 181 человек	По запросу 15.04.2024 11ч27м вкл. ТП-3111 гр. 2,3,4,5. По запросу "ОСК" 18.04.24 в 13ч15м включили ТП-3201 включили группу №4, в 13ч29м включили ТП-3202 включили гр.№3.
96	Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-4(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3108,3098(1)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от РП-39 до опоры №1	ТО	13.04.2024	12x08м	16x55м	04x47м	На ТП-3098 вкл. СВН.ОПО устранили повреждение	53 частных дома, 4 153 человека	
97	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная (ВПО)	ф.43 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 431,463,432,465	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ(ОКЭС) от п/с Медногорская-районная до опоры №1	ТО	13.04.2024	11x52м	12x09м	00x17м	Вывели поврежденную КЛ, запитали ТП по ф.46	Очистные сооружения (резерв), котельная (резерв), 11 МКД до 5 этажей, 814 частных дома, 1420 человек	В 20x30м вкл. КЛ от п/с Медногорская-районная до опоры №1, в 20x58м собрали норм схему.
98	Бугурусланские КЭС, Северный РУЭС п/с Северная(СПО)	ф.СВ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1-23,1-24,1-4,1-1,1-3,1-6,1-8,1-10,1-9,1-22,1-18,1-16,1-17,1-20,1-19,1-25,1-12,1-13,1-14,1-21,1-7	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Скопление птиц на ВЛ	ТО, АПВ успешно	13.04.2024	14x12м	14x12м	Время сработки АПВ	Провели осмотр	Насосная, больница(резерв),котельная(резерв), 11 МКД(до 5Эт),578 частных домов,2100 человек	
99	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф. 18(ОКЭС)	ТП-20 ОКЭС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На РТП оторел шлейф фазы В на ТП-20(ОКЭС)	фидер не откл.	13.04.2024	16x00м	17x00м	01x00м	Вывели поврежденную ТП. Устранили повреждение.	74 частных дома, 159 человек	
100	Оренбург п/с Кардонная (ЦПО)	ф.Кр-7 (ОПО)	ТП-3086 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОПО	ЦПО не сообщает	14.04.2024	01x47м	02x18м	00x31м	Запитали по нормальной схеме	2 МКД до 5 этажей, 2 МКД до 9 этажей, 582 человек, школа.	ТП-3086 1-2 СП 10кВ питалась по ремонтной схеме ф.Кр-7

101	Орские КЭС Поворотный РУЭС п/с Очистные (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-Шь-24, Шь-25, Шь-29, Шь-30, Шь-31, Шь-9 (МУП "УКХ")	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	повреждена КВЛ-6кВ (ОКЭС) от п/с Очистные до ШВ-25	МТЗ, АПВ не успешно	14.04.2024	03ч40м	09ч17м	05ч37м	абонентов запитали по ф. 19	Шахта водоабора (МУП "УКХ")	
102	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-18 (ОПО)	РП-82 1-СШ 6кВ,ТП-3048 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от п/с Юго-Восточная до РП-82 ф.ЮВ-18	ЦПО не сообщает	14.04.2024	04ч33м	04ч38м	00ч05м	РП-83 откл. В ф.ЮВ-18, откл. В ф.82-3, вкл. СВ-6 кВ	МКД-нет,259-частных домов, 777-человек,АБК.	04ч58м запитали ф.82-3 по ремонтной схеме,запитали ТП-3048. 17.04.24 КЛ восстановлена
103	Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-20 (ОКЭС)	РП-59 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ №2 (ОКЭС) от п/с Инвертор до РП-59 ф.Ив-20	МТЗ	14.04.2024	04ч37м	04ч42м	00ч05м	На РП-59 по ТУ откл. В ф.Ив-20, 2-СШ 10кВ запитали по ф.59-16 с РП-68.	6 МКД до 5 этажей, 28 МКД свыше 9 этажей, 4437 человек,ЦТП-резерв,АБК.	
104	г. Оренбург Юго-Западная (ЦПО)	ЮЗ-7 (ОКЭС)	ТП-3049 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	по запросу Химзавода "Спектр" из-за подтопления территории откл. ТП-3049	земля	14.04.2024	16ч18м	23.04.2024 14ч56м	-	вкл. ТП на ХХ	Химзавод Спектр	
105	г. Оренбург п/с Овошевод (ЦПО)	2СШ (ЦПО)	РП-33 2 СШ (ОПО) ТП-3088,3125,3200 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с "Овошевод" (ЦПО) откл. Т-2	земля	14.04.2024	19ч07м	19ч51м	00ч44м	на РП-33 2СШ запитали	п. Виноградарский 71 частный дом, 213 человек	
106	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф. 7 (ЦПО)	ТП-93 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	из-за угрозы подтопления ТП-93 откл. ТП	Не отключился	15.04.2024	14ч45м	-	-	ВЛ-10кВ откл. Р-7-3 в стор. ТП-93 (ОКЭС)	п. Троицкий база отдыха	
107	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (ГОК)	ф.25 (ОКЭС)	РП-2 2 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с ГПП-2 до РП-2 повреждена КЛ-6 кВ (абонентская) от РП-2 до ТП-202 ф. 8	мтз	15.04.2024	15ч40м	16ч35м	00ч35м	на РП-2 откл. ф. 25 вкл. СВ-6 кВ	66 МКД (до 5 этажей) 7140 человек , прокуратура	КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с ГПП-2 до РП-2 восстановили и вкл по норм.схеме в 16ч25м 17.04.24
108	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (ГОК)	ф.53 (ОКЭС)	РП-3 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-6кВ от п/с ГПП-2 до РП-3(ОКЭС). Повреждена КЛ-6кВ от п/с РП-3 до ТП-36(ОКЭС).	ТО	15.04.2024	15ч40м	16ч30м	00ч45м	на РП-3 откл. ф. 8 вкл. СВ-6 кВ . Запитали абонентов по резерву	МКД-нет 325 частных дома, 975 человек, КНС, полиция	откл. ф. 8 (ОКЭС) В 21ч45м запитали ф.8 по резерву. 16.04.24 в 21ч25м восстановили КЛ от п/с РП-3. КЛ-6кВ от п/с РП-3 до ТП-36(ОКЭС) в 18ч08м 17.04.24г.
109	Бузулукский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.Мельничный (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):46,81(2)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-281 откл. ВВ в сторону ТП-46. Повреждена кабельная разделка КЛ-6 кВ(ОКЭС) от ТП-46 до опоры №38	Фидер не откл. на п/с	15.04.2024	19ч20м	20ч40м	01ч20м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов по резерву	Школа, дом инвалидов.	КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-46 до опоры №38 восстановлена и вкл в 11ч46м 16.04.24г.
110	Оренбург РП-19(ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3268(1)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с Юго-Восточная до РП-19 ф.ЮВ-21	МТЗ	15.04.2024	21ч26м	22ч06м	00ч40м	На ТП-3268 вкл. СВ-10кВ	ТК" Три мартышки"(резерв)	
111	Соль-Илекский РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф. 18(ОКЭС)	41,20,34,22,110,82,7,95,23,71,113,11,137,118,27,39,42,170,56,57,21,74,19,79,78	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-27(ОКЭС) повреждены опорные изоляторы, сгорело 3 ПК-16А	ТО, АПВ успешно	15.04.2024	23ч21м	23ч21м	Время срабатывания АПВ	Произвели осмтр. На ТП-27 заменили изолятор, ПК	1889 частных дома,4267 человек, скважины, очистные, котельные, Д/сад	Без У ТП-27(жилой сектор). Включили 16.04.2024 в 00ч05м
112	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Заглядино(ОренбургНефть)	ф. Элеватор(ОКЭС)	ТП: 58,59,60,61,11,23	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмтр эл. Оборудования АО "ОКЭС" повреждений не выявил.	МТЗ	16.04.2024	00ч15м	00ч43м	00ч28м	Повторно вкл., произвели осмтр	Элеватор, дорожное управление	
113	Оренбург РП-77(ОПО)	ф.77-6(ОПО)	ТП-3052(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях ОПО	ТО	16.04.2024	06ч34м	07ч57м	01ч23м	вкл.	Оренбург Лифт, ОГСК	

114	Илекский РУЭС п/с Мухомаровская (ЦПО)	ф. Мух-5 (ЦПО) не отключался	ТП-14 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Из-за угрозы подтопления ТП-14 и здания интерната, откл. РТП-14	Не отключился	16.04.2024	11ч50м	-	-	отключили РТП-14	Здание Психоневрологич. интерната, люди эвакуированы	
115	Орские КЭС п/с ОЗТП (ВПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-582, 800 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	Не сообщают	16.04.2024	13ч40м	14ч34м	00ч54м	вкл	2 МКД (до 5 этажей), 122 частных дома, 271 человек	
116	Абдулинские КЭС Пономаревский РУЭС п/с. Пономаревская (СПО)	ф.ПН-2 (ОКЭС)	ТП-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-19 поврежден проходной изолятор по ф.С	земля	16.04.2024	17ч14м	17ч43м	00ч29м	Откл РТП-19, вкл ф.ПН-2	школа, администрация, 20 МКД до 5 этажей, 774 частных дома, 2592 человека	На ТП-19 заменили проходной изолятор по ф.С и вкл в 18ч28м
117	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-4 (ОПО)	ТП-100 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	На ВЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-100 до ТП-190 в пролете опор упала ветка, на опоре оторвали шлейфа КЛ в сторону ТП-190 (ОПО)	ТО	16.04.2024	17ч42м	19ч27м	01ч45м	Откл участок КВЛ-6кВ от ТП-100 до ТП-190, запитали по ф.5-8	Административное здание, абоненты ОПО -жильё	На участке КВЛ-6кВ от ТП-100 до ТП-190 без напряжения ТП-135,717, 1785 (абонентские-жильё). В 21ч55м восстановили шлейфа, вкл.
118	Саратковский РУЭС п/с Саратовская (ЦПО)	ф.15(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 282,206,205,207,251,287,209,27 4,309,208,220,272,212,264,285,2 55,203,290,265,310,301,320,321, 249,219	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора 10кВ. Опора под замену. ДТП оформлено.	ТО	16.04.2024	22ч00м	22ч40м	00ч40м	Отключили Р-15-3, вкл. Ф.15. Заменяли опору, вкл.	Котельная(резерв), КНС(резерв), 52 МКД(до 5эт), 1171 частных дом, 4650 человек.	Без У ТП-265,312. Включили 17.04.2024 в 01ч50м
119	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.105 (ОКЭС)	ТП-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 3, 39, 56, 6, 7, 71, 8, 9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. Оборудования АО "ОКЭС" поврежденных не выявил.	ТО	17.04.2024	08ч47м	08ч51м	00ч04м	повторно вкл	Томограф ЦРБ (резерв), КНС (резерв), котельная (резерв), дет.сад (резерв), полиция (резерв), 29 МКД до 5 этажей, 1228 частных дома, 2496 человек	
120	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-1, 10, 15, 18, 2, 22, 23, 25, 3, 31, 33, 36, 37, 4, 45, 48, 49, 51, 61, 68, 70, 77, 76, 79, 8, 84, 85, 9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена каб. разделка КЛ-10кВ (ОКЭС) на опоре №1 в сторону п/с. Илекской. На ТП-25 повреждены проходные изоляторы	МТЗ	17.04.2024	11ч00м	14ч24м	03ч24м	Откл участок ВЛ-10кВ от ТП-4 до ТП-10, запитали ф.3 через реклоузер В-2 по ф.5	Больница (резерв), 2школы (резерв), администрация, ДРСУ (резерв), КНС, очистные сооружения (резерв), водозабор (резерв), 11 МКД до 5 этажей, 1910 частных дома, 4618 человек	Без напряжения 10 ТП (ОКЭС). 6ТП вкл в 19ч21м, отключен участок от ТП-4 до ТП-10. Без напряжения 4ТП (ОКЭС). Участок ВЛ от ТП-4 до ТП-10 вкл в 20ч50м кроме ТП-25. без напряжения 153 ж/д, 367 человек 21ч16м на ТП-25 заменили проходные изоляторы, ТП-вкл.
121	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП- 11, 12, 13, 16, 19, 20, 26, 27, 34, 35, 37(2), 40, 41, 43, 44, 46, 5, 6, 63, 70, 77, 80, 81, 83, 86, 88, 89, 90 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	При включении участка ВЛ ф.3 через ф.4 (ОКЭС) произошло откл в ф.4 на п/с Илекская	ТО	17.04.2024	11ч43м	11ч59м	00ч18м	повторно вкл	Больница (резерв), школы (резерв), ДРСУ (резерв), КНС, ФОК (резерв), водозабор (резерв), МКД нет, 732 частных дома, 1732 человек	
122	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-1 (ОПО)	ТП-3177, 3178, 3179 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Не сообщают	17.04.2024	15ч23м	22ч14м	06ч51м	ОПО устранили повреждение на ВЛ, ф. С-1 вкл.	МКД нет, 116 частных домов, 313 человек	
123	г.Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-9(ОКЭС)	ТП-3118(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждение КЛ-6кВ (ОКЭС) ф.ЮЗ-9 на опоре 1 в сторону п/с Юго-Западная	ТО	17.04.2024	17ч23м	17ч34м 25.04.24г	-	фидер включен, ТП-3118 запитана	ГСК	КЛ-6кВ (ОКЭС) ф.ЮЗ-9 на опоре 1 в сторону п/с Юго-Западная восстановлена 24.04.24г.

124	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с "Матвеевская" (СПО)	ф. Мт-1 (СПО)	ТП-21,33 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях СПО	земля	17.04.2024	19*07м	20*46м	01*39м	СПО откл. поврежденный участок ф. вкл.	скважина (резерв) МКД-нет, 39 частных домов, 150 человек	
125	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с "Матвеевская" (СПО)	ф. Мт-1 (СПО)	ТП-21,33 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях СПО	Не сообщают	17.04.2024	22*45м	23*14м	00*19м	СПО устранили повреждение на ВЛ, ф. вкл.	скважина (резерв) МКД-нет, 39 частных домов, 150 человек	
126	г.Оренбург п/с "Пугачёвская"(ЦПО)	1-СШ 10кВ(ЦПО)	РП-72 2-СШ 10кВ(ОКЭС). РП-71 1-СШ 10кВ(ОПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с."Пугачёвская" отключился В ввод с Т-1.	ЦПО не сообщает	18.04.2024	08*43м	09*00м	00*17м	На п/с."Пугачёвская" повторно включили В ввод с Т-1	40-МКД(до 5-этажей),755-частных дома,3177-человек,школа-есть резерв,кнс-есть резерв,детсад-есть резерв,торго-административный комплекс,автосалоны	На РП-72 по ТУ в 08*44м включен СВ-10кВ. На РП-71 отработал АВР.
127	г.Оренбург п/с."Пугачёвская"(ЦПО)	ф.П-5(ОКЭС)	ТП-3024 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с."Пугачёвская" до ТП-3024 ф. П-5.	Земля	18.04.2024	08*43м	09*47м	01*04м	На ТП-3024 отключили ВН в сторону п/с."Пугачёвская" ф.П-5, включили ВН в сторону РП-25 ф.25-7.	Жилого сектора-нет,котельная-есть резерв.	18.04.2024 КЛ восстановлена,включена.
128	г.Оренбург РП-71(ЦПО)	ф.71-8(ОКЭС)	ТП-3139 2-СШ 10кВ,3140,3141,3142,3143,3144,3145,3146 2-СШ 10кВ,3148,3149(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-3146 повреждена концевая разделка КЛ-10кВ(ОКЭС) в сторону ТП-3148 ф.71-8.	ОПО не сообщает	18.04.2024	17*50м	19*17м	01*27м	Отключили повреждённый участок,ф.71-8 запитали по ф.71-3.	19-МКД (до 5-этажей),524-частных дома,2024-человека,кнс-есть резерв,детсад-есть резерв.	18.04.2024 в 22*47м КЛ восстановлена,включена.
129	г. Оренбург РП-12 (ОПО)	ф. 12-7 (ОПО)	ТП-3037 1 и 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-552 до ТП-299	ТО	18.04.2024	21*20м	22*23м	01*03м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	дом пристарелых	
130	г. Оренбург РП-33 (ОПО)	ф. 33-5 (ОПО)	ТП-3019 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	подтопление ТП-1640 (абонентская)	Не отключился	18.04.2024	23*04м	01*36м	02*32м	ОПО на ВЛ 10 кВ ф.39-5 срезами шлейфа в сторону ТП-1640 ф. вкл	5 МКД (до 5 этажей) 98 частных домов, 294 человека	
131	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-46,47,48,51,52,55,60,61,63,65,77(ОКЭС),РП-очистные сооружения,ТП-200,201(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-200.	МТЗ	19.04.2024	06*28м	09*16м	02*48м	На ВЛ-6кВ(ОКЭС) отключили РЛНД Р. 27-6 отпайку ВЛ-6кВ(ОКЭС) в сторону РП-очистные сооружения,ТП-200,201,ф.24 на п/с."ГПП-2" включили.	6 МКД (до 5 этажей) 364 частных дома, 1756 человек,очистные сооружения-резерв,башнефть,вышка а сотовой связи.	Отключили ТП-200,ф.24 в 13*55м включили полностью.
132	Бузулукский РЭС п/с "Бузулукская"(ЦПО)	ф.Красный флаг-1(ОКЭС) не отключился.	ТП-122,417(ОКЭС), ТП-416,457,410,126,232,124,444,531,42 3,458,347,363,338,231,214,239(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежных сетевых организациях.	На ТП-343(ОКЭС) отключился В ячейка №4.	19.04.2024	16*15м	16*35м	00*20м	Отключили повреждённый участок смежных сетевых организаций,на ТП-343 включили В ячейка №4.	Жилого сектора-нет,промзона.	
133	Орские КЭС, Гайский РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-21(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-21 в аванкамере ТМ отгорела жила фазы "В" в концевой разделке КЛ-6кВ(ОКЭС)	Поврежден ПК-6кВ фазы "В".	19.04.2024	17*450м	19*00м	01*10м	На ТП-21 установили ДГУ-100кВа,абонентов включили всех.	1-МКД(свыше 9-этажей),2-МКД(до 5-этажей),частных домов-нет,357-человек,администрация.	На ТП-21 КЛ-6кВ ТМ восстановлена, ДГУ отсоединен и ТП-21 вкл в 22*05м
134	Соль-Илецкий РУЭС п/с "Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.Си-10(ЦПО)	ТП-72,134,140,130,129,182,133,136,131,185,141,180,166,165,121,115,168,120,105,174,181(ОКЭС), ТП-178,179,184(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	земля	19.04.2024	19*16м	19*37м	00*21м	Отключили повреждённый участок,ф.Си-10 запитали по ф.2-3 с РП-2.	ОРТПЦ-есть резерв,АЗС,фермерские хозяйства.	
135	Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф.64-33(Сети+)	Абоненты Сети+(жилой сектор)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Сети+	ТО	20.04.2024	12*10м	14*30м	02*20м	Сети+ вывели повреждённый участок, вкл.	Абоненты Сети+(жилой сектор)	

136	Оренбург РП-33(ОПО)	2 Ш-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС):3043,3082,3088,3089	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ф.33-12(ОПО)	ТО	20.04.2024	12х33м	12х36м	00х03м	ОПО вывели поврежденный ф.33-12, вкл. 2 СШ	232 частных дома,696 человек	
137	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1 (ВПО)	полностью	фидера ОКЭС:6,9,10,11	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО по стороне 35кВ	ВПО не сообщает	20.04.2024	13х25м	14х40м	01х15м	ВПО устранили повреждение, вкл.	1381 частный дом, 5633 человек, больница, полиция	
138	Бузулукский КЭС п/с Речная(ВПО)	ф.ДСМУ(ОКЭС)	ОКЭС: РП-18(2СШ), ТП-142,371,285,256	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл. Оборудования АО "ОКЭС" поврежденный не выявл.	ТО	20.04.2024	16х30м	17х14м	00х44м	Почередно запитали абонентов	21 МКД (до 5 этажей) 353 частных домов, 2978 человека, Дет. Сад, быт	Без У ТП-142,371,285,256В 17х40м запитали все ТП.
139	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 2ой Водоподъем (ОКЭС)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-ШВ-1, 2 (2), 3, 5 (ВХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-ШВ-1 до ШВ-2	земля	20.04.2024 21.04.2024	19х19м	01х59м	06х40м	Вкл ф.7 до ТП-ШВ-1	Шахты водоподъёма (резера) (ВХ)	ТП- ШВ- 2 (2), 3, 5 (ВХ) без напряжения. Территория шахт подтоплена, будут осматривать с утра
140	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 2ой Водоподъем (ОКЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП- ШВ- 2(1), 4, 9, 10, 12 (ВХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от п/с 2ой Водоподъем до ТП-ШВ-2	земля	20.04.2024	19х19м	-	-	отключено	Шахты водоподъёма (резера) (ВХ)	Территория шахт подтоплена, будут осматривать с утра
141	Бузурусланские КЭС и Асекеевский РУЭС	ВЛ-220кВ Бугульма-Михайловская (МЭС)	пс Городская, Новая, Лучевая, Юбилейная, Александровская, Фрунзе (СПО) полностью	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях МЭС. Отключение ВЛ-220кВ Бугульма-Михайловская	Не сообщают	20.04.2024	21х15м	21х25м	00х10м	вкл	р.ц.Бузуруслан, Асекеево	
142	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с "Матвеевская" (СПО) полностью	ВЛ-220кВ Бугульма-Михайловская (МЭС)	ф.Мт-4, Мт-6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях МЭС. Отключение ВЛ-220кВ Бугульма-Михайловская	Не сообщают	20.04.2024	21х15м	21х35м	00х20м	вкл	р.ц.Матвеевка	
143	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-5 (ОПО)	ТП-3009 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	земля	21.04.2024	00х25м	02х47м	02х22м	запитали по ф.10-23 через ТП-568	3 МКД до 5 этажей, 300 человек	
144	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-8 (ОПО) схема ремонтная	ТП-3005 (ОКЭС) ТП-170 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	земля	21.04.2024	00х25м	03х00м	02х35м	запитали по ф.82-6 через ТП-153	Управление ОКЭС, 3 МКД до 5 этажей, 1 МКД до 9 этажей, 923 человек	
145	Октябрьский РУЭС п/с Марьевская (ЦПО)	ф.Ма-4 (ЦПО)	ТП-24А (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	МТЗ	21.04.2024	07х35м	09х19м	01х44м	ЦПО вкл. Ф.МА-4	Дом-интернат, станция водозабора интерната	
146	Оренбург п/с Ростоши(ЦПО)	ф. РШ-1(ОКЭС) реклоузер В-РШ-1-1	ТП(ОКЭС):3017 Абонентские: 312,494, Дачные ТП	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в ОПО после КРН 33-9-2	ТО	21.04.2024	14х14м	16х14м	02х00м	ОПО отключили поврежденный участок, вкл. реклоузер В-РШ-1-1	30 частных домов, 90 человек и абоненты ОПО.	
147	Орские КЭС РП-14(ОрПО)	полностью	По фидеру 13(ОрПО) ТП ОКЭС:402,160,161	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	МТЗ	21.04.2024	15х45м	16х37м	00х52м	Запитали ТП ОКЭС по резерву от РП-12	297 частных домов,372 человека	
148	г. Оренбург РП-3 (ОПО)	ф. 3-5 (ОПО)	ТП-3052 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ТП-3052 запитана по резервной схеме с РП-3 ф. 3-5, на ТП-49 (ОПО) откл. ВН в стор. ТП-222	ф. не откл.	22.04.2024	08х00м	08х15м	00х15м	на ТП-49 вкл. ВН в стор. ТП-222	МКД-нет, эл. Оренбургская сетевая компания,	

149	г. Оренбург п/с Уловая (РЖД)	ф. 2(РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6 кВ (РЖД) от п/с Уловая до ТП-1349 (разделка на п/с Улова), повреждена КЛ 6 кВ (РЖД) от опоры (без номера) до ТП-1349 (разделка на опоре)	Не сообщают	22.04.2024	13*14м	17*44м	04*30м	на ТП-3057 подкл. ДГУ 500	МКД нет, 110 частных домов, 330 человек, АЭС	нагрузка фаза А-290А В-250 А, С-290А. В 20*15м на ТП-3057 отключили ДГУ, ТП-3057 в 20*21м включили по нормальной схеме.
150	Новосергиевский РУЭС п/с "Новосергиевская" (ЗПО)	ф. 1 (ОКЭС)	ТП-102,103,113,118,104,105,108,107,10 9,110,116,111, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ (ОКЭС) на опоре №63 поврежден шлейф	Не сообщают	22.04.2024	16*43м	17*30м	00*47м	устранили повреждение на ВЛ, ф. вкл	28 МКД (до 5 этажей) 552 частных дома, 2041 человек, бассейн,	
151	г.Оренбург п/с "Береговая"(ЦПО)	ф.Б-21(ОПО)	ТП-3036 1-2 СШ 6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от п/с "Береговая" до ТП-3036.	ЦПО не сообщает	22.04.2024	22*23м	23*06м	00*43м	ТП-3036 отключили ВН в сторону п/с "Береговая" ф.Б-21, на ТП-60 включили РВ в сторону ТП-258 ф.Ю-3 п/с "Южная".	Жилого сектора-нет,кодетский корпус,духовная семинария,котельная,кис.	
152	г.Оренбург п/с "Степановская"(ЦПО)	1-2 СШ 10кВ(ЦПО)	ТП-3130,3161,3162,3163,3164,3165,316 6,3167,3168,3169,3170,3171,3172,31 73,3174,3175,3176,3177,3178,3179(ОКЭС), ТП-17049 2-СШ 10кВ(ОПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение в сетях ЦПО по 35кВ.	ЦПО не сообщает	23.04.2024	04*06м	06*25м	02*19м	На п/с "Степановская" 1-2 СШ 10кВ включили.	11-МКД(до 5-этажей),1524-частных домов,412 человек,детский сад, магазин "Магнит",магазин "Пятёрочка",быт,2-НС есть ДГУ, КНС-ОПО установили ДГУ.	
153	г. Оренбург РП-1 (ОПО)	ф. 1-15 (ОПО)	ТП-3029 1 и 2 СШ 6кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от РП-1 до ТП-125	ЦПО не сообщает	23.04.2024	13*08м	14*08м	01*00м	откл. поврежденную КЛ, абонентов запитали по ф. 46 п/с Чкаловская	МКД нет, 225 частных домов, 675 человек, Школа	
154	Бугурусланский КЭС п/с Новая(СПО)	1 СШ 6 кВ (СПО)	ф. НВ-4,НВ-5,НВ-6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение по 110кВ цепь Михайловская-Тюрино(МЭС)	ТО, АПВ успешно	23.04.2024	20*32м	20*32м	Время срабатыва ния АПВ	Персонал МЭС производит осмотр	30 МКД(до 5 эт),1465 частных домов, 5405 человек, котельная(резерв), КНС(резерв), ретранслятор(резерв)	
155	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.16 (ОКЭС) не откл	ТП-298 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-298 (ОКЭС) обнаружили поврежден опорный изолятор СШ	фидер не отключался	24.04.2024	10*05м	11*36м	01*31м	Заменяли изолятор на ТП, вкл	МКД нет, 32 частных дома, 87 человек	
156	г.Оренбург РП-12 (ОПО)	ф.12-7 (ОПО)	ТП-3037 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-6кВ (ОПО) от ТП-3037 до ТП-306	ТО	24.04.2024	16*06м	16*57м	00*51м	запитали через ТП-552 ф.5-1	дом престарелых	
157	Абдулинские КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская (СПО)	ф.ПН-2 (ОКЭС)	ТП-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-7 (ОКЭС) поврежден опорный изолятор СШ в результате попадания воды в ТП	МТЗ	24.04.2024	16*27м	16*44м	00*17м	Откл ТП-7, вкл ф.ПН-2	школа, администрация, 20 МКД до 5 этажей, 774 частных дома, 2387 человек	На ТП-7 заменили изолятор и вкл в 17*25м
158	г.Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф.64-9 (ОКЭС) схема ремонтная	ТП-3398 2СШ, 3472 2СШ, 3028 2СШ (ОКЭС) 1117 2СШ, 1432 2СШ (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ подрядной организацией "Т+" повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-3028 до ТП-3297	ТО	24.04.2024	18*36м	20*20м	01*44м	Вывели поврежденную КЛ, вкл ф.64-9	Туб.диспансер (резерв), общество инвалидов (резерв), Обл.больница №3 (резерв), частный сектор (ОПО)	КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-3028 до ТП-3297 восстановлена и вкл по норм.схеме в 17*10м 25.04.24г.
159	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2(ОКЭС)	ф.36(ОКЭС)	ТП: 283,ТП-миксокомбинат, ТП-хлебзавод	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-28 до ТП-3	ТО	24.04.2024	20*00м	20*44м	00*44м	Вывели поврежденную КЛ, запитали абонентов	Миксокомбинат, Хлебзавод, жилой сектор	
160	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2(ОКЭС)	ф.30(ОКЭС)	ТП: 40,41,41А,42,43	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл. Оборудования АО "ОКЭС" повреждений не выявил.	МТЗ	24.04.2024	20*00м	22*18м	02*18м	Произвели осмотр, поочередно вкл. ТП	37 МКД(до 5 эт), 4234 человека	

161	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2(ОКЭС)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-9 квартал, 12 квартал, 13 квартал, 14 квартал, 15\1, 15\2, 29, ТП-Салют	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена одна из двух спаренных КЛ-6кВ от п/с Город-2 до ТП-Салют (ОКЭС)	МТЗ	24.04.2024	20x00м	23x59м	03x59м	Вывели поврежденную КЛ, запитали абонентов	88 МКД(до 5 эт), 3297 человек	
162	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-2 (ОКЭС)	ТП-211, 210, 209, 65, РП-2 2СШ : ф.2-1: ТП-53, 46, 216, 44, 144, 81, 52; ф.2-2: ТП-108, 104, 127, 126, 125, 128, 83, 80, 171, 114 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (склест) провода	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) ф.1-2 от опоры 33 в сторону оп.32 отгорела жила ф.А СИП-3	не сработывала	25.04.2024	11x46м	14x12м	02x26м	На ТП-212 отключили ВН в сторону РП-2, заменили участок СИП-3 в пролете оп.32-33, вкл ф.1-2	Дет.сад, пограничный пост, 35 МКД до 5 этажей, 1036 частных домов, 2688 человек	На РП-2 вкл СВ и запитали ф.2-2 и 2-1 в 11x52м.
163	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-18 (ОПО)	РП-82 1-СШ 6кВ, ТП-3048 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6 кВ (ОПО) от п/с Юго-Восточная до РП-82	Земля	25.04.2024	19x58м	20x00м	00x02м	на РП 82 откл. в ф. ЮВ-18 вкл. СВ	МКД-нет, 259-частных домов, 777-человек, АБК.	
164	г. Оренбург п/с "Овощевод" (ЦПО)	ф. Ов-15 (ОПО)	РП-34 1-2 СШ 10кВ(ОПО), ТП-856 1-2 СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ЦПО не сообщает	26.04.2024	11x49м	13x18м	01x29м	ОПО РП-34 1-2 СШ 10кВ запитали с РП-76.	1-МКД (до 9-этажей), частных домов-нет, 900-человек, гск, узл. связи, ооо "мегаполис", 2-магазина.	
165	г. Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-18(ОКЭС)	ТП-311,3132,3133,3133,3134,3135,320 1,3202,3203,3204(ОКЭС), ТП-1325,1792,1799,1944,5010(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО по ф.П-ф.П-18.	Земля	26.04.2024	15x25м	15x27м	00x02м	На РП-72 по ТУ перевёл защиту ОЗЗ ф.72-18 СШ(ТН) на сигнал, ф.72-18 повторно включил.	35-МКД(до 5-этажей), 393-частных дома, 1655-человек, абк, 2-кнс.	
166	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС РП-102(ОКЭС)	ф.17(ОКЭС)	ТП-103,104 1-СШ 6кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-103 до ТП-104.	Земля	26.04.2024	15x00м	16x55м	01x55м	Отключили повреждённый участок, ф.17 на РП-102 включили, ТП-104 включили СРВ-6кВ.	6-МКД(до 9-этажей), частных домов-нет, 1425-человек.	КЛ-6кВ от ТП-103 до ТП-104 восстановлена, вкл. на 27.04.24 в 14x40м
167	Октябрьский РУЭС п/с "Марьевская" (ЦПО)	ф. Ма-4 (ЦПО)	ТП-24А (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	ЦПО не сообщает	26.04.2024	18x48м	20x04м	01x16м	ЦПО откл. повреждённый участок ф. вкл.	пос. Салмыш, дом интернат-есть ДГУ.	
164	г. Оренбург РП-УБР(Газпромэнерго)	ф.21Н(Газпромэнерго)	ТП-3079(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Газпромэнерго.	Газпромэнерго не сообщает	27.04.2024	08x22м	10x46м	02x24м	Газпромэнерго на ВЛ-10кВ ф.21Н отключили все отайки, ф.21Н на РП-УБР повторно включили, ТП-3079 включили в 11x39м.	Жилого сектора-нет, СН"Логистика", ГСК.	
165	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с "Город-3"(ОКЭС)	ф. НГ 3-22 (ОКЭС)	ТП-53,52,51,51А,48,54,64, ТП Рассвет(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Росводканал при производстве земляных работ повредили КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-48 до ТП Рассвет.	МТЗ	27.04.2024	12x05м	12x36м	00x31м	Отключили повреждённый участок КЛ-6кВ, ф.22 на п/с "Город-3" включили. ТП Рассвет включили в 12x40м.	4-МКД(до 9-этажей), 35-МКД(до 5-этажей), частных домов-нет, 5908-человек.	Восстановлена 27.04.24 в 22x40м
166	г. Оренбург п/с "Восточная" (ЦПО)	ф. В-9(ОПО)	ТП-3015(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-6кВ(ОПО) от ТП-14 до ТП-39	ЦПО не сообщает	27.04.2024	14x13м	15x43м	01x30м	ОПО отключили повреждённый участок, ф. В-9 до ТП-39 включили по ф. 3-6 с РП-3. ТП-3015 включена.	6-МКД(до 5-этажей), 34-частных дома, 546-человек, детсад, абк.	
167	г. Оренбург п/с "Заречная" (ЦПО)	ф. Зар-8(ОПО)	ТП-2023(ОГСК)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях "Оборонэнерго" от ТП-2008 до ТП-2115.	Земля	27.04.2024	17x52м	21x30м	03x38м	Запитали ТП-2023 по ф. Зар-5	9-МКД(до 5-этажей), 18-частных дома, 159-человек (абоненты АО"ОКЭС").	
168	Оренбург п/с Заречная(ЦПО)	ф. Зар-3(ОПО)	ТП-3311(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-3311 до ТП-741	ТО	28.04.2024	17x14м	18x50м	01x36м	Вывели поврежденную КЛ, запитали по резерву	Производственная база АО"ОКЭС".	30.04.2024 17x08м КЛ. восстановлена вкл.
169	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Новотроицкая(МЭС)	1 цепь 110кВ Новотроицкая-Город-2-Город3(МЭС)	п/с ОКЭС: Фекальная(2СШ), Город-2(2СШ), Город-3(1СШ), Очистные(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение со стороны МЭС 110кВ 1 цепь 110кВ Новотроицкая-Город-2-Город3	ТО, АПВ успешно	29.04.2024	04x33м	04x33м	Время сработывания АПВ	Персонал МЭС производит осмотр	Больница(резерв), хлебозавод(резерв), НС(резерв), КНС, жилой сектор, быт	На п/с Фекальная и Город-2 сработали АВР по 6кВ

170	Бугурусланские КЭС Асекевский РУЭС п/с Фрунзе(ЦПО)	ф. Фр-4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 30,14,16,17,18,19,21,22,48,50,57	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	Птицы на ВЛ опора №14	ТО, АПВ успешно	29.04.2024	07ч24м	07ч24м	Время срабатыва ния АПВ	Производит осмотр	7 МКД(до 5 эт), 515 частных домов, 1552 человека	
171	Орские КЭС Гайский РУЭС ЦЛРЛ (Абонентская)	ф.48(ОКЭС)	ТП-65(ОКЭС), РП-4(ЗСШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от л/с ЦРЛ до ТП-65(ОКЭС)	Земля	29.04.2024	09ч00м	11ч07м	02ч07м	Вывели поврежденную КЛ, запитали абонентов	Жилой сектор, быт	КЛ будут восстанавливать будет 02.05.24г.
172	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.4(ОКЭС)	РП-2 ОКЭС полностью(ремонтная схема)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена каб. разделяя КЛ-10кВ (ОКЭС) на опоре №5\173 в ст.РП- 2	ТО	29.04.2024	14ч27м	15ч11м	00ч44м	Вывели поврежденную КЛ. Запитали 2 СШ по. Ф.13. После ввода в работу ф.23 на п/с Кувандыкская запитали 1 СШ.	59 МКД(до 5эт), 1141 частный дом, 3998 человек, очистные.	В 14ч36м на РП-2 запитали 2СШ по ф.13(всю нагрузку ф.13 не держит). КЛ-10кВ (ОКЭС) на опоре №5\173 в ст.РП-2 восстановлена и вкл в 19ч31м
173	Оренбург п/с Юго- Восточная(ЦПО)	ф.ЮВ-8 (ОПО) схема ремонтная запитан еще ф. ЮВ-16	ТП(ОКЭС): 3005 и (ОПО) ТП-170	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	29.04.2024	14ч45м	15ч45м	01ч00м	ОПО запитали ТП-3005 и ТП-170	Управление ОКЭС, 3 МКД до 5 этажей, 1 МКД до 9 этажей, 923 человек	
174	Оренбург п/с Инвертор(ЦПО)	ф.5(ОКЭС) реклаузер В-ИВ- 5-1	ТП(ОКЭС): 3316,3078,3315,3104,3317,3324,331 2,3309,3321,3320,3308,3313,3307,33 14 Абонентские: 1752,1645,1525,1790,1791	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл. Оборудования АО "ОКЭС" поврежденный не выявил.	Фидер на п/с не отключался	29.04.2024	18ч06м	18ч07м	00ч01м	По ТУ повторно вкл. Произвели осмотр.	Бетонный завод, горсвалка, промзона	
175	Сорочинский КЭС п/с ПромБаза (ОренбургНефть)	ф.1(ОренбургНе фть)	Абентские ТП:51,163	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОренбургНефть	ТО, АПВ не успешно	29.04.2024	18ч29м	19ч21м	00ч52м	отключили поврежденный участок, вкл ф.1	Водозабор (резерв)	Осмотрели оборудование ОКЭС
176	г. Оренбург РП-8 (ОКЭС)	ф.8-1 (ОПО)	ТП-120,126,127, 180,339,70, 58 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6кВ (ОПО) от ТП-126 до ТП- 127	ТО	30.04.2024	15ч12м	16ч05м	00ч53м	откл. поврежденную КЛ. ф. вкл.	абоненты ОПО	

	Признаки					5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
	№ по классификатору	1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

29	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.1 (ОрПО)	ТП-155, 203, 197 (ОКЭС) ТП-1156,1198 (Абонентсие)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ОрПО не сообщает	14.04.2023	09ч45м	15ч10м	05ч25м	ОрПО вкл. ф1	Школа, дет. Сад, ГСК, стрельбище, жилой сектор, быт.	
30	Орские КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-1674,1701,1681,1676,1703, 1619,1700,1702,1647,206, тп (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-1702 до ТП-1647	ВПО не сообщает	14.04.2023	11ч17м	14ч04м	02ч47м	откл. поврежденную КЛ, ф.7 вкл.	Котельная(резерв), НС, НС (резерв), жилой сектор, быт.	
31	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-249, 268, 301, 37, 266, 120, 214 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер, снег, дождь.	ВПО не сообщает	14.04.2023	13ч55м	14ч05м	00ч10м	Повторно, вкл.	Котельная, жилой сектор, быт	
32	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРЛ	ф.41 (ОКЭС)	ТП-215, 203 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер, снег, дождь.	Персонал п/с ЦРЛ не сообщает	14.04.2023	12ч55м	15ч49м	02ч53м	вкл. ф.41 на холостой ход, абоненты запитаны по ремонтной схеме	Очистные (резерв), ГОК (резерв).	
33	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-1, 56, 3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ВЛ-6 кВ опора №39-40 слетели изоляторы. Ветер, снег, дождь.	МТЗ	14.04.2023	14ч05м	15ч55м	01ч50м	Устранили повреждение, ф.9 вкл.	Дет. Сад, профилакторий, жилой сектор, быт.	
35	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-8, 216, 167, 142, 206, 212, 218 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил. Ветер, снег, дождь.	ВПО не сообщает	14.04.2023	16ч30м	18ч45м	02ч15м	вкл. ф.3	жилой сектор, быт.	
37	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	1-2 СШ 10 кВ (ВПО)	ф.10, 9, 11, 6 (ОКЭС) ф.3, 2 (ВПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-35 кВ (ВПО)	ВПО не сообщает	14.04.2023	17ч40м	18ч15м	00ч35м	ВПО вкл. ВЛ-35кВ	п.Домбаровка	
38	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-2 (ВПО)	1-2 СШ 10 кВ (ВПО)	ф.17 (ОКЭС) ф.18 (ВПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-35 кВ (ВПО)	ВПО не сообщает	14.04.2023	17ч40м	18ч15м	00ч35м	ВПО вкл. ВЛ-35кВ	п.Домбаровка	
39	Орские КЭС п/с Восточная (ВПО)	ф.7, ф.8 (ОрПО)	ТП-553, 537 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Ветер, снег, дождь.	ОрПО не сообщает	14.04.2023	17ч50м	19ч44м	01ч54м	Вкл ф.8, запитали ТП-553, 537	Котельная, жилой сектор, быт	На котельную вызывали ДГУ, не подключали
46	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРЛ	ф.41 (ОКЭС)	ТП-215, 203 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ВЛ-6 кВ на опоре №31 отгорел шлейф	ТО	14.04.2023 15.04.2023	21ч25м	19ч05м	21ч40м	устранили повреждение ф. вкл.	Очистные (резерв), ГОК (резерв).	абоненты запитаны по ремонтной схеме по ф.7.
48	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-155, 203, 197 (ОКЭС) ТП-1156,1198 (Абонентсие)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на отпайке ВЛ-10кВ (ОрПО) от оп.1 в ст ТП-157-Ор	ТО	14.04.2023 15.04.2023	23ч20м	00ч12	00ч52м	откл отпайку ВЛ ОрПО, вкл ф.1	Школа, дет. Сад, ГСК, стрельбище, жилой сектор, быт.	

49	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-46, 47, 48, 77, 55, 64, 51, 52, 60, 61, 67, 71 (ОКЭС) ТП-201, 200 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-6 кВ на опоре №9 слетел изолятор, на опоре №10 отгорел шлейф.	не сообщают	14.04.2023	22ч50м	13ч15м	13ч15м	устранили повреждение, откл. ЛР-24-6, ф.24 вкл.	жильё, быт	Без У ТП-200, 201 (АЗС, административное здание)
50	Орские КЭС Гайский РУЭС РП- 2 (ОКЭС)	2СШ- 10кВ (ОКЭС)	ф.8, 10, 14, 16, 18, 20, 22 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер, снег, дождь. Произвели осмотр эл.оборудования, причины откл не выявили	На РП-2 откл в яч ф.6	14.04.2023 15.04.2023	22ч50м	01ч20м	02ч30м	вкл	жильё, быт	
51	Орские КЭС Гайский РУЭС РП- 2 (ОКЭС)	1 СШ- 10кВ (ОКЭС)	ф.13, 15, 17, 19, 21 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер, снег, дождь. Произвели осмотр эл.оборудования, причины откл не выявили	На РП-2 откл в яч ф.9	14.04.2023 15.04.2023	22ч50м	01ч20м	02ч30м	вкл	жильё, быт	
52	Орские КЭС Гайский РУЭС РП- 3 (ОКЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-33 1СШ, 36, 37, 35, 34, 76, 75, 73 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ветер, снег, дождь. Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-37 до ТП- 35, повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-33 до ТП- 34	МТЗ	14.04.2023	22ч50м	06ч35м	07ч45м	вкл	жильё, быт	ТП-34 вкл. 15.04.23 в 15ч39м ТП-35,33,73 вкл.15. в 13ч22м
53	Орские КЭС Гайский РУЭС РП- 3 (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-53, 54 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-54 до ТП- 53	земля	15.04.2023	00ч30м	00ч50м	00ч20м	Вывели поврежденный КЛ, вкл ф.6 до ТП- 53	жильё, быт	ТП-54 (административны е здания, ГСК) запитали по ф. 24 п/с ГПП-2 15.04.2023 г.
56	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	1-2 СШ 10 кВ (ВПО)	ф.10, 9, 11, 6 (ОКЭС) ф.3, 2 (ВПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	ВПО не сообщает	14.04.2023 16.04.2023	22ч15м	05ч00м	30ч45м	ВПО устранили повреждение на ВЛ п/с "Домбаровская-1" запитали	п.Домбаровка	ТП-269 подкл. ДГУ запитали котельную в 12ч50м
57	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-2 (ВПО)	1-2 СШ 10 кВ (ВПО)	ф.17 (ОКЭС) ф.18 (ВПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	ВПО не сообщает	14.04.2023 16.04.2023	22ч15м	03ч30м	29ч15м	ВПО устранили повреждение на ВЛ п/с "Домбаровская-2" запитали	п.Домбаровка	16.04.2023 в 02ч16м на ТП-131 скважина установлена ДГУ ВПО
58	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-46, 47, 48, 77, 55, 64, 51, 52, 60, 61, 67, 71 (ОКЭС) ТП-201, 200 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на опоре 13/1 отгорел шлейф	Земля	15.04.2023	14ч30м	20ч37м	06ч07м	устранили повреждение ф. вкл.	жильё, быт	в 16ч00м откл. Р. 24-1, ф.24 вкл.
60	Орские КЭС Гайский РУЭС РП- 1 (ОКЭС)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-1,2,56,3,7,8,70 (ОКЭС) ТП-209,210,208 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-8 (ОКЭС) попадание снега на токоведущие части	МТЗ	15.04.2023	19ч40м	21ч35м	01ч55м	на ТП-2 откл. ф. 9 вкл.	больница (ДГУ) профилакторий, жилой сектор.	16.04.2023 в 00ч15м на ТП-8 устранили повреждение ф. 9 полностью вкл.
61	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.3 (ВПО)	ТП- 206,212,218,142,167,188, 211,216 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	земля	16.04.2023	05ч30м	08ч00м	02ч30м	ВПО на ВЛ-10кВ отключили ЛР-№6, ф.3 на п/с. "Домбаровская-1" включили до ЛР- №6	скважина (резерв), жилой сектор,быт	Без "У" ТП-188, 206,212,218 (скважины- резерв).
62	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с "Домбаровская- 2" (ВПО)	ф.18(ВПО)	ТП-204,205(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	ВПО не сообщает	16.04.2023	12ч00м	13ч35м	01ч35м	ВПО устранили повреждения,ф.18 на п/с."Домбаровска я-2" включили.	Скважины.	