

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммуэлктросеть» Январь 2024 г.

название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.л.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	РП или ТП	№ Группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС ТП-40(ОКЭС)	ТМ-400кВа	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТМ-400кВа отгорела шпилька 0,4кВ фазы "В".	ПК и ПН не повреждены.	05.01.2024	18ч15м	21ч55м	03ч40м	ТП-40 на ТМ шпильке ф. "В" устранили повреждение ТП вкл. в работу	9-МКД(до 5-этажей),частных домов-нет,1084-человека.	
2	Бугурусланские КЭС ТП-88 (ОКЭС)	гр. Матросова (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Авиационная 80, в пролете опор №3-№4 оплавился СИП 0,4 кВ.	АВ-160А	07.01.2024	01ч06м	06ч15м	05ч09м	произвели монтаж СИП в пролете опор №3-№4, вкл группу.	82 частных дома, 205 человек.	
3	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС ТП-48(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-48 до ВРУ ж/д Советская 100(ОКЭС)	ПН-250А	08.01.2024	11ч27м	15ч50м	04ч23м	Установили ДГУ - 300кВа.Смонтировали временную ВЛИ	3 МКД(до 5 эт)	В 15ч50м установили ДГУ.В 18ч30м отключили ДГУ и запитали по времянке.
4	Соль-Илецкий РУЭС ТП-50(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	При проведении несогласованной опиловки деревьев абонентом повреждена ВЛИ-0,4кв(ОКЭС) в пролете опор 8-9	Защита не срабатывала	08.01.2024	14ч28м	16ч10м	01ч42м	Устранили повреждение, вкл.	16 частных домов, 40 человек.	
5	Бугурусланские КЭС ТП-233 (ОКЭС)	гр. Ул. освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, ВЛ-0,4 кВ гр. ул. Освещение повреждена опора №17	гр. Не откл.	10.01.2024	16ч00м	17ч00м	01ч00м	заменяли опору.	ул. Освещение	
6	Оренбург ТП-3033(ОКЭС)	гр.27 Линия(ОПО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3033 (ОКЭС) РУ-0,4кВ выгорела гр. 27 линия	3 ПН-250А	11.01.2024	05ч55м	07ч04м	01ч09м	Перезаделали контактное соединение, вкл.	Жилой сектор (ОПО)	
7	Орские КЭС Домбаровский РУЭС ТП-176 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-176 (ОКЭС) РУ-0,4кВ повреждён рубильник гр.1	гр. Не откл.	11.01.2024	14ч20м	14ч55м	00ч35м	Заменяли рубильник, вкл. Гр.№1	Участок РУЭСа	

8	Оренбург ТП-3032(ОКЭС)	гр.Туркестанская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка после включения А-140,В-135,С-157А	ПН-250А	11.01.2024	20ч36м	21ч04м	00ч28м	Заменяли ПН, вкл.	21 частный дом, 63 человека	
9	Абдулинские КЭС ТП-73(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, метель. Нагрузка: 69,41,79А	АВ-160А	11.01.2024	21ч10м	21ч42м	00ч32м	Повторно вкл.	8 МКД(до 5 эт), 49 частных домов,243 человека	
10	Абдулинские КЭС ТП-73(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, метель. В результате осмотра выявили участки требующие опиловки.	АВ-160А	11.01.2024	22ч10м	23ч50м	01ч40м	Произвели опилровку поросли деревьев, включили.	8 МКД(до 5 эт), 49 частных домов,243 человека	
11	Оренбург ТП-3180 (ОКЭС)	гр. №2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины отключения не выявил. Нагрузка А-25А, В-72А, С-22А	АВ-100А	14.01.2024	23ч07м	23ч50м	00ч43м	Повторно вкл.	22 частных дома, 2 МКД до 5 этажей, 56 человек	16.01.204 заменили АВ на 160А
12	Абдулинские КЭС ТП-75 (ОКЭС)	гр. 3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	гр. 3 сгорел ПН фазы "А" нагрузка А-44А, В-33А,С-8А	ПН-250А	17.01.2024	14ч45м	15ч30м	00ч45м	заменяли ПН, гр. Вкл.	МКД -нет, 10 частных домов, 30 человек	
13	Орские КЭС ТП-9 (ОКЭС)	гр. Ул. освещение (ОКЭС) в ШС-9	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ВЛ-0,4 кВ гр. ул. Освещение повреждена ж/б опора №9. Виновник скрылся.	гр. не откл.	24.01.2024	13ч50м	16ч20м	02ч30м	Заменяли опору №9, вкл группу.	ул. Освещение	
14	Бугурусланские КЭС КТП-100 (ОКЭС)	гр. Быт (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ВЛ-0,4 кВ гр. (ОКЭС) повреждена стойка опоры №5. Виновник не установлен.	гр. не откл.	24.01.2024 25.01.2024	17ч20м	11ч15м	гр. Не откл.	заменяли опору №5	гаражи	

15	Орские КЭС ТП-1683 (ОКЭС)	гр. 5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на рубильнике выгорела губка ф. "А"	гр. Не откл.	25.01.2024	08ч20м	09ч48м	01ч28м	устранили повреждение, гр. Вкл.	МКД -нет 7 частных домов, 21 человек
16	Бузулукские КЭС ТП-233	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, ВЛ-0.4 кВ гр. ул. Освещение повреждена опора №26	гр. Не откл.	25.01.2024	13ч30м	16ч15м	02ч45м	заменяли опору гр. Вкл.	ул. Освещение
17	Бузулукские КЭС ТП-31 (ОКЭС)	гр.21 линия (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д ул. 21 линия д.46	гр. не откл.	27.01.2024	04ч50м	05ч40м	00ч50м	Откинули ввод ж/д на опоре, вкл группу	Жильё 206 частных дома, МКД нет, 618 человек
18	Орские КЭС ТП-9 (ОрПО)	гр.ул. Освещение ЦС-9 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена металлическая опора №2 ВЛ-0.4 кВ ул. Освещение. ДТП оформлено	гр. Не откл.	28.01.2024	09ч45м	13ч32м	03ч47м	Заменяли опору, вкл. Группу	ул. Освещение
19	г. Оренбург ТП-3128 (ОКЭС)	гр ул. Освещение	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-3128 откл. АВ 32А	АВ-32А	28.01.2024	20ч14м	21ч19м	01ч05м	Повторно вкл.	ул. освещение
20	Сорочинские КЭС ТП-5(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. На ВЛИ-0,4кВ повреждена ж/б опора №4-5.	Группа не отключалась.	29.01.2024	12ч21м	_____	_____	По аварийной заявке в 14ч02м на ТП-5 отключилим гр.№2.Заменяли повреждённую опору, гр.№2 в 16ч17м включили.	МКД-нет,71-частных домов,185-человек.
21	Бугурусланские КЭС КТП-125(ОКЭС)	гр.уличное освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена металлическая опора №104. Виновник ДТП не установлен.	Группа не отключалась.	30.01.2024	12ч30м	_____	_____	Будут производить замену опоры.(при наличии).	Уличное освещение.
22	Бугурусланские КЭС КТП-21 (ОКЭС)	гр.Победная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д ул. Транспортная 139а	гр. не откл.	31.01.2024	00ч53м	01ч15м	00ч22м	на опоре откл. ввод в ж/д ул. Транспортная 139а, вкл группу	88 частных домов, 178 человек.

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунальэлектроэнергетика» Январь 2024 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сорочинские КЭС п/с."Сорочинская"(МЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП-2,3,4,15,16,17,29,36,37,42,50,53,63,65,70,71,157,218(ОКЭС). ТП-1,69,183(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	МТЗ. АПВ не успешное.	01.01.2024	00ч08м	00ч16м	00ч08м	РПВ успешное.	28-МКД(до 5-этажей),1940-человек,котельная-есть резерв.	
2	г.Оренбург п/с."9 Января"2-СШ 10кВ(Газпромэнерго).	ф.Ян-7(ООО"Терра")	ТП-3126,3128(ОКЭС).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	На участке ВЛ-10кВ ф.Ян-7 (ООО"Терра") обнаружена новогондия мишура.	ТО	01.01.2024	00ч23м	05ч29м	05ч06м	ООО"Терра" на ВЛ-10кВ сняли новогондную мишуру,ф.Ян-7 на п/с."9 Января" включили.	МКД-нет,206-частных домов,618-человек.	
3	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."1-Водоподъём" (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП Восточная поляна (ОКЭС). ТП-1003,2003,2004,2006,2018,2019, 2020,2021,2022, 2023,2024,2026, 2030,2034,2040, УКЗ№17, УКЗ№20(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Мокрый снег.Повреждение на абонентской ВЛ-6кВ отпайка в сторону сады-огороды.	Земля	01.01.2024	02ч37м	03ч37м	01ч00м	На ВЛ-6кВ отключили РЛНД Р.23 абонентскую отпайку в сторону сады-огороды.ф.11 на п/с."1-Водоподъём" включили.	МКД-нет, 2-частных дома, 2-человека,промзона, исправительная колония(резерв),сады-огороды.	
4	Орские КЭС, Гайский РУЭС п/с."КПП" (ГТОК)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-78,79 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	МТЗ.	01.01.2024	07ч50м	08ч28м	00ч38м	На ВЛ-6кВ ф.19 отключили отпайку ВЛ-6кВ ВПО,ф.19 на п/с."КПП" включили.	п. Калиновка 252-частных дома, 518-человек.	

5	Орские КЭС, Гайский РУЭС п/с."ЦРЛ"(Гайская медь)	ф.41(ОКЭС)	ТП-215,203,РП-10 1-СШ 10кВ(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Порывистый ветер, снег. Осмотр эл. оборудования причины отключения не выявил.	ТО	02.01.2024	05ч35м	10ч15м	04ч40м	Произвели осмотр ф.41, повторно вкл.	МКД-нет, частных домов-нет, газораспределительная станция-установили свою ДГУ, склады взрывчатых веществ-перешли на резерв, очистные сооружения-перешли на резерв.	
6	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.16 (ОКЭС) не откл	ТП-213 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-213 (ОКЭС) из-за нагрева на вводном рубильнике сгорели 2хПН-400 и 630А по ф.А и В, на гр.4 повреждены ТТ, в РУ-10кВ сгорел ПК-30А по ф.А	фидер не откл.	02.01.2024	09ч30м	09ч55м	00ч25м	Устранили повреждения, заменили ПК, ПН, вкл ТП-213	23 МКД до 5 этажей, 9 частных дома, 605 человек	
7	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская(ЦПО)	ф.6(ЦПО)	ТП-32К(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РТП ТП-32К отгорел шлейф (ОКЭС)	фидер не откл., на ТП-32 сгорели 3ПК-10А	03.01.2024	06ч50м	11ч06м	04ч16м	Откл. РТП в ст. ТП-32К, восстановили шлейф на РТП-32К, на ТП-32К заменили ПК, вкл	30 частных домов, АЗС, АГЭС, 65 человек населения	
8	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.1 (ОКЭС) не откл	ТП-1086 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-1086 (ОКЭС) сгорел ПК-15А ТМ, других нарушений не выявили.	фидер не откл.	03.01.2024	09ч55м	10ч30м	00ч35м	Заменили ПК, вкл ТП-1086	КНС (резерв)	
9	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с. "1-Водоподъем" (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП Восточная поляна (ОКЭС). ТП-1003,2003, 2004,2006,2018, 2019, 2020,2021, 2022, 2023,2024, 2026, 2030,2034, 2040, УКЗ№17, ЮК25, УКЗ№20ИП Семенов,Газпромтрансгаз (абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-000 РМЗ поврежден опорный изолятор	Земля	03.01.2024	12ч30м	15ч55м	03ч25м	На ВЛ-6кВ отключили РЛНД Р-11, ф.11 на п/с."1-Водоподъем" включили.	МКД-нет, 2-частных дома, 2-человека, промзона, исправительная колония(резерв),сады-огороды.	В 17ч40м. вкл отпайку ВЛ (ОКЭС) 04.01.24 в 11ч23м вкл.ТП-2003, 2006,000 РМЗ (абонентские) пром.зона
10	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с. "1-Водоподъем" (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП Восточная поляна (ОКЭС). ТП-1003,2003, 2004,2006,2018, 2019, 2020,2021, 2022, 2023,2024, 2026, 2030,2034, 2040, УКЗ№17, ЮК25, УКЗ№20ИП Семенов,Газпромтрансгаз (абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-6 кВ откл. Реклоузер В-11-1 (ОКЭС)	ТО	05.01.2024	01ч27м	02ч23м	00ч56м	На ВЛ-6кВ отключили РЛНД Р-15 (ООО РМЗ) откл. РЛНД Р-23 (САДЫ) реклоузер В-11-1 вкл.	МКД-нет, 2-частных дома, 2-человека, промзона, исправительная колония(резерв),сады-огороды.	

11	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с. "1-Водоподъём" (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП Восточная поляна (ОКЭС). ТП-1003,2003, 2004,2006,2018, 2019, 2020,2021, 2022, 2023,2024, 2026, 2030,2034, 2040, УКЗ№17, ЮК25, УКЗ№20, ИП Семенов,Газпромтрансгаз (абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента на ВЛ-6кВ отпайка в сторону Газпромтрансгаз.	ТО	05.01.2024	05ч09м	06ч11м	01ч02м	На ВЛ-6 кВ отключили РЛНД Р-4, включили реклоузер В-11- 1.	МКД-нет, 2-частных дома, 2-человека, промзона, исправительная колония(резерв),сад ы-огороды.	На ВЛ-6кВ отключили РЛНД Р-6 абонентскую отпайку в сторону Газпромтрансгаз, в 07ч55м включили РЛНД Р-4. В 11ч34м на ВЛ-6кВ включили РЛНД Р-15,Р-23,Р-6.
12	Медногорский РУЭС п/с."Медногорская- Городская"(ВПО)	ф.20(ОКЭС) не отключался.	РП-5,ТМ-1(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На РП-5 в аванкамере ТМ-1 повреждена концевая разделка КЛ-10кВ(ОКЭС).	Повреждены 3-ПК 10кВ.	05.01.2024	09ч46м	10ч00м	00ч14м	На РП-5 в РУ- 0,4кВ включили СР- 0,4кВ.	5-МКД(до 5- этажей),частных домов-нет,115- человек,ЦРБ- резерв,кинотеатр "Урал"-резерв.	На РП-5 в аванкамере ТМ-1 восстановили концевую разделку КЛ-10кВ, ТМ-1 в 17ч55м включили на холостой ход.
13	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с. "Город-3" (ОКЭС)	ф.НГЗ-12(ОКЭС)	РП-96 1-СШ 6кВ,ТП-107 1- СШ 6кВ,112 1-СШ 6кВ,109,100,108 1-СШ 6кВ,97 1-СШ 6кВ(ОКЭС), ТП-114(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 6кВ(ОКЭС) от п/с."Город-3" до РП-96 ф.НГЗ-12.	МТЗ	05.01.2024	13ч55м	14ч49м	00ч54м	На РП-96 включили СВ- 6кВ.	8-МКД(до 5- этажей),частных домов-нет,1806- человек,ЦТП№6- есть резерв,поликлиника ГАУЗ"ДГБ",быт.	КЛ-6кВ от п/с."Город- 3" до РП-96 ф.НГЗ-12 07.01.24 в 00ч28м вкл. на холодной ход, в 10ч41м ф.НГЗ-12 вкл. по норм.схеме.
14	г. Оренбург РП-12(ОПО)	ф.12-5(ОПО)	РП-31 2-СШ 6кВ(ОПО). ТП- 3021(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО на КВЛ-6кВ ф.12-5 от РП-12 до РП- 31.	Персонал смежной организации не сообщает	06.01.2024	12ч37м	12ч42м	00ч05м	На РП-31по ТУ включили СВ- 6кВ	МКД-нет,частных домов- нет,пионерский лагерь "Чайка".	
15	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-36 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. Не выявил. Мокрый снег.	фидер не откл. На ТП-36 сторепо 3-ПК	06.01.2024	19ч15м	19ч53м	00ч38м	Заменяли ПК, вкл. ТП-36	2 МКД до 5 этажей, 9 частных домов, 32 человека.	
16	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-9 (ЦПО)	ТП-15, 17, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	ТО, АПВ не успешно	07.01.2024	02ч48м	02ч50м	00ч02м	Повторно вкл.	92 МКД до 5 этажей, 105 частных домов, 1139 человека.	
17	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с. "1-Водоподъём" (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС) не откл.	ТП Восточная поляна (ОКЭС). ТП-1003,2003, 2004,2006,2018, 2019, 2020,2021, 2022, 2023,2024, 2026, 2030,2034, 2040, УКЗ№17, ЮК25, УКЗ№20, ИП Семенов,Газпромтрансгаз (абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента на ТП-2004	откл реклоузер В.11-1 от ТО	07.01.2024	15ч06м	15ч34м	00ч28м	На ВЛ-6 кВ отключили РЛНД Р-23 в сторону ТП- 2004, включили реклоузер В-11- 1.	МКД-нет, 2-частных дома, 2-человека, промзона, исправительная колония(резерв), сады-огороды.	Без напряжения абонентская ТП-2004- сторожка с/о

18	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с. "1-Водоподъём" (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС) не откл.	ТП Восточная поляна (ОКЭС). ТП-1003,2003, 2004,2006,2018, 2019, 2020,2021, 2022, 2023,2024, 2026, 2030,2034, 2040, УКЗ№17, ЮК25, УКЗ№20, ИП Семенов,Газпромтрансгаз (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил.	откл реклоузер В.11-1 от ТО	07.01.2024	18ч11м	19ч35м	01ч24м	Повторно вкл.	МКД-нет, 2-частных дома, 2-человека, промзона, исправительная колония(резерв), сады-огороды.	
19	Оренбург РП-43 (ОКЭС)	ф.43-5 (ОПО)	ТП-3268 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ- 10 кВ (абонентская) от ТП-839 до ТП- 1197 ф.43-5	МТЗ	07.01.2024	20ч16м	20ч53м	00ч37м	ОПО откл. Поврежденную КЛ, ф.43-5 вкл	ТРЦ "Три мартышки" (резерв)	
20	Соль-Илецкий РУЭС п/с. "Соль-Илецкая" (ЦПО)	ф.Си-10(ЦПО)	ТП- 134,140,130,129,182,133,131 ,185,141,180,166,165,121,11 5,168,120,105,174,181,169,1 73,136,183,186,164,145,177, 175(ОКЭС). ТП- 72/214,178,179,184(абонент ские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	Земля	09.01.2024	00ч50м	01ч12м	00ч22м	На ВЛ-10кВ отключили реклоузер В-10- 1, ф.Си-10 запитали по ф.2 3 с РП-2.	1-МКД(до 5- этажей),28-частных домов,109- человек,ОРТПЦ- резерв,магазин "Пятёрочка",АЗС"Л укойл",фермерские хозяйства.	
21	г.Оренбург РП-1(ОПО)	ф.1-15(ОПО)	ТП-3029(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ- 6кВ(ОПО) от РП- 1 до ТП-125.	Персонал смежной организации не сообщает	09.01.2024	07ч10м	08ч50м	01ч40м	ТП-3029 запитали по ф. 46 п/с ГПП ТРЗ	МКД-нет,225- частных домов,675- человек,школа№56, быт.	
22	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф. 43 (ОКЭС)	РП-90 1 и 2 СШ ТП- 91,92,93,95 (ОКЭС) ТП-94 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ- 6кВ (ОКЭС) от РП-90 до ТП-76 ф. 14	МТЗ	09.01.2024	10ч28м	12ч59м	02ч31м	откл. поврежденную КЛ, на п/с Город -3 ф.43 вкл.	14 МКД (до 5 этажей) 7 МКД (свыше 9 этажей) 6247 человек	18.01.2023 13ч06м КЛ восстановлена вкл.
23	Бугурусланские КЭС РП- 1(ОКЭС)	ф.Аэродром(ОКЭС) не отключался.	КТП-88(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На КТП-88 повреждён ПК- 6кВ фазы "В".	фидер не отключался.	09.01.2024	20ч30м	21ч10м	00ч40м	На КТП-88 заменяли повреждённый ПК-6кВ фазы "В",включили.	МКД-нет,174- частных домов,435- человек.	
24	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с. "1-Водоподъём" (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС) не откл.	ТП Восточная поляна (ОКЭС). ТП-1003,2003, 2004,2006,2018, 2019, 2020,2021, 2022, 2023,2024, 2026, 2030,2034, 2040, УКЗ№17, ЮК25, УКЗ№20, ИП Семенов,Газпромтрансгаз (абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ВЛ-6 кВ(ОКЭС) откл. Реклоузер В- 11-1 (ОКЭС)	Т.О.	10.01.2024	14ч28м	17ч30м	03ч02м	ВЛ-6 кВ откл. Р 17 в стор. ТП- 2003 (абонентская) реклоузер В-11- 1 вкл.	МКД-нет, 2-частных дома, 2-человека, промзона, исправительная колония(резерв), сады-огороды.	

25	Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф.64-9(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3472(2СШ),3398(2СШ), абонентские:1117	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-3472 до ТП-3398(ОКЭС)	ТО	11.01.2024	01ч36м	02ч13м	00ч37м	Вывели поврежденную КЛ, запитали абонентов.	3 Обл.больница(резерв), тубдиспансер(резерв), БЦ Евразия(резерв)	ТП-3398 2 СШ запитали в 02ч30м. КЛ-10кВ от ТП-3472 до ТП-3398 восстановлена и вкл 11.01.24г в 20ч01м
26	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.8(ОКЭС) схема ремонтная	ТП(ОКЭС): 13,14,15,16, 17, 50	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-50 повреждена КЛ-6кВ от СШ-6кВ до ТМ (ОКЭС)	МТЗ	11.01.2024	04ч35м	07ч25м	02ч50м	Поочередно запитали абонентов	41 МКД(до 5 эт), 1628 человек	ТП-16 запитали в 08ч15м, ТП-17 (схема ремонтная) запитали в 08ч22м. ТП-50 без напряжения- дет. школа искусств (не работает). КЛ-6кВ от СШ-6кВ до ТМ восстановлена в 13ч10м и вкл ТП-50 в 16ч50м
27	Орские КЭС Гайский РУЭС ГПП-2(Гайский ГОК)	ф.24(ОКЭС) схема ремонтная	ТП-71(1СШ), 46, 47,48,77, 55, 64, 51,52,60, 61, 67,75, 76 (ОКЭС); ТП-201, 200, ТП-ОС 1очередь (2СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ №1 (ОКЭС) от оп.18/84 до ТП-34	Земля	11.01.2024	06ч00м	09ч16м	03ч16м	Вкл ф.24 до ЛР-24-7	КНС, 6 МКД(до 5 эт), 715 частных дома, 2455 человек	ф.24(ОКЭС) схема ремонтная, вкл ЛР-24-16. На 09ч16м отключено 9ТП (ОКЭС) КНС, 715 частных ж/д, 1379 человек. Ф.24 вкл по норм.схеме до ЛР-24-16 в 11ч49м. Без напряжения ТП-75,76-КНС, МКД нет, 325 частных дома, 647 человек. Запитали ТП-75,76 от ДГУ в 13ч36м. Отсоединили КЛ №1 от ТП-34 до опоры № 18/84, ТП-75,76 запитали по КЛ№.2 в 16ч30м
28	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная(СПО)	ф.СВ-3(СПО)	ТП(ОКЭС): 18,19,20,21	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, метель.	Т.О., АПВ успешно	11.01.2024	20ч00м	—	Время срабатывания АПВ	—	278 частных домов, 800 человек	
29	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная(СПО)	ф.СВ-3(СПО)	ТП(ОКЭС): 18,19,20,21	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, метель.	Т.О., АПВ успешно	11.01.2024	20ч13м	—	Время срабатывания АПВ	—	278 частных домов, 800 человек	
30	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская(МЭС)	ф. Красный флаг-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):37,45,65,87,122, 124,126,175,185(1),232,325, 335,340,343(2),357,389,410, 416,417,444,457,463,480,498	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, метель.	ТО	11.01.2024	20ч06м	21ч46м	01ч40м	Поочередно запитали абонентов	7 МКД(до 5 эт), 503 частных дома, 2093 человека, промзона	

31	Бузулукские КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская(ЦПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):221,213,219,211, 224,206,220,218,214,205,216 ,215,222,113,1,225(1), абонентские:201,202,223,20 4,115,226	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, метель.	МТЗ	11.01.2024	20ч46м	22ч14м	01ч28м	Поочередно запитали абонентов	12 МКД(до 5 эт),383 частных дома,2218 человек, ЦРБ(резерв),водоза бор(резерв),котельн ая(резерв)	
32	Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-4(ОПО)	ТП(ОКЭС):3108,3098(2)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, метель.	ТО	11.01.2024	21ч11м	21ч17м	00ч06м	ОПО повторно вкл.	2 МКД до 5 этажей, 53 частных домов, 582 человека.	
33	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Михеевка(СПО)	ф. М-4(СПО)	ТП(ОКЭС): 4	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение в сетях СПО	ТО	11.01.2024 12.01.2024	21ч18м	01ч24м	04ч06м	СПО вывели поврежденный участок, запитали ТП-4 от ф.СБ-3	41 частный дом, 128 человек	
34	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	2 СЩ(СПО)	ф. ФР-4(ОКЭС), ф. ФР- 3(СПО)-3 ТП ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110кВ 2цепь НПС- Чкаловская(СПО)	Персонал смежной организации не сообщает	11.01.2024	20ч56м	20ч57м	00ч01м	На п/с Фрунзе сработал АВР	791 частный дом, население 2222 человека, ЦРБ(резерв), администрация, сельсовет	
35	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	2 СЩ(СПО)	ф. ФР-4(ОКЭС), ф. ФР- 3(СПО)-3 ТП ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110кВ 2цепь НПС- Чкаловская(СПО)	Персонал смежной организации не сообщает	11.01.2024	21ч00м	21ч01м	00ч01м	На п/с Фрунзе сработал АВР	791 частный дом, население 2222 человека, ЦРБ(резерв), администрация, сельсовет	
36	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф.Си-10(ЦПО)+ ф.2- 3(ремонтная схема)	ТП(ОКЭС): 134,140,130,129,182,131,185 ,141,136,137,180,166,165,12 1,115,181,120,105 Абонентские: 72\214,178,179,184	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, метель.	МТЗ	11.01.2024 12.01.2024	22ч10м	01ч15м	03ч05м	Отключили отпайку Р-22 в ст. ТП- 181,поочередно запитали абонентов,	ОРТПЦ(резерв), АЭС, сельхоз ТП, жилой сектор	В 22ч32м ф. 2-3 запитали по н/сх(жилой сектор под U). Без напряжения ТП- 181(нет абонентов) Вкл отпайку ВЛ от Р- 22 и ТП-181 в 12ч50м 12.01.24г., нарушений не выявили

37	Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-4(ОПО)	ТП(ОКЭС):3108,3098(2)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, метель.	ТО	11.01.2024	23ч40м	23ч43м	00ч03м	ОПО повторно вкл.	2 МКД до 5 этажей, 53 частных домов, 582 человека.	
38	Бузулукские КЭС п/с 7 микрорайон(Сети+)	ф. Дачи(ОКЭС) МВ на ТП-278	ТП(ОКЭС):278,272,274 Абонентские: 266,267,270,271,268,255,252 ,260,261,264,263,265	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-278 отключился выключатель	фидер не отключался.	11.01.2024 12.01.2024	23ч15м	00ч05м	00ч50м	На ТП-278 РПВ успешно.	Садоводческие товарищества, пионер лагеря	
39	Бузулукские КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская(ЗПО)	ф.2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):221,213,219,211, 224,206,220,218,214,205,216 ,215,222,113,1,225(1), абонентские:201,202,223,20 4,115,226	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, метель.	МТЗ	12.01.2024	00ч10м	01ч30м	01ч20м	Поочередно запитали абонентов	12 МКД(до 5 эт),383 частных дома,2218 человек, ЦРБ(резерв),водозабор(резерв),котельная(резерв)	осмотр эл.оборудования произвели, причины не выявлены
40	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 102,103,104,105,106,107,108 ,109,110,111,112,113,114,11 6,117,118,119	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ №1-10кВ(ОКЭС) от РТП до ТП-108	ТО	12.01.2024	05ч31м	06ч17м	00ч46м	Отключили подозрительный участок, вкл. Ф.1	28 МКД(до 5 эт), 552 частных дома, 2041 человек, ЦРБ(резерв),школа, д/сад,котельная(резерв), маслзавод(резерв), дом культуры(резерв)	ТП-108- Налоговая (резерв), дом культуры (есть резерв, АВР), 12 МКД до 5 этажей, 9частных ж/д. 373 человека. Откинули поврежденную КЛ №1 и запитали ТП-108 по КЛ №2 в 07ч58м 16.01.2024 16ч10м КЛ. восстановили
41	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф.Си-10 (ЦПО)	ТП(ОКЭС): 134,140,130,129,182,133,131 ,185,141,180,166,165,121,11 5,181,120,105 Абонентские: 72\214,178,179,184	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, метель.	откл реклоузер ПУС-1	12.01.2024	07ч22м	07ч24м	00ч02м	Повторно вкл.	ОРТПЦ(резерв), АЗС, сельхоз ТП	В 10ч30м осмотр эл.оборудования произвели, причины не выявлены
42	г.Оренбург п/с Шевченковская (ЦПО)	ф.Шв-22 (ОКЭС)	ТП-3084 2СШ, 3277 1СШ, 3276 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от пс Шевченковская до ТП-3084(ОКЭС)	ТО	12.01.2024	7ч31м	08ч22м	00ч51м	На ТП-3277 вкл. СВН-10кВ, поврежденную КЛ вывели	ЛД "Звездный" (резерв, АВР), 2 МКД (резерв), 1361 человек	На ТП-3084 в РУ-0,4кВ вкл секц.руб. в 09ч30м. 12.01.2024 КЛ восстановлена, вкл.
43	г.Оренбург РП-63 (ОПО)	ф.63-3 (ОПО)	ТП-3299 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ (ОПО) от ТП-500 до РП-27	ТО	12.01.2024	07ч45м	08ч32м	00ч47м	Вывели поврежденную КЛ, вкл ф.63-3	ТК "Снегири" (резерв)	

44	Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-4 (ОПО)	ТП(ОКЭС):3108,3098(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный ветер, метель. На ВЛ-10кВ (ОПО) к ТП-1532 сдетел изолятор	ТО	12.01.2024	09ч21м	09ч23м	00ч02м	ОПО повторно вкл.	2 МКД до 5 этажей, 53 частных домов, 582 человека.	ОПО восстановили по аварийной заявке
45	Сорочинские КЭС п/с."Сорочинская" (МЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП-12, 13, 151, 153, 175, 208, 214, 22, 234, 28, 52, 57, 64, 80, 81, 82, 83 (ОКЭС) ТП-74, 160, 185, 188 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, причину откл. не выявили	ТО, АПВ успешно	12.01.2024	09ч48м	09ч48м	00ч00м	АПВ успешно	КНС (резерв), завод "Терминал-Пион" (резерв), ОРТПЦ(резерв), дет.сад и его котельная, школа-интернат, скважина, КНС, 10МКД до 5 этажей, 987 частных ж/д, 2416 человек	Одновременно отключался ф.18 (РЖД) повреждение выявлено.
46	Сорочинские КЭС п/с."Сорочинская" (МЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП-12, 13, 151, 153, 175, 208, 214, 22, 234, 28, 52, 57, 64, 80, 81, 82, 83 (ОКЭС) ТП-74, 160, 185, 188 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, причину откл. не выявили	ТО, АПВ успешно	12.01.2024	09ч53м	09ч53м	00ч00м	АПВ успешно	КНС (резерв), завод "Терминал-Пион" (резерв), ОРТПЦ(резерв), дет.сад и его котельная, школа-интернат, скважина, КНС, 10МКД до 5 этажей, 987 частных ж/д, 2416 человек	Одновременно отключался ф.18 (РЖД) повреждение выявлено.
47	Сорочинские КЭС п/с."Пром.база" (АО "ОренбургНефть")	ф.5 (ОКЭС)	ТП-76,77,108,161, 109, 112,113,116,212,94, 111 (ОКЭС) ТП-115, 190,110,173, 114, 224,177,200,145,195, 150,172 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Сильный ветер, при осмотре на ТП-161 (ОКЭС) обнаружили повреждены опорный изолятор ф.В и 2 проходных изолятора ф.А и С	МТЗ	12.01.2024	11ч36м	11ч42м	00ч06м	Повторно вкл.	Котельная мед.части (резерв), больница (резерв), котельная №1 (резерв), ДЮСШ (резерв), 7МКД до 5этажей, 181 частный ж/д, 879 человек	На ТП-161 заменили изоляторы по аварийной заявке и вкл в 16ч15м
48	Бузулукские КЭС п/с Промбаза(Сети+)	ф.Город-7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 88,89,91,125,209,221,284,316,321,324,325,326,327,328,342,343,344,373,394,443,449, 483,499	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-321 до ТП-344	МТЗ	15.01.2024	13ч26м	13ч47м	00ч21м	Отключили участок от ТП-321 до ТП-349, вкл. Ф.Город-7, вывели поврежденный участок, запитали абонентов	39 МКД(до 5 эт), 4348 человек, больница(резерв), школа, д'сад.	ТП-321(1СШ) и ТП-449(2СШ) запитали в 14ч20м. ТП-344 запитали в 15ч10м 17.01.2024 17ч00м КЛ восстановлена вкл.
49	г.Оренбург РП-52 (ОПО)	ф.52-9 (ОКЭС)	ТП-3103 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от РП-52 до ТП-696	ТО	15.01.2024	21ч01м	21ч36м	00ч35м	Вывели поврежденную КЛ, запитали абонентов по ф.52-1	1 МКД свыше 9этажей (резерв), 480 человек	

50	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Михеевка (СПО)	ф. М-4(СПО)	ТП-4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Метель. Повреждение в сетях СПО	не сообщают	15.01.2024 16.01.2024	20ч44м	01ч20м	04ч36м	СПО вывели поврежденный участок, запитали ТП-4 от ф.СБ-3	2 магазина, МКД нет, 60 частных домов, 128 человек	
51	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.33 (ОКЭС)	ТП-39Б, 36А, 36, 35, 34 (ОКЭС) ТП-Пром.комбинат (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 6кВ от ТП-36А до ТП-36 (ОКЭС)	Земля	15.01.2024 16.01.2024	23ч03м	02ч08м	03ч05м	Вывели поврежденную КЛ, запитали ТП-35,36,34 по ф.8, ТП-39Б, 36А по ф.15	Пром.комбинат (резерв), 25 МКД до 5 этажей, 2480 человек	КЛ-6кВ от ТП-36А до ТП-36 восстановлена,включ ена на х/х 22.01.2024 в 18ч30м.
52	Бугурусланские КЭС, Северный РУЭС п/с."Староборискино"(СП О)	ф.СБ-3(СПО)	ТП-4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО.	АПВ успешное.	17.01.2024	00ч41м	00ч41м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	МКД-нет,41- частных домов,128- человек.	ТП-4 запитана по ремонтной схеме от п/с."Староборискино" ф.СБ-3.
53	Абдулинские КЭС п/с Тяговая -Абдулино (РЖД)	ф. Бактак (РЖД)	ТП-73,52,13,8,15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	ТО	17.01.2024	10ч51м	10ч56м	00ч05м	ф. повторно вкл.	котельная (резерв) скважина (резерв) 12 МКД (до 5 этажей) 485 частных домов, 1267 человек	оборудование ОКЭС осмотрено, повреждений нет
54	Сорочинские КЭС п/с."Сорочинская"(МЭС)	ф.1(ЗПО) не отключался.	ТП-122,127(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ- 10кВ(ОКЭС) отпайка в сторону ТП-122,127 ж/б опора № 94-52 слетел провод с изолятора фазы "В" и упал на траверсу.	Земля	18.01.2024	03ч30м	06ч13м	02ч43м	На ВЛ-10кВ ж/б опора №94- 52 устранили повреждение, включили ЛР №109,включил и ТП-122,127.	МКД-нет,частных домов- нет,горнолыжная база,горнолыжная трасса.	В 03ч30м на ВЛ- 10кВ(ОКЭС) отключили ЛР №109 отпайку в сторону ТП- 122,127 для устранения повреждения на ж/б опоре №94-52.
55	Оренбург РП-41 (ОКЭС)	ф. 41-10 (ОКЭС)	ТП-2080 2 СШ, 2065,2081(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 10кВ (абонентская) от ТП-2080 до ТП- 2065	ТО	18.01.2024	11ч06м	12ч06м	01ч00м	откл. Поврежденную КЛ-10 кВ от ТП- 2080 до ТП- 2065, ф. 41-10 вкл.	пром.зона	
56	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф.Си-10 (ЦПО)	ТП(ОКЭС): 134,140,130,129,182,133,131 ,185,141,180,166,165,121,11 5,181,120,105 Абонентские: 72\214,178,179,184	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ЦПО	МТЗ	19.01.2024	15ч35м	16ч12м	00ч37м	Запитали по ф.2- 3 от РП-2	ОРТПЦ (резерв), АЗС, сельхоз ТП, 1МКД до 5 этажей, 81 человек	ЦПО вкл В ф.СИ-10 с п/с Соль-Илецкая до реклоузера ПУС-1 в 16ч14м

57	Абдулинские КЭС п/с Тяговая -Абдулино (РЖД)	ф. Бактак (РЖД)	ТП-73,52,13,8,15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД, сильный ветер.	ТО	20.01.2024	20ч35м	21ч03м	00ч28м	ф. повторно вкл.	котельная (резерв) скважина (резерв) 12 МКД (до 5 этажей) 485 частных домов, 1267 человек	
58	Бузулукские КЭС, Ташлинский РУЭС п/с."Ташлинская"(ЗПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП-601,603,604,605,615,616,618,619,622,625,627,630,632,633,635,636,617,639,640,641,642,643,644,645,646,902,903(ОКЭС). ТП-611,618,628(абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Снег, метель. На ВЛ-10кВ ф.6 повреждён реклоузер В.6-1, На ВЛ-10кВ ф.6 ж/б опора №101/42 слетел изолятор и провод упал на траверсу.	Земля	21.01.2024	13ч06м	14ч00м	00ч54м	На ВЛ-10кВ отключили реклоузер В.6-1, ф.6 на п/с."Ташлинская" включили до реклоузера В.6-1.	4-МКД(до 5-этажей),921-частных домов,3176-человек,больничной комплекс-есть ДГУ.	В 15ч57м на ВЛ-10кВ отключили ЛР №6-15.ф.6 до ЛР№6-15 запитали по ф.9 п/с."Ташлинская". В 16ч50м на ВЛ-10кВ ф.6 отключили ЛР№6-23,включили реклоузер В.6-1. В 18ч15м на ВЛ-10кВ ф.6 исключили из схемы реклоузер В.6-1. В 19ч35м на ВЛ-10кВ ж/б опора №101/42 устранили повреждение,ф.6 включен полностью.
59	Сорочинские КЭС п/с ПромБаза (Оренбургнефть)	ф.1 (Оренбургнефть)	ТП-51, 163 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Обрыв провода на участке ВЛ-10кВ (ОренбургНефть)	Оренбургнефть информацию не предоставляет	23.01.2024	06ч20м	12ч42м	06ч22м	Запитали участок ВЛ-10кВ (ОКЭС) от ЛР-015 до ЛР-014 по ф.5 п/с Сорочинская	2- Станции Волозабора (резерв)	Обрыв ВЛ сетевой организацией устранен в 15ч50м, и вкл ф.1 по норм.схеме в 16ч44м
60	Сорочинские КЭС п/с ПромБаза (Оренбургнефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-204, 13,22, 61, 208, 223, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 146, 160, 181, 189, 215 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При оперативных переключениях персонала АО "ОренбургНефть" по ф.ЯКНО-1 отключился ф.16	реклоузер №5	23.01.2024	07ч39м	07ч40м	00ч01м	Повторно вкл.	Скважина, школа, терминал "Пион" (резерв), ОРТПЦ (резерв), 2 МКД до 5 этажей, 488 частных домов, 1040 человек	
61	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-201, 202, 203 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-201 до ТП-202	МТЗ	24.01.2024	17ч21м	18ч26м	01ч05м	Вывели поврежденную КЛ, вкл ф.11 до ТП-201, запитали ТП-202, 203 по ф.14 РП-2	Котельная (резерв), школа, 12 МКД (до 5 этажей), 4 частных ж/д, 1696 человек	КЛ-10кВ от ТП-201 до ТП-202 восстановлена и вкл. на холостой ход 27.01.24 в 20ч14м
62	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ЮВ-18 (ОПО)	ТП-3048 (ОКЭС) ТП-1101 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Юго-Восточная до РП-82 ф.ЮВ-18	МТЗ	27.01.2024	11ч28м	12ч12м	00ч44м	На РП-82 откл. В ф.ЮВ-18, откл. В ф.82-3, вкл. СВ-6 кВ	1 МКД до 5 этажей, 259 частных домов, 777 человек, МКП "ОГПП"	ТП-3048 запитали в 12ч21м. ОПО ф.82-3 запитали по ф.Кр-23 в 13ч06м. КЛ-6 кВ от п/с Юго-Восточная до РП-82 ф.ЮВ-18 вкл. по норм. Схеме 28.01.24 в 13ч04м

63	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.Си-18 (ОКЭС)	ТП-1009, 102, 11, 110, 113, 118, 137, 139, 147(2), 148(2), 149(2), 150(2), 151(2), 152(2), 153(2), 154(2), 155(2), 156(2), 157(2), 158(2), 159(2), 160, 170, 19(1), 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 34, 39, 41, 42, 47, 55, 56, 57, 58, 7, 71, 73, 74(1), 74(2), 78, 79(1), 82, 95, 99(2) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) на опоре 66 отгорел шлейф в сторону ТП-7. На ВЛ-10кВ (ОКЭС) на опоре 161/2 повреждена концевая муфта КЛ-10кВ в сторону ТП-1009.	ТО, АПВ не успешно	28.01.2024	01ч50м	02ч17м	00ч27м	На ТП-139 откл ВН в сторону ТП-102, вкл ф.Си-18, ТП-102 запитали по ф.1-3	Станция ВКХ 2подъема (резерв), жильё: 7 МКД до 5 этажей, 1889 частных дома, 4267 человек	Без напряжения 8ТП. На опоре 66 восстановили шлейф в сторону ТП-7 и вкл 6ТП в 04ч45м. Запитали ТП-27 от ДГУ и от ТП-1009 запитали абонентов от ШС-0,4кВ. Все абоненты запитаны. Восстановили КЛ, ф.Си-18 вкл. по норм. схеме в 09ч02м
64	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-22 (ОПО)	РП-61(1 СШ), ТП-3044 (2 СШ), 3523 (1СШ), 3001 (2СШ), 3002 (2СШ), 3003 (2СШ), 3004 (2СШ) (ОКЭС) РП-66 (2СШ), РП-24 (2СШ) (ОПО) ЦРП 3 Подъёма (Терра)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВКЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Степная до РП-24 ф.Ст-22. РП-61 (1СШ), РП-66 (2СШ) питались по ремонтной схеме	ОПО информацию не предоставляю т	28.01.2024	16ч41м	16ч50м	00ч09м	На РП-61 откл. В ф.Ст-44, вкл.СВ-10кВ	1 МКД свыше 9этажей (резерв), 1313 человек, поликлиника (резерв), КНС (резерв), Микрохирургия глаза (резерв)	ТП-3044 запитали в 17ч53м, ТП-3523 (1СШ), 3001 (2СШ), 3002 (2СШ), 3003 (2СШ), 3004 (2СШ) запитали в 17ч52м, 29.01.2024 КЛ-10 кВ (ОПО) восстановлена
65	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-24 (ОПО)	РП-61 (2 СШ), ТП-3220, 3120 (ОКЭС) ЦРП 3 Подъёма (Терра),	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) ф.Ст-24 от п/с степная дл ЦРП 3 Подъёма	ОПО информацию не предоставляю т	28.01.2024	18ч36м	18ч52м	00ч16м	На ЦРП 3 Подъёма откл. В ф.Ст-24, вкл. В ф.24-1	Магазины, КНС (резерв)	КЛ-10кВ ф.Ст-24 восстановлен,включе н на холостой ход.
66	Бузулукские КЭС п/с Промбаза (Сети+)	ф.Город-7(ОКЭС)	ТП-316, 321(1), 324(2), 325(2), 326, 327, 328, 342(1), 342(2), 343(1), 344, 373(1), 443(2), 449(1), 449(2), 483, 499(2), 88(2), 89(1), 89(2), 91, РП-14(2) (ОКЭС) ТП-125, 209, 394, 221, 284 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-91 до ТП-89 ф.Город-7	МТЗ	30.01.2024 31.01.2024	23ч42м	00ч02м	00ч20м	вкл. Ф.Город-7 до ТП-91	30 частных домов, 39 МКД (до 5 эт), 4348 человек, больница (резерв), Юстиция, Санаторий, ДК "Юбилейный", школа, д'сад.	В 00ч29м откл. Поврежденную КЛ, ф.Город-7 вкл. Полностью
67	Оренбург РП-71 (ОПО)	ф.71-6 (ОКЭС)	ТП-3216 2СШ, 3231 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-3231 (ОКЭС) повреждён проходной изолятор по ф.С	Земля	31.01.2024	11ч45м	13ч09м	01ч24м	Вывели ТП-3231, вкл ф.71-6	МКД нет, жильё 27 частных ж/д, 73 человека	На ТП-3231 заменили изолятор и вкл в 14ч10м
68	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7 (ОКЭС) не откл	ТП-69 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-69 (ОКЭС) сгорело ПК-16А по ф.В. Осмотр причины не выявил, нагрузка 20-18-34А	фидер не откл	31.01.2024	15ч55м	16ч16м	00ч21м	Заменяли ПК, вкл ТП-69	2 МКД до 5 этажей, жильё 31 частный ж/д, 103 человека	

	Признаки					5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
	№ по классификатору	1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет