

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммунэлектросеть» Февраль 2024 г. название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

| № п.п. | Наименование электроустановки | | Признак нарушения | Причина нарушения | Дополнительная информация по причинам нарушений | Срабатывание коммутации (защ. у.-ва) | Дата | Время откл. | Время вкл. | Длительность перерыва электроснабжения | Принятые меры | Отключенные потребители (эл.установки) | Примечание |
|--------|---|--------------------------|--|---------------------|---|--------------------------------------|------------|-------------|------------|--|---|--|--|
| | РП или ТП | № Группы | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Орские КЭС ТП-1612(ОКЭС) | гр. ул. освещение(ОКЭС) | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 5 Повреждение опоры | В результате ДТП повреждена опора №102(ОКЭС). СИП целый.ДТП оформлено | Защита не срабатывала | 01.02.2024 | 08ч00м | 15ч10м | 07ч10м | Заменяли опору | Уличное освещение | |
| 2 | Бугуруславский КЭС ТП-81(ОКЭС) | гр.Школа | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Поврежден АВ отходящей группы 160А. Нагрузка после включения:11,4,7А. | АВ-160А | 01.02.2024 | 12ч20м | 14ч20м | 02ч00м | Заменяли автоматический выключатель | Школа | |
| 3 | Акбулакский РУЭС ТП-44 (ОКЭС) | гр.2 (ОКЭС) | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 5 Повреждение опоры | ДТП, ВЛИ 0,4 кВ гр. 2 повреждена опора №6 (ОКЭС) | гр. Не откл. | 02.02.2024 | 09ч35м | 12ч47м | 03ч12м | заменяли опору, гр вкл. | магазин, жилой сектор | |
| 4 | Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-38 (ОКЭС) | гр. №5 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | повреждена КЛ 0,4 кВ(ОКЭС) от ТП-38 до ж/д ул. Родимцева 1а | гр. Не откл. | 02.02.2024 | 11ч00м | 13ч55м | 02ч55м | ж/д ул Родимцева 1а запитали по временной схеме | 1 МКД (до 5 этажей), 120 человек | |
| 5 | Илекский РУЭС ТП-90 (ОКЭС) | РУ-04 кВ (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | нагрузка фазы А-2А, В-11А, С-12А, | ПН-400А | 03.02.2024 | 09ч50м | 10ч58м | 01ч08м | заменяли ПН, ТП вкл. | МКД-нет, 5 частных домов, 12 человек | |
| 6 | г. Оренбург ТП-3156 (ОКЭС) | гр. 7 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 5 Повреждение опоры | ВЛИ 0,4 кВ повреждена опора №4 | гр. Не откл. | 05.02.2024 | 22ч07м | 23ч45м | 01ч38м | ВЛИ 0,4 кВ гр-7 демонтировали опору №4 гр. вкл. | МКД-нет, 14 частных домов, 45 человек | 06.02.2024 в 12ч00м установили опору №4. |
| 7 | г. Оренбург ТП-3169 (ОКЭС) | гр. ул. Освещение (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | нагрузка фазы А-2А, В-8А, С-6А, | АВ-25 А | 06.02.2024 | 20ч20м | 21ч03м | 00ч43м | АВ повторно вкл. | Уличное освещение | |
| 8 | г. Оренбург ТП-3171 (ОКЭС) | гр. ул. Освещение (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | откл. АВ-25 А фазы "С" нагрузка фазы А-5А, В-4А, С-5А, | АВ-25 А | 06.02.2024 | 20ч30м | 21ч10м | 00ч40м | АВ повторно вкл. | Уличное освещение | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|--|--|---|--------------------------|------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 9 | Переволоцкий РУЭС ТП-57 (ОКЭС) | гр. 1 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | нагрузка фазы А-44А В-72А, С-31А | АВ-63А | 06.02.2024 | 21ч10м | 21ч50м | 00ч40м | АВ повторно вкл. | МКД- нет, 20 частных домов, 60 человек | |
| 10 | г. Оренбург ТП-3062 (ОКЭС) | гр. №2(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | нагрузка фазы А-44А В-72А, С-31А | Сгорел ПН-400 фазы "А " | 07.02.2024 | 12ч48м | 13ч39м | 00ч51м | Заменяли ПН, гр№2 вкл. | Прчка ОКБ №2 | |
| 11 | Бугурусланские КЭС КТП-21(ОКЭС) | гр.ул. Широкая(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Сильный ветер,снег.Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,повреждений не выявлено. | Отключился автомат 160А. | 07.02.2024 | 13ч25м | 13ч40м | 00ч15м | На КТП-21 повторно включили автомат 160А группа ул.Широкая. Нагрузка: А-110А,В-80А,С-79А. | 2-МКД(до 5-этажей),2-частных дома,100-человек,мечеть ,магазин. | |
| 12 | Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-4Северный(ОКЭС) | гр.3(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Сгорели 3 ПН-400А | 3 ПН-400А | 08.02.2024 | 05ч50м | 06ч45м | 00ч55м | Заменяли ПН, вкл. | Жилой сектор | |
| 14 | Абдулинские КЭС ТП-108(ОКЭС) | гр.1(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Отключили гр. Для тушения пожара в жд | Защита не сработывала | 09.02.2024 | 17ч38м | 18ч30м | 00ч52м | Откинули ввод в жд, вкл. | 71 частный дом, 110 человек | |
| 15 | Саракташский РУЭС ТП-308(ОКЭС) | Вводной рубильник. | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 10 Дефект контакта | На ТП-308 РУ-0,4кВ на вводном рубильнике повреждён нож фазы "А". | Защита не сработывала | 10.02.2024 | 20ч15м | 20ч35м | 00ч20м | На ТП-308 РУ-0,4кВ на вводном рубильнике по фазе "А" установили шунт,включили. | 1-МКД(до 5-этажей),60-частных домов,259-человек,котельная-резерв,детсад-резерв,быт. | На ТП-308 РУ-0,4кВ 14.02.2024 в 15ч33м заменили вводной рубильник,включили. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--|---|--|---------------------------------|------------|--------|--------|------------------------|--|---------------------------------|---|
| 16 | г. Оренбург ТП-3062 (ОКЭС) | гр. №2(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Повреждена КЛ-0,4 кВ №1 (ОКЭС) от ТП-3062 до ВРУ Прачечной | Сгорел 2хПН-400А фазы "А" и "В" | 12.02.2024 | 12ч53м | 12ч53м | Время срабатывания АВР | В ВРУ прачечной сработал АВР | Прачечная, ЦТП ОКБ №2 | |
| 17 | Орские КЭС Новотроицкий РУЭС РП-102 (ОКЭС) | гр-13 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от РП-102 до ВРУ ж/д Металургов 20 (3-4 подъезд) | ПН-250 А | 13.02.2024 | 20ч00м | 21ч20м | 01ч20м | запитали по временной схеме | 1 МКД (до 9 этажей) 200 человек | |
| 18 | г.Оренбург ТП-3147(ОКЭС) | ЩР-2.7/18(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | В ЩР-2.7/18 повреждены 2-фазы на отходящий автомат 63А в сторону ж/д. ул. Андреева 27 квартира №3. | Автомат 63А не отключался. | 14.02.2024 | 13ч00м | 14ч03м | 01ч03м | В ВПУ по ул. Андреева 27 квартира №3 абонент сделал одноименку. | Таунхаус квартира №3. | В 19ч48м в ЩР 2.7/18 заменили отходящий автомат 63А в сторону ул. Андреева 27 квартира №3,включили. |
| 19 | г.Оренбург ТП-3098(ОКЭС) | гр.№5(абонентская) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-3098 повреждён ПН-250А фазы "В". | Повреждён ПН-250А фазы "В". | 15.02.2024 | 16ч40м | 17ч40м | 01ч00м | На ТП-3098 заменили ПН, группу №5 включили. Нагрузка: А-40А,В-50А,С-45А. | ИП Мелоян-есть резерв. | |
| 20 | Сорочинские КЭС ТП-28(ОКЭС) | гр.1(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Отключили гр.1 для тушения пожара в ж/д | Защита не срабатывала | 17.02.2024 | 08ч27м | 08ч42м | 00ч15м | Откинули ввод на фронтоне, вкл. | 34 частных дома, 113 человек | |
| 21 | Орские КЭС ТП-107 (ОрПО) | гр.Ул. Освещение (ОКЭС) | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 5 Повреждение опоры | При чистке снега, грейдер повредил ж/б опору №20, ДПП оформлено | Защита не срабатывала | 20.02.2024 | 15ч15м | 17ч05м | 01ч50м | заменяли опору | ул. Освещение | Производится восстановительная работа |
| 22 | Бугурусланские КЭС Северный РУЭС ТП-Св 1-9 (ОКЭС) | гр.№3 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 15 Прочее | Пожар в хоз. постройке ж/д п. Северный ул. Комсомольская 23 | откл. группу для тушения пожара | 23.02.2024 | 19ч40м | 20ч00м | 00ч20м | В ВРУ ж/д откл. АВ в сторону хоз. Постройки, группу вкл. | 11 частных домов, 25 человек | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--------------|------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| 23 | Оренбург ТП-3147(ОКЭС) | гр. Щит 19 Крыжаносвского (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Нагрузка после включения А-13А,В-6А,С-15А | АВ-160А | 25.02.2024 | 18ч03м | 18ч56м | 00ч53м | Повторно вкл. АВ-160А | 7 частных дома, 21 человек | |
| 24 | Орские КЭС ТП-612 (ОКЭС) | гр ул. Освещение (ОКЭС) | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 5 Повреждение опоры | ДТП. ВЛ-0.4 кВ (ОКЭС) повреждена опора №8 | гр. Не откл. | 26.02.2024 | 08ч20м | 13ч10м | 04ч50м | заменяли опору гр. Вкл. | ул. Освещение | |
| 25 | Бугурусланские КЭС ТП-43(ОКЭС) | гр.БХРУ(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 10 Дефект контакта | В РУ-0,4кВ гр. БХРУ поврежден учет. | АВ-160А | 27.02.2024 | 18ч55м | 19ч45м | 00ч50м | Исключили учет из схемы, включили | Завод графитовых изделий | |

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунэлектросеть» Февраль 2024 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

| № п.п. | Наименование электроустановки | | | Признак нарушения | Причина нарушения | Дополнительная информация по причинам нарушений | Срабатывание коммутации (заш. у.-ва) | Дата | Время откл. | Время вкл. | Длительность перерыва электроснабжения | Принятые меры | Отключенные потребители (эл.установки) | Примечание |
|--------|--|--|---|--|--|--|--|------------|-------------|------------|--|---|--|----------------------------|
| | ПС или РП | №фид | №ТП | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Оренбург п/с Ростощи(ЦПО) | ф. РШ-1(ОКЭС) реклоузер В-РШ-1-1(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 3017, Абонентские: 312,1051,2274,494,885 и Дачи | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждена КЛ-10кВ ОПО после КРУН 33-9-1 | Фидер на п/с не отключался | 01.02.2024 | 14ч02м | 15ч30м | 01ч28м | ОПО вывели поврежденный участок, вкл. | Жилой сектор | Фидер на п/с не отключался |
| 2 | г. Оренбург РП-59 (ОКЭС) | ф. 59-2 (ОПО) | ТП-3228 1СШ (ОКЭС) ТП-448 1СШ, 328 1СШ (ОПО) ТП-1442 1-2СШ, 1860, 1005,1295 (абонентские) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | повреждена КЛ-10кВ (абонентская) от ТП-328 до ТП 1005 | земля | 02.02.2024 | 12ч20м | 13ч31м | 01ч11м | на ТП-3228 откл ВН в стор ТП-328 ф. 59-2 вкл. | морг (резерв) | |
| 3 | г. Оренбург РП-УБР (ГазпромЭнерго) | ф.21Н (ГазпромЭнерго) | ТП-3079 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от ТП-2332 до ТП-625 | персонал смежной организации не сообщает | 02.02.2024 | 14ч52м | 15ч55м | 01ч03м | откл. Поврежденную КЛ. ф. вкл. | ООО "Логистика", ГСК | |
| 4 | Соль-Илецкий РУЭС п/с "Соль-Илецкая"(ЦПО). | ф.Си-18(ОКЭС) | ТП-56(ОКЭС). | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На РТП-56 поврежден изолятор фазы "С" на подвижном контакте. | ф.Си-18 на п/с "Соль-Илецкая" не отключался. | 03.02.2024 | 07ч00м | 08ч40м | 01ч40м | устранили повреждение, ТП вкл. | МКД-нет,106-частных домов,110-человек. | |
| 5 | Соль-Илецкий РУЭС ТП-124 (ОКЭС) | РУ-10 кВ | ТП-124 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | сторепо 2 ПК фазы А,В | ПК | 03.02.2024 | 07ч20м | 09ч38м | 02ч18м | заменяли ПК, ТП вкл. | 2 МКД (до 5 этажей), 73 частных дома, 94 человека | |
| 6 | г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО) | ф. ЮВ-21 (ОПО) | РП-19 2СШ (ОПО) ТП-3268 2 СШ (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от п/с Юго-Восточная до РП-19 | земля | 03.02.2024 | 09ч44м | 09ч54м | 00ч10м | РП-19 2 СШ запитали с РП-29 ф. 19-7 | ТЦ "3 Мартышки" (резерв) | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|--|--|--|---|------------|------------|--------|--------|--------|--|---|---|
| 7 | Соль-Илецкий РУЭС РП-2 (ОКЭС) | ф.2-3 (ОКЭС) | ТП-114, 25,36,45, 169, 173, 175,177, 183, 186, 105,115, 120,123, 123,130, 131,133, 134,140, 141,165, 166,168, 174,180, 181,182, 185 (ОКЭС) ТП-72/214,178,179,184 (Абонентские) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от Р-71 до ТП-181 | ТО | 04.02.2024 | 13ч50 | 14ч13м | 00ч23м | на ВЛ-10 кВ откл. Р-33,на РП-2 вкл. ф.2-3 | 29 частных домов, 1 МКД до 5 этажей, 125 человек, ОРТПЦ (Резерв) | В 14ч25м На ВЛ-10 кВ откл Р-69, вкл. Реклоузер В 10-1. В 18ч04м вкл. Р-69 запитали ТП-179,178,184 (Сельхозугодье), ТП-105 (ОРТПЦ), Откл. Р-71 без У ТП-181 (абонентов нет). КЛ-10кВ от Р-71 до ТП-181 06.02.2024 испытали,испытание выдержала, в 17ч00м включили. |
| 8 | Орские КЭС Гайский РУЭС ГПП-2 | ф.49 (ОКЭС) | ТП-1 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Осмотр эл. Оборудования причины откл. Не выявил | ПК фазы"А" | 05.02.2024 | 15ч15м | 16ч08м | 00ч53м | заменяли ПК, ТП вкл. | 13 МКД до 5 этажей, 120 частных домов, 648 человек, Гор. Газ, профилакторий, школа, дет. сад, | |
| 9 | Орские КЭС, Кваркенский РУЭС п/с КС-16 (ГазпромЭнерго) | ф. 44 (ОКЭС) | ТП-16 (ОКЭС) ТП - 18,22, 23 (абонентские) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 4 Повреждение изоляторов на ВЛ | Сильный ветер. На ВЛ-6кВ(ОКЭС) ж/б опора №10 поврежден изолятор. | МТЗ | 06.02.2024 | 06ч37м | 09ч28м | 02ч51м | На ВЛ-6кВ(ОКЭС) ж/б опора №10 заменили повреждённый изолятор, ф.44 на п/с."КС-16" включили. | МКД-нет, 30-частных домов,90-человек. п. Красноярский | |
| 10 | Орские КЭС, Кваркенский РУЭС п/с."Кваркенская"(ВПО) | ф.9(ВПО) | ТП-138,276,295(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ВПО. | Земля | 06.02.2024 | 10ч55м | 11ч48м | 00ч53м | ВПО отключили повреждённый участок, ф.9 на п/с."Кваркенская" включили. ТП-138,276,295 включены. | 7-МКД(до 5-этажей),25-частных домов,207-человек,скважина,дорожное управление. | |
| 11 | г.Оренбург ЦРП НМЗ(Нефтемастозавод) | ф.20(ОКЭС) | ТП-3058 1-СШ 10кВ,3059 2-СШ 10кВ(ОКЭС), ТП-13(Уралэлектросеть). | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3058 до ТП-3059 ф.20. | МТЗ | 06.02.2024 | 16ч58м | 17ч47м | 00ч49м | ТП-3058 отключили ВН в сторону ТП-3059 ф.20, на ЦРП НМЗ ф.20 включили. На ТП-3059 в 18ч01м отключили ВН в сторону ТП-3058 ф.20, включили СРВ-10кВ. | 3-МКД(свыше 9-этажей),4-МКД(до 5-этажей),частных домов-нет, 967-человек,ЦТП-есть резерв,детсад-есть резерв,быт. | |
| 12 | Орские КЭС, Гайский РУЭС п/с. "КПП" (ГТОК) | ф.19 (ОКЭС) | ТП-78,79 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Порывистый ветер. Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено. | МТЗ | 06.02.2024 | 17ч22м | 18ч20м | 00ч58м | На п/с."КПП" ф.19 повторно включили. | п. Калининка 252-частных дома, 518-человек. | |
| 13 | Бузулукские КЭС п/с "Бузулукская" (ЗПО) | ф. Спутник (ОКЭС) | ТП-23,33,38,78,188,238,248 ,258,259,304,474 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | сильный ветер, снег, произвели осмотр эл. Оборудования повреждений нет | ТО | 07.02.2024 | 00ч53м | 01ч31м | 00ч38м | на ТП-188 откл. ВН в стор ТП-20 в стор. ТП-238 ф. вкл. | 12 МКД (до 5 этажей) 1039 частных домов, 3492 человека | 07.02.2024 02ч15м ф. Спутник полностью вкл. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|--|--|--|---|------------|--------|--------|-------------------------------|--|--|
| 14 | Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с "Ташлинская" (ЗПО) | ф.5 (ОКЭС) | ТП- 501,502,503,504,506,50 8,602,606,607,608,609,6 10,613,618,624 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | сильный ветер. Снег | ТО | 07.02.2024 | 02ч05м | 02ч12м | 00ч07м | ф. повторно вкл | котельная (резерв), погран городок, 4 МКД (до 5 этажей) 937 частных домов, 2634 человека |
| 15 | Орские КЭС, Кваркенский РУЭС п/с КС-16 (ГазпромЭнерго) | ф. 44 (ОКЭС) | ТП-16 (ОКЭС) ТП - 18,22, 23 (абонентские) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | на ВЛ-6кВ в пролете опор №67- 70 изоляторы слетели с траверсы | земля | 07.02.2024 | 02ч29м | 09ч58м | 07ч29м | На ВЛ-6кВ устранили повреждение, ф.44 на п/с."КС-16" включили. | МКД-нет, 30-частных домов,90-человек. п. Красноярский |
| 16 | Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с "Ташлинская" (ЗПО) | ф. 6 (ОКЭС) | ТП- 601,603,604,606,611,61 5,616,618,619,622,625,6 27,628,630,632,633,635, 636,637,638,693,640,64 2,646,902,903 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | сильный ветер. Снег | ТО | 07.02.2024 | 04ч00м | 04ч15м | 00ч15м | ф. повторно вкл | котельная (резерв), 4 МКД (до 5 этажей) 921 частных домов, 3137 человека |
| 17 | Илекский РУЭС п/с "Илекская" (ЦПО) | ф.5 (ОКЭС) | ТП- 93,52,17,29,30,74,32,92, 53,24,50,87,39,55,82,48, 54,64,667 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | сильный ветер. Снег | ТО | 07.02.2024 | 04ч51м | 04ч51м | время срабатывани я АПВ | АПВ успешно | таможня, очистные сооружения (резерв) 23 МКД (до 5 этажей)353 частных домов, 1553 человека |
| 18 | Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с "Ташлинская" 2 СШ (ЗПО) | ф. 5.6 (ОКЭС) | ТП- 601,603,604,606,611,61 5,616,618,619,622,625,6 27,628,630,632,633,635, 636,637,638,693,640,64 2,646,902,903,501,502,5 03,504,506,508,602,606, 607,608,609,610,613,61 8,624 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | п/с Ташлинская (ЗПО) откл. 2 СШ | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 05ч00м | 05ч10м | 00ч10м | п/с Ташлинская 2 СШ вкл. | больница (резерв) котельная (резерв),погран городок, 8 МКД (до 5 этажей) 1858 частных домов, 5771 человек |
| 19 | Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с "Ташлинская" (ЗПО) | ф.9 (ОКЭС) | ТП- 509,612,614,617,620,62 1,623,626,629,631,633,6 34,901,903 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | сильный ветер , снег | ТО | 07.02.2024 | 05ч10м | 05ч38м | 00ч28м | повторно вкл. | больница (резерв) 26 МКД (до 5 этажей) 498 частных домов, 2290 человек |
| 20 | Орские КЭС, Гайский РУЭС п/с. "КШП" (ТТОК) | ф.19 (ОКЭС) | ТП-78,79 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | сильный ветер, снег, произвели осмотр эл. Оборудования повреждений нет | МТЗ | 07.02.2024 | 05ч20м | 06ч08м | 00ч48м | ф. повторно вкл | п. Калиновка 252- частных дома, 518- человек. |
| 21 | Бузулукские КЭС Грачевский РУЭС п/с "Грачевская" (ЗПО) | ф.2(ОКЭС) | ТП- 1,108,113,115,201,202,2 04,205,206,209,210,211, 213,214,215,216,217,21 8,219,220,221,222,223,2 24,225,226 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | сильный ветер, снег, произвели осмотр эл. Оборудования повреждений нет | ТО | 07.02.2024 | 04ч57м | 06ч07м | 01ч10м | ф. повторно вкл | 12 МКД (до 5 этажей) 294 частных домов, 1966 человек |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|------------|--------|--------|-------------------------------|--|---|--|
| 22 | Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с "Ташлинская" (ЗПО) | ф.6 (ОКЭС) | ТП- 601,603,604,606,611,61 5,616,618,619,622,625,6 27,628,630,632,633,635, 636,637,638,693,640,64 2,646,902,903 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Сильный ветер , снег.Производит осмотр электрооборудован ия. | ТО | 07.02.2024 | 05ч15м | 07ч45м | 02ч30м | На ВЛ-10кВ отключили ЛР-№6-15,ф.6 на п/с."Ташлинская" включили до ЛР-№6- 15. В 10ч35м на ВЛ- 10кВ отключили ЛР- №6-23,включили ЛР- №6-15. | котельная (резерв), 4 МКД (до 5 этажей) 921 частных домов, 3137 человека | В 14ч19м на ВЛ- 10кВ в пролёте опор №116-№117 произвели перетяжку провода,ф.6 включили полностью. |
| 23 | Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с "Ташлинская" (ЗПО) | ф.9 (ОКЭС) | ТП- 509,612,614,617,620,62 1,623,626,629,631,633,6 34,901,903 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Сильный ветер , снег.Производит осмотр электрооборудован ия. | ТО | 07.02.2024 | 06ч22м | 07ч50м | 01ч28м | На ВЛ-10кВ отключили ЛР-№9-6,ф.9 на п/с."Ташлинская" включили до ЛР-№9-6. В 09ч23м на ВЛ-10кВ отключили ЛР-№ 9- 11,ЛР-№ 9-25, включили ЛР-№9- 6,запитали ТП- 620,621,617,509,629. В 09ч36м на ВЛ-10кВ включили ЛР-№9-11 запитали ТП-633. | больница (резерв) 26 МКД (до 5 этажей) 498 частных домов, 2290 человек | 15ч25м ф.9 включили полностью |
| 24 | Бузулукские КЭС, Грачёвский РУЭС п/с. "Грачёвская" (ЗПО) | ф.1 (ОКЭС) | ТП- 101,102,103,104,105,10 6,107,109,110,111,112,1 14,116,117,118,119,120, 121,122,123,124,125,12 6,203,207,208,209,210,2 12,217,225(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Сильный ветер,снег. Повреждение в сетях ЗПО на п/с."Грачёвская". | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 07ч25м | 07ч50м | 00ч25м | На п/с."Грачёвская" ф.1 повторно включили. | 83-МКД(до 5- этажей),1003-частных домов,3000- человек,сбербанк,д/сад, котельная,быт. | |
| 25 | Бузулукские КЭС, Грачёвский РУЭС п/с. "Грачёвская" (ЗПО) | ф.2 (ОКЭС) | ТП- 1,108,113,115,201,202,2 03,204,205,206,209,210, 211,213,214,215,216,21 7,218,219,220,221,222,2 23,224,225,226(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Сильный ветер,снег. Повреждение в сетях ЗПО на п/с."Грачёвская". | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 07ч25м | 08ч00м | 00ч35м | На п/с."Грачёвская" ф.2 повторно включили. | 12-МКД(до 5- этажей),294-частных домов,1966- человек,котельная,рост елеком,детсад,ЦРБ-есть резерв. | |
| 26 | Орские КЭС, Гайский РУЭС РП- 1(ОКЭС) | ф.5(ОКЭС) | ТП- 10,11,12,212(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ- 6кВ(ОКЭС) от ТП- 10 до ТП-11. | ТО | 07.02.2024 | 08ч05м | 08ч37м | 00ч32м | Отключили повреждённый участок,ф.5 на РП-1 включили, запитали ТП- 10, 212. В 09ч20м ТП- 11,12 запитали по ф.14 с РП-2. | 16-МКД(до 5- этажей),частных домов- нет,811- человек,школа,федерал ьный суд. | |
| 27 | Бугурусланские КЭС, п/с."Городская"(С ПО) | ф.Г-3(ОКЭС) | ТП- 21,26,28,29,49,60,68,15 2,206(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Сильный ветер , снег.Производит осмотр электрооборудован ия. | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 08ч55м | 08ч55м | время срабатывани я АПВ | Производит осмотр электрооборудования. | 29-МКД(до 5- этажей),566-частных домов,3260-человек,3- котельных-есть резерв,школа №13. | |
| 28 | Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС) | ф.Ак-1(ОКЭС) не отключался | ТП-77(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 9 Повреждение изоляторов на ТП | Поврежден проходной изолятор "В" | Земля | 07.02.2024 | 09ч00м | 10ч25м | 01ч25м | Откл. РТП-77 заменили проходной вкл. ТП-77 | МКД нет, 80-частных домов,203- человек,пилорама. | |
| 29 | Илекский РУЭС п/с "Илекская" (ЦПО) | ф.4(ОКЭС) | ТП- 5,6,11,12,16,19,20,26,40 .41,43,44,46,63,70,7786 88,89,90(ОКЭС) ТП- 80,81,83,- абонентские | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Повреждение в абонентских сетях | МТЗ АПВ не успешно | 07.02.2024 | 09ч17м | 10ч15м | 00ч58м | Откл. Абонентскую оттайку, ф.4 вкл. | МКД-нет, частных домов-732, 1735- человек, школа, водозабор, ЦРБ резерв | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|---|--|--|---|--|------------|--------|--------|--------|---|--|-------------------------------|
| 30 | г. Оренбург РП-52(ОПО) | ф. 52-9(ОПО) | ТП-3103 2СШ-10кВ | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ-10кВ от РП-52 до ТП-696(ОПО) | ТО | 07.02.2024 | 10ч43м | 11ч20м | 00ч37м | Откл. поврежденную КЛ. На ТП-696 вкл. СРВ | 1 МКД до 17 этажей, частных домов- нет, 960-человек. | |
| 31 | Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО) | 1-2СШ-10кВ(ЦПО) | ф. 1,16,14,15,8,(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На п/с Саракташская откл. 1-2 СШ-10кВ | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 11ч20м | 11ч44м | 00ч24м | повторно вкл. | п. Саракташ. 179 МКД до 5 этажей, частных домов- 5216, 17146 человек. | |
| 32 | Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО) | 1-2СШ-10кВ(ЦПО) | ф. 1,16,14,15,8,(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На п/с Саракташская откл. 1-2 СШ-10кВ | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 11ч18м | 11ч41м | 00ч23м | повторно вкл. | п. Саракташ 179 МКД до 5 этажей, частных домов- 5216, 17146 человек. | |
| 33 | Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО) | 1СШ-10кВ(ЦПО) | ф. 2,4,6,(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | На п/с Сакмарская откл. 1СШ-10кВ | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 11ч20м | 11ч44м | 00ч24м | повторно вкл. | МКД-нет, Частных домов-1055, 3165-человек. | |
| 34 | Илекский РУЭС п/с "Илекская" (ЦПО) | ф.4(ОКЭС) | ТП-5,6,11,12,16,19,20,26,40,41,43,44,46,63,70,7786,88,89,90(ОКЭС) ТП-80,81,83,- абонентские | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Провзвели опилровку ВЛ-10кв от опоры№ 21/1 до опоры№21/3 и от опоры№22 до опоры №24 | МТЗ АПВ не успешно | 07.02.2024 | 10ч37м | 14ч11м | 03ч48м | На п/с."Илекская" ф.4 включили. | МКД-нет, частных домов-732, 1735-человек, школа, водозабор, ЦРБ резерв | |
| 35 | Переволочкий РУЭС п/с Сыртинская (ЦПО) | ф.СР-4(ЦПО) | ТП-2,3(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение на участке ЦПО. | земля | 07.02.2024 | 10ч55м | 16ч17м | 05ч22м | ЦПО устранили повреждение вкл. | МКД-нет, частных домов-112, 266-дет. Сад. Магазин | |
| 36 | Бузулукские КЭС, Ташлинский РУЭС п/с "Ташлинская" (ЗПО) | ф.9 (ОКЭС) | ТП-509,612,614,617,620,621,623,626,629,631,633,634,901,903 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Сильный ветер , снег.Производят осмотр электрооборудования. | ТО | 07.02.2024 | 10ч49м | 11ч01м | 00ч12м | На ВЛ-10кВ отключили ЛР-№9-8 вкл. Без напряжения ТП-903 1СШ ТП-629, 509, 901. | больница (резерв) 26 МКД (до 5 этажей) 498 частных домов, 2290 человек | 15ч25м ф.9 включили полностью |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|---|--|--|--|---|--------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 37 | Бузулукские КЭС, Ташлинский РУЭС п/с "Ташлинская" (ЦПО) | ф.6 (ОКЭС) | ТП- 601,603,604,606,611,61 5,616,618,619,622,625,6 27,628,630,632,633,635, 636,637,638,693,640,64 2,646,902,903 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Сильный ветер , снег.Производит осмотр электрооборудован ия. | ТО | 07.02.2024 | 11ч11м | 11ч20м | 00ч09м | На ВЛ-10кВ отключили ЛР-№6-23 ф. вкл | больница (резерв) 26 МКД (до 5 этажей) 498 частных домов, 2290 человек | В 14ч19м на ВЛ- 10кВ в пролёте опор №116-№117 произвели перетяжку провода,ф.6 включили полностью. |
| 38 | г. Оренбург п/с Россия (ЦПО) | 1-2 СШ-10кВ | РП-49 полностью, РП- 39 1СШ-10 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ЦПО. | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 11ч31м | 12ч51м | 01ч20м | п/с Россия отключена РП-39 вкл. СРВ-10кВ в 12ч51м. РП-49 запитали в 13ч30м. | п. Нижнесакмарский, частично п. Кушкуль | |
| 39 | Сакмарский РУЭС п/с Россия (ЦПО) | 1-2 СШ-10кВ(ЦПО) | ТП- 1245,1246,221(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ЦПО. | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 08.02.2024 | 11ч31м | 18ч15м | 06ч44м | ТП-1245,1246 запитали от ДГУ Без напряжения ТП- 221(нет жилого сектора). | п. Татарская Каргала.МКД-нет,199- частных домов,597- человек. | 08.02.24 в 01ч00м откл. ДГУ, вкл по нормальной схеме |
| 40 | Бузулукские КЭС, Ташлинский РУЭС п/с. "Ташлинская" (ЗПО) | ф.6 (ОКЭС) | ТП- 601,603,604,606,611,61 5,616,618,619,622,625,6 27,628,630,632,633,635, 636,637,638,693,640,64 2,646,902,903 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Сильный ветер , снег.Производит осмотр электрооборудован ия. | ТО | 07.02.2024 | 11ч55м | 12ч13м | 00ч18м | На ВЛ-10кВ отключили ЛР-№6-15, ф. 6 вкл. без напряжения 15 ТП | больница (резерв) 26 МКД (до 5 этажей) 498 частных домов, 2290 человек | В 14ч19м на ВЛ- 10кВ в пролёте опор №116-№117 произвели перетяжку провода,ф.6 включили полностью. |
| 41 | Сакмарский РУЭС п/с. "Сакмарская" (ЦПО) | 1-2 СШ-10кВ(ЦПО) | ф. 2,4,6, 12,13, 10(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Снег.На п/с Сакмарская откл. 1- 2СШ-10кВ | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 12ч41м | 12ч53м | 00ч12м | повторно вкл. | п. Сакмара МКД-нет, Частных домов-2666, 7998-человек. | |
| 42 | Сакмарский РУЭС п/с. "Сакмарская" (ЦПО) | 1-2 СШ-10кВ(ЦПО) | ф. 2,4,6, 12,13, 10(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Снег.На п/с Сакмарская откл. 1- 2СШ-10кВ | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 13ч57м | 14ч04м | 00ч07м | повторно вкл. | п. Сакмара МКД-нет, Частных домов-2666, 7998-человек. | |
| 43 | Сакмарский РУЭС п/с. "Сакмарская" (ЦПО) | 1-2 СШ-10кВ(ЦПО) | ф. 2,4,6, 12,13, 10(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Снег.На п/с Сакмарская откл. 1- 2СШ-10кВ | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 14ч23м | 14ч32м | 00ч09м | повторно вкл. | п. Сакмара МКД-нет, Частных домов-2666, 7998-человек. | |
| 44 | Илекский РУЭС п/с "Илекская" (ЦПО) | ф.5 (ОКЭС) | ТП- 93,52,17,29,30,74,32,92, 53,24,50,87,39,55,82,48, 54,64,667 (ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | сильный ветер. Снег | МТЗ, АПВ не успешно | 07.02.2024 | 15ч13м | 15ч55м | 00ч42м | осмотрели повторно вкл. | таможня, очистные сооружения (резерв) 23 МКД (до 5 этажей)353 частных домов, 1553 человека | |
| 45 | г. Оренбург РП- 39(ОПО) | ф. 39-4(ОПО) | ТП-3108, ТП-3098 1СШ-10кВ | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена кабельная разделка на опоре №1(ОПО) | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 08.02.2024 | 15ч33м | 00ч56м | 09ч23м | ОПО устранили повреждение вкл. Ф.39- 4, | МКД-нет, Частных домов-53, 159- человек,КНС,быт. | В 19ч01м На ТП- 3098 вкл. СВН-10кВ. ТП-3108 запитали 08.02.24 в 00ч56м |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|---|--|--|---|--|------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 46 | г. Оренбург РП-39(ОПО) | ф. 39-8(ОПО) | ТП-3110, ТП-3098 2СШ-10кВ | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 8 Повреждение КЛ | Повреждение на абонентской ТП-1031 | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 15ч33м | 18ч29м | 2ч.57м | Повреждение на абонентской ТП-1031 | 1 МКД, Частных домов нет, 30 человек, быт. | |
| 47 | г. Оренбург п/с Степановская (ОПО) | ф.С-8(ОПО) | ТП-3161,3162,3163,3130,3164,3168,3169, 3166 1СШ(ОКЭС), ТП 17049 2СШ-10 абонентская | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | Осмотр причину отключения не выявил. На ВЛ-10кВ откл. Р. С-8-10 | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 16ч13м | 18ч03м | 01ч50м | На ТП-3165 откл. ВН в ст. ТП-3166, ф.С-8 вкл. В 18ч34м на ТП-3168 откл. ВН в ст ТП-3169 на ТП-3165 вкл ВН в ст. ТП-3166, ТП-3169 запитали в 19ч30м На ВЛ-10кВ откл. Р. С-8-10. | МКД-нет, Частных домов-536, 1546-человек, НС (резерв), быт. | |
| 47 | г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО) | ф. ИВ-5(ОКЭС) не отключался | ТП-3104,3078,3317,3316,3315,3314,3307,3313,3308 3321,3320,3309,3312(ОКЭС) ТП-1791,1525,1645,1752,1790 Абонентские | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ВЛ-10кВ повреждены изоляторы, ОПН | От ТО откл. В- Ив-5-1 | 07.02.2024 | 18ч02м | 01ч49м | 07ч47м | Устранили повреждение, вкл. Реклоузер В-Ив-5-1 | МКД-нет, Частных домов нет, Промзона | |
| 48 | Сакмарский РУЭС п/с Большевик (ЦПО) | ф.1(ЦПО) | ТП-11 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в смежной сетевой организации | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 13ч25м | 19ч00м | 04ч35м | ЦПО устранили повреждение вкл. | Водозабор | |
| 49 | Сакмарский РУЭС п/с. "Сакмарская" (ЦПО) | 1-2 СШ-10кВ(ЦПО) | ф. 2,4,6, 12,13, 10(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Снег. На п/с Сакмарская откл. 1-2СШ-10кВ | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 19ч15м | 19ч32м | 00ч17м | повторно вкл. | п. Сакмара МКД-нет, Частных домов-2666, 7998-человек. | |
| 50 | г. Оренбург РП-49(ОПО) | 1-2 СШ-10кВ | ТП-3197,3196,3195, 3194, 3190,3183, 3185,31863187,3184, 3188(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в смежной сетевой организации | персонал смежной организации не сообщает | 07.02.2024 | 19ч22м | 19ч48 | 00ч26м | повторно вкл. | п. Нижнесакмарский МКД-нет, Частных домов-120, 325-человек. | |
| 51 | Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦПО) | ф.5 (ОКЭС) | ТП-79, 83,86,87,89, 93, 95, 96, 174,175, 176, 178, 177, 181, 182, 183,185, 186, 190, 191, 195,196 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Ветер, снег. | ТО | 07.02.2024 | 19ч35м | 19ч38м | 00ч03м | повторно вкл. | 736 частных домов, 1691 человек, Больница (резерв), Котельная(резерв), Администрация (резерв), инкубатор (резерв), ФОК, котельная (резерв) | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|--|--|--|--|-----------------------|------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 52 | Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦПО) | ф.5 (ОКЭС) | ТП-79, 83,86,87,89,93, 95,96,174,175,176,178, 177,181,182,183,185, 186,190,191,195,196 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Осмотр причину отключения не выявил. | Земля | 07.02.2024 | 20ч01м | 20ч24м | 00ч23м | вкл. Ф.5 до ТП-87, | 736 частных домов, 1691 человек. | В 21ч24м вкл. ТП-196, 178,174,186,87, запитали ф.5 полностью. |
| 53 | Оренбург РП-39 (ОПО) | 39-5 (ОПО) | ТП-3019 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | ОПО отк. Ф.39-5 из-за превышения нагрузки питающей линии РП-39 | ОПО откл. Ф.39-5 | 08.02.2024 | 20ч33м | 21ч35м | 01ч02м | ОПО вкл. 39-5 | 98 частных домов, 11МКД до 5 этажей, 294 человек, дет. Сад, КНС, школа. | |
| 54 | Оренбург п/с ГП-7 (газпромэнерго) | 1-2 СШ10кВ (Газпромэнерго) | ТП-72 (газпромэнерго) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | откл. ВЛ-110 кВ (ЦПО) | ЦПО не сообщает | 07.02.2024 | 23ч24м | 23ч46м | 00ч22м | вкл. ВЛ-110кВ | РОЦ "Русь" | |
| 55 | Оренбург п/с 9 Января (ЦПО) | 1-2 СШ 10 кВ (ЦПО) | ТП-3096, 3126, 3127, 3128 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | откл. ВЛ-110 кВ (ЦПО) | ЦПО не сообщает | 07.02.2024 | 23ч24м | 23ч46м | 00ч22м | вкл. ВЛ-110кВ | 348 частных домов, 1044человек. | |
| 56 | Оренбург п/с Южный Урал (ОПО) | 1-2 СШ10кВ (ОПО) | ТП-3129 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | откл. ВЛ-110 кВ (ЦПО) | ЦПО не сообщает | 07.02.2024 | 23ч24м | 23ч46м | 00ч22м | вкл. ВЛ-110кВ | 14 частных домов, 42 человека. | |
| 57 | Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО) | ф.5 (ОКЭС) | ТП-501,502,503,504, 506, 508,602,606,607, 608, 609,610,613,618, 624 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Произвели осмотр | Защита не срабатывала | 08.02.2024 | 03ч35м | 03ч37м | 00ч02м | повторно вкл. | 4 МКД (до 5 этажей) 937 частных домов, 2634 человека | |
| 58 | Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО) | ф.6 (ОКЭС) | ТП-601,603,604,606, 611, 615,616,618,619, 622, 625,627,628,630, 632, 633,635,636,637, 638, 693,640,642,646, 902,903 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | ТП-902 сторели 3 ПК | ТО | 08.02.2024 | 03ч35м | 03ч54м | 00ч19м | повторно вкл. | Больница (резерв), котельная (резерв), 4 МКД (до 5 этажей) 921 частных домов, 3137 человека | ТП-902 запитали полностью в 11ч15м |
| 59 | Орские КЭС. Гайский РУЭС п/с, "КПП" (ТТОК) | ф.19 (ОКЭС) | ТП-78,79 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в абонентских сетях | ТО | 08.02.2024 | 09ч00м | 11ч22м | 01ч22м | Откл. Абонентскую Отпайку в ст. Р-19/2 Санаторий и п. Херсон, | п. Калиновка 252-частных дома, 518-человек. | |
| 60 | Оренбург РП-24(ОПО) | 1СШ-10кВ(ОПО) | ТП(ОКЭС): 3523(2),3001(1),3002(1),3003(1),3004(1) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ОПО | Земля | 08.02.2024 | 07ч57м | 08ч39м | 00ч42м | ОПО устранили повреждение.ОПО повторно вкл. | Больница(резерв), | |
| 61 | Оренбург РП-79(ОПО) | ф.79-13(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 3225(1),3105 Абонентские: 1755,1756,1582 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Произвели осмотр | ТО | 08.02.2024 | 10ч02м | 12ч29м | 02ч27м | Откл. РТП-1755, Откл. Р-14 в ст ТП-1798 На ТП-3225 вкл. СВН | ЛГЭС, Насосная(резерв),водозабор | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|---|--|--|--|--|------------|--------|--------|--------|---|--|--|
| 62 | Оренбург РП-72(ОКЭС) | ф.72-18(ОКЭС) | ТП-3111,3137,3112,3132,3133,3202,3203,3204,(ОКЭС) ТП-1799,1944,1325,1792,5010 (Абонентские) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 16 Не выявленная, неустановленная причина. | Повторно вкл | МТЗ | 08.02.2024 | 11ч04м | 11ч59м | 00ч55м | Повторно вкл | МКД (до 5 этажей)- нет, 393 частных домов, 1655 человека, быт. | |
| 63 | Беляевский РУЭС п/с Беляевская(ЦПО) | ф.Бе-2(ОКЭС) | ТП-208,213,214,215,216,217,218,220,221,222,223,224,225,228 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 9 Повреждение изоляторов на ТП | Повреждены изоляторы на ТП-215(ОКЭС) | ТО | 08.02.2024 | 10ч45м | 11ч07м | 00ч22м | Вывели ТП-215, вкл. Бе-2 | ЦРБ(резерв), котельная(резерв), 10 МКД(до 5 эт),582 частных дома, 1719 человек | ТП-215 запитали в 11ч50м |
| 64 | Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО) | ф.ПВ-2(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 111,112,113,114,115,116,117,121,122 Абонентские:118,119,120 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-111(ОКЭС) протечка кровли | персонал смежной организации не сообщает | 08.02.2024 | 11ч01м | 12ч59м | 01ч58м | Вывели ТП-111, вкл. Ф.ПВ-2 | Терминал, узел связи, МКД (до 5 этажей)- нет, 466 частных домов, 1600 человека | ТП-11 вкл. В 14ч02м |
| 65 | Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО) | ф.ПВ-3(ОКЭС) не отключался | ТП-35,75,5,4,96,7(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ВЛ отключился реклоузер В-3 Производят осмотр | персонал смежной организации не сообщает | 08.02.2024 | 11ч01м | 14ч04м | 03ч03м | Повторно вкл. | МКД (до 5 этажей)- нет, 13 частных домов, 1655 человек, быт. | |
| 66 | Оренбург РП-41 ОКЭС) | ф.41-2(ОКЭС) | ТП-2080,2081,2065 (Абонентские) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Повреждение на абонентской ТП-2081(УралЭлектросеть) | МТЗ | 08.02.2024 | 11ч38м | 12ч55м | 01ч17м | Вывели ТП-2081, вкл. 41-2 | Промзона МКД (до 5 этажей)- нет, частных домов- нет | |
| 67 | Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО) | ф.6 (ОКЭС) | ТП-120,130,137,154,174,180,215,234,246,258,269(ОКЭС) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 15 Прочее | На ТП-269 повреждены ПК держатели | персонал смежной организации не сообщает | 08.02.2024 | 11ч37м | 12ч25м | 00ч58м | Отключили Р-36, ф.6 включили | Котельная (резерв), Больница (резерв), школа дет. Сад, администрация, 423 частных дома, 20 МКД, 1863 человек | Без напряжения 4 ТП. На 16ч00м без напряжения ТП-269. В 20ч05м на ТП-269 заменили ТМ, вкл ТП-269 |
| 68 | Переволоцкий РУЭС п/с Сельская (ЦПО) | ф.8 (ЦПО) | ТП-3095,3150,3151(ОКЭС), | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Произвели осмотр | персонал смежной организации не сообщает | 08.02.2024 | 11ч10м | 11ч35м | 00ч25м | Повторно включили | 7- МКД (до 5 этажей), 96 частных домов, 180 человек, быт. | |
| 69 | Переволоцкий РУЭС п/с Сельская (ЦПО) | ф.5 (ЦПО) | ТП-27(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Произвели осмотр | персонал смежной организации не сообщает | 08.02.2024 | 11ч10м | 11ч35м | 00ч25м | Повторно включили | МКД (до 5 этажей)- нет, 41 частных домов, 90 человек, быт. | |
| 70 | Бузулукский КЭС Курманаевский РУЭС п/с Курманаевская(ЗПО) | ф.10(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 128,126,124,121,119,118,115,113,112,111,110,109,107,105,102,614 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-124(ОКЭС) протечка кровли | МТЗ | 08.02.2024 | 11ч34м | 12ч44м | 01ч10м | Вывели ТП-124, вкл. Ф.10 вкл. | 468 частных домов, 98 МКД(до 5эт), 1661 человек, Больница(резерв), д\сад | ТП-124 вкл. 14ч40м |
| 71 | Бузулукский КЭС РП-1(ОКЭС) | ф. Центральный(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 4,477,53,43,136,301,57,7,35 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 9 Повреждение изоляторов на ТП | На ТП-4(ОКЭС) повреждены изоляторы | МТЗ | 08.02.2024 | 12ч20м | 13ч20м | 01ч00м | Вывели поврежденный участок от РП-1 до ТП-4, запитали абонентов | 544 частных дома, 1533 человека | Без напряжения ТП-57(жилой сектор). Вкл в 15ч07м |
| 72 | Бузулукский КЭС п/с Погат(ОКЭС) | ф. 10 Микрорайон(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 377,526,525,528,527,392,502, 506,538 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | сильный ветер, снег, произвели осмотр эл. Оборудования повреждений нет | ТО | 08.02.2024 | 12ч34м | 12ч44м | 00ч10м | Повторно вкл. | 362 частных дома,1533 человека | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|---|----------------------------|------------|--------|--------|--------|---|--|---|
| 73 | Беляевский РУЭС п/с Дубенская(ЦПО) | ф.Д-4(ОКЭС) реклоузер В-4-1(ОКЭС) | ТП(ОКЭС):6,12 Абонентская ТП-11 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Повреждение на абонентском участке завод Волма | Фидер на п/с не отключался | 08.02.2024 | 11ч55м | 12ч45м | 0 ч50м | Отключили абонентскую отпайку в ст. ТП-11, вкл | Завод Волма, водозабор | ТП-11 запитали Вкл в 13ч15м |
| 74 | Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО) | ф.11(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 9А,99,61,51,38,37,35,33,31,30,29,24,218,17,163,162,15,14,10А,101,100,10 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-36 повреждены 3 ПК-20А | ТО, АПВ успешно | 08.02.2024 | 11ч55м | 11ч55м | 00ч00м | Произвели осмотр, на ТП-36 заменили ПК | Жилой сектор, скважина(резерв) | |
| 75 | Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО) | ф.10(ЦПО) | ТП(ОКЭС): 114,136,145,164,165,168,174,178,179,180,181,182,185,19,32,90,90Ш, ПУС-1 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ЦПО. | ТО | 08.02.2024 | 11ч55м | 14ч03м | 02ч08м | Запитали абонентов по резервной схеме от ф. 2-3 | 24 частный дом, 81 человек, сельхоз ТП | |
| 76 | Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС) | ф.1-1(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 77,93 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-93 повреждены опорные изоляторы | МТЗ | 08.02.2024 | 11ч57м | 12ч35м | 01ч38м | Заменяли изоляторы, вкл. | 11 МКД, 156 человек, администрация | |
| 77 | Оренбург РП-59(ОКЭС) | ф. 59-5(ОКЭС) реклоузер В-59-5-1(ОКЭС) | ТП(ОКЭС): 1515,1584,5009,1813,3319,3225,1755,1582,1798,1756,1584,1893,1754,1794,1753,3310,3318,3266,3322,3105 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | При включении абонентской ТП-1755 персоналом абонента отключился реклоузер В-59-5-1 | ТО | 08.02.2024 | 14ч22м | 14ч23м | 00ч01м | Отключили ТП-1755,повторно вкл. | АГЭС, Насосная,водозабор, АЭС, кафе Дача | |
| 78 | Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Заглядино(ННК) | ф.Элеватор(ОКЭС) | ТП: 11,58,23,59,60,61 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Сильный ветер, дождь | ТО | 08.02.2024 | 15ч15м | 15ч41м | 00ч26м | Повторно вкл. | Элеватор, фермерские хозяйства | |
| 79 | Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО) | 2 СШ-10кВ (ВПО) | ф.9, 10, 11 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ВПО. | ВПО не сообщает | 08.02.2024 | 17ч15м | 19ч00м | 01ч45м | Запитали ТП-230, 47, 243, 268, 120 по ремонтной схеме | 904 частных домов, 18 МКД до 5 этажей, 3231 человек, котельная (резерв), больница (резерв), школа, дет. Сад. | в 19ч55м вкл. По нормальной схеме ф.9, 10, 11 |
| 80 | Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРЛ (ООО"Гайская медь") | ф.41 (ОКЭС) | ТП-203, 215, (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | осмотр причины откл. Не выявил. Сильный ветер | ТО | 08.02.2024 | 19ч10м | 23ч40м | 04ч30м | повторно вкл | Промзона МКД нет, частных домов- нет | |
| 81 | Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-2 (ВПО) | ф.17 (ОКЭС) | ТП-230, 47, 243, 268, 120, 38,69,70,86,131, 137, 152, 156,157,158, 159,160,165,169,171,175, 176,186, 190, 229, 267 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | Причина откл. Не выявлена. | МТЗ | 08.02.2024 | 19ч25м | 19ч53м | 00ч28м | повторно вкл ф.17 по норм. Схеме | 712 частных домов, 8 МКД до 5 этажей, 2520 человек,2-котельные (резерв), Школа (резерв), АЭС (резерв), НС (резерв) | |
| 82 | Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная (ВПО) | ф.5 (ОКЭС) | ТП-51, 52, 54, 55, 56, 57 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | откл. Реклоузер В-5-1. Осмотр причины откл. Не выявил | Фидер на п/с не отключался | 08.02.2024 | 19ч42м | 22ч35м | 03ч07м | запитали по ф.12 | 258 частных домов, 11 МКД до 5 этажей, 632 человек. | В 09.02.2024 18ч45м по ф.5 собрали н/сх |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|---|--|--|--|--|------------|--------|--------|--------|--|---|--|
| 92 | Оренбург РП-61 (ОКЭС) | ф.61-6 (ОКЭС) | ТП-1084, 1371, 1303, 588 (Абонентские) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение на абонентском участке | Земля | 12.02.2024 | 15*28м | 16*28м | 01*00м | на ТП-1084 откл В и ЛР ф.61-6. ф.61-6 на х.х. | Тяговая подстанция ООО "Терра" | |
| 93 | Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО) | ф. 2 (ОКЭС) | ТП-704,217,216,215, 214, 210,209,207,206, 205, 204,203,202, 201 (ОКЭС) ТП-707,213,212,211, 208 (абонентские) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | осмотр причины откл. Не выявил. | Земля | 13.02.2024 | 07*20м | 08*10м | 00*50м | На ВЛ-10 кВ откл. ЛР-204, вкл. Ф.2. Запитали ТП-210,201,707,704. | Реабилитационный центр (ДЭС), Водозабор (резерв), Дет. Сад, 495 частных домов, 6 МКД до 5 этажей, 933 человека. | В 09ч10м вкл. ЛР-204, запитали ф.2 полностью |
| 94 | Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЦПО) | ф.11 (ОКЭС) | ТП-523,1101,1102,1103, 1106,1107,1108,1109, 1110,1111,1112,1114, 1115,1116,1117,1120, 1121,1122,1123,1124, 1125,1126 (ОКЭС) ТП-1104,1105,1118, 1119(Абонентские) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 4 Повреждение изоляторов на ВЛ | На РТП-1112 поврежден изолятор фазы "В" | МТЗ | 13.02.2024 | 09*15м | 10*36м | 01*21м | На РТП-1112 срезали шлейфа, ф.11 вкл. | ООО "Терминал, Котельная (резерв), Школа (резерв), 367 частных домов, 11 МКД до 5 этажей, 1120 человек. | ТП-1112 абонентов нет. 26.02.2024 заменили изолятор. |
| 95 | Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЦПО) | ф.12 (ОКЭС) | ТП-1207 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-1207 сторело 3 ПК-16А, попадание воды на эл. Оборудование | Фидер на п/с не отключался | 13.02.2024 | 09*35м | 15*41м | 06*06м | устранили повреждение, вкл. ТП-1207 | 18 частных домов, 40 человек. | В 14ч10м при вкл. РТП-1207, разрушились изоляторы на РТП |
| 96 | Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская 2 (ВПО) | ф.17 (ОКЭС) | ТП-159,160,267,229, 152,171,165,190,137, 86, 131,175,158,157, 176, 156,186,169,38,69, 70 (ОКЭС) ТП-210,226 (абонентские) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ВПО | ВПО не сообщает | 13.02.2024 | 15*21м | 15*33м | 00*12м | Повторно вкл. | 776 частных домов, 2520 человек, 2-АЭС, Школа, ЖКХ, ХПП. | |
| 97 | Александровский РУЭС ТП-194 (ОКЭС) | РУ-10 кВ (ОКЭС) | ТП-194 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | повреждение опорного изолятора | ПК | 13.02.2024 | 19*09м | 20*35м | 00*34м | устранили повреждение, заменили ПК, ТП вкл. | МКД-нет 45 частных домов, 118 человек | |
| 98 | г. Оренбург ЦРП 3 подъема (Росводоканал) | ф. 44 (ОКЭС) | РП-61 1 СШ (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | на ЦРП 3 подъема (Росводоканал) откл. В. ф. Ст-44 в стор. РП-61 (ложное срабатывание РЗиА) | персонал смежной организации не сообщает | 13.02.2024 | 23*57м | 00*02м | 00*05м | РП-61 1 СШ запитали с РП-9 ф. 9-8 | КНС (резерв) | |
| 99 | г. Оренбург РП-33 (ОПО) | ф. 33-7 (ОПО) | ТП-3016 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | повреждение в сетях ОПО | персонал смежной организации не сообщает | 14.02.2024 | 05*20м | 06*20м | 01*00м | На ТП-799 откл. ВН в стор. ТП-437, ф вкл. | 5МКД (до 5 этажей) 53 частных дома, 159 человек | |
| 100 | г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО) | ф. Ив-7(ОКЭС) | РП-59 1-СШ 10кВ(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ-10кВ №2 ф.Ив-7 (ОКЭС) от п/с."Инвертор" до РП-59. | МТЗ | 14.02.2024 | 16*46м | 16*54м | 00*08м | На РП-59 по ТУ отключил В.ф.Ив-7, 1-СШ 10кВ запитали по ф.59-15 с РП-68. | 40-МКД (свыше 9 этажей), 3-МКД (до 5 этажей), 94-частных дома, 8312-человек,2-ЦТП-есть резерв,2-НС-есть резерв,4-ИТП-есть резерв,АБК. | ТУ РП-59 яч. ф. 59-11 положение В некорректное (по ТУ В. Вкл. На РП-59 яч. 59-11 В был в отключенном положении) 15.02.2024 00ч20м на РП-59 ф 59-11 В вкл. КЛ-10кВ №2 восстановлена, ф.Ив-7 15.02.2024 в 18ч05м включен по нормальной схеме. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--|--|--|---|--|--------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 101 | г.Оренбург п/с."Шевченковский"(ЦПО) | ф.Шв-29(ОКЭС) | ТП-3026 1-СШ 10кВ,3027 1-СШ 10кВ,3039 1-СШ 10кВ,3042 2-СШ 10кВ,3054 1-СШ 10кВ,3084 1-СШ 10кВ,3276 2-СШ 10кВ,3277 2-СШ 10кВ(ОКЭС), ТП-781 1-СШ 10кВ(ОПО), ТП-3114 2-СШ 10кВ(МК Энерго). | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-3054 до ТП-781 ф.Шв-29. | ТО | 15.02.2024 | 07*40м | 08*20м | 00*40м | Отключили поврежденный участок.Участок ф.Шв-29 до ТП-3084 запитали по ф.Шв-22 в 08*20м. Участок ф.Шв-29 от ТП-3042 до ТП-3027 запитали по ф.74-1 в 08*55м. Участок ф.Шв-29 от ТП-3084 до ТП-3114 запитали по ф.Шв-22 в 09*09м. | 2-МКД (до 5-этажей), 16-МКД (свыше 9-этажей), 99-частных домов, 4705-человек,2-ЦТП-есть резерв,ПНС-есть резерв,стоматология-есть резерв,АБК. | |
| 102 | Беляевский РУЭС п/с Беляевская(ЦПО) | ф.1(ЦПО) | ТП(ОКЭС):72 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РТП до ТП-72 | ТО | 17.02.2024 | 11*56м | 12*04м | 00*08м | Вывели поврежденный участок от РТП-72, включили ф.1 | Школа(резерв) | У школы основное питание с ТП-502. КЛ вкл. 20.02.24 в 17*32м |
| 103 | Кувандыкский РУЭС РП-1 2 СШ (АО Криолит) | ф.111 (ОКЭС) | ТП-114,113,111 1СШ,112 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | повреждена КЛ 6кВ (АО Криолит) от ГПП до РП-1 | персонал смежной организации не сообщает | 18.02.2024 | 15*10м | 15*50м | 00*40м | На РП-1 (АО Криолит) вкл. СВ-6 кВ | КНС (резерв), котельная (резерв), больница (резерв) 12 МКД (до 5 этажей) 189 частных домов, 1040 человек | |
| 104 | г. Оренбург п/с "Ростоши" (ЦПО) | ф. Рш-18 (ОПО) | РП-83 2СШ (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с "Ростоши" до РП-83 | земля | 19.02.2024 | 17*29м | 17*35м | 00*06м | на РП-83 откл. В ф. Рш-18 вкл. СВ | котельная (резерв), 20 МКД (свыше 9 этажей) 9431 человек | 20.02.2024 в 22*28м КЛ восстановлена и включена, на РП-83 собрана н/сх |
| 105 | Оренбург п/с Юго-Западная(ЦПО) | ф.ЮЗ-16(ОПО) | ТП(ОКЭС):3038,3072 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение на ТП-489(ОПО) | Отключили по запросу ОПО | 19.02.2024 20.02.2024 | 23*09м | 00*45м | 01*36м | ОПО устранили повреждение, вкл. | СНТ | |
| 106 | Орские КЭС Гайский РУЭС РП-2 (ОКЭС) | ф.8 (ОКЭС) | ТП-50 | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций. | 8 Повреждение КЛ | В результате земляных работ Водоканалом была повреждена КЛ-6 кВ от ТП-17 до ТП-50 | Фидер на п/с не отключался | 20.02.2024 | 11*21м | 11*49м | 00*28м | На ТП-50 подключили ДГУ | Школа искусств, магазин, населения нет. | КЛ-6 кВ от ТП-17 до ТП-50 была откл. для безопасного производства работ. КЛ восстановили и вкл. по норм. схеме в 13*57м. ДГУ откл. |
| 107 | Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 | ф.22 (ОКЭС) | КТПН-1 НС Горячей воды (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 10 Дефект контакта | Сгорел ПК фазы "А" Дефект контакта на ПК | Фидер на п/с не отключался | 21.02.2024 | 08*50м | 10*10м | 01*20м | Заменяли ПК держатель и ПК, вкл. | НС подкачка горячей воды (резерв) | |
| 108 | Бугурусланские КЭС п/с Новая (СПО) | ф.Нв-4 (ОКЭС) | ТП-66, 167, 138, 187, 141, 150, 9, 6 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ВЛ-6кВ откл. реклоузер №4 от ТО | Фидер на п/с не отключался | 21.02.2024 | 15*20м | 15*48м | 00*28м | На ВЛ-6 кВ откл. Г-4 Р-7, вкл. Реклоузер №4 | НС (резерв), 1146 частных домов, 2922 человека. | Ремонтная схема ф.Г-8 питался по ф.Нв-4 |
| 109 | Сорочинские КЭС п/с Промбаза(ОренбургНефть) | ф.10(ОКЭС) | ТП-182(ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 15 Прочее | На ТП-182 поврежден ПК-10А | Фидер на п/с не отключался | 24.02.2024 | 10*40м | 11*35м | 00*55м | Заменяли ПК, вкл | 35 частных домов, 65 человек | Фидер на п/с не отключался |
| 110 | Оренбург РП-59 (ОКЭС) | ф.59-5 (ОКЭС) | ТП-3069, 3109, 3225 (2 СШ), 3266, 3267 (1СШ), 3310, 3318 (ОКЭС) ТП-1437,1515,1584, 1703 (1СШ), 1753, 1754, 1793, 1794, 1890 (1СШ), 1893, 1896, 1899 (1 СШ) (Абонентские) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-1890 до ТП-3267 ф.59-5 | МТЗ | 24.02.2024 25.02.2024 | 23*00м | 23*56м | 00*56м | На ТП-3069 откл. ВН в ст. ТП-3109, вкл. Реклоузер В-Ив-5-2 | Город Еды, вышка связи, АЗС, бассейн (резерв), кафе Дача, 175 частных домов, 2 МКД до 5 этажей, 525 человек. | Без У ТП-3069, 3267(1СШ), 1703 (1 СШ),1890 (1 СШ). ТП-3069 вкл. В 00*28м ТП-1703 (1 СШ),1890 (1 СШ) вкл. В 01*05м ТП-3267(1СШ) вкл. В 01*14м 26.02.2024 17*08м КЛ восстановлена вкл. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--|--|--|--|---|------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 110 | Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2(Гайский ГОК) | ф.22 (ОКЭС) | ТП(ОКЭС):РП-3(1СШ- ТП:30,31,32,33,72,74,21, 62,204,205,207,73) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | Повреждена КЛ- 6кВ(ОКЭС) от п/с ГПП-2 до опоры №1 | МТЗ | 25.02.2024 | 15*28м | 16*00м | 00*32м | На РП-3 вкл. СВ-6кВ | 26 МКД(до 5эт), 2670 человек населения, детский дом, администрация, школа, ДК | 26.02.2024 17ч15м КЛ восстановлена, вкл. |
| 111 | Кувандыкский РУЭС РТП-1 Главная (РЖД) | ф.5(РЖД) | ТП(ОКЭС)-708(1СШ) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях РЖД | персонал смежной организации не сообщает | 25.02.2024 | 15*50м | 16*15м | 00*25м | РЖД повторно вкл. | 2 МКД (до 5 этажей), 472 человека | |
| 112 | Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС) | ф.11 (ОКЭС) | ТП-201,202,203 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | повреждена КЛ-10 кВ(ОКЭС) от ТП-203 до ТП-204 | МТЗ | 26.02.2024 | 15*20м | 16*15м | 00*55м | откл. поврежденную КЛ ф. вкл. | 12 МКД (до 5 этажей) 4 частных дома, 1696 человек, котельная (резерв) | |
| 113 | Оренбург п/с Береговая (ЦПО) | 2СШ-10кВ (ЦПО) | РП-58 1СШ (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ОПО, отключен ф.Б-4, ф.Б 2 | откл В ввода 2СШ-10кВ на п/с Береговая | 27.02.2024 | 07*12м | 07*15м | 00*03м | На РП-58 1СШ запитана по ф.Кр-6 | Больница (резерв), котельная (резерв), НС (резерв) | ЦПО на п/с Береговая вкл В ввода 2СШ-10кВ в 07ч17м |
| 114 | Оренбург РП-60 (ОПО) | ф.60-2 (ОПО) | ТП-3115 2СШ, 3227 2СШ (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | повреждена КЛ 10 (ОПО) кВ от ТП- 3115 до ТП-1199 | ТО | 27.02.2024 | 07*12м | 08*38м | 01*26м | откл. поврежденную КЛ, ф. 60-2 вкл. | Юр.лица, библиотека (резерв), Дом Офицеров (резерв), 4 МКД (до 5 этажей), 286 человек | ф.60-2 (ОПО) схема ненормальная |
| 115 | г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО) | ф. ЮЗ-9 (ОКЭС) | ТП-3118 (ОКЭС) ТП- 1872,1871,1034,1439,11 10 1473 (ЭнергоХолдинг) ТП- 1758 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с Юго-Западная до опоры №1 (разделка на опоре).Также на ВЛ- 6кВ на Р-9- 2(собственника нет) отгорели шлейфа, схлест провода | земля | 27.02.2024 | 13*28м | 19*56м | 06*28м | Восстановили КЛ, восстановили шлейфа, устранили схлест, вкл. до Р-9- 2(ЭнергоХолдинг) | ГСК, СНТ | В 20ч38м включили абонентский участок до Р-9-4, 21ч48 запитали оставшиеся 3 абонентские ТП |
| 116 | Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО) | ф. 13 (ОКЭС) | ТП- 300,301,302,303,304,305 ,306,307,308,315,319,32 0,321 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ | повреждена КЛ-10 кВ от Р-13-6 до РП- 2 (разделка на опоре) | МТЗ | 27.02.2024 | 15*09м | 17*04м | 01*55м | на ВЛ на Р-13-6 откл. поврежденную КЛ ф. вкл. | котельная (резерв) 6 МКД (до 5 этажей) 780 частных домов, 1620 человек, больница (резерв) | |
| 117 | г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО) | ТМ-2 (ЦПО) | РП-59 2 СШ (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ЦПО. | персонал смежной организации не сообщает | 27.02.2024 | 18*38м | 18*42м | 00*04м | РП-59 2 СШ запитали с РП-68 ф. 59-16 | 14 МКД(до 9эт), 10 МКД(дл 17эт), котельные(резерв), школа(резерв) | В 22ч55м на РП-59 собрали н/сх |
| 118 | Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль- Илецкая(ЦПО) | Полностью | Фидера с ТП ОКЭС: 3,14,10,20,21,18,11 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Отключение по стороне 110кВ в ЦПО цепь Пугачевская-Соль- Илецк | персонал смежной организации не сообщает | 29.02.2024 | 00*37м | 00*38м | 00*01м | В сетях ЦПО сработала автоматика защиты и резервирования. | п/с Соль_Илецк полностью | |

| | Признаки | | | | | |
|---------|--|---|--|---|---|---|
| | № по классификатору | 1 Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Воздействие сторонних лиц и организаций. | 3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия) | 4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. |
| Причины | 1 Повреждение ТМ | да | да | да | да | нет |
| | 2 Падение деревьев (веток) | да | да | да | да | нет |
| | 3 Обрыв (схлест) провода | да | да | да | да | нет |
| | 4 Повреждение изоляторов на ВЛ | да | да | да | да | нет |
| | 5 Повреждение опоры | да | да | да | да | нет |
| | 6 Наличие «Земли» | да | да | да | да | нет |
| | 7 Повреждение ОПН, РВП | да | да | да | да | нет |
| | 8 Повреждение КЛ | да | да | да | да | нет |
| | 9 Повреждение изоляторов на ТП | да | да | да | да | нет |
| | 10 Дефект контакта | да | да | да | да | нет |
| | 11 Попадание птиц, животных под напряжение | нет | нет | нет | да | нет |
| | 12 Неправильная работа РЗиА. | нет | нет | нет | да | нет |
| | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | да | да | да | нет | да |
| | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | да | да | да | нет | да |
| | 15 Прочее | да | да | да | да | нет |
| | 16 Не выявленная, неустановленная причина | да | нет | нет | да | нет |