

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО

«Оренбургкоммунальэлектросеть» Март 2024 г.

название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	РП или ТП	№ группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оренбург ТП-3147(ОКЭС)	гр. Щит 19 Крыжановского(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В ВПУ Крыжановского 8 произошло КЗ.Нагрузка после включения А-13А,В-6А,С-15А	АВ-160А	03.03.2024	17ч28м	18ч27м	00ч59м	Устранили замыкание.Повторно вкл. АВ-160А	7 частных дома, 21 человек	
2	Бугурусланские КЭС ТП-186 (ОКЭС)	гр.Автосервис (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Нагрузка после вкл. Группы А-142А, В-115А, С-113А.	АВ-160А	07.03.2024	11ч35м	12ч40м	01ч35м	Повторно вкл.	Магазины.	
3	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС ТП-208(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП поврежден укос опоры №7 0,4кВ. Виножник скрылся.	Группа не отключалась	11.03.2024	10ч31м	12ч00м	01ч29м	Заменяли укос, включили	18 частных домов, 54 человека	
4	г. Оренбург РП-64 (ОКЭС)	гр ул. Освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сгорел ПН-250А ф. "В"	Группа не отключалась	22.03.2024	14ч39м	15ч47м	01ч08м	заменяли ПН гр. Вкл.	ул. Освещение	
5	Оренбург ТП-3115(ОКЭС)	гр. Щит 86(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На крыше Советская 46 перетерся абонентский СИП. Отгорел провод. Отключили группу для восстановления.	Защита не срабатывала.	22.03.2024	20ч32м	20ч45м	00ч12м	Отключили гр. на ТП, абонент устранил повреждение, вкл.	Магазины.	
6	г. Оренбург РП-64 (ОКЭС)	гр ул. Освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) гр.Ул.освещения от РП-64 до ЩО-200	сгорел ПН-250А ф. "В"	25.03.2024	09ч25м	—	—	отключена гр.	ул. Освещение стоянки и будки охраны	Смонтирован временный СИП и запитан ЩО-200 от ТП-3075 в 10ч46м 26.03.24г.

7	Оренбург ТП-3062(ОКЭС)	гр. Поликлиника по 1 СШ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена одна из двухпарных КЛ-0,4кВ (ОКЭС) гр.Поликлиника от до КК	сгорел ПН-250А ф. "В"	27.03.2024	09ч41м	12ч20м	02ч39м	Откинули поврежденную КЛ, вкл.	Поликлиника(резерв), рентген	
8	Орский КЭС Гайский РУЭС ТП-49(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) до жд Орская 97	сгорел ПН-250А	27.03.2024	14ч30м	16ч30м	02ч00м	Смонтировали временку СИП, вкл.	4 МКД 2 эт.	
9	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-15\2(ОКЭС)	гр.6(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	При сходе снега оборвало ввод в жд	2ПН-250А	28.03.2024	10ч17м	10ч45м	00ч28м	Устранили обрыв.	6 МКД 2 эт.	
10	г. Оренбург ТП-3079 (ОКЭС)	гр. ООО "Логистика"	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ-0,4 кВ (абонентская) от ТП-3079 до ВРУ ул.Чехова 90	ПН	29.03.2024	12ч40м	-	-	гр. Откл.	ООО "Логистика"	
11	Сорочинские КЭС ТП-88 (ОКЭС)	гр. 1 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента	АВ-160А	30.03.2024	09ч24м	09ч41м	00ч17м	Повторно вкл.	1 МКД (до 5 этажей)	
12	Сорочинские КЭС ТП-88 (ОКЭС)	гр. 1 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента	АВ-160А	30.03.2024	11ч35м	11ч48м	00ч13м	Повторно вкл.	1 МКД (до 5 этажей)	
13	Сорочинские КЭС ТП-88 (ОКЭС)	гр. 1 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	нагрузка после вкл. Группы А-40, В-46А, С-0А.	АВ-160А	30.03.2024	14ч40м	15ч35м	00ч55м	заменяли АВ гр. Вкл	1 МКД (до 5 этажей)	
14	Соль-Илецкий РУЭС ТП-13 (ОКЭС)	гр.2 Ул.освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) гр.ул.освещения от светильника №3 до №4	Группа не отключалась	30.03.2024	20ч45м	20ч45м	00ч00м	Отключили КЛ на светильнике №3, группа включена	Ул.освещение	

15	Сорочинские КЭС ТП-88 (ОКЭС)	гр. 1 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	нагрузка после вкл. Группы А-22, В-25А, С-0А.	АВ-160А	31.03.2024	09ч35м	09ч57м	00ч22м	Повторно вкл.	1 МКД (до 5 этажей), 221 человек	
----	------------------------------------	------------------------	--	--	---	---------	------------	--------	--------	--------	---------------	--	--

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунэлектросеть» Март 2024 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-8(ОПО)	ТП-3098 2-СШ 10кВ,3110(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетевой компании "Энергохолдинг"	ТО	01.03.2024	15ч52м	17ч14м	01ч22м	ОПО отключили поврежденный участок,ф.39-8 на РП-39 включили. ТП-3110 включена.	3-МКД(до 5-этажей), частных домов-нет,453-человека,АБК.	На ТП-3098 в 16ч44м отключили ВН в сторону Р.39-8-1 ф.39-8,включили СВН-10кВ.
2	г.Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-8 (ОПО)	ТП-3110 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-580 (ОПО) повреждены проходные изоляторы	ТО	01.03.2024	22ч15м	23ч07м	00ч52м	ОПО отключили ТП-580, на РП-39 включили ф.39-8, ТП-3110 запитана.	1-МКД (до 5-этажей), частных домов-нет, 40-человек	ф.39-8 (ОПО) схема ремонтная. По аварийной заявке откл ф.39-8 в 00ч15м, устранили и вкл в 02ч19м
3	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.СИ-10 (ЦПО)	ТП-134,140, 130, 129, 182, 133, 131, 165, 141, 180, 166, 165, 121, 115, 168, 120, 105, 174, 181 (ОКЭС) ТП-72/214, 178, 184 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины отключения не выявил	Откл реклоузер В.10-1	05.03.2024	10ч37м	11ч02м	00ч25м	Вкл В.10-1 до Р-69	ОРТПЦ (резерв), АЗС, магазин, жилья нет, фермерские хозяйства	ВЛ от Р-69 13ТП (ОКЭС) и 3ТП (МК-Энерго) вкл в 12ч17м
4	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.1(Оренбург Нефть)	ВЛ-10кВ от ЛР-015 (ОКЭС), ТП-51, 163 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ в сетях ОренбургНефть	ТО	05.03.2024	12ч09м	13ч42м	01ч33м	Вывели поврежденную КЛ, вкл ф.1	Абоненты ОКЭС нет, Водозабор 1 и 2 подъема ВКХ (резерв)	

5	г.Оренбург РП-71 (ЦПО)	ф.71-8 (ОКЭС)	ТП-3139 2СШ, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146 2СШ, 3148, 3149 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-3146 (ОКЭС) поврежден опорный изолятор 2СШ-10кВ по ф.В. На ТП-3139 (ОКЭС) поврежден тяговый изолятор ВН ТМ-2 и ВН в сторону ТП-3140	Земля	05.03.2024	14ч05м	16ч19м	02ч14м	Запитали абонентов по ф.71-3	19-МКД (до 5-этажей), 524 частных дома, 2024 человек	По аварийной заявке на ТП-3139 и ТП-3146 заменили изоляторы и включили.
6	г.Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-5(ОПО)	ТП-3019(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ ф.39-5 на РЛНД Р.39-5-1(ОПО) нагрев в болтовом контактом соединении.	На РП-39 ф.39-5 не отключался.	05.03.2024	22ч58м	23ч35м	00ч37м	ОПО на ВЛ-10кВ ф.39-5 отключили РЛНД Р.39-5-1, ф.39-5 до РЛНД Р.39-5-1 запитали по ф.39-9. ТП-3019 включена.	11-МКД(до 5-этажей),98-частных домов,294-человека,КНС,пол иклиника,школа,детсад,магазин "Магнит",быт.	ОПО на РП-39 в 22ч58м отключили ф.39-5 для перевода нагрузки на ф.39-9.
7	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1 (ВПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-37, 120, 213, 214, 249, 266, 268 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл.оборудования причины отключения не выявил	МТЗ	06.03.2024	10ч00м	10ч43м	00ч43м	Откл отпайку ф.17 от Р-52 до Р-50, вкл ф.9 по норм.схеме	магазины, 24МКД до 5 этажей, 530 частных ж/д, 2233 человека	ф.9 (ОКЭС) схема была ремонтная, запитан ф.17 п/с Д-2 до Р-50. Отпайку ф.17 от Р-52 до Р-50 вкл по норм. схеме в 13ч27м
8	г.Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф.64-7 (ОКЭС)	ТП-3028 2СШ, 3066 1СШ, 3297 1СШ (ОКЭС) ТП-1432 2СШ(абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждены 2КЛ-10кв ф.64-7 (ОКЭС) от ТП-3297 до ТП-3028 и от РП-64 до ТП-3066 при производстве земляных работ подрядной организацией "Т+"	ТО	06.03.2024	11ч57м	12ч57м	01ч00м	Запитали по ф.64-9 до ТП-3028	Онкодиспансер1и 2ввода, котельная 1и2ввод, 1 МКД до 5этажей, 153 человек.	ТП-3297 и ТП-3066 запитаны от ДГУ-300 и ДГУ-500кВт в 13ч38м. Восстановили КЛ от ТП-3028 до ТП-3297, откл ДГУ-300 и запитали по ф.64-9 в 21ч30м. КЛ-10кВ от РП-64 до ТП-3066 ф.64-7 вкл. На холостой ход 12.02.24 в 00ч17м
9	г.Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф.64-25 (ОКЭС)	ТП-3028 1СШ, 3066 2СШ, 3297 2СШ (ОКЭС) ТП-1432 1СШ (абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждены 2КЛ-10кв ф.64-25 (ОКЭС) от ТП-3297 до ТП-3028 и от РП-64 до ТП-3066 при производстве земляных работ подрядной организацией "Т+"	земля, ТО	06.03.2024	12ч00м	12ч57м	00ч57м	Запитали по ф.64-15 до ТП-3028	Онкодиспансер1и 2ввода, котельная 1и2ввод, 1 МКД до 5этажей, 153 человек.	ТП-3297 и ТП-3066 запитаны от ДГУ-300 и ДГУ-500кВт в 13ч38м. Восстановили 2КЛ, откл ДГУ-500 и вкл по норм.схеме в 21ч30м

10	Орские КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1616,1620,1611,1675,1615,1604,1677,1617(2),1613	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от Р-411 до ТП-1616	МТЗ	07.03.2024	04ч40м	06ч12м	01ч32м	Отключили РТП-1616, вкл. Ф.4	45 МКД(до 5 эт), 962 частных дома, 2966 человек, больница(резерв), школа,д\сад,КНС, котельная(резерв)	Без У ТП-1616 (7 МКД, 87 частных дома, 420 человек). В 07ч30м вкл. ДГУ 300кВА,откл.группы №12(Магнит), №11(магазин Союз), №8(Боленая). В 09ч35м вкл. Группы №, 12, 11, 8. КЛ-6кВ от Р-411 до ТП-1616 вкл. по нормальной схеме В 16ч19м
11	г.Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф.64-9(ОКЭС)	ТП-3028 2-СШ 10кВ,3066 1-СШ 10кВ,3297 1-СШ 10кВ,3398 2-СШ 10кВ,3472 2-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-1117 2-СШ 10кВ,1432 2-СШ 10кВ(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3028 до ТП-3297 ф.64-7.	Земля	09.03.2024	10ч23м	10ч46м	00ч23м	Отключили повреждённый участок КЛ-10кВ,ф.64-9 на РП-64 включили. На ТП-3297 в 10ч28м включили СРВ-10кВ запитали ТП-3297 1-СШ 10кВ,3066 1-СШ 10кВ.	1-МКД (до 5-этажей), 153-человека,Онкодиспансер,Тубдиспансер,ООКБ№3,котельная-есть резерв,ЦТП-есть резерв.	ф.64-7 запитан по ремонтной схеме по ф.64-9. КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3028 до ТП-3297 ф.64-7 восстановлена и вкл в 00ч24м 10.03.24г.
12	г.Оренбург п/с."Степная"(ЦПО)	ф.Ст-43(ОПО)	ТП-251,587,594,776,897,923,1539,1194,1765,1768,1641,1881,1882(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3220 до ТП-587.	ТО	10.03.2024	06ч32м	09ч10м	02ч38м	ОПО отключили повреждённый участок,ф.Ст-43 включили.	Потребителей АО"Оренбургком мунэлектросеть" нету.Промзона.	КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3220 до ТП-587 смонтирована в 18ч24м 13.03.24г. КЛ-10кВ от ТП-3220 до ТП-587 включена в 20ч40м 13.03.2024г.
13	Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-20(ОКЭС)	РП-59 (2 СШ 10кВ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ №2 (ОКЭС) от п/с Инвертор до РП-59 ф.Ив-20	МТЗ	10.03.2024	23ч19м	23ч26м	00ч07м	На РП-59 по ТУ отключил В ф.Ив-20, 2-СШ 10кВ запитали по ф.59-16 с РП-68.	6 МКД до 5 этажей, 28 МКД свыше 9 этажей, 4437 человек.	КЛ восстановлена и вкл. 12.03.2024 в 20ч17м.На РП-59 12.03.2024 в 22ч09м ф.Ив-20 включили по нормальной схеме.
14	Оренбург РП-43 (ОКЭС)	ф.43-4(ВЧ)	ТП-1012(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-1012(войсковая часть)	Земля	11.03.2024 15.03.2024	15ч31м	21ч31м	—	отключен	Войсковая часть	Фидер 43-4 включили 15.03.2024 по запросу ответственного войсковой части

15	г.Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф.64-25 (ОКЭС)	Ремонтная схема:ТП-3028 1СШ, 3066 2СШ, 3297 2СШ (ОКЭС) ТП-1432 1СШ (абонентская),3472(1СШ),3398(1СШ),1117(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-3297 до ТП-3028 ф.64-25(ОКЭС)	ТО	11.03.2024	16ч22м	16ч46м	00ч24м	Вывели поврежденную КЛ, вкл ф.64-25	1 МКД(до 5 эт), 153 человека, больница(резерв), онкодиспансер(резерв)	В 17ч01м запитали ТП-3028(1СШ) и 1432(1СШ). КЛ-10кВ от ТП-3297 до ТП-3028 ф.64-25 восстановлена и включена на XX в 15ч10м 14.03.24г.
16	Оренбург п/с Степная(ЦПО)	ф.СТ-12(ОКЭС)	РП-68(2СШ) и РП-59(2СШ)(ремонтная схема)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ ф.СТ-12 от п/с до РП-68(ОКЭС)	Земля	11.03.2024	17ч59м	18ч40м	00ч41м	На РП-68 вывели поврежденную КЛ	6 МКД до 5 этажей, 28 МКД свыше 9 этажей, 4437 человек. И абоненты ЭнергоАльянс	РП-59 запитали в 18ч06м кроме ф. 59-2 и 59-8.59-8 вкл в 19ч00м. 59-2 вкл. В 20ч28м. КЛ-10кВ ф.СТ-12 от п/с до РП-68 вкл. По норм. Схеме 12.03.24 в 02ч57м
17	Оренбург РП-51(ОПО)	ф.33-4(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3160	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ(ОПО) обрыв провода	Земля	12.03.2024	14ч28м	16ч04м	01ч36м	ОПО устранили повреждение	Администрация, ТК, вышки связи, резерв котельной	
18	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-5 (ОПО)	ТП-3154, 3153, 3156, 3157, 3152 2СШ, 3199 2СШ, 3182, 3158 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ ф.Рш-5 от п/с Ростоши до РП-75 (ОПО)	Земля	13.03.2024	09ч37м	10ч09м	00ч32м	Вывели поврежденную КЛ, на РП-75 вкл СВ, РП-51 запитали по ф.А-14	НС (резерв), ЦТП (резерв), КНС (резерв), пожарная часть (резерв), 48 МКД до 5 этажей, 548 частных ж/д, 1982 человек.	
19	Бугурусланские КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-2 (ОКЭС)	ТП-16, 17, 18, 19, 20, 54, 87, 90, 92, 113, 205, 214 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате расчистки снега трактором МУП "Благоустройство" на ВЛ-6кВ (ОКЭС) повреждена ж/б опора №11, 3 опорных изолятора, погнута траверса	ТО, АПВ не успешно	14.03.2024	15ч22м	15ч47м	00ч25м	Отключили отпайку ВЛ от Р-1, включили ф.Г-2	УИК нет, больница (резерв), НС (резерв), котельная (резерв), ретранслятор (резерв), 23 МКД, 891 частных дома, 4328 человек.	Без У ТП-90, 17 (УИК нет, 4 МКД, 231 частных дома, 769 человек). Заменяли траверсу опоры и изоляторы, вкл отпайку ВЛ и запитали ТП-90,17 в 17ч45м
20	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ЦПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-18, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 727, 728, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины отключения не выявил	МТЗ, АПВ успешно	14.03.2024	18ч21м	18ч21м	00ч00м	АПВ успешно	Средняя школа (УИК) есть резерв, нач.школа (УИК), КНС, котельная (резерв), магазины, 59 МКД до 5 этажей, 1291 частных дома, 3425 человек	

21	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ЦПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-18, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 727, 728, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-717(ОКЭС) в оголовнике произошло КЗ. Оплавились шины, повреждены изоляторы	МТЗ, АПВ успешно	14.03.2024	19ч46м	19ч46м	00ч00м	АПВ успешно. Отключили Р-7-5. На ТП-717 перевели питание на резервный оголовок	Средняя школа (УИК) есть резерв, начал.школа (УИК), КНС, котельная (резерв), магазины, 59 МКД до 5 этажей, 1291 частных дома, 3425 человек	Без У ТП-716(пограничники запитались от ДЭС), 717(котельная, быт), 719(быт). В 21ч10м на котельную ТП-717 установили ДГУ-100. В 22ч10м отключили ДГУ на котельную. В 22ч21м запитали все ТП
22	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3(ОКЭС)	ф. абонентские ОрПО: 5 Пивзавод, 57 Акермановка (ОрПО), 47 Трамвайное управление, 45 поселок Солнечный (ОрПО)	ТП ОрПО, абонентские	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в яч.ф.47 п/с Город-3. Порезание на Л-6кВ ф.45, ОрПО производят осмотр ф.45	Земля	15.03.2024	07ч26м	11ч34м	04ч08м	вкл.ф.5	Абоненты ОрПО:Пивзавод, трамвайное управление(резерв), поселки	Со слов диспетчера Орских КЭС избирательных участков на отключенных фидерах нет. В 07ч40м ф.47 запитан по ремонтной схеме. В 13ч09м Ф.57. В 19ч11м вкл ф.45
23	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3(ОКЭС)	ф.41 (ОКЭС)	ТП-76, 77, 78, 79, 80, 98 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с Город-3 до ТП-80 ф.41 (место повреждения найдено)	Земля	15.03.2024	09ч58м	10ч57м	00ч59м	Запитали ТП-77, 98 по ф.26 от п/с Город-3	18 МКД до 5 этажей, 3 МКД свыше 9 этажей, 3366 человек, Новотроицкий ПНИ.	На п/с Город-3 отключили ф.41, на 1 СШ 6 кВ "Земля" пропала. В 10ч47м запитали ТП-78, 79, 76. В 10ч58м запитали ТП-80. 20.03.2024 в 18ч09м КЛ восстановлена.
24	Оренбург РП-69 (ОПО)	ф.69-6 (ОПО)	ТП-929 (1 СШ-10кВ) (ОПО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	16.03.2024	11ч46м	12ч09м	00ч23м	В ВРУ школы №88 электрик переключился на ввод №2	школа №88 (резерв)	КЛ-0,4 кВ (ОГСК) от ТП-929 до ВРУ школы
25	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф. Очистные сооружения-2 (ОКЭС)	РП-13 2СШ (ОКЭС) ТП-42,180,249,250,360,370,450 (ОКЭС) ТП-137,187,329,330 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от Р-154 до РП-13	земля	18.03.2024	00ч14м	00ч21м	00ч07м	на РП-13откл. ф Очистные сооружения, вкл. СВ	котельная (резерв) очистные сооружения (резерв) 8 МКД (до 5 этажей) 416 частных домов, 1460 человек	избирательных участков нет
26	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	ф.МТ-1 (СПО)	ТП-33, 21 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	земля	18.03.2024	12ч18м	13ч10м	00ч52м	Произвели осмотр эл.оборудования, вкл ф.МТ-1	Водозабор (резерв), МКД нет, 39 частных домов, 156 человек	Осмотр эл.оборудования ОКЭС повреждений не выявил
27	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Совхозная (СПО)	ф.Сх-2 (Россети)	ТП-2-15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в Россетях	СПО не сообщает	18.03.2024	18ч56м	19ч42м	00ч46м	устранили повреждение, вкл.	11 частных домов, 44 человека	

28	Бузулукские КЭС п/с 7-А Микрорайон (Сети+)	ф. Город-10 (ОКЭС)	ТП-296 (1СШ), 48, 24, 90, 368 (1СШ), 92 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На п/с 7-А Микрорайон яч. Ф.Город-10, повреждена концевая разделка КЛ-6 кВ в сторону ТП-296.	МТЗ	18.03.2024	21ч09м	21ч55м	00ч46м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ф.Город-9 от п/с 7-А Микрорайон	дет. Сад, школа (резерв), 2206 человек, 479 частных домов, 13 МКД до 5 этажей.	КЛ восстановлена 19.03.2024
29	Оренбург РП-33(ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3043,3082,3088,3089,3012,3125,3200(1)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-33 откл. 2 СШ-10кВ. Повреждение на ф. 33-12 (ОПО)	МТЗ	19.03.2024	11ч30м	12ч15м	00ч45м	ОПО вывели поврежденный участок, вкл.2 СШ на РП-33	418 частных домов, 1 МКД, 1266 человек, КНС, дет/сад(резерв)	
30	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская(ЗПО)	ф. Водовод-1(ОКЭС)	РП-21(1СШ), РП-15(1СШ),РП-16(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-137 отключился выключатель в ст. РП-21. На РП-16(ОКЭС) в РУ-6кВ яч. ТСН произошло повреждение КЛ-6кВ	Фидер на п/с не отключался	19.03.2024	11ч20м	11ч50м	00ч30м	На РП-16 отключили яч. ТСН, на ТП-137 вкл. Выключатель	Скважины(резерв)	В 17ч05м КЛ восстановлена
31	Бугурусланские КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-3 (ОКЭС)	ТП-5,6,21,26,28,29,49,60, 68,152,206 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	АПВ успешно	19.03.2024	20ч07м	20ч07м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно.	Котельная (резерв), НС (резерв), школа, 39 МКД (до 5 этажей) 976 частных домов, 4800 человек	
32	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-2 (ВПО)	ф.17(ОКЭС)	ТП: 159,160,267,229,152,171,165,190,137,86,210,176,156,157,158,175,226,131,169,186,69,70,38	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	МТЗ	20.03.2024	15ч30м	15ч58м	00ч28м	ВПО повторно вкл.	760 частных домов, 2520 человек, 2 школы, д/сад.	
33	Бузулукские КЭС п/с "Речная" (ЗПО)	ф. АБЗ (ОКЭС)	ТП-122,127,128,160,192,211,214,222,266,231,239,276,286,292,335, 338,347,355,363,374,380,420,423,426,434,438,458,459,470,479,496 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-6 кВ (абонентская) от опоры №14/9 до ТП-276	ТО	21.03.2024	11ч00м	11ч54м	00ч54м	на ВЛ-6 кВ откл. ЛР-36 ф. вкл.	МКД- нет, промзона	21.03.2024 12ч50м откл. ТП-286,276 (абонентские) ф. полностью вкл. 21.03.2024 17ч00м ТП 276 вкл. По резервной схеме
34	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая 3 СШ-10 кВ (ЦПО)	ф. Си-3 (ОКЭС)	РП-1 2СШ (ОКЭС) ф.1-5,1-6,1-2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Соль-Илецкая откл. 3 СШ-10 кВ (ЦПО)	ЦПО не сообщает	21.03.2024	10ч59м	11ч06м	00ч07м	на п/с Соль-Илецкая откл. ф. Си-5 (ЦПО) 3 СШ вкл.	63 МКД (до 5 этажей) 2174 частных домов, 5502 человека, котельная, НС, АТС,	
35	Бугурусланские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-11 (ОКЭС)	ТП-88,83,27,61,192,63,64,195,52,112, 111,142,69,216,221,227,135,212,193,184,74 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора №14	ТО	21.03.2024	11ч06м	11ч20м	00ч14м	ф. повторно вкл.	13 МКД (до 5 этажей), 684 частных домов, 2304 человек, котельная (резерв)	21.03.2024 17ч00м опору заменили

36	Бузулукские КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф. Кирпичный (ОКЭС)	ТП- 40,55,287,450,42,249 (ОКЭС) ТП-277 2 СП,533,224,446,484,228, 429,154,497 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ТП-115 (ОКЭС) откл. "В". Осмотр эл. Оборудования ОКЭС повреждений не выявил	ТО	22.03.2024	10ч00м	10ч38м	00ч38м	на ТП 450 откл. ВН в стор. ТП-180 ф. кирпичный вкл.	9 МКД (до 5 этажей) 393 частных домов, 1397 человек, котельная (резерв) тубдиспансер (резерв) Областной противотуберкулезн ый диспансер (резерв)	22.03.2024 12ч05м ф. полностью вкл.
37	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф. Ск-9 (Россети)	ТП-15,17,18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ 10 кВ опора №155 (Россети) слетел изолятор	земля	22.03.2024	15ч24м	17ч18м	01ч54м	устранили повреждение ф. вкл.	92 МКД (до 5 этажей) 102 частных дома, 1139 человек	
38	Соль-Илецкий РУЭС РП- 1(ОКЭС)	ф.1-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 40,2,8,4,16,49,111,5,161,6, 43,44,161,147	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. не выявил	ТО, АПВ успешно	23.03.2024	21ч45м	21ч45м	Время срабатывания АПВ	Произвели осмотр эл.оборудвания,	2 МКД(до 5 эт), 1633 частных дома, 3465 человек населения, скважины, котельная	
39	Оренбург п/с Степановская(ЦПО)	ф.С-7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3167,3170,317 1,3172,3173,3174,3175,31 76	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. не выявил	ТО	24.03.2024	01ч25м	02ч37м	01ч12м	ЦПО повторно вкл. Произвели осмотр	6 МКД(до 5 эт),784 частных дома, 2289 человек населения, НС(резерв),д'сад	
40	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.СИ-10 (ЦПО)	ТП-134,140, 130, 129, 182, 133, 131, 165, 141, 180, 166, 165, 121, 115, 168, 120, 105, 174, 181 (ОКЭС) ТП-72/214, 178, 184 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотр эл. Оборудования причины откл. не выявил	Откл реклоузер В.10-1	24.03.2024	07ч12м	08ч20м	01ч08м	повторно вкл.	ОРТПЦ (резерв), АЗС, магазин, жилья нет, фермерские хозяйства	
41	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-2 (ВПО)	ф.17 (ОКЭС)	ТП: 159,160,267,229, 152,171,165,190,137,86,21 0,176,156,157,158,175,226 ,131,169,186,69,70,38	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. не выявил	МТЗ	25.03.2024	09ч47м	10ч25м	00ч38м	ВПО повторно вкл.	760 частных дома, 2520 человек, 2 школы, д'сад.	
42	г. Оренбург РП-63 (ОПО)	ф. 63-4 (ОПО)	ТП-3299 1 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ- 10кВ (ОПО) от ТП- 507 до ТП-503	ТО	26.03.2024	03ч40м	04ч24м	00ч44м	ОПО откл. поврежденный участок ф. вкл.	ТЦ "Снегири"	

43	г. Оренбург п/с "Шевченковская" (ЦПО)	ф. Шв-29 (ОКЭС)	ТП-3084 1СШ,3277 2 СШ, 3276 2СШ, 3054 2СШ,3042 1СШ,30262 СШ, 3039 2СШ,3027 1СШ (ОКЭС) ТП-789 1СШ (ОПО) ТП-3114 1 СШ (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Шевченковская до ТП-3084	ТО	26.03.2024	03ч50м	04ч43м	00ч53м	откл. поврежденную КЛ, ф. запитали с РП-57 ф. 57-9	1 МКД(до 5 этажей) 9 МКД (свыше 9 Этажей) 100 частных домов ,1983 человека, стоматологическая поликлиника (резерв), ПНС (резерв)	КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Шевченковская до ТП-3084 смонтирована 26.03.24г., включена 28.03.24г.
44	г. Оренбург п/с "Шевченковская" (ЦПО)	ф. Шв-27 (ОКЭС)	откл. ТП нет	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Шевченковская до ТП-3205	ТО	26.03.2024	03ч50м	03ч50м	00ч00м	КЛ-10 кв ф. Шв-27 была на Х.Х.	абоненты не откл.	нагрузка ф. Шв-27 была переведена на РП-63 ф. 63-2 по заявке ЦПО. КЛ-10кВ от п/с Шевченковская до ТП-3205 вкл. 27.03.2024 в 23ч27м
45	г. Оренбург РП-8 (ОКЭС)	ТН-2 (ОКЭС)	—	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	яч. ТН-2 сгорел ПКТ ф. "В"	ПКТ	26.03.2024	06ч00м	06ч50м	00ч50м	на РП-8 откл. АВ-ТН-2, вкл. АВ секционирования	—	Заменяли ПК ТН-2, вкл по норм.схеме
46	Медногорский РУЭС ТП-15 (ОКЭС)	ф.Сады и огороды (ОКЭС)	ТП-1, 4,5, 7 (абонентские) - сезонные, отключены	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильные порывы ветра. Осмотр причины откл. не выявил	МТЗ	26.03.2024	11ч46м	13ч02м	01ч16м	осмотрели ВЛ, повторно вкл	сады и огороды (отключены)	
47	Оренбург РП-3 (ОПО)	ф.77-14 (ОПО)	ТП-3047 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	26.03.2024	17ч12м	17ч33м	00ч21м	повторно вкл.	Мегафон	
48	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.7 (ЦПО)	ТП-54, 15, 95, 55, 93, 88, 51 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	МТЗ	26.03.2024	18ч24м	18ч46м	00ч22м	повторно вкл.	Больница (резерв), ПКЗ (газ.пункт), 3 МКД до 5этажей, 503 человека	
49	Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-2 (ОПО)	ТП-3125, 3200 2СШ, 3012 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-458 (ОПО) повреждён проходной изолятор	ТО	26.03.2024	19ч21м	21ч09м	01ч48м	откл. РТП-458, вкл. Ф.33-2	КНС (резерв), 67 частных ж/д, МКД нет, 213 человек.	ТП-458 вкл. В 23ч28м
50	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.5 (Россети)	ТП-515, 523 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ (Россети) обрыв провода в пролета Опор №94-95	Земля	26.03.2024	20ч00м	21ч37м	01ч37м	Россети устранили повреждение, вкл. Ф.5	19 частных домов, 11 человек.	

51	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с КПП-1 (ГТОК)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-78, 79 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	ГТОК не сообщает	26.03.2024	22ч05м	00ч00м	01ч55м	повторно вкл.	п.Калиновка 103 частных дома, 579 человек.	
52	Оренбург РП-52 (ОПО)	ф.52-1, 52-9 (ОПО)	ТП-3103 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	ОПО испытали прибором УПК эл. Оборудование, повреждение не выявлено	МТЗ	26.04.2024	21ч45м	22ч40м	00ч55м	ОПО вкл. Ф.52-1	1МКД свыше 9 этажей, 960 человек.	23ч02м на РП-52 вкл. Ф.52-9
53	Орские КЭС п/с Сокол (ВПО)	ф.6 (ОрПО)	ТП-349 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ВПО не сообщает	26.03.2024 27.03.2024	23ч16м	00ч58м	01ч42м	ОрПО вкл. Ф.6	3 МКД до 5 этажей,	
54	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.5 (Россети)	ТП-515, 523 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Повреждение в Россетях	ЗПО не сообщает	26.03.2024	23ч12м	23ч24м	00ч12м	повторно вкл.	19 частных домов, 11 человек.	
55	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-3,4,5,6,7,8,9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от РП-1 до ТП-6 ф.10	МТЗ	26.03.2024 27.03.2024	23ч18м	01ч50м	02ч32м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ф.9 от РП-1	310 частных домов, 11 МКД до 5 этажей, 1232 человека.	
56	Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-10 (ОПО)	ТП-3089, 3088 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	27.03.2024	02ч03м	02ч37м	00ч34м	повторно вкл.	71 частный дом, 213 человек.	
57	Соль Илецкий РУЭС п/с Соль-илецкая (ЦПО)	ф.18 (ОКЭС)	ТП-7,11,19,20,21,22,23,26,27,28,34,39,41,42,47,57,55,56,58,71,73,74,78,79,82,95,99,102,110,113,118,137,139,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,1009	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-20 РУ-10кВ повреждены опорные изоляторы	ТО, АПВ успешно	27.03.2024	05ч10м	05ч10м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	НС, очистные сооружения (резерв), 1889 частных домов, 4267 человек.	На ТП-20 устранили повреждение, в 06ч45м вкл. ТП-20
58	Бузулукские КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-128,141,111,146,125,114,112,118,119,124,147,123,110,144,142(2см)138,148,137 (2СШ),131,135,140, 109, 129 (ОКЭС) ТП-115,149 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	ЗПО не сообщает	27.03.2024	05ч46м	05ч55м	00ч09м	повторно вкл.	Больница (резерв), 15 МКД до 5этажей, 1331 частный дом, 3776 человека	

59	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3(ОКЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):64,54	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/с Город-3 до ТП-64	МТЗ	27.03.2024	07ч03м	08ч20м	01ч17м	Вывели поврежденную КЛ, запитали ТП по резерву	8 МКД(до 5 эт), численность населения 1741 человек, санаторий-профилакторий	В 08ч20м запитали ТП-54. В 09ч11м запитали ТП-64
60	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3(ОКЭС)	ф.22(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 53,52,51,51а,48,ТП-профилакторий	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-51(ОКЭС) в результате протечки воды перекрыло шины РУ-6кВ. Повреждена разделка в ст. ТП-64. Повреждена КЛ-6кВ в ст.ТП-48	МТЗ	27.03.2024	07ч03м	07ч23м	00ч20м	Отключили поврежденный участок. Абонентов запитали по резерву	28 МКД(до 5 эт), численность населения 4167 человек.	В 07ч 23м запитали ТП-52,53. В 07ч54м запитали ТП-48, профилакторий. Без U ТП-51,51а. В 10ч05м на ТП-51а подключили ДГУ-100. В 10ч30м на ТП-51 уст. ДГУ-300.в 12ч49м на ТП-51а установили второю ДГУ-100. В 17ч10м отключили ДГУ и запитали ТП-51 от ТП-88. 27.03.24 19ч03м вкл. на холостой ход КЛ от ТП-51в ст. ТП-64, 54 29.03.2024 КЛ восстановлена
61	Оренбург п/с Заречная(ЦПО)	ф.Зар-7(ОПО)	ТП(ОКЭС):3311	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена абонентская КЛ-10кВ от ТП-2024 до ТП-2087	МТЗ	27.03.2024	08ч10м	09ч02м	00ч52м	ОПО вывели поврежденный участок, вкл. ТП-3311	Производственная база ОКЭС	
62	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.5 (ЗПО)	ТП-515, 523 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО	ЗПО не сообщает	27.03.2024	10ч46м	12ч30м	01ч44м	ЗПО устранили повреждение, включили	19 частных домов, 11 человек.	
63	Оренбург п/с Заречная(ЦПО)	ф.Зар-7(ОПО)	ТП(ОКЭС):3311	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	28.03.2024	02ч17м	03ч06м	00ч49м	вкл. ф.Зар-7	Производственная база ОКЭС	
64	Илекский РУЭС п/с Мухрановская (ЦПО)	Полностью	по ф5(ЦПО)ТП(ОКЭС): 14,16,17	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО отключили п/с Мухрановскую в связи с подтоплением	Защита не сработала	28.03.2024	08ч57м	15ч03м	06ч06м	ЦПО вкл. п/с Мухрановская	Психоневрологический диспанчер(резерв), 54 частных дома, 129 человек населения.	Психоневрологический диспанчер запитался от собственного ДГУ.В 14ч15м на ТП-17 установлена ДГУ-100. В 14ч40м на ТП-16 установлена ДГУ-30. В 16ч08м на ТП-17 откл. ДГУ-100.
65	Беляевский РУЭС п/с Беляевская(ЦПО)	ф.1(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 162, 163	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена опора на участке Россетей.ЦПО отключили участок ВЛ-10кВ в связи повреждением в затопленной зоне.	Фидер на п/с не отключался	29.03.2024	14ч30м	17ч30м	03ч00м	Участок ЦПО с ТП-ОКЭС запитать возможности нет в связи с затоплением места повреждения.	Скважина, охотничьи угодья.	Без U ТП-162,163 запитанные от ВЛ Россетей. Согласованно с администрацией.

66	Орские КЭС РП-4 (АНОС)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-1022,1023 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РП-4 до ТП-1022	ПК	29.03.2024	08ч00м	09ч26м	01ч26м	на ТП-1023 установили ДГУ 300	насосная станция	29.03.2024 в 10ч38м на ТП-1022 установили ДГУ 100
67	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	2СШ 10 В (ЦПО)	ф. 4, 5 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Илекская откл. 2 СШ 10 кВ	ЦПО не сообщает	30.03.2024	17ч01м	17ч15м	00ч14м	повторно вкл.	больница (резерв) водозабор (резерв), очистные сооружения (резерв) 23 МКД (до 5 этажей) 1085 частных домов, 3277 человек	
68	Сорочинские КЭС п/с "Сорочинская" (МЭС)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-90,91,166,176,196,197,199,225,226,227, (ОКЭС) ТП-20,31,135,154,155,2229,230 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Грузовой автомобиль при разгрузке шебля приблизился к ВЛ на недопустимое расстояние (пострадавших нет)	ТО	30.03.2024	17ч20м	17ч30м	00ч10м	ф. повторно вкл.	МКД-нет, 988 частных домов, 2115 человек скважина (резерв)	
69	Саракташский РУЭС п/с "Саракташская" (ЦПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-250,226,291,262,240,257,267,268,271,300,225,223,262,305,217,235,222,263,216,238,324,259 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с "Саракташская" до опоры №1	ТО	30.03.2024	17ч33м	18ч01м	00ч28м	на ВЛ-10 кВ откл. Р-8-1, Р-8-2 ф.8 запитали с п/с Саракташская ф. 14	20 МКД (до 5 этажей), 395 частных дома, 3014 человек	КЛ-10 кВ от п/с "Саракташская" до опоры №1 вкл. 31.03.24 в 17ч00м
70	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-20 (ОКЭС)	РП-59 (2 СШ 10кВ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ №1 (ОКЭС) от п/с Инвертор до РП-59 ф.Ив-20	На РП-59 по 2СШ появилась "земля" в 04ч35м, на п/с Инвертор откл В ф.Ив-20	31.03.2024	05ч30м	05ч42м	00ч12м	На РП-59 по ТУ отключил В ф.Ив-20 и 2-СШ 10кВ запитали по ф.59-16 с РП-68.	6 МКД до 5 этажей, 28 МКД свыше 9 этажей, 4437 человек.	Место повреждения найдено
70	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-8 (ОКЭС)	ТП-3267 2СШ, 3102, 3041 1СШ (ОКЭС) ТП-1703 2СШ, 1890 2СШ, 1897 2СШ, 1898 2СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-3102 до ТП-3267 ф.59-8	Земля	31.03.2024	04ч40м	05ч20м	00ч40м	На РП-59 вкл ф.59-8 до ТП-3267	ТК "Новый мир" (резерв), бассейн (резерв), 5 МКД (до 5 этажей), 262 человека	Запитали ТП-3041 1СШ по ф.Ст-26 в 05ч35м, ТП-3102 запитал по ф.68-22 в 06ч19 КЛ-10кВ от ТП-3102 до ТП-3267 ф.59-8 вкл. 31.03.2024 в 14ч01м