

Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства АО Оренбургкоммунэлктросеть за ноябрь 2025 года

Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследования		Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений
					Код организационной причины аварии КЭД	Код технической причины повреждения оборудования	
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	Маслозавод	08,31 2025.11.01	08,52 2025.11.01	3.4.9.1	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	КЛ	45660	16,38 2025.11.01	19,03 2025.11.01	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Медногорск	ТП	ТП-232-23М Группа:6	13,12 2025.11.02	13,30 2025.11.02	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-с.Сакмара	ТП	ТП-413-4С Группа:1 тп,вл,кл-потребите	13,15 2025.11.02	15,40 2025.11.02	3.4.8.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Сакмара	ТП	ТП-1217-12С Группа:1 тп,вл,кл-потребите	13,15 2025.11.02	16,30 2025.11.02	3.4.8.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	З/АБЗ	05,54 2025.11.03	06,51 2025.11.03	3.4.7.3	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3328-Ив5	09,52 2025.11.03	11,14 2025.11.03	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ПС	Александровка 35/6кВ	06,25 2025.11.04	06,28 2025.11.04	3.4.9.1	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	3	09,25 2025.11.06	10,11 2025.11.06	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	11	14,24 2025.11.06	15,01 2025.11.06	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-с.Асекеево	КЛ	ФР-2 КромеТП:3,31,36,38,4,5,53,6,8,9	10,26 2025.11.07	10,30 2025.11.07	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-с.Асекеево	КЛ	ФР-2 КромеТП:1,3,31,36,38,4,42,5,53,54,56,6,63,64,68,8,9	10,45 2025.11.07	12,18 2025.11.07	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	ВЛ	24	10,46 2025.11.08	11,05 2025.11.08	3.4.9.1	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Орские КЭС-г.Орск	ВЛ	Е-20	10,46 2025.11.08	12,26 2025.11.08	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	ВЛ	24	17,40 2025.11.08	18,32 2025.11.08	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	ВЛ	Ср-8	19,10 2025.11.08	19,50 2025.11.08	3.4.12.2	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	ВЛ	Ср-5	19,10 2025.11.08	19,50 2025.11.08	3.4.12.2	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	25	02,00 2025.11.09	03,10 2025.11.09	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ВЛ	А-5	04,29 2025.11.09	05,35 2025.11.09	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-п.Саракташ	ТП	ТП-310-15С Группа:2	08,06 2025.11.09	08,49 2025.11.09	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-1011(1)-Оэт39 Группа:1	10,10 2025.11.09	11,25 2025.11.09	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Новоорск	КЛ	3-Тяг	10,52 2025.11.09	11,50 2025.11.09	3.4.12.2	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	КЛ	2В-8	13,20 2025.11.09	14,39 2025.11.09	3.4.1	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-с.Плешаново	ВЛ	Пш-1	10,52 2025.11.11	13,11 2025.11.11	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ПС	Соль-Илецкая 110/35/10кВ КромеФидеров:СИ-12,СИ-13,СИ-15,СИ-16,СИ-17,СИ-20, СИ-21,СИ-21,С	11,03 2025.11.11	11,03 2025.11.11	3.4.12.2	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	Ст-45	17,26 2025.11.11	19,02 2025.11.11	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	5-ПС72	14,20 2025.11.13	16,54 2025.11.13	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	ТП	ТП-66-Ср19 Группа:4	19,13 2025.11.13	21,13 2025.11.13	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	ТП	ТП-64-Ср8 Группа:2	12,02 2025.11.14	12,02 2025.11.14	3.4.14	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Головное-п.Перволюцкий	ПС	Сельская 110/35/10кВ КромеФидеров:СЕ-2	11,55 2025.11.17	12,40 2025.11.17	3.4.8.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-с.Плешаново	ВЛ	Пш-1	11,42 2025.11.19	12,52 2025.11.19	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	34-4	11,44 2025.11.19	12,30 2025.11.19	3.4.8.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-п.Саракташ	ТП	ТП-277-16С Группа:4	19,50 2025.11.19	20,24 2025.11.19	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	КЛ	Ср-8	21,16 2025.11.19	22,56 2025.11.19	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	С-8 КромеТП:2387,3130,31 61,3162,3163	02,42 2025.11.20	03,49 2025.11.20	3.4.7.3	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	Ян-3	02,51 2025.11.20	04,06 2025.11.20	3.4.7.3	4,4	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	П-28	09,15 2025.11.20	11,36 2025.11.20	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-п.Перволюцкий	ТП	ТП-27-СЕ5	14,53 2025.11.20	17,32 2025.11.20	3.4.12.2	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	3	16,35 2025.11.20	17,18 2025.11.20	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	ЮВ-11	22,16 2025.11.20	22,38 2025.11.20	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-54-СИ14 Группа:2	11,50 2025.11.21	13,09 2025.11.21	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	КЛ	Ср-8	13,16 2025.11.21	13,31 2025.11.21	3.4.7.3	4,4	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ПС	Соль-Илецкая 110/35/10кВ КромеФидеров:СИ- 12,СИ-13,СИ-15,СИ- 16,СИ-17,СИ-20, СИ- 21,СИ-21,С	15,47 2025.11.21	15,47 2025.11.21	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Медногорск	ВЛ	7	15,56 2025.11.21	17,21 2025.11.21	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	Зар-3	17,44 2025.11.21	18,41 2025.11.21	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3172-С7 Группа:Гр.4	18,54 2025.11.21	19,34 2025.11.21	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3172-С7 Группа:4	13,30 2025.11.22	14,15 2025.11.22	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	РП	41(2)	16,40 2025.11.22	16,47 2025.11.22	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3172-С7 Группа:4	17,54 2025.11.22	18,25 2025.11.22	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ТП	ТП-38-Пл2 Группа:2	18,20 2025.11.23	18,32 2025.11.23	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3172-С7 Группа:4	19,00 2025.11.23	19,37 2025.11.23	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-1051(1)-5ГПП1 Группа:12	09,50 2025.11.24	10,09 2025.11.24	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	72-18	09,50 2025.11.24	11,45 2025.11.24	3.4.7.3	4,4	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-п.Колтубановский	ВЛ	Клт-2	16,10 2025.11.24	17,44 2025.11.24	3.4.7.3	4,4	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	ЦРП НМЗ 20	09,05 2025.11.25	11,20 2025.11.25	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	ЦРП НМЗ 24	10,15 2025.11.25	11,10 2025.11.25	3.4.7.3	4,4	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-с.Шарлык	ВЛ	6-Ш	18,08 2025.11.25	19,17 2025.11.25	3.4.7.3	4,4	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	60-1	18,17 2025.11.25	19,05 2025.11.25	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	ПС	Промбаза 35/10кВ КромеФидеров:10-П,12-П,16-П	14,46 2025.11.26	16,25 2025.11.26	3.4.7.3	4,4	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	ПС	Сорочинская 220/110/35/10кВ КромеФидеров:Ср-1,Ср-14,Ср-20,Ср-6	14,46 2025.11.26	15,25 2025.11.26	3.4.7.3	4,4	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	Шв-29	21,45 2025.11.27	22,31 2025.11.27	3.4.9.1	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	63-4	22,18 2025.11.27	22,58 2025.11.27	3.4.9.1	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	45721	04,10 2025.11.28	09,44 2025.11.28	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Головное-г.Оренбург	ПС	Юго-Восточная 1сш-10кВ	11,00 2025.11.28	11,55 2025.11.28	3.4.7.3	4,4	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	45672	21,43 2025.11.28	22,58 2025.11.28	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Адамовка	ВЛ	9-А	12,15 2025.11.30	12,27 2025.11.30	3.4.9.1	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	3	21,23 2025.11.30	22,41 2025.11.30	3.4.7.3	4,4	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.