

Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства АО Оренбургкоммунэлектросеть за октябрь 2025 года

Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений
					Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
Головное-г.Оренбург	КЛ	ИВ-7	15,27 2025.10.30	15,37 2025.10.30	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	Б-6	13,00 2025.10.30	13,00 2025.10.30	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	11 мкрн	11,48 2025.10.31	12,30 2025.10.31	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ВЛ	С-8	10,24 2025.10.30	10,25 2025.10.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Медногорск	ПС	Медногорская городская 35/10кВ	00,05 2025.10.30	00,08 2025.10.30	3.4.8.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3166(1)-С8 Группа:9	18,37 2025.10.30	19,11 2025.10.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	Рш-4	16,20 2025.10.30	16,51 2025.10.30	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-п.Саракташ	КЛ	14-Сар КромеТП:204,219А,227,228,229,230,232,237,244,247,252,256,264(1),266,275,276,279,290(2),307,315,316	16,12 2025.10.30	16,16 2025.10.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ПС	Соль-Илецкая 110/35/10кВ	18,03 2025.10.29	18,07 2025.10.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	10	07,17 2025.10.30	07,57 2025.10.30	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	КЛ	Город-З	05,33 2025.10.30	05,42 2025.10.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	КЛ	Ср-8	16,50 2025.10.28	17,38 2025.10.28	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Медногорск	КЛ	46-МР	22,05 2025.10.27	22,35 2025.10.27	3.4.12.2	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-с.Плешаново	КЛ	Пш-1	04,36 2025.10.28	07,00 2025.10.28	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	ЮЗ-16	13,09 2025.10.27	13,31 2025.10.27	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	АРМ КромеТП:116,119,198,233,241,317,430,462,464,471,522,534,82(1)	14,07 2025.10.25	14,29 2025.10.25	3.4.9.1	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Головное-г.Оренбург	КЛ	2	13,24 2025.10.25	14,22 2025.10.25	3.4.12.2	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-с.Плешаново	ВЛ	Пш-1	01,37 2025.10.25	03,50 2025.10.25	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	79-13	13,45 2025.10.23	14,40 2025.10.23	3.4.8.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-с.Тоцкое	ВЛ	Тц-1	07,02 2025.10.22	07,06 2025.10.22	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	8	03,05 2025.10.23	03,45 2025.10.23	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	33	02,55 2025.10.23	04, 20, 2025.10.23	3.4.9.3	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	КЛ	НГ2-22	16,45 2025.10.21	17,30 2025.10.21	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	РП	33	03,53 2025.10.21	04,33 2025.10.21	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Октябрьское	ВЛ	4-Окт	16,21 2025.10.20	16,27 2025.10.20	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	11	15,34 2025.10.19	15,50 2025.10.19	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3292(2)-Шв25	23,06 2025.10.18	23,46 2025.10.18	3.4.9.3	4,9	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	10	14,15 2025.10.18	14,25 2025.10.18	3.4.9.3	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	ПС	Пугачевская 1сш-10кВ	11,25 2025.10.17	11,31 2025.10.17	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	Шв-21	21,07 2025.10.16	21,08 2025.10.16	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-1619-Л7 Группа:3	09,20 2025.10.16	09,50 2025.10.16	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-с.Северное	ВЛ	СВ-6	13,24 2025.10.14	13,24 2025.10.14	3.4.9.1	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	КЛ	1-11 Аэродром КромеТП:111(1),112(1), 13,192,227,27,61,80,83	12,07 2025.10.14	12,08 2025.10.14	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-с.Октябрьское	ВЛ	103	10,59 2025.10.13	11,00 2025.10.13	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	Зар-3	10,59 2025.10.13	12,12 2025.10.13	3.4.10	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Александровка	ВЛ	11-Ал КромеТП:170,171,172,1 73,179,180,181,184,187, 188,190(2),191(2),192,1 93,194,195,197,198,80,8 1,84,85,89,90,94,97	09,15 2025.10.13	10,00 2025.10.13	3.4.12.2	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Головное-г.Оренбург	КЛ	4	08,28 2025.10.13	08,41 2025.10.13	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-п.Переволоцкий	ТП	ТП-41-Пв8	08,22 2025.10.13	12, 59, 2025.10.13	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	3 КромеТП:3160	08,19 2025.10.13	09,13 2025.10.13	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ТП	ТП-120-Пл2 Группа:1	15,35 2025.10.12	16,29 2025.10.12	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ПС	ЦРП ССК 1сш-10кВ	13,58 2025.10.12	17, 29, 2025.10.12	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	45672	21,05 2025.10.12	02,05 2025.10.13	3.4.12.2	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Александровка	ВЛ	5-Ал	18,45 2025.10.12	18,58 2025.10.12	3.4.12.2	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-211-НВ5 Группа:Сиреневая	08,02 2025.10.12	08,20 2025.10.12	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	25	07,30 2025.10.12	08,31 2025.10.12	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-211-НВ5 Группа:Сиреневая	01,40 2025.10.12	02,25 2025.10.12	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	Ян-3	23,25 2025.10.11	23,56 2025.10.11	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	КЛ	Пл-2	10,20 2025.10.09	11,29 2025.10.09	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-с.Октябрьское	КЛ	105	09,14 2025.10.09	11,47 2025.10.09	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Новотроицк	ТП	ТП-2МСЧ-НГ2	15,11 2025.10.09	15,50 2025.10.09	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	3	12,05 2025.10.08	12,44 2025.10.08	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Илек	ТП	ТП-4-Ил3	15,55 2025.10.07	16, 55, 2025.10.07	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-с.Грачевка	ВЛ	1-Гр КромеТП:104,105,107,109,110,114,117,118,119,120,121,203,207,208,209,210,212,217,225	19,05 2025.10.07	20,14 2025.10.07	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Медногорск	ТП	ТП-42-4М Группа:9	11,26 2025.10.07	19, 09, 2025.10.07	3.4.9.1	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	61-1	11,24 2025.10.07	11,37 2025.10.07	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	34-4, 7	07,45 2025.10.06	08,19 2025.10.06	3.4.9.1	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Александровка	ВЛ	5-Ал	06,54 2025.10.04	06,54 2025.10.04	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-61-СИ11	06,59 2025.10.04	07,35 2025.10.04	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ВЛ	Ю6-9 КромеТП:111(2),112(2), 115,116,118,122,125,14 8,176,22,70,73(2),86	04,05 2025.10.04	10,39, 2025.10.04	3.4.10	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Октябрьское	ВЛ	6-Гум	14,55 2025.10.03	14,59 2025.10.03	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Новотроицк	КЛ	69-15	00,30 2025.10.02	00,51 2025.10.02	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-537(2)-Вос8 Группа:1	15,00 2025.10.01	15,49 2025.10.01	3.4.9.1	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).