

Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства АО Оренбургкоммунэлектросеть за январь 2026 года

Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений
					Код организационной причины аварии	код технической причины повреждения оборудования	
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	46056	09,48 2026.01.30	09,49 2026.01.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	РП	ПУС-1	09,48 2026.01.30	09,49 2026.01.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	КЛ	46056	03,02 2026.01.30	03,03 2026.01.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-1001(2)-10Э Группа:6	12,10 2026.01.29	12,50 2026.01.29	3.4.7.3	4.12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	39-4	10,30 2026.01.29	11,52 2026.01.29	-	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-31-Г4 Группа:М.Джалиля	00,05 2026.01.29	00,39 2026.01.29	3.4.8.5	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	КЛ	НГЗ-2	15,01 2026.01.29	15,59 2026.01.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-с.Плешаново	ТП	ТП-523-Пш5 Группа:Луговая 23-42	14,32 2026.01.28	14,54 2026.01.28	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-21-ГЗ Группа:Интернациональная	20,45 2026.01.26	20,57 2026.01.26	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	19-0	21,09 2026.01.25	21,45 2026.01.25	-	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	10	21,09 2026.01.25	21,42 2026.01.25	-	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-21-ГЗ Группа:Интернациональная	20,50 2026.01.25	21,00 2026.01.25	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3124-Рш1 Группа:1	15,00 2026.01.25	18, 25, 2026.01.25	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	КЛ	Ср-20	15,18 2026.01.24	17,15 2026.01.24	3.4.8.5	4,13	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Бугурусланские КЭС-с.Северное	ПС	Михеевка 35/10кВ	22,02 2026.01.24	22,27 2026.01.24	-	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-с.Асекеево	ТП	ТП-43-Ш	01,10 2026.01.24	02,50 2026.01.24	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	КЛ	Ср-9 КромеТП:219	23,18 2026.01.23	01,28 2026.01.24	-	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	КЛ	Ср-20	23,18 2026.01.23	02,01 2026.01.24	-	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	7	12,09 2026.01.24	13,54 2026.01.24	3.4.8.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-п.Саракташ	ТП	ТП-235-8С Группа:6	11,15 2026.01.24	11,45 2026.01.24	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	ИВ-20	19,50 2026.01.23	19,53 2026.01.23	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Новотроицк	ТП	ТП-17кв(1)-НГ2 Группа:5	14,44 2026.01.22	15,36 2026.01.22	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-ОГСК	КЛ	45-1	09,34 2026.01.21	11,32 2026.01.21	-	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	ЮВ-21	11,30 2026.01.20	11,39 2026.01.20	-	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	КЛ	46023	23,06 2026.01.19	23,31 2026.01.19	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	13-РП14 КромеТП:159,160(1),160(2),162,402(1),402(2),405,405,405	10,50 2026.01.19	13, 38, 2026.01.19	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ТП	ТП-64-Пл9 Группа:2	06,40 2026.01.19	06,44 2026.01.19	3.4.12.5	4,9	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Новоорск	ТП	ТП-66-15Н	11,20 2026.01.19	11,50 2026.01.19	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-РП83(1)-Рш13	19,28 2026.01.18	19,58 2026.01.18	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	63-4	09,37 2026.01.18	10,01 2026.01.18	3.4.8.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	4	14,54 2026.01.17	15,28 2026.01.17	3.4.12.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Головное-с.Сакмара	ВЛ	4-Сак	18,45 2026.01.16	19,25 2026.01.16	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-с.Сакмара	ВЛ	12-Сак	18,45 2026.01.16	19,19 2026.01.16	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-п.Акбулак	ВЛ	2-Ак	21,20 2026.01.16	21,30 2026.01.16	3.4.7.3	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-66-СИЗ	22,05 2026.01.15	02, 32, 2026.01.16	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	5	13,10 2026.01.15	13,59 2026.01.15	3.4.8.5	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Илек	ТП	ТП-4-ИлЗ Группа:1	11,36 2026.01.15	16, 37, 2026.01.15	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	ЮВ-18	23,52 2026.01.14	00,05 2026.01.15	3.4.8.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ВЛ	Е-15	23,47 2026.01.14	00,50 2026.01.15	3.4.12.5	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	46267	22,40 2026.01.14	22,44 2026.01.14	3.4.8.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	46268	22,40 2026.01.14	22,44 2026.01.14	3.4.8.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	ПС	ПС Очистные 1сш-6кВ	17,45 2026.01.14	17,46 2026.01.14	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	63-1	16,12 2026.01.14	16,54 2026.01.14	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Кувандык	КЛ	7-Кув КромеТП:18,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,713,714,715,716,717(1),717(2),718,719,720,730,733,735,736,737	16,02 2026.01.14	16,41 2026.01.14	-	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	ВЛ	ИВ-5 КромеТП:1299,1437,1525,1593,1645,1648,1750,1752,1790,1791,1793,1795,1870,1897(2),3041(2),3078,3104,3307,3308,3309,3310,3312,3313,3314,3315,3317,3320,3321,3323,3324,3325,3327,5002	10,16 2026.01.14	11,50 2026.01.14	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3129-Ян1	09,00 2026.01.14	09,04 2026.01.14	-	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Головное-г.Соль-Илецк	КЛ	2	06,42 2026.01.14	09, 22, 2026.01.14	3.4.7.3	4,14	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	РП	8	05,20 2026.01.14	07,09 2026.01.14	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Новотроицк	ВЛ	Оч-19	04,07 2026.01.14	04,28 2026.01.14	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-70-СИЗ	21,32 2026.01.13	22,45 2026.01.13	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-86-СИ14 Группа:3	17,50 2026.01.13	18,18 2026.01.13	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	51-6	17,37 2026.01.13	17,43 2026.01.13	3.4.8.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	С-1	16,55 2026.01.13	17,28 2026.01.13	3.4.8.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-53-11Ц Группа:Н.о	12,30 2026.01.13	14,45 2026.01.13	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	В-9	10,40 2026.01.13	12,11 2026.01.13	3.4.8.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-ОГСК	КЛ	Рш-12	07,47 2026.01.12	11,00 2026.01.12	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ТП	ТП-12-Г2 Группа:1	18,30 2026.01.11	18,39 2026.01.11	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-61-СИ11	23,50 2026.01.07	00,21 2026.01.08	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	КЛ	СИ-10 КромеТП:114(2),136,164,182,184,19(2),32,32Ш,90,90Ш	10,40 2026.01.08	12,26 2026.01.08	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-125-Ю69 Группа:Уличное освещение	09,02 2026.01.07	09,02 2026.01.07	3.4.8.5	4,14	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	РП	33	21,30 2026.01.05	22,30 2026.01.05	-	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	РП	33	21,20 2026.01.05	22,20 2026.01.05	-	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	Рш-1	21,02 2026.01.05	21,06 2026.01.05	-	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Головное-г.Оренбург	РП	72	21,00 2026.01.05	21,30 2026.01.05	-	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	Рш-1 КромеТП:3018,3068,3076,3087,3121,3122,3123,3124,3125,3200(1)	21,00 2026.01.05	21,49 2026.01.05	3.4.8.5	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-36-СИ11	20,40 2026.01.05	23,40 2026.01.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-61-СИ11	20,35 2026.01.05	21,24 2026.01.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-69-СИ14	20,25 2026.01.05	21,10 2026.01.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Новотроицк	КЛ	НГ2-4	20,18 2026.01.05	21,37 2026.01.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-88-СИ14	20,15 2026.01.05	22,13 2026.01.05	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	72-18	20,13 2026.01.05	20,14 2026.01.05	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-89-СИ14	20,05 2026.01.05	21,50 2026.01.05	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	10	20,01 2026.01.05	20,59 2026.01.05	-	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	РП	71	20,00 2026.01.05	21,43 2026.01.05	-	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	ИВ-5 КромеТП:1299,1437,1648,1750,1793,1795,1870,1897(2),3041(2),5002	20,00 2026.01.05	21,40 2026.01.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-п.Переволоцкий	ВЛ	4-Сырт	18,55 2026.01.05	20,10 2026.01.05	3.4.8.5	4,4	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Беляевка	ТП	ТП-308-ЗБ Группа:1	18,30 2026.01.05	19,04 2026.01.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	46023	17,40 2026.01.05	18,35 2026.01.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	46029	17,40 2026.01.05	18,02 2026.01.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	46026	17,10 2026.01.05	19,20 2026.01.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Гай	ТП	ТП-КТП54-53ГПП2 Группа:	17,05 2026.01.05	18,24 2026.01.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Орские КЭС-с.Новоорск	ВЛ	3-Тяг	17,04 2026.01.05	17,44 2026.01.05	-	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	46026	16,10 2026.01.05	16,10 2026.01.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	РП	ПУС-1	15,50 2026.01.05	15,54 2026.01.05	3.4.7.3	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	46056	15,50 2026.01.05	15,54 2026.01.05	3.4.7.3	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	СИ-18	15,48 2026.01.05	15,48 2026.01.05	3.4.7.3	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-с.Илек	ТП	ТП-26-6К Группа:1	15,00 2026.01.05	16,10 2026.01.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Абдулинские КЭС-с.Пономаревка	ВЛ	ПН-3	23,10 2026.01.04	23,29 2026.01.04	-	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-88-СИ14	18,44 2026.01.04	19,42 2026.01.04	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-с.Грачевка	ВЛ	2-Гр	16,00 2026.01.04	16,04 2026.01.04	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-с.Грачевка	ВЛ	2-Гр	12,09 2026.01.04	12,19 2026.01.04	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	72-13	18,59 2026.01.04	19,00 2026.01.04	3.4.7.3	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	46026	18,44 2026.01.04	18,59 2026.01.04	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	СИ-18	18,44 2026.01.04	18,44 2026.01.04	3.4.7.3	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	1 Кроме ТП:126,1267,127(2),180,339,58,70,979	03,00 2026.01.03	03,00 2026.01.03	-	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-п.Перволюцкий	ВЛ	СЕ-8	00,30 2026.01.03	00,49 2026.01.03	-	4,14	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	ЮВ-5	08,10 2026.01.02	09,08 2026.01.02	-	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	63-3	16,06 2026.01.01	17,06 2026.01.01	-	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-п.Саракташ	ВЛ	1-Сар	18,00 2026.01.01	18,03 2026.01.01	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.