

Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства АО Оренбургкоммунэлектросеть за июль 2026 года

Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений
					Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
Главное-г.Оренбург	РП	33	04,34 2026.07.01	05,52 2026.07.01	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	РП	33	04,34 2026.07.01	05,29 2026.07.01	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-п.Переволочий	ТП	ТП-4-СЕ10 Группа:4	11,20 2026.07.01	16,35 2026.07.01	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Медногорск	ТП	ТП-4610-46МР Группа:4	14,11 2026.07.01	14,11 2026.07.01	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-ОГСК	КЛ	55-1, 8	02,52 2026.07.02	04,17 2026.07.02	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-п.Колтубановский	ВЛ	Клт-2 Кроме ТП: 201,202,203,204,205,208,209,210,211,212,213,214,215,216,704,Вд2	09,58 2026.07.02	15,02 2026.07.02	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	3	10,30 2026.07.02	12,55 2026.07.02	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	Шв-29	16,12 2026.07.02	17,07 2026.07.02	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Гай	ТП	ТП-46(1)-58ГПП2 Группа:5	18,40 2026.07.02	18,40 2026.07.02	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-ОГСК	КЛ	П-36	11,02 2026.07.03	11,15 2026.07.03	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	Рш-6	17,27 2026.07.03	17,46 2026.07.03	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	Ов-16,54-4	17,57 2026.07.03	18,01 2026.07.03	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-106-Г4	08,55 2026.07.04	09,07 2026.07.04	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС- п.Колтубановский	ВЛ	Клт-3	09,09 2026.07.04	10,28 2026.07.04	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное- г.Оренбург	КЛ	Рш-1 КромеТП:3018,3068,30 76,3087,3121,3122,3123 ,3124,3125,3200(1)	11,00 2026.07.04	12,27 2026.07.04	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное- г.Оренбург	КЛ	49-2 КромеТП:3190,3195,31 96,3197	14,30 2026.07.04	16,46 2026.07.04	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное- г.Оренбург	КЛ	Р-16	14,51 2026.07.04	15,30 2026.07.04	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ВЛ	Л-1	17,45 2026.07.04	18,39 2026.07.04	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Гай	ТП	ТП-214-19КПП1	17,55 2026.07.04	17,55 2026.07.04	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Соль- Илецк	ВЛ	СИ-18	18,06 2026.07.04	18,31 2026.07.04	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное- г.Оренбург	КЛ	59-8	03,33 2026.07.05	04,30 2026.07.05	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное- г.Оренбург	КЛ	8	07,22 2026.07.05	08,23 2026.07.05	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное- п.Переволоцкий	ВЛ	Пв-10 КромеТП:76	13,40 2026.07.05	14,44 2026.07.05	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное- п.Переволоцкий	ВЛ	Пв-3	13,40 2026.07.05	14,44 2026.07.05	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное- с.Сакмара	ВЛ	13-Сак	20,15 2026.07.05	21,55 2026.07.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль- Илецк	КЛ	46025	20,40 2026.07.05	21,34 2026.07.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль- Илецк	ТП	ТП-120-СИ10	21,00 2026.07.05	22,00 2026.07.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль- Илецк	ВЛ	46055	06,28 2026.07.06	06,29 2026.07.06	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное- г.Оренбург	ВЛ	Рш-1 КромеТП:3018,3068,30 76,3087,3121,3122,3123 ,3124,3125,3200(1)	10,30 2026.07.06	10,31 2026.07.06	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Главное-с.Октябрьское	КЛ	6-Гум	16,40 2026.07.06	16,47 2026.07.06	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-с.Октябрьское	КЛ	6-Гум	17,29 2026.07.06	17,57 2026.07.06	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-с.Шарлык	ВЛ	5-Ш КромеТП:1,10,11А,14,18,19,2,20,21,22,23,24,26,28,3,30,31,32,33,34,4,40(1),6,61,63А,67,7,76,78,8,9	20,55 2026.07.06	21,16 2026.07.06	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	5	22,00 2026.07.06	23,00 2026.07.06	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Соль-Илецк	ПС	Соль-Илецкая 110/35/10кВ КромеФидеров:СИ-10,СИ-12,СИ-13,СИ-15,СИ-16,СИ-17,СИ-20,СИ-21,С	22,02 2026.07.06	22,02 2026.07.06	3.4.12.5	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	46061	22,24 2026.07.06	23,55 2026.07.06	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	46037	22,24 2026.07.06	23,37 2026.07.06	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-с.Шарлык	ТП	ТП-87-1Ш Группа:1	23,05 2026.07.06	23,06 2026.07.06	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-с.Шарлык	ТП	ТП-19-5Ш Группа:5	02,35 2026.07.07	02,35 2026.07.07	3.4.7.5	4,14	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-с.Шарлык	ВЛ	1-Ш	02,42 2026.07.07	02,57 2026.07.07	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-с.Шарлык	ВЛ	6-Ш	02,42 2026.07.07	02,57 2026.07.07	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	ТП	ТП-17кв(1)-НГ2 Группа:5	11,24 2026.07.07	12,00 2026.07.07	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-ОГСК	РП	53	14,08 2026.07.07	15,30 2026.07.07	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-п.Колтубановский	ТП	ТП-321-Клт3	14,15 2026.07.07	15,10 2026.07.07	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Соль-Илецк	КЛ	СИ-14	15,10 2026.07.07	15,17 2026.07.07	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	ВЛ	Рш-1	16,22 2026.07.07	16,25 2026.07.07	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Главное-г.Медногорск	ВЛ	6	07,00 2026.07.08	07,31 2026.07.08	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-п.Саракташ	ВЛ	16-Сар	08,25 2026.07.08	10,56 2026.07.08	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Кувандык	КЛ	23-Кув	08,50 2026.07.08	09,03 2026.07.08	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ВЛ	11	01,50 2026.07.09	02,42 2026.07.09	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Соль-Илецк	ВЛ	СИ-18	05,51 2026.07.09	05,51 2026.07.09	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-п.Первомайский	ТП	ТП-701-7П Группа:1	08,20 2026.07.09	09,05 2026.07.09	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-с.Матвеевка	КЛ	МТ-1	14,10 2026.07.09	15,41 2026.07.09	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Медногорск	ВЛ	46-МР	07,25 2026.07.10	11,08 2026.07.10	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	КЛ	39-8	10,46 2026.07.10	10,59 2026.07.10	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	ТП	ТП-3162-С8 Группа:Гр.2	20,46 2026.07.10	21,17 2026.07.10	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Гай	ТП	ТП-206(1)-25ГПП2	09,25 2026.07.11	09,50 2026.07.11	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Медногорск	ТП	ТП-121-12МР Группа:5	11,00 2026.07.11	11,00 2026.07.11	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	ЮВ-46,50-8	11,47 2026.07.11	12,03 2026.07.11	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	ЮВ-42,48-10	11,47 2026.07.11	12,48 2026.07.11	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-108-Л1 Группа:Д.31,32	13,10 2026.07.11	13,35 2026.07.11	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	ТП	ТП-3162-С8 Группа:2	14,59 2026.07.11	17,38 2026.07.11	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	КЛ	ИБ-5 Кроме ТП:1299,1593,1870,1897(2),3327	16,00 2026.07.11	16,03 2026.07.11	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Главное-г.Оренбург	КЛ	ИБ-5 КромеТП:1299,1437,1593,1645,1648,1750,1793,1795,1870,1897(2),3041(2),5002	19,20 2026.07.11	20,23 2026.07.11	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-п.Саракташ	ТП	ТП-284-16С Группа:1	19,50 2026.07.11	20,17 2026.07.11	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	1	21,00 2026.07.11	03,58 2026.07.12	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-п.Саракташ	ТП	ТП-265-15С Группа:2	21,10 2026.07.11	21,44 2026.07.11	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-25-СИЗ Группа:4	21,15 2026.07.11	21,22 2026.07.11	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	ТП	ТП-79(1)-НГЗ Группа:19	00,51 2026.07.12	01,19 2026.07.12	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ПС	Соль-Илецкая 110/35/10кВ	01,58 2026.07.12	01,58 2026.07.12	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-п.Новосергиевка	ВЛ	1-НВС	03,20 2026.07.12	05,29 2026.07.12	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-с.Шарлык	ВЛ	6-Ш	05,31 2026.07.12	05,31 2026.07.12	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	КЛ	10-П КромеТП:108,116,139,140,141,142,143,144,148,178,182,186,191(1),192,231,92,93,95	07,50 2026.07.12	12,26 2026.07.12	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-п.Первомайский	ТП	ТП-302-7П	07,53 2026.07.12	08,00 2026.07.12	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-п.Акбулак	КЛ	13-Ак	07,55 2026.07.12	08,16 2026.07.12	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ВЛ	46023	09,17 2026.07.12	10,09 2026.07.12	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-46-СИЗ Группа:1	14,15 2026.07.12	15,10 2026.07.12	3.4.7.3	4,14	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-66-Г8 Группа:База	15,20 2026.07.12	15,26 2026.07.12	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	КЛ	4 КромеТП:3098(2)	17,52 2026.07.12	17,56 2026.07.12	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-с.Асекеево	ВЛ	ФР-2 КромеТП:3,31,36,38,4,5,53,8,9	20,01 2026.07.12	20,07 2026.07.12	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Головное-г.Оренбург	КЛ	Рш-1 КромеТП:3018,3068,3076,3087,3121,3122,3123,3124,3125,3200(1)	08,12 2026.07.13	08,13 2026.07.13	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	КЛ	НГ2-15	11,57 2026.07.13	13,30 2026.07.13	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	ТП	ТП-381-М Группа:Уличное освещение	15,00 2026.07.13	16,30 2026.07.13	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	Кирпичный КромеТП:115	17,15 2026.07.13	17,45 2026.07.13	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	КЛ	СИ-10	21,48 2026.07.13	21,49 2026.07.13	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-п.Новосергиевка	ТП	ТП-503-Пл5	04,25 2026.07.14	08,35 2026.07.14	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	Ю-10	07,50 2026.07.14	07,50 2026.07.14	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3051-Ю316 Группа:1	11,25 2026.07.14	11,50 2026.07.14	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	О-10	13,00 2026.07.14	14,22 2026.07.14	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	ТП	ТП-19-Ср5 Группа:2	15,10 2026.07.14	15,10 2026.07.14	3.4.7.3	4,14	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-с.Северное	КЛ	СВ-2 КромеТП:23	08,03 2026.07.15	08,03 2026.07.15	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3328-Ив5	09,18 2026.07.15	09,18 2026.07.15	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	РП	54	07,03 2026.07.16	09,01 2026.07.16	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	КЛ	5-Пр	20,14 2026.07.16	21,09 2026.07.16	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	КЛ	Ср-5 КромеТП:10,147,149,158,159,167,170,174,179,180,194,203,209,24,25,26,27,29(2),32,33,34,35,38,39,40,41,42(1),43,44,45,47,48,49,54,55,56,60,62,66,67,68,75,78,79,8,9	20,35 2026.07.16	21,09 2026.07.16	3.4.7.3	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Бузулукские КЭС-п.Колтубановский	ВЛ	Клт-5	21,05 2026.07.16	23,57 2026.07.16	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	Город-1	21,15 2026.07.16	21,46 2026.07.16	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	Кирпичный КромеТП:115	21,15 2026.07.16	21,40 2026.07.16	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-п.Амбулак	ПС	Амбулакская 110/35/10кВ КромеФидеров:1- Ак,15-Ак,6-Ак	22,00 2026.07.16	22,00 2026.07.16	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Соль-Илецк	ПС	Соль-Илецкая 110/35/10кВ КромеФидеров:СИ- 10,СИ-11,СИ-12,СИ- 14,СИ-17,СИ-18,СИ- 20,СИ-20, С	22,02 2026.07.16	22,02 2026.07.16	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Соль-Илецк	ПС	Соль-Илецкая 110/35/10кВ КромеФидеров:СИ- 10,СИ-11,СИ-12,СИ- 14,СИ-16,СИ-17,СИ- 18,СИ-20,СИ	22,06 2026.07.16	22,06 2026.07.16	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-с.Октябрьское	КЛ	103	22,59 2026.07.16	23,00 2026.07.16	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-ОГСК	КЛ	35-4	00,26 2026.07.17	02,17 2026.07.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-ОГСК	КЛ	35-4	10,00 2026.07.17	13,15 2026.07.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-с.Илек	ВЛ	4-Ил	10,54 2026.07.17	10,54 2026.07.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-п.Первомайский	ТП	ТП-301-3П Группа:1	13,30 2026.07.17	13,48 2026.07.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	4	13,43 2026.07.17	13,43 2026.07.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-с.Пономаревка	КЛ	ПН-3	14,02 2026.07.17	14,14 2026.07.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	5-РП14	14,09 2026.07.17	14,49 2026.07.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Новоорск	КЛ	21-Гр	14,33 2026.07.17	15,54 2026.07.17	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-1619-Л7 Группа:6	15,55 2026.07.17	15,55 2026.07.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Кувандык	ВЛ	7-Кув КромеТП:18,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,713,714,715,716,717(1),717(2),718,719,720,724,730,733,735,736,737	18,09 2026.07.17	18,54 2026.07.17	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	КЛ	ЮЗ-9	18,55 2026.07.17	20,10 2026.07.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Кувандык	ВЛ	6-Кув КромеТП:101,601,602,603,604,623	19,12 2026.07.17	19,42 2026.07.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Гай	ТП	ТП-Родник-11ГПП2	19,40 2026.07.17	20,14 2026.07.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Кувандык	ТП	ТП-608-6К	19,42 2026.07.17	20,49 2026.07.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Медногорск	ПС	Медногорская городская 35/10кВ КромеФидеров:1-Мед,2-Мед,22-Мед,23-Мед,3-Мед,4-Мед,7-Мед	05,23 2026.07.18	06,35 2026.07.18	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Медногорск	ПС	Медногорская городская 35/10кВ КромеФидеров:1-Мед,13-Мед,19-Мед,2-Мед,20-Мед,22-Мед,23-Мед,3-М	05,23 2026.07.18	08,12 2026.07.18	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-16(1)-СИ14 Группа:6	06,30 2026.07.18	06,43 2026.07.18	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	ПС	Степная 2сш-10кВ	23,50 2026.07.18	00,15 2026.07.19	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	Ст-45	00,32 2026.07.19	00,33 2026.07.19	3.4.12.5	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	4	08,39 2026.07.19	08,52 2026.07.19	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-п.Акбулак	ВЛ	13-Ак	09,53 2026.07.19	09,57 2026.07.19	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-66-Г8 Группа:Боевая	14,40 2026.07.19	14,55 2026.07.19	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ТП	ТП-113-Пл9 Группа:4	16,10 2026.07.19	16,31 2026.07.19	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Главное-с.Илек	КЛ	4-Кр КромеТП:14	17,22 2026.07.19	19,22 2026.07.19	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	Город-3 КромеТП:113(1),139,20 5(1),396,435,9	17,48 2026.07.19	18,34 2026.07.19	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	РП	19	20,35 2026.07.19	21,03 2026.07.19	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-46-СИ3 Группа:1	22,20 2026.07.19	22,30 2026.07.19	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	ТП	ТП-3158-Рш5	09,05 2026.07.20	14,27 2026.07.20	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Гай	ТП	ТП-- Группа:	18,10 2026.07.20	19,20 2026.07.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	Ц-3 КромеТП:243а(1)	11,10 2026.07.21	11,35 2026.07.21	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	Город-3 КромеТП:113(1),13,139, 140,205(1),435,9	11,40 2026.07.21	12,29 2026.07.21	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-32Ш-СИ10 Группа:5	12,05 2026.07.21	12,05 2026.07.21	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-66-Г8 Группа:База	14,00 2026.07.21	14,10 2026.07.21	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-с.Северное	КЛ	СВ-1	06,54 2026.07.22	08,49 2026.07.22	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	КЛ	Ср-8 КромеТП:13,153,160,17 5,208,22,80,81,82	09,10 2026.07.22	09,35 2026.07.22	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	КЛ	Ср-9	09,57 2026.07.22	17,30 2026.07.22	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-16(1)-СИ14 Группа:6	16,30 2026.07.22	16,45 2026.07.22	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-102-СИ18 Группа:3	17,40 2026.07.22	18,20 2026.07.22	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-102-СИ18 Группа:3	19,35 2026.07.22	20,05 2026.07.22	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	ТП	ТП-381-М	19,36 2026.07.22	19,36 2026.07.22	3.4.8.5	4,14	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Бугурусланские КЭС-с.Асекеево	ПС	Фрунзе 35/10кВ КромеФидеров:ФР-1,ФР-2	20,18 2026.07.22	20,24 2026.07.22	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Шарлык	ТП	ТП-87-1Ш Группа:4	20,30 2026.07.22	21,10 2026.07.22	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-с.Асекеево	ПС	Заглядино 35/6кВ	20,55 2026.07.22	21,31 2026.07.22	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	2	06,07 2026.07.23	07,29 2026.07.23	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	Б-21	09,50 2026.07.23	10,41 2026.07.23	3.4.12.5	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-1051(2)-5ГПП1 Группа:17	10,07 2026.07.23	10,20 2026.07.23	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	РП	2	11,14 2026.07.23	12,38 2026.07.23	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	Рш-1	17,05 2026.07.23	18,03 2026.07.23	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ТП	ТП-33-Пл2 Группа:2	20,08 2026.07.23	20,30 2026.07.23	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-47-СИ18 Группа:2	22,00 2026.07.23	23,10 2026.07.23	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-с.Домбаровка	КЛ	З-Д	22,15 2026.07.23	22,34 2026.07.23	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	Ов-15	04,46 2026.07.24	05,17 2026.07.24	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	Ян-3	09,10 2026.07.24	09,53 2026.07.24	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Новоорск	ТП	ТП-136-15Н	09,33 2026.07.24	10,03 2026.07.24	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-1(2)-Г7 Группа:Московская вверх	11,55 2026.07.24	12,10 2026.07.24	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Гай	ТП	ТП-72(1)-22ГПП2 Группа:1	14,10 2026.07.24	14,59 2026.07.24	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	ТП	ТП-23-Ср5 Группа:1	15,00 2026.07.24	15,25 2026.07.24	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-61-А2 Группа:Д.38,40,42	16,50 2026.07.24	17,06 2026.07.24	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ТП	ТП-33-Пл2 Группа:2	18,32 2026.07.24	18,42 2026.07.24	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-86-СИ14 Группа:6	18,43 2026.07.24	19,05 2026.07.24	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	СИ-10	05,58 2026.07.25	06,01 2026.07.25	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-1612-Вос7	07,20 2026.07.25	07,20 2026.07.25	3.4.8.5	4,14	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Адамовка	ВЛ	11-Ш	07,58 2026.07.25	08,32 2026.07.25	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-с.Адамовка	КЛ	11-Ш КромеТП:12,212,213,214,279,448,5,52,72	08,35 2026.07.25	12,36 2026.07.25	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Кувандык	ТП	ТП-308-13К Группа:4	08,49 2026.07.25	12,20 2026.07.25	3.4.8.5	4,14	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Новоорск	ТП	ТП-179-6Н	11,20 2026.07.25	12,44 2026.07.25	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-139-СИ18 Группа:3	13,40 2026.07.25	14,14 2026.07.25	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	Город-7 КромеТП:125,209,316,321(1),324(2),325(2),326,327,328,343(1),394,443(2),483,91,КРУНЗ,РП14(2)	13,50 2026.07.25	14,45 2026.07.25	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-139-СИ18 Группа:1	14,36 2026.07.25	14,48 2026.07.25	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	Р-16	16,31 2026.07.25	17,10 2026.07.25	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-5-ГЗ Группа:Н.Коммунистическая	18,00 2026.07.25	18,25 2026.07.25	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-п.Саракташ	ТП	ТП-277-16С	00,12 2026.07.26	00,37 2026.07.26	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3162-С8 Группа:1	14,00 2026.07.26	14,25 2026.07.26	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3166(1)-С8 Группа:10	14,50 2026.07.26	15,20 2026.07.26	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-с.Северное	ТП	ТП-20-СВ1 Группа:6	15,15 2026.07.26	15,45 2026.07.26	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Главное-г.Оренбург	РП	38	16,31 2026.07.26	17,29 2026.07.26	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	ТП	ТП-3172-С7 Группа:2	16,40 2026.07.26	18,35 2026.07.26	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-с.Илек	ТП	ТП-25-3Ил Группа:1	17,43 2026.07.26	18,05 2026.07.26	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-с.Октябрьское	ВЛ	8-Окт	21,34 2026.07.26	22,25 2026.07.26	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-с.Шарлык	ТП	ТП-37-6Ш	22,30 2026.07.26	01,34 2026.07.27	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Домбаровка	КЛ	10-Д	07,25 2026.07.27	07,44 2026.07.27	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-1(2)-Г7 Группа:Московская вверх	11,00 2026.07.27	11,15 2026.07.27	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	ТП	ТП-23-Ср5 Группа:1	12,39 2026.07.27	12,52 2026.07.27	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-п.Саракташ	ТП	ТП-268-8С	16,21 2026.07.27	16,45 2026.07.27	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-214-Г2 Группа:Подлесная	17,45 2026.07.27	18,00 2026.07.27	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	КЛ	1	17,57 2026.07.27	18,49 2026.07.27	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	Маяк-2	18,10 2026.07.27	18,44 2026.07.27	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	ТП	ТП-5-Ср5 Группа:3	19,15 2026.07.27	19,37 2026.07.27	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	РП	24	19,28 2026.07.27	19,59 2026.07.27	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	РП	ЦРП 3 подъёма	19,28 2026.07.27	19,59 2026.07.27	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Гай	ТП	ТП-66(2)-ТП39	19,40 2026.07.27	20,14 2026.07.27	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	Рш-1	19,43 2026.07.27	19,58 2026.07.27	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Главное-п.Саракташ	ТП	ТП-284-16С	20,12 2026.07.27	21,45 2026.07.27	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	КЛ	Рш-1	23,30 2026.07.27	23,30 2026.07.27	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	КЛ	64-11	00,49 2026.07.28	01,50 2026.07.28	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	РП	82	01,35 2026.07.28	01,51 2026.07.28	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	КЛ	НФ-4	07,57 2026.07.28	14,00 2026.07.28	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ВЛ	ВЧД	11,56 2026.07.28	16,03 2026.07.28	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	ПС	Степная 2сш-10кВ	12,39 2026.07.28	13,19 2026.07.28	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	Ст-12	12,39 2026.07.28	12,39 2026.07.28	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-с.Грачевка	ТП	ТП-118-1Г Группа:Крестьянская	14,35 2026.07.28	16,12 2026.07.28	3.4.8.5	4,12	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Гай	ТП	ТП-11(1)-25ГПП2	14,55 2026.07.28	15,29 2026.07.28	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-п.Саракташ	ТП	ТП-277-16С Группа:3	15,40 2026.07.28	17,32 2026.07.28	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-111-СИ14 Группа:3	15,40 2026.07.28	16,07 2026.07.28	3.4.7.3	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-с.Илек	ТП	ТП-25-Зил Группа:1	18,00 2026.07.28	18,25 2026.07.28	3.4.7.3	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-47-СИ18	18,55 2026.07.28	19,10 2026.07.28	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-5-СИ14 Группа:2	19,20 2026.07.28	20,54 2026.07.28	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	ТП	ТП-72-Ср14 Группа:-	19,23 2026.07.28	19,50 2026.07.28	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	ТП	ТП-3166(1)-С8 Группа:Новая	19,25 2026.07.28	20,07 2026.07.28	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Головное-г.Оренбург	КЛ	ЮВ-4	02,08 2026.07.29	05,14 2026.07.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-с.Пономаревка	ВЛ	ПН-2	05,10 2026.07.29	05,44 2026.07.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	ВЛ	1В-11	06,25 2026.07.29	07,05 2026.07.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ВЛ	Город-2	08,00 2026.07.29	08,19 2026.07.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ВЛ	АГ-1	08,00 2026.07.29	08,19 2026.07.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ВЛ	Город-3	08,00 2026.07.29	08,19 2026.07.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ВЛ	ВЧД	08,00 2026.07.29	08,19 2026.07.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ВЛ	ВЧД	08,20 2026.07.29	11,09 2026.07.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ТП	ТП-6-Г2 Группа:1	08,41 2026.07.29	09,45 2026.07.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-1104-Ск9 Группа:11	10,35 2026.07.29	11,39 2026.07.29	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-п.Первомайский	КЛ	3-ПРМ	11,00 2026.07.29	11,10 2026.07.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3153	12,00 2026.07.29	16,00 2026.07.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3153	18,00 2026.07.29	20,32 2026.07.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3154	21,05 2026.07.29	01,45 2026.07.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3153	21,08 2026.07.29	22,18 2026.07.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-п.Саракташ	ВЛ	15-Сар Кроме ТП: 200, 203, 205, 206, 207, 219, 249, 255, 261, 264(2), 265, 282, 285, 290(1), 301, 310, 320, 321, 325	14,55 2026.07.29	16,43 2026.07.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-95-СИ18	17,38 2026.07.29	19,57 2026.07.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-с.Илек	ТП	ТП-3-Зил Группа:5	18,38 2026.07.29	20,24 2026.07.29	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-1-СИ14	19,20 2026.07.29	19,45 2026.07.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-49-СИ14 Группа:1	19,55 2026.07.29	21,11 2026.07.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-5-ГЗ Группа:Н.Коммунистическая	20,05 2026.07.29	20,15 2026.07.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-4-СИ14 Группа:1	21,20 2026.07.29	21,20 2026.07.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-143-СИ3 Группа:3	21,30 2026.07.29	21,34 2026.07.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	ТП	ТП-3162-С8 Группа:2	22,29 2026.07.29	23,50 2026.07.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	ТП	ТП-3135-П20	22,30 2026.07.29	22,49 2026.07.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-28-СИ18 Группа:2	23,40 2026.07.29	23,53 2026.07.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	КЛ	51-6	00,00 2026.07.30	01,58 2026.07.30	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-5-СИ14	00,11 2026.07.30	00,30 2026.07.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	ВЛ	51-8	00,50 2026.07.29	01,45 2026.07.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-с.Сакмара	ТП	ТП-18-9С	09,54 2026.07.30	09,54 2026.07.30	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	ТП	ТП-1792-П20 Группа:1	10,20 2026.07.30	11,12 2026.07.30	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	ТП	ТП-15/2-НГ2 Группа:6	14,50 2026.07.30	16,00 2026.07.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Новотроицк	КЛ	НГЗ-2 Кроме ТП:2049(2),48(1),48(2),51,51а,52,53,65(1),65(2),68(1),68(2),71(1),71(2),75,81(1),81(2),Рас свет	14,58 2026.07.30	15,44 2026.07.30	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Орские КЭС-г.Новотроицк	ТП	ТП-20кв-НГ2 Группа:8	17,35 2026.07.30	18,50 2026.07.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Гай	ТП	ТП-2(1)-49ГПП2 Группа:11	18,20 2026.07.30	20,20 2026.07.30	3.4.7.5	4,4	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	А-5	18,31 2026.07.30	19,50 2026.07.30	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Адамовка	ВЛ	3-А	20,27 2026.07.30	20,42 2026.07.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-с.Домбаровка	КЛ	3-Д Кроме ТП:142,167,206,2 11,216,218	22,50 2026.07.30	22,53 2026.07.30	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ТП	ТП-13-Бак	10,02 2026.07.31	16,15 2026.07.31	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	82-3	14,29 2026.07.31	15,27 2026.07.31	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	РП	19	16,35 2026.07.31	16,42 2026.07.31	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Илек	КЛ	3-Ил	19,50 2026.07.31	19,57 2026.07.31	3.4.7.5	4,4	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	ЮВ-36	22,57 2026.07.31	00,13 2026.08.01	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	ЮВ-21	22,57 2026.07.31	00,13 2026.08.01	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).