

Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства АО Оренбургкоммунэлктросеть за май 2026 года

Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений
					Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
Главное-г.Оренбург	КЛ	3	02,12 2026.05.01	02,49 2026.05.01	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	11-ЭЧЭ-76	02,15 2026.05.01	03,30 2026.05.01	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	11-ЭЧЭ-76	02,15 2026.05.01	03,30 2026.05.01	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-п.Колтубановский	КЛ	Клт-5	02,57 2026.05.01	03,28 2026.05.01	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Медногорск	ВЛ	43-МР	15,04 2026.05.01	17,17 2026.05.01	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	КЛ	Рш-1 КромеТП:3018,3068,3076,3087,3121,3122,3123,3124,3125,3200(1)	16,33 2026.05.01	16,34 2026.05.01	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	КЛ	Бактак	18,58 2026.05.01	19,32 2026.05.01	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	59-5 КромеТП:1515,1584,1703(1),1753,1754,1794,1890(1),1893,1896,1899(1),3069,3109,3225(2),3266,3267(1),3318	08,34 2026.05.03	09,25 2026.05.03	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ВЛ	СИ-10	12,08 2026.05.03	12,09 2026.05.03	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ВЛ	46056	12,08 2026.05.03	12,09 2026.05.03	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	ТП	ТП-3319-Ив7 Группп:1	18,12 2026.05.03	18,12 2026.05.03	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	КЛ	Бактак	01,41 2026.05.04	01,56 2026.05.04	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-133-Е1 Группа:Н.о	10,46 2026.05.04	10,56 2026.05.04	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-с.Илек	ВЛ	7-Кр	11,47 2026.05.04	15,21 2026.05.04	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Домбаровка	ТП	ТП-215-6Д Группа:5	12,05 2026.05.04	13,00 2026.05.04	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-1-СИ14 Группа:3	07,10 2026.05.05	07,50 2026.05.05	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	РП	39	13,05 2026.05.05	13,09 2026.05.05	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-с.Сакмара	КЛ	10-Сак	13,25 2026.05.05	15,02 2026.05.05	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-ОГСК	ПС	Промбаза 2сш-10кВ	16,48 2026.05.05	16,48 2026.05.05	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	ПБ-13;ПБ-37	16,48 2026.05.05	16,55 2026.05.05	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	Водовод-1 КромеТП:РП15(1)	16,58 2026.05.05	18,17 2026.05.05	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	КЛ	Г-3	19,40 2026.05.05	19,40 2026.05.05	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	КЛ	Г-7	19,40 2026.05.05	19,40 2026.05.05	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	ЦРП НМЗ 24	04,49 2026.05.06	05,53 2026.05.06	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	Е-20	06,51 2026.05.06	06,52 2026.05.06	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	КЛ	ИВ-7	08,55 2026.05.06	09,07 2026.05.06	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	КЛ	Б-6 КромеТП:496	01,04 2026.05.07	01,04 2026.05.07	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	КЛ	10	01,16 2026.05.07	01,58 2026.05.07	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Головное-г.Оренбург	КЛ	82-3	03,29 2026.05.07	03,29 2026.05.07	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-с.Пономаревка	ТП	ТП-1-ПНЗ Группа:1	10,30 2026.05.07	10,45 2026.05.07	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	РП	59(1)	20,12 2026.05.07	20,57 2026.05.07	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-с.Илек	КЛ	5-Ил	06,50 2026.05.08	06,50 2026.05.08	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-1057-ПС72 Группа:1	12,55 2026.05.08	13,29 2026.05.08	3.4.7.3	4,14	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	СИ-10	15,45 2026.05.08	15,55 2026.05.08	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	ПС	Соль-Илецкая 110/35/10кВ	15,50 2026.05.08	15,50 2026.05.08	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	В-9	17,10 2026.05.08	19,28 2026.05.08	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	ПС	Западная 1сш-6кВ	17,18 2026.05.08	17,18 2026.05.08	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Шарлык	КЛ	6-Ш	18,50 2026.05.08	19,24 2026.05.08	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-с.Шарлык	ТП	ТП-47-6Ш	19,24 2026.05.08	20,46 2026.05.08	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-с.Шарлык	КЛ	5-Ш	19,50 2026.05.08	20,29 2026.05.08	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	55-1, 8	20,15 2026.05.09	20,46 2026.05.09	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	РП	82	04,31 2026.05.10	04,37 2026.05.10	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-п.Саракташ	ТП	ТП-277-16С	21,55 2026.05.10	22,14 2026.05.10	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	Вос-7 Кроме ТП:1612,30ор,50 6,507,519,537,538,549,5 52,558,565,612	02,00 2026.05.11	02,40 2026.05.11	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Гай	ТП	ТП-76(1)-53ГПП2	03,00 2026.05.11	03,40 2026.05.11	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Головное-с.Шарлык	ТП	ТП-84-1Ш	03,12 2026.05.11	03,34 2026.05.11	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-с.Шарлык	ВЛ	1-Ш КромеТП:11,12,15,16,17,18а,25,27,5,74,77,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94	07,26 2026.05.11	08,03 2026.05.11	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Новотроицк	ТП	ТП-51-НГЗ Группа:7	13,22 2026.05.11	15,56 2026.05.11	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-ОГСК	КЛ	54-1	13,44 2026.05.11	14,38 2026.05.11	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-с.Асекеево	ТП	ТП-9-ФР2 Группа:Дружбы 2	15,20 2026.05.11	15,45 2026.05.11	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-п.Колтубановский	КЛ	Клт-3	15,54 2026.05.11	16,40 2026.05.11	3.4.7.3	4,13	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-с.Асекеево	ТП	ТП-9-ФР2 Группа:Дружбы 2	18,25 2026.05.11	18,55 2026.05.11	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-131(1)-Ю65 Группа:Авторынок	09,10 2026.05.12	10,20 2026.05.12	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ПС	ЦРП НМЗ 1сш-10кВ	10,24 2026.05.12	11,16 2026.05.12	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	ПС	ЦРП НМЗ 2сш-10кВ	10,24 2026.05.12	11,16 2026.05.12	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	42 КромеТП:364	16,30 2026.05.12	18,30 2026.05.12	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	46175	16,31 2026.05.12	17,05 2026.05.12	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	39-8	10,38 2026.05.13	11,27 2026.05.13	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	СИ-18	12,43 2026.05.13	14,10 2026.05.13	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Медногорск	ВЛ	20-Мед	06,41 2026.05.14	07,54 2026.05.14	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-с.Северное	КЛ	СВ-3	13,31 2026.05.14	14,50 2026.05.14	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	ТП	ТП-20кв-НГ2 Группа:8	18,50 2026.05.14	19,50 2026.05.14	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Головное-г.Оренбург	РП	63	22,22 2026.05.14	23,08 2026.05.14	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-с.Асекеево	ТП	ТП-14-ФР4 Группа:Уличное освещение	23,30 2026.05.14	23,30 2026.05.14	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	5	18,34 2026.05.15	19,37 2026.05.15	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	КЛ	НФ-6	10,48 2026.05.16	11,22 2026.05.16	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ВЛ	Г-2	04,40 2026.05.17	05,17 2026.05.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	8	12,20 2026.05.17	12,51 2026.05.17	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	ТП	ТП-29(1)-Ср6 Группа:3	21,33 2026.05.17	22,00 2026.05.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Гай	ТП	ТП-76(2)-53ГПП2 Группа:1	09,33 2026.05.18	09,33 2026.05.18	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Кувандык	ПС	Рамазан 35/6 кВ	10,32 2026.05.18	10,42 2026.05.18	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	ВЛ	Ср-14	18,00 2026.05.18	19,07 2026.05.18	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3082-Ов2 Группа:2	18,41 2026.05.18	19,15 2026.05.18	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-ОГСК	КЛ	55-1, 8	05,27 2026.05.19	05,40 2026.05.19	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ВЛ	Ск-8	21,50 2026.05.19	22,36 2026.05.19	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	ЮВ-18 КромеТП:3048	00,08 2026.05.20	00,26 2026.05.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	РП	5	02,08 2026.05.20	02,27 2026.05.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Шарлык	КЛ	5-Ш	10,38 2026.05.20	11,08 2026.05.20	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	33-7	17,54 2026.05.20	18,30 2026.05.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Головное-п.Переволоцкий	ВЛ	Пв-10	21,38 2026.05.20	21,39 2026.05.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-п.Колтубановский	ВЛ	Клт-3	11,50 2026.05.21	12,39 2026.05.21	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	РП	10	13,03 2026.05.21	13,19 2026.05.21	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	ЮВ-16	13,49 2026.05.21	15,38 2026.05.21	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-11-СИ18 Группа:2	15,00 2026.05.21	16,15 2026.05.21	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	63-1	16,05 2026.05.21	16,30 2026.05.21	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	19	19,06 2026.05.21	19,51 2026.05.21	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-п.Колтубановский	КЛ	Клт-2	06,45 2026.05.22	07,31 2026.05.22	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-442/1-РП14	10,46 2026.05.22	10,47 2026.05.22	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-с.Илек	ВЛ	5-Мух	11,10 2026.05.22	15,37 2026.05.22	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	ПС	ПС 2-ой Водоподъем 2сш-10кВ КромеФидеров:2В-10,2В-16,2В-18,2В-20,2В-24,2В-4, 2В 1сш-6кВ,2В-	11,15 2026.05.22	11,30 2026.05.22	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ТП	ТП-107-ВЧД Группа:2	13,50 2026.05.22	15,57 2026.05.22	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	7	21,37 2026.05.22	22,53 2026.05.22	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ВЛ	11	00,12 2026.05.23	01,06 2026.05.23	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-13-СИ14 Группа:2	21,20 2026.05.23	21,20 2026.05.23	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-ОГСК	КЛ	П-17	14,28 2026.05.25	15,59 2026.05.25	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Орские КЭС-г.Орск	КЛ	5-ГПП1	19,20 2026.05.25	19,50 2026.05.25	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	РП	82	07,28 2026.05.26	07,31 2026.05.26	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	3	12,25 2026.05.26	13,10 2026.05.26	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ВЛ	13	17,20 2026.05.26	18,27 2026.05.26	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ТП	ТП-74-Г1 Группа:4	17,43 2026.05.26	18,40 2026.05.26	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-с.Тоцкое	ВЛ	Тц-5	08,50 2026.05.27	10,05 2026.05.27	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-1104-Ск9 Группа:17	09,45 2026.05.27	10,04 2026.05.27	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-п.Колтубановский	ВЛ	Клт-5	11,44 2026.05.27	13,21 2026.05.27	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	ВЛ	5	13,44 2026.05.27	17,27 2026.05.27	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Кувандык	ТП	ТП-111(1)-рп1 Группа:10	14,52 2026.05.27	17,14 2026.05.27	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	ВЛ	Бактак Кроме ТП:8	15,49 2026.05.27	17,07 2026.05.27	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Кваркено	ВЛ	44-Кс16	15,50 2026.05.27	20,45 2026.05.27	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	КЛ	НФ-19	18,00 2026.05.27	18,37 2026.05.27	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	КЛ	46055	06,39 2026.05.28	06,40 2026.05.28	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3154-Рш5	10,00 2026.05.28	15,10 2026.05.28	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-3140-П26	11,02 2026.05.28	15,39 2026.05.28	3.4.7.5	4,14	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-с.Сакмара	ВЛ	9-Сак	12,03 2026.05.28	12,52 2026.05.28	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Главное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-86-СИ14 Группа:1	16,40 2026.05.28	18,20 2026.05.28	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	Кирпичный	17,24 2026.05.28	18,49 2026.05.28	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	ПС	ОЗТП 110/10/10кВ	17,30 2026.05.28	18,55 2026.05.28	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Сорочинские КЭС-г.Сорочинск	КЛ	16-П КромеТП:119,120,121,169,171,205,222	19,23 2026.05.28	19,24 2026.05.28	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Кувандык	ВЛ	7-Кув	22,29 2026.05.28	00,09 2026.05.29	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-879(1)-Озт18 Группа:3	23,40 2026.05.28	00,29 2026.05.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-816-Озт8 Группа:3	23,40 2026.05.28	01,14 2026.05.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-п.Саракташ	КЛ	14-Сар КромеТП:204,215,218,219А,224,227,228,229,232,233,237,242,244,246,247,252,254,256,264(1),266,275,276,279,281,283,290(2),292,293,307,311,315,316	05,40 2026.05.29	05,40 2026.05.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Адамовка	ВЛ	19-А	21,34 2026.05.29	21,38 2026.05.29	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	11-ЭЧЭ-76	05,20 2026.05.30	06,05 2026.05.30	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	24-РП12	11,20 2026.05.30	11,39 2026.05.30	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Гай	ТП	ТП-11(1)-25ГП2 Группа:1	12,10 2026.05.30	12,25 2026.05.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Кувандык	КЛ	23-Кув	13,10 2026.05.30	13,25 2026.05.30	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Домбаровка	ВЛ	17-Д КромеТП:38	16,41 2026.05.30	17,35 2026.05.30	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-с.Курманаевка	ТП	ТП-111-10К Группа:Военкомат,налоговая	01,25 2026.05.31	10,10 2026.05.31	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Главное-г.Оренбург	КЛ	15	05,26 2026.05.31	06,08 2026.05.31	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Головное- г.Оренбург	КЛ	Рш-1 КромеТП:3018,3068,30 76,3087,3121,3122,3123 ,3124,3125,3200(1)	06,48 2026.05.31	06,52 2026.05.31	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное- с.Октябрьское	РП	1	08,17 2026.05.31	08,18 2026.05.31	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС- с.Плешаново	ВЛ	Пш-1	09,04 2026.05.31	09,17 2026.05.31	3.4.14	4,21	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное- г.Оренбург	КЛ	54-1, 54-2	12,49 2026.05.31	14,11 2026.05.31	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное- г.Оренбург	ПС	Овощевод 2сш-10кВ	20,40 2026.05.31	21,10 2026.05.31	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное- г.Оренбург	РП	33	21,37 2026.05.31	22,14 2026.05.31	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).