

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Сентябрь 2021 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Октябрьский РУЭС ТП-75(ОКЭС)	гр.№6(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	По запросу ПЧ отключили группу для тушения надворных построек по ул. Железнодорожная №3.	Группа не отключалась.	02.09.2021	12ч45м	13ч30м	00ч45м	Пожар потушен, гр.№6 на ТП-75 вкл.	Жилой сектор, шинномонтажка.	
2	Сорочинские КЭС ТП-6 (ОКЭС)	вводной рубильник (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-6 отгорела каб.перемычка (ОКЭС) от вводного рубильника до руб гр.3. Нагрузка А-54А В-48А С-70А	ПН на вводном руб по ф.С	03.09.2021	14ч55м	15ч15м	00ч20м	устранили повреждение, вкл.	жилой сектор	
3	Александровский РУЭС ТП-90 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружили. Нагрузка А-18А В-9А С-28А	ПН-100А по ф.С	03.09.2021	14ч05м	14ч21м	00ч16м	заменяли ПН, вкл.	жилой сектор	
4	Саракташский РУЭС ТП-265 (ОКЭС)	гр.№5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер.Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ повреждений не обнаружили. Нагрузка А-70А В-40А С-60А	ПН-100А по ф.С и ф.В	03.09.2021	14ч10м	14ч45м	00ч35м	заменяли ПН, вкл.	жилой сектор	
5	Орские КЭС ТП-110 (ОКЭС)	гр.Ул. Освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	Обнаружили повреждение опоры (ОКЭС) ул. Освещения по ул.Ленина 71А	не откл.	03.09.2021	16ч05м	17ч05м	01ч00м	заменяли опору, вкл группу	Ул.освещение	

6	Саракташский РУЭС ТП-310 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер.Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ повреждений не обнаружили. Нагрузка А-11А В-12А С-47А	ПН-100А по ф.С	03.09.2021	17ч05м	17ч25м	00ч20м	заменяли ПН, вкл.	жилой сектор	
7	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	гр. Гаражи (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В ВПУ (абонентская) ГСК-444 выгорел вводной рубильник	Группа не отключалась.	04.09.2021	06ч04м	13ч30м	07ч26м	Абонент произвел замену рубильника, вкл гр.Гаражи	ГСК	
8	Переволоцкий РУЭС ТП-67 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ повреждений не обнаружили.	АВ-160А	04.09.2021	09ч00м	09ч40м	00ч40м	повторно вкл.	Администрация, почта, пенсион.фонд	
9	Переволоцкий РУЭС ТП-41 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) слетел изолятор на опоре №22, в результате замыкания отгорел провод.	АВ-160А	04.09.2021	15ч00м	17ч00м	02ч00м	устранили повреждение, вкл.	Почта, магазин, жилой сектор	
10	Медногорский РУЭС ТП-42 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Экскаватор сорвал крепление СИП на опоре №2/1 ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС)	Группа не отключалась.	04.09.2021	17ч50м	19ч51м	02ч01м	На ВЛИ-0,4кВ опора №2/1 устранили повреждение, гр.№2 вкл.	ГСК	
11	Сорочинские КЭС ТП-212 (ОКЭС)	гр.Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №21, виновник скрылся	Группа не отключалась.	07.09.2021	17ч00м	18ч38м	01ч38м	Заменяли опору, вкл группу	Ул.освещение	
12	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-18 квартал (ОКЭС)	гр.Ломоносова 46 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-18 до ВРУ ж/д ул.Ломоносова 46	ПН-250 А фазы "В"	07.09.2021	18ч07м	19ч10м	01ч03м	Запитали по резервной КЛ-0,4 кВ	5-ти этажный ж/д	
13	Саракташский РУЭС ТП-297 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ повреждений не обнаружили. Нагрузка А-31А В-37А С-26А	ПН-100А по ф.С	07.09.2021	22ч45м	23ч25м	00ч40м	заменяли ПН, вкл.	жилой сектор	

14	Абдулинские КЭС ТП-39 (ОКЭС)	гр.5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ повреждений не обнаружили. Нагрузка А-60А В-32А С-72А	ПН-100А по ф.С	08.09.2021	22ч10м	22ч30м	00ч20м	заменяли ПН, вкл.	жилой сектор	
15	Соль-Илецкий РУЭС ТП-71 (ОКЭС)	гр-6 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора ВЛИ-0,4 кВ	Группа не отключалась.	10.09.2021	01ч40м	01ч40м	00ч00м	гр не отключалась	жилой сектор	10.09.2021 в 06ч10м заменили поврежденную опору
16	Сорочинский КЭС ТП-166(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ,повреждений не обнаружено.	Сгорел ПН-100А фазы "В"	10.09.2021	18ч58м	19ч15м	00ч17м	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ,повреждений не обнаружено, заменили ПН,вкл. Нагрузка: А-33А,В-33А,С-26А.	жилой сектор	
17	Бузулукский КЭС РП-19(ОКЭС)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора 0,4кВ №10. СИП целый.ДТП оформлено	Защита не срабатывала	12.09.2021	14ч20м				уличное освещение	Менять опору будут 13.09
18	Саракташский РУЭС ТП-290 (ОКЭС)	гр.6 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	нагрузка фазы А-3А,В-14А,10А	ПН-100А	14.09.2021	15ч55м	16ч30м	00ч35м	заменяли ПН гр. Вкл	жилой дом	
19	Октябрьский РУЭС ТП-30 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден АВ-100А гр.2 ТП-30 (ОКЭС).	АВ-100А	16.09.2021	12ч20м	14ч20м	02ч00м	заменяли АВ-100А, вкл	жилой сектор	
20	Бугурусланские КЭС ТП-70 (ОКЭС)	гр. Советская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ повреждений нет, нагрузка фазы А-130А В-90А С-95А	АВ-160 А	17.09.2021	19ч12м	19ч55м	00ч43м	повторно вкл.	жилой сектор	
21	Бугурусланские КЭС ТП-31 (ОКЭС)	гр.Интернациональная(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-31 отключили группу для тушения пожара по ул. Интернациональная №1.	Группа не отключалась.	21.09.2021	03ч43м	05ч05м	01ч22м	Пожар потушен, группу на ТП-31 вкл.	Жилой сектор.	

22	Бугурусланские КЭС ТП-41 (ОКЭС)	гр. Маяковского	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ повреждений нет, нагрузка фазы А-10А В-50А С-2А	АВ-100А	21.09.2021	16ч55м	17ч12м	00ч17м	повторно вкл.	жилой сектор	
23	Саракташский РУЭС ТП-265 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждён ПН-100А фазы "С".	Повреждён ПН-100А фазы "С".	21.09.2021	21ч20м	22ч15м	00ч55м	Заменяли повреждённый ПН,вкл., нагрузка: А-52А,В-67А,С-92А.	Жилой сектор.	
24	Орские КЭС ТП-247 (ОКЭС)	гр.7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-247 до ВРУ ул.Карельская 41	ПН	22.09.2021	08ч00м	08ч50м	00ч50м	реабилитационный центр запитали по резерву	оздоровительный центр	22.09.2021 КЛ восстановили
25	Октябрьский РУЭС ТП-42(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Поврежден АВ-160А гр.2 (ОКЭС). Контакт фазы С. Нагрузка А-25А,В-27А,С-10А	Защита не срабатывала	22.09.2021	22ч40м	23ч00м	00ч20м	Пересадили гр.2 на свободный АВ-100А	Жилой сектор	
26	Александровский РУЭС ТП-198 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	В результате схлеста ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) в пролёте оп.13-14 на ТП-198 (ОКЭС) на гр.1 отгорела шина ТТ по ф.А	АВ 250А не отключился	24.09.2021	15ч02м	16ч13м	01ч11м	На ТП-198 гр.1 заменили ТТ, восстановили контакт, гр.1 вкл	Магазин, жилой сектор	
27	Бугурусланские КЭС ТП-7 (ОКЭС)	гр. Революционная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-7 отключили группу для тушения пожара по ул. Революционная	Группа не отключалась.	27.09.2021	05ч18м	08ч20м	03ч02м	после тушения пожара в охранной зоне ВЛ вкл. гр.	Пенсин.фонд (резерв), банк (резерв), жилой сектор.	
28	Соль-Илецкий РУЭС ТП-6 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора ВЛИ-0,4 кВ (ОКЭС)	Группа не отключалась.	30.09.2021	09ч58м	09ч58м	00ч00м	гр не отключалась	жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Сентябрь, 2021 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с. "1-Водоподъем" (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС),ТП-17А,15,1,2М,14,13,32,25,2019,СКЗ,НПОГАТ,Свинокомпл екс,БазаМаст,ЮК-25/5,Сады,Юрма,Насосная горводы,Гаражи,Техсервис, МехЗавод,СТО,Ника,Профил акторий (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Уральская сталь на п/с."1-Водоподъем".	Земляная защита	01.09.2021	10ч35м	12ч55м	02ч20м	На п/с."1-Водоподъем" ф.11 повторно вкл.	жилой сектор, сады, промзона, тюрьма(резерв)	
2	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.Си-18(ОКЭС)	ТП-41,20,22,110,82,34,7,99,95,71,23,11,118,21,26,28,139,160,47,58,102,27,1009,39,42,55,56,57(ОКЭС), ТП-19,74,73,78(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10кВ ф.Си-18 опора №1 повреждены разрядники РВО фазы А,В,С.	ТО	01.09.2021	14ч03м	14ч49м	00ч46м	Откл. повр. участок, ф.Си-18 до ТП-7 запитали по ф.1-3 с РП-1. Без напряжения ТП-82,110,20,22,34,41(жилой сектор).	Очистные сооружения-есть резерв,горгаз,дортстрой,школа,детсад-есть резерв,жилой сектор,быт.	На ВЛ-10кВ ф.Си-18 опора №1 заменили повреждённые разрядники(установили ОПН), ф.Си-18 на п/с."Соль-Илецкая" вкл. до ТП-7 в 16ч13м.
3	Бугурусланский КЭС РП-1(ОКЭС)	ф.РП 1-11(ОКЭС)	ТП-74 1-СШ 6кВ(ОКЭС), ТП-142,69,216,221,135,212,193,184(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-6кВ ф.РП 1-11 отключился реклоузер №2. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено	выпавших блинкеров нет	01.09.2021	19ч05м	20ч00м	00ч55м	повторно вкл.	Школа-интернат,промзона.	
4	г.Оренбург РП-19 (ОПО)	1-СШ 10кВ(ОПО)	ТП-3033 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от РП-19 до ТП-839 ф.19-3.	персонал смежной организации не сообщает	02.09.2021	11ч07м	11ч42м	00ч35м	На РП-19 вкл.1-СШ 10кВ и вкл. ф.19-4.	Жилой сектор, быт.	
5	Медногорский РУЭС ТП-15 (ОКЭС)	ф.Сады и огороды (ОКЭС)	ТП-1,4,5,7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. Произвели осмотр эл.оборудования, причины не выявили	выпавших блинкеров нет	03.09.2021	11ч07м	12ч10м	01ч03м	повторно вкл.	сады и огороды	
6	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-1604, 1604, 1611, 1613, 1615, 1616, 1617(1), 1620, 1673, 1675, 1677, 613 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. Касание деревьями проводов ВЛ-10кВ (ОКЭС)	МТЗ	03.09.2021	11ч23м	17ч00м	05ч37м	Произвели опиловку деревьев, вкл ф.4	Больница (резерв), НС (резерв), 2л/сад, жилой сектор, быт	Запитали ТП-1604, 1677, 1675, 1615 больница, НС, 2л/с по ф.20 в 12ч27м

7	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-101, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 207, 210, 510, 516, 519, 601, 901, 902 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	Обнаружили птицу на РТП-601 (ОКЭС)	выпавших блинкеров нет	03.09.2021	11ч29м	11ч52м	00ч23м	Откл. ЛР-104, вкл ф.1.	Жилой сектор, быт.	Убрали птицу с РТП ТП-601, 134, 519 (жилой сектор) в 12ч15м
8	г.Оренбург п/с Аэропорт (ЦПО)	ф.А-5 (ОПО)	ТП-3093, 3092, 3077(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке ВЛ в сторону парк- отеля "Нежинка"	Земляная защита	03.09.2021	14ч00м	14ч52м	00ч52м	откл поврежденную отпайку ВЛ, вкл ф.А-5 и зхТП (ОКЭС)	Жилой сектор, быт.	Запитали ТП-3093, 3092, 3077(ОКЭС) по ремонтной схеме по ф.Неж-4 в 15ч50м
9	г.Оренбург п/с 9 января (ЦПО)	ф.Ян-3 (ОКЭС)	ТП-3096, 3127(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	03.09.2021	18ч40м	19ч59м	01ч19м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
10	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская (ЦПО)	ф.Ак-12 (ОКЭС)	ТП-23,25,39,47,52,53,54, 55,59,61,75,76,81,91,102, 114 (ОКЭС) ТП-96, 97 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10кВ ф.Ак-12 на опоре №120 поврежден изолятор фазы "В"	Земляная защита	04.09.2021	05ч50м	06ч50м	01ч00м	На ВЛ-10 кВ откл. ЛР- 20, ф.Ак-12 вкл.	2-АЗС, АБЗ, хлебокомбинат, жилой сектор, быт.	Заменяли изолятор на опоре и вкл ТП- 39, 55, 91 (ОКЭС) в 07ч42м
11	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-2 (ОКЭС)	ТП-3228 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	МТЗ	04.09.2021	07ч03м	07ч06м	00ч03м	повторно вкл.	Морг (резерв)	
12	Оренбург РП-35 (ОПО)	ф.35-4 (ОПО)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке ВЛ	ТО	04.09.2021	07ч43м	10ч02м	02ч19м	отключили поврежденный участок ВЛ, вкл ф.35-4	База "Логистика"	
13	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО) ВЛ- 110кВ	1СШ-10кВ (ЦПО)	ф.1, ф.6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ- 110кВ в сетях ЦПО.	персонал смежной организации не сообщает	04.09.2021	07ч30м	07ч46м	00ч16м	повторно вкл.	Почта, сотовая связь, водозабор (резерв), школа (резерв), жилой сектор, быт	
14	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Очистные (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-Шахты водоподъёма №24,25,29,30,31,2,9,10 (ВКХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Касание деревьев ВЛ- 10кВ (ОКЭС) от ШР-25 до ШР-5	ТО	04.09.2021	13ч55м	16ч10м	02ч15м	Откл ВЛ-10кВ (ОКЭС) от ШР-25 до ШР-5, вкл ф.6	Шахты водоподъёма (ВКХ) №24,25,29,30,31,2,9,10 (резерв)	Откл ВЛ-10кВ (ОКЭС) от ШР-25 до ШР-5 для опиловки деревьев

15	Бузулукский КЭС, Тоцкий РУЭС п/с."Тоцкая"(ЗПО)	ф.Тц-1(ОКЭС)	ТП- 101,103,104,105,106,107,121, 122,126,127,130,132,133,134, 137(ОКЭС). ТП- 145(абонентская).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. На ВЛ-10кВ ф.Тц- 1 поврежден ж/б укус на опоре №15.	фидер не отключался	04.09.2021	22ч50м	22ч50м	00ч00м	Замену поврежденного укоса на ж/б опоре №15 будут производить 06.09.2021.	Жилой сектор.	
16	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(ВП О)	ф.24(ОКЭС)	ТП- 241,242,243,244,405(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь. Произвели осмотр электрооборудования , повреждений не обнаружено.	МТЗ	06.09.2021	02ч45м	04ч03м	01ч18м	Произвели осмотр электрооборудования , повреждений не обнаружено. Повторно вкл.	Водозабор- резерв,горнолыжная база-резерв.	
17	г. Оренбург РП-8 (ОКЭС)	ф.8-1 (ОПО)	ТП-120,126,180,339 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6 кВ (ОПО) от ТП 126 до ТП- 127	Земля	06.09.2021	14ч43м	16ч04м	01ч21м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	абоненты ОПО	
18	г. оренбург РП-4 (ОПО)	ф. 4-5 (ОПО)	ТП-3013 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ- 6кВ(ОПО) от ТП-44 до ТП-224 ф.4-5	Земля	06.09.2021	14ч45м	15ч15м	00ч30м	на ТП-3013 откл. ВН в стор. ТП-44 ф. вкл.	ФСБ (резерв), больница (резерв) главпочтамт (резерв)	
19	Александровский РУЭС ТП-121 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТП-121 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорело ПК-10А, произвели осмотр электрооборудования , повреждений нет	ПК	06.09.2021	14ч30м	15ч24м	00ч54м	на ТП-121 заменили ПК, ТП вкл.	промзона	
20	г. Оренбург ЦРП НМЗ 1 и 2 СШ (нефтемаслозавод)	ф. 12,20,24,31 (ОКЭС)	ТП-3058 1 и 2 СШ, 3060 1 и 2 СШ, 3059 1 и 2 СШ, 3053,3071 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях Сакмарской ТЭЦ	персонал смежной организации не сообщает	06.09.2021	18ч40м	18ч58м	00ч18м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт. ЦТП, НС	ЦРП НМЗ ф.12 вкл. в 19ч34м
21	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль- Илецкая"(ЦПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-30,31,99,33,61,100,101, 38,35,15,163,14,51,10А, 37,162 (ОКЭС) ТП-218, 36 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-218 в РУ-10 кВ попала кошка	ТО, АПВ успешно	07.09.2021	10ч48м	10ч48м	время срабатывания АПВ	АПВ успешно	больница (резерв), 2- Д/С, школа, жилой сектор, быт.	
22	Оренбург РП-15 (ОПО)	ф.15-4 (ОПО)	Абоненты ОПО	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ подрядной организацией ОПО, повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-898 до ТП-3004 ф.15-4	Земля	08.09.2021	16ч00м	21ч48м	05ч48м	КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП- 898 до ТП-3004 восстановлена бригадой ОПО	КЛ-10 кВ от ТП-898 до ТП-3004 ф.15-4 на холостом ходу	

23	Бузулукские КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф. 5 (ОКЭС)	ТП- 501,502,503,504,506,507,509, 511,512,513,514,517,518,520, 521,522,523,122,108,107,104 (ОКЭС) ТП-524 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	Земля	09.09.2021	19ч45м	20ч10м	00ч15м	ВЛ-10 кВ ф. 5 откл. ЛР- 501 ф. Вкл.	жилой сектор	
24	г. Оренбург п/с Юго- Восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-18 (ОПО)	РП-82 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6 кВ (ОПО) от п/с Юго- Восточная до РП-82	МТЗ	10.09.2021	04ч20м	04ч40м	00ч20м	на РП-82 откл. В ф. ЮВ-18 вкл. СВ	ООО "Восток"	
25	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ЭнергоНефть)	ф. 16 (ОКЭС)	ТП-204, 13,22,61,28,128,223,213,220 (ОКЭС) ТП- 125,123,126,189,181,124,132, 131,129,133,137,134,136,146, 215,160 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ВЛ-10кВ ф. 16 откл. реклоузер №4	выпавших блинкеров нст	10.09.2021	06ч58м	06ч59м	00ч01м	повторно вкл.	промзона, ЗАО терминал "Пион", ОРТПЦ (резерв) скважина, жилой сектор	В 17ч20м произвели осмотр, обнаружили под опорой №78-10- 13 птицу.
26	Медногорский РУЭС п/с. "Медногорская- городская" (ВПО)	ф.2 (ОКЭС)	РП-1 2 СШ (ОКЭС) ТП- 72,74,76,75,78,79,191 (ОКЭС) ТП-21,23,71,73,77 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10кВ ф.2 опора №24 поврежден мультивиски.	Земля	10.09.2021	07ч25м	08ч30м	01ч05м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР- 22, ф.2 на п/с. "Медногорская- городская" вкл., РП-1 в 07ч45м вкл. СВ-10кВ.	НС-резерв, жилой сектор, быт	
27	Переволоцкий РУЭС п/с Сельская (ЦПО)	ф. Сел-5 (ОПО)	ТП-27 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО. Дождь.	персонал смежной организации не сообщает	10.09.2021	20ч12м	20ч28м	00ч16м	повторно вкл.	Жилой сектор.	
28	Медногорский РУЭС РП-3 (ОКЭС)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-1, 4, 5, 7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-15 откл. ВВ.	Земля	10.09.2021	20ч47м				сады и огороды (не жилые)	Осмотр эл. Оборудования причины откл. не выявил. Ремонт РЗА на ТП- 15 будет производиться в рабочее время.
29	Абдулинский КЭС п/с Тяговая(РЖД)	ф. ВЧД(РЖД)	ТП(ОКЭС): 107,108,95,90	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Осмотр причину отключения не выявил	МТЗ	11.09.2021	08ч02м	08ч09м	00ч07м	РЖД повторно вкл. Осмотрели оборудование ОКЭС	РТПЦ(резерв), очистные(резерв), жилой сектор	

30	Абдулинский КЭС п/с Тяговая(РЖД)	ф.ВЧД(РЖД)	ТП(ОКЭС): 107,108,95,90	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Осмотр причину отключения не выявил	МТЗ	11.09.2021	08ч17мм	11ч23м	03ч06м	РЖД повторно вкл.Осмотрели оборудование ОКЭС	РТПЦ(резерв), очистные(резерв), жилой сектор	
31	Оренбург ТП-3119(ОКЭС)	ТМ-2(ОКЭС)	2 и 4 СШ(ОКЭС)(запитаны перемычкой)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сгорело 2 ПК-50А на ТМ-2, произвели осмотр электрооборудования, повреждений нет	ПК	11.09.2021	08ч50м	10ч23м	01ч33м	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено. Заменяли ПК, вкл.	Прокуратура, организации	в ВРУ Прокуратуры Ленинская 23 по вводу №1 поврежден пускатель.
32	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-5,ф.ЮВ-16(ОПО)	ТП-3005,3009(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО по ф.ЮВ-5.	персонал смежной организации не сообщает	12.09.2021	19ч17м	20ч23м	01ч06м	ОПО откл. повр.участок ф.ЮВ-5,ф.ЮВ-16 на п/с."Юго-Восточная" вкл., ТП-3009 вкл. в 21ч00м.	ПНС,магазин Пятёрочка,детсад,жилой сектор,быт.	На время реконструкции 1-СШ 6кВ Ф.ЮВ-5,ф.ЮВ-16 на п/с."Юго-Восточная" подключены под одни контакты.
33	г. Оренбург ТП-3132 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТП-3132 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	РУ-10 кВ кошка попала под напряжение	ПК	13.09.2021	12ч20м	13ч20м	01ч00м	на ТП-3132 заменили 3 ПК	жилой сектор	
34	г. Оренбург РП-60 (ОПО)	ф. 60-4 (ОКЭС)	ТП-3086 1 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 10кВ(ОКЭС) от ТП-3086 до ТП-467	ТО	13.09.2021	15ч54м	16ч24м	00ч30м	отключили поврежденную КЛ, на ТП-3086 вкл. СР	школа, жилой сектор	14.09.2021 16ч45м КЛ. восстановлена, испытание выдержала
35	г. Оренбург п/с Шевченко(ЦПО)	ф. Шв-27 (ОКЭС)	ТП-3205 2СШ,3209 2СШ,3208 2СШ,3210 2СШ,3207 2СШ,3206 2СШ,3298 2СШ,3097 2СШ,3291 2СШ, 3292 2СШ,3293 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 10 кВ(ОКЭС) от ТП-3206 до ТП-3298	ТО	13.09.2021	16ч32м	17ч25м	00ч53м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор, быт	
36	г.Оренбург РП-40(ОПО)	ф.40-5(ОПО)	ТП-3119 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-585 до ТП-723 ф.40-5.	ТО	13.09.2021	22ч00м	22ч25м	00ч25м	На ТП-3119 откл. ВН в ст. ТП-1257 ф.40-5, вкл. ВН в ст. ТП-88 ф.56-3.	Прокуратура,магазин "Магнит",ООО"Союз",ОО"Роша".	
37	Медногорский РУЭС п/с."Медногорская-Районная"(ВПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-51,52,54,55,56,57 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	По запросу МЧС на п/с."Медногорская-Районная" откл. ф.5 для тушения пожара жилого дома по ул. Юбилейная №7.	фидер не отключался	13.09.2021 14.09.2021	23ч28м	00ч03м	00ч35м	Пожар по ул. Юбилейная №7 потушен,ф.5 на п/с."Медногорская-Районная" вкл.	Жилой сектор,быт.	

38	Оренбург п/с Промбаза(ГазпромЭне рго)	ф.ПБ-37(ОКЭС)	РП-41(1 СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Поврежден изолятор на ВЛ-10кВ опоры №23(ОКЭС) и отгорел шлейф	фидер не отключался	14.09.2021	18*46м	20*20м	01*36м	Осмотрели ВЛ, вывели поврежденный участок, на РП-41 вкл. СВ	Производственная база(резерв)	Заменяли изолятор на опоре и вкл КВЛ- 10кВ ф.ПБ-37 15.09.21. в 21*29м
39	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	2СШ-6кВ	ф.4,6,8, 18, 24, 28, 30, 32, 36, 42 (ОКЭС) ф.10, 12, 22 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	12 Неправильная работа РЗА.	Неселективная работа РЗА на п/с Город-2	откл. В ввода 2СШ-6кВ на п/с	15.09.2021	17*05м	17*20м	00*15м	откл.ф.30, вкл В ввода 2СШ-6кВ на п/с Город- 2	г.Новотроицк пром.зона, жилой сектор, быт	
40	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.30 (ОКЭС)	ТП-40,41,41а,42, 43, 44, 45, 33, 34Б (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ от ТП- 34 до ТП-34Б(ОКЭС)	МТЗ	15.09.2021	17*05м	20*09м	03*04м	Вывели поврежденный участок, вкл.	колледж, жилой сектор, быт	
41	Бугуруславский КЭС п/с Новая(СПО)	ф.НВ-6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 8,175,197(1),196,7(1),1, 166(1),172	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-7(ОКЭС) и от ТП-172 до опоры №72(ОКЭС)	ТО, АПВ не успешно	16.09.2021	00*35м	01*40м	01*05м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Жилой сектор, быт	21.09.21 КЛ. восстановлена
42	Орские КЭС п/с ОЗТП (ВПО)	ф. 8 (ОрПО)	ТП-582,800 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	МТЗ	16.09.2021	22*05м	23*30м	01*25м	откл. Поврежденный участок ф. вкл.	Жилой сектор, быт	
43	г. Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-9 (ОПО)	ТП-3023 1 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ- 10кВ(ОПО) от ТП-250 до ТП-330	ТО	17.09.2021	02*01м	02*42м	00*41м	ОПО откл. поврежденную КЛ ф. 57-9 вкл.	Жилой сектор, быт	
44	г. Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-3 (ОПО)	ТП-3115 1СШ, 3227 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ- 10кВ(бесхозный) от ТП-1199 до ТП-3115	Земля	17.09.2021	02*24м	03*21м	00*57	абонентов запитали по ф.60-7	Жилой сектор, быт	17.09.2021г. КЛ-10кВ от ТП-1199 до ТП- 3115 ф.57-3 восстановлена,испыт ана,включена в 17*12м.
45	г. Оренбург РП-40 1СШ (ОПО)	ф.ЮЗ-33 (ОПО)	ТП-3301 2СШ,3302 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от п/с Юго- Западная до РП-40	ТО	17.09.2021	02*35м	02*52м	00*17м	на ТП-3301 откл. ВН в стор. РП-40 ф. 40-7 вкл. СВН	Жилой сектор, быт	

46	Оренбург РП-77(ОПО)	ф. 77-1(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3007(2СШ), 3032(2СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-бкв от ТП-3007 до РП-5 ф.77-1(ОПО) и от ТП-181 до ТП-172 ф.77-1(ОПО)	ТО	20.09.2021	16ч01м	16ч27м	00ч26м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Лаборатория(резерв), жилой сектор, школа(резерв), быт	ТП-3032 2СШ запитали в 16ч37м
47	Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС п/с."Северная"(СПО)	ф.Св-10(СПО)	ТП-Св-10-1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО.	МТЗ,АПВ не успешное.	20.09.2021	19ч18м	22ч27м	03ч09м	СПО устранили повреждение, ф Св-10 на п/с."Северная" вкл.	Жилой сектор.	
48	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. 11,14 (ОКЭС)	ТП-201,202,203,205,204 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.23 (ВПО) от п/с Кувандыкская до РП-2	земля	22.09.2021	10ч30м	11ч18м	00ч48м	на РП-2 откл. В ф. 23 вкл. СВ, вкл. ф. 11, 14	поликлиника, гимназия,котельная, жилой сектор	
49	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф. Город-5 (ОКЭС)	ТП-56,514,31,243 (ОКЭС)ТП-103,282 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10 кВ ЛР №59 поврежден изолятор	ТО	22.09.2021	12ч15м	12ч45м	00ч30м	вывели поврежденный участок, ф. включили	жилой сектор, быт	22.09.2021 18ч48м заменили ЛР №59
50	г. Оренбург РП-33 (ОПО)	ф. 33-6 (ОПО)	ТП-3082, 3043 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ (ОПО) упало дерево	ТО	22.09.2021	15ч54м	16ч55м	01ч01м	на ТП-198 откл. ВН в стор. РП-33 на ТП 410 вкл. СР	КНС, жилой сектор	22.09.21 18ч12м ф.33-6 полностью включен
51	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-166, 176, 196, 197, 199, 225, 226, 227, 72, 73, 89, 90, 91 (ОКЭС) ТП-135, 20, 31, 154, 155 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) в пролёте опор 50-18-5 и 50-18-6 упала аварийная опора (РЖД) в месте пересечения ВЛ в результате обрыва провода	ТО	23.09.2021	14ч25м	15ч28м	01ч03м	Откл ЛР-147, вкл ф.14	2 скважины, участок ОКЭС (ДЭС), жилой сектор, быт.	ТП-91 (ДЭС) и ЗхТП абонентские. Устранили повреждение и вкл. в 17ч13м
52	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ЭнергоНефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-204, 13,22,61,28,128,223,213,220 (ОКЭС) ТП-125,123,126,189,181,124,132, 131,129,133,137,134,136,146, 215,160 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	ВЛ-10 кВ ф. 16 откл. Реклоузер№4	24.09.2021	19ч30м	19ч32м	00ч02м	повторно вкл.	ОРТПЦ (резерв) ЗАО Пион (резерв) промзона, жилой сектор	
53	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ЭнергоНефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-204, 13,22,61,28,128,223,213,220 (ОКЭС) ТП-125,123,126,189,181,124,132, 131,129,133,137,134,136,146, 215,160 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	провис провода ВЛ-10 кВ (абонентская) в стор.ТП-133 (абонентская)	ВЛ-10 кВ ф. 16 откл. Реклоузер№4	24.09.2021	21ч45м	21ч46м	00ч01м	повторно вкл.	ОРТПЦ (резерв) ЗАО Пион (резерв) промзона, жилой сектор	провис провода ВЛ-10 кВ (абонентская) в стор.ТП-133 (абонентская)

54	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ЭнергоНефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-204, 13,22,61,28,128,223,213,220 (ОКЭС) ТП-125,123,126,189,181,124,132,131,129,133,137,134,136,146,215,160 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	провис провода ВЛ-10 кВ (абонентская) в стор.ТП-133 (абонентская)	ВЛ-10 кВ ф. 16 откл. Реклоузер№4	24.09.2021	22ч05м	22ч10м	00ч05м	На ВЛ-10 кВ откл. ЛР-164, реклоузер №4 вкл.	ОРТПЦ (резерв) ЗАО Пион (резерв) промзона, жилой сектор	провис провода ВЛ-10 кВ (абонентская) в стор.ТП-133 (абонентская)
55	г. Оренбург РП-33 (ОПО)	ф. 33-2 (ОПО)	ТП-3012,3125 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	Земля	24.09.2021	22ч25м	22ч56м	00ч31м	ТП-3125 запитали по ф. Рш-1	жилой сектор	ТП-3012 Без напряжения. ТП-3012 включили в 09ч30м 25.09.2021.
56	г.Оренбург п/с."Шевченковская"(ЦПО)	ф.Шв-23(ОКЭС) не отключался.	ТП-3061 2-СШ 10кВ,3062 2-СШ 10кВ,3287 2-СШ 10кВ,3289 2-СШ 10кВ,3290 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Росводоканал при производстве землянных работ повредили КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с."Шевченковская" до ТП-3290 ф.Шв-23.	Земля	25.09.2021 26.09.2021	10ч51м	00ч06м	13ч15м	КЛ-10кВ восстановлен, включен.	ООКБ№2-резерв,Перенатальный центр-резерв.	
57	Бузулукский КЭС РП-1(ОКЭС)	ф.Центральный(ОКЭС)	ТП-4,6,7,43,51,53,54,57,58,301,477(ОКЭС). ТП-136(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ЛР-207 до ТП-51.	ТО	25.09.2021	11ч08м	12ч05м	00ч57м	Откл. повр участок, ф.Центральный на РП-1 вкл.	Индустриальный колледж,магазины,жилой сектор.	
58	г.Оренбург п/с."Шевченковская"(ЦПО)	ф.Шв-24(ОКЭС) не отключался.	ТП-3061 1-СШ 10кВ,3062 1-СШ 10кВ,3287 1-СШ 10кВ,3289 1-СШ 10кВ,3290 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Росводоканал при производстве землянных работ повредили КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с."Шевченковская" до ТП-3290 ф.Шв-24.	Земля	25.09.2021	14ч30м	14ч31м	00ч01м	После согласования с энергетиком ООКБ№2 на ТП-3290 откл. ВН в ст. п/с."Шевченковская" ф.Шв-24, на ТП-3062 вкл. ВН в ст. РП-74 ф.74-7	ООКБ№2,Перенатальный центр.	КЛ-10кВ восстановлен, включен 26.09.2021 в 00ч06м.
59	Сакмарский РУЭС п/с."Сакмарская"(ЦПО)	ф.Ск-9(ЦПО)	ТП-15,17,18(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	Земля	25.09.2021	14ч10м	15ч04м	00ч54м	ЦПО откл. повр. участок, ф.9 на п/с."Сакмарская" вкл.	Жилой сектор,ИП.	
60	г.Оренбург п/с."Береговая"(ЦПО)	ф.Б-5(ОПО)	ТП-3119 1-СШ 10кВ,3288 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Береговая" до РП-60.	Земля	25.09.2021	18ч03м	18ч04м	00ч01м	На РП-60 по ТУ откл.В ф.Б-5,вкл. СВ-10кВ.	Прокуратура,магазин "Магнит",ООО"Союз",ООО"Рона".	
61	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-5,ф.ЮВ-16(ОПО)	ТП-3005,3009(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-3005 до ТП-170 по ф.ЮВ-16.	Земля	26.09.2021	14ч50м	15ч31м	00ч41м	ОПО откл. повр.участок ф.ЮВ-5,ф.ЮВ-16 на п/с."Юго-Восточная" вкл., ТП-3005 вкл. в 15ч59м.	Детсад,ПНС,ГСК, маг-н"Пятёрочка",Жилой сектор.	ф.ЮВ-5 и ф.ЮВ-16 на п/с."Юго-Восточная" подключены под одни контакты в временном КРУН-6кВ.

62	Медногорский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	2СШ-6кВ (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	произвели осмотр эл.оборудования, повреждений нет	Земляная защита в яч. ТН- 2	27.09.2021	06ч08м	06ч29м	00ч21м	повторно вкл.	Полиция, жилой сектор, быт	
63	Соль-Илецкий РУЭС п/с "Соль- Илецкая"(ЦПО)	ф.Си-10 (ЦПО)	ТП-174, 105, 120, 168, 115, 121, 165, 166, 141, 131, 133, 129, 130, 140, 134 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. Повреждение в сетях ЦПО	МТЗ	27.09.2021	20ч30м	22ч00м	01ч30м	Откл ПУС-1, абоненты ОКЭС запитали по ф.2- 3	ОРТПЦ (резерв), ферферские хоз-ва, кафе, жилье	
64	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.45 (ОрПО)	ТП-абонентские (ОрПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	Земляная защита	27.09.2021	21ч56м	23ч12м	01ч16м	вкл	абоненты ОрПО	
65	г. Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф. Ст-12 (ОКЭС)	РП-68 2 СШ (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ-10 кВ(ОКЭС) от п/с Степная до РП-68 с места раскопок виновник скрылся	Земля	29.09.2021	11ч06м	11ч08м	00ч02м	РП-68 2 СШ запитали с РП-59 ф 59-16	жилой сектор, быт	КЛ-10кВ восстановлен, включен 29.09.2021 в 21ч26м.
66	г. Оренбург п/с Юго- Восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-26 (ОПО)	РП-50 2 СШ (ОПО) ТП- 3117 2 СШ,3116 1 СШ (ОКЭС) ТП-1760 2СШ,1759 2СШ,1942 1СШ (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ- 10кВ(ОПО) от п/с Юго- Восточная до РП-50	МТЗ	30.09.2021	13ч30м	13ч37м	00ч07м	на РП-50 откл. В. ф. ЮВ-26 вкл. СВ	жилой сектор, ТД "Сокол"	
67	Бугурусланские КЭС п/с Городская (СПО)	ф. Г-8 (ОКЭС)	ТП-66,6 1СШ,167,138,187,141,150,9,5 0,155,67,48 1СШ, 7 1СШ,200 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ бригадой ВХХ повреждена КЛ- 6кВ(ОКЭС) от ТП-7 до ТП-172	МТЗ	30.09.2021	13ч45м	14ч15м	00ч30м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	МФЦ, жилой сектор,быт	
68	г. Оренбург Ростоши (ЦПО)	ф. РШ-13 (ОПО)	РП-83 1 СШ (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 10 кВ(ОПО) от п/с Ростоши до РП-83	ТО	30.09.2021	17ч29м	18ч34м	01ч05м	на РП-83 откл. В. ф. РШ-13, вкл. СВ-10 кВ	Жилой сектор,быт. (резерв) школа, д/сад (резерв)	