

1.4. Уровень физического износа объектов электросевого хозяйства
АО "Оренбургкоммунэлектросеть"

№ п/п	Наименование показателя	2024	2025	Динамика изменения показателя
		%	%	
1	Коэффициент износа по всему эксплуатируемому имуществу	37,8	38,9	102,99
	<i>в том числе</i>			
1.1	<i>по уровню ВН</i>	34,3	41,1	119,73
1.1.1	Силовое оборудование ПС110 кВ	22,8	28,3	124,16
1.1.2	ВЛ-110 кВ	41,2	48,8	118,27
1.1	<i>по уровню СН1</i>	17,4	21,9	125,99
1.1.1	Силовое оборудование ПС 35 кВ	33,6	36,0	106,91
1.1.2	ВЛ-35 кВ	5,1	9,6	187,65
1.2	<i>по уровню СН2</i>	39,7	39,9	100,62
1.2.1	ВЛ-6-10 кВ	39,0	39,2	100,51
1.2.2	КЛ-6-10 кВ	34,0	32,9	96,89
1.2.3	Силовое оборудование ТП(РП)-10/0,4 кВ	42,1	43,0	102,13
1.3	<i>по уровню НН</i>	36,5	37,8	103,61
1.3.1	ВЛ-0,4 кВ	40,5	41,3	102,16
1.3.2	КЛ-0,4 кВ	22,5	25,2	112,16