

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или неисполненными отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2021 г.

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абдуллинский КЭС, Пономаревский РУЭС ТП-ПН 1-4(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (склест) провода	На ВЛ-0,4кВ(ОКЭС) деревянная опора №22 вылетел крюк фазы "С" и произошёл склест провода фазы "С" с нулевым проводом.	Отключился автомат 100А.	04.05.2021	17ч15м	17ч45м	00ч30м	На ВЛ-0,4кВ опора №22 устранили повреждение, гр.№2 вкл.	Жилой сектор.	
2	Орский КЭС ТП-229(ОКЭС)	гр. №4(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП произошёл склест проводов ВЛ-0,4кВ опора №6. На ТП гр.4 сгорел рубильник. Опора целая.	Сгорели 3 ПН-250А	06.05.2021	11ч25м	13ч45м	02ч25м	Заменяли рубильник, вкл. гр.4	СНТ	
3	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС ТП-127 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №1 и склест проводов ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) гр.1 от ТП-127. ДТП в ГАИ оформлено.	Отключился автомат 100А.	08.05.2021	09ч17м	13ч05м	03ч48м	заменяли опору, устранили склест, вкл.	Жилой сектор.	
4	Орский КЭС Гайский РУЭС ТП-24 (ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП до ВРУ ж/д	ПН	08.05.2021	15ч40м	16ч00м	00ч20м	В ВРУ ж/д сделали одноименку	2-четырёх этажных дома	
5	Орский КЭС ТП-1677(ОКЭС)	гр.№5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-1677 до ВРУ ГБ №1	Отключился автомат 250А.	12.05.2021	11ч03м	—	—	В ВРУ ГБ №1 отработал АВР.	ГБ №1	Восстановлена 14.05 в 15ч45м
6	Соль-Илецкий РУЭС ТП-13(ОКЭС)	гр.№5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ШС 13-5-1 до ШС 219-1-3.	В ШС 13-5-1 отключился автомат 160А	12.05.2021	15ч03м	15ч16м	00ч13м	В ШС 219-1-3 откл. автомат 160А в сторону ШС 13-5-1, вкл. автомат 160А в сторону ТП-219.	Два частных дома.	КЛ-0,4кВ от ШС 13-5-1 до ШС 219-1-3 восстановлена, включена в 18ч50м.
7	г. Оренбург ТП-3099(ОКЭС)	гр.№20(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-3099 до ВРУ-0,4кВ Диагностики 3/1 ввод №2.	Повреждены ПН-400А фазы "А" и "В".	13.05.2021	10ч48м	13ч45м	03ч02м	После окончания плановых работ ТП-3099 1-СШ 10кВ, 1-СШ 0,4кВ, Т-1 вкл.	МКД	КЛ-0,4кВ ввод №2 от ТП-3099 до ВРУ ж/д ул.Диагностики 3/1 восстановлена, введена 20.05.2021 в 13ч42м.
8	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП-134(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (склест) провода	Грузовой автомобиль зацепил радио провод совместный подвес с ВЛ-0,4кВ. На ВЛ-0,4кВ слетел провод с изолятора и произошёл склест фазного провода с нулевым проводом в пролёте опор №13 и №14	АВ-100А	13.05.2021	16ч00м	16ч45м	00ч45м	На ВЛ-0,4кВ устранили повреждение, гр.№1 на ТП-134 вкл.	Жилой сектор, Быт	
9	Бузулукский КЭС ТП-1088(ОКЭС)	гр. Жилой дом 1,31,32(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка после включения А-52А, В-69А, С-55А	АВ-250А	14.05.2021	15ч50м	16ч10м	00ч20м	Повторно вкл. произвели осмотр	Жилой сектор	
10	Соль-Илецкий РУЭС ТП-142 (ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Поврежен корпус ПР-1	группа не откл.	14.05.2021	18ч45м	—	—	Группа не откл.	Жилой сектор	Замену ПР-1 будет производить в рабочее время

10/1	г. Оренбург ТП-3128 (ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (склест) провода	Обрыв провода в пролете опор №17-№18	группа не откл.	14.05.2021	10*02м	15*15м	05*13м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор	
11	Октябрьский РУЭС ТП-22(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключили гр.3 для устранения повреждения на вводе в ж\д	Группу отключили самостоятельно	15.05.2021	12*30м	13*15м	00*45м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор	
12	Новосергиевский РУЭС ТП-309 (ОКЭС)	гр.5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛИ-0,4кВ(ОКЭС) опора №4 из-за плохого контакта выгорели прокол зажимы, поплавились изоляция провода	группа не откл., ПН целые	16.05.2021	08*40м	13*20м	04*40м	Устранили повреждение, вкл.	Инкубатор (резерв), жильё	
13	Бузулукский КЭС ТП-43(ОКЭС)	гр. ул. Ленина(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛИ-0,4кВ(ОКЭС) упало дерево, произошел обрыв провода СИП ввод в жилье дома по ул. Ленина 49 и ул. Ленина 51.	Группа не отключалась.	16.05.2021 17.05.2021	22*25м	00*20м	01*55м	На ВЛИ-0,4кВ устранили повреждение, гр.ул. Ленина на ТП-43 вкл.	Жилой сектор.	Для устранения повреждения на ВЛИ-0,4кВ в 22*25м на ТП-43 откл. гр. ул.Ленина.
14	Бугурусланский КЭС ТП-24(ОКЭС)	гр. РТП (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента. Нагрузка 8-6-7А	AB-250A	17.05.2021	16*20м	16*45м	00*25м	повторно вкл	мастерские	
15	Октябрьский РУЭС ТП-7 (ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	ВЛИ-0,4 кВ произошло падение дерева в пролете опор №13-14	группа не откл.	19.05.2021	09*50м	11*30м	01*40м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор.	
16	г. Оренбург ТП-3032 (ОКЭС)	гр.Харьковская (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ-0,4кВ замыкание голого провода абонентского ввода по ул.Харьковская 31	группа не откл.	20.05.2021	20*40м	21*00м	00*20м	Отключили поврежденный ввод от ВЛ, вкл. группу	Жилой сектор.	
17	г. Оренбург ТП-3082 (ОКЭС)	гр.7 Северная	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛИ-0,4кВ причины не выявил. Замерил нагрузку гр.7 17-8-7А	AB-100A	21.05.2021	00*14м	00*59м	00*45м	повторно вкл AB	Жилой сектор.	
18	Илекский РУЭС ТП-18(ОКЭС)	гр.№5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Повреждён ПН-100А фазы "в"	21.05.2021	14*22м	15*30м	01*08м	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ, заменили поврежденный ПН, гр.№5 вкл.	Жилой сектор.	
19	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС ТП-СВ-1-21(ОКЭС)	РУ-0,4кВ в ст. Поликлиники(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате неисправности АВР пропало полностью "U" на поликлинику	—	22.05.2021	08*40м	09*00м	00*20м	Подали U на поликлинику в ручном режиме	Поликлиника	
20	Бугурусланский КЭС ТП-119(ОКЭС)	ТМ обмотки 0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1. Повреждение ТМ	Нет выхода с ТМ. Поврежден ТМ-200кВА обмотки со стороны 0,4кВ.	защита не срабатывала.	22.05.2021	16*00м	19*30м	03*30м	Заменяли ТМ, вкл.	Оптовая база	
21	Оренбург ТП-3129 (ОКЭС)	гр.Будённого (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-26А, В-5А, С-4А	ПН-250А фазы "С"	22.05.2021	18*50м	19*28м	00*38м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор.	

22	Носергиевский РУЭС ТП-1116(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-1116 гр.№2 поврежден автомат 125А.	Отключился автомат 125А	23.05.2021 24.05.2021	22x50м	00x17м	01x27м	Заменяли автомат,вкл., нагрузка: А-35А; В-21А; С-6А.	Жилой сектор	
23	Абдулинский КЭС ТП-92 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Для тушения пожара ж/д ул.Российская 32 произвели откл. гр.1 от ТП-92	АВ не откл.	24.05.2021	11x40м	11x58м	00x18м	вкл	Жилой сектор	
24	Бузулукский КЭС ТП-27 (ОКЭС)	гр.Авиационная (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Для тушения пожара ж/д ул.Фабричная 33 произвели откл. гр.Авиационная от ТП-27	группа не откл.	26.05.2021	10x40м	12x55м	02x15м	откл. ввод в ж/д ул.Фабричная 33, группу вкл.	Жилой сектор	На ВЛ-0,4 кВ гр.Авиационная от ТП-27 сгорела опора №3/1
25	Медногорский РУЭС ТП-39 (ОКЭС)	гр. 10, 11, 12 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ул.Советская 24, в пролете опор №6-№7 поврежден СИП гр. 11, 12.	группы не откл.	27.05.2021	11x48м	17x07м	07x19м	Устранили повреждение, вкл.	Гаражи, жилой сектор.	
26	Медногорский РУЭС ТП-44 (ОКЭС)	гр.№10 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ, сторонней организацией повреждена КЛ-0,4 кВ от ТП-44 до ВРУ ж/д Комсомольская 11	3-ПН-100А	27.05.2021	18x12м	20x36м	02x24м	ВРУ ж/д Комсомольская 11 запитали от ВЛ-0,4кВ гр.8	5-ти этажный дом	
27	Медногорский РУЭС ТП-44 (ОКЭС)	гр.№12 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ, сторонней организацией повреждена КЛ-0,4 кВ от ТП-44 до ВРУ ж/д Комсомольская 9	3-ПН-100А	27.05.2021	18x12м	20x36м	02x24м	ВРУ ж/д Комсомольская 9 запитали от ВЛ-0,4кВ гр.8	5-ти этажный дом	
28	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-2 Юрга(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (склест) провода	На ВЛ-0,4кВ произошел обрыв провода	защита не сработала.	30.05.2021	13x51м	15x37м	01x46м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор	



Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организаций, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2021 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бузулукский КЭС, Плешановский РУЭС п/с."Плешановская" (ЗПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-104,107,108,122,131,501,502,503,504,506,507,509,511,512,513,514,517,518,520,521,522,523,524(ОКЭС). ТП-525(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ТО	01.05.2021	03ч47м	03ч51м	00ч04м	На п/с."Плешановская" ф.5 повторно вкл.	Дет/сад-есть резерв, администрация, полиция, почта, жилой сектор, б/вт.	
2	г.Оренбург п/с Аэропорт (ЦПО)	ф.А-5(ОПО)	ТП-3092, 3093, 3077 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Обрыв ВЛ-10кВ в сетях ОПО.	ТО	01.05.2021	10ч40м	11ч46м	01ч06м	Запитали ТП-3092, 3077 по ф.Неж-4	жилой сектор пос.Нежинка-3	ф.А-5 вкл и запитана ТП-3093 в 12ч08м
3	Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.33-4 (ОПО)	ТП-3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (абонентская) от РТП-1654 до ТП-1654	ОПО не сообщает	03.05.2021	15ч41м	16ч40м	00ч59м	откл. Р33-4-1, на РП-51 ф.33-4 вкл.	Администрация п.Пригородный, КНС (резерв).	ТП-3160 вкл. в 17ч08м
4	Оренбург РП-59 (ОПО)	ф.59-3 (ОПО)	ТП-448 (2СШ), 1702 (2СШ), 328 (2СШ), 1675, 1005 (2 СШ), 1038,1378 (абонентский)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	03.05.2021	16ч12м	17ч56м	01ч44м	ОПО откл поврежденный участок, ф.59-3 вкл.	Абоненты ОПО	

5	Оренбург РП-71 (ОПО)	ф.71-5 (ОКЭС)	ТП-3216, 3217, 3218 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядная организация в результате земляных работ повредила КЛ-10кВ ф.71-5 (ОКЭС) от РП-71 до ТП-3216	ТО	04.05.2021, 05.05.2021	19ч40м	05ч15м	09ч35м	Восстановили КЛ, вкл ф.71-5	жилой сектор, школа, КНС.	КЛ-10кВ ф.71-5 (ОКЭС) от РП-71 до ТП-3216 восстановлен и вкл. 05ч10м 05.05.21г.
6	Орский КЭС п/с. "Левобережная" (ВПО)	ф.6 (ОрПО)	ТП-206, 207, 208 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-6кВ на опоре 12 (ОрПО) отгорел шлейф	Земляная защита	05.05.2021	04ч18м	10ч48м	06ч30м	ОрПО устранили повреждение, ф.6 на п/с. "Левобережная" вкл.	НС 1подъёма (резерв), котельная (резерв), гаражи	
7	Орский КЭС п/с. "Новгородская" (ВПО)	ф.16(ОрПО)	РП-8,ТП-181,189,195(ОКЭС).РП-8 отходящие ф.12,18,23(ОрПО), ф.19(РЖД)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.16(ОрПО) от п/с. "Новгородская" до РП-8 обрыв провода.	Земляная защита	05.05.2021	12ч55м	14ч10м	01ч15м	ОрПО отключили повреждённый участок, ф.16 на п/с. "Новгородская" вкл.	СНТ	
8	г.Оренбург п/с. "Промбаза"(Газпромэнерго)	ф.ПБ-37(ОКЭС)	РП-41 1-СШ 10кВ(ОКЭС). РП-46 2-СШ 10кВ,ТП-2080 1-СШ 10кВ,2081,2065(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ ф.ПБ-37 обрыв провода в пролёте опоры №3- опоры №4.	Выпавших блинкеров нет.	05.05.2021	13ч52м	14ч02м	00ч10м	На РП-41 по ТУ откл. в ф.ПБ-37, вкл. СВ-10кВ.	Промзона	КВЛ-10кВ восстановлена 06.05.21 в 16ч07м
9	Орский КЭС п/с. "ОЗТП" (ВПО)	ф.8(ОрПО)	ТП-582,800,819(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	МТЗ	05.05.2021	17ч43м	18ч27м	00ч44м	ОрПО отключили повреждённый участок, ф.8 на п/с. "ОЗТП" вкл.	Жилой сектор,быт.	
10	Абдулинский КЭС п/с Тяговая(РЖД)	ф. Бактак(РЖД)	ТП(ОКЭС): 8,13,15,52,73	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	МТЗ	07.05.2021	09ч47м	09ч50м	00ч03м	РЖД повторно вкл.	Жилой сектор, АЗС, водозабор(резерв)	

11	Илекский РУЭС п/с."Краснохолмская"(ЦПО)	ф.2(ЦПО)	ТП-34,68(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	МТЗ	07.05.2021 08.05.2021	23445м	00ч09м	00ч24м	ЦПО отключили повреждённый участок, ф.2 на п/с."Краснохолмская" вкл.	Агрофирма, летняя дойка.	
12	г.Оренбург РП-68(ОКЭС)	ф.59-16(ОКЭС)	_____	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-68 до РП-59.	Земляная защита	09.05.2021	01ч24м	_____	_____	КЛ-10кВ ф.59-16 от РП-68 до РП-59 был включен на холостом ходу.	_____	11.05.2021 в 16ч28м вкл. КЛ-10кВ от РП-68 до РП-59.
13	г.Оренбург п/с."Степная"(ЦПО)	ф.Ст-13(ОКЭС)	РП-66 1-СШ 10кВ(ОПО). ТП-3044 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Степная" до РП-66.	Земляная защита	09.05.2021	01ч49м	01ч51м	00ч02м	На РП-66 по ТУ откл. в ф.Ст-13, вкл. СВ-10кВ.	Жилой сектор.	
14	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-72, 73, 89, 90, 91, 166, 196, 197, 199, 176, 225 (ОКЭС) ТП-20, 31, 135, 154, 155, 229, 230 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	ТО, АПВ успешно	09.05.2021	15ч35м	15ч35м	00ч00м	АПВ успешно	Торговый комплекс (резерв), скважина (резерв), жилой сектор, быт	
15	г.Оренбург п/с Овощевод (ЦПО)	ф.ОВ-16 (ОПО), РП-54 2СШ (ОПО)	ТП-3065 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждён КЛ-10кВ ф.ОВ-16 (ОПО) от п/с Овощевод до РП-54	Земляная защита	09.05.2021	16ч45м	16ч47м	00ч02м	На РП-54 вкл СВ-10кВ	АЭС, жилой сектор	
16	г.Оренбург п/с Овощевод (ЦПО)	ф.ОВ-5 (ОПО), РП-54 1,2СШ (ОПО)	ТП-3065 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	09.05.2021	17ч40м	18ч20м	00ч40м	Откл ф.54-1, на РП-54 вкл в ф.ОВ-5	АЭС, жилой сектор	На РП-54 схема ремонтная, включен СВ-10кВ

17	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.25 (ОКЭС)	ЦРП-2 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ на ф.14 от ЦРП-2 до ТП-12(ОКЭС)	Земляная защита	09.05.2021 10.05.2021	18ч37м	04ч20м	08ч43м	Поочередно запитали 2 СШ и ТП. Кроме ф.14	Жилой сектор, быт	ф.14 запитали по резерву в 06ч10м
18	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.58 (ОКЭС)	ЦРП-2 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ на ф.19 от ЦРП-2 до ТП-21(ОКЭС)	Земляная защита	09.05.2021 10.05.2021	18ч37м	00ч00м	04ч23м	Поочередно запитали 2 СШ и ТП. Кроме ф.12	Жилой сектор, быт	КЛ-6кВ от ЦРП-2 до ТП-21 восстановлена, включена 21.05.2021 в 17ч30м.
19	Орский КЭС Гайский РУЭС ТП-24 (ОКЭС)	ТП-24 (ОКЭС)	ТП-24 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-400 кВА	Защита не срабатывала	10.05.2021	11ч46м	15ч40м	03ч54м	заменяли ТМ, вкл.	Жилой сектор, быт.	
20	Бугурусланский КЭС п/с "Городская" (СПО)	2 СШ-6 кВ (СПО)	ф.Г-3, Г-7 (ОКЭС) ТП-5,6,15,21,28,26,29,49,60,152,206,68,1,2,3,4,29,32,34,45,47,48,102,166,189,190,208,178 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ 1-цепь Михайловская-Тюрино	СПО не сообщает	10.05.2021	13ч46м	13ч46м	Время сработавшая АВР	На п/с Городская сработал АВР	2-ВНС (резерв), ВНС, Полиция, РУС (резерв), жилой сектор, быт.	
21	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	1-СШ 10кВ (ЦПО)	ф.2, 4, 6 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110 кВ Сакмарская ТЭЦ - п/с Сакмарская	ЦПО не сообщает	11.05.2021	16ч58м	17ч03м	00ч05м	Повторно вкл.	р.ц. Сакмара	
22	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Город-3"(ОКЭС)	ф.46(ОКЭС)	_____	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/с."Город-3" до ТП-99.	МТЗ	12.05.2021	09ч24м	_____	_____	КЛ-6кВ ф.46 от п/с."Город-3" до ТП-99 был включен на холостом ходу.	Отключенных потребителей нет.	18.05.2021 в 16ч18м вкл. КЛ-6кВ от п/с."Город-3" до ТП-99.

23	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-8(ОПО)	ТП-3152 2-СШ 10кВ,3153,3154(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОПО производят осмотр.	ОПО не выезжали	12.05.2021	16ч01м	16ч07м	00ч06м	ОПО на РП-51 по ТУ повторно вкл. В ф.51-8.	КНС-резерв, жилой сектор, быт.
24	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-8(ОПО)	ТП-3152 2-СШ 10кВ,3153,3154(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	10 Дефект контакта	На ВЛ-10кВ ф.51-8 повреждение на абонентском РЛНД.	ОПО на РП-51 по ТУ откл. В ф.51-8.	12.05.2021	16ч28м	17ч10м	00ч42м	Устранили повреждение на абонентском РЛНД, ОПО на РП-51 по ТУ повторно вкл. В ф.51-8.	КНС-резерв, жилой сектор, быт.
25	г.Оренбург п/с Восточная (ЦПО)	ф.В-5 (ОПО)	ТП-3027 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-6кВ ф.В-5 (ОПО) от п/с Восточная до ТП-562	МТЗ	12.05.2021	20ч00м	20ч25м	00ч25м	Запитали 2СШ ТП-3027 по ф.3ап-12	ЦТП (резерв), НС (резерв), жилье, быт.
26	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."1-Водоподъем"(Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-Восточная поляна(ОКЭС). ТП-17А,15,1,2М,14,13,32,25,С КЗ,НПОГАТ,Свинокомплекс,БазаМаст,ЮК-25/5,Сады,Юрма,Насосная горводоуд,Гаражи,Техсервис,МехЗавод,СТО,Ника,Профилакторий (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	Земляная защита	13.05.2021	12ч30м	13ч26м	00ч56м	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено, ф.11 повторно вкл.	Жилой сектор, промзона.
27	Сакмарский РУЭС п/с Россия (ЦПО)	ф.Р-12 (ЦПО)	ТП-1245, 1246 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	АПВ и РПВ не успешно.	14.05.2021	05ч14м	06ч43м	01ч29м	Повторно вкл.	2 - Пилорамы, кафе, жилой сектор.
28	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная(ОКЭС)	ф.4(ОКЭС)	ТП(абонентские):НС-1, ТП садовое товарищество, ТП-Пчельник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключений не выявил	Земляная защита	14.05.2021	09ч05м	09ч26м	00ч21м	Повторно вкл.	Садовые товарищества

29	Орский КЭС Гайский РУЭС ТП-42(ОКЭС)	ТМ-2(ОКЭС)	2 СШ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждение кабельной перемычки от РУ-10кВ до ТМ-2(ОКЭС)	ПК-30А	14.05.2021	18ч10м	18ч50м	00ч40м	В РУ-0,4кВ вкл. СР	5 мкд	
30	Сакмарский РУЭС п\с Сакмарская(ЦПО)	ф.4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):41,42,43,44,45,46,47,48,49,410,411,413,412	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На опоре №113 повреждена концевая мачтовая муфта КЛ-10кВ в сторону ТП-413(ОКЭС)	ЦПО не сообщает	15.05.2021	16ч20м	17ч10м	00ч50м	Откинули КЛ в ст ТП-413, вкл. ф. 4	Больница(резерв), жилой сектор, быт	Концевую мачтовую муфту КЛ-10кВ в сторону ТП-413 смонтировали,испытал и,подключили к ВЛ-10кВ, включили в 22ч31м, ТП-413 включена в работу.
31	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 2,8,4,18,97,16,49,111,5,161	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ТП-40 ВЛ-10кВ слетел изолятор,обрыв провода	Выпавших блинкеров нет.	15.05.2021	18ч50	19ч56м	01ч06м	На ТП-40 устранили повреждение, ф.1-3 на РП-1 вкл.	Жилой сектор, быт	
32	г.Оренбург п/с."Степановская"(ЦПО)	ф.С-1(ОПО)	ТП-3177,3178,3179(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке смежной сетевой организации.	ЦПО не сообщает	15.05.2021	21ч38м	23ч41м	02ч03м	ОПО отключили повреждённый участок, ф.С-1 на п/с."Степановская" вкл.	Жилой сектор,быт.	
33	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.12 (ЦПО)	ТП-1245, 1246 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	Земляная защита	16.05.2021	09ч51м	11ч15м	01ч23м	вкл.	2 - Пилорамы, кафе, жилой сектор.	
34	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-7 (ОКЭС), РП-59 1СШ (ОКЭС)	ф.59-11, 59-9, 59-3, 59-1, 59-7,59-5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждены КЛ-10кВ №1,№2(ОКЭС) ф.Ив-7 от п/с Инвертор до РП-59	Земляная защита, МТЗ	16.05.2021	14ч37м	16ч05м	01ч28м	Вывели поврежд.КЛ, запитали РП-59 1СШ по ф.59-15	2ЦТП (резерв), НС(резерв), 2хПНС, бетон.завод, мусороперераб. завод, жильё, быт	Смонтирована и вкл КЛ ф.Ив-7 до РП 59 19.05.21 по нормальной схеме

35	г.Оренбург п/с."Береговая"(ЦПО)	ф.Б-23(ОПО)	ТП-3007 1-СШ 6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-831 до РП-5.	ЦПО на п/с."Береговая" не выезжали.	16.05.2021	20ч14м	20ч31м	00ч17м	ОПО на РП-5 откл. В ф.Б-23, вкл. В ф.5-5.	Спидлаборатория-есть резерв,Стоматология "Миладента"-есть резерв, Два общежития-есть резерв.	
36	Бузулукский КЭС п/с."Бузулукская"(МЭС)	ф.Водовод-1(не отключался)	ТП-100 1-СШ 6кВ,190 1-СШ 6кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (хлест) провода	На ВЛ-6кВ ф.Водовод-1 отключился КРУН В-3, обрыв провода в пролёте опоры №12- опоры №13	Выпавших блинкеров нет.	16.05.2021	21ч15м	22ч10м	00ч55м	На ТП-100,190 вкл.СРВ-6кВ	Скважины	На ВЛ-6кВ ф.Водовод-1 в пролёте опоры №12- опоры №13 подобрали обрыв провода. Устранили повреждение на ВЛ-6кВ и вкл ф.Водовод-1 в 11ч50м 17.05.2021 по норм.схеме.
37	Орские КЭС РП-18 (ОрПО)	ф.15 (ОрПО)	ТП-171 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) ф.15 от ТП-171 до ТП-173	ТО	17.05.2021	08ч22м	09ч37м	01ч15м	Вывели поврежд.КЛ, вкл ф.15, запитали ТП-171 через ТП-167	2 общежития	19.05.2021 в 16ч29м вкл. КЛ-10кВ ф.15 от ТП-171 до ТП-173
38	Оренбург п/с Пугачёвская (ЦПО)	ф.П-28 (ОПО)	ТП-3024 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ в сетях ОПО	ЦПО не сообщает	17.05.2021	12ч54м	14ч17м	01ч23м	Вывели поврежд.КЛ, вкл ф.П-28	котельная (резерв), МТС вагончик.	
39	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	2СШ-10кВ (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	ЦПО не сообщает	17.05.2021	16ч24м	16ч36м	00ч12м	вкл	Больница (резерв), РУС (резерв), водозабор (резерв), жилой сектор, быт	
40	Оренбург РП-39(ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3019,3110,3098(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КВЛ-10кВ от п/с Степная до РП-39 ф. СТ-28(ОПО)	МТЗ	18.05.2021	04ч53м	06ч14м	01ч21м	ОПО на РП-39 вкл СВ-10кВ	КНС, школа, д\сад, жилой сектор, быт	

41	Оренбург ЦРП 3 подъем(ВКХ)	ф. 12(абонентский)	ТП-3120,3220(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена абонентская КЛ-10кВ от ЦРП 3 подъем до ТП-1488	МТЗ	18.05.2021	04ч50м	06ч24м	01ч34м	Запитали абонентов по ф. ЦРП 3 ф.3	Автосалон, мебельный центр	
42	Беляевский РУЭС ТП-308 (ОКЭС)	ТП-308 (ОКЭС)	ТМ-100кВА (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-100кВА	Защита не срабатывала	18.05.2021	16ч40м	18ч15м	01ч35м	заменяли ТМ, вкл.	Жилой сектор	
43	Оренбург РП-19(ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС):3033(1), 3268(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	18.05.2021	23ч50м	23ч55м	00ч05м	ОПО повторно вкл	Жилой сектор, торговый центр	
44	Оренбург ЦРП 3 подъем(ВКХ)	ф.Ст-24 (ОКЭС)	РП-61 (2 СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ЦРП 3 Подъёма до РП-61. КЛ на холостом ходу.	ТО	19.05.2021	08ч29м	—	—	отключен	КНС (резерв).	КЛ-10кВ ф.Ст-24 от ЦРП 3 подъёма до РП-61 восстановлена, включена 21.05.2021 в 16ч07м.
45	Соль-Илецкий РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.2-2 (ОКЭС)	ТП-108, 126, 125 1СШ, 127, 104, 83, 128, 109, 114 1СШ,80, 171 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Осмотр ВЛ причины не выявил	МТЗ	20.05.2021	00ч20м	01ч14м	00ч54м	Повторно вкл.	Полиция, пекарня, жилой сектор, быт.	
46	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7 (ОКЭС)	ТП-54, 215, 116, 63, 214, 48, 112, 132 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. На ТП-215 (ОКЭС) из-за попадания воды сгорели 3хПК-50А	ТО	20.05.2021	00ч22м	00ч40м	00ч18м	Откл ТП-215, вкл ф.1-7	жилой сектор, быт.	ТП-215 заменили 3хПК и вкл в 02ч20м
47	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-1 (ОКЭС)	ТП-93, 77 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Гроза. Повреждена каб.разделка на оп.1 КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-1	ТО	20.05.2021	00ч40м	02ч53м	01ч13м	Откинули КЛ на оп.1, запитали через ТП-77 по ф.1-2	Скважина, жильё	Концевую мачтовую муфту КЛ-10кВ на опоре №1 смонтировали, испытали, включили в 13ч18м.
48	Бузулукский КЭС п/с"Заводская"(ЗПО)	ф.ТРЦ Север (ОКЭС)	ТП-476 2СШ (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате работ по укладке асфальта повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от п/с "Заводская" до ТП-476.	Земляная защита	20.05.2021	00ч43м	01ч47м	01ч04м	Вывели поврежденную КЛ, запитали ТП-476 по ф.Парк	ТРЦ Север (резерв)	КЛ-6кВ от п/с."Заводская" до ТП-476 восстановлено, включено 21.05.2021 в 14ч46м.

49	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7 (ОКЭС)	ТП-54, 215, 116, 63, 214, 48, 112, 132 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. На ТП-215 (ОКЭС) из-за попадания воды сгорели ЗХПК-50А	ТО	20.05.2021	06ч07м	06ч27м	00ч20м	Откл ТП-215, вкл ф.1-7	жилой сектор, быт.	На ТП-215 устранили течь крыши, заменили ПК, вкл. в 07ч26м.
50	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф. СИ-10(ЦПО)	ТП-134,140,130,129,133,131, 141,165,121,125,105,104, 168,169,173(ОКЭС). ТП-72\214(абонентская).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	Земляная защита	20.05.2021	13ч16м	13ч22м	00ч06м	ЦПО повторно включили.	ОРТПЦ, Фермерские хозяйства, АЗС Лукойл.	
51	г.Оренбург РП-31(ОПО)	ф.12-5(ОПО)	ТП-3021(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО выехали на РП-12	20.05.2021	16ч15м	16ч17м	00ч02м	На РП-31 по ТУ откл. В ф.12-5, вкл. СВ-6кВ.	п/л."Чайка"	
52	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	2-СШ 10кВ(ОКЭС)	ф.1-2(11ТП), ф.1-5(10ТП)(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза, дождь. На ВЛ-10кВ ф.1-2 ТП-25 отгорел шлейф. На РП-1 отключился В ф.Си-3 ввод с п/с."Соль-Илецкая".	Выпавших блинкеров нет.	20.05.2021	16ч56м	17ч12м	00ч16м	На РП-1 откл. В ф.1-2, откл. В ф.1-5, вкл. В ф.Си-3 в 17ч12м, в 17ч13м вкл. В ф.1-5, на ВЛ-10кВ откл. ТП-25, ф.1-2 на РП-1 вкл. в 17ч28м.	Детская поликлиника, скорая помощь, жилой сектор, быт.	На ТП-25 устранили повреждение, в 18ч00м ТП-25 вкл.
53	Соль-Илецкий РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.2-3(ОКЭС)	ТП-114,145,164(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза, дождь. Произвел и осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено.	Выпавших блинкеров нет.	20.05.2021	16ч57м	17ч44м	00ч47м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
54	Амбулакский РУЭС п/с."Амбулакская"(ЦПО)	ф.Ак-13(ОКЭС)	ТП-1,2,4,6,22,30,31,37,48,56,60,71,72,73,74,78,80,82,92, 107,112,66,67,113(ОКЭС). ТП-115(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Гроза, дождь. На ВЛ-10кВ (ОКЭС) в пролёте опоры №58/19/259-опоры №58/19/260 обрыв провода.	Земляная защита	20.05.2021	18ч31м	18ч42м	00ч11м	На ВЛ-10кВ откл. Р-17, ф.Ак-13 на п/с."Амбулакская" вкл.	Больница-есть резерв, скважины, жилой сектор, быт	На ВЛ-10кВ обрыв провода устранен, вкл отпайку в ст. 4хТП-66,67,112,113(скважины, жилой сектор) в 21ч08м.

55	Александровский РУЭС п/с."Александровская" (ЦПО)	ф.12(ОКЭС)	ТП-199,200(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-10кВ опора №1 повреждена концевая мачтовая муфта КЛ-10кВ(ОКЭС)	ТО	20.05.2021	18ч49м	19ч42м	00ч53м	ТП-199,200 запитали по ф.6 п/с "Александровская".	Скважины.	Восстановлена 21.05.21
56	Пономаревский РУЭС п\с Пономаревская(СПО)	ф.ЛН-3(СПО)	ТП(ОКЭС): 1,11	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	СПО не сообщает	23.05.2021	17ч50м	19ч05м	01ч15м	СПО устранил повреждение, вкл.	Здание ОКЭС, быт, жилой сектор	
57	г.Оренбург РП-48 (ОПО)	ф.48-10 (ОПО)	ТП-3030 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-10кВ опора №1 повреждена концевая мачтовая муфта КЛ-10кВ(ОКЭС) в сторону ТП-3030	ОПО не сообщает	24.05.2021	17ч30м	18ч54м	01ч24м	вкл. ф.48-10	ПНС, ЦТП, жилой сектор	ОПО 25.05.2021 в 03ч15м на опоре №1 отсоединили КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ. Вкл КВЛ-10кВ ф.48-10 от ТП-3030 до ТП-1815 25.05.21г.
58	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	1СШ-10кВ (ОренбургНефть)	ф.12, ф.8, ф.10, ф.16 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОренбургНефть	ОренбургНефть не сообщают	24.05.2021	14ч16м	14ч46м	00ч30м	Запитали ф.12, ф.8, ф.10, ф.16 (ОКЭС) по резерву	г.Сорочинск: ФОК, КНС№2,3,4,6, ЗАО «Терминал ПИОН»,РТПЦ,школа интернат, Больничный комплекс №2, скважины №8, 7, 5, 10, 1, Водонасосная станция № 99, жильё, быт	ОренбургНефть на п/с Промбаза вкл 1СШ в 19ч02м. Вкл ф.10 в 19ч07м по нормальной схеме, Вкл ф.16 в 19ч34м по нормальной схеме, Вкл ф.8 в 20ч13м по нормальной схеме, Вкл ф.12 в 20ч26м по нормальной схеме.
59	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	2СШ-10кВ (ОренбургНефть)	ф.5, ф.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОренбургНефть	ОренбургНефть не сообщают	24.05.2021	20ч13м	20ч26м	00ч30м	Запитали ф.5, ф.1 (ОКЭС) по резерву	г.Сорочинск жильё, быт	ОренбургНефть на п/с Промбаза вкл 2-СШ. ф.5 в 22ч23м включили по нормальной схеме.
60	Медногорский РУЭС п/с."Медногорская-Городская"(ВПО)	ф.4(ОКЭС)	ТП-41,42,43,44(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с."Медногорская-Городская" до ТП-41.	МТЗ	24.05.2021 25.05.2021	22ч43м	01ч14м	02ч31м	Откл. повр. участок, ф.4 запитали по ф.2 п/с."Медногорская-Городская".	ЦТП-резерв,Профилакторий,АЭС,жилой сектор,быт.	КЛ-10 кВ от п/с."Медногорская-Городская" до ТП-41 восстановлена, включена по нормальной схеме 28.05.2021 в10ч47м.

61	г.Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-5 (ОПО)	ТП-3019 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Обрыв ВЛ-10кВ в сетях ОПО.	Земляная защита	25.05.2021	13ч25м	20ч55м	07ч30м	ОПО устранили повреждение , вкл.	КНС,школа, дет.сад, быт, жильё, поликлиника	
62	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-6 (ОПО)	ТП-3082 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщают	25.05.2021	13ч45м	16ч37м	02ч58м	устранили повреждение, вкл.	КНС (резерв), жилой сектор, быт	
63	г.Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-4 (ОПО)	ТП-3108 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земляная защита	25.05.2021	15ч46м	20ч48м	05ч02м	ОПО устранили повреждение , вкл.	быт, жильё	
64	Переволоцкий РУЭС п/с Сельская (ЦПО)	ф.Се-8 (ОПО)	ТП-3150,3151,3095 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земляная защита	25.05.2021	16ч59м	18ч20м	01ч21м	ОПО устранили повреждение , вкл.	с.Черноречье жильё	
65	Бугурусланский КЭС п/с "Лучевая" (СПО)	ф.Л-5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 72,153,82,107,180,109,96	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-100 откл. В в ст. ТП-72(ОКЭС). На ТП-82 повреждены ОПН	ТО	26.05.2021	18ч35м	19ч45м	01ч10м	Вывели поврежденную ТП-82, вкл. на ТП-100 выключатель. Заменяли ОПН	Жилой сектор, быт, комбинат, д\сад, школа, котельная	ф. Л-5 на п\с не отключался. ТП-82 вкл. в 20ч50м
66	Оренбург п\с Юго-Западная(ЦПО)	ф.ЮЗ-9(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3118. Абонентские:1110,1439,1758,5003.1034,1871,1872,1473	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке	Земля	27.05.2021	06ч04м	10ч28м	04ч24м	откл. Р 9-2, ф.ЮЗ-9 вкл.	Гаражи, СНТ	Р 9-2 вкл. в 12ч53м
67	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	2 СШ 10кВ (ОКЭС)	ТП-3,10А,24,25,45,46,50,52,53,65,66,67,68,70,80,83,96,104,108,109,117,122,126,127,128,143,144,171,210,214,212,213,216,1001 (ОКЭС) ТП-9А, 9,10,81,209 (Абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Повреждение на ф.1-2 в ТП-70	ТО	27.05.2021	08ч39м	08ч57м	00ч18м	откл. ТП-70, на РП-1 вкл. 2 СШ	Больница (резерв), 4-скважины (резерв), КНС, жилой сектор, быт.	в 09ч20м вкл ТП-70

68	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город-2 (ОКЭС)	ф.36 (ОКЭС)	2-ТП (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ, сторонней организацией повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-45 до ТП-46	ТО	27.05.2021	13ч10м	14ч58м	01ч48м	откл. поврежденную КЛ, ф.36 вкл.	Жилой сектор, быт	
69	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город-2 (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	7-ТП (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от п/с Город-2 до ТП-Квартал 19	ТО	27.05.2021 28.08.2021	13ч10м	01ч39м	12ч29м	Вывели поврежденную КЛ, вкл ф.6 полностью по ремонтной схеме	Жилой сектор, быт	
70	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город-2 (ОКЭС)	ф.24 (ОКЭС)	9 ТП (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-Квартал 12 до ТП-Квартал 14	ТО	27.05.2021	13ч10м	16ч10м	03ч00м	ф.24 вкл до ТП-15/2	Жилой сектор, быт	Вывели поврежденную КЛ, вкл ф24 в 22ч35м. Восстановили КЛ и вкл по н/сх в 21ч00м 28.05.2021г.
71	г.Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-5 (ОПО)	ТП-3019 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП-1350 (КЭС Оренбуржья), нарушение изоляции провода на ВЛИ-10кВ в сетях ОПО	ТО	28.05.2021	21ч07м	22ч48м	01ч41м	Откл РТП-1350, откл Р-39-5-1, запитали по ф.39-9	КНС, школа, дет.сад, быт, жильё, поликлиника	
72	г.Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-4 (ОПО)	ТП-3108 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщают	29.05.2021	01ч14м	03ч20м	02ч06м	ОПО устранили повреждение, вкл.	быт, жильё	
73	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п\с Северная(СПО)	ф. СВ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): СВ-1-21,14,12,13,25,19,20,11,2,16,17,18,22,10,8,6,5,7,4,1,3.24,23	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключений не выявил	ТО, АПВ успешно	30.05.2021	17ч04м	17ч04м	00ч00м	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не обнаружено	Больница(резерв), жилой сектор, быт, котельная	
74	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.103 (ОКЭС)	ТП-4,5,42,85,57,58,59,65,74,45,46,60,61,62,64,72,73 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-61 РУ-10кВ поврежден опорный изолятор фазы "С"	Земляная Защита	31.05.2021	04ч04м	04ч05м	00ч01м	Повторно вкл.	АЗС, Колледж, жилой сектор, быт.	ТП-61 вкл. в 07ч10м
75	Оренбург п\с Ростоши(ЦПО)	ф.РШ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3017, абонентские 312,1779, СНТ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кв откл. реклоузер В-РШ-1-1.Повреждение в абонентских сетях СНТ	МТЗ	31.05.2021	15ч54м	15ч59м	00ч05м	Повторно вкл. реклоузер	Жилой сектор, снт	ф. РШ-1 на п\с не отключался