

Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства АО Оренбургкоммунэлектросеть за февраль 2026 года

Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании		Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений
					Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
Главное-г.Оренбург	КЛ	71-9	10,24 2026.02.27	11,21 2026.02.27	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	51-6	09,58 2026.02.27	09,59 2026.02.27	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Кувандык	ТП	ТП-113-рп1 Группа:5	15,35 2026.02.27	15,54 2026.02.27	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Соль-Илецк	КЛ	СИ-10	17,14 2026.02.25	17,36 2026.02.25	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	43-4, 43-16	12,18 2026.02.25	13,12 2026.02.25	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-с.Грачевка	ВЛ	2-Гр Кроме ТП:1,111,113,115,201,202,203,204,205,209,213,214,215,216,218,221,222,223,224,225,226,5	10,55 2026.02.25	12,55 2026.02.25	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-333-РП11	18,55 2026.02.22	19,29 2026.02.22	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-г.Оренбург	КЛ	3	08,48 2026.02.22	09,49 2026.02.22	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бузулукские КЭС-г.Бузулук	КЛ	Стройтех	00,25 2026.02.22	02,25 2026.02.22	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Абдулинские КЭС-г.Абдулино	КЛ	Город-3	21,54 2026.02.21	22,03 2026.02.21	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Новотроицк	ТП	ТП-9-НГ2 Группа:1	16,10 2026.02.22	16,44 2026.02.22	3.4.12.5	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Главное-с.Беляевка	КЛ	5-Ду	19,46 2026.02.20	19,56 2026.02.20	3.4.12.5	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Головное-с.Беляевка	ВЛ	4-Ду КромеТП:4	12,12 2026.02.21	12,49 2026.02.21	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	П-28	01,33 2026.02.21	02,12 2026.02.21	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	ТП	ТП-34-СИ18	15,11 2026.02.20	15,33 2026.02.20	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Медногорск	ТП	ТП-4613-46МР Группа:2	15,10 2026.02.20	17, 08, 2026.02.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	3	14,20 2026.02.20	16,21 2026.02.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	РП	49	13,46 2026.02.20	13,50 2026.02.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Октябрьское	КЛ	14-Окт	11,42 2026.02.20	11,43 2026.02.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-211-НВ5 Группа:Сиреневая	10,24 2026.02.20	11,06 2026.02.20	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	КЛ	46029	09,25 2026.02.20	09,32 2026.02.20	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	РП	49	09,09 2026.02.20	09,24 2026.02.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-п.Новосергиевка	ВЛ	14-НВС	08,38 2026.02.20	11,32 2026.02.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	КЛ	46023	08,35 2026.02.20	08,42 2026.02.20	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бугурусланские КЭС-г.Бугуруслан	ТП	ТП-211-НВ5 Группа:Сиреневая	08,20 2026.02.20	08,48 2026.02.20	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-п.Новосергиевка	ВЛ	16-НВС	06,38 2026.02.20	07,09 2026.02.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-п.Новосергиевка	ВЛ	5-НВС	06,38 2026.02.20	07,09 2026.02.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-п.Новосергиевка	ВЛ	1-НВС	06,38 2026.02.20	07,09 2026.02.20	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Орские КЭС-г.Орск	КЛ	Вос-3	14,10 2026.02.19	15,59 2026.02.19	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	ТП	ТП-1199-Ю343 Группа:1	21,45 2026.02.18	23,22 2026.02.18	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Кувандык	КЛ	6-Кув	20,30 2026.02.17	21,30 2026.02.17	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ПС	Соль-Илецкая 110/35/10кВ	07,29 2026.02.17	07,29 2026.02.17	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	С-8	06,29 2026.02.17	06,30 2026.02.17	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Абдулинские КЭС-с.Матвеевка	КЛ	МТ-4	05,49 2026.02.17	06,07 2026.02.17	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Абдулинские КЭС-с.Матвеевка	КЛ	МТ-1	05,49 2026.02.17	15, 08, 2026.02.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	Ян-3	04,30 2026.02.17	04,58 2026.02.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	С-1	13,22 2026.02.17	14,04 2026.02.17	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Новотроицк	ТП	ТП-13кв-НГ2 Группа:1	13,20 2026.02.17	15,20 2026.02.17	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	72-18	02,58 2026.02.17	02,59 2026.02.17	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Бузулукские КЭС-с.Грачевка	ВЛ	2-Гр	01,00 2026.02.17	01,40 2026.02.17	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Кувандык	КЛ	11	00,40 2026.02.17	02,10 2026.02.17	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	РП	ПУС-1	23,46 2026.02.16	00,31 2026.02.17	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Новотроицк	ТП	ТП-20кв-НГ2 Группа:8	14,15 2026.02.16	15,15 2026.02.16	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	11	21,35 2026.02.15	03, 33, 2026.02.16	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	Ов-1 Кроме ТП:РП,РП,РП62	21,35 2026.02.15	21,56 2026.02.15	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	РП	ПУС-1	20,23 2026.02.15	20,24 2026.02.15	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.

Головное-с.Октябрьское	КЛ	4-Окт	02,40 2026.02.16	03,35 2026.02.16	-		1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-п.Акбулак	ТП	ТП-74-13Ак Группа:5	00,50 2026.02.16	01,45 2026.02.16	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Октябрьское	ВЛ	14-Окт	17,28 2026.02.13	17,29 2026.02.13	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-ОГСК	КЛ	14-4	11,09 2026.02.12	11,55 2026.02.12	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-1050-5ГПП1 Группа:3	11,10 2026.02.10	15, 59, 2026.02.10	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-1612-Вос7	07,15 2026.02.10	07,25 2026.02.10	3.4.12.5	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-с.Беляевка	КЛ	4-Ду	14,28 2026.02.09	15,20 2026.02.09	3.4.12.5	4,21	1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	Ов-15	14,15 2026.02.09	15,07 2026.02.09	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-298-Е12	10,40 2026.02.09	14, 50, 2026.02.09	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Орские КЭС-г.Новотроицк	ТП	ТП-65(1)-НГ3 Группа:8	20,45 2026.02.06	22,40 2026.02.06	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	КЛ	Р-20	19,39 2026.02.06	20,01 2026.02.06	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	КЛ	11-РП-3	21,20 2026.02.05	21,42 2026.02.05	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-г.Орск	ТП	ТП-261-НГ21 Группа:Н.о	14,00 2026.02.05	14,00 2026.02.05	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Адамовка	ВЛ	9-А	12,18 2026.02.05	12,55 2026.02.05	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Адамовка	ВЛ	19-А	12,18 2026.02.05	12,55 2026.02.05	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	СИ-20	10,55 2026.02.04	10,55 2026.02.04	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).

Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	СИ-18	10,55 2026.02.04	10,55 2026.02.04	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	СИ-11	10,55 2026.02.04	10,55 2026.02.04	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	СИ-14	10,55 2026.02.04	10,55 2026.02.04	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	СИ-10	10,55 2026.02.04	10,55 2026.02.04	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Адамовка	ВЛ	9-А	14,15 2026.02.04	14,34 2026.02.04	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Орские КЭС-с.Адамовка	ВЛ	19-А	14,15 2026.02.04	14,34 2026.02.04	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	СИ-10	09,23 2026.02.03	09,33 2026.02.03	3.4.7.3	4,14	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Соль-Илецк	ВЛ	46056	08,33 2026.02.03	08,40 2026.02.03	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.
Головное-г.Оренбург	РП	50	02,45 2026.02.02	02,58 2026.02.02	-		1. Запросить информацию о принятых мероприятиях в смежную сетевую организацию (потребителю электрической энергии).
Головное-г.Оренбург	КЛ	25	01,45 2026.02.02	02,16 2026.02.02	3.4.7.3	4,12	1. Произвести внеочередной осмотр отключившегося оборудования. Устранить выявленные нарушения.