

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2019 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

| № п.п. | Наименование электроустановки |                            | Признак нарушения                                              | Причина нарушения                                | Дополнительная информация по причинам нарушений                                                                   | Срабатывание коммутации (защ. у.-ва) | Дата       | Время откл. | Время вкл. | Длительность перерыва электроснабжения | Принятые меры                                                     | Отключенные потребители (эл.установки)         | Примечание |
|--------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|        | ПС или РП                     | №ТП                        |                                                                |                                                  |                                                                                                                   |                                      |            |             |            |                                        |                                                                   |                                                |            |
| 1      | 2                             | 3                          | 4                                                              | 5                                                | 6                                                                                                                 | 7                                    | 8          | 9           | 10         | 11                                     | 12                                                                | 13                                             | 14         |
| 1      | Октябрьский РУЭС ТП-21 (ОКЭС) | ТМ-160 кВА                 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 10 Дефект контакта                               | В камере ТМ отгорела шина 0,4 кВ фазы "В"                                                                         | защита не срабатывала                | 05.03.2019 | 23ч25м      | 00ч35м     | 01ч10м                                 | Восстановили контакт, ТМ вкл.                                     | Ростелеком (Резерв), почта, жилой сектор, быт. |            |
| 2      | Сорочинский КЭС ТП-81 (ОКЭС)  | гр. №1 (ОКЭС)              | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 15 Прочее                                        | Осмотр причину откл. не выявил                                                                                    | АВ-100 А                             | 06.03.2019 | 11ч00м      | 11ч15м     | 0ч15м                                  | Повторно вкл.                                                     | Жилой сектор, быт.                             |            |
| 3      | г. Оренбург ТП-807 (ОПО)      | гр. Дзержинского 32 (ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов        | В результате пожара в ВРУ-0,4кВ ж/д Дзержинского 32, повреждена КЛ-0,4кВ (абонентский) до магазина от ТП-807(ОПО) | Сгорели 3 ПН-250А                    | 06.03.2019 | 11ч18м      | 17ч46м     | 6ч28м                                  | Испытали КЛ-0,4кВ (ОКЭС), запросили ОПО включить                  | МКД Дзержинского 32                            |            |
| 4      | Медногорский РУЭС РП-1 (ОКЭС) | гр.8 (ОКЭС)                | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций.                    | 3 Обрыв (схлест) провода                         | В результате схода снега с крыши оборвало ввод 0,4кВ (ОКЭС) двухэтажного ж/д по ул.Комсомольская 7                | гр.8 не откл.                        | 06.03.2019 | 14ч40м      | 15ч54м     | 01ч34м                                 | восстановили ввод ж/д, вкл                                        | двухэтажный ж/д по ул.Комсомольская 7          |            |
| 5      | Сакмарский РУЭС ТП-17 (ОКЭС)  | гр.Л-1 (ОКЭС)              | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов        | Для тушения пожара 6-квартирного ж/д в п.Красный коммунарул.Монтажников 108 откл. гр.Л-1                          | гр.Л-1 не откл.                      | 07.03.2019 | 11ч29м      | 14ч00м     | 2ч31м                                  | Срезали ввода на ж/д, вкл гр.Л-1                                  | Жилой сектор, быт.                             |            |
| 6      | Сорочинский КЭС ТП-116 (ОКЭС) | РУ-0,4 кВ 1 СШ (ОКЭС)      | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | на ТП-116 на вводном рубильнике сгорел ПН фазы "В" "С"                                                            | ПН-630 А                             | 09.03.2019 | 14ч10м      | 16ч00м     | 01ч50м                                 | на ТП-116 на вводном рубильнике заменили ПН, испытали КЛ, гр вкл. | котельная (резерв)                             |            |

|    |                                 |                              |                                                                |                                                  |                                                                        |                       |            |        |        |        |                                                                         |                                         |                                                                                              |
|----|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Сорочинский КЭС ТП-41 (ОКЭС)    | гр.1(ОКЭС)                   | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 3 Обрыв (схлест) провода                         | На ВЛИ-0,4кВ на СИП перетерло деревом 1 фазу СИП.                      | защита не срабатывала | 10.03.2019 | 18ч20м | 19ч40м | 01ч20м | Произвели опиловку восстановили фазу, вкл.                              | Прокуратура, военкомат                  |                                                                                              |
| 8  | г. Оренбург ТП-3069 (ОКЭС)      | гр.1(ОКЭС)                   | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 3 Обрыв (схлест) провода                         | На ВЛИ-0,4кВ на СИП перетерло деревом фазу "А" .                       | ПН 100 А, фазы "А"    | 11.03.2019 | 7ч48м  | 11ч38м | 3ч50м  | Произвели восстановительные работы, вкл.                                | Жилой сектор.                           |                                                                                              |
| 9  | г. Оренбург ТП-819 (ОПО)        | гр. ЦТП (ОПО)                | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | повреждена КЛ 0,4 кВ (ОПО) от ТП-819 до ЦТП                            | 2 ПН-250 А            | 11.03.2019 | 21ч30м | 00ч37м | 03ч07м | на ТП 819 вкл. гр. ЦТП (2фазы) в ШС ж/д Газовиков 26 сделали одноименку | ЦТП (резерв) жилой дом ул. Газовиков 26 | КЛ 0,4кВ от ЦТП до ж/д Газовиков 26 на балансе (ОКЭС), восстановлено 3фазы 12.03.19 в 15ч50м |
| 10 | г. Оренбург ТП-3173 (ОКЭС)      | гр.1 (ОКЭС)                  | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 16 Не выявленная, неуставленная причина.         | Осмотр ВЛИ-0,4кВ причины не выявил, на ТП-3173 гр.1 нагрузка 22-26-18А | АВ-100 А              | 12.03.2019 | 09ч40м | 11ч10м | 01ч30м | Повторно вкл.                                                           | Жилой сектор.                           |                                                                                              |
| 11 | Переволоцкий РУЭС ТП-67 (ОКЭС)  | гр.3 (ОКЭС)                  | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 16 Не выявленная, неуставленная причина.         | Осмотр ВЛИ-0,4кВ причины не выявил, на ТП-67 гр.3 нагрузка 40-51-27А   | АВ-160 А              | 12.03.2019 | 11ч10м | 11ч33м | 0ч23м  | Повторно вкл.                                                           | администрация, ПФР, почта.              |                                                                                              |
| 12 | Орский КЭС ТП-693 (РЖД)         | гр. Уличное освещение (ОКЭС) | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций.                    | 5 Повреждение опоры                              | В результате ДТП сбита опора №45, виновник скрылся с места ДТП         | Группа не отключалась | 13.03.2019 | 10ч30м | 14ч10м | 3ч40м  | Устранили повреждение, группу включили                                  | Уличное освещение                       |                                                                                              |
| 13 | Медногорский РУЭС ТП-462 (ОКЭС) | гр.№7                        | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов        | Из-за возгорания в мкд по ул. Моторная 1 кв. 31 на ТП-462 откл. гр.№7  | Группа не отключалась | 20.03.2019 | 16ч39м | 17ч02м | 0ч23м  | ВРУ мкд Моторная 1 откл. вводной руб. на ТП-462 гр. №7 вкл.             | 2 МКД                                   |                                                                                              |
| 14 | Бугурусланский КЭС ТП-147(ОКЭС) | гр. Уличное освещение (ОКЭС) | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций.                    | 5 Повреждение опоры                              | В результате ДТП сбита опора уличного освещения                        | Группа не отключалась | 23.03.2019 | 08ч30м | 12ч20м | 03ч50м | Заменяли опору                                                          | Уличное освещение                       |                                                                                              |

|    |                                       |                                   |                                                                   |                          |                                                                                                  |                                |                          |        |        |        |                                                          |                              |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Илекский РУЭС<br>ТП-40(ОКЭС)          | гр.№2(ОКЭС)                       | 4. Нарушение условий<br>эксплуатации, другие причины.             | 15 Прочее                | Парывистый ветер.<br>Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ<br>гр.№2,видимых<br>повреждений не<br>обнаружено. | Отключился<br>автомат 100А.    | 24.03.2019               | 23ч30м | 00ч05м | 00ч35м | Произвели<br>осмотр ВЛ-<br>0,4кВ, гр.№2 на<br>ТП-40 вкл. | Жилой сектор.                |                                                                                                         |
| 16 | Медногорский<br>РУЭС ТП-<br>149(ОКЭС) | гр.6(ОКЭС)                        | 5. Неисправность в эл. установках<br>сторонних организаций и лиц. | 15 Прочее                | Откл. гр.6 для тушения<br>пожара в ж\д                                                           | Защита на ТП не<br>срабатывала | 26.03.2019<br>27.03.2019 | 23ч20м | 00ч05м | 00ч45м | Откинули ввод<br>в ж\д, вкл. гр.6                        | Жилой сектор,<br>быт.        |                                                                                                         |
| 17 | Бзулукский КЭС<br>ТП-321 (ОКЭС)       | гр. 3<br>микрарайон<br>д17 (ОКЭС) | 4. Нарушение условий<br>эксплуатации, другие причины.             | 8 Повреждение КЛ         | повреждена КЛ 0,4 кВ ввод<br>1(ОКЭС) от ТП-321 до Ж/Д                                            | ПН-100А                        | 28.03.2019               | 06ч25м | 06ч35м | 00ч10м | запитали по<br>кабельной<br>перемычке с<br>ввода №2      | жилой дом                    | 29.03.2019 в<br>15ч.05м КЛ-<br>0,4кВ ввод №1<br>от ТП-321 до<br>ж/д №17<br>восстановлена<br>и включена. |
| 18 | Акбулакский<br>РУЭС ТП-<br>76(ОКЭС)   | гр.4(ОКЭС)                        | 4. Нарушение условий<br>эксплуатации, другие причины.             | 3 Обрыв (схлест) провода | В результате схлеста<br>проводов сгорел АВ-160А<br>гр.4                                          | АВ-160А                        | 30.03.2019               | 13ч00м | 13ч55м | 00ч55м | Устранили<br>схлест, заме                                | Жилой сектор,<br>вышка связи |                                                                                                         |

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2019 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

| № п.п. | Наименование электроустановки                |                          |                                                                                                                  | Признак нарушения                                              | Причина нарушения                                | Дополнительная информация по причинам нарушений                  | Срабатывание коммутационной аппаратуры (защ. у.-ва) | Дата       | Время откл. | Время вкл. | Длительность перерыва электроснабжения | Принятые меры                                                                                        | Отключенные потребители (эл.установки)       | Примечание                                                       |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|        | ПС или РП                                    | №фид                     | №ТП                                                                                                              |                                                                |                                                  |                                                                  |                                                     |            |             |            |                                        |                                                                                                      |                                              |                                                                  |
| 1      | 2                                            | 3                        | 4                                                                                                                | 5                                                              | 6                                                | 7                                                                | 8                                                   | 9          | 10          | 11         | 12                                     | 13                                                                                                   | 14                                           | 15                                                               |
| 1      | г.Оренбург п/с."Ростоши"(ЦПО)                | ф.Рш-1(ОКЭС)             | ТП-3017,3018,3068,3076,3087,3121,3122,3123,3124(ОКЭС). ТП-312,550,273(ОПО). ТП-1109,1680,1665,1779(абонентские). | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 15 Прочее                                        | Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП,видимых повреждений не обнаружено. | ТО                                                  | 01.03.2019 | 00ч27м      | 02ч28м     | 02ч01м                                 | На ВЛ-10кВ ф.Рш-1 отключили 2-КЛ-10кВ в сторону не действующей ТП-3200, ф.Рш-1 на п/с."Ростоши" вкл. | КНС-есть резерв,жилой сектор,быт,дачи        | На ТП-3200 нет доступа(засыпана снегом).                         |
| 2      | г.Оренбург РП-75(ОПО)                        | ф.75-10(ОКЭС)            | ТП-3250(ОКЭС)-демонтирована. ТП-1945(МК Энерго).                                                                 | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 16 Не выявленная, неустановленная причина.       | Осмотр ВЛ-10кВ ф.75-10 будут производить в светлое время суток.  | Защита не сработала.                                | 01.03.2019 | 00ч33м      | 02ч47м     | 02ч14м                                 | Повторно вкл.                                                                                        | Абонент МК Энерго.                           |                                                                  |
| 3      | г.Оренбург РП-75(ОПО)                        | ф.75-8(ОПО)              | ТП-3159,3180(ОКЭС)                                                                                               | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) ф.75-2 от РП-75 до РП-51.                | Земля                                               | 01.03.2019 | 00ч56м      | 02ч30м     | 01ч34м                                 | ОПО на РП-75 откл. повр. КЛ-10кВ ф.75-2, ф.75-8 вкл.                                                 | НС-есть резерв,жилой сектор,быт.             | КЛ-10кВ ф.75-2 на РП-75 подключен в ячейке ф.75-8.               |
| 4      | г.Оренбург п/с Пугачевская 1-2 СШ-10кВ (ЦПО) | ф.П-20, П-26, П-5 (ОКЭС) | РП-71(ОПО), РП-72(ОКЭС), ТП-3024 (ОКЭС)                                                                          | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях ЦПО                                          | Не сообщают                                         | 01.03.2019 | 15ч40м      | 15ч59м     | 0ч.19м                                 | На п/с Пугачевская вкл. 1СШ-10кВ.                                                                    | п. Экодолье п. Весенний-2, газовая котельная | В 16ч03м На РП-72 вкл. СВ-10кВ; В 16ч20м На ТП-3024 вкл. СР-10кВ |

|   |                                                                         |                     |                                                                                                                          |                                                       |                                               |                                                                                                             |                                                                 |            |        |        |        |                            |                                                                                                           |                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Бузулукские<br>КЭС<br>Первомайский<br>РУЭС п/с<br>Первомайская<br>(ЗПО) | ф.7 (ОКЭС)          | ТП-709,702,305, 309,<br>701,703,704, 705,<br>707,710,711, 321,312<br>(ОКЭС) ТП-<br>706,314,316, 304,313<br>(Абонентские) | 4. Нарушение условий<br>эксплуатации, другие причины. | 8 Повреждение КЛ                              | ВЛ-10 кВ ф.7 на<br>опоре №134<br>повреждена<br>концевая разделка<br>КЛ-10 кВ (ОКЭС) до<br>ТП-325            | ТО                                                              | 02.03.2019 | 14ч50м | 17ч00м | 02ч10м | откл. ЛР-305, ф.7<br>вкл.  | 2-Котельные<br>(резерв),<br>Сбер.Банк<br>(резерв),<br>Больница<br>(резерв, АВР),<br>жилой сектор,<br>быт. | ТП-305 вкл. в 17ч15м.<br>В 19ч20м вывели в<br>ремонт поврежд.КЛ и<br>вкл ТП-309. |
| 6 | Бугурусланский<br>КЭС п/с<br>Городская<br>(СПО)                         | ф. Г-7 (ОКЭС)       | ТП-45,2,3,189,4,174,<br>166,32,29,190,47,102,<br>178,134,48 (ОКЭС) ТП-<br>208 (абонентская)                              | 2. Воздействие сторонних лиц и<br>организаций.        | 15 Прочее                                     | Произвели осмотр<br>ВЛ-6кВ в пролете<br>опор №88-№89<br>обнаружили<br>воздушные шары                        | МТЗ                                                             | 04.03.2019 | 21ч55м | 22ч02м | 00ч07м | Повторно вкл.              | котельная<br>(резерв) театр,<br>НС (резерв), ТЦ,<br>жилой сектор                                          |                                                                                  |
| 7 | Абдулинский<br>КЭС п/с Тяговая<br>Абдулино<br>(РЖД)                     | ф.Город-1<br>(ОКЭС) | ТП-17, 53, 62, 114, 56,<br>18, 55, 19, 98, 58, 59,<br>84, 75, 109, 110, 78,<br>60, 74 (ОКЭС)                             | 4. Нарушение условий<br>эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная,<br>неустановленная причина. | Ветер. Произвели<br>осмотр ВЛ-10кВ и<br>ТП,видимых<br>повреждений не<br>обнаружено.                         | ТО                                                              | 06.03.2019 | 08ч30м | 09ч12м | 00ч42м | Повторно вкл.              | дет/сад, АЗС,<br>жильё                                                                                    |                                                                                  |
| 8 | Абдулинский<br>КЭС п/с Тяговая<br>Абдулино<br>(РЖД)                     | ф.Город-3<br>(ОКЭС) | ТП-117, 40, 61, 67, 68,<br>80, 69, 81, 9/1, 91<br>(ОКЭС)                                                                 | 4. Нарушение условий<br>эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная,<br>неустановленная причина. | Ветер. Произвели<br>осмотр ВЛ-10кВ и<br>ТП,видимых<br>повреждений не<br>обнаружено.                         | Земля                                                           | 06.03.2019 | 10ч14м | 10ч21м | 00ч07м | Повторно вкл.              | школа,<br>водокачка<br>(резерв), жильё.<br>Быт.                                                           |                                                                                  |
| 9 | Абдулинский<br>КЭС п/с Тяговая<br>Абдулино<br>(РЖД)                     | ф.Город-3<br>(ОКЭС) | ТП-80 (ОКЭС)                                                                                                             | 4. Нарушение условий<br>эксплуатации, другие причины. | 16 Не выявленная,<br>неустановленная причина. | Ветер. Произвели<br>осмотр ТП-80,<br>видимых<br>повреждений не<br>обнаружено.<br>Нагрузка 132-114-<br>128А. | ф.Город-3 не<br>откл., на ТП-<br>80 сгорело<br>ПК-30А по<br>ф.В | 06.03.2019 | 11ч20м | 12ч20м | 01ч00м | Заменяли ПК и<br>вкл.ТП-80 | жилой сектор                                                                                              |                                                                                  |

|    |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                |                                           |                                                                                                                                         |                 |            |        |        |        |                                                                 |                                                                             |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10 | Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)                 | ф.8 (ОКЭС)                       | ТП-291, 262, 240, 295, 213, 267, 305, 269, 223, 225, 300, 235, 268, 273, 238, 239,221, 222, 263, 216, 257 1СШ, 271 1СШ (ОКЭС)                                              | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 15 Прочее                                 | На КТП-300 в РУ-ТМ лючок вентиляционной решетки сорвало и лежал на СШ-10кВ                                                              | земля по ф.А    | 06.03.2019 | 14ч55м | 15ч30м | 00ч35м | Вкл ф.8 до Р.8-2, вкл. реклоузер В.14 3 запитали до Р-7 по ф.14 | 2КНС (резерв), 2котельные(резерв), больница (резерв), жилой сектор          | 8хТП жилой сектор. Запитали в 18ч30м по ф.8.             |
| 11 | Абдулинский КЭС п/с Тяговая Абдулино (РЖД)               | 1СШ-10кВ (РЖД), ф.Город 1 (ОКЭС) | ТП-17, 53, 62, 114, 56, 18, 55, 19, 98, 58, 59, 84, 75, 109, 110, 78, 60, 74 (ОКЭС)                                                                                        | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов | Повреждена каб.разделка абонентского фидера от п/с Тяговая-Абдулино                                                                     | ТО              | 06.03.2019 | 16ч38м | 16ч39м | 00ч01м | Повторно вкл.1СШ-10кВ п/с Тяговая-Абдулино                      | дет/сад, АЗС, жильё                                                         |                                                          |
| 12 | Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(ВПО)                | ф7(ОКЭС)                         | ТП-701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,731,732,733,734,735,736,737(ОКЭС)                                               | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций.                    | 15 Прочее                                 | ДТП. На ВЛ-10кВ ф.7 в результате ДТП на опоре №127 слетел провод фазы "С" с изолятора и упал на траверсу, ж/б опора №127 не повреждена. | Земля фазы "С". | 09.03.2019 | 05ч45м | 07ч32м | 01ч47м | ВЛ-10кВ ф.7 ж/б опора №127 устранили повреждение,ф.7 вкл.       | Котельная "Факел",мини-котельная детсада,2-детсада,школа, жилой сектор,быт. |                                                          |
| 13 | Абдулинский КЭС п/с Тяговая Абдулино (РЖД)               | ф.Город-1 (ОКЭС)                 | ТП-14,17, 53, 62, 114, 56, 18, 55, 19, 98, 58, 59, 84, 75, 109, 110, 78, 60, 74 (ОКЭС)                                                                                     | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.                   | 15 Прочее                                 | Снег,метель на ТП-78 сгорело ПК                                                                                                         | ТО              | 09.03.2019 | 16ч50м | 17ч00м | 00ч10м | повторно включили                                               | дет/сад, АЗС, жильё                                                         | 19ч15м на ТП 78 заменили ПК ТП вкл.                      |
| 14 | Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная (СПО)                   | ф. Ю-9(ОКЭС)                     | ТП(ОКЭС): 157,123,127,128,121,119,115,125,176,116,70,73,22,86,118,59,111                                                                                                   | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.                   | 15 Прочее                                 | Произвели осмотр, видимых причин не обнаружили.                                                                                         | МТЗ             | 09.03.2019 | 22ч47м | 22ч50м | 00ч03м | Повторно вкл. ф. Ю 9. Произвели осмотр                          | Промзона.гаражи, санчасть(резерв),тубдиспансер(резерв)                      |                                                          |
| 15 | Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО) | ф.1 (ОКЭС)                       | ТП-107,134,519,601,133,902,901,516,510,210,207,132,131,130,129,128,127,125,124,121,120,119,118,117,116,115,114,112,111,110,109,106,102 (ОКЭС) ТП-103,105,126 (Абонентские) | 1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.                   | 15 Прочее                                 | Ветер, мокрый снег. Осмотр причины откл. не выявил.                                                                                     | ТО              | 10.03.2019 | 05ч43м | 07ч07м | 01ч24м | на ТП-118 откл. ВН в сторону п/с Плешановская, ф.1 вкл.         | Жилой сектор, быт.                                                          | В 09ч25м осмотрели эл. Оборудование, ф.1 вкл. полностью. |
| 16 | Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская(ЦПО)                    | ф.Ок-14(ОКЭС)                    | ТП: 2,41,40,33,32,31,29,28,63,38,27,26,25,24,22,23                                                                                                                         | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 15 Прочее                                 | На ВЛ-10кВ ф.Ок-14 на ЛР-14-8 упала ветка.                                                                                              | МТЗ             | 10.03.2019 | 19ч22м | 20ч50м | 01ч28м | Убрали ветку,вкл.                                               | Жилой сектор, организации, больница(резерв)                                 |                                                          |

|    |                                                                     |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                               |                                                                                                                               |                      |            |        |        |        |                                                    |                                                                                                                              |                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 17 | Октябрьский<br>РУЭС п\с<br>Октябрьская(Ц<br>ПО)                     | ф.Ок-14(ОКЭС) | ТП:<br>2,41,40,33,32,31,29,28<br>,63,38,27,26,25,24,22,<br>23                                                                                                                             | 4. Нарушение условий<br>эксплуатации, другие причины.             | 16 Не выявленная,<br>неустановленная причина. | Произвели осмотр,<br>видимых<br>повреждений не<br>обнаружили.                                                                 | МТЗ                  | 11.03.2019 | 00ч46м | 00ч47м | 00ч01м | Повторно вкл. ф.<br>ОК-14, произвели<br>осмотр     | Жилой сектор,<br>организации,<br>больница(резер<br>в)                                                                        |                                               |
| 18 | г.Оренбург п/с<br>ЦРП 3 Подъема<br>(Водоканал)                      | 2 СШ-10 кВ    | РП-61 (2 СШ-10 кВ),<br>ТП-3120,3220 (ОКЭС)                                                                                                                                                | 5. Неисправность в эл. установках<br>сторонних организаций и лиц. | 8 Повреждение КЛ                              | Повреждена КЛ-10<br>кВ (абонентская)<br>ф.12 от ЦРП 3<br>Подъема до ТП-<br>1488. В ЦРП 3<br>Подъема откл.<br>питающий ф.Ст-24 | ТО                   | 11.03.2019 | 09ч42м | 11ч30м | 01ч48м | Вкл РП-61                                          | КНС (резерв),<br>Мебель России,<br>автосервис.                                                                               | В 12ч48м запитали ТП-<br>3120,3220 по ф.Ст-43 |
| 19 | Сорочинский<br>КЭС п/с<br>ПромБаза<br>(Энергонефть)                 | ф.16 (ОКЭС)   | ТП-205,222,121,204,<br>13,22,61,128,213,223,<br>220 (ОКЭС)<br>ТП-169,119,120,171,<br>189,125,181,123,124,<br>126,129,208,130,131,<br>132,133,134,146,215,<br>136,137,160<br>(Абонентские) | 5. Неисправность в эл. установках<br>сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл.<br>установках абонентов  | На ТП-132<br>(абонентская)<br>попадание воды на<br>эл. Оборудование                                                           | Земля                | 11.03.2019 | 11ч47м | 12ч16м | 00ч29м | Повторно вкл.                                      | КНС (резерв),<br>Телевышка(рез<br>ерв), ЗАО<br>"ТерминалПион<br>"(резерв),школа<br>, 2-ве скважины,<br>жилой сектор,<br>быт. |                                               |
| 20 | Абдулинский<br>КЭС п/с<br>Полевая (СПО)                             | ф.Пл-9 (ОКЭС) | ТП-1,2, 29, 32, 34, 41,<br>47, 57, 64, 65, 50, 79,<br>88, 92, 103, 104, 105,<br>112 (ОКЭС)                                                                                                | 4. Нарушение условий<br>эксплуатации, другие причины.             | 16 Не выявленная,<br>неустановленная причина. | Произвели осмотр,<br>видимых<br>повреждений не<br>обнаружили.                                                                 | МТЗ, АПВ<br>успешное | 12.03.2019 | 11ч25м | 11ч25м | 00ч00м | АПВ успешное                                       | котельная<br>(резерв),<br>пекарня,<br>магазины,<br>жилой сектор                                                              |                                               |
| 21 | Илекский РУЭС<br>п/с Илекская<br>(ЦПО)                              | ф.3 (ОКЭС)    | ТП-1,10,18,2,22,23, 26,<br>3,31,33,36,37,4,<br>45,48,49,51,61,68,7,<br>76,79,8, 85,9, (ОКЭС)<br>ТП-15,84<br>(Абонентские)                                                                 | 4. Нарушение условий<br>эксплуатации, другие причины.             | 2 Падение деревьев (веток)                    | На ВЛ-10 кВ ф.3 в<br>пролете опор<br>№33/17 и №33/18<br>падение ветки.                                                        | ТО                   | 13.03.2019 | 19ч30м | 19ч44м | 00ч14м | Убрали ветку, ф.3<br>вкл.                          | Больница<br>(резерв), жилой<br>сектор,быт.                                                                                   |                                               |
| 22 | Орский КЭС ТП-<br>72<br>35\10кВ(Электр<br>осеть)                    | ф.5(ОКЭС)     | ТП:<br>1063,1065,1085,1106,<br>1057                                                                                                                                                       | 4. Нарушение условий<br>эксплуатации, другие причины.             | 16 Не выявленная,<br>неустановленная причина. | Осмотр причину<br>откл. не выявил                                                                                             | земля                | 14.03.2019 | 09ч18м | 09ч30м | 00ч12м | Повторно<br>вкл.Произвели<br>осмотр                | Больница<br>(резерв), жилой<br>сектор,быт,<br>котельная(резе<br>рв)                                                          |                                               |
| 23 | Орский КЭС<br>Домбаровский<br>РУЭС п/с<br>Домбаровская-<br>2 (ВЭС)  | ф.17 (ОКЭС)   | ТП- 131, 137, 152, 156,<br>157, 158, 165, 169,<br>171, 175, 176, 186,<br>190, 210, 226, 229,<br>239, 267, 38, 86                                                                          | 4. Нарушение условий<br>эксплуатации, другие причины.             | 15 Прочее                                     | Ветер.<br>Осмотр причины<br>откл. не выявил.                                                                                  | "Земля"              | 14.03.2019 | 19ч53м | 21ч13м | 01ч20м | Произвели осмотр<br>эл. Оборудования,<br>ф.17 вкл. | школа,<br>котельная,<br>2-ве АЗС, Н.С.,<br>жилой сектор,<br>быт.                                                             |                                               |
| 24 | Бузулукский<br>КЭС<br>Ташлинский<br>РУЭС п/с<br>Ташлинская<br>(ЗПО) | ф.9(ОКЭС)     | ТП:<br>901,634,633,631,629,6<br>26,623,621,620,617,61<br>4,612,509                                                                                                                        | 4. Нарушение условий<br>эксплуатации, другие причины.             | 15 Прочее                                     | Осмотр эл.<br>Оборудования<br>причины откл. не<br>выявил.                                                                     | ТО                   | 18.03.2019 | 07ч10м | 07ч15м | 00ч05м | Повторно вкл.                                      | Жилой<br>сектор,быт                                                                                                          |                                               |

|    |                                                            |                      |                                                                             |                                                                |                                                  |                                                                                             |       |            |        |        |        |                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Бузулукский КЭС<br>Ташлинский РУЭС п/с<br>Ташлинская (ЗПО) | ф.6(ОКЭС)            | ТП:625,605,902,616,615,627,632,641,635,628                                  | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов        | На участке ВЛ абонентской отпайки в ст. ТП-628 с изолятора слетел провод фаза В опора 131\1 | МТЗ   | 18.03.2019 | 20ч15м | 21ч25м | 01ч10м | На опоре 131\1 восстановили вязку, вкл. ф.6                           | Аэропорт(резерв), жилой сектор, АЗС                                   |                                                                                                                                       |
| 26 | Оренбург РП-24(ОПО)                                        | 2 СШ-10 кВ(ОПО)      | ТП(ОКЭС): 3523(1СШ),3001-3004(2СШ)                                          | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) ф. СТ-22 от п\с Степная до РП-24                                    | МТЗ   | 19.03.2019 | 01ч44м | 02ч15м | 00ч31м | ОПО вывели поврежденную КЛ, запитали РП-24 2СШ от п\с Шелковой        | Микрохирургия глаза(резерв), ЦДХ(резерв), котельная(резерв)           |                                                                                                                                       |
| 27 | Бузулукский КЭС п/с 7 А микрорайон (ЭкспертЭнерго Аудит)   | ф.Парк (ОКЭС)        | ТП-488(1СШ), 60, 4 (1СШ), 76 (1СШ) (ОКЭС)<br>ТП-283, 476(1СШ) (Абонентские) | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 8 Повреждение КЛ                                 | Повреждена КЛ-6 кВ (Абонентская) от ЛР-185 до ТП-476                                        | МТЗ   | 19.03.2019 | 10ч44м | 11ч03м | 00ч19м | На ВЛ-6 кВ откл. ЛР-185, ф.Парк вкл.                                  | Больница (резерв), котельная (резерв), ТЦ "Север", жилой сектор, быт. |                                                                                                                                       |
| 28 | Бузулукский КЭС РП-1(ОКЭС)                                 | ф.Центральный(ОКЭС)  | ТП-136,301,53,57,58,6,4-2 СШ 6кВ,477 2 СШ 6кВ,54- 1 СШ 6кВ(ОКЭС)            | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 8 Повреждение КЛ                                 | На опоре №1 повреждена концевая мачтовая муфта КЛ-6кВ(ОКЭС).                                | МТЗ   | 20.03.2019 | 10ч51м | 11ч28м | 00ч37м | Откл. повр. участок, ф.Центральный запитали по ф.Город-3 и ф.Домбыта. | Жилой сектор,быт.                                                     | 20.03.19 в 16ч05м на опоре №1 восстановили повреждённую концевую мачтовую муфту, ф.Центральный на РП-1 вкл.,собрали нормальную схему. |
| 29 | Абулинский КЭС п/с Тяговая (РЖД)                           | ф. Бактак (РЖД)      | ТП-73,52,13,8,15 (ОКЭС)                                                     | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях РЖД                                                                     | ТО    | 20.03.2019 | 14ч27м | 14ч30м | 00ч03м | Повторно вкл.                                                         | Жилой сектор,быт, НС.                                                 |                                                                                                                                       |
| 30 | Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (МЭС)                      | ф. Водовод-1-1(ОКЭС) | ТП-100,365,409, 98, 294, 364, РП-15 1СШ, 190 1СШ (ОКЭС)                     | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 8 Повреждение КЛ                                 | Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ЛР-170 до ЛР-172                                                 | Земля | 21.03.2019 | 15ч45м | 16ч00м | 0ч.15м | Откл. поврежденный участок ф. Водовод-1 запитали с РП-16              | Скважины                                                              | КЛ-6кВ(ОКЭС) от ЛР-170 до ЛР-172 восстановлена, Вкл. по нормальной схеме.                                                             |
| 31 | Бугурусланский КЭС п/с Городская(СПО)                      | ф.Г-7(ОКЭС)          | ТП(ОКЭС): 208,45,2,3,189,166,32, 29,190,47,102,178,34, 48,174               | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 16 Не выявленная, неустановленная причина.       | Осмотр видимых повреждений не выявил                                                        | МТЗ   | 22.03.2019 | 12ч20м | 12ч23м | 00ч03м | Повторно вкл., произвели осмотр                                       | НС(резерв),2 котельные(резерв),2 д\сада, школа, жилой сектор, быт     |                                                                                                                                       |



|    |                                                    |                      |                                  |                                                                |                                                  |                                                                      |                                                   |            |        |        |        |                                                            |                                        |                                      |
|----|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 32 | Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)              | ф.6(ОКЭС)            | ТП-15 (ОКЭС)                     | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 11 Попадание птиц, животных под напряжение.      | На ТП-15 в РУ-10кВ попала кошка.                                     | Сгорело 2 ПК-31,5А                                | 23.03.2019 | 07ч12м | 08ч06м | 00ч54м | Убрали кошку, заменили ПК, вкл.                            | Пекарня(резерв),быт                    | ф.6 на п\с Сорочинская не отключался |
| 33 | Абдулинский КЭС п\с Тяговая(РЖД)                   | ф. Бактак (РЖД)      | ТП-73,52,13,8,15 (ОКЭС)          | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях РЖД                                              | ТО                                                | 23.03.2019 | 12ч10м | 12ч30м | 00ч20м | РЖД повторно вкл.                                          | АЗС, д\сад, школа, жилой сектор        |                                      |
| 34 | Октябрьский РУЭС п\с Нижний Гумбет(ЦПО)            | ф.6(ОКЭС)            | ТП(ОКЭС): 55,54,50               | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 16 Не выявленная, неустановленная причина.       | Осмотр видимых повреждений не выявил                                 | ТО                                                | 23.03.2019 | 10ч05м | 12ч00м | 01ч55м | Осмотрели, повторно вкл.                                   | Водозабор(резерв), скважина(резерв)    |                                      |
| 35 | Орский КЭС п/с."Сокол"(ВПО)                        | ф.Ск-8 (ОКЭС)        | ТП-1060,1061(ОКЭС)               | 2. Воздействие сторонних лиц и организаций.                    | 15 Прочее                                        | При осмотре ВЛ-10кВ ф.Ск-8 в пролёте опор №52-№53 обнаружили наброс. | ТО                                                | 23.03.2019 | 23ч50м | 01ч18м | 01ч28м | На ВЛ-10кВ в пролёте опор №52-№53 сняли наброс,ф.Ск-8 вкл. | Котельная-резерв,КНС,жилой сектор,быт. |                                      |
| 36 | Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)               | ф.СК-10 (ОКЭС)       | ТП-107 (ОКЭС)                    | 4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.             | 15 Прочее                                        | На ТП-107 (ОКЭС) поврежден ПК-держатель по ф.А                       | ф.СК-10 не откл., на ТП-107 сгорел ПК-20 А по ф.А | 25.03.2019 | 11ч10м | 12ч13м | 01ч03м | На ТП-107 заменили ПК и ПК-держатель, вкл ТП-107           | жилой сектор                           |                                      |
| 37 | Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п\с Северная(СПО) | ф. СВ-2(СПО)         | ТП(ОКЭС): СВ-2-8,СВ-2-13,СВ-2-15 | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | Повреждение в сетях СПО. СПО причину не сообщает                     | МТЗ                                               | 27.03.2019 | 00ч55м | 06ч50м | 05ч55м | СПО устранили повреждение, вкл.                            | д\сад, жилой сектор, быт               |                                      |
| 38 | г. Оренбург ТП-2023 (ОГСК)                         | РУ 10 кВ (ОГСК)      | РУ-04 кВ гр.2 (ОКЭС)             | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | ТП 2023 (ОГСК) в камере ТМ кошка попала под напряжение               | ПК                                                | 27.03.2019 | 22ч19м | 01ч49м | 03ч30м | заменяли ПК,ТП включили                                    | жилой сектор                           |                                      |
| 39 | г. Оренбург РП-Оренбург Нефть                      | ф.20 (ГазпромЭнерго) | ТП-3079 (ОКЭС)                   | 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл. установках абонентов        | повреждение в сетях абонентов                                        | Не сообщают                                       | 28.03.2019 | 03ч18м | 04ч50м | 01ч32м | отключили абонентские ТП ф вкл.                            | промзона                               |                                      |

|    |                                        |              |                          |                                                                   |                                                     |                                                                        |      |            |        |        |        |                                                                          |           |  |
|----|----------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 40 | Орский КЭС п/с<br>Заводская<br>(ВПО)   | ф. 47 (ОрПО) | ТП-229,232,304<br>(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках<br>сторонних организаций и лиц. | 13 Повреждение в ПС и других<br>сетевых организаций | ОрПО причину<br>отключения не<br>сообщают                              | Т.О. | 28.03.2019 | 21ч28м | 22ч33м | 01ч05м | произвели осмотр<br>эл. Оборудования,<br>ф.47 вкл.                       | Баня,СНТ  |  |
| 41 | Орский КЭС<br>п/с."Заводская"<br>(ВПО) | ф.47(ОрПО)   | ТП-229,232,304<br>(ОКЭС) | 5. Неисправность в эл. установках<br>сторонних организаций и лиц. | 14 Повреждение в эл.<br>установках абонентов        | Повреждение на<br>абонентской<br>отпайке ВЛ-10кВ от<br>Р-47 до ТП-234. | МТЗ  | 29.03.2019 | 14ч42м | 15ч15м | 00ч33м | Отключили<br>повреждённый<br>участок, ф.47 на<br>п/с."Заводская"<br>вкл. | Баня,СНТ. |  |

|         | № по классификатору                              | Признаки                                    |                                            |                                                             |                                                   |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|         |                                                  | 1 Воздействие стихийных (погодных) явлений. | 2 Воздействие сторонних лиц и организаций. | 3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия) | 4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины. | 5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц |
| Причины | 1 Повреждение ТМ                                 | да                                          | да                                         | да                                                          | да                                                | нет                                                          |
|         | 2 Падение деревьев (веток)                       | да                                          | да                                         | да                                                          | да                                                | нет                                                          |
|         | 3 Обрыв (схлест) провода                         | да                                          | да                                         | да                                                          | да                                                | нет                                                          |
|         | 4 Повреждение изоляторов на ВЛ                   | да                                          | да                                         | да                                                          | да                                                | нет                                                          |
|         | 5 Повреждение опоры                              | да                                          | да                                         | да                                                          | да                                                | нет                                                          |
|         | 6 Наличие «Земли»                                | да                                          | да                                         | да                                                          | да                                                | нет                                                          |
|         | 7 Повреждение ОПН, РВП                           | да                                          | да                                         | да                                                          | да                                                | нет                                                          |
|         | 8 Повреждение КЛ                                 | да                                          | да                                         | да                                                          | да                                                | нет                                                          |
|         | 9 Повреждение изоляторов на ТП                   | да                                          | да                                         | да                                                          | да                                                | нет                                                          |
|         | 10 Дефект контакта                               | да                                          | да                                         | да                                                          | да                                                | нет                                                          |
|         | 11 Попадание птиц, животных под напряжение       | нет                                         | нет                                        | нет                                                         | да                                                | нет                                                          |
|         | 12 Неправильная работа РЗА.                      | нет                                         | нет                                        | нет                                                         | да                                                | нет                                                          |
|         | 13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций | да                                          | да                                         | да                                                          | нет                                               | да                                                           |
|         | 14 Повреждение в эл. установках абонентов        | да                                          | да                                         | да                                                          | нет                                               | да                                                           |
|         | 15 Прочее                                        | да                                          | да                                         | да                                                          | да                                                | нет                                                          |
|         | 16 Не выявленная, неустановленная причина        | да                                          | нет                                        | нет                                                         | да                                                | нет                                                          |

16 Не выявленная, неустановленная причина