

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2019 г.

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (зд.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бугурусланский КЭС ТП-105(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) проводов	На ВЛ-0,4кВ гр.1 произошел схлест проводов опоры №44-45	AB-100A	02.05.2019	11ч30м	12ч20м	00ч50м	Устранили схлест, произвели осмотр,вкл.	Быт	
2	Бугурусланский КЭС ТП-17(ОКЭС)	гр.Росто(абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер	AB-80A	02.05.2019	14ч50м	15ч00м	00ч10м	Повторно вкл.	Организация	Об отключении сообщено собственнику ВЛ
3	Сорочинский КЭС ТП-58 (ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-58 на рубильнике гр.1 отгорел подвижный нож по ф.В	Защита не сработала	02.05.2019	20ч35м	21ч20м	00ч45м	заменяли нож рубльника, вкл гр.1	КНС, жилье	
4	Сакмарский РУЭС ТП-410(ОКЭС)	гр. Л-3 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. На ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) повреждена опора №35	AB-160A	03.05.2019	16ч45м	19ч40м	02ч55м	Заменяли опору, вкл группу	жилой сектор	
5	Орский КЭС ТП-1056 (ОКЭС)	гр. 3,6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар по ул. Борисоглебской. По гр.6 сгорело 9 ж/д по нечет.стороне и 5 пролетов СИПа. По гр.3 сгорел ж/д №37.	гр не откл.	03.05.2019	17ч16м	21ч45м	04ч29м	Потушили пожар, отключили ввод ж/д №37, гр.3 вкл.	жилой сектор	гр. №6 включили 04.05.2019 в 11ч08м
6	Орский КЭС ТП-1098 (ОКЭС)	гр. 1,4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар на ул. Борисоглебской.	гр не откл.	03.05.2019	17ч23м	18ч40м	01ч17м	потушили пожар, гр вкл.	жилой сектор	
7	Сорочинский КЭС ТП-89 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер. Переломился выход 0,4кВ СИПом от ТП-89 до оп.1 о дерево	ПН-100А по ф.В.	04.05.2019	01ч20м	04ч10м	02ч50м	Восстановили изоляцию СИПа, опилили дерево, вкл. гр.2	жилой сектор	
8	Александровский РУЭС ТП-196 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) проводов	автомобиль КАМАЗ оборвал ВЛИ 0,4 кВ в пролете опор №43-№44	3 ПН-100A	04.05.2019	15ч00м	20ч25м	05ч25м	Восстановили ВЛ, вкл.	жилой сектор	
9	Орский КЭС ТП-175 (ОрПО)	гр.Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП повреждена ж/б опора №11	группа не откл.	06.05.2019	08ч10м	16ч35м	08ч25м	Заменяли опору, вкл группу	ул. Освещение	
10	Саракташский РУЭС ТП-268 (ОКЭС)	гр.№3	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На опоре №36 слетел изолятор фазы "С". Сильный ветер.	ПН-160A фазы "С"	06.05.2019	18ч20м	19ч10м	00ч50м	Устранили повреждение, вкл.	жилой сектор	
11	Медногорский РУЭС ТП-57(ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключили гр.2 для тушения пожара в охранной зоне ВЛ-0,4кВ	группа не откл.	10.05.2019	13ч45м	15ч05м	01ч20м	После тушения пожара вкл. гр.2	Жилой сектор, гаражи	

12	Бугурусланский КЭС ТП-102(ОКЭС)	гр. Чапаевская вниз(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключили гр. Чапаевская вниз для тушения пожара в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. После пожара оплавился пролет СИП.	группа не откл.	12.05.2019 13.05.2019	23ч46м	00ч20м	00ч36м	После тушения пожара отрезали пролет СИП, гр. Вкл.	Жилой сектор	В 01ч23м по времени запитали 2 ж/д, 13.05.19 в 17ч00м запитали по нормальной схеме
13	Бугурусланский КЭС ТП-131(ОКЭС)	гр. Авторьинок(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-131 откл. АВ-100А. После выключения нагрузка 6-7 А на фазу.	АВ-100А	13.05.2019	19ч30м	20ч00м	00ч30м	Повторно вкл.	Авторьинок, боулинг	
14	Бугурусланский КЭС ТП-196(ОКЭС)	гр. Комсомольская(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-196 откл. АВ-160А. Произвели осмотр, причина откл. не обнаружена. После выключения нагрузка на фазе А-39А; В-39А; С-38А.	АВ-160А	14.05.2019	12ч50м	13ч10м	0ч20м	Повторно вкл.	Жилой сектор, гаражи	
15	Бугурусланский КЭС ТП-7 (ОКЭС)	гр. Революционная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар по ул. Революционная. Повреждены 2 пролета СИПа (ОКЭС)	гр. 0,4кВ не откл.	15.05.2019	18ч30м	23ч10м	04ч40м	на ВЛ 04кВ на опоре №9 отключили поврежденный участок ВЛИ, гр. включили	Автосервис, магазин, жильё, ГСК	откл. Автосервис, 1 3х квартирный дом, ГСК. Восстановили СИП и вкл. гр. Революционная полностью в 11ч35м
16	Октябрьский РУЭС ТП-6 (ОКЭС)	гр-2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ-0,4 кВ (абонентская) от опоры №46/5 до административного здания (Соцзащита) по ул. Заводская 2	АВ-160 А	15.05.2019	20ч05м	20ч27м	00ч22м	откл. КЛ гр включили	соцзащита (резерв) , следственный комитет, жилой сектор быт	
17	Сакмарский РУЭС ТП-412 (ОКЭС)	гр. 2,3,5 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул. Калинина 34	гр. 0,4кВ не откл.	16.05.2019	14ч15м	14ч50м	00ч35м	откл. ввод на ж/д, вкл гр. 2,3,5	жилой сектор	
18	г. Оренбург ТП-3060	гр. Заводская 32,32/1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ВРУ-0,4кВ по ул. Заводская 32/1	гр. 0,4кВ не откл.	17.05.2019	02ч04м	02ч36м	0ч32м	Отсоединили СИП от ВРУ-0,4кВ ул. Заводская 32/1 гр. Вкл.	Жилой сектор, быт	
19	Орский КЭС ТП-257 (ОКЭС)	гр. 4 ул. Освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. На ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) повреждена опора ул. Освещения по ул. Волкова	гр не откл.	19.05.2019	16ч00м	—	—	откл. гр.	ул. Освещение	20.05.2019 в 14ч40м заменили опору гр. Вкл.
20	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-702 (ОКЭС)	ТМ-160 кВА	3. Нарушение организационного характера (ошибочные действия персонала).	15 Прочее	После производства испытания ТМ не была подключена "нулевая" жила к шпильке 0, 4 кВ	ТМ не откл.	22.05.2019	16ч55м	16ч56м	00ч01м	откл. ТМ	Жилой сектор	У абонентов сгорела эл. Техника.
21	Бузулукский КЭС ТП-296(ОКЭС)	гр. Дом-26-29(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате расколос МУП ЖХХ порвали КЛ-0,4кВ (ОКЭС) до многоквартирных ж/д	3 ПН-100А	25.05.2019	17ч30м	20ч55м	03ч25м	восстановили КЛ-0,4кВ, группу вкл.	Жилой сектр	
22	Бугурусланский КЭС Асеевский РУЭС ТП-15 (ОКЭС)	гр. Котельная (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Возгорание в котельной школы. По запросу пожарных откл. группу	гр не откл.	27.05.2019	22ч16м	—	—	откл.	котельная школы	
23	Медногорский РУЭС ТП-466 (ОКЭС)	гр. 4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на ВЛИ 04 кВ на опоре №122 дефект контакта	гр не откл.	28.05.2019	11ч55м	14ч20м	02ч25м	устранили повреждение гр вкл.	жилой сектор	
24	г. Оренбург ТП-416(ОПО)	гр. Жилые дома(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ грузовой автомобиль поврвал провода в пролёте опор№11-№12, автомобиль скрылся.	гр не откл.	30.05.2019	18ч29м	19ч48м	01ч19м	Устранили обрыв проводов, группу вкл.	Жилой сектор.	



Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2019 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская(ЦПО)	ф.9(ЦПО)	ТП(ОКЭС):15,17,18	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ опора связи упала на ВЛ-10кВ. Обрыв провода.	ТО, АПВ не успешно	01.05.2019	10ч25м	12ч55м	02ч30м	ЦПО устранило повреждение, вкл.	Жилой сектор, быт.	
2	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС РП-1"Заглядино"(ОКЭС)	ф.Элеватор(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):20,29	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена одна из двух КЛ(ОКЭС) от РЛНД Э-Р4 до Э-Р6 в разделе на опоре №1	МТЗ	01.05.2019	17ч00м	17ч45м	00ч45м	Вывели поврежден.КЛ, вкл. ф. Элеватор	Элеватор,Быт	02.05.19 в 15ч05м КЛ восстановлена и включена.
3	Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3137,3111,3132,3133,3134,3135,3201,3202,3203,3204. Абонентские:1799,1944,1792,1751	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-3134 повреждены 3 разрядника, 1 проходной изолятор в ст. ТП-3133	МТЗ	02.05.2019	13ч06м	13ч47м	00ч41м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф.72-18 до ТП-3133. На 3134 откинули шлейфа в ст. ТП-3133, демонтировали разрядники.	Жилой сектор, КНС(резерв)	В 14ч56м запитали всех абонентов. В 18ч07м повреждение устранили, шлейфа подключили.
4	Абдулинский КЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф. ВЧД (РЖД)	ТП-95, 108,107,90 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	не сообщают	03.05.2019	08ч15м	08ч36м	00ч16м	на РП-1 откл. ф ВЧД-2 на п/с Тяговая ф вкл. ТП 95 (вкл.)	очистные сооружения, жилой сектор быт	ТП-107,108, 90 (ОКЭС) вкл. в 13ч00м

5	Абдулинский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. Город-2 (ОКЭС)	ТП-20,54,21,24,91,22,102,106,27,30,5,97,28,94,10,4,3,115,72,101,6,16,12 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	на ВЛ 10 кВ (ОКЭС) на опоре №71 поврежден изолятор	ТО	03.05.2019	08ч15м	11ч33м	03ч18м	устранили повреждение ф. вкл.	очистные сооружения, жилой сектор быт	откл. ТП-28 (абонентская)
6	Орский КЭС п/с ОЗТП (ОрПО)	ф. 8 (ОрПО)	ТП-582,800,819 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	ТО	03.05.2019	15ч42м	17ч27м	01ч45м	ОрПО вывели поврежденный участок ф. вкл.	жилой сектор	
7	г. Оренбург РП-33 (ОПО)	ф. 33-7 (ОПО)	ТП-3016 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ТП ТП-1912 (абонентская)	МТЗ	03.05.2019	17ч05м	17ч30м	00ч25м	откл. ТП-1912 ф. вкл.	жилой сектор	
8	Абдулинский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. Город-2 (ОКЭС)	ТП-7/1, 7/2, 20,54,21,24,91,22, 102,106,27,30,5,97,28,94,10,4,3,115,72,101,6,16,12 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, дождь. Осмотр оборудования причины не выявил.	МТЗ	04.05.2019	03ч10м	03ч20м	00ч10м	повторно вкл.	очистные сооружения (резерв), жилой сектор быт	
9	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-1114, 1101, 1111, 1102, 1115, 1103,	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер, дождь. Осмотр оборудования причины не выявил.	АПВ успешное	04.05.2019	02ч55м	02ч55м	00ч00м	АПВ успешное	ДРСУ, терминал, жильё	
10	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-2 (ОКЭС)	Абоненты ОПО	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОПО	ТО	04.05.2019	06ч18м	07ч58м	01ч40м	ОПО на ТП 448 откл. КВЛ в стор ТП 535, ф 59-2 вкл.	Абоненты ОПО	04.05.2019 16ч30м ОПО устранили повреждение на КВЛ ф. 59-2 полностью вкл.

11	Бугурусланский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-9 (ОКЭС)	ТП-89,201,65,14,199,57,56,35,51(ОКЭС) ТП-137,58,55 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ЛР-1-9-6 до ЛР-1-9-7 (резерв)	выпавших блинкеров нет	04.05.2019	14ч55м	15ч30м	00ч35м	вывели поврежденную КЛ, вкл. ф. 1-9	промзона, жилой сектор быт	
12	Оренбург п\с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-45(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1432(1),3028(2),3066(1),3075(2),3297(1),3398(2),3472(1),	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ ф. ЮВ-45(ОКЭС) от РП-64 до п\с Юго-Восточная	МТЗ	04.05.2019	20ч35м	21ч07м	00ч32м	вывели поврежденную КЛ, вкл. СВ на РП-64	Жилой сектор, 2 больницы(резерв), ЦТП(резерв), тубдиспансер(резерв), СКК(резерв).	КЛ восстановлена 06.05.19 в 03ч34м
13	Орский КЭС п/с ОЗТП (ОрПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-582,800,819 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОрПО	МТЗ	05.05.2019	10ч05м	12ч33м	02ч28м	ОрПО вывели поврежденный участок ф.8 вкл.	Жилой сектор.	
14	Медногорский РУЭС РП-4 (ОКЭС)	ф.20 (ОКЭС)	РП-5 (2 СШ-10 кВ), Т-2 (ОКЭС) ТП-37 (2 СШ) 10 кВ (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (абонентская) от РП-5 до ТП-37 ф.20	ТО	05.05.2019	13ч20м	13ч44м	00ч24м	РП-5 РУ-0,4 кВ откл. вводной Рубильник Т-2, вкл. СР-0,4 кВ	МЦГБ (детский корпус, резерв), узел связи (резерв), почта (резерв), жилой сектор, быт.	в 16ч 46м на РП-5 собрали нормальную схему.
15	г.Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф.64-7 (ОКЭС)	ТП-3066 (1 СШ), 3297 (1 СШ),3028 (2 СШ) (ОКЭС) ТП-1432 (2 СШ) (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РП-64 до ТП-3066 ф.64-7 и повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3297 до ТП-3028 ф.64-7	ТО	05.05.2019	13ч27м	15ч00м	01ч33м	откл. поврежденные КЛ, запитали по ф.64-25	Онкология (резерв), ГСК.	КЛ-10 кВ от ТП-3297 до ТП-3028 ф.64-7 вкл.06.05.2019 в 4ч55м КЛ-10 кВ от РП-64 до ТП-3066 ф.64-7 вкл.06.05.2019 в 12ч11м
16	г.Оренбург ТП-3014 (ОКЭС)	РУ-6 кВ (ОКЭС)	ТП-3014 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-3014 РУ-6 кВ сгорел ПК фазы "В"	ПК фазы "В"	06.05.2019	10ч16м	11ч05м	00ч49м	Заменяли ПК, ТП-3014 вкл.	Художественная школа, Школа балета, ул. Освещение, котельная (резерв).	

17	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-3 (ОКЭС)	Абоненты ОПО	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-1005	ТО	07.05.2019	10ч36м	11ч40м	01ч04м	ОПО откл.поврежденный участок, ф.59-3 вкл.	Абоненты ОПО	
18	Оренбург РП-2 (ОПО)	ф.2-8 (ОПО)	ТП-3013 (1 СШ 6 кВ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от РП-2 до ТП-524	ТО	08.05.2019	19ч28м	19ч58м	00ч30м	На ТП-3013 вкл. СР-6 кВ	ЦПС (резерв), ФСБ (резерв), больница№3 (резерв), хлебопродукт (резерв), жилой сектор.	ТП-3013 вкл. по нормальной схеме 10.05.2019 в 02ч37м
19	Сорочинский КЭС ТП-7 (ОКЭС)	ТМ (ОКЭС)	ТП-7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Вышел из строя ТМ-250 кВА	ПК не сгорали	09.05.2019	01ч15м	03ч10м	01ч55м	Заменяли ТМ, ТП-7 вкл.	Полиция, жилой сектор.	
20	Александровский РУЭС п\с Александровская(ЦПО)	1 СШ-10кВ(ЦПО)	ф.11(ОКЭС) ТП-6 184,180,97,82,81,172,187,197,193,90,173,170,85,194,198,190,181,195. ф.12(ОКЭС): ТП-199,200	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО причину отключения не сообщает.	ЦПО не сообщает	09.05.2019	16ч23м	16ч36м	00ч13м	ЦПО повторно вкл. 1 СШ	Больница(резерв), жилой сектор, быт	
21	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-7 (ОКЭС)	ТП-3099 (2 СШ), 3085 (1 СШ), 3031 (1СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-59 до ТП-3099 ф.59-7	ТО	09.05.2019	21ч42м	22ч52м	01ч10м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ф.59-1	Жилой сектор, быт, АГЭС.	
22	г.Оренбург РП-10 (ОПО)	2 СШ-6 кВ (ОПО)	ТП-3083 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	09.05.2019	23ч22м	23ч50м	00ч28м	ОПО вкл. 2 СШ на РП-10	АЗС, пром. Зона.	

23	Оренбург РП-54(ОПО)	ф.54-4(ОПО)	ТП-3065(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ (ОПО) обрыв провода.	ТО	10.05.2019	09ч58	10ч58м	01ч00м	ОПО вывели поврежденный участок, вкл. 54-4	Жилой сектор, быт	
24	Абдулинский КЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.Город-1 (ОКЭС)	ТП-14,17,53,62,114,56,18,19,55,98,58,59,84,75,109,110,78,60,74 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на РТП ТП-62 поврежден разрядник	земля	11.05.2019	14ч35м	16ч50м	02ч15м	демонтировали разрядник ф. вкл.	жилой сектор быт.	
25	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ВОП)	ф. 2 (ОКЭС)	ТП-201,202,209,204,205,203,206,207(ОКЭС) ТП-211,212,208 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10 кВ упало дерево в пролете опор №51-52	МТЗ	11.05.2019	18ч45м	19ч38м	00ч53м	убрали дерево ф. вкл.	п.Боровое, п.Заповедный, База отдыха "Бузулукский Бор, п. Паника	
26	г. Оренбург РП-5 (ОПО)	2 СШ-6 кВ (ОПО)	ТП-3007 2 СШ, 3032 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-3007 самопроизвольно отключился ВН в стор РП-77 ф. 77-1	на РП 5 выпавших блинкеров нет	11.05.2019	19ч10м	19ч38м	00ч28м	на ТП-3007 включили ВН в стор РП-77 ф.77-1	станция переливания крови (ДГУ) пансионат, жилой сектор	ОПО запитали РП-5 2 СШ по ф. 5-8 в 19ч40м
27	г. Оренбург п/с Южная (ЦПО)	ф. Ю-4 (ОПО)	ТП-3025 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-321 до ТП-32	ТО	12.05.2019	10ч40м	11ч18м	00ч38м	ТП-3025 запитали по ф. 11-1	художественный колледж, банк, церковь, жилой сектор	
28	г. Оренбург РП-2 (ОПО)	ф. 2-4 (ОПО)	ТП-3014 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-3014 до ТП-51	МТЗ	12.05.2019	10ч40м	12ч59м	02ч19м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ф. вкл.	котельная (резерв) балетный клледж	

29	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП- 67,48,49,50,51,53,69,68, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	гроза , дождь , повреждена КЛ(ОКЭС) от ЛР-4-5 до ТП-50	МТЗ	12.05.2019	17ч30м	19ч09м	01ч39м	откл. ЛР-4-3 ф вкл.Вывели поврежденную КЛ, запитали абонентов	водозабор (резерв) жилой сектор быт	откл. ТП-50 -51,52,53. В 19ч55м запитали всех абонентов.КЛ восстановлена 13.05.19 в 21ч00м
30	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф. 23 (ВПО)	РП-2 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	земля	12.05.2019	17ч35м	17ч42м	00ч07м	на РП-2 откл В ф. 23 вкл. СВ	жилой сектор быт.	
31	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская (МЭС)	ф. АК-13 (ОКЭС)	ТП-2,4,6,22,30,31,37,48, 56,60,66,67,71,72,73,74, 78,80,82,92,107,112,113 (ОКЭС); ТП-115 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза, произвели осмотр повреждений не обнаружено	ТО, АПВ не успешно	13.05.2019	14ч53м	15ч02м	0ч09м	РПВ успешно	Больница (есть резерв), водовод, скважины, КНС, жилой сектор быт.	
32	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская (МЭС)	ф. АК-1 (ОКЭС)	ТП-11,12,13,24,32,36,38, 40,42,43,44,65,70,77,79, 88,90,94,103,104,105,108 , ТП-99,106 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Гроза, дождь на ТП- 88(ОКЭС) поврежден проходной изолятор	земля	13.05.2019	15ч23м	15ч26м	0ч03м	Откл. РТП-88, ф.АК-1 повторно вкл.	Больница (резерв), водовод, скважины, жилой сектор быт.	Заменяли проходной изолятор на ТП-88. В 16ч45м ТП-88 вкл. в работу.
33	Бузулукский КЭС РП- 1 (ОКЭС)	ф. Сухореченский (ОКЭС до КРУН-8)	ТП-32,345,352,475,16 (ОКЭС) ТП- 354,336,246,131, 218, 235,148,303,236,147,130, 408,493,177,466,415,418, 133 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза, произвели осмотр повреждений не обнаружено	ТО	13.05.2019	17ч42м	17ч32м	00ч04м	Откл. КРУН-8, ф. сухореченский повторно вкл.	Садовые общества, жил. сектор, быт	ЗПО в 17ч51м вкл. КРУН-8
34	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 701-715,17-33	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза, произвели осмотр повреждений не обнаружено	ТО, АПВ успешно	13.05.2019	18ч59м	18ч59м	00ч00м	Произвели осмотр	Котельные, НС, КНС, жилой сектор, быт	

35	Кувандыкский РУЭС п/с ЭЧ-123 Тяговая 1СШ (РЖД)	ф.6 РТП-1 (РЖД)	ТП-725, 726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с ЭЧ-123 Тяговая откл. 1СШ (РЖД)	РЖД не сообщает	14.05.2019	14ч40м	14ч53м	0ч13м	Запитали по ремонтной схеме	Жилой сектор.	
36	Абдулинский КЭС п/с Полевая (СПО)	ф.ПЛ-2(ОКЭС)	ТП-31,33,111,76,35,87, 37,36,39,83,116,26,23,25, 44,45,46,48,86,82,89,93,1 18,119,120(ОКЭС) ТП- 42,43,77(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Производят осмотр электрооборудования на отключенном участке	земля	14.05.2019	15ч05м	15ч56м	0ч41м	Откл. Р-15 и Р.18 ф. ПЛ-2 вкл.	Больница (резерв), школа, д/с, администрация, пекарня, жилой сектор быт.	ТП-31,33,111,76,35, 87,37,36,39,116 (ОКЭС) вкл в 17ч40м. ТП-83 вкл. в 17ч55м
37	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Коскульская (ВПО)	ф.10 (ОКЭС)	—	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Гроза, дождь	Земля	14.05.2019	18ч05м	19ч30м	01ч25м	произвели осмотр повреждений не ф. вкл.	КЛ-10кВ ф.10 на холостом ходу	
38	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская 1 (ВПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-213,268,252, 202,201(ОКЭС) ТП- 71,12,13,МТС (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях ГОК	МТЗ	14.05.2019	18ч13м	19ч09м	00ч56м	откл. РЛНД Р-30 ф.включили	Жилой сектор, фермерские хозяйства, сотовая вышка МТС.	откл. ТП-12 13 (ГОК)
39	Перволюцкий РУЭС п/с Перволюцкая (ЦПО)	ф. Пв-10 (ОКЭС)	ТП-45,46,111,15,13,14. (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	при осмотре ВЛ 10 кВ (ОКЭС) в пролете опор №122-123 обнаружили воздушного змея	МТЗ	14.05.2019	18ч04м	19ч26м	01ч22м	с ВЛ убрали воздушного змея ф. вкл.	жилой сектор быт.	
40	г. Оренбург ЦРП НМЗ (нефтемаслозавод)	ф. 20 (ОКЭС)	ТП-3058 1 СШ, 3059 2 СШ (ОКЭС) ТП- 13 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ от ТП- 13 до ТП-3058 (ОКЭС)	ТО	15.05.2019	04ч07мм	04ч48	00ч41м	на ТП 3058 отключили ВН в стор ЦРП НМЗ вкл. СР	ЦТП (резерв) КНС (резерв) жилой сектор	на ЦРП НМЗ ф. 20 включен до ТП-13 в 10ч43м. КЛ-10кВ от ТП- 3058 до ТП-13 восстановлена 17.05.19 в 1ч12м

41	Орский КЭС п/с Центральная (ОрПО)	ф.3 (ОрПО), РП-16 ф.1 (ОрПО)	ТП-243А (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от РП-16 до ТП-299 (ОКЭС) в результате землянный работ сторонней организацией	ТО	15.05.2019	09ч30м	10ч05м	00ч35м	ТП-243А запитали по ф.3 от РП-13	Машиностроит. Колледж	16.05.19 КЛ восстановлена
42	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-617, 620, 621 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Мусоровоз совершил наезд на оп.51/3 ВЛ-10кВ, в результате слетел провод с изолятора и опоры требует замены.	земля, ф.9 не откл.	15.05.2019	12ч00м	14ч05м	02ч05м	Откл. отпайку ВЛ от Р-6 до Р-8, заменили траверсу и опоры №51/3, вкл отпайку ВЛ	быт, жилой сектор.	
43	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф. Фр- 3 (СПО)	ТП-7,35,39 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	гроза,дождь	ТО	16.05.2019	03ч18м	03ч47м	00ч29м	СПО повторно вкл.	ЦРБ (резерв) АЗС ,жилой сектор	
44	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф. Фр- 4 (ОКЭС)	ТП-30,14,16,17,18,19,22,21,57,50,48 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	гроза,дождь, на п/с Фрунзе яч. ф. Фр-4 поврежден В.	ТО	16.05.2019	03ч18м	05ч21м	02ч03м	осмотрели ВЛ повреждений нет ф. Фр-4 запитали по ф. Фр-1	ДРСУ, межрайгаз, администрация, жилой сектор	На п\с Фрунзе в яч. Вр-4 восстановили В 17.05.19 в 16ч30м
45	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф. Фр- 3 (СПО)	ТП-7,35,39 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза,дождь. Обрыв провода ВЛ-10кВ оп.98 на участке СПО.	земля	16.05.2019	05ч10м	09ч03м	03ч53м	Устранили обрыв ВЛ, вкл ф.Фр-3	ЦРБ (резерв) АЗС ,жилой сектор	Бригада ОКЭС осмотрела участки ВЛ и ТП повреждений нет
46	Абдулинский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Город-3 (ОКЭС)	ТП-40, 61, 67, 58, 69, 60, 81, 91, 117 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр электрооборудования причины не выявил.	МТЗ	16.05.2019	09ч40м	09ч54м	00ч14м	повторно вкл.	водозабор (резерва нет), жилой сектор, быт	
47	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.24 (ОрПО)	ТП-151, 412 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ТО	16.05.2019	17ч40м	18ч00м	00ч20м	повторно вкл.	жилой сектор, дачи	

48	Бузулукский КЭС РП-13 (ОКЭС)	Ф. Очистные ссружения-2 (ОКЭС)	ТП-370,360,180,42,249,250,450(ОКЭС), ТП-187,165,330,329 абонентские	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза, дождь, осмотр причину отключения не выявил	выпавших блинkerов нет	16.05.2019	20ч55м	21ч18м	00ч23м	повторно вкл.	жилой сектор, быт, промзона	
49	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-221,213,219,211,224,220,206,218,214,205,216,215,222,113(ОКЭС) ТП-201,202,223,204,226,108,203 1СШ, 209 1СШ, 225 1СШ,210 1СШ, 217 1СШ (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза, дождь осмотр причину отключения не выявил	МТЗ	16.05.2019	21ч30м	22ч00м	00ч30м	повторно вкл.	Больница (резерв) 2Котельных (резерв), жилой сектор, быт, промзона	
50	Бузулукский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. Сухоречинский (ОКЭС до КРУН№8)	ТП-16,132,345,352, ТП-133,415,418,416,177,493,408,130,147,236,303,235,354,148,336,246,131,218,100,135,134,298,475(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Повреждение в сетях ЗПО	МТЗ	16.05.2019	20ч37м	21ч00м	00ч23м	На ВЛ-6кВ откл. КРУН №8 ф. повторно вкл.	Жилой сектор, дачи, колония	КРУН№8 вкл. 17.05.19. в 00ч20м
51	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-601,107,134,519,133,902,901,516,510,210,207,132,131,130,129,128,127,125,124,121,120,119,118,117,116,115,114,113,112,111,110,109(ОКЭС); ТП-126,105,103 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза, дождь, осмотр причину отключения не выявил	ТО	16.05.2019	22ч55м	23ч00м	0ч05м	повторно вкл.	Больница (резерв), Жилой сектор, быт.	
52	Бузулукский КЭС РП-16 (ОКЭС)	ф. Водовод-1 (ОКЭС)	ТП-364,294,98,409,365 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На опоре №1 ВЛ-6 кВ повреждена кабельная разделка	ТО	17.05.2019	00ч05м	13ч22м	13ч17м	Восстановили КЛ	Скважины	По согласованию с Водоканалом восстанавливать с утра.17.05.19 в 13ч22м КЛ восстановлена
53	г. Оренбург РП-75 (ОПО)	ф. 75-4 (ОПО)	ТП-3156, 3157 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза, дождь	ОПО не выезжали	17.05.2019	01ч10м	01ч12м	0ч02м	ОПО повторно вкл. ф.75-4 по ТУ	Жилой сектор	
54	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.105	ТП-1,10,11,12,15,16,17,19,18,20,21,23 1СШ,39 1СШ, 43 2СШ,442СШ, 56,6,7,71,8,9(ОКЭС); ТП-13 (абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза, дождь, осмотр причину отключения не выявил	МТЗ	17.05.2019	01ч40м	2ч43м	1ч03м	Откл. отпайку ВЛ-10кВ в сторону ТП15,16,17,18,19,20,56, 44 2СШ	Жилой сектор, быт, ростелеком (резерв)	Отпайку ВЛ-10кВ в сторону ТП-15,16,17,18,19,20,56, 44 2СШ вкл. в 03ч17м после осмотра.

55	Орский КЭС РП-3(ОрПО)	ф.8(ОрПО)	Потребители ОрПО	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ Водоканал повредил КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-3 до ТП-62	МТЗ	17.05.2019	10ч00м	—	—	—	Абоненты ОрПО	20.05.2019 в 14ч 50м КЛ восстановили
56	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-1 (ВПО)	ф.3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 188,438,238,231,373,237, 65,350,240,1,196,258,199 ,4,3,247	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Производится осмотр	МТЗ	17.05.2019	17ч55м	18ч26м	00ч31м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт, скважина, школа	
57	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-1 (ВПО)	ф.9(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 425,36,198,34,330,302,44 6,440,365,419,38,5,4	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Производится осмотр	МТЗ	17.05.2019	17ч55м	18ч15м	00ч20м	Повторно вкл.	Жилой сектор, больница(резерв),скважина,быт	
58	Оренбург п\с 9 Января(ЦПО)	ф. Ян-3(ОПО)	ТП-3127(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ(ОПО) опора 59 обрыв провода	Защита не срабатывала	18.05.2019	11ч58м	16ч29м	04ч31м	ОПО устранили повреждение на ВЛ, вкл.	Жилой сектор	
59	Орский КЭС РП-4 (ОНОС)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-1022(РУ-10 кВ),1023 (РУ-10 кВ) (ОКЭС) ТП-1022 (РУ-0,4 кВ), 1023 (РУ-0,4кВ) (ВОДОКАНАЛ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-1022 до ТП-1023	ТО	21.05.2019	08ч44м	16ч55м	08ч11м	Восстановили КЛ, ф.2 вкл.	ПНС	
60	г.Оренбург РП-77 (ОПО)	ф.77-4 (ОПО)	ТП-3032 (1 СШ 6 кВ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	22.05.2019	09ч20м	09ч55м	00ч35м	ТП-3032 1 СШ запитали по ф.5-0	Лицей (резерв), жилой сектор, быт.	
61	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (МЭС)	ф.Красный флаг-1	ТП:37,45,65,87(резерв),1 24,126,175,185,232,325,3 40,343(резерв),357,389,4 10,416,417,444,457,463,4 80,498	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	При земляных работах сторонней организацией повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-65 до опоры №19	ТО	22.05.2019	17ч00м	17ч05м	00ч05м	На ТП-65 откл ВН в ст. ТП-498, ф. Красный флаг-1 вкл.	быт, промзона	в 17ч23м. откл. поврежденную КЛ, абонентов запитали по резервной схеме.

62	Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф. АБЗ (ОКЭС)	ТП- 127,128,60,192,211,14,22 ,226,231,232,276,292,335 ,338,347,355,363,374,380 ,390,394,420,423,426,434 ,438,458,459,470,479, 496,517 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента откл. ТП- 232,124,144 (абонентские)	ТО	22.05.2019	23ч03м	00ч22м	01ч19м	на ПП-1 откл. ВН в стор. п/с Речная ф. АБЗ вкл.	промзона	Ф.Красный флаг был запитан по ремонтной схеме. ТП-232,124,444 (абонентские) без напряжения. ТП- 232,124,444 запитали 23.05.19 в 20ч35м
63	Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-3 (ОПО)	ТП-3115 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земля	23.05.2019	16ч44м	17ч32м	00ч48м	откл поврежденный участок ОПО, вкл. ф.57-3.	магазины, жильё.	
64	Абдулинский КЭС РП- 2 (ОКЭС)	ф. Город-2 (ОКЭС)	ТП-7/1, 7/2, 20,54,21, 24,91,22, 102,106,27, 30,5,97,28,94,10,4,3, 115,72,101,6,16,12 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр электрооборудования причину отключения не выявил.	ТО	24.05.2019	11ч10м	11ч19м	00ч09м	Повторно вкл.	очистные сооружения (резерв), школа, жилой сектор быт	
65	Абдулинский КЭС ПС «Тяговая-Абдулино» (РЖД)	ф.Город-1 (ОКЭС)	ТП-14,17,53,62,114,56, 18, 19,55,98,58,59,84,75, 109,110,78,60,74 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ЛР-22 до опоры №5	ТО	24.05.2019	11ч42м	13ч50м	02ч08м	откл. поврежденную КЛ, ТП запитали по ф.Пл-2.	д/с, пром. зона, жилой сектор, быт.	КЛ-10 кВ от ЛР-22 до опоры №5 восстановили в 18ч35м. Ф.Город-1 вкл. по нормальной схеме.
66	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. 1-7 (ОКЭС)	ТП- 69,63,215,214,48,132,13, 112,54,116 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Мусоровоз совершил наезд на щит наружного освещения закрепленного на ТП- 48 (ОКЭС) в следствии чего на ТП- 48 выпал ПК фазы В	ТО	28.05.2019	15ч30м	15ч45м	00ч15м	откл. ТП-48 ф. вкл.	жилой сектор,пекарня , КНС	ТП-48 вкл. в 16ч39м
67	Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-4 (ОПО)	ТП-3156, 3157 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ВЛ 10 кВ (ОПО) на опоре №109 спуск КЛ(ОКЭС) на ТП-3152 поврежден разрядник фазы А	Земля	28.05.2019	16ч53м	17ч35м	00ч42м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф.75- 4,демонтирова ли разрядник фазы А на опоре 109, вкл.ТП-3157	жилой сектор	ТП-3157 запитали в 20ч19м
68	г.Оренбург п/с."Пугачёвская"(Ц ПО)	1-СШ 10кВ	РП-72 2-СШ 10кВ(ОКЭС), ТП-3024 1- СШ 10кВ(ОКЭС),РП-71 1-СШ 10кВ(ОПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с."Пугачёвская" отключилась 1-СШ 10кВ.	персонал смежной организации не сообщает	29.05.2019	14ч42м	15ч07м	00ч25м	На п/с."Пугачёвска я" повторно включили 1-СШ 10кВ.	Котельная (резерв), жилой сектор,быт посёлок Весенний- 2,посёлок Экодолье.	ОПО на РП-71 в 15ч53м повторно включили "В" ф.П-20.

69	Медгогорский РУЭС ТП-15(ОКЭС)	ф.Сады- огороды(ОКЭС)	ТП-1,4,5,6,7(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ в пролётах опор №116-№118 упало дерево и произошел обрыв проводов	На ТП-15 откл. ВВ, выпавших блинкеров нет	30.05.2019	10ч25м	18ч45м	08ч20м	На ВЛ-10кВ устранили повреждение,н а ТП-15 вкл. ВВ.	СНТ	Производят ремонтно- восстановительные работы.
70	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	ф. МТ-1 (СПО)	ТП-21,33 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	местные жители запустили бесплотный летательный аппарат, задел ВЛ-10 кВ, ф. отключился	персонал смежной организации не сообщает	30.05.2019	19ч50м	20ч39м	00ч49м	повторно вкл.	НС (резерв) жилой сектор	
71	г.Оренбург РП- 43(ОКЭС)	ф.43- 7(Оборонэнерго)	ТП- 1054(Оборонэнерго)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Оборонэнерго.	ТО	31.05.2019	09ч33м	10ч11м	00ч38м	Откл. повр.участок, ф.43-7 на РП-43 вкл.	Воинская часть	
72	г.Оренбург РП- 52(ОПО)	ф.52-9(ОПО)	ТП-3103 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	31.05.2019	11ч37м	12ч29м	00ч52м	На ТП-3103 откл. ВН в ст. ТП-1778 ф.52-9, вкл. СВН-10кВ.	Жилой сектор,быт.	
73	Бузулукский КЭС п/с. "Бузулукская" (МЭС)	ф.Очистные сооружения- 1(ОКЭС)	ТП-8,76 2-СШ 6кВ,330,360,382(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 6кВ(ОКЭС) от п/с."Бузулукская" до опоры №1.	ТО	31.05.2019	12ч27м	12ч55м	00ч28м	Откл.повр. КЛ- 6кВ,ф.Очистны е сооружения- 1 запитали по ф.Очистные сооружения-2.	Больница- резерв,жилой сектор,быт.	